


MUSEE DE LA CERAMIQUE

8Bis Pl. Winston Churchill,
87000 LIMOGES



Rénovation du Système de Sécurité Incendie



Union des Groupements d'Achat Public
1, Boulevard Archimède
Champs sur Marne
77444 MARNE-LA-VALLÉE



GROUPE CETAB
6 passage Tenaille
75014 PARIS

Mail : cetab.paris@cetab.fr

TABLEAUX DE CORRELATION

PHASE : CONCEPTION	Date : Juillet 2026	N° d'affaire : 2200-108	Rédaction : JM Relecteur : SG Diffusion : SG	Indice			
				A	B	C	D
				E	F	G	H

Date	Indice	Modifications



TABLEAUX DE CORRELATION ZS / DCT
MUSEE ADRIEN DUBOUCHE - RÉNOVATION DU SSI

UCMC / US	FONCTION DESENFUMAGE								FONCTION COMPARTIMENTAGE					FONCTION EVACUATION			
Libellé	N° ZF	N° VB	N°TABLIER PARE FUMEE	OUVRANT FACADE	N° VH	N° VH DAS COM	Coffret relayage	AT ARRET VENTILATION	N° ZC	N° BPCF	N° CCF	AT ARRET VENTILATION	AT NSA (NIVEAU)	N°ZA	ALARME GENERALE	DEVERROUIL IS	L16 Auditorium Petite salle d'expo RDC
BATIMENTS A / B / C / F - ÉVACUATION														ZA01	X	SO	X
BATIMENT E - ÉVACUATION														ZA02	X	SO	SO
BATIMENT D - ÉVACUATION														ZA03	X	SO	SO
COMPARTIMENTAGE BATIMENT A									ZC01	PCF N°1 à 41	SO	SO	SO				
DÉSENFUMAGE COURSIVES OUEST	ZF 01	SO	SO	EX 1 ZF 01	SO	SO	SO	AT 1									
DÉSENFUMAGE RDC MEZZANINE	ZF 02	SO	T1 T2	OD 1 OD 2 OD 3 OD 4	SO	SO	SO	AT 1									
DÉSENFUMAGE COURSIVES EST	ZF 03	SO	SO	EX 1 ZF 03	SO	SO	SO	AT 1									

COMMANDES MANUELLES NON ASSERVIES AU SSI	
Localisation	Type de Commande
ESCALIERS TOUS BATIMENTS	ZFE par DCM dans la cage d'escalier au niveau RDC.



TABLEAU DE CORRELATION ZD / ZS
MUSEE ADRIEN DUBOUCHE - RÉNOVATION DU SSI

ZONE DE DETECTION		FONCTION DESENFUMAGE								FONCTION COMPARTIMENTAGE					FONCTION EVACUATION			
Libellé	ZDA / ZDM	N° ZF	N° VB	N°TABLIER PARE FUMEE	OUVRANT DE FACADE	N° VH	N° VH DAS COM	Coffret relayage	AT ARRET VENTILATION	N° ZC	N° BPCF	N° CCF	AT ARRET VENTILATION	AT NSA (NIVEAU)	N°ZA	ALARME GENERALE	DEVERROUIL IS	L16 Auditorium Petite salle d'expo RDC
BAT A / B / C / F	ZDM 100									ZC 01	PCF N°1 à 41	SO	SO	SO	ZA 01	X	SO	X
BAT E	ZDM 200														ZA 02	X	SO	SO
BAT D	ZDM 300														ZA 03	X	SO	SO
SOUS-SOL	ZDA40									ZC 01	PCF N°1 à 41	SO	SO	SO	ZA 01	X	SO	X
RDJ BAT A AILE OUEST	ZDA01									ZC 01	PCF N°1 à 41	SO	SO	SO	ZA 01	X	SO	X
RDJ BAT A OUEST	ZDA02									ZC 01	PCF N°1 à 41	SO	SO	SO	ZA 01	X	SO	X
RDJ BAT A EST	ZDA03									ZC 01	PCF N°1 à 41	SO	SO	SO	ZA 01	X	SO	X
RDJ BAT A AILE EST	ZDA04									ZC 01	PCF N°1 à 41	SO	SO	SO	ZA 01	X	SO	X
RDJ BAT F	ZDA05									ZC 01	PCF N°1 à 41	SO	SO	SO	ZA 01	X	SO	X
RDJ BAT B	ZDA06									ZC 01	PCF N°1 à 41	SO	SO	SO	ZA 01	X	SO	X
RDC BAT C	ZDA10									ZC 01	PCF N°1 à 41	SO	SO	SO	ZA 01	X	SO	X
RDC BAT A AILE OUEST	ZDA11									ZC 01	PCF N°1 à 41	SO	SO	SO	ZA 01	X	SO	X
RDC BAT A	ZDA12									ZC 01	PCF N°1 à 41	SO	SO	SO	ZA 01	X	SO	X
RDC BAT A AILE EST	ZDA13									ZC 01	PCF N°1 à 41	SO	SO	SO	ZA 01	X	SO	X
RDC / R+1 COURSIVES OUEST	ZDA14	ZF 01	SO	SO	EX 1 ZF 01	SO	SO	SO	AT 1	ZC 01	PCF N°1 à 41	SO	SO	SO	ZA 01	X	SO	X
RDC MEZZANINE	ZDA15	ZF 02	SO	T1 T2	OD 1 OD 2 OD 3 OD 4	SO	SO	SO	AT 1	ZC 01	PCF N°1 à 41	SO	SO	SO	ZA 01	X	SO	X
RDC / R+1 COURSIVES EST	ZDA16	ZF 03	SO	SO	EX 1 ZF 03	SO	SO	SO	AT 1	ZC 01	PCF N°1 à 41	SO	SO	SO	ZA 01	X	SO	X
RDC BAT B	ZDA17									ZC 01	PCF N°1 à 41	SO	SO	SO	ZA 01	X	SO	X
R+1 BAT A AILE OUEST	ZDA20									ZC 01	PCF N°1 à 41	SO	SO	SO	ZA 01	X	SO	X
R+1 BAT A	ZDA21									ZC 01	PCF N°1 à 41	SO	SO	SO	ZA 01	X	SO	X
R+1 BAT A AILE EST	ZDA22									ZC 01	PCF N°1 à 41	SO	SO	SO	ZA 01	X	SO	X
R+1 BAT B	ZDA23									ZC 01	PCF N°1 à 41	SO	SO	SO	ZA 01	X	SO	X
COMBLES BAT 1	ZDA30									ZC 01	PCF N°1 à 41	SO	SO	SO	ZA 01	X	SO	X
COMBLES BAT B	ZDA31									ZC 01	PCF N°1 à 41	SO	SO	SO	ZA 01	X	SO	X
RDJ BAT E	ZDA 201														ZA 02	X	SO	SO
RDJ BAT D	ZDA 301														ZA 03	X	SO	SO
RDJ / RDC BAT D	ZDA 302														ZA 03	X	SO	SO