AGENCE : AJACCIO
Votre interlocuteur Apave : Rene BENVENUTI
Email : rene.benvenuti@apave.com
Tél : 0620152097

CAISSE DEPOTS CONSIGNATIONS
A l'attention de : Julien CHOPARD
Email : Julien.Chopard@caissedesdepots.fr

AJACCIO - Locaux Campusplex - Caisse des dépôts - Aménagement intérieur – AJACCIO

1. AVIS APRES EXAMEN DE DOCUMENTS

Mission(s) : L + LE + SEI + STI + Hand-T + F + Th + GTB

Avis sur exigences réglementaires - Sécurité des personnes dans les ERP et IGH

EXIGENCES/LOCALISATION		AVIS
ADMINISTRATIONS, BANQUES, BUREAUX (TYPE W) Art. W		
MOYENS DE SECOURS ET CONSIGNES (W11 à 16)		
Système de sécurité incendie, système d'alarme (W14)	**F**	*Mail système d'alarme* **N°E183 - 2** Il est noté la présence d'un système d'alarme type 2B existant complété par une alarme technique

Légende des avis – F = Favorable, S = Suspendu, D = Défavorable, HM = Hors mission, SO = Sans objet

Apave Infrastructures et Construction France, Société par actions simplifiée
sis 6 Rue du Général Audran 92412 COURBEVOIE cedex, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 903 869 071

2. SUITES DONNEES A NOS AVIS

Liste des avis pour lesquels nous avons pu constater un suivi d'effet par les constructeurs ou qui sont devenus caducs suite à l'évolution du projet.

AVIS LEVES	OBJET	OBSERVATIONS LEVEES
	ADMINISTRATIONS, BANQUES, BUREAUX (TYPE W)	
	MOYENS DE SECOURS ET CONSIGNES	
n°E183-1	*Système de sécurité incendie, système d'alarme*	~~Incohérence entre la notice de sécurité (prévu une alarme de type 2b) et la plan d'installation (présence de DAI)~~

3. LISTE DES DOCUMENTS OBJETS DU RAPPORT

Les documents ci-dessous ont été pris en compte pour la formulation de nos avis

Réf ou n°	indice	Intitulé du document	Reçu le
		Mail système d'alarme	08/09/2026

4. DIFFUSION

DESTINATAIRE PRINCIPAL :

CAISSE DEPOTS CONSIGNATIONS
JULIEN CHOPARD
Julien.Chopard@caissedesdepots.fr

DESTINATAIRES EN COPIE :

PINELLI Architecture
Marc PINELLI
marc.pinelli@orange.fr