BATIMENT J

zone travaux

J20
16.54 m²

Fênetre Condamnée

Fênetre Condamnée

164.96

J18
28.81 m²

164,73

Tunnel
24.28 m²

Stockage J4
28.52 m²

ZDA01.014

Stockage J6
17.40m²

ZDA01.013

Stockage J7
16.98m²

ZDA01.012

Stockage J8
17.14m²

ZDA01.011

centrale Polaris
ECS et CMSI

ZDA01.008

ZDA01.009

Stockage J15
37.34 m²

ZDA01.010

ZDM01.001

164.86
Circulation
17.51 m²

164.84

J17

164.81

Stockage J3
20.61 m²

J13
5.43 m²

Stockage J14c
6.37 m²

ZDA01.007

Stockage
9.90 m²

ZDA01.005

ZDA01.006

Stockage J14b
18.20 m²

J16c
13.03 m²

Circulation
4.50 m²

Circulation
6.94 m²

J16b
11.80 m²

Route
119.93 m²

Stockage
6.38 m²

ZDA01.004

J16a
10.72 m²

164.93

Circulation
2.16 m²

ZDM01.002

ZDA01.003

J16
20.97 m²

Stockage J14
30.89 m²

J12
12.32m².

165.02

165.00

165.01

J10,J11
51.22m²

J8
9.00m²

164.94

J9a
4.70m²

164.77

BATIMENT J côté CNC

LEGENDE SDI

SYMBOLES	DESCRIPTIONS
	Détecteur optique de fumée
	Déclencheur manuel (H: 1,30m)
	Indicateur d'action
	Câbles de liaison SSI - CR1 1p8/10 ème
centrale ssi	Polaris C10 - ECS et CMSI

MAITRISE D'OUVRAGE:
Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC)
12, rue de Lübeck
75784 Paris cedex 16

MAITRISE D'OUVRAGE DELEGUE:
Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC)
12, rue de Lübeck
75784 Paris cedex 16

DEPARTEMENT DES YVELINES
COMMUNE DE MONTIGNY LE BRETONNEUX

FORT DE SAINT-CYR
BATIMENT J

MISE EN CONFORMITE DU
SYSTEME DE SECURITE INCENDIE
ET RENOVATION DU
SYSTEME DE DESENFUMAGE

ARCHITECTE :

MAITRISE D'OEUVRE :

COORDINATION SPS :

BUREAU DE CONTROLE :

COORDINATEUR SSI :

TITULAIRE
AMICA
116 Quai de Besons - Batiment B
95100 ARGENTEUIL
Tél : 01.46.25.84.00
Fax : 01.46.25.83.83

1ère Emission	20/03/2017	0
Objet des modifications :	Date	Indice

IMPLANTATION DETECTION INCENDIE
BATIMENT J - NIVEAU RDC

N° D'AFFAIRE	FICHIER INFORMATIQUE	DESSINE PAR :	ECHELLE	FORMAT	DATE
-	CNC-AMI-J-EXE-PLA-DI-003-0.dwg	NGUYEN	1/50e	A0	20/03/2017

CLIENT	EMETTEUR	PHASE	TYPE DE DOC	BATIMENT	NIVEAU	ZONE	N° LOT	METIER	N° PLAN	INDICE
CNC	AMICA	EXE	PLN	J	R0	-	-	SSI	003	0