
SYNOPTIQUE DETECTION INCENDIE ET ASSERVISSEMENT DU BATIMENT J



LEGENDE SDI

SYMBOLES	DESCRIPTIONS
	Détecteur optique de fumée
	Déclencheur manuel (H: 1,30m)
	Indicateur d'action
	Câbles de liaison SSI - CR1 1p8/10 ème
	Diffuseur sonore avec flash
FdL	Résistance de fin de ligne
	Câbles CR1 - 2x1.5mm²

MAITRISE D'OUVRAGE

Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC)
12, rue de Lübeck
75784 Paris cedex 16

MAITRISE D'OUVRAGE DELEGUE

Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC)
12, rue de Lübeck
75784 Paris cedex 16

DEPARTEMENT DES YVELINES
COMMUNE DE MONTIGNY LE BRETONNEUX

FORT DE SAINT-CYR
BATIMENT J

MISE EN CONFORMITE DU
SYSTEME DE SECURITE INCENDIE
ET RENOVATION DU
SYSTEME DE DESENFUMAGE

ARCHITECTE :

MAITRISE D'OEUVRE :

COORDINATION SPS :

BUREAU DE CONTROLE :

COORDINATEUR SSI :

TITULAIRE

AMICA
116 Quai de Besons - Batiment B
95100 ARGENTEUIL
Tél : 01.46.25.84.00
Fax : 01.46.25.83.83

1ère Emission	17/03/2017	0
Objet des modifications :	Date	Indice

SYNOPTIQUE DETECTION INCENDIE
ET ASSERVISSEMENT
BATIMENT J - NIVEAU RDC

N° D'AFFAIRE	FICHIER INFORMATIQUE	DESSINE PAR	ECHELLE	FORMAT	DATE
-	CNC-AMI-J-EXE-PLA-SYN-001-0.dwg	NGUYEN	sans	A0	17/03/2017

CLIENT	EMETTEUR	PHASE	TYPE DE DOC	BATIMENT	NIVEAU	ZONE	N° LOT	METIER	N° PLAN	INDICE
CNC	AMICA	EXE	PLN	J	R0	-	-	SYN	001	0