


BATIMENT Z2




2EME ETAGE



1ER ETAGE



SOUS SOL



RDC

LEGENDE SDI

SYMBOLES	DESCRIPTIONS
	Détecteur optique de fumée
	Déclencheur manuel (H: 1,30m)
	Indicateur d'action
	Câbles de liaison SSI - CR1 1p8/10 ème
centrale ssi	Antares IV , Forte S

MAITRISE D'OUVRAGE :
Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC)
12, rue de Lübeck
75784 Paris cedex 16

MAITRISE D'OUVRAGE DELEGUE :
Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC)
12, rue de Lübeck
75784 Paris cedex 16

ARCHITECTE :

COORDINATION SPS :

COORDINATEUR SSI :

DEPARTEMENT DES YVELINES
COMMUNE DE MONTIGNY LE BRETONNEUX

FORT DE SAINT-CYR
BATIMENT Z2

MISE EN CONFORMITE DU
SYSTEME DE SECURITE INCENDIE
ET RENOVATION DU
SYSTEME DE DESENFUMAGE

MAITRISE D'OEUVRE :

BUREAU DE CONTROLE :

TITULAIRE :
AMICA
116 Quai de Bessons - Batiment B
95100 ARGENTEUIL
Tel : 01.46.25.84.00
Fax : 01.46.25.83.62

*Ne Emission :	01/03/2017	0
Objet des modifications :	Visa	Index

IMPLANTATION DETECTION INCENDIE
BATIMENT Z2 - TOUT NIVEAU

N° D'AFFAIRE	POCHETE INFORMATIQUE	DESSINE PAR	ECHELLE	FORMAT	DATE
CDA125	ENC-AMI-Z2-EXE-PLA-DI-003-0.dwg	NGUYEN	1/500	A0	01/03/2017

CLIENT	ORITEUR	PHASE	TYPE DE DOC	BATIMENT	NIVEAU	ZONE	N° LOT	METIER	N° PLAN	INDICE
CNC	AMICA	EXE	PLN	Z2	TN	*	*	SSI	003	0