


BATIMENT Z2




2EME ETAGE



1ER ETAGE



SOUS SOL



RDC

LEGENDE SDI

SYMBOLES	DESCRIPTIONS
	Diffuseur sonore avec flash
VCF	Volet télécommandé de désenfumage
FdL	Résistance de fin de ligne
50	Coffret de relayage pour ventilateur de désenfumage
	Câble CR1- 2x1.5mm² + 2p8/10è CR1
	Câbles CR1- 2x1.5mm²
EDL	Elément Déporté adressable 1 ligne de DAS
EDHL	Elément Déporté adressable avec 4 lignes collectives permettant de piloter de 1 à 4 DAS par ligne (sans limitation de distance à 2m) ou 1 ligne de sirènes.

MAITRISE D'OUVRAGE
CNC
Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC)
12, rue de Lübeck
75784 Paris cedex 16

MAITRISE D'OUVRAGE DELEGUE
CNC
Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC)
12, rue de Lübeck
75784 Paris cedex 16

ARCHITECTE

COORDINATION SPS :

COORDINATEUR SSI :

DEPARTEMENT DES YVELINES
COMMUNE DE MONTIGNY LE BRETONNEUX

FORT DE SAINT-CYR
BATIMENT Z2

MISE EN CONFORMITE DU
SYSTEME DE SECURITE INCENDIE
ET RENOVATION DU
SYSTEME DE DESENFUMAGE

MAITRISE D'OEUVRE :

BUREAU DE CONTROLE

TITULAIRE
AMICA
116 Quai de Bessons - Batiment B
95100 ARGENTEUIL
Tel : 01.46.25.84.00
Fax : 01.46.25.83.83

1ère Emission	07/03/2017	0
Objet des modifications :	Ind.	Index

IMPLANTATION ASSERVISSEMENT
BATIMENT Z2 - TOUT NIVEAU

N° D'AFFAIRE	FICHIER INFORMATIQUE	DESSINE PAR	ECHELLE	FORMAT	DATE
1_CAHIER	ENC-AMI-Z2-EXE-PLN-ID-004-0.dwg	NGUYEN	1/100	A0	07/03/2017

CLIENT	ORETEUR	PHASE	TYPE DE DOC	BATIMENT	NIVEAU	ZONE	N° LOT	METIER	N° PLAN	INDICE
CNC	AMICA	EXE	PLN	Z2	TN	*	*	SSI	004	0