

CÂBLAGE PLATINE DE COMMANDE DEPORTE

SIGAUX PPI



SIGAUX POI



BORNIER DE PLATINE COMMANDE SIRENE à DISTANCE

COMMANDE PLATINE SIGNAUX PPI

ROUGE COMMUN DES COMMANDE +24 Vcc
BLANC SIGNAL ALERTE NATIONALE PPI = (Relais 1)
MARRON SIGNAL ALERTE PPI = (Relais 2)
VERT SIGNAL ALERTE NATIONALE PPI = (Relais 3)
JAUNE STOP = (Relais 4)
ROSE-VIOLET = DEFAUT SIRENE

COMMANDE PLATINE SIGNAUX POI


ROUGE = COMMUN DES COMMANDES + 24V
GRIS POI 1 = Signal Evacuation+ Message = (Relais 1 + Relais 2)
ORANGE POI 2 = Signal Confinement+ Message = (Relais 1 + Relais 3)
POI 3 = Signal Evacuation = (Relais 2 + Relais 3)
JAUNE STOP = (Relais 4)
ROSE-VIOLET = DEFAUT SIRENE

BORNIERS ENTREES/SORTIES LIAISON SIRENE

BORNIERS ENTREES POI + RETOUR DEFAUT SIRENE

+24Vcc	+24Vcc	0 Vcc	0 Vcc	ALERTE NATIONALE PPI	FIN ALERTE PPI	TEST MENSUEL PPI	STOP	RIEN	RETOUR MARCHE
PLUS	PLUS	MINUS	MINUS	IN 1	IN 2	IN 3	IN 4	IN5	OUT 1

COMMANDES PPI- MARCHE SIRENE +



DEFAUT SIRENE	DEFAUT SIRENE
S1 ROSE	S2 VIOLET

...UR MARCHE

ROUGE	BLEU	Relais 1	Relais 2	Relais 3	Relais 4	Relais 5	OUT 11	OUT 12	OUT 14
PLUS	MINUS	IN 1	IN 2	IN 3	IN 4	IN4	COM	REPOS	TRAIVAIL