Dénomination	Equipement des locaux travaux de base	Equipement PSE1	Equipement PSE2	Equipement PSE3	Equipement PSE4
ETAGE 3					
rangement					
SG301		BP alarme	alim terminal clim		modification des pack existants intégrés au mobilier
SG301 bis		BP alarme	alim terminal clim		
SG303		BP alarme	alim terminal clim		
SG305	fourniture pose et raccordement de 2 panels LED saillie sur BP	BP alarme	alim terminal clim		modification des pack existants intégrés au mobilier
SG307		BP alarme	alim terminal clim		
SG309(ex 315)		BP alarme	alim terminal clim		
SG311(ex 313)		BP alarme	alim terminal clim		
SG322			alim terminal clim		
SG320		BP alarme	alim terminal clim		
SG318		BP alarme	alim terminal clim		
SG316		BP alarme	alim terminal clim		
SG314		BP alarme	alim terminal clim		
SG312			alim terminal clim		modification des pack existants intégrés au mobilier
SG310		BP alarme	alim terminal clim		
SG308		BP alarme	alim terminal clim		
SG306		BP alarme	alim terminal clim		
SG304		BP alarme + afficheur	alim terminal clim		
SG302		BP alarme	alim terminal clim		
circulation	fourniture pose et raccordement de 4 baes	2 voyants lumineux alarme			fourniture pose et raccordement de 5RJ 45 dédiée WIFI
palier escalier	dépose repose d'un BAES, fourniture pose et raccordement de 4 DomeLED Astral Détecteur CLAREO 18wDESIGN Noir				
palier ascenseur	modification des installations suite a la dépose de la cloison				
sanitaire					
étage 2					
SG201					
SG203			alim terminal clim		
SG205			alim terminal clim		
SG207			alim terminal clim		
SG209			alim terminal clim		
SG211			alim terminal clim		
SG213			alim terminal clim		
SG215			alim terminal clim		
SG217			alim terminal clim		
SG219			alim terminal clim		
SG220					
SG218			alim terminal clim		
SG216			alim terminal clim		
SG214			alim terminal clim		
SG212			alim terminal clim		
SG210			alim terminal clim		
SG208			alim terminal clim		
SG206			alim terminal clim		
SG204			alim terminal clim		
SG202			alim terminal clim		
circulation	fourniture pose et raccordement de 4 baes				fourniture pose et raccordement de 5RJ 45 dédiée WIFI
palier ascenseur	modification des installations suite a la dépose de la cloison				
palier escalier	dépose repose d'un BAES, fourniture pose et raccordement de 4 DomeLED Astral Détecteur CLAREO 18wDESIGN Noir				
étage 1					
SG101					
SG103			alim terminal clim		
SG105			alim terminal clim		
SG107			alim terminal clim		
SG109			alim terminal clim		
SG111			alim terminal clim		
SG113			alim terminal clim		
SG115			alim terminal clim		
SG118			alim terminal clim		
SG116			alim terminal clim		
SG114			alim terminal clim		
SG112			alim terminal clim		
SG110					
SG108			alim terminal clim		
SG106			alim terminal clim		
SG104			alim terminal clim		
SG102			alim terminal clim		
SG100			alim terminal clim		
circulation	fourniture pose et raccordement de 4 baes				fourniture pose et raccordement de 5RJ 45 dédiée WIFI
palier ascenseur	modification des installations suite a la dépose de la cloison				
palier escalier	dépose repose d'un BAES, fourniture pose et raccordement de 4 DomeLED Astral Détecteur CLAREO 18wDESIGN Noir				
RDC					
palier escalier	dépose repose d'un BAES, fourniture pose et raccordement de 4 DomeLED Astral Détecteur CLAREO 18wDESIGN Noir			rempacement du TD et coffret associé	
SAS de liaison avec B62	fourniture pose et raccordementd'un BAES et d'un Dome led astral detecteur clareo 18w design noir	déplacement du contrôle d'accès existant			fourniture et pose d'une RJ45
SAS ascenseur		adonction d'un dispositif de contrôle d'accès par badge			
coordination CSO		fourniture pose et raccordement d'un luminaire type dalle led encastré sur 1 BP et 1BAES	alim terminal clim		fourniture et pose de 2 pack info
local info		fourniture pose et raccordement d'un luminaire type dalle led encastré sur 1 BP	alim terminal clim		
bureau		fourniture pose et raccordement d'un luminaire type dalle led encastré sur 1 BP , un BAES et 1 pack info	alim terminal clim		
entrée sud	dépose repose d'un BAES, fourniture pose et raccordement de 4 DomeLED Astral Détecteur CLAREO 18wDESIGN Noir	déplacement du contrôle d'accès existant			
DIVERS					
toiture batiment morgue			alimentation suivant CCTP		
toiture batiment 07			alimentation suivant CCTP		
ensemble du Batiment 07					fourniture et pose de20pack info composé de 2RJ2PCN2PCO
dépose prise de courant /inter	dépose de 40 équipements				
dépose baes /luminaire	dépose de 20 équipements				
divers imprévu 3%					
prorata					
mise en conformité suivant rapport apave					
mise en œuvre des coffrets de coupure elec normal/ondulé					
divers à préciser					
Total indicatif des besoins					