LEGENDE PLOMBERIA

ALIMENTATIONS

EF-SANIT	Eau Froide Sanitaire
EF-SG	Eau Froide Service généraux
EC-Cal	Eau Chaude
REC	Retour Eau Chaude (17°C)

CALORIFUGE (épaisseur) :

Localisation \ RESEAUX	EF/EFA	EC/ECA/REC	EUG	EP	EU/EV
Faux plafond	13 mm (1)	19 mm (1)	30 mm (5)	19 mm (6) (A)	–
Gaine technique	13 mm (1)	19 mm (1)	30 mm (5)	–	–
Locaux techniques	13 mm (1)	19 mm (1)	30 mm (5)	–	–
Cellules sanitaires	–	–	–	–	–
Zones Gélives	25 mm (3)	30 mm (3)	30 mm (5)	25 mm (5)	30 mm (5)

CALORIFUGE (type) : (1) MANCHONS ou PLAQUES ISOLANT(E) (M1)
(2) COQUILLE EN LAINE DE ROCHE + FINITION ALUMINUM
(3) RUBAN CHAUFFANT et LAINE MINERALE AVEC ENTOILAGE + FINITION PLATRE
(4) RUBAN CHAUFFANT et LAINE MINERALE AVEC ENTOILAGE + FINITION ALUMINIUM
(5) RUBAN CHAUFFANT et LAINE MINERALE AVEC ENTOILAGE + FINITION PVC (M1)
(6) LAINE MINERALE AVEC ENTOILAGE + FINITION PVC (M1)

EVACUATIONS

EU	Evacuations Eaux Usées.
EV	Evacuations Eaux Vannes.
EUEV	Evacuations Eaux Usées, Eaux Vannes.
EP	Evacuations Eaux Pluviales (gravitaire).
EUG	Evacuations Eaux Usées Grasses + Calorifuge et traçage
VP	Ventilation de Chutes/Collecteurs

SYMBOLISATION

CALORIFUGE
Té de dégorgement
Piquage même arase
Piquage sur le dessus
Piquage par le dessous

VANNE D' ISOLEMENT
CLAPET DE RETENUE
CLAPET DE NON RETOUR-CLASSE A-CONTROLABLE
DISCONNECTEUR A ZONE DE PRESSION REDUITE
ROBINET DE PUISAGE RdN et casse vide d'extémité
AVALOIR : FONTE DN 100
SIPHON DE SOL : FONTE DN 100

ABREVIATIONS POUR LES TUBES

Ft	Tube fonte	TAG	Tube acier galvanise
SMUH	Tube fonte type H (EUG)	HTA	Tube POLY-V chaleur gamme HTA
PVC	Tube PVC	PVCP	Tube PVC pression
TAN	Tube acier noir	Cu	Tube cuivre

EU Ø50 Ft
Fe : 34.00

EF Ø14x16
EC Ø14x16
REC Ø14x16
Ai : 33.10 / 33.25

EP : Ø100
Fe :

EP : Ø100 Ft
Fe :

EU Ø50 Ft
Fe : 33.90

EU/EV Ø100 Ft
Fe : 33.95

EU/EV Ø150 Ft

EF Ø20x22
EC Ø20x22
REC Ø14x16

Manchon CF
Ø200 en dalle

EP Ø200 Ft
Fe : 33.80

EU/EV Ø100 Ft
Fe : 33.95

LT
PH3-SS-003
CIRCUL.
42.1m²

LT
PH3-SS-001
LOCAL
CVC
101.8m²

EF SG Ø26x28
Ai : 33.75

Sonde T°C
Zone S1-A

RIA-4
DN25

EP Ø200 Ft
Fe : 33.75

EP Ø200
Fe : 33.70

RIA Ø26x34

EF Ø26x28
EC Ø26x28
REC Ø20x22
EF SG Ø26x28
Ai : 33.10 / 33.25

RIA Ø26x34

LT
PH3-SS-002
LOCAL
TGBT
49.8m²

LT
PH3-SS-005
CIRCUL.
31.5m²

LT
PH3-SS-004
LOCAL
HTA
23.1m²

RIA-3
DN25

RIA Ø33x42

RIA Ø26x34

EF Ø26x28
EC Ø26x28
REC Ø20x22
EF SG Ø26x28
Ai : 33.10 / 33.25

EP : Ø110
Existant

EP : Ø110
Existant

EV Ø125 Ft
Fe : 33.80

EU Ø100 Ft
Fe : 33.85

EU/EV Ø150 Ft
Fe : 33.55

EP : Ø125

EF Ø33x35
EC Ø33x35
REC Ø26x28
EF SG Ø26x28
Ai : 33.75

RIA Ø33x42

EF Ø33x35
EC Ø33x35
REC Ø26x28
EF SG Ø26x28
Ai : 33.75

EU Ø100 Ft
Fe : 33.85

EV Ø125 Ft
Fe : 33.80

EF Ø33x35
EC Ø33x35
REC Ø20x22
EF SG Ø14x16
Ai : 33.10 / 33.25

EU/EV Ø150 Ft

LT
ASCENSEURS
m²

EU/EV Ø150
Fe : 33.45

EU/EV Ø150
Fe : 33.42

Sonde T°C
Zone S1-B

Sonde T°C
Zone S1-C

EF Ø33x35
EC Ø33x35
REC Ø20x22
EF SG Ø14x16
Ai : 33.85

LINGE SALE
m²

Alim. RIA
DN40

RIA Ø40

EP : Ø200
Existant
supprimé

STOCKAGE
CONTAINERS
m²

Pente 1 cm/m

EU/EV : Ø110
Existant

EP Ø200 Ft
Fe : 33.40

RIA Ø33x42

RIA-2
DN25

EP Ø200 Ft
Fe : 33.55

EU/EV : Ø140
Existant

RIA Ø26x34

EU Ø50 Ft
Fe : 33.85

RIA-1
DN25

RIA Ø26x34

EF Ø16x18
EC Ø16x18
REC Ø14x16
Ai : 33.10

EF Ø14x16
EC Ø14x16
Ai : 33.60

EF Ø14x16
EC Ø14x16
REC Ø14x16
Ai : 33.10

EU Ø50 Ft
Fe : 33.55

EU Ø50 Ft
Fe : 33.75

EV Ø100 Ft
Fe : 33.73

EU/EV Ø100

Ef Ville
Ø110x8.1 PVCP
Ai : 33.50

VR : Ø125

EMPRISE PASSERELLE
RDC

EMPRISE PASSE
R+1

ATRIUM
DESENFUME

AVALOIR

BUREAU

COMMUNIC.

IMPRIMERIE

BUREA
1
m²

INDICE	DATE DIFFUSION	LIBELLE DE LA DIFFUSION	DESSINE PAR	VERIFIE PAR
G	24/10/13	Ajout RIA	DF-B	PT
F	30/11/12	Recolements	DF-B	PT
E	31/01/12	Mise à jour	DF-B	SC
D	15/12/11	Mise à jour suivant synthèse	DF-B	SC
C	03/10/11	Mise à jour plan archi	DF-B	SC
B	09/12/10	Mise à jour suivant synthèse	DF-B	SC
A	26/04/10	PREMIERE DIFFUSION	DFB	SC

CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-DENIS

ACCUEIL ET PERINATALITE

MAITRISE D'OUVRAGE	C.H. DE SAINT DENIS Hopital Delafontaine	2, rue du Dr Pierre Delafontaine BP 279 93205 ST-DENIS Cedex Tél : 01 42 35 60 24 - Fax : 01 42 35 61 85 E-mail : hsd-direct@ch-stdenis.fr
MANDATAIRE DE LA MAITRISE D'OUVRAGE	ICADE GIA	Le Millénaire 1-35, rue de la Gare 75166 Paris cedex 19 Tél / Fax : 01 41 57 78 78 E-mail ; jean-marc.clement@icade.fr
ARCHITECTE MANDATAIRE	Cabinet R.T.V. J.RIVOLLIER / J.M. TOURRET / J.M. VALENTIN Architectes Urbanistes, Ingénieur, associés	55, rue Raynouard - 75016 PARIS Tél : 01 53 92 02 20 Fax : 01 53 92 02 29 Email: paris@rtvarchi.fr
ARCHITECTE:	R2B-Architectes THIERRY BEAUFORT Chef de projet	38, rue Vauthier 92100 Boulogne Billancourt T. : 01 46 04 04 28 - F. : 01 46 04 81 12 E-mail : r2b-architecte@orange.fr
B.E.T.:	INGEROP	168/172 bd de Verdun 92408 COURBEVOIE CEDEX Tél : 01 49 04 59 05 - Fax : 01 49 04 57 31 E-mail ; philippe.carpentier@ingerop.com
ECONOMISTE :	ECONOMIE 80	280 rue Louis Blériot 76237 BOIS GUILLAUME Tél : 02 35 60 12 12 - Fax : 02 35 60 33 90 E-mail : contact@economie80.fr

OPC : IOSIS MANAGEMENT	CONTROLE TECHNIQUE : VERITAS	COORDONNATEUR SPS : VERITAS
4 rue Dolores Ibarruri - TSA 40002 93188 Montreuil cedex Tél : 01 78 42 74 00 a.billaud@iosisgroup.fr	9/11 avenue du Vall de Fontenay 94132 Fontenay-sous-Bois cedex Tél : 01 43 94 45 60 reda-benmalti@fr.bureauveritas.com	Agence IMF Est 38, avenue Lingenfelder - 77220 Torcy Tél : 01 60 06 90 00 jean-pierre.moreau@fr.bureauveritas.com

BALAS
Parc d' Activité des rives de Seine
10-12 RUE P.HEDOUIN
95563 SAINT OUEN Cedex
Tel:01.49.45.45.54 Fax:01.49.48.91.00

PLAN RESEAUX PLOMBERIA
PHASE 3b - NIVEAU SS1
TOUTES ZONES

Emetteur:	Lot:	Ouvr:	Niveau:	Zone:	Type:	Phase:	Plan n°:	Ind:	Echelle:
BAL	PLB	P3	S1	P3	PPH	DOE	540102	G	1/50

RESTRUCTURATION DE L'HOPITAL DELAFONTAINE

FICHIER : BAL_PLB_P3_S1_P3_PPH_DOE_540102_G