LEGENDE PLOMBERIE

ALIMENTATIONS

	EF-SANIT	Eau Froide Sanitaire
	EF-SS	Eau Froide Service généraux
	ECA	Eau Froide ADOUCIE (59°.)
	EC+Cal	Eau Chaude (79°.)
	REC	Retour Eau Chaude (79°)

CALORIFUGE (épaisseur) :

RESEAUX / Localisation	EF/ECA	EC/ECA/REC	EUG	EP	EU/EV
Faux plafond	13 mm (1)	19 mm (1)	30 mm (5)	19 mm (6) (A)	–
Gaine technique	13 mm (1)	19 mm (1)	30 mm (5)	–	–
Locaux techniques	13 mm (1)	19 mm (1)	30 mm (5)	–	–
Cellules sanitaires	–	–	–	–	–
Zones Calmes	25 mm (3)	30 mm (3)	30 mm (5)	25 mm (5)	30 mm (5)

CALORIFUGE (type) : (1) MANCHONS ou PLAQUES ISOLANTE(S) (W1) (4) LAINE MINERALE AVEC ENTOILAGE + FINITION PVC (W1)
(2) COQUILLE EN LAINE DE ROCHE + FINITION ALUMINIUM
(3) RUBAN CHAUFFANT et LAINE MINERALE AVEC ENTOILAGE + FINITION PLATRE
(4) RUBAN CHAUFFANT et LAINE MINERALE AVEC ENTOILAGE + FINITION ALUMINIUM
(5) RUBAN CHAUFFANT et LAINE MINERALE AVEC ENTOILAGE + FINITION PVC (W1)

EVACUATIONS

EU	Evacuations Eaux Usées.	
EV	Evacuations Eaux Vannes.	
EUEV	Evacuations Eaux Usées, Eaux Vannes.	
EP	Evacuations Eaux Pluviales (gravitaire).	
EUG	Evacuations Eaux Usées Grasses + Calorifuge et trappage	
EUH	Evacuations Eaux Usées Chargées d'Hydrocarbure.	
VP	Ventilation de Chutes/Collecteurs	

SYMBOLISATION

CALORIFUGE
Té de dégorgement
Piquage même arase
Piquage sur le dessus
Piquage par le dessous

VANNE D' ISOLEMENT
CLAPET DE RETENUE
CLAPET DE NON RETOUR-CLASSE A-CONTROLABLE
DISCONNECTEUR A ZONE DE PRESSION REDUITE
ROBINET DE PUISAGE RBN et cosse vide d'extémité
AVALOIR : FONTE DN 100
SIPHON DE SOL : FONTE DN 100

ABREVIATIONS POUR LES TUBES

Ft	Tube fonte	TAG	Tube acier galvanisé
SWDH	Tube fonte type H (EU/E)	MTA	Tube POLY-V chaleur gamme MTA
PVC	Tube PVC	PVCP	Tube PVC pression
TAN	Tube acier noir	Cu	Tube cuivre.

INDICE	DATE DIFFUSION	LIBELLE DE LA DIFFUSION	DESSINE PAR	VERIFIE PAR
A	01/07/11	Mise A Jour	JPB	
0	13/05/11	PREMIERE DIFFUSION	EGN	

CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-DENIS

PHASE 1
PHASE 2
PHASE 3
DETAIL GALERIE

ACCUEIL ET PERINATALITE

MAITRISE D'OUVRAGE:	C/A DE SAINT DENIS Hopital Delafontaine	2 voie du Fr Pierre Delescluse 8 P 279 93205 ST-DENIS Cedex Tél: 01 42 35 60 24 - Fax: 01 42 35 61 85 E-mail: frederic@ch-stdenis.fr
MANDATAIRE DE LA MAITRISE D'OUVRAGE	ICADE GSA	Le Millénaire 1-35, rue de la Gare 75190 Paris cedex 19 Tél / Fax: 01 41 27 29 76 E-mail: jean-marc.dervieu@icade.fr
ARCHITECTE MANDATAIRE	Cabinet R.T.A. - J. REVOLLIER / J.M. TOURRET / J.M. VALENTIN Architectes Urbanistes, Ingénieur, associés Fax : 01 53 82 02 29	55, rue Raymond - 75116 PARIS Tél: 01 53 82 02 00 E-mail: paris@rtaarchi.fr
ARCHITECTE:	R2B-Architectes THIERRY BEAUFORT Chef de projet	36, rue Vaucthier 92100 Boulogne Billancourt T. / F: 01 46 04 04 28 - F. / F: 01 46 04 81 12 E-mail: r2b-architectes@orange.fr
B.E.T.:	INGEROP	168/172 bd de Verdun 92400 COURBEVOIE CEDEX Tél: 01 47 68 82 82 - Fax: 01 47 68 82 83 E-mail: philippe.ducreux@ingerop.com
ECONOMISTE:	ECONOME 80	250 rue Louis Blériot 76321 BOIS GUILLAUME Tél: 02 35 60 12 12 - Fax: 02 35 60 32 90 E-mail: contact@econome80.fr

OPC : IOSIS MANAGEMENT	CONTROLE TECHNIQUE : VERITAS	COORDONNATEUR SPS : VERITAS
4 rue Dolores Ibarruri - 93 430 - Villetaneuse	9/11 avenue du Vallon Fontenay 94120 Fontenay-sous-Bois cedex Tél: 01 49 74 74 00 nolo-bonnet@fr.bureauveritas.com	Agence IDF Est 36, avenue Jean Moulin - 77200 Torcy Tél: 01 60 06 56 00 jean-pierre.noreaz@fr.bureauveritas.com

BAL AS
Architecte mandataire
Tél 01 42 78 80 00
Fax 01 40 40 42 42

PLAN RESEAUX PLOMBERIE
PHASE 2 - NIVEAU +1
ZONE A

Emetteur:	Lot:	Ouvr:	Niveau:	Zone:	Type:	Phase:	Plan n°:	Ind:	Echelle:
BAL	PLB	P2	01	A	PPH	DOE	530303	A	1/50

RESTRUCTURATION DE L'HOPITAL DELAFONTAINE

FICHIER : BAL_PLB_P2_01_10_PPH_DOE_530303_0