Local technique	BMC
Echantillons	Eau de chauffage

	Valeur cible	>9,6	0	>10	<1	0
Étiquettes de lignes	Aspect	pH	Th (°f)	TA (°f)	Fe (mg/l)	Cu (mg/l)
mars-22	Incolore	**8.25**	3.2	**0.2**	0.1	0
août-22	Incolore	9.77	3.8	**4**	0.73	0
févr.-23	Incolore	9.92	4.2	**5.8**	0.67	0
mai-23	Incolore	9.61	4	**5.2**	0.7	0
août-23	Incolore	8.95	**5.2**	**0**	0.57	0
déc.-23	Incolore	9.51	**6.8**	**6.2**	0.71	0
mars-24	Incolore	**8.4**	**5.8**	**6.6**	0.6	0
juil.-24	Incolore	**8.58**	**5.2**	**6.8**	0.84	0
oct.-24	Incolore	8.58	**5.6**	**5.2**	0.73	0
mars-25	Incolore	**9.35**	**6.2**	**4.4**	0.79	0
6/26/2025	Incolore	**9.15**	4.4	**4**	0.24	0
10/7/2025	Incolore	**9.18**	3.2	**4.4**	0.3	0
1/13/2026	Incolore	**7.4**	**9.2**	**0**	0.23	0
5/7/2026	Incolore	**8.35**	**11.2**	**0.2**	0.17	0
Total général						

Local technique	BMC
Echantillons	Eau glacée CLIM

	Valeur cible	>9,6	0	>10	<1	0	
Étiquettes de lignes	Aspect	pH	Th (°f)	TA (°f)	Fe (mg/l)	Cu (mg/l)	T°C ptotection
mars-22	Incolore	8.44	7.6	0.6	0.13	0	Non renseigné
août-22	Incolore	11.28	0	25.65	0.21	0	Non renseigné
février-23	Jaune	10.75	0.4	16	0.84	0	Non renseigné
mai-23	Jaune	10.4	0	15.6	0.88	0	Non renseigné
août-23	Jaune	10.6	0	15.4	0.91	0	(vide)
décembre-23	Jaune	10.05	0	12.8	0.86	0	-
mars-24	Jaune	10.19	0	13.2	0.71	0	-
juillet-24	Ambré	10.14	0	13.4	0.63	0	-
octobre-24	Ambré	10.13	0	12	0.98	0	-
mars-25	**Marron**	10.16	0	12	**3.88**	0	-
juin-25	Marron	10.08	0	11.6	**3.51**	0	-
octobre-25	Ambré	10.12	0	12	**2.84**	0	-
janvier-26	Ambré	11.61	0	31.6	**3.48**	0	-
mai-26	Incolore	10.65	0	10	0.89	0	-
Total général							

Local technique	SAU
Echantillons	Eau glacée "CARRIER"

	Valeur cible	>9,6	0	>10	<1	0	
Étiquettes de lignes	Aspect	pH	Th (°f)	TA (°f)	Fe (mg/l)	Cu (mg/l)	T°C ptotection
mars-22	Jaune	9.82	**6.6**	10	**2.28**	**0.3**	Non renseigné
août-22	Jaune	9.91	3.8	8.4	**3.71**	**0.21**	Non renseigné
févr.-23	Jaune	9.94	3.2	7.2	**5.05**	**0.34**	Non renseigné
mai-23	Jaune	9.82	3	7	**5.63**	**0.31**	Non renseigné
août-23	Jaune	9.9	2.4	7.4	**5.5**	**0.37**	(vide)
déc.-23	Jaune	9.74	2.2	7	<1	0	-
mars-24	Jaune	**7.79**	3.8	0	**4.14**	**0.28**	-
juillet-24	Jaune	10.21	3.4	0	**4.16**	**0.25**	-
octobre-24	Jaunâtre	10.2	3.2	36.8	**4.63**	**0.29**	-
3/14/2025	Ambré	10.3	2	17.2	**4.71**	**0.37**	-
6/26/2025	Incolore	10.25	2	16	**4.47**	**0.4**	-
10/7/2025	Incolore	10.11	2.4	15.4	**4.02**	**0.44**	-
1/13/2026	Jaune	10.11	2.8	15.6	**6.14**	**0.39**	-
5/7/2026	Jaune	10.09	2.6	15.8	**6.01**	**0.41**	-
Total général							

Local technique	SAU
Echantillons	Eau glacée "DRY-COOLER"

	Valeur cible	>7	Indicatif	Indicatif	<1	0	
Étiquettes de lignes	Aspect	pH	Th (°f)	TA (°f)	Fe (mg/l)	Cu (mg/l)	T°C ptotection
mars-22	Jaune	8.09	8.4	0	**18.4**	0	-8
août-22	Jaune	8.03	6.2	0	**17.2**	NT	-8°C
févr.-23	Jaune	8.31	8.2	0	**16.4**	/	-8,0°C
mai-23	Jaune	8.16	8	0	**18.6**	/	-8°C
août-23	Jaune	8.19	7.6	0	**17.2**	NT	(vide)
déc.-23	Jaune	8.18	7.4	0	**16.6**	0	-8°C
mars-24	Jaune	8.12	7	0	**13.8**	0	-8°C
juil.-24	Jaune	**58.53**	6.8	0	**14.9**	NT	-8°C
octobre-24	Jaunâtre	8.48	6	0.4	**13.8**	NT	-7,8°C
3/14/2025	Jaunâtre	8.79	7.2	1	13.8	NT	-8°C
6/26/2025	Jaunâtre	8.81	7.4	1	**11.8**	NT	-8°C
10/7/2025	Jaunâtre	8.75	7.6	1	**10.56**	NT	-8°C
1/13/2026	Ambré	8.43	7.4	0.8	**12.23**	NT	-8,2°C
5/7/2026	Jaunâtre	8.63	7	1	**8.14**	NT	-8,2°C
Total général							

Local technique	PERINATALITE					
Echantillons	Eau de chauffage					
	Valeur cible	**>9,6**	**0**	**>10**	**<1**	**0**
Étiquettes de lignes	Aspect	pH	Th (°f)	TA (°f)	Fe (mg/l)	Cu (mg/l)
mars-22	Incolore	9.34	3.8	5	0.08	0
août-22	Incolore	10.21	0	16.8	0.22	0
février-23	Incolore	10.03	0	12	0.26	0
mai-23	Jaune	9.89	2	10	0.74	0
août-23	Jaune	9.71	1.8	9.6	0.8	0
décembre-23	Jaune	9.75	2.2	8	0.63	0
mars-24	Jaune	9.3	4.4	6.8	0.53	0
juillet-24	Jaune	9.85	1.8	7.8	0.75	0
octobre-24	Incolore	**8.68**	**5.8**	**1.4**	0.28	0
mars-25	Légèrement jaune	9.81	2.8	12	**1.14**	0
juin-25	Légèrement jaune	9.87	1	12.2	**1.16**	0
octobre-25	Légèrement jaune	9.8	2.2	12.8	**1.14**	0
janvier-26	Grisâtre	9.55	**6.6**	10	**1.37**	0
mai-26	Incolore	**8.39**	**10.4**	**1**	0.54	0
Total général						

Local technique	PERINATALITE						
Echantillons	Eau glacée "TRANE"						
	Valeur cible	**>9,6**	**0**	**>10**	**<1**	**0**	
Étiquettes de lignes	Aspect	pH	Th (°f)	TA (°f)	Fe (mg/l)	Cu (mg/l)	T°C ptotection
mars-22	Incolore	10.1	3.4	12	**4.01**	10	Non renseigné
août-22	Jaune	9.97	2.4	9.2	**3.38**	0	Non renseigné
févr.-23	Jaune	9.85	2.2	8.2	**4.26**	0	Non renseigné
mai-23	Jaune	9.66	2.4	7.8	**4.3**	0	Non renseigné
août-23	Jaune	9.61	2.2	8	**5.31**	0	(vide)
déc.-23	Jaune	9.56	2	8.2	**5.61**	0	-
mars-24	Jaune	9.32	1.6	7.6	**5.71**	0	-
juillet-24	Jaune	9.42	2.2	7.8	**5.98**	0	-
octobre-24	Incolore	9.63	2.4	8	**1.23**	0	-
3/14/2025	Incolore	9.62	2.6	9	1.04	0	-
6/26/2025	Grisâtre	9.32	3	8	**1.74**	0	-
10/7/2025	Légèrement jaune	9.25	2.2	7.6	**1.85**	0	-
1/13/2026	Gris	9.35	2	7.6	**1.89**	0	-
5/7/2026	Incolore	**7.71**	**15.8**	**0**	0.84	0	-
Total général							

Local technique	IRM
Echantillons	Eau glacée confort "CIAT"

	Valeur cible	>9,6	0	>10	<1	0	
Étiquettes de lignes	Aspect	pH	Th (°f)	TA (°f)	Fe (mg/l)	Cu (mg/l)	T°C ptotection
mars-22	Ambré	11.64	7.2	52.4	**21.8**	0	Non renseigné
août-22	Ambré	11.66	3.2	50.4	**20.8**	**0.27**	(vide)
février-23	Ambré	11.99	5.4	51.2	**19.2**	**0.31**	Non renseigné
mai-23	Jaune	11.63	4.4	49.4	**20.8**	**0.3**	Non renseigné
août-23	Jaune	11.47	0	51	**21.4**	**0.16**	(vide)
décembre-23	Jaune	11.69	0	54.3	**20.8**	**0.18**	-
mars-24	Jaune	11.67	0	54.6	**18.4**	**0.21**	-
juillet-24	Longtemps bleuté	**8.28**	**10.6**	0	0.1	0	-8°C
octobre-24	Ambré	11.79	0	57.6	**17**	**0.3**	-
mars-25	Ambré	11.8	0	57.2	**18.6**	**0.41**	-
juin-25	Ambré	11.71	0	55.8	**14.4**	**0.4**	-
octobre-25	Jaune	11.75	0	56.2	**15.5**	**0.51**	-
janvier-26	Jaune	11.63	0	54.2	**15.1**	0.53	-
mai-26	Incolore	**7.92**	**17.8**	**0**	0.64	0.11	-
Total général							

Local technique	IRM
Echantillons	Eau glacée "DRY-COOLER"

	Valeur cible	>7	Indicatif	Indicatif	<1	0	
Étiquettes de lignes	Aspect	pH	Th (°f)	TA (°f)	Fe (mg/l)	Cu (mg/l)	T°C ptotection
octobre-24	Longtemps bleuté	8.3	10	0	0.13	0	-8°C
mars-25	Longtemps bleuté	8.43	9.4	0	0.2	0	-8°C
juin-25	Longtemps bleuté	8.45	9.6	0	0.31	0	-8°C
octobre-25	Longtemps bleuté	8.43	9.2	0	0.31	0	-8°C
janvier-26	Légèrement bleuté	8	9.4	0	0.27	0	-8,4°C
mai-26	Jaunâtre	8.28	9	0	0.14	0	-8,4°C
Total général							

Local technique	IRM
Echantillons	Eau glacée process "DAIKIN"

	Valeur cible	>7	Indicatif	Indicatif	<1	0	
Étiquettes de lignes	Aspect	pH	Th (°f)	TA (°f)	Fe (mg/l)	Cu (mg/l)	T°C ptotection
mars-22	Jaune	8.39	14.6	3.2	4.4	0	-2
août-22	Incolore	7.63	23.2	0	0.18	0	-0,5°C
février-23	Incolore	7.17	22.4	0	0.31	0	Non renseigné
mai-23	Rouille	5.47	/	0	**>20**	0	Non renseigné
août-23	Rouille	5.39	NT	0	>20	0	(vide)
décembre-23	Jaune	6.98	24.2	0	**1.64**	0	0°C
mars-24	Jaune	7.88	28.4	0	**1.67**	0	-
juillet-24	Incolore	7.91	28	0	**1.4**	0	-0°C
octobre-24	Incolore	7.9	27	0	**1.31**	0	-0°C
mars-25	Incolore	8.8	17.6	0.8	**1.28**	0	-0°C
juin-25	Incolore	8.62	17	0.8	**1.16**	0	-0°C
octobre-25	Incolore	8.56	14.6	0.6	1.02	0	-0°C
janvier-26	Incolore	7.93	21.2	0	0.19	0	-0°C
mai-26	Incolore	8.32	21	0	0.15	0	-0°C
Total général							

Local technique	CRECHE
Echantillons	Eau de chauffage

	Valeur cible	>9,6	0	>10	<1	0
Étiquettes de lignes	Aspect	pH	Th (°f)	TA (°f)	Fe (mg/l)	Cu (mg/l)
mars-22	Jaune	10.92	0	32.2	**4.16**	0
août-22	Jaune	10.81	0	32	**4.21**	0
février-23	Jaune	11.11	0	30	**3.99**	0
mai-23	Jaune	10.96	0	29	**3.79**	0
août-23	Jaune	10.9	0	30.2	**4.01**	0
décembre-23	Jaune	10.87	0	30.6	**4.32**	0
mars-24	Jaune	10.88	0	31.2	**4.28**	0
juillet-24	Jaune	10.93	0	31.8	**4.03**	0
octobre-24	Jaunâtre	10.63	0	28.2	**3.24**	0
mars-25	Jaunâtre	10.26	0	28.8	**3.22**	0
juin-25	Ambré	10.06	0	22.6	**4.11**	0
octobre-25	Jaune	10.16	0	23	**4.03**	0
janvier-26	Grisâtre	9.95	0	20.8	**3.91**	0
mai-26	Incolore	**8.26**	**25.2**	**0**	0.11	0
Total général						

Local technique	101 LOGEMENTS
Echantillons	Eau de chauffage

	Valeur cible	>9,6	0	>10	<1	0
Étiquettes de lignes	Aspect	pH	Th (°f)	TA (°f)	Fe (mg/l)	Cu (mg/l)
mars-22	Incolore	9.06	**13**	**3.2**	0.16	0
août-22	Incolore	9.25	**12.4**	**3.4**	0.1	0
février-23	Incolore	8.89	**18**	**1.6**	0.21	0
mai-23	Incolore	8.8	**16.2**	1.6	0.2	0
août-23	Incolore	8.91	**15**	**1.4**	0.27	0
décembre-23	Incolore	**8.26**	**18**	**0**	0.22	0
mars-24	Incolore	8.88	**17.2**	**0**	0.2	0
juillet-24	Jaune	10.27	**6.2**	18	0.58	0
octobre-24	Incolore	9.75	**7.4**	13.6	0.41	0
mars-25	Incolore	9.75	7.4	13.6	0.41	0
juin-25	Légèrement gris	**8.65**	**8.61**	**3.2**	**1.76**	0
octobre-25	Légèrement gris	**8.7**	**8**	**3.4**	**1.42**	0
janvier-26	Incolore	**8.24**	**5.6**	**0**	0.53	0
mai-26	Incolore	**8.39**	4.4	**0**	0.61	0
Total général						

Local technique	IFSI
Echantillons	Eau de chauffage

	Valeur cible	**>9,6**	**0**	**>10**	**<1**	**0**
Étiquettes de lignes	Aspect	pH	Th (°f)	TA (°f)	Fe (mg/l)	Cu (mg/l)
mars-22	Incolore	**0.22**	2.4	**2.8**	0.48	0
août-22	Jaune	10.5	0.4	20	0.57	0
février-23	Jaune	**8.39**	1	**1.6**	0.49	0
mai-23	Jaune	**7.96**	1.2	**0**	0.51	0
août-23	Jaune	7.96	1.2	0	0.51	0
décembre-23	Jaune	**7.74**	1.8	0	0.41	0
mars-24	Jaune	**7.4**	1.8	0	0.41	0
juillet-24	/	/	/	/	/	/
octobre-24	Jaunâtre	12.82	0	**>180**	0.76	0
mars-25	Jaune	10.81	0	26.2	**1.75**	0
juin-25	Jaune	9.72	0	23.8	**1.21**	0
octobre-25	Jaune	9.82	0	24	**1.25**	0
janvier-26	Jaune	9.8	0	23.6	**1.28**	0
mai-26	Jaune	9.46	0	21.2	1.18	0
Total général						

Local technique	MAISON DE RETRAITE
Echantillons	Eau de chauffage

	Valeur cible	>9,6	0	>10	<1	0
Étiquettes de lignes	Aspect	pH	Th (°f)	TA (°f)	Fe (mg/l)	Cu (mg/l)
mars-22	Incolore	9.61	1.6	8.4	0.44	0
août-22	Incolore	9.13	4.4	**4**	0.28	0
février-23	Incolore	9.1	**5.2**	**3.2**	0.31	0
mai-23	Incolore	9.18	4.8	**3**	0.3	0
août-23	Incolore	8.87	**7.8**	**1.8**	0.32	0
décembre-23	Incolore	**8.14**	**8.4**	**0**	0.24	0
mars-24	Incolore	**8.94**	**8.8**	**1**	0.19	0
juillet-24	Incolore	**8.83**	**5.6**	**1.6**	0.21	0
octobre-24	Incolore	8.83	5.6	**1.6**	0.21	0
mars-25	Légèrement jaune	10.13	0	12.2	0.83	0
août-25	Légèrement jaune	10.13	0	12.2	0.83	0
novembre-25	Légèrement jaune	9.64	**3.6**	**8.2**	0.71	0
janvier-26	Légèrement jaune	9.42	**5.2**	**5.6**	0.73	0
mai-26	Incolore	8.39	**7.6**	**1.2**	0.31	0
Total général						