Légende :

- Réseaux existants à supprimer ou abandonner
- Réseaux existants à dévoyer
- Réseau EP dévoyé (EP Ø200 1%→)
- Réseau AEP dévoyé
- Réseau FO dévoyé
- Fourreaux vides dévoyés
- Réseau BT dévoyé
- Réseau HT dévoyé
- Réseau de chaleur principal dévoyé

N O E S

1/200
0 2 4 6 8 10 M



éQUIPE DE MAÎTRISE D' OUVRAGE

MAÎTRISE D'OUVRAGE	ASSISTANCE MAITRISE D'OUVRAGE	BUREAU DE CONTRÔLE	CONTRÔLE TECHNIQUE CSPS
EPSMCAEN 15 Ter rue Saint-Ouen CS 45373 14 053 CAEN Cedex 4 02 31 30 80 13	GROUPE samop Pépinière de Nonant– Parc Tertiaire de Nonant Rue des longues haies 14 400 NONANT antonin.toutain@samop.fr		

éQUIPE DE MAÎTRISE D' ŒUVRE

PARGADE ARCHITECTES	ARCHITECTE MANDATAIRE	36 boulevard de la Bastille, 75012 PARIS 01 43 40 41 00
INGEROP	BUREAU D'éTUDES TCE éCONOMISTE DE LA CONSTRUCTION	1 Chemin de la Chatterie, 44819 SAINT HERBLAIN 02 40 94 96 00
APRES LA PLUIE	PAYSAGE	22 rue Neuve des Boulets, 75011 PARIS 01 55 28 74 07
PLANETE ACOUSTIQUE (TISSEYRE)	BUREAU D'éTUDES ACOUSTIQUE	69 Bd Malesherbes, 75008 PARIS 01 45 61 29 14

Réaménagement du centre EPSM CAEN
Secteur 2 : Secteur bâtiment MLS
Plan des réseaux à supprimer/abandonner et/ou dévoyer

CAE	PRO	ING	PLN	MLS	TZ	TN	ARC	XXX	0
PROJET	PHASE	EMETTEUR	TYPE	BATIMENT	ZONE	NIVEAU	LOT	NUMÉRO	INDICE

FORMAT: A1 | Livrable: CAE_PRO_ING_PLN_MLS_TZ_TN_ARC_XXX_0 | ECHELLE: 1 : 200 | DATE: 31/07/2026

L'ARCHIPEL
LES MIMOSAS
LES GLYCINES
CUISINE CENTRALE
CHAUFFERIE CENTRALE
(OB 106)
(OB 93)

Canalisation AEP (Position exacte à contrôler) à dévoyer
Canalisation AEP existante dévoyée
Raccordement AEP dévoyé sur existant
Raccordement BT dévoyé sur existant
Raccordement fourreaux vides dévoyés sur existant
Raccordements réseaux de chaleur dévoyés sur existants
Canalisation AEP à supprimer
Canalisation AEP (Position exacte à contrôler) à supprimer
Mise en place regard EP + raccordement sur conduite existante
Regard EP : Zt : 9.55 NGF (à contrôler) Zfe : 7.60 NGF Pr : 1.95m
Raccordement FO sur existant
Boîte de jonction HT sur existant
Fourreaux vides à abandonner
- Réseaux de chaleur aller + retour
- Câbles + fourreaux BT
- Fourreaux vides
à dévoyer
Câbles + fourreaux HTA et Fibre Optique (présence et implantation à contrôler) à dévoyer
Canalisation EP Ø200 à dévoyer
Boîte de jonction HT sur existant
Raccordement FO sur existant
Raccordement sur regard EP existant
Regard EP : Zt : 9.38 NGF (à contrôler) Zfe : 7.38 NGF Pr : 2.00m
Réseaux de chaleur existants dévoyés
Réseau BT existant dévoyé
Fourreau vide existant dévoyé
Seuil Rdc: 88
Seuil 1er: 16.24
Seuil 2ème: 16.58