Réaménagement du batiment C3
UNIVERSITE DE POITIERS

STRUCTURE

RENFORTS OUVERTURES

Coffrage

PRO

Maitre d'ouvrage **UNIVERSITE DE POITIERS**	Responsable : MG Dessin : MG		MATERIAUX (hypothèses) Béton armé : suivant tableau Aciers : Rond lisses : 215 MPa,classe B Barres à HA 500 MPa,classe B Trellis soudés 500 MPa,classe B ENVIRONNEMENT: Sol: sans objet - Taux de travail: - Classe de sol : Sismicité - zone : 3 - Catégorie d'importance: III - batiment existant : non concerné CLIMATIQUE - Vent : zone 1 - Neige : zone A1 - Zone de gel : gel modéré SURCHARGES - Exploitation cat.B : 100 daN/m² - Permanentes : 200 daN/m²
Maitre d'oeuvre **AXE INGENIERIE**	Date : 20 avril 2026 Echelle : 1/50		
Entreprise -	Plan BA01	Affaire --	

Indice	Date	MODIFICATIONS
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.

NOTA: Le BET prend l'entière responsabilité de ses plans et calculs à l'exclusion des indications et reservations ayant traitaux corps d'état secondaire . Il appartiendra à celui-ci d'en vérifier l'implantation.Un exemplaire des plans de coffrage doit etre mis à disposition au bureau de chantier.

L'entreprise devra vérifier lors du façonnage des aciers et de la préfabrication le nombre des éléments suivant les plans de coffrage.Aucune cote de doit etre prise à l'échelle

BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES
BETON, CHARPENTE, INGENIERIE
69, RUE NUNGESSER - 86580 BIARD

Téléphone : 05-49-37-38-39
Télécopie : 05-49-37-39-39
E-mail : dl.structures@wanadoo.fr

DL STRUCTURES

NOTA:
la stabilité au feu devra être assurée par un encoffrment du degré exigé

