2.2. Tableaux de synthèse Statut de déchets des produits, matériaux, équipements du bâtiment

Les quantités données sont des quantités estimées dans le cadre du présent diagnostic. En conséquence, celles-ci ne peuvent pas engager Bureau Veritas Exploitation pour l'établissement de devis de travaux de démolition.

Déchets Inertes (DI)

2.1.1. Déchets Inertes (DI)

Localisation		Description des Produits, Matériaux, Equipements			Description des déchets potentiels			Quantification Valeur de référence (m3, m2, ml, U)		Etat de conservation		Indication Déchets		
										Etat de conservation ou de fonctionnement estimé	Suspicion de substances dangereuse			
Bâtiment	Niveau	Catégories	Eléments d'ouvrage	Désignation de l'objet, Caractéristiques principales	Matière	Nature du flux	Codes Déchets	Quantité	Calcul du poids	Neuf Bon Moyen Mauvais (SO)	OUI ou NON	Indications de dépose	Indication des flux de déchets	Indication de stockage et de transport
Bâtiment 19	Enterré	2.1	Fondations	Semelle filante 40x60 (hypothèse)	Béton et pierre	Mélange de flux	17 01 01	130 ml	78	SO	/	Engins de démolition, concassage, séparation du béton et des ferraillages et autres matières.	Valorisation matière	Stockage sur aire du site; manutention par engins
Bâtiment 19	Semelle isolée en terré sous poteau	2.1	Fondations	Semelle isolée 40x40x40 (hypothèse)	Béton et pierre	Mélange de flux	17 01 01	15 U	2,4	SO	/	Engins de démolition, concassage, séparation du béton et des ferraillages et autres matières.	Valorisation matière	Stockage sur aire du site; manutention par engins

Localisation		Description des Produits, Matériaux, Equipements			Description des déchets potentiels			Quantification Valeur de référence (m3, m2, ml, U)		Etat de conservation		Indication Déchets		
										Etat de conservation ou de fonctionnement estimé	Suspicion de substances dangereuse			
Bâtiment	Niveau	Catégories	Eléments d'ouvrage	Désignation de l'objet, Caractéristiques principales	Matière	Nature du flux	Codes Déchets	Quantité	Calcul du poids	Neuf Bon Moyen Mauvais (SO)	OUI ou NON	Indications de dépose	Indication des flux de déchets	Indication de stockage et de transport
Bâtiment 19	Façade Est et Ouest	3.3	Façades	Briques pleines + enduit ciment	Brique	Mélange de flux	17 09 04	292 m²	59,568	SO	Non	Engins de démolition, concassage, séparation du béton s et autres matières.	Valorisation matière	Stockage sur aire du site; manutention par engins
Bâtiment 19	R+1 Plancher intermédiaire	3.1	Eléments porteurs horizontaux	Dalles pleines en béton armé 15cm	Béton, acier	Mélange de flux	17 01 01	29 m²	10,875	SO	Non	Engins de démolition, concassage, séparation du béton et des ferraillages et autres matières.	Valorisation matière	Stockage sur aire du site; manutention par engins
Bâtiment 19	bâtiment intérieur de l'entrepôt - plancher bas	3.1	Eléments porteurs horizontaux	Dalles pleines en béton armé 10cm (hypothèse)	Béton, acier	Mélange de flux	17 01 01	29 m²	7,25	SO	Non	Engins de démolition, concassage, séparation du béton et des ferraillages et autres matières.	Valorisation matière	Stockage sur aire du site; manutention par engins
Bâtiment 19	Bâtiment intérieur de l'entrepôt	7.1	Revêtements de sol	Carrelage 1 cm collé	Carrelage, colle	Mélange de flux	17 09 04	57 m²	1,1628	SO	Non	Démolition mécanique	Valorisation matière	Stockage en vrac pour enlèvement

Localisation		Description des Produits, Matériaux, Equipements			Description des déchets potentiels			Quantification Valeur de référence (m3, m2, ml, U)		Etat de conservation		Indication Déchets		
										Etat de conservation ou de fonctionnement estimé	Suspicion de substances dangereuse			
Bâtiment	Niveau	Catégories	Eléments d'ouvrage	Désignation de l'objet, Caractéristiques principales	Matière	Nature du flux	Codes Déchets	Quantité	Calcul du poids	Neuf Bon Moyen Mauvais (SO)	OUI ou NON	Indications de dépose	Indication des flux de déchets	Indication de stockage et de transport
Bâtiment 19	Mur pignon Nord et sud	3.3	Eléments porteurs verticaux	Pierre de taille + enduit ciment ep ≃ 58 cm	Pierre	Monoflux	17 09 04	259 m²	391,09	SO	Non	Déconstruction soignée par élément.	Valorisation matière	Stockage sur aire du site; manutention par engins
Bâtiment 19	/	3.6	Escaliers béton	Escalier Béton	Béton, acier	Mélange de flux	17 01 01	5,2 m²	3,12	SO	Non	Engins de démolition, concassage, séparation du béton et des ferraillages et autres matières.	Valorisation matière	Stockage sur aire du site; manutention par engins
Bâtiment 19	Bâtiment intérieur du hangar -RDC -sanitaire	7.2	Revêtements	Faïence 1 cm collé	Carrelage, colle	Mélange de flux	17 09 04	16 m²	0,3264	SO	Non	Dépose par élément	Valorisation matière	Stockage en vrac pour enlèvement
Bâtiment 19	Structure bâtiment intérieur de l'entrepôt	3.3	Eléments porteurs verticaux	Parpaing creux 25 cm + enduit ciment	Béton, pierre	Monoflux	17 09 04	42 m²	13,923	SO	Non	Engins de démolition, concassage, séparation du béton des autres matières.	Valorisation matière	Stockage sur aire du site; manutention par engins

2.1.2. Déchets Non Dangereux (DND) Non Inerte

Localisation		Description des Produits, Matériaux, Equipements			Description des déchets potentiels			Quantification Valeur de référence (m3, m2, ml, U)		Etat de conservation		Indication Déchets		
										Etat de conservation ou de fonctionnement estimé	Suspicion de substances dangereuse			
Bâtiment	Niveau	Catégories	Eléments d'ouvrage	Désignation de l'objet, Caractéristiques principales	Matière	Nature du flux	Codes Déchets	Quantité	Calcul du poids	Neuf Bon Moyen Mauvais (SO)	OUI ou NON	Indications de dépose	Indication des flux de déchets	Indication de stockage et de transport
Bâtiment 19	bâtiment intérieur de l'entrepôt	6.2	Menuiseries Extérieures	Fenêtre Acier : cadre et montant en cornière acier	Acier, verre	Mélange de flux	17 09 04	5,4 m²	0,1323	Moyen	Non	Dépose soignée de l'objet dans son intégralité.	Recyclage	Stockage DND sur palettes adaptées.
Bâtiment 19	bâtiment intérieur de l'entrepôt	6.2	Menuiseries Extérieures	Porte métallique vitrée	Acier, verre	Mélange de flux	17 09 04	9 m²	0,2205	Moyen	Non	Dépose soignée de l'objet dans son intégralité.	Recyclage	Stockage DND sur palettes adaptées.
Bâtiment 19	Façade Sud	6.2	Menuiseries Extérieures	Fenêtre et porte PVC + double Vitrage verre	Plastique, verre, métal	Mélange de flux	17 09 04	3,5 m²	0,105	Moyen	Non	Dépose soignée de l'objet dans son intégralité.	Recyclage	Stockage DND sur palettes adaptées.
Bâtiment 19	Bâtiment intérieur de l'entrepôt	5.5	Menuiseries intérieures	Porte Isoplane 205*0,83	Bois B, métal	Mélange de flux	17 09 04	3 U	0,039	Moyen	Non	Dépose soignée de l'objet dans son intégralité.	Recyclage	Stockage DND sur palettes adaptées.
Bâtiment 19	bâtiment intérieur de l'entrepôt - R+1	7.2	Revêtement mural	Lambris bois	Bois B	Monoflux	17 02 01	15 m²	0,225	Moyen	Non	Dépose des éléments dissociables.	Recyclage	Stockage en vrac pour enlèvement

Localisation		Description des Produits, Matériaux, Equipements			Description des déchets potentiels			Quantification Valeur de référence (m3, m2, ml, U)		Etat de conservation		Indication Déchets		
										Etat de conservation ou de fonctionnement estimé	Suspicion de substances dangereuse			
Bâtiment	Niveau	Catégories	Eléments d'ouvrage	Désignation de l'objet, Caractéristiques principales	Matière	Nature du flux	Codes Déchets	Quantité	Calcul du poids	Neuf Bon Moyen Mauvais (SO)	OUI ou NON	Indications de dépose	Indication des flux de déchets	Indication de stockage et de transport
Bâtiment 19	bâtiment intérieur de l'entrepôt-R+1	7.2	Plafonds	Plafonette brique + plâtre sur une face	Brique, plâtre, enduit	Mélange de flux	17 09 04	21 m²	0,609	SO	Non	Démolition mécanique	Valorisation matière	Stockage sur aire du site; manutention par engins
Bâtiment 19	Bâtiment intérieur de l'entrepôt	5.6	Garde-corps	Gardes corps et rampes d'escalier en acier	Acier	Monoflux	17 04 05	14 ml	0,07	Moyen	Non	Dépose manuelle.	Recyclage	Stockage dans containers DND
Bâtiment 19	Toiture	4.3	Collecteurs	Chéneaux Zinc	Zinc	Monoflux	17 04 04	90 ml	0,27	SO	Non	Dépose des canalisations de leur support.	Recyclage	Stockage DND en vrac dans container de matière similaire.
Bâtiment 19	Façade	4.3	Canalisations EP	descentes des eaux pluviale	Zinc	Monoflux	17 04 04	15 ml	0,0525	SO	Non n	Dépose des canalisations de leur support.	Recyclage	Stockage DND en vrac dans container de matière similaire.

Localisation		Description des Produits, Matériaux, Equipements			Description des déchets potentiels			Quantification Valeur de référence (m3, m2, ml, U)		Etat de conservation		Indication Déchets		
										Etat de conservation ou de fonctionnement estimé	Suspicion de substances dangereuse			
Bâtiment	Niveau	Catégories	Eléments d'ouvrage	Désignation de l'objet, Caractéristiques principales	Matière	Nature du flux	Codes Déchets	Quantité	Calcul du poids	Neuf Bon Moyen Mauvais (SO)	OUI ou NON	Indications de dépose	Indication des flux de déchets	Indication de stockage et de transport
Bâtiment 19	Entrepôt	1.3	Revêtements de sol	Enrobés sans goudron sans amiante	Bitume	Monoflux	17 03 02	900 m²	157,5	SO	Non n	Engins de démolition	Valorisation matière	Stockage sur aire du site; manutention par engins
Bâtiment 19	Façades Est et Ouest	6.2	Plaque	Plaque ondulée translucide)	Plastique	Monoflux	17 02 03	152 m²	1,064	Moyen	Non	Démontage par élément	Valorisation matière	Stockage DND sur aire du site
Bâtiment 19	Panne de rive	4.2	Couvertures métalliques	Panne de rive en zinc	Zinc	Monoflux	17 09 04	44 ml	0,352	SO	Non	Séparation des éléments	Recyclage	Stockage DND sur aire du site

2.1.3. Déchets Dangereux (DD)

Localisation		Description des Produits, Matériaux, Equipements			Description des déchets potentiels			Quantification Valeur de référence (m3, m2, ml, U)		Etat de conservation		Indication Déchets		
										Etat de conservation ou de fonctionnement estimé	Suspicion de substances dangereuse			
Bâtiment	Niveau	Catégories	Eléments d'ouvrage	Désignation de l'objet, Caractéristiques principales	Matière	Nature du flux	Codes Déchets	Quantité	Calcul du poids	Neuf Bon Moyen Mauvais (SO)	OUI ou NON	Indications de dépose	Indication des flux de déchets	Indication de stockage et de transport
Bâtiment 19	Pignon Nord et Sud	6.2	Menuiseries Extérieures	Fenêtre Acier : cadre et montant en cornière acier avec peinture plomb	Acier, verre, plomb	Mélange de flux	17 09 03	20 m²	0,6	SO	oui	Démontage soignée, entreprise spécialisée	Elimination	Stockage DD sur palettes adaptées.
Bâtiment 19	Façade Est et Ouest	6.2	Menuiseries Extérieures	Structure paroi vitrée cadre et montant en cornière acier avec peinture plomb	Acier, plomb	Mélange de flux	17 09 03	152 m²	6,46	SO	oui	Démontage soignée, entreprise spécialisée	Elimination	Stockage DD sur palettes adaptées.
Bâtiment 19	Entrepôt	5.1	Cloisons	Grille acier avec peinture au plomb	Acier, plomb	Mélange de flux	17 09 03	5,8 ml	0,3886	SO	oui	Démontage soignée, entreprise spécialisée	Elimination	Stockage DD sur palettes adaptées.
Bâtiment 19	toiture =8 fermes L= 22 ml	4.2	Charpente	Ferme métallique avec peinture au plomb	Acier, plomb	M Mélange de flux	17 09 03	176 ml	8,272	SO	oui	Démontage soignée, entreprise spécialisée	Elimination	Stockage DD sur palettes adaptées.

Localisation		Description des Produits, Matériaux, Equipements			Description des déchets potentiels			Quantification Valeur de référence (m3, m2, ml, U)		Etat de conservation		Indication Déchets		
										Etat de conservation ou de fonctionnement estimé	Suspicion de substances dangereuse			
Bâtiment	Niveau	Catégories	Eléments d'ouvrage	Désignation de l'objet, Caractéristiques principales	Matière	Nature du flux	Codes Déchets	Quantité	Calcul du poids	Neuf Bon Moyen Mauvais (SO)	OUI ou NON	Indications de dépose	Indication des flux de déchets	Indication de stockage et de transport
Bâtiment 19	toiture = 1 ferme L= 40 ml	4.2	Charpente	Ferme métallique avec peinture au plomb	Acier, plomb	Mélange de flux	17 09 03	40 ml	1,88	SO	oui	Démontage soignée, entreprise spécialisée	Elimination	Stockage DD sur palettes adaptées.
Bâtiment 19	toiture = 21 pannes	4.2	Charpente	Panne métallique avec peinture au plomb	Acier, plomb	Mélange de flux	17 09 03	945 ml	11,34	SO	oui	Démontage soignée, entreprise spécialisée	Elimination	Stockage DD sur palettes adaptées.
Bâtiment 19	Façades	3.3	Eléments porteurs verticaux	Poutre métallique avec peinture au plomb	Acier, plomb	Mélange de flux	17 09 03	72 ml	1,512	SO	oui	Démontage soignée, entreprise spécialisée	Elimination	Stockage DD sur palettes adaptées.
Bâtiment 19	Toiture contreventement	4.2	Charpente	Panne métallique avec peinture au plomb	Acier, plomb	Mélange de flux	17 09 03	80 ml	0,96	SO	oui	Démontage soignée, entreprise spécialisée	Elimination	Stockage DD sur palettes adaptées.

Localisation		Description des Produits, Matériaux, Equipements			Description des déchets potentiels			Quantification Valeur de référence (m3, m2, ml, U)		Etat de conservation		Indication Déchets		
										Etat de conservation ou de fonctionnement estimé	Suspicion de substances dangereuse			
Bâtiment	Niveau	Catégories	Eléments d'ouvrage	Désignation de l'objet, Caractéristiques principales	Matière	Nature du flux	Codes Déchets	Quantité	Calcul du poids	Neuf Bon Moyen Mauvais (SO)	OUI ou NON	Indications de dépose	Indication des flux de déchets	Indication de stockage et de transport
Bâtiment 19	Façades	3.3	Eléments porteurs horizontaux	Poutre métallique en treillis avec peinture au plomb	Acier, plomb	Mélange de flux	17 09 03	80 ml	3,2	SO	oui	Démontage soignée, entreprise spécialisée	Elimination	Stockage DD sur palettes adaptées.
Bâtiment 19	Façades Sud	3.3	Eléments porteurs horizontaux	Linteau poutre métallique avec peinture au plomb	Acier, plomb	Mélange de flux	17 09 03	5,8 ml	0,3886	SO	oui	Démontage soignée, entreprise spécialisée	Elimination	Stockage DD sur palettes adaptées.
Bâtiment 19	Peinture de signalisation Localisation cf. rapport plomb	7.2	Revêtement mural	Peinture au plomb	plomb	Monoflux	17 09 03	2m²	0,03	SO	oui	Retrait par une entreprise spécialisée	Elimination	Stockage DD dans des contenants adaptées

2.1.4. Déchets d'Equipements

Localisation		Description des Produits, Matériaux, Equipements			Description des déchets potentiels			Quantification Valeur de référence (m3, m2, ml, U)		Etat de conservation		Indication Déchets		
										Etat de conservation ou de fonctionnement estimé	Suspicion de substances dangereuse			
Bâtiment	Niveau	Catégories	Eléments d'ouvrage	Désignation de l'objet, Caractéristiques principales	Matière	Nature du flux	Codes Déchets	Quantité	Calcul du poids	Neuf Bon Moyen Mauvais (SO)	OUI ou NON	Indications de dépose	Indication des flux de déchets	Indication de stockage et de transport
Bâtiment 19	Bureaux sanitaires	10.3	Luminaires	Tubes fluorescents	Composite verre, métal, gaz	Mélange de flux	20 01 20	3 U	0,0012	Moyen	OUI	Coupure des réseaux électriques, démontage manuelle.	Elimination	Stockage dans containers DD - ou éco organisme
Bâtiment 19	Bureaux sanitaires	10.4	Appareillages électriques	Interrupteurs , socle de prise de courant	Plastique, Cuivre	Mélange de flux	20 01 36	20 U	0,004	Mauvais	Non	Coupure des réseaux électriques, démontage manuelle.	Recyclage	Stockage dans containers DND - DEEE
Bâtiment 19	sanitaires	9.3	Sanitaires	Bacs à douche céramique	Céramique	Monoflux	17 01 03	1 U	0,05	Mauvais	Non	Coupure de l'alimentation en eau. Purge des réseaux d'eau. Dépose manuelle.	Valorisation matière	Stockage dans containers DI
Bâtiment 19	Sanitaires	9.3	Sanitaires	WC	Céramique	Monoflux	17 01 03	1 U	0,025	Mauvais	Non	Coupure de l'alimentation en eau. Purge des réseaux d'eau. Dépose manuelle.	Valorisation matière	Stockage dans containers DI

Localisation		Description des Produits, Matériaux, Equipements			Description des déchets potentiels			Quantification Valeur de référence (m3, m2, ml, U)		Etat de conservation		Indication Déchets		
										Etat de conservation ou de fonctionnement estimé	Suspicion de substances dangereuse			
Bâtiment	Niveau	Catégories	Eléments d'ouvrage	Désignation de l'objet, Caractéristiques principales	Matière	Nature du flux	Codes Déchets	Quantité	Calcul du poids	Neuf Bon Moyen Mauvais (SO)	OUI ou NON	Indications de dépose	Indication des flux de déchets	Indication de stockage et de transport
Bâtiment 19	Sanitaires	9.3	Sanitaires	Urinoir céramique 1	Céramique	Monoflux	17 01 03	1 U	0,012	Mauvais	Non	Coupure de l'alimentation en eau. Purge des réseaux d'eau. Dépose manuelle.	Valorisation matière	Stockage dans containers DI
Bâtiment 19	Sanitaires	9.3	Sanitaires	Lave mains	Céramique	Monoflux	17 01 03	1 U	0,01	Mauvais	Non	Coupure de l'alimentation en eau. Purge des réseaux d'eau. Dépose manuelle.	Valorisation matière	Stockage dans containers DI
Bâtiment 19	Sanitaire	9.1	Production d'Eau Chaude Sanitaire	Ballon d'eau chaude 200 l	Acier, cuivre, plastique	Mélange de flux	20 01 36	1 U	0,05	Mauvais	Non	Purge au préalable du réseau hydraulique, coupure de l'alimentation électrique, dépose soignée.	Recyclage	Stockage dans containers DND - DEEE
Bâtiment 19	Bureaux sanitaires	8.1	Diffusion de chaleur / refroidissement	Radiateur électrique	Acier, cuivre, plastique, céramique	Mélange de flux	20 01 36	3 U	0,03	Mauvais	Non	Coupure de l'électricité au préalable, dépose manuelle soignée.	Recyclage	Stockage dans containers DND

Localisation		Description des Produits, Matériaux, Equipements			Description des déchets potentiels			Quantification Valeur de référence (m3, m2, ml, U)		Etat de conservation		Indication Déchets		
										Etat de conservation ou de fonctionnement estimé	Suspicion de substances dangereuse			
Bâtiment	Niveau	Catégories	Eléments d'ouvrage	Désignation de l'objet, Caractéristiques principales	Matière	Nature du flux	Codes Déchets	Quantité	Calcul du poids	Neuf Bon Moyen Mauvais (SO)	OUI ou NON	Indications de dépose	Indication des flux de déchets	Indication de stockage et de transport
Bâtiment 19	Bureaux sanitaires	10.3	Luminaires	Réglette 1 tube fluorescent étanche - 120 cm	Métal, plastique, Cuivre	Mélange de flux	20 01 36	3 U	0,006	Mauvais	Non	Coupure des réseaux électriques, démontage manuelle.	Recyclage	Stockage dans containers DND - DEEE
Bâtiment 19	Entrepôt	10.3	Luminaires	Suspension	Métal, plastique, Cuivre	Mélange de flux	20 01 36	7 U	0,0175	Mauvais	Non	Coupure des réseaux électriques, démontage manuelle.	Recyclage	Stockage dans containers DND - DEEE
Bâtiment 19	Sanitaire	9.2	Canalisations	Cuivre	Cuivre	Monoflux	17 04 01	20 ml	0,0062	Mauvais	Non	Dépose des canalisations de leur support.	Recyclage	Stockage DND en vrac dans container de matière similaire.
Bâtiment 19	Sanitaire	9.2	Canalisations	PVC Ø40	Plastique	Monoflux	17 02 03	20 ml	0,032	SO	Non	Dépose des canalisations de leur support.	Valorisation matière	Stockage DND en vrac dans container de matière similaire.
Bâtiment 19	Sanitaire	9.2	Canalisations EP	PVC Ø100	Plastique	Monoflux	17 02 03	20 ml	0,022	SO	Non	Dépose des canalisations de leur support.	Valorisation matière	Stockage DND en vrac dans container de matière similaire.

Localisation		Description des Produits, Matériaux, Equipements			Description des déchets potentiels			Quantification Valeur de référence (m3, m2, ml, U)		Etat de conservation		Indication Déchets		
										Etat de conservation ou de fonctionnement estimé	Suspicion de substances dangereuse			
Bâtiment	Niveau	Catégories	Eléments d'ouvrage	Désignation de l'objet, Caractéristiques principales	Matière	Nature du flux	Codes Déchets	Quantité	Calcul du poids	Neuf Bon Moyen Mauvais (SO)	OUI ou NON	Indications de dépose	Indication des flux de déchets	Indication de stockage et de transport
Bâtiment 19	Façade Sud	6.2	Menuiseries Extérieures	Rideaux acier enroulable acier + motorisation	Acier	Mélange de flux	17 04 05	19 m²	0,418	Bon	Non	Coupure des réseaux électriques, démontage manuelle et séparation de l l'automatisation..	Recyclage	Stockage sur palettes adaptées DND - et contenaire DEEE
Bâtiment 19	Entrepôt	10.3	Luminaires	Ampoules fluorescents	Composite verre, métal, gaz	Mélange de flux	20 01 20	7 U	0,0028	Bon	Non	Coupure des réseaux électriques, démontage manuelle.	Elimination	Stockage dans containers DD - ou éco organisme

2.1.5. Déchets Dangereux Amiantés

Localisation		Description des Produits, Matériaux, Equipements			Description des déchets potentiels			Quantification Valeur de référence (m3, m2, ml, U)		Etat de conservation		Indication Déchets		
										Etat de conservation ou de fonctionnement estimé	Suspicion de substances dangereuse			
Bâtiment	Niveau	Catégories	Eléments d'ouvrage	Désignation de l'objet, Caractéristiques principales	Matière	Nature du flux	Codes Déchets	Quantité	Calcul du poids	Neuf Bon Moyen Mauvais (SO)	OUI ou NON	Indications de dépose	Indication des flux de déchets	Indication de stockage et de transport
Bâtiment 19	Couverture	4.2	Toitures	Plaques ondulée + faitage en fibres-ciment	Matériaux de construction contenant de l'amiante	Monoflux	17 06 05	1015 m²	15,225	Non	Oui	Une entreprise qualifiée pour le désamiantage devra effectuer la déconstruction.	Elimination	Les objets seront stockés selon les méthodes de l'entreprise certifiée pour les travaux de désamiantage.