TD à Remplacer

Liaison BT à Remplacer

TD ADMINISTRATION

NIVEAU R+2

TD SALLE INFORMATIQUE S6

TD SALLE MODULAIRE 2 BAT B

TD SALLE MODULAIRE 2 BAT A

TD SALLE A1

TD SALLE A2

TD SALLE A3

TD SALLE A4

TD SALLE SERVEUR

NIVEAU R+1

TD SALLE DE SCIENCE 1

TD SALLE DE SCIENCE 2

TD SALLE DE SCIENCE 3

TD SALLE MODULAIRE 1 BAT B

TD SALLE DES PROF

TD LABORATOIRE

TD SALLE DE SCIENCE 1

TD BATIMENT J - CANNELLE

TD BATIMENT H - HIBISCUS

TD NOUVEAU BATIMENT MODULAIRE

TD BATIMENT A - ALAMANDA

TD BATIMENT V - VANILLE

POSTE TRANSFO 630A - 630kVA

ECP2D

RMBT G3

Coffret TB+ Type 1

TGBT 630A - 400kVA

TD BATIMENT G - SALLE AUDIOVISUELLE

TD BATIMENT - ILOT BLANC

TD BATIMENT L - YLANG

TD GYMNASE

TD LOGEMENT DE FONCTION

TD SALLE DE SCIENCE 2

TD SALLE 1

TD CDI

TD BATIMENT M - MAWA

NIVEAU RDC

Rév. n°	DATE	MODIFICATIONS	AUTEURS
0	16/06/2026	Création du plan	MEI
1	30/06/2026	Mise à jour suite à la reunion de présentation DCE	MEI

MISES AUX NORMES ELECTRICITE CFO-CFA
CITE SCOLAIRE DU NORD - MTSANGADOUA
SYNOPTIQUE DE DISTRIBUTION COURANT FORT

REF PLAN : EL05

MEI
ZI NEL KAWENI
97600 MAMOUDZOU
Tél : (0269) 61.51.85