Principes généraux d'attribution des crans de Délestage/Relestage CHRU de Tours

Norme NF C 15-211 Novembre 2017				Compléments et application CHRU de Tours	
Classe					
0	15	>15	Activités	Locaux ou équipements	cran
			1 Bloc opératoire		
X			1.1 Salle d'opération		
	X		1.2 Traitemen t d'air		
X			**2 Chrurgie obstétrique**		
	X		**3 Salle d'accouchement**		
	X		**4 Salle de préparation chirurgicale**		
X			**5 Salle d'anesthésie**		
X			**6 Salle de réveil**		
X			**7 Unité/service de réanimation y compris soins continus**		
X			**8 Unité/service de soins intensifs**		**2 (hors ondulé)**
				Locaux annexes Disjoncteurs	**2**
				Locaux annexes Contacteurs	**4**
	X		**9 Service de prématurés**		
	X		**10 Activité d'hémodialyse**		
	X		**11 Salle d'endoscopie**		
		X	**12 Salle des plâtres**		
	X		**13 Explorations fonctionnelles (ECG, EEG, EHG, etc..)**		
			14 Imagerie médicale		
X[c]		X	14.1 Salle de radiologie conventionnelle		
X[c]	X		14.2 Salle d'examens angiographiques		
X			14.3 Salle d'examens coronaires		
X[c]	X		14.4 Salle de scaners		
X[c]	X		14.5 Salle d'imagerie par résonance magnétique (IRM)		
X			14.5 Salle d'IMAGERIE NTERVENTIONNELLE ou salle hybride		
	X		14.6 Traitement d'air salle d'IMAGERIE INTERVENTIONNELLE ou salle hybride		
				CTA	**5**
			15 Médecine nucléaire		
X[c]	X		15.1 Salle de scintigraphie		

	X		15.2 Traitement d'air		
		X	**16 Radiothérapie**		
			17 Laboratoires		
X			17a Analyses automatisées		
				Chambres Froides	**7**
			18 Pharmacie		
	X		18.1 Moyen de stockage réfrigéré de produits sanguins		**7**
		X	**19 Chambre d'hospitalisation ou chambre à LIT MÉDICALISÉ**		
				Chambres Disjoncteurs	**2**
				Contacteurs ou Interrupteurs 01	**entre 3 et 5**
				Contacteurs ou Interrupteurs 02	**entre 6 et 7**
				Chambres Soins continus	**3**
				Bureaux et Locaux communs Disjoncteurs	**entre 3 et 5**
				Bureaux et Locaux communs Contacteurs	**entre 6 et 9**
				Psychiatrie	**6**
				Hôpitaux de jour	**6**
				CTA	**7**
				Groupes Froids	**7 ou 9 lorsqu'il y a plusieurs GF**
				Eau Glacée pour informatique	**6**
				installation thermiques ECS et Chauffage	**1 (à moduler si installations desservies de cran inférieur)**
				Locaux techniques	**n-1 /cran n des équipements contenus**
				Alim. Fluides Médicaux	**4**
				Surpresseurs EF	**9**
				Monte-Malade, Monte-Hand.	**2**
				Ascensceurs publics	**3**
				Ascensceurs logistiques	**6**
			Consultations		**8**

			Divers	Tout départ non motorisé	**0**
				Alim Onduleur Réseaux 1, 2 et 3	**1**
				Départ motorisé non relesté	**10**
				Parkings Disjoncteurs	**5**
				Parkings Contacteurs	**7**
				Départ n'ayant pas de puissance intrinsèque	**SO (Sans Objet)**
			[c] Pour les équipements informatiques des dispositifs médicaux.		
		Classe 0	**Pas de coupure**	**Onduleurs/batteries**	
		Classe 15	**coupure < ou = 15 s**		**0 ou 1**
		Classe >15	**coupure > 15 s et < 30 mn**		**2 à 7**
			coupure > 30 mn		**8 ou 9**
			non secouru		**10**

Codes télécommandes: (colonne G du tableau des crans)	**0**	départ non commandable, non motorisé
	1	départ commandable ou motorisé
	2	départ alimentant un équipement piloté directement

c