1- SYSTEME DE SECURITE INCENDIE BATIMENT ATRIUM	
Système de sécurité incendie	Catégorie A
Centrale de détection (SDI) -Marque -Type -Conformité aux normes -Certificat	-CHUBB -UTI.COM installée au rez-de-chaussée local SSI Equipement de contrôle et de signalisation adressable. -NFSSI EN54-2, EN54-4 -NF ECS040 A3
Centrale de mise en sécurité (CMSI) -Marque -Type -Conformité aux normes -Certificat	-CHUBB -CMSI.COM UTI.COM installée au rez-de-chaussée local SSI -NFS 61.934 -CMSI 093 A6
Dispositifs de commande manuelle (Déclencheurs manuels) -Marque -Type -Conformité aux normes -Certificat	-CHUBB -adressable MCP5A -NF EN 54-11 -NFSSI DM018 A0
Equipement d'alarme -Marque -Type -Conformité aux normes -Certificat Diffuseurs sonores Diffuseurs lumineux Alarme générale sélective Tableau répétiteur d'exploitation	-CHUBB -EA de type 1 intégré -NFS 61.936 -UGA CMSI 093 A6 -CHUBB -CHUBB -/ -CHUBB TRE LON
Dispositifs de commande automatique (Détecteurs automatiques d'incendie) <u>Optique de fumée ponctuel</u> -Marque -Type -Conformité aux normes -Certificat <u>Optique linéaire</u> -Marque -Type -Conformité aux normes -Certificat	-Détecteur optique de fumée -CHUBB -ISACN+O -NF EN 54-7 et NF EN 54-17 -NFS SSI L 067 A0 -Détecteur de chaleur -OSID -Linéaire -NF EN 54-5 et NF EN 54-17 -NFS SSI E2 104 A0

Asservissement DAS <u>Fonction Désenfumage :</u> -Désenfumage naturel -Désenfumage mécanique -Moteurs d'extraction et de soufflage -Mise en surpression -En sous fonction arrêt CTA	 -Présent et fonctionnel -/ -/ -/ -/
<u>Fonction Compartimentage :</u> -Portes coupe-feu -clapets coupe-feu En sous fonction non-stop ascenseur	 -Présent et fonctionnel -/ -/