Dossier SSI : Partie Détection

Tableau n° 1 : CENTRALE INCENDIE

	Date d'édition : 05/10/2021	Nombre de pages : 6
Installé par	CHUBB	
	Agence : STRASBOURG	
	Adresse : RUE DU PONT DU PEAGE - 67118 GEISPOLSHEIM	
	Téléphone : 03.88.55.36.55	
	Chargé d'affaire : G.ROTH	
Site	UNISTRA ATRIUM	
	Adresse : 16 RUE RENE DESCARTES - 67000 STRASBOURG	
	Date de mise en service : 08/07/2021	

Zone 1 : ZDA001 / LOCAL SSI RDC

Points dans la zone :

Bus	Adresse	Libelle	Type
1	1	0371/00/E/SSI/DF/001	Détecteur optique

Fonctions appelées par la zone :

UT	Numéro	Libelle	Type
2	1	EVACUATION	Evacuation ERP
2	3	ZC1 / COMPARTIMENTAGE	Compartimentage

Zone 2 : ZDA002 / ATRIUM

Points dans la zone :

Bus	Adresse	Libelle	Type
1	119	0371/01/N/ATR/DOL/119	Dét conventionnels
1	120	0371/03/N/ATR/DOL/120	Dét conventionnels

Fonctions appelées par la zone :

UT	Numéro	Libelle	Type
2	1	EVACUATION	Evacuation ERP
2	3	ZC1 / COMPARTIMENTAGE	Compartimentage
2	5	ZF1 / ATRIUM	Désenfumage

Zone 3 : ZDA003 / CIRCULATION RDC

Points dans la zone :

Bus	Adresse	Libelle	Type
1	2	0371/00/E/DG3/DF/002	Détecteur optique
1	3	0371/00/N/DG1/DF/003	Détecteur optique
1	4	0371/00/N/DG1/DF/004	Détecteur optique
1	5	0371/00/N/DG1/DF/005	Détecteur optique

Fonctions appelées par la zone :

UT	Numéro	Libelle	Type
2	1	EVACUATION	Evacuation ERP
2	3	ZC1 / COMPARTIMENTAGE	Compartimentage

Zone 4 : ZDA004 / CIRCULATION N+1

Points dans la zone :

Bus	Adresse	Libelle	Type
1	7	0371/01/E/DG1/DF/007	Détecteur optique
1	8	0371/01/E/DG1/DF/008	Détecteur optique
1	9	0371/01/E/DG1/DF/009	Détecteur optique
1	10	0371/01/E/DG1/DF/010	Détecteur optique

Fonctions appelées par la zone :

UT	Numéro	Libelle	Type
2	1	EVACUATION	Evacuation ERP
2	3	ZC1 / COMPARTIMENTAGE	Compartimentage

Zone 5 : ZDA005 / CIRCULATION N+2

Points dans la zone :

Bus	Adresse	Libelle	Type
1	11	0371/02/E/DG1/DF/011	Détecteur optique
1	12	0371/02/E/DG1/DF/012	Détecteur optique
1	13	0371/02/E/DG1/DF/013	Détecteur optique
1	14	0371/02/E/DG1/DF/014	Détecteur optique

Fonctions appelées par la zone :

UT	Numéro	Libelle	Type
2	1	EVACUATION	Evacuation ERP
2	3	ZC1 / COMPARTIMENTAGE	Compartimentage

Zone 6 : ZDA006 / CIRCULATION N+3

Points dans la zone :

Bus	Adresse	Libelle	Type
1	15	0371/03/E/DG1/DF/015	Détecteur optique
1	16	0371/03/E/DG1/DF/016	Détecteur optique

Fonctions appelées par la zone :

UT	Numéro	Libelle	Type
2	1	EVACUATION	Evacuation ERP
2	3	ZC1 / COMPARTIMENTAGE	Compartimentage

Zone 7 : ZDA007 / CAFETERIA RDC

Points dans la zone :

Bus	Adresse	Libelle	Type
1	6	0371/00/S/9/DF/006	Détecteur optique

Fonctions appelées par la zone :

UT	Numéro	Libelle	Type
2	1	EVACUATION	Evacuation ERP
2	3	ZC1 / COMPARTIMENTAGE	Compartimentage

Zone 101 : ZDM101 / DM S/SOL

Points dans la zone :

Bus	Adresse	Libelle	Type
2	101	0371/S1/NO/DG2/DM/101	Déclencheur manuel

Fonctions appelées par la zone :

UT	Numéro	Libelle	Type
2	1	EVACUATION	Evacuation ERP

Zone 102 : ZDM102 / DM RDC

Points dans la zone :

Bus	Adresse	Libelle	Type
1	101	0371/00/E/DG3/DM/101	Déclencheur manuel
1	102	0371/00/NE/DG3/DM/102	Déclencheur manuel
2	102	0371/00/O/DG2/DM/102	Déclencheur manuel
2	103	0371/00/O/AMP1/DM/103	Déclencheur manuel
2	104	0371/00/O/AMP1/DM/104	Déclencheur manuel

Fonctions appelées par la zone :

UT	Numéro	Libelle	Type
2	1	EVACUATION	Evacuation ERP

Zone 103 : ZDM103 / DM NIVEAU 1

Points dans la zone :

Bus	Adresse	Libelle	Type
1	103	0371/01/O/DG1/DM/103	Déclencheur manuel
1	104	0371/01/NE/ES1/DM/104	Déclencheur manuel
2	106	0371/01/O/AMP1/DM/106	Déclencheur manuel

Fonctions appelées par la zone :

UT	Numéro	Libelle	Type
2	1	EVACUATION	Evacuation ERP

Zone 104 : ZDM104 / DM NIVEAU 2

Points dans la zone :

Bus	Adresse	Libelle	Type
1	105	0371/02/NE/ES1/DM/105	Déclencheur manuel
2	105	0371/02/SO/AMP9/DM/105	Déclencheur manuel
1	107	0371/02/O/DG1/DM/107	Déclencheur manuel
2	107	0371/02/O/AMP9/DM/107	Déclencheur manuel

Fonctions appelées par la zone :

UT	Numéro	Libelle	Type
2	1	EVACUATION	Evacuation ERP

Zone 105 : ZDM105 / DM NIVEAU 3

Points dans la zone :

Bus	Adresse	Libelle	Type
1	106	0371/03/NE/ES1/DM/106	Déclencheur manuel
2	108	0371/03/O/AMP9/DM/108	Déclencheur manuel
2	109	0371/03/O/ES2/DM/109	Déclencheur manuel

Fonctions appelées par la zone :

UT	Numéro	Libelle	Type
2	1	EVACUATION	Evacuation ERP

Zone 106 : ZDM106 / DM NIVEAU 4

Points dans la zone :

Bus	Adresse	Libelle	Type
1	108	0371/04/S/M1/DM/108	Déclencheur manuel
1	109	0371/04/S/M2/DM/109	Déclencheur manuel
1	110	0371/04/S/M4/DM/110	Déclencheur manuel

Fonctions appelées par la zone :

UT	Numéro	Libelle	Type
2	1	EVACUATION	Evacuation ERP

Statistiques des points pour le tableau N° 1: CENTRALE INCENDIE

	Détecteur ionique	Détecteur optique (+radio)	Détecteur thermique (+radio)	Détecteur multi-critère (+radio)	Détecteur Laser.scan	Détecteur 6500F	Détecteur multi ponctuel	DA conventionnel	Déclencheur manuel (+radio)	DM conventionnel	Alarme technique	Autre	DA + DM Radio	ICC	**Total**
Bus N°1	-	16	-	-	-	-	-	2	10	-	-	-	-	**0**	**28**
Bus N°2	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	**0**	**9**
Total :	**0**	**16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**37**