Chubb France
SIEGE SOCIAL : 10 AVENUE DE L'ENTREPRISE
PARC SAINT CHRISTOPHE - BAT MAGELLAN 1
95 862 CERGY PONTOISE CEDEX
702 000 522 RCS PONTOISE
SOCIETE EN COMMANDITE SIMPLE AU CAPITAL DE 32 302 720 EUROS

GAMME DE CONTROLE ALIMENTATION

Informations relatives à l'installation

Modèle	Variation 24v 450w
Désignation	AES CMSI
Emplacement Alimentation	Local SSI
Date de mise en service	15/07/2021
Technicien	Brahim Belkadi
Numéro de série du / des matériel(s) de mesure	AMPROBE 13020133A

Informations relatives à l'établissement

Nom du site	UNISTRA - ATRIUM - STRASBOURG		
Adresse	16 RUE RENE DES CARTES ESPLANADE		
Code postal	67000	**Ville**	STRASBOURG

BATTERIES

Capacité des batteries	38Ah			**Tension de charge batteries**	27.27 V
Date de MES batteries	15/07/2021			**Tension hors charge batteries**	27.09 V
Courant en Veille	1315mA	**Courant en Alarme**	0mA	**Tension décharge batteries à T0**	25.8 V
Courant en Veille après délestage	S.O	**Délai avant délestage**	S.O	**Tension décharge batteries à T60**	25.4 V
Positionnement switches courant de charge	Variation 38Ah	**Autonomie du système**	**Bonne**	**Consommation (12h en veille + 1h de MES)*01.34**	21.14 A

SECTEUR

Tension secteur	237.5V	**Régime de neutre**			
Provenance du secteur	TD S/SOL DIJ 2D6	**Dispositif de sectionnement bipolaire 30mA en place**	Non	**Dérivation étiquetée**	Oui

SIGNALISATION DES DEFAUTS ALIMENTATION

Défaut Secteur	OK	**Défaut Batteries**	OK	**Remontée des défauts**	CMSI

Chubb France
SIEGE SOCIAL : 10 AVENUE DE L'ENTREPRISE
PARC SAINT CHRISTOPHE - BAT MAGELLAN 1
95 862 CERGY PONTOISE CEDEX
702 000 522 RCS PONTOISE
SOCIETE EN COMMANDITE SIMPLE AU CAPITAL DE 32 302 720 EUROS

Thème observation	Observation
VARIATION 24V/450W	
DC/DC	
Pas de différentiel 30mA	