Tour **T2**

Aile **A4**

Aile **A5**

Tour **T3**

Aile **A3**

Tour **T1**

Aile **A2**

Aile **A2**

Aile **A1**

Aile **A7**

Aile **A7**

Tour **T4**

Egout 43.15

faîtage 46.00

Egout 40.15

Acrotère 29.75

Acrotère 29.85

faîtage 50.06
CHAPELLE

faîtage 45.20

Acrotère 39.23

Acrotère 39.49

Acrotère 39.29

Acrotère 39.39

faîtage 41.49

Acrotère 39.30

Acrotère 39.17

Acrotère 39.22

toiture terrasse 39.70

Acrotère 39.18

Acrotère 39.53

toiture terrasse 40.08

Acrotère 39.49

toiture terrasse 40.09

COMBLES NON UTILISABLES

COMBLES NON UTILISABLES

COMBLES NON UTILISABLES

COMBLES NON UTILISABLES

COURSIVE A4-2

COURSIVE A5-2

COURSIVE R+1 SUR COURSIVE R+1

COURSIVE R+1 SUR COURSIVE R+1

COUR DES PLATANES (P)

COUR DES MARRONNIERS (M)

VIDE SUR BIBLIOTHEQUE

VIDE SUR LANGUES / MULTIMEDIAS

DISTRIBUTION RESEAUX EN FAUX-PLAFOND

DISTRIBUTION RESEAUX EN FAUX-PLAFOND

Centre de Documentation
T2-3-01
54 m²

Esc.3bis

Esc.4bis

GESTER
T3-3-01
54 m²

Centre de Documentation
Bureau Technicien
T1-3-01
57 m²

Esc. 2

CTA BU 1
T1-3-04
28 m²

CTA BU 2
T4-3-03
28 m²

Dgt.
T4-3-02
6 m²

Rgt
T1-3-02
3 m²

Grille DS Alu
Loc: 598mm
Hoc: 1395 mm

Grille DS Alu
Loc: 1600mm
Hoc: 1095 mm

Grille DS Alu
Loc: 1500mm
Hoc: 1035mm

Grille DS Alu
Loc: 698mm
Hoc: 1455 mm

Grille DS Alu
Loc: 598mm
Hoc: 795 mm

Grille DS Alu
Loc: 1300mm
Hoc: 735 mm

Grille DS Alu
Loc: 598mm
Hoc: 795mm

Grille DS Alu
Loc: 598mm
Hoc: 795 mm

Prise d'air neuf
DN:ø 500 mm
DBAN: 5000 m3/h

Prise d'air neuf
DN:ø 800 mm
DBAN: 8045 m3/h

EXT - DESENFUMAGE
5000 m3/h

EXT - DESENFUMAGE
7500 m3/h

EXTRACTEUR DESENFUMAGE
DBAN: 10000 m3/h

EXTRACTEUR DESENFUMAGE
DBAN: 15000 m3/h

EXTRACTEUR DESENFUMAGE
DBAN: 20000 m3/h

CF 1H30

CF 1H

CF 1/4 H

PF 1/4 H MINIMUM

Toiture = fermettes bois + couverture tuiles canal

V.H. DESENFUMAGE
Esc. 3 bis

V.H. DESENFUMAGE
Esc. 4 bis

V.H. DESENFUMAGE
Esc. 2 et 2

Aile **A3**

UNIVERSITE MONTPELLIER III "PAUL VALERY"

Reconversion et extension des bâtiments
de l'Hôpital Général Saint-Charles à Montpellier

MAITRISE D'OUVRAGE
SECTORAT DE L'ACADEMIE DE MONTPELLIER
31, rue de l'université – 34064 Montpellier cedex 2
Tel : 04.67.91.47.09 / Fax : 04.67.60.76.15

ARCHITECTES MANDATAIRE
SARL d'architecture HELIN-SEBBAG
10 rue Emile Zola – 34000 MONTPELLIER
Tel : 04.67.58.55.71 / Fax : 04.67.58.38.83

ARCHITECTECTE DU PATRIMOINE
Corrado DE GIULI MORGESE
43, bd Notre Dame – 13006 Marseille
Tel : 04.91.54.66.36 / Fax : 04.91.54.82.78


ECONOMISTE MONUMENTS HISTORIQUES
Cabinet Yves Le Donarris
Cours Gouloumi, Bât. C – 31130 Quint-Fonsegrives
Tel : 05.62.57.78.00 / Fax : 05.62.57.78.01

CONDUCTEUR D'OPERATION
DDE 34
520 allée Henri II de Montmorency – 34070 Montpellier Cedex 2
Tel : 04.67.20.53.78 / Fax : 04.67.15.69.06

B.E.T. GENERALISTE
GEC I.R.
Le bâtiment vieux pont de Sèvres – 92100 Boulogne
Tel : 01.55.20.03.50 / Fax : 01.55.20.93.59

B.E.T. ECONOMISTE
GEC I.R.
Parc du Millénaire PAT B81.10 – 1350, av. Albert Einstein – 34000 Montpellier
Tel : 04.67.86.97.22 / Fax : 04.67.86.40.00

B.E.T. STRUCTURE PATRIMOINE
BETS
Immeuble "le Villon", 1 rue Albert Dupont – 34500 Béziers
Tel : 04.67.35.10.91 / Fax : 04.67.35.16.33



DOE

R+3 / COMBLES

PLAN DOE RESEAUX VENTILATION

LARGIER TECHNOLOGIE
Génie climatique
Z. rue du Rideau – BP 189
07600 Vals les Bains
Tel:04.75.37.42.29
Fax:04.75.37.68.22
E-mail:contact@largiertechnologie.fr

Ind.	Date	Modifications

	NOM	DATE	VISA
Dessiné par	Drouille. Damien	16/02/09	
Approuvé par	Durand. Eric	16/02/09	

Echelle	1/100
Fichier	.dwg
Créé le	16/02/09

LOT:16 & 17