SERVICE D'INFRASTRUCTURE DE LA DEFENSE NORD-OUEST

RAPPORT D'INSPECTION PERIODIQUE ELEMENTAIRE (IPE)

Caractéristiques générales de l'ouvrage avant la visite d'inspection		
BDD de rattachement	CBG - Cherbourg	
USID en charge du soutien	U. Cherbourg	
Numéro G2D et désignation du site	**500129511L**	ARSENAL DE CHERBOURG
N°G2D et libellé du composant	**0443**	POSTE A QUAI NO 7 SUD FORME 7
Type d'ouvrage	4.5.1 - OUVRAGE D'ACCOSTAGE ET D'AMARRAGE	
Type de composant	COMPOSANT AMENAGE	
Indicateur d'usage du composant	UTILE Non vacant	
Nature de la surveillance	Patrimoine singulier	
Périodicité de la surveillance	Biennale	

Données techniques actuelles sur l'ouvrage			
ID technique	134936	**Date de dernière IPA**	
Année de construction		**Date de dernière IPE**	26/09/2023
SHOD (m²)		**Note Globale (Simeo™)**	E3
Surface aménagée (m²)		**Importance stratégique**	P2

Tableau de synthèse du rapport d'inspection

Date de la visite d'inspection	27 février 2025	
Inspecteur (grade, prénom, nom)	TSEF Benjamin DELASSUS	
Sécurité de l'ouvrage	Danger pour les personnes	NON
	Risque pour la sauvegarde du bien	OUI
	Compromet les missions	NON
Ouvrage présentant des pathologies à risques	Désordres constatés :	OUI
	Oui - Structure Secondaire - clos couvert - N1-2	

Synthèse de l'ensemble des désordres constatés

Le poste à quai est constitué d'une structure pouvant accueillir un bâche de protection. Prévoir une remise en état totale de l'ouvrage avec une mise hors d'eau des installations électriques. Un affichage de la présence de tension doit être mis en place pour prévenir les usagers des lieux.

Visa inspecteur	Visa chef SGP par suppléance	Visa chef USID par suppléance
Benjamin DELASSUS Signature numérique de Benjamin DELASSUS Date : 2025.03.05 15:28:09 +01'00'	Patrice LAY Signature numérique de Patrice LAY Date : 2025.03.05 15:30:15 +01'00'	

Transmission obligatoire du CR avec actions à mener au bénéficiaire et SID NO

PARTIE A – Description de l'ouvrage et de l'inspection

I/ Vérification des caractéristiques de l'ouvrage après visite d'inspection

Dénomination de l'ouvrage	POSTE A QUAI NO 7 SUD FORME 7				
Type d'ouvrage	4.5.1 - OUVRAGE D'ACCOSTAGE ET D'AMARRAGE				
Nature de la surveillance	**Patrimoine singulier**				
Année de construction		SHOD (m²)		Surface aménagée (m²)	
Autres					

II/ Conditions d'inspection

Occupation de l'ouvrage	Occupé	L'accès à l'ouvrage ou l'inspection a été	Total
Motif (accès)			
Conditions météorologiques de la visite	Ensoleillé	Temp. Ext.	10°C

PARTIE B – Relevé et analyse de l'ouvrage

I/ Cas d'un ouvrage ou site inoccupé

Présence d'indices d'intrusions, d'activités au sein de l'ouvrage ou de l'emprise		Précisions	
Présence énergie et fluides		Précisions	
Protection périphérique et panneautage			
Etat de la végétation			
Etat général			

II/ Cas d'un ouvrage occupé - Informations prises auprès du bénéficiaire sur le fonctionnement de l'ouvrage

QUESTIONS RELATIVES AU BON FONCTIONNEMENT DES EQUIPEMENTS TECHNIQUES	
En matière de clos et de couvert (menuiseries et étanchéité toiture), d'aménagement intérieur, équipements sanitaires, chauffage, ventilation et climatisation…	NON
Précisions :	

III/ Evaluation de l'état de l'ouvrage suite à l'inspection

Note initiale	Eléments de l'ouvrage	Etat	Photo (s) associée (s)	Description	Note attribuée*
NOTE UNIQUE - N1					
	Eléments participants à la fonctionnalité de l'ouvrage				
	Eléments porteurs, structure,…		Photo n°		

STRUCTURE PRIMAIRE - N1-1					
E3	**Eléments participants à la "résistance mécanique et géotechnique"**				**E3**
	Eléments porteurs	Moyen	Photos n°1-2	Structure en acier sans présence de corrosion..	
	Planchers	Médiocre			
	Structure toiture/charpente	Médiocre			
STRUCTURE SECONDAIRE - CLOS COUVERT - N1-2					
	Eléments assurant l'étanchéité ou l'isolation de l'ouvrage - Clos couvert				
	Couverture				
	Evacuation EP				
	Revêtement des façades				
	Menuiseries extérieures				
	Métallerie Serrurerie				
	Eléments participant à la condition du personnel -Aménagements intérieurs				
	Revêtements de sol				
	Cloisons				
	Revêtements muraux				
	Plafonds et suspendus				
EQUIPEMENTS ET LOTS TECHNIQUES - N1-3					
E3	**Eléments participant à la fourniture de services techniques ordinaires et de sécurité**				**E3**
	Equipements sanitaires	NC	/	L'installation est vieillissante. Non utilisée elle devra faire l'objet d'une réflexion sur sa remise en état.	
	Adduction, Evacuation d'eau	NC			
	Chauffage	NC			
	Ventilation	NC			
	Climatisation	NC			
	Electricité courant fort	Médiocre			
	Electricité courant faible	NC			
GROS EQUIPEMENTS D'EXPLOITATION - N1-4					
E4	**Eléments spécifiques participants à l'activité principale de l'ouvrage.**				**E3**
	Transformateurs	Médiocre	/	Ce poste à quai sert d'interface d'alimentation pour des infras indépendantes de la forme 7. Il serait judicieux de mettre en place une enveloppe protégeant les équipements électriques dédiés uniquement aux installations alimentées.	
	Cellules	NC			
	TGBT ; jeu de barre ; disjoncteur	Médiocre			
	Armoires et tableaux électriques	Médiocre			
	Câbles électriques sortant du tableau	Médiocre			
	Gestion technique centralisée	NC			

PARTIE C – Actions préconisées

Eléments de l'ouvrage	Descriptions des actions préconisées
	Mettre en place une enveloppe protégeant les équipements électriques dédiés uniquement aux installations alimentées.
N1-4	Installer un marquage règlementaire pour prévenir les usagers de la présence de tension.

** Cf. guide SIMEO de notation de l'état d'entretien des ouvrages bâtis*

PARTIE D – Reportage photographique commenté

			
Photo 1 :	Vue générale sud	Photo 2 :	Vue générale nord
			
Photo 3 :	Structure métallique	Photo 4 :	Vue plancher