Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5970

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

# RAPPORT D'ESSAI N° IT072102-9744 EN DATE DU 09/02/2021

## RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

### Client :

IBA - INSPECTION BATIMENT ATLANTIQUE
Mme Virginie RABEAU
39 Impasse Frédéric Mistral
33127 Saint-Jean d'Illac

### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0721-8144
Echantillon ITGA : IT072102-9744
Reçu au laboratoire le : 05/02/2021

### Réf. Client :

Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

| | |
|---|---|
| Commande | IBA/2101/0584-HM9_2021_02_03_1453_5962 |
| Dossier client | IBA/2101/0584-HM9 - BASE AERIENNE 118 (BA118) Avenue du Colonnel Rozanoff Projet COGA 40000 MONT-DE-MARSAN |
| Echantillon | P008 - Mastic bitumineuses, mousse,polystyrene (Joint de dilatation au sol) - HM9/RDC - 1-Atelier |

| | |
|---|---|
| Description ITGA | Mousse grise / Matériau compact gris hétérogène / Matériau mou noir / Polystyrène expansé (billes) blanc |

### Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
  (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

### Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

### Résultat :

| Fraction Analysée | Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse | Résultat | Variété d'amiante | Nombre de préparations |
|---|---|---|---|---|
| Mousse grise non séparable + matériau compact gris hétérogène non séparable + matériau mou noir non séparable + polystyrène expansé (billes) blanc non séparable | META (2) le 09/02/2021 | Amiante non détecté | --- | 1 |

Validé par : Christophe LE BOURHIS - Analyste



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.