
ACROTÈRE REHAUSE - BÂTIMENT GMP

vue en coupe



Membrane étanchéité
autoprotégée type
SOPREMA M NEOBASE
compatible SOPRASOLAR
(Lot Couverture - Étanchéité)

Isolant biosourcé
Liège expansé
PAVAROOF ICB 80 mm
lambda : 0,040 (W/m.K)
(Lot Couverture - Étanchéité)

Accrotère existant
(Existant)

Isolant biosourcé
Fibre de bois haute dureté
PAVAROOF WBF 120 mm
lambda : 0,043 (W/m.K)
(Lot Couverture - Étanchéité)

Pare-vapeur
sur support existant
type Elastovap®
(Lot Couverture - Étanchéité)

Dalle béton
Poutrelle-hourdis
(Existant)

FOB accrotère

FOB façade

Bavette recoupement lame d'air
(Lot Façade bois - Bardage)


Panneau OSB de contreventement
formant barrière étanchéité à l'air
et fond de caisson 22mm
(Lot Façade bois - Bardage)

Ouate de cellulose 220 mm
ISOCELL à 60 kg/m3
(Lot Façade bois - Bardage)

Laine de roche 60 mm formant écran thermique
Panneau rigide
Protection feu A2-S2-D0 / masse volumique 39kg/m^3
(Lot Façade bois - Bardage)

ACROTÈRE - ISOLATION BANDEAU BÉTON ATELIER / BUREAUX

vue en coupe



Membrane étanchéité
autoprotégée type
SOPREMA M NEOBASE
compatible SOPRASOLAR
(Lot Couverture - Étanchéité)

Isolant biosourcé
Liège expansé
PAVAROOF ICB 80 mm
lambda : 0,040 (W/m.K)
(Lot Couverture - Étanchéité)

Tôle colaminée
Finition RAL
(Lot Couverture - Étanchéité)

Bandeau - acrotère existant
(Existant)

Isolant mince performant 100mm
WEBERTHERM ULTRA 22
lambda : 0,022 (W/m.K)
(Lot ITE - Enduit)

Isolant biosourcé
Fibre de bois haute dureté
PAVAROOF WBF 120 mm
lambda : 0,043 (W/m.K)
(Lot Couverture - Étanchéité)

Pare-vapeur
sur support existant
type Elastovap®
(Lot Couverture - Étanchéité)

Isolant biosourcé 200mm
STEICO PROTECT L DRY
lambda : 0,042 (W/m.K)
(Lot ITE - Enduit)

UNIVERSITÉ DE LORRAINE

Maître d'ouvrage
Université de Lorraine
34 Cours Leopold
54000 NANCY

DCE-106

DCE-106-4
Détails traitement des acrotères

Rénovation thermique département GMP
IUT METZ

Architecte mandataire
MIL LIEUX
22, rue Erckmann Chatrian
54000 NANCY

1:10	11/10/2026	01	A3
ECHELLE	DATE	INDICE	FORMAT

Date	Nom de changement	RevID
09/10/2026		01