ANNEXE 3 - CCTP

BLANCHISSERIE DU CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-NAZAIRE

CONDITIONS D'EXPLOITATION

A – Production vapeur

Les alimentations en fluides et énergie devront être les suivantes :

- Eau froide adoucie :
  - ⇨ TH = 6°f
  - ⇨ Pression minimale 4 bar- Débit instantané : 75m3/h

- Vapeur :
  - ⇨ Saturée sèche, sans entraînement d'eau par primage chaudière
  - ⇨ Réseau 12 bars (11 bars minimum)
  - ⇨ Réseau 8 bars (7 bars minimum)
  - ⇨ Réseau 6 bars (5 bars minimum)

- Retour condensats :
  - ⇨ Les dispositifs de purges doivent assurer l'évaporation permanente des condensats
  - Le titulaire doit procéder annuellement au contrôle de bon fonctionnement des purgeurs

- Electricité :
  - ⇨ Alimentation permanente des équipements en tension et en puissance
  - ⇨ Tension 3 x 380 V + neutre
  - ⇨ Puissance totale : 250 KVA
  - ⇨Régime de neutre **TN**

B – Traitement d'air

	SOUFFLAGE		EXTRACTION	
	Débit m3/h	**Repère**	**Débit m3/h**	**Repère**
Stockage et tri linge sale étage	13 278	V2	14 680	E2
Secteurs lavage, séchage , finition	33 960	V1	40 170	E1
Secteurs finition et expédition	13 555	V4		
Zone Métricon vêtements professionnels			15713	E5
Local produits dangereux			600	E6
Sanitaires et vestiaires étage			464	E3
Sanitaires et vestiaires rez de chaussée			660	E4

C – Production Eau Process lavage

- Eau froide adoucie :
  - ⇨ TH = 4°f
  - ⇨ Pression minimale 4 bars