R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11

escalier
issue de secours
des garages

+0,00
190.52 NGF

TP

EP

Arase etanche
+ feuillure
+cadre metal
+caillebottis acier galva

PHASE 2 PREPA

réalisation d'un
accueuil temporaire
avec boxs (hors
marché MOE)

PENTE 11,3 %

Armoire RDC - A0

Reprise circuit éclairage + commande à prévoir

HORS PROGRAMME

Ajout
dgt
11.2 m²

BAES

Contrôle d'accès

Contrôle d'accès

4 postes
libre-service
16.8 m²

faux-plafond démontable
en dalle 60x60 cm
acoustique et décoratif

accueil
12.1 m²

Bouton
anti-agression

Tab Alt

SSI

Contrôle d'accès

Bouton
anti-agression

faux-plafond démontable en
dalle 60x60 cm acoustique

Signalétique

Encastré dans l'estrade

accueil 4
postes

ECRAN GFA

GFA

hall projeté
48.4 m²

2

HALL
100.52 m2

3

attente et circulation
59.8 m²

Prises écran renvoi

4

faux-plafond démontable
en dalle 60x60 cm
acoustique et décoratif

ECRAN GFA

5

reprise du faux-plafond au
droit de la cloison créée

B5
6.6 m²

B6
6.7 m²

B7
9.2 m²

faux-plafonds à remplacer

faux-plafond
démontable
en dalle 60x60
cm acoustique

rideau d'air chaud
conservé

espace attente
PMR

mobilier fourni et
posé par DRFIP
29 places

Porte à décaler
sur la gauche

SAS

HORS
PROGRAMME

boites aux lettres

boites aux lettres

S.I.E

0 trames de faux plafonds suivant la courbe du bâtiment (5 trames)

LUMINAIRES	
	Luminaire type A - Dalle LED 60*60
	Luminaire type B - Sonnos carré LED
	Luminaire type C - ArimoFit 60*60
	Luminaire type D - Sonnos Downlight

COMMANDES CFO	
	Détecteur pour couloirs de type 1
	Détecteur de présence et de luminosité de type 2
	Bouton variateur
	Bouton poussoir

LEGENDE SSI	
	Diffuseur sonore
	Detecteur manuel
SSI	Centrale incendie
	BBG vert

COURANTS FAIBLES	
	Prise RJ45
	Prise RJ45 "VIDEOSURVEILLANCE"

COMMANDES	
	Commande des stores
	Bouton anti-agression

PRISES CFO	
	Prise de courant 2P+T 16A
	Alimentation specifique

ECLAIRAGE SECURITE	
BAES	BAES d'évacuation 45 lumen
BAES	BAES d'évacuation en drapeau



RENOVATION HALL D'ACCUEIL CFP VILLEFRANCHE
69 rue de Riottier
Villefranche-sur-Saône

Maîtrise d'ouvrage:

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
Direction régionale des Finances publiques
d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône

Direction Régionale des Finances Publiques
3 rue de la charité
69002_Lyon

Bureau d'étude:

DB :ngénierie
Quadrant 4 - 485 rue des Valets
01120 Montluel
04 74 34 90 18
contact@db-ingenierie.fr

Lot : 03 . ELECTRICITE CFO CFA

Plan d'implantation

projet

Ind.	Date	Modifications	Dessiné	Vérifié	Approuvé
0	25/09/2026	Première émission	MD	YH	DB
A	09/10/2026	Mise à jour suite retour MOA	MD	YH	DB

Nom du Fichier : A518_PL_LOT_3_ELEC_DCE_indA.dwg

DCE	A518	PL01	RDC	A	1/50e
PHASE	N° AFFAIRE	N° PLAN	NIVEAU	INDICE	ECHELLE