ANNEXE TECHNIQUE 2
DETAILS DES INSTALLATIONS FLUIDES MEDICAUX DES HOPITAUX DE LUCHON

➲ Centre de Rééducation Fonctionnelle

Page	SERVICE	Equipements contrôlés et/ou entretenus	O2	N2O	Air Méd	Air 5 b.	Air 8 b.	CO2	Vide
P1	Niveau : 4EME ETAGE REEDUCATION ETAT DES LIEUX Vannes Sectionnement Régulateurs + Isolement Vide Boîtier d'alarmes +Reports Prises 10 Date de la visite : JUIN 2022 Observations particulières RESEAU VIDE MIS HORS SERVICE	Vannes de sectionneme De Zone / Par Gaz Régulation Isolement Vide Alarmes Primaire Secondaire Report(s) Prises - Soins Critiques - Hébergement Autres Armoire de secours							X X X X
P2	Niveau : 4EME ETAGE REEDUCATION ETAT DES LIEUX Vannes Sectionnement Régulateurs 2 + Isolement Vide 1 Boîtier d'alarmes +Reports Prises 22 Date de la visite : JUIN 2022 Observations particulières RESEAU DE VIDE MIS HORS SERVICE	Vannes de sectionneme De Zone / Par Gaz Régulation Isolement Vide Alarmes Primaire Secondaire Report(s) Prises - Soins Critiques - Hébergement Autres Armoire de secours	2 16						X X 1 X 6
P3	Niveau : 3EME ETAGE REEDUCATION ETAT DES LIEUX Vannes Sectionnement Régulateurs + Isolement Vide 1 Boîtier d'alarmes +Reports 1 Prises 15 Date de la visite : JUIN 2022 Observations particulières	Vannes de sectionneme De Zone / Par Gaz Régulation Isolement Vide Alarmes Primaire Secondaire Report(s) Prises - Soins Critiques - Hébergement Autres Armoire de secours	1 X X 15						X X X X

Page	SERVICE	Equipements contrôlés et/ou entretenus		O2	N2O	Air Mé	Air 5 b.	Air 8 b.	CO2	Vide
P4	Niveau : REEDUCATION	Vannes de sectionneme	De Zone							
			Par Gaz							
		Régulation		1						X
	ETAT DES LIEUX									X
	Vannes Sectionnement		*Isolement Vide*	X	X	X	X	X	X	1
	Régulateurs	1	Alarmes							
	+ Isolement Vide	1	*Primaire*							X
	Boîtier d'alarmes		*Secondaire*							
	+Reports		Report(s)							
	Prises	10	Prises							
	Date de la visite : JUIN 2022									
	Observations particulières		- Soins Critiques							
		- Hébergement		10						
		Autres								
		Armoire de secours								
P5	Niveau : 2EME ETAGE	Vannes de sectionneme	De Zone							
			Par Gaz							
		Régulation		1						X
	ETAT DES LIEUX									X
	Vannes Sectionnement		*Isolement Vide*	X	X	X	X	X	X	
	Régulateurs	1	Alarmes							
	+ Isolement Vide		*Primaire*							X
	Boîtier d'alarmes		*Secondaire*							
	+Reports		Report(s)							
	Prises	10	Prises							
	Date de la visite : JUIN 2022									
	Observations particulières		- Soins Critiques							
		- Hébergement		10						
	TLV SONNE Défaut cadre o2	Autres								
		Armoire de secours								
P6	Niveau : 2EME ETAGE	Vannes de sectionneme	De Zone	2						
			Par Gaz							
		Régulation		2						X
	ETAT DES LIEUX									X
	Vannes Sectionnement	2	*Isolement Vide*	X	X	X	X	X	X	
	Régulateurs	2	Alarmes							
	+ Isolement Vide		*Primaire*	X						X
	Boîtier d'alarmes	1	*Secondaire*	X						
	+Reports		Report(s)							
	Prises	6	Prises							
	Date de la visite : JUIN 2022									
	Observations particulières		- Soins Critiques							
		- Hébergement		6						
		Autres								
		Armoire de secours								

Page	SERVICE	Equipements contrôlés et/ou entretenus		O2	N2O	Air Mé	Air 5 b	Air 8 b	CO2	Vide
P7	Niveau : KINE	Vannes de sectionneme	De Zone							
			Par Gaz							
		Régulation		1						X
	ETAT DES LIEUX									X
	Vannes Sectionnement		*Isolement Vide*	X	X	X	X	X	X	
	Régulateurs + Isolement Vide	1	Alarmes *Primaire*							
	Boîtier d'alarmes +Reports		*Secondaire*							X
	Prises	1	Report(s)							
	Date de la visite : JUIN 2022		Prises							
	Observations particulières		- Soins Critiques							
		- Hébergement		1						
		Autres								
		Armoire de secours								
P8	Niveau : 2EME ETAGE	Vannes de sectionneme	De Zone	2						
			Par Gaz							
		Régulation		1						X
	ETAT DES LIEUX									X
	Vannes Sectionnement	2	*Isolement Vide*	X	X	X	X	X	X	
	Régulateurs + Isolement Vide	1	Alarmes *Primaire*	X						X
	Boîtier d'alarmes +Reports	1	*Secondaire*							
	Prises	9	Report(s)							
	Date de la visite : JUIN 2022		Prises							
	Observations particulières		- Soins Critiques							
		- Hébergement		9						
		Autres								
		Armoire de secours								

➲ Centre de Convalescence Gérontologique & EHPAD Gabriel Rouy

Page	SERVICE	Equipements contrôlés et/ou entretenus		O2	N2O	Air Méd	Air 5 b.	Air 8 b.	CO2	Vide
P1	Niveau : RDC **KINE** ETAT DES LIEUX Vannes Sectionnement Régulateurs + Isolement Vide : 1 Boîtier d'alarmes +Reports Prises : 9 Date de la visite : JUIN 2022 Observations particulières	Vannes de sectionneme	De Zone Par Gaz							
		Régulation		1						X
		Isolement Vide		X	X	X	X	X	X	
		Alarmes *Primaire* *Secondaire* Report(s)								X
		Prises - Soins Critiques - Hébergement		9						
		Autres Armoire de secours								
P2	Niveau : 1ER ETAGE **MOYEN SEJOUR** ETAT DES LIEUX Vannes Sectionnement Régulateurs + Isolement Vide : 2 Boîtier d'alarmes +Reports Prises : 20 Date de la visite : JUIN 2022 Observations particulières	Vannes de sectionneme	De Zone Par Gaz							
		Régulation		2						X
		Isolement Vide		X	X	X	X	X	X	
		Alarmes *Primaire* *Secondaire* Report(s)								X
		Prises - Soins Critiques - Hébergement		20						
		Autres Armoire de secours								
P3	Niveau : 1ER ETAGE **MOYEN SEJOUR** ETAT DES LIEUX Vannes Sectionnement Régulateurs + Isolement Vide Boîtier d'alarmes +Reports Prises : 6 Date de la visite : JUIN 2022 Observations particulières	Vannes de sectionneme	De Zone Par Gaz							
		Régulation								X
		Isolement Vide		X	X	X	X	X	X	
		Alarmes *Primaire* *Secondaire* Report(s)								X
		Prises - Soins Critiques - Hébergement		6						
		Autres Armoire de secours								

Page	SERVICE	Equipements contrôlés et/ou entretenus	O2	N2O	Air Mé	Air 5 b	Air 8 b	CO2	Vide
P4	Niveau : LONG SEJOUR ETAT DES LIEUX Vannes Sectionnement Régulateurs + Isolement Vide : 1 Boîtier d'alarmes +Reports Prises : 14 Date de la visite : JUIN 2022 Observations particulières	Vannes de sectionneme : De Zone / Par Gaz Régulation *Isolement Vide* Alarmes *Primaire* *Secondaire* Report(s) Prises - Soins Critiques - Hébergement Autres Armoire de secours	1 14						X X X X
P5	Niveau : RDC MDR RDC ETAT DES LIEUX Vannes Sectionnement Régulateurs + Isolement Vide : 1 Boîtier d'alarmes +Reports Prises : 3 Date de la visite : JUIN 2022 Observations particulières	Vannes de sectionneme : De Zone / Par Gaz Régulation *Isolement Vide* Alarmes *Primaire* *Secondaire* Report(s) Prises - Soins Critiques - Hébergement Autres Armoire de secours	1 3						X X X X
P6	Niveau : 1ER ETAGE MDR ETAT DES LIEUX Vannes Sectionnement Régulateurs + Isolement Vide : 1 Boîtier d'alarmes +Reports Prises : 22 Date de la visite : JUIN 2022 Observations particulières	Vannes de sectionneme : De Zone / Par Gaz Régulation *Isolement Vide* Alarmes *Primaire* *Secondaire* Report(s) Prises - Soins Critiques - Hébergement Autres Armoire de secours	1 22						X X X X

Page	SERVICE	Equipements contrôlés et/ou entretenus		O2	N2O	Air Mé	Air 5 b.	Air 8 b.	CO2	Vide
P7	Niveau : MDR	Vannes de sectionneme	De Zone							
			Par Gaz							
		Régulation		1						X
	ETAT DES LIEUX									X
	Vannes Sectionnement		*Isolement Vide*	X	X	X	X	X	X	
	Régulateurs + Isolement Vide	1	Alarmes *Primaire*							X
	Boîtier d'alarmes +Reports		*Secondaire* Report(s)							
	Prises	22	Prises							
	Date de la visite : JUIN 2022									
	Observations particulières		- Soins Critiques							
			- Hébergement	22						
			Autres							
			Armoire de secours							
P8	Niveau : 2EME ETAGE MDR	Vannes de sectionneme	De Zone							
			Par Gaz							
		Régulation								X
	ETAT DES LIEUX									X
	Vannes Sectionnement		*Isolement Vide*	X	X	X	X	X	X	
	Régulateurs + Isolement Vide		Alarmes *Primaire*							X
	Boîtier d'alarmes +Reports		*Secondaire* Report(s)							
	Prises	4	Prises							
	Date de la visite : JUIN 2022									
	Observations particulières		- Soins Critiques							
			- Hébergement	4						
			Autres							
			Armoire de secours							