DEPARTEMENT DE HAUTE-GARONNE

COMMUNE DE QUINT-FONSEGRIVES

Repérage Réseaux HT et GAZ
Projet d'espaces sportifs extérieurs - Site d'Entiore

Plan de situation



TECNISOL
ZAC de la Masquère, 287 Chemin de la Masquère
31750 ESCALQUENS
Tél : 05.62.19.04.39 - Fax : 05.62.19.46.57
E-mail : td@tecnisol.eu

toulouse métropole

N° de plan:	1/1
Echelle :	1/200ème
Ref. dossier :	25814IP31
Date :	DECEMBRE 2025

DATE	IND.	MODIFICATIONS	DESSINE	CONTROLE	APPROUVE
03/12/2025	A	Détection de Réseaux	SA	MPC	-

LEGENDE

- Haute Tension (HT)
- Gaz
- Réseau Inconnu (RX)

METHODES DE REPERAGE

Equipements utilisés	Dénomination et N° de série
Radar Géophysique	RD100 : 0083-0108-1004
Détecteur - Récepteur	RD8000 : 10/8/POL-132928
Détecteur - Générateur	RD8000 : 10/TX-3-1155
Station Totale	Focus 930 : 84450203
GPS	GNSS SP80 : 6138500166
Imprécision maximale	15mm

Type de réseaux	Observation directe	Méthode passive	Méthode active	Fibre traçante	Détection par géoradar
HT / BT		X			X
GAZ		X			X
RX					X

REMARQUES

Les réseaux sont rattachés en coordonnées RGF93 CC43 sur le fond de plan fourni.
Les réseaux repérés sont en classe A (sauf réseaux en pointillés).
Les réseaux représentés en pointillés sont des réseaux projetés.
La qualification des tracés des réseaux est basée sur une corrélation entre notre méthode interne et les DICT.