
Fiche d'observation d'étude

N° dossier : 25814IP31

Chantier : Site d'Entiore - Quint-Fonsegrives **Repérage réseaux GAZ et HT**		**Client :** TBS
Types travaux : Détection de réseaux		**Date :** Semaine 49 (2026)
Conditions de terrain : Ensoleillé	**N°DT : 2025102101490T**	**Equipement utilisé :** Radars géophysique moyennes fréquences (LMX100) Système de Radiodétection (RD8000)

Situation :



Classe des réseaux selon les DICT :

- Gaz : Classe A et B
- ENEDIS : Classe A et B

Cohérence DICT/détection de réseaux : classée en mauvaise/moyenne/bonne/très bonne

- Gaz : bonne
- ENEDIS : bonne

Réseaux détectés :

- Gaz
- HT

TECNISOL SARL au capital de 10 000 euros
Siret 487 819 633 00032
N° TVA Intracommunautaire : FR 026 487 819 633


ZAC de la Masquère
287 Ch. de la Masquère
31750 ESCALQUENS

Tel : (33) 05 62 19 04 39
Télécopie : 05 62 18 46 57
Mail : tecnisol@tecnisol.eu


Points singuliers/Anomalies :

- **<u>Le repérage de seulement les réseaux Gaz et HT ont été demandé pour cette étude.</u>**

- Un réseau inconnu a été repéré sur la zone d'étude. Ce réseau pourrait être le branchement de GAZ mais qui est présent sur la DICT à une autre position (Voir réseau de GAZ mis en pointillés). Il est noté avec la mention « GAZ ? ». Des investigations complémentaires seront nécessaires pour vérifier sa nature.



- Les réseaux représentés en pointillés sur le plan sont des réseaux projetés qui n'ont pas pu être repérés lors de nos investigations. Des investigations complémentaires seront nécessaires pour vérifier sa position exacte, lors de travaux à proximité.




TECNISOL SARL au capital de 10 000 euros
Siret 487 819 633 00032
N° TVA Intracommunautaire : FR 026 487 819 633

ZAC de la Masquère
287 Ch. de la Masquère
31750 ESCALQUENS

Tel : (33) 05 62 19 04 39
Télécopie : 05 62 18 46 57
Mail : tecnisol@tecnisol.eu

- Des portions du réseau de GAZ n'ont pas pu être repéré du fait de la présence du réseau HT à proximité. Il est représenté en pointillés dans ces zones d'incertitudes. Des investigations complémentaires seront à prévoir pour toute réalisation de travaux à proximité, pour vérifier leurs positions.



TECNISOL SARL au capital de 10 000 euros
Siret 487 819 633 00032
N° TVA Intracommunautaire : FR 026 487 819 633

ZAC de la Masquère
287 Ch. de la Masquère
31750 ESCALQUENS

Tel : (33) 05 62 19 04 39
Télécopie : 05 62 18 46 57
Mail : tecnisol@tecnisol.eu