Projet NEMAU

NEonatologie, Maternité, Urgence

Réhabilitation et Extension du bâtiment G

	TOME 1	PROGRAMME FONCTIONNEL
	TOME 2	PROGRAMME ETAT DES LIEUX
	TOME 3	Données et contraintes, Exigences architecturales et techniques
X	**TOME 4**	**FICHES PAR LOCAUX**

Tables des matières

Nom du local	Service	Secteur	N°Fiche	Page
Accueil	CONSULTATIONS NEONATOLOGIE	Consultations	CSNN-01	1
Espace pesée	CONSULTATIONS NEONATOLOGIE	Consultations	CSNN-02	2
Sanitaire	CONSULTATIONS NEONATOLOGIE	Consultations	CSNN-03	3
Attente	CONSULTATIONS NEONATOLOGIE	Consultations	CSNN-04	4
Consultations	CONSULTATIONS NEONATOLOGIE	Consultations	CSNN-05	5
Bureau pédopsychiatre	CONSULTATIONS NEONATOLOGIE	Consultations	CSNN-06	6
Sanitaire personnel	CONSULTATIONS NEONATOLOGIE	Logistique	CSNN-07	7
Réserve matériel	CONSULTATIONS NEONATOLOGIE	Logistique	CSNN-08	8
Accueil	CONSULTATIONS POST-PARTUM	Consultations	CSPP-01	9
Sanitaire	CONSULTATIONS POST-PARTUM	Consultations	CSPP-03	10
Attente	CONSULTATIONS POST-PARTUM	Consultations	CSPP-03	11
Consultations	CONSULTATIONS POST-PARTUM	Consultations	CSPP-05	12
Box d'échographie	CONSULTATIONS POST-PARTUM	Consultations	CSPP-05	13
Surveillance allaitement	CONSULTATIONS POST-PARTUM	Consultations	CSPP-06	14
Photothérapie + PEA	CONSULTATIONS POST-PARTUM	Consultations	CSPP-07	15
Salon parents	CONSULTATIONS POST-PARTUM	Consultations	CSPP-08	16
Bureau SF	CONSULTATIONS POST-PARTUM	Consultations	CSPP-09	17
Local linge sale / déchets	CONSULTATIONS POST-PARTUM	Logistique	CSPP-10	18
Local linge propre	CONSULTATIONS POST-PARTUM	Logistique	CSPP-11	19
Détente personnel	CONSULTATIONS POST-PARTUM	Logistique	CSPP-12	20
Réserve HOSPIMAG	CONSULTATIONS POST-PARTUM	Logistique	CSPP-13	21
Local ménage - vidoir	CONSULTATIONS POST-PARTUM	Logistique	CSPP-14	22
Sanitaire personnel	CONSULTATIONS POST-PARTUM	Logistique	CSPP-15	23
Réserve matériel	CONSULTATIONS POST-PARTUM	Logistique	CSPP-16	24
Hall d'entrée	ENTREE	Hall	HALL-01	25
Happytal	ENTREE	Hall	HALL-01	26
Accueil - secrétariat	HDJ OBSTETRIQUE	Hôpital de jour	HJOB-01	27
Attente	HDJ OBSTETRIQUE	Hôpital de jour : 6 places	HJOB-02	28
Sanitaire public	HDJ OBSTETRIQUE	Hôpital de jour : 6 places	HJOB-03	29
Bureau médical	HDJ OBSTETRIQUE	Hôpital de jour : 6 places	HJOB-04	30
Bureau entretiens	HDJ OBSTETRIQUE	Hôpital de jour : 6 places	HJOB-05	31
Salle monitoring	HDJ OBSTETRIQUE	Hôpital de jour : 6 places	HJOB-06	32
Box HDJ	HDJ OBSTETRIQUE	Hôpital de jour : 6 places	HJOB-07	33
Accueil chauffeurs	LACTARIUM	Accueil	LACT-01	34
Accueil mères	LACTARIUM	Accueil	LACT-02	35
Salle de recueil	LACTARIUM	Accueil	LACT-03	36
Bureau collectrices	LACTARIUM	Accueil	LACT-04	37
Stockage - salle congélateurs	LACTARIUM	Accueil	LACT-05	38
Sanitaire public	LACTARIUM	Accueil	LACT-06	39
Bureau cadre	LACTARIUM	Locaux médico-logistiques	LACT-14	40
Bureau médical	LACTARIUM	Locaux médico-logistiques	LACT-15	41
Salle de réunions	LACTARIUM	Locaux médico-logistiques	LACT-16	42
Réserve	LACTARIUM	Locaux médico-logistiques	LACT-17	43
Sanitaire personnel	LACTARIUM	Locaux médico-logistiques	LACT-18	44
Détente personnel	LACTARIUM	Locaux médico-logistiques	LACT-19	45
Archives	LACTARIUM	Locaux médico-logistiques	LACT-20	46
Local ménage - vidoir	LACTARIUM	Locaux médico-logistiques	LACT-21	47
Local déchets	LACTARIUM	Locaux médico-logistiques	LACT-22	48
Sas - vestiaires	LACTARIUM	Traitement - stockage	LACT-07	49
Salle propre	LACTARIUM	Traitement - stockage	LACT-08	50
Chambre froide positive	LACTARIUM	Traitement - stockage	LACT-09	51

Nom du local	Service	Secteur	N°Fiche	Page
Laboratoire	LACTARIUM	Traitement - stockage	LACT-10	52
Zone de lavage	LACTARIUM	Traitement - stockage	LACT-11	53
Pasteurisation	LACTARIUM	Traitement - stockage	LACT-12	54
Zone des congélateurs lait traité	LACTARIUM	Traitement - stockage	LACT-13	55
Bureau généticiens	LOCAUX TERTIAIRES + RESEAU	Autres bureaux	TERT-04	56
Bureau médical	LOCAUX TERTIAIRES + RESEAU	Autres bureaux	TERT-05	57
Local ménage - vidoir	LOCAUX TERTIAIRES + RESEAU	Autres bureaux	TERT-06	58
Sanitaire personnel	LOCAUX TERTIAIRES + RESEAU	Autres bureaux	TERT-07	59
Secrétariat	LOCAUX TERTIAIRES + RESEAU	Réseau	TERT-01	60
Bureau médical	LOCAUX TERTIAIRES + RESEAU	Réseau	TERT-02	61
Bureau	LOCAUX TERTIAIRES + RESEAU	Réseau	TERT-03	62
locaux logistique existants conservés	LOGISTIQUE BATIMENT	Logistique centrale	LOGC-03	63
Vestiaires du personnel	LOGISTIQUE BATIMENT	Vestiaires du personnel	LOGC-01	64
Vestiaires du personnel - bloc sanitaire	LOGISTIQUE BATIMENT	Vestiaires du personnel	LOGC-02	65
Attente - accueil familles	MATERNITE A et MATERNITE B	Accueil	MATE-01	66
Accueil famille	MATERNITE A et MATERNITE B	Accueil	MATE-02	67
Sanitaire public	MATERNITE A et MATERNITE B	Accueil	MATE-03	68
Bureau médical	MATERNITE A et MATERNITE B	Accueil	MATE-04	69
Box consultations pédiatriques	MATERNITE A et MATERNITE B	Accueil	MATE-05	70
Bureau obstétricien	MATERNITE A et MATERNITE B	Accueil	MATE-06	71
Bureau SF/ AP	MATERNITE A et MATERNITE B	Accueil	MATE-07	72
Bureau cadre	MATERNITE A et MATERNITE B	Accueil	MATE-08	73
Chambre individuelle	MATERNITE A et MATERNITE B	Hospitalisation	MATE-09a	74
Chambre individuelle - salle de bains	MATERNITE A et MATERNITE B	Hospitalisation	MATE-09b	75
Chambre double	MATERNITE A et MATERNITE B	Hospitalisation	MATE-10a	76
Chambre double - salle de bains	MATERNITE A et MATERNITE B	Hospitalisation	MATE-10b	77
Salle de soins - préparation soins	MATERNITE A et MATERNITE B	Hospitalisation	MATE-11	78
Pouponnière - soins nouveau-nés	MATERNITE A et MATERNITE B	Hospitalisation	MATE-12	79
Local relai logistique (chariots)	MATERNITE A et MATERNITE B	Hospitalisation	MATE-13	80
Espace parent	MATERNITE A et MATERNITE B	Hospitalisation	MATE-14	81
Local lave-bassin/ déconta	MATERNITE A et MATERNITE B	Hospitalisation	MATE-15	82
Espace attente	MATERNITE A et MATERNITE B	Hospitalisation	MATE-16	83
Réserve matériel	MATERNITE A et MATERNITE B	Logistique de plateau	MATE-17	84
Réserve HOSPIMAG	MATERNITE A et MATERNITE B	Logistique de plateau	MATE-18	85
Réserve puéricultrice	MATERNITE A et MATERNITE B	Logistique de plateau	MATE-19	86
Office alimentaire	MATERNITE A et MATERNITE B	Logistique de plateau	MATE-20	87
Local linge propre	MATERNITE A et MATERNITE B	Logistique de plateau	MATE-21	88
Local linge sale / déchets	MATERNITE A et MATERNITE B	Logistique de plateau	MATE-22	89
Local ménage - vidoir	MATERNITE A et MATERNITE B	Logistique de plateau	MATE-23	90
Sanitaire personnel	MATERNITE A et MATERNITE B	Logistique de plateau	MATE-24	91
Détente personnel	MATERNITE A et MATERNITE B	Logistique de plateau	MATE-25	92
Vestiaires visiteurs	NEONATOLOGIE	Accueil et filtre	HCNN-01	93
Sas logistique	NEONATOLOGIE	Accueil et filtre	HCNN-02	94
Bureau cadre	NEONATOLOGIE	Accueil et filtre	HCNN-03	95
Bureau HAD	NEONATOLOGIE	Accueil et filtre	HCNN-04	96
Chambre individuelle	NEONATOLOGIE	Hospitalisation	HCNN-05a	97
Chambre individuelle - salle de bains	NEONATOLOGIE	Hospitalisation	HCNN-05b	98
Chambre double	NEONATOLOGIE	Hospitalisation	HCNN-06a	99
Chambre double - salle de bains	NEONATOLOGIE	Hospitalisation	HCNN-06b	100
Chambre Kangourou	NEONATOLOGIE	Hospitalisation	HCNN-07a	101
Chambre Kangourou - salle de bains	NEONATOLOGIE	Hospitalisation	HCNN-07b	102
Salle de soins - préparation soins	NEONATOLOGIE	Hospitalisation	HCNN-08	103
Espace prescripteur	NEONATOLOGIE	Hospitalisation	HCNN-09	104
Bureau médical	NEONATOLOGIE	Locaux partagés	HCNN-10	105
Bureau entretiens	NEONATOLOGIE	Locaux partagés	HCNN-11	106

Nom du local	Service	Secteur	N°Fiche	Page
Salle psychomotricité	NEONATOLOGIE	Locaux partagés	HCNN-12	107
Local décontamination	NEONATOLOGIE	Locaux partagés	HCNN-13	108
Local lave-bassin	NEONATOLOGIE	Locaux partagés	HCNN-14	109
Réserve HOSPIMAG	NEONATOLOGIE	Locaux partagés	HCNN-15	110
Réserve gros matériel	NEONATOLOGIE	Locaux partagés	HCNN-16	111
Local ménage - vidoir	NEONATOLOGIE	Locaux partagés	HCNN-17	112
Office alimentaire	NEONATOLOGIE	Locaux partagés	HCNN-18	113
Local linge sale / déchets	NEONATOLOGIE	Locaux partagés	HCNN-19	114
Local linge propre	NEONATOLOGIE	Locaux partagés	HCNN-20	115
Buanderie	NEONATOLOGIE	Locaux partagés	HCNN-21	116
Détente personnel	NEONATOLOGIE	Locaux partagés	HCNN-22	117
Sanitaire personnel	NEONATOLOGIE	Locaux partagés	HCNN-23	118
Chambre individuelle	PATHOLOGIES DE LA GROSSESSE	Hospitalisation	PATG-01a	119
Chambre individuelle - salle de bains	PATHOLOGIES DE LA GROSSESSE	Hospitalisation	PATG-01b	120
Chambre double	PATHOLOGIES DE LA GROSSESSE	Hospitalisation	PATG-03a	121
Chambre double - salle de bains	PATHOLOGIES DE LA GROSSESSE	Hospitalisation	PATG-03b	122
Salle de soins - préparation soins	PATHOLOGIES DE LA GROSSESSE	Hospitalisation	PATG-05	123
Bureau cadre	PATHOLOGIES DE LA GROSSESSE	Hospitalisation	PATG-06	124
Bureau médical	PATHOLOGIES DE LA GROSSESSE	Hospitalisation	PATG-07	125
Bureau kiné - internes	PATHOLOGIES DE LA GROSSESSE	Hospitalisation	PATG-08	126
Local linge sale	PATHOLOGIES DE LA GROSSESSE	Logistique	PATG-09	127
Local linge propre	PATHOLOGIES DE LA GROSSESSE	Logistique	PATG-10	128
Réserve HOSPIMAG	PATHOLOGIES DE LA GROSSESSE	Logistique	PATG-11	129
Dépôt 1	PATHOLOGIES DE LA GROSSESSE	Logistique	PATG-12	130
Dépôt 2	PATHOLOGIES DE LA GROSSESSE	Logistique	PATG-13	131
Biberonnerie	PATHOLOGIES DE LA GROSSESSE	Logistique	PATG-14	132
Salle d'examen	PATHOLOGIES DE LA GROSSESSE	Logistique	PATG-15	133
Office alimentaire	PATHOLOGIES DE LA GROSSESSE	Logistique	PATG-16	134
Local ménage - vidoir	PATHOLOGIES DE LA GROSSESSE	Logistique	PATG-17	135
Sanitaires	PATHOLOGIES DE LA GROSSESSE	Logistique	PATG-18	136
Bureau CCA	PATHOLOGIES DE LA GROSSESSE	Logistique	PATG-19	137
Bureau psychologue	PATHOLOGIES DE LA GROSSESSE	Logistique	PATG-20	138
Salle de réunion	PATHOLOGIES DE LA GROSSESSE	Logistique	PATG-21	139
Détente personnel	PATHOLOGIES DE LA GROSSESSE	Logistique	PATG-22	140
Vestiaire	PATHOLOGIES DE LA GROSSESSE	Logistique	PATG-23	141
Sas patients	PLATEAU TECHNIQUE	Accès	PTBB-01	142
Consigne effets personnels	PLATEAU TECHNIQUE	Accès	PTBB-02	143
Sas vestiaires personnels F	PLATEAU TECHNIQUE	Accès	PTBB-03a	144
Sas vestiaires personnels F -bloc sanitaire	PLATEAU TECHNIQUE	Accès	PTBB-03b	145
Sas vestiaires personnels H	PLATEAU TECHNIQUE	Accès	PTBB-04a	146
Sas vestiaires personnels H -bloc sanitaire	PLATEAU TECHNIQUE	Accès	PTBB-04b	147
Espace des pères	PLATEAU TECHNIQUE	Accès	PTBB-05	148
Sas logistique	PLATEAU TECHNIQUE	Accès	PTBB-06	149
Salle de pré-travail	PLATEAU TECHNIQUE	Bloc obstétrical	PTBB-07a	150
Salle de pré-travail - salle de bains	PLATEAU TECHNIQUE	Bloc obstétrical	PTBB-07b	151
Salle de travail	PLATEAU TECHNIQUE	Bloc obstétrical	PTBB-08	152
Salle de pré-travail secteur physio	PLATEAU TECHNIQUE	Bloc obstétrical	PTBB-09a	153
Salle de pré-travail secteur physio - sdb	PLATEAU TECHNIQUE	Bloc obstétrical	PTBB-09b	154
Salle accouchements physio - nature	PLATEAU TECHNIQUE	Bloc obstétrical	PTBB-10	155
Réanimation néonatale	PLATEAU TECHNIQUE	Bloc obstétrical	PTBB-11	156
Salle présentation enfants décédés	PLATEAU TECHNIQUE	Bloc obstétrical	PTBB-11	157
Bureau cadre	PLATEAU TECHNIQUE	Bloc obstétrical	PTBB-13	158
Bureau SF	PLATEAU TECHNIQUE	Bloc obstétrical	PTBB-14	159
Bureau obstétricien	PLATEAU TECHNIQUE	Bloc obstétrical	PTBB-15	160
Sanitaire personnel	PLATEAU TECHNIQUE	Bloc obstétrical	PTBB-16	161

Nom du local	Service	Secteur	N°Fiche	Page
Local linge propre	PLATEAU TECHNIQUE	Bloc obstétrical	PTBB-17	162
Réserve matériel	PLATEAU TECHNIQUE	Bloc obstétrical	PTBB-18	163
Local linge sale / déchets	PLATEAU TECHNIQUE	Bloc obstétrical	PTBB-19	164
Local ménage - vidoir	PLATEAU TECHNIQUE	Bloc obstétrical	PTBB-20	165
Sas de liaison BOB - Césariennes	PLATEAU TECHNIQUE	Bloc opératoire	PTBB-21	166
Salle de césarienne	PLATEAU TECHNIQUE	Bloc opératoire	PTBB-22	167
Arsenal stérile	PLATEAU TECHNIQUE	Bloc opératoire	PTBB-24	168
SSPI	PLATEAU TECHNIQUE	Log. médico-technique	PTBB-25	169
Local lave-bassin	PLATEAU TECHNIQUE	Log. médico-technique	PTBB-26	170
Arsenal stérile	PLATEAU TECHNIQUE	Log. médico-technique	PTBB-27	171
Stockage matériel	PLATEAU TECHNIQUE	Log. médico-technique	PTBB-28	172
Stockage DM	PLATEAU TECHNIQUE	Log. médico-technique	PTBB-29	173
Stockage médicaments	PLATEAU TECHNIQUE	Log. médico-technique	PTBB-30	174
Local ménage - vidoir	PLATEAU TECHNIQUE	Log. médico-technique	PTBB-31	175
Local pré-désinfection	PLATEAU TECHNIQUE	Log. médico-technique	PTBB-32	176
Bureau	PLATEAU TECHNIQUE	Log. médico-technique	PTBB-33	177
Détente personnel	PLATEAU TECHNIQUE	Log. médico-technique	PTBB-34	178
Chambre de garde	PLATEAU TECHNIQUE	Log. médico-technique	PTBB-35a	179
Chambre de garde - salle de bains	PLATEAU TECHNIQUE	Log. médico-technique	PTBB-35b	180
Simulation bloc obstétrical	SALLES DE REUNION ET SIMULATION	Salle de simulation	FORE-04	181
Salle de réunions	SALLES DE REUNION ET SIMULATION	Salles de form. - réunions	FORE-01	182
Sanitaires	SALLES DE REUNION ET SIMULATION	Salles de form. - réunions	FORE-03	183
Zone sas entrée parents / personnel	SOINS INTENSIFS et REA NEONATALE	Accès	SIRE-01	184
Sas logistique	SOINS INTENSIFS et REA NEONATALE	Accès	SIRE-02	185
Chambres individuelles	SOINS INTENSIFS et REA NEONATALE	Hospitalisation REA	SIRE-09	186
Chambre double	SOINS INTENSIFS et REA NEONATALE	Hospitalisation REA	SIRE-10	187
Salle de soins - prépa soins	SOINS INTENSIFS et REA NEONATALE	Hospitalisation REA	SIRE-11	188
Local décontamination	SOINS INTENSIFS et REA NEONATALE	Hospitalisation REA	SIRE-12	189
Bureau médical	SOINS INTENSIFS et REA NEONATALE	Hospitalisation REA	SIRE-13	190
Bloc sanitaires familles communs	SOINS INTENSIFS et REA NEONATALE	Hospitalisation REA	SIRE-14	191
Salle technique	SOINS INTENSIFS et REA NEONATALE	Hospitalisation REA	SIRE-15	192
Chambre familiale	SOINS INTENSIFS et REA NEONATALE	Hospitalisation SI	SIRE-03a	193
Chambre familiale - salle de bains	SOINS INTENSIFS et REA NEONATALE	Hospitalisation SI	SIRE-03b	194
Chambre familiale double	SOINS INTENSIFS et REA NEONATALE	Hospitalisation SI	SIRE-04a	195
Chambre familiale double - salle de bains	SOINS INTENSIFS et REA NEONATALE	Hospitalisation SI	SIRE-04b	196
Salle de soins - préparation soins	SOINS INTENSIFS et REA NEONATALE	Hospitalisation SI	SIRE-05	197
Local décontamination	SOINS INTENSIFS et REA NEONATALE	Hospitalisation SI	SIRE-06	198
Bureau médical	SOINS INTENSIFS et REA NEONATALE	Hospitalisation SI	SIRE-07	199
Espace prescripteur	SOINS INTENSIFS et REA NEONATALE	Hospitalisation SI	SIRE-08	200
Atelier biomédical	SOINS INTENSIFS et REA NEONATALE	Locaux partagés - Autres	SIRE-27	201
Bureau IDE technique	SOINS INTENSIFS et REA NEONATALE	Locaux partagés - Autres	SIRE-28	202
Bureau cadre	SOINS INTENSIFS et REA NEONATALE	Locaux partagés - Autres	SIRE-24	203
Bureau référente en soins	SOINS INTENSIFS et REA NEONATALE	Locaux partagés - Autres	SIRE-25	204
Salle de réunions	SOINS INTENSIFS et REA NEONATALE	Locaux partagés - Autres	SIRE-26	205
Zone IRM néonatale	SOINS INTENSIFS et REA NEONATALE	Locaux partagés - Autres	SIRE-29	206
Espace familles	SOINS INTENSIFS et REA NEONATALE	Locaux partagés - Autres	SIRE-30	207
Réserve matériel	SOINS INTENSIFS et REA NEONATALE	Locaux partagés - Autres	SIRE-31	208
Réserve HOSPIMAG	SOINS INTENSIFS et REA NEONATALE	Locaux partagés - Autres	SIRE-32	209
Réserve matériel stérile	SOINS INTENSIFS et REA NEONATALE	Locaux partagés - Autres	SIRE-33	210
Réserve gros matériel	SOINS INTENSIFS et REA NEONATALE	Locaux partagés - Autres	SIRE-34	211
Local stockage sale	SOINS INTENSIFS et REA NEONATALE	Locaux partagés - Autres	SIRE-35	212
Local ménage - vidoir	SOINS INTENSIFS et REA NEONATALE	Locaux partagés - Autres	SIRE-36	213
Local linge sale / déchets	SOINS INTENSIFS et REA NEONATALE	Locaux partagés - Autres	SIRE-37	214
Local linge propre	SOINS INTENSIFS et REA NEONATALE	Locaux partagés - Autres	SIRE-38	215
Sanitaire personnel	SOINS INTENSIFS et REA NEONATALE	Locaux partagés - Autres	SIRE-39	216

Nom du local	Service	Secteur	N°Fiche	Page
Accueil dont lavage mains	SOINS INTENSIFS et REA NEONATALE	Locaux partagés -Milk Kitchen	SIRE-16	217
Zone de stockage lait frais/congelé	SOINS INTENSIFS et REA NEONATALE	Locaux partagés -Milk Kitchen	SIRE-17	218
Zone décongélation	SOINS INTENSIFS et REA NEONATALE	Locaux partagés -Milk Kitchen	SIRE-18	219
Zone stockage produits	SOINS INTENSIFS et REA NEONATALE	Locaux partagés -Milk Kitchen	SIRE-19	220
Zone stockage lait congelé	SOINS INTENSIFS et REA NEONATALE	Locaux partagés -Milk Kitchen	SIRE-20	221
Zone de préparation	SOINS INTENSIFS et REA NEONATALE	Locaux partagés -Milk Kitchen	SIRE-21	222
Zone de stockage des préparations	SOINS INTENSIFS et REA NEONATALE	Locaux partagés -Milk Kitchen	SIRE-22	223
Bureau médical	TERTIAIRE NNT	Tertiaire - PC médicaux (G5)	TMNN-01	224
Bureau médical partagé	TERTIAIRE NNT	Tertiaire - PC médicaux (G5)	TMNN-02	225
Bureau kinés + psychomotricienne	TERTIAIRE NNT	Tertiaire - PC médicaux (G5)	TMNN-03	226
Bureau PMI	TERTIAIRE NNT	Tertiaire - PC médicaux (G5)	TMNN-04	227
Bureau psychologue/ pédopsychiatres	TERTIAIRE NNT	Tertiaire - PC médicaux (G5)	TMNN-05	228
Salle recherche	TERTIAIRE NNT	Tertiaire - PC médicaux (G5)	TMNN-06	229
Détente personnel	TERTIAIRE NNT	Tertiaire - PC médicaux (G5)	TMNN-07	230
Bureau ARC	TERTIAIRE NNT	Tertiaire - PC médicaux (G5)	TMNN-08	231
Sanitaire personnel	TERTIAIRE NNT	Tertiaire - PC médicaux (G5)	TMNN-09	232
Secrétariat	TERTIAIRE NNT	Tertiaire - PC médicaux (G5)	TMNN-10	233
Salle de réunions	TERTIAIRE NNT	Tertiaire - PC médicaux (G5)	TMNN-11	234
Chambre de garde	TERTIAIRE NNT	Tertiaire - PC médicaux (G5)	TMNN-12a	235
Chambres de garde - salle de bains	TERTIAIRE NNT	Tertiaire - PC médicaux (G5)	TMNN-12b	236
Local décontamination	TERTIAIRE NNT	Tertiaire - PC médicaux (G5)	TMNN-13	237
Simulation	TERTIAIRE NNT	Tertiaire - PC médicaux (G5)	TMNN-14	238
Sas	URGENCES GYNECO. et OBSTETR.	Accueil et orientation	PTUG-01	239
Réserve brancards et nettoyage	URGENCES GYNECO. et OBSTETR.	Accueil et orientation	PTUG-02	240
Accueil	URGENCES GYNECO. et OBSTETR.	Accueil et orientation	PTUG-03	241
Sanitaire public	URGENCES GYNECO. et OBSTETR.	Accueil et orientation	PTUG-04	242
Box accueil césariennes à J0	URGENCES GYNECO. et OBSTETR.	Lits portes	PTUG-15	243
Lit porte polyvalent	URGENCES GYNECO. et OBSTETR.	Lits portes	PTUG-17a	244
Lit porte polyvalent - salle de bains	URGENCES GYNECO. et OBSTETR.	Lits portes	PTUG-17b	245
Réserve HOSPIMAG	URGENCES GYNECO. et OBSTETR.	Lits portes	PTUG-18	246
Local linge propre	URGENCES GYNECO. et OBSTETR.	Logistique partagée UGO	PTUG-19	247
Local linge sale / déchets	URGENCES GYNECO. et OBSTETR.	Logistique partagée UGO	PTUG-20	248
Office alimentaire	URGENCES GYNECO. et OBSTETR.	Logistique partagée UGO	PTUG-21	249
Bureau cadre	URGENCES GYNECO. et OBSTETR.	Logistique partagée UGO	PTUG-23	250
Espace convivialité et déambulation	URGENCES GYNECO. et OBSTETR.	Logistique partagée UGO	PTUG-24	251
Sanitaire personnel	URGENCES GYNECO. et OBSTETR.	Logistique partagée UGO	PTUG-25	252
Réserve matériel	URGENCES GYNECO. et OBSTETR.	Logistique partagée UGO	PTUG-26	253
Local ménage - vidoir	URGENCES GYNECO. et OBSTETR.	Logistique partagée UGO	PTUG-27	254
Attente	URGENCES GYNECO. et OBSTETR.	Urgences gynéco. et obstétr.	PTUG-05	255
Box de consultations polyvalent	URGENCES GYNECO. et OBSTETR.	Urgences gynéco. et obstétr.	PTUG-07	256
Salle monitoring	URGENCES GYNECO. et OBSTETR.	Urgences gynéco. et obstétr.	PTUG-11	257
Préparation soins	URGENCES GYNECO. et OBSTETR.	Urgences gynéco. et obstétr.	PTUG-12	258
Bureau médical et SF	URGENCES GYNECO. et OBSTETR.	Urgences gynéco. et obstétr.	PTUG-13	259
Local lave-bassin	URGENCES GYNECO. et OBSTETR.	Urgences gynéco. et obstétr.	PTUG-14	260

Fiche N° CSNN-01 - Accueil

Nom du local	Accueil	**Nbre de locaux**	1
Service	CONSULTATIONS NEONATOLOGIE	**Surface (m²)**	12
Secteur	Consultations	**Remarque**	1 poste - possible centralisation des 3 accueils de l'étage

Enveloppe et prestations architecturales

Volume	
Charge d'exploitation	
Hauteur sous plafond	2,5m
Sol	
Type	Souple
Plinthe	Relevé de sol avec congé
Caract. particulière	
Autres	
Porte	
Constitution	Bois âme pleine + occulus
Type d'ouverture	Battante
Passage minimum	90 cm
Finition	Peinte
Manoeuvre	Manuelle
Nombre de vantaux	1
Protection	Oui
Caract. particulière	

Cloison	
Type	Vitrée sur allège pleine
Caract. particulière	
Murs	
Revêtements	Peinture
Protections	Protection localisée
Caract. particulière	
Plafonds	
Type	FP démontable
Caract. particulière	Standard
Autre	
Fenêtre	
Limiteur d'ouverture	Oui
Occultation	Partielle
Protection Solaire	Si nécessaire
Manœuvre Protection	Motorisé

Confort

Eclairage	
Eclairage naturel	Direct
Niveau d'Eclairage	300 lux
Commande Eclairage	Centralisée
Caract. particulière	
Acoustique	
Acoustique	

Traitement d'air	
T° cible Hiver	Cf. Tome 3
T° cible Eté	Cf. Tome 3
Ventilation	VMC Double Flux
Classement	
Type contrôle T°	Accueil
Caract. particulière	

Prestations techniques

Courants Forts	
Nombre et Types PC	2 PC Normale(s);1 Poste(s) de travail
Répartitions	
Plomberie	
Appareils sanitaires	
Attentes	
Divers	
Occupation	
Horaires	8h00 - 20h00, 5 jours/ 7

Courants Faibles	
Nombre et types	1 Prise(s) VDI
Répartition	
Fluides médicaux	
Fluides médicaux	
Divers fluides	
Contrôle accès	
Etude en phase APS	
Signalétique	Oui

Equipements	
Dans le marché	Hors marché

Remarque générale

Fiche N° CSNN-02 - Espace pesée

Nom du local	Espace pesée	**Nbre de locaux**	1
Service	CONSULTATIONS NEONATOLOGIE	**Surface (m²)**	12
Secteur	Consultations	**Remarque**	Espace pour pesée, taille, … et prèlèvements sanguins

Enveloppe et prestations architecturales

Volume	
Charge d'exploitation	
Hauteur sous plafond	2,5m
Sol	
Type	Souple
Plinthe	Relevé de sol avec congé
Caract. particulière	
Autres	
Porte	
Constitution	Bois âme pleine
Type d'ouverture	Battante
Passage minimum	90 cm
Finition	Peinte
Manoeuvre	Manuelle
Nombre de vantaux	1
Protection	Oui
Caract. particulière	

Cloison	
Type	
Caract. particulière	
Murs	
Revêtements	Peinture lessivable
Protections	Protection des murs et des angles sortants
Caract. particulière	
Plafonds	
Type	FP démontable
Caract. particulière	Hygiène
Autre	
Fenêtre	
Limiteur d'ouverture	
Occultation	Totale
Protection Solaire	Si nécessaire
Manœuvre Protection	Motorisé

Confort

Eclairage	
Eclairage naturel	Second jour possible
Niveau d'Eclairage	300 lux
Commande Eclairage	Centralisée
Caract. particulière	
Acoustique	
Acoustique	

Traitement d'air	
T° cible Hiver	Cf. Tome 3
T° cible Eté	Cf. Tome 3
Ventilation	VMC Double Flux
Classement	
Type contrôle T°	Espace pesée
Caract. particulière	

Prestations techniques

Courants Forts	
Nombre et Types PC	4 PC Normale(s);1 Poste(s) de travail
Répartitions	
Plomberie	
Appareils sanitaires	
Attentes	
Divers	
Occupation	
Horaires	8h00 - 20h00, 5 jours/ 7

Courants Faibles	
Nombre et types	
Répartition	
Fluides médicaux	
Fluides médicaux	
Divers fluides	
Contrôle accès	
Etude en phase APS	
Signalétique	

Equipements	
Dans le marché	Hors marché
Paillasse sèche	

Remarque générale

Fiche N° CSNN-03 - Sanitaire

Nom du local	Sanitaire	**Nbre de locaux**	2
Service	CONSULTATIONS NEONATOLOGIE	**Surface (m²)**	8
Secteur	Consultations	**Remarque**	

Enveloppe et prestations architecturales

Volume	
Charge d'exploitation	
Hauteur sous plafond	
Sol	
Type	Souple
Plinthe	Relevé de sol avec congé
Caract. particulière	
Autres	Lavage fréquent
Porte	
Constitution	Bois âme pleine
Type d'ouverture	Battante
Passage minimum	90 cm
Finition	Peinte
Manoeuvre	Manuelle
Nombre de vantaux	1
Protection	Oui
Caract. particulière	

Cloison	
Type	Plaque de plâtre
Caract. particulière	
Murs	
Revêtements	Peinture lessivable
Protections	Protection des murs et des angles sortants
Caract. particulière	
Plafonds	
Type	FP démontable
Caract. particulière	Standard
Autre	
Fenêtre	
Limiteur d'ouverture	
Occultation	Sans objet
Protection Solaire	
Manœuvre Protection	

Confort

Eclairage	
Eclairage naturel	Sans objet
Niveau d'Eclairage	200 lux
Commande Eclairage	Détection de présence
Caract. particulière	
Acoustique	
Acoustique	

Traitement d'air	
T° cible Hiver	Cf. Tome 3
T° cible Eté	Cf. Tome 3
Ventilation	VMC Simple Flux
Classement	
Type contrôle T°	Sanitaire
Caract. particulière	

Prestations techniques

Courants Forts	
Nombre et Types PC	
Répartitions	
Plomberie	
Appareils sanitaires	1 WC suspendu(s);1 Lavabo(s)
Attentes	
Divers	
Occupation	
Horaires	8h00 - 20h00, 5 jours/ 7

Courants Faibles	
Nombre et types	
Répartition	
Fluides médicaux	
Fluides médicaux	
Divers fluides	
Contrôle accès	
Etude en phase APS	
Signalétique	Oui - symbole

Equipements

Dans le marché	Hors marché
Seront prévus tous les accessoires nécessaires, et notamment : porte-savon, distributeur de papier (à condamnation pour les usagers), barre de relevage pour les WC, 1 patère, 1 miroir, …	

Remarque générale

Fiche N° CSNN-04 - Attente

Nom du local	Attente	**Nbre de locaux**	1
Service	CONSULTATIONS NEONATOLOGIE	**Surface (m²)**	25
Secteur	Consultations	**Remarque**	Dont un espace jeux

Enveloppe et prestations architecturales

Volume	
Charge d'exploitation	
Hauteur sous plafond	2,5m
Sol	
Type	Souple
Plinthe	Relevé de sol avec congé
Caract. particulière	
Autres	
Porte	
Constitution	
Type d'ouverture	
Passage minimum	
Finition	
Manoeuvre	
Nombre de vantaux	
Protection	
Caract. particulière	

Cloison	
Type	
Caract. particulière	
Murs	
Revêtements	Peinture lessivable
Protections	Protection des murs et des angles sortants
Caract. particulière	
Plafonds	
Type	FP démontable
Caract. particulière	Standard
Autre	
Fenêtre	
Limiteur d'ouverture	
Occultation	
Protection Solaire	
Manœuvre Protection	

Confort

Eclairage	
Eclairage naturel	Second jour possible
Niveau d'Eclairage	200 lux
Commande Eclairage	Centralisée
Caract. particulière	
Acoustique	
Acoustique	

Traitement d'air	
T° cible Hiver	Cf. Tome 3
T° cible Eté	Cf. Tome 3
Ventilation	VMC Double Flux
Classement	
Type contrôle T°	Attente
Caract. particulière	

Prestations techniques

Courants Forts	
Nombre et Types PC	
Répartitions	
Plomberie	
Appareils sanitaires	
Attentes	
Divers	
Occupation	
Horaires	8h00 - 20h00, 5 jours/ 7

Courants Faibles	
Nombre et types	
Répartition	
Fluides médicaux	
Fluides médicaux	
Divers fluides	
Contrôle accès	
Etude en phase APS	
Signalétique	Oui

Equipements	
Dans le marché	Hors marché
	Sièges poutre, espace PMR

Remarque générale

Fiche N° CSNN-05 - Consultations

Nom du local	Consultations	**Nbre de locaux**	5
Service	CONSULTATIONS NEONATOLOGIE	**Surface (m²)**	60
Secteur	Consultations	**Remarque**	

Enveloppe et prestations architecturales

Volume	
Charge d'exploitation	
Hauteur sous plafond	2,5m
Sol	
Type	Souple
Plinthe	Relevé de sol avec congé
Caract. particulière	
Autres	
Porte	
Constitution	Bois âme pleine
Type d'ouverture	Battante
Passage minimum	120 cm
Finition	Peinte
Manoeuvre	Manuelle
Nombre de vantaux	1
Protection	Oui
Caract. particulière	

Cloison	
Type	
Caract. particulière	
Murs	
Revêtements	Peinture lessivable
Protections	Protection des murs et des angles sortants
Caract. particulière	
Plafonds	
Type	FP démontable
Caract. particulière	Hygiène
Autre	
Fenêtre	
Limiteur d'ouverture	
Occultation	Totale
Protection Solaire	Si nécessaire
Manœuvre Protection	Motorisé

Confort

Eclairage	
Eclairage naturel	Direct
Niveau d'Eclairage	200 lux
Commande Eclairage	Centralisée
Caract. particulière	
Acoustique	
Acoustique	

Traitement d'air	
T° cible Hiver	Cf. Tome 3
T° cible Eté	Cf. Tome 3
Ventilation	VMC Double Flux
Classement	
Type contrôle T°	Consultations
Caract. particulière	

Prestations techniques

Courants Forts	
Nombre et Types PC	6 PC Normale(s);1 PC Ondulée(s);1 Poste(s) de travail
Répartitions	
Plomberie	
Appareils sanitaires	;1 Poste(s) de lavage des mains
Attentes	
Divers	
Occupation	
Horaires	8h00 - 20h00, 5 jours/ 7

Courants Faibles	
Nombre et types	
Répartition	
Fluides médicaux	
Fluides médicaux	
Divers fluides	
Contrôle accès	
Etude en phase APS	
Signalétique	Oui

Equipements	
Dans le marché	Hors marché
	1 bureau 1 fauteuil + 2 chaises 1 placard

Remarque générale

Fiche N° CSNN-06 - Bureau pédopsychiatre

Nom du local	Bureau pédopsychiatre	**Nbre de locaux**	1
Service	CONSULTATIONS NEONATOLOGIE	**Surface (m²)**	10
Secteur	Consultations	**Remarque**	

Enveloppe et prestations architecturales

Volume	
Charge d'exploitation	
Hauteur sous plafond	
Sol	
Type	Souple
Plinthe	Relevé de sol avec congé
Caract. particulière	
Autres	
Porte	
Constitution	Bois âme pleine
Type d'ouverture	Battante
Passage minimum	90 cm
Finition	Peinte
Manoeuvre	Manuelle
Nombre de vantaux	1
Protection	Oui
Caract. particulière	

Cloison	
Type	
Caract. particulière	
Murs	
Revêtements	Peinture lessivable
Protections	Protection des murs et des angles sortants
Caract. particulière	
Plafonds	
Type	FP démontable
Caract. particulière	Standard
Autre	
Fenêtre	
Limiteur d'ouverture	
Occultation	Totale
Protection Solaire	Si nécessaire
Manœuvre Protection	Motorisé

Confort

Eclairage	
Eclairage naturel	Direct
Niveau d'Eclairage	200 lux
Commande Eclairage	Centralisée
Caract. particulière	
Acoustique	
Acoustique	

Traitement d'air	
T° cible Hiver	Cf. Tome 3
T° cible Eté	Cf. Tome 3
Ventilation	VMC Double Flux
Classement	
Type contrôle T°	Bureau pédopsychiatre
Caract. particulière	

Prestations techniques

Courants Forts	
Nombre et Types PC	2 PC Normale(s);1 PC Ondulée(s);1 Poste(s) de travail
Répartitions	
Plomberie	
Appareils sanitaires	
Attentes	
Divers	
Occupation	
Horaires	8h00 - 20h00, 5 jours/ 7

Courants Faibles	
Nombre et types	
Répartition	
Fluides médicaux	
Fluides médicaux	
Divers fluides	
Contrôle accès	
Etude en phase APS	
Signalétique	Oui

Equipements	
Dans le marché	Hors marché
	1 bureau 1 fauteuil + 2 chaises 1 placard

Remarque générale

Fiche N° CSNN-07 - Sanitaire personnel

Nom du local	Sanitaire personnel	**Nbre de locaux**	1
Service	CONSULTATIONS NEONATOLOGIE	**Surface (m²)**	3
Secteur	Logistique	**Remarque**	

Enveloppe et prestations architecturales

Volume	
Charge d'exploitation	
Hauteur sous plafond	
Sol	
Type	Souple
Plinthe	Relevé de sol avec congé
Caract. particulière	
Autres	Lavage fréquent
Porte	
Constitution	Bois âme pleine
Type d'ouverture	Battante
Passage minimum	90 cm
Finition	Peinte
Manoeuvre	Manuelle
Nombre de vantaux	1
Protection	Oui
Caract. particulière	

Cloison	
Type	Plaque de plâtre
Caract. particulière	
Murs	
Revêtements	Peinture lessivable
Protections	Protection localisée
Caract. particulière	
Plafonds	
Type	FP démontable
Caract. particulière	Standard
Autre	
Fenêtre	
Limiteur d'ouverture	
Occultation	Sans objet
Protection Solaire	
Manœuvre Protection	

Confort

Eclairage	
Eclairage naturel	Sans objet
Niveau d'Eclairage	200 lux
Commande Eclairage	Détection de présence
Caract. particulière	
Acoustique	
Acoustique	

Traitement d'air	
T° cible Hiver	Cf. Tome 3
T° cible Eté	Cf. Tome 3
Ventilation	VMC Simple Flux
Classement	
Type contrôle T°	Sanitaire personnel
Caract. particulière	

Prestations techniques

Courants Forts	
Nombre et Types PC	
Répartitions	
Plomberie	
Appareils sanitaires	1 WC suspendu(s);1 Lavabo(s)
Attentes	
Divers	
Occupation	
Horaires	8h00 - 20h00, 5 jours/ 7

Courants Faibles	
Nombre et types	
Répartition	
Fluides médicaux	
Fluides médicaux	
Divers fluides	
Contrôle accès	
Etude en phase APS	
Signalétique	Oui - symbole + "privé"

Equipements

Dans le marché	Hors marché
Seront prévus tous les accessoires nécessaires, et notamment : porte-savon, distributeur de papier (à condamnation pour les usagers), barre de relevage pour les WC, 1 patère, 1 miroir, …	

Remarque générale

Fiche N° CSNN-08 - Réserve matériel

Nom du local	Réserve matériel	**Nbre de locaux**	1
Service	CONSULTATIONS NEONATOLOGIE	**Surface (m²)**	12
Secteur	Logistique	**Remarque**	

Enveloppe et prestations architecturales

Volume	
Charge d'exploitation	350 DaN/m²
Hauteur sous plafond	2,5 m
Sol	
Type	Souple
Plinthe	Relevé de sol avec congé
Caract. particulière	
Autres	
Porte	
Constitution	Bois âme pleine
Type d'ouverture	Battante
Passage minimum	120 cm
Finition	Peinte
Manoeuvre	Manuelle
Nombre de vantaux	1
Protection	Oui
Caract. particulière	

Cloison	
Type	
Caract. particulière	50 dBA
Murs	
Revêtements	Peinture
Protections	Protection des murs et des angles sortants
Caract. particulière	
Plafonds	
Type	FP démontable
Caract. particulière	Standard
Autre	
Fenêtre	
Limiteur d'ouverture	
Occultation	Sans objet
Protection Solaire	
Manœuvre Protection	

Confort

Eclairage	
Eclairage naturel	Sans objet
Niveau d'Eclairage	150 lux
Commande Eclairage	Détection de présence
Caract. particulière	
Acoustique	
Acoustique	

Traitement d'air	
T° cible Hiver	Cf. Tome 3
T° cible Eté	Cf. Tome 3
Ventilation	VMC Simple Flux
Classement	
Type contrôle T°	Réserve matériel
Caract. particulière	

Prestations techniques

Courants Forts	
Nombre et Types PC	2 PC Normale(s)
Répartitions	
Plomberie	
Appareils sanitaires	
Attentes	
Divers	
Occupation	
Horaires	24h/ 24, 7 jours / 7

Courants Faibles	
Nombre et types	
Répartition	
Fluides médicaux	
Fluides médicaux	
Divers fluides	
Contrôle accès	
Etude en phase APS	
Signalétique	Oui

Equipements	
Dans le marché	Hors marché

Remarque générale

Fiche N° CSPP-01 - Accueil

Nom du local	Accueil	**Nbre de locaux**	1
Service	CONSULTATIONS POST-PARTUM	**Surface (m²)**	12
Secteur	Consultations	**Remarque**	1 poste - possible centralisation des 3 accueils de l'étage

Enveloppe et prestations architecturales

Volume	
Charge d'exploitation	
Hauteur sous plafond	2,5m

Sol	
Type	Souple
Plinthe	Relevé de sol avec congé
Caract. particulière	
Autres	

Porte	
Constitution	Bois âme pleine + occulus
Type d'ouverture	Battante
Passage minimum	90 cm
Finition	Peinte
Manoeuvre	Manuelle
Nombre de vantaux	1
Protection	Oui
Caract. particulière	

Cloison	
Type	Vitrée sur allège pleine
Caract. particulière	

Murs	
Revêtements	Peinture
Protections	Protection localisée
Caract. particulière	

Plafonds	
Type	FP démontable
Caract. particulière	Standard
Autre	

Fenêtre	
Limiteur d'ouverture	Oui
Occultation	Partielle
Protection Solaire	Si nécessaire
Manœuvre Protection	Motorisé

Confort

Eclairage	
Eclairage naturel	Direct
Niveau d'Eclairage	300 lux
Commande Eclairage	Centralisée
Caract. particulière	

Acoustique	
Acoustique	

Traitement d'air	
T° cible Hiver	Cf. Tome 3
T° cible Eté	Cf. Tome 3
Ventilation	VMC Double Flux
Classement	
Type contrôle T°	Accueil
Caract. particulière	

Prestations techniques

Courants Forts	
Nombre et Types PC	2 PC Normale(s);1 Poste(s) de travail
Répartitions	

Plomberie	
Appareils sanitaires	
Attentes	
Divers	

Occupation	
Horaires	8h00 - 18h00, 5 jours / 7

Courants Faibles	
Nombre et types	1 Prise(s) VDI
Répartition	

Fluides médicaux	
Fluides médicaux	
Divers fluides	

Contrôle accès	
Etude en phase APS	
Signalétique	Oui

Equipements	
Dans le marché	Hors marché

Remarque générale

Fiche N° CSPP-03 - Sanitaire

Nom du local	Sanitaire	**Nbre de locaux**	2
Service	CONSULTATIONS POST-PARTUM	**Surface (m²)**	8
Secteur	Consultations	**Remarque**	

Enveloppe et prestations architecturales

Volume	
Charge d'exploitation	
Hauteur sous plafond	
Sol	
Type	Souple
Plinthe	Relevé de sol avec congé
Caract. particulière	
Autres	Lavage fréquent
Porte	
Constitution	Bois âme pleine
Type d'ouverture	Battante
Passage minimum	90 cm
Finition	Peinte
Manoeuvre	Manuelle
Nombre de vantaux	1
Protection	Oui
Caract. particulière	

Cloison	
Type	Plaque de plâtre
Caract. particulière	
Murs	
Revêtements	Peinture lessivable
Protections	Protection des murs et des angles sortants
Caract. particulière	
Plafonds	
Type	FP démontable
Caract. particulière	Standard
Autre	
Fenêtre	
Limiteur d'ouverture	
Occultation	Sans objet
Protection Solaire	
Manœuvre Protection	

Confort

Eclairage	
Eclairage naturel	Sans objet
Niveau d'Eclairage	200 lux
Commande Eclairage	Détection de présence
Caract. particulière	
Acoustique	
Acoustique	

Traitement d'air	
T° cible Hiver	Cf. Tome 3
T° cible Eté	Cf. Tome 3
Ventilation	VMC Simple Flux
Classement	
Type contrôle T°	Sanitaire
Caract. particulière	

Prestations techniques

Courants Forts	
Nombre et Types PC	
Répartitions	
Plomberie	
Appareils sanitaires	1 WC suspendu(s);1 Lavabo(s)
Attentes	
Divers	
Occupation	
Horaires	8h00 - 20h00, 5 jours/ 7

Courants Faibles	
Nombre et types	
Répartition	
Fluides médicaux	
Fluides médicaux	
Divers fluides	
Contrôle accès	
Etude en phase APS	
Signalétique	Oui - symbole

Equipements	
Dans le marché	Hors marché
Seront prévus tous les accessoires nécessaires, et notamment : porte-savon, distributeur de papier (à condamnation pour les usagers), barre de relevage pour les WC, 1 patère, 1 miroir, …	

Remarque générale

Fiche N° CSPP-03 - Attente

Nom du local	Attente	**Nbre de locaux**	
Service	CONSULTATIONS POST-PARTUM	**Surface (m²)**	0
Secteur	Consultations	**Remarque**	

Enveloppe et prestations architecturales

Volume	
Charge d'exploitation	
Hauteur sous plafond	2,5m
Sol	
Type	Souple
Plinthe	Relevé de sol avec congé
Caract. particulière	
Autres	
Porte	
Constitution	
Type d'ouverture	
Passage minimum	
Finition	
Manoeuvre	
Nombre de vantaux	
Protection	
Caract. particulière	

Cloison	
Type	
Caract. particulière	
Murs	
Revêtements	Peinture lessivable
Protections	Protection des murs et des angles sortants
Caract. particulière	
Plafonds	
Type	FP démontable
Caract. particulière	Standard
Autre	
Fenêtre	
Limiteur d'ouverture	
Occultation	
Protection Solaire	
Manœuvre Protection	

Confort

Eclairage	
Eclairage naturel	Second jour possible
Niveau d'Eclairage	200 lux
Commande Eclairage	Détection de présence
Caract. particulière	
Acoustique	
Acoustique	

Traitement d'air	
T° cible Hiver	Cf. Tome 3
T° cible Eté	Cf. Tome 3
Ventilation	VMC Double Flux
Classement	
Type contrôle T°	Attente
Caract. particulière	

Prestations techniques

Courants Forts	
Nombre et Types PC	
Répartitions	
Plomberie	
Appareils sanitaires	
Attentes	
Divers	
Occupation	
Horaires	8h00 - 18h00, 5 jours / 7

Courants Faibles	
Nombre et types	
Répartition	
Fluides médicaux	
Fluides médicaux	
Divers fluides	
Contrôle accès	
Etude en phase APS	
Signalétique	

Equipements	
Dans le marché	Hors marché
	Sièges poutre, espace PMR

Remarque générale

Fiche N° CSPP-05 - Consultations

Nom du local	Consultations	**Nbre de locaux**	5
Service	CONSULTATIONS POST-PARTUM	**Surface (m²)**	60
Secteur	Consultations	**Remarque**	

Enveloppe et prestations architecturales

Volume	
Charge d'exploitation	
Hauteur sous plafond	2,5m
Sol	
Type	Souple
Plinthe	Relevé de sol avec congé
Caract. particulière	
Autres	
Porte	
Constitution	Bois âme pleine
Type d'ouverture	Battante
Passage minimum	120 cm
Finition	Peinte
Manoeuvre	Manuelle
Nombre de vantaux	1
Protection	Oui
Caract. particulière	

Cloison	
Type	
Caract. particulière	
Murs	
Revêtements	Peinture lessivable
Protections	Protection des murs et des angles sortants
Caract. particulière	
Plafonds	
Type	FP démontable
Caract. particulière	Hygiène
Autre	
Fenêtre	
Limiteur d'ouverture	
Occultation	Totale
Protection Solaire	Si nécessaire
Manœuvre Protection	Motorisé

Confort

Eclairage	
Eclairage naturel	Direct
Niveau d'Eclairage	200 lux
Commande Eclairage	Centralisée
Caract. particulière	
Acoustique	
Acoustique	

Traitement d'air	
T° cible Hiver	Cf. Tome 3
T° cible Eté	Cf. Tome 3
Ventilation	VMC Double Flux
Classement	
Type contrôle T°	Consultations
Caract. particulière	

Prestations techniques

Courants Forts	
Nombre et Types PC	6 PC Normale(s);1 PC Ondulée(s);1 Poste(s) de travail
Répartitions	
Plomberie	
Appareils sanitaires	;1 Poste(s) de lavage des mains
Attentes	
Divers	
Occupation	
Horaires	8h00 - 20h00, 5 jours/ 7

Courants Faibles	
Nombre et types	
Répartition	
Fluides médicaux	
Fluides médicaux	
Divers fluides	
Contrôle accès	
Etude en phase APS	
Signalétique	Oui

Equipements	
Dans le marché	Hors marché
	1 bureau 1 fauteuil + 2 chaises 1 placard

Remarque générale

Fiche N° CSPP-05 - Box d'échographie

Nom du local	Box d'échographie	**Nbre de locaux**	1
Service	CONSULTATIONS POST-PARTUM	**Surface (m²)**	14
Secteur	Consultations	**Remarque**	Mutualisé avec HdJ Obs/ explo fonctionnelle

Enveloppe et prestations architecturales

Volume	
Charge d'exploitation	
Hauteur sous plafond	2,5m
Sol	
Type	Souple
Plinthe	Relevé de sol avec congé
Caract. particulière	
Autres	
Porte	
Constitution	Bois âme pleine
Type d'ouverture	Battante
Passage minimum	120 cm
Finition	Peinte
Manoeuvre	Manuelle
Nombre de vantaux	1
Protection	Oui
Caract. particulière	

Cloison	
Type	
Caract. particulière	
Murs	
Revêtements	Peinture lessivable
Protections	Protection des murs et des angles sortants
Caract. particulière	
Plafonds	
Type	FP démontable
Caract. particulière	Hygiène
Autre	
Fenêtre	
Limiteur d'ouverture	
Occultation	Totale
Protection Solaire	Si nécessaire
Manœuvre Protection	Motorisé

Confort

Eclairage	
Eclairage naturel	Second jour possible
Niveau d'Eclairage	200 lux
Commande Eclairage	Centralisée
Caract. particulière	
Acoustique	
Acoustique	

Traitement d'air	
T° cible Hiver	Cf. Tome 3
T° cible Eté	Cf. Tome 3
Ventilation	VMC Double Flux
Classement	
Type contrôle T°	Box d'échographie
Caract. particulière	

Prestations techniques

Courants Forts	
Nombre et Types PC	6 PC Normale(s);1 PC Ondulée(s);1 Poste(s) de travail
Répartitions	
Plomberie	
Appareils sanitaires	;1 Poste(s) de lavage des mains
Attentes	
Divers	
Occupation	
Horaires	8h00 - 20h00, 5 jours/ 7

Courants Faibles	
Nombre et types	
Répartition	
Fluides médicaux	
Fluides médicaux	
Divers fluides	
Contrôle accès	
Etude en phase APS	
Signalétique	Oui

Equipements	
Dans le marché	Hors marché
	1 table d'examen 1 échographe 1 bureau + 1 fauteuil + 1 chaise

Remarque générale

Fiche N° CSPP-06 - Surveillance allaitement

Nom du local	Surveillance allaitement	**Nbre de locaux**	1
Service	CONSULTATIONS POST-PARTUM	**Surface (m²)**	15
Secteur	Consultations	**Remarque**	

Enveloppe et prestations architecturales

Volume	
Charge d'exploitation	
Hauteur sous plafond	2,5m
Sol	
Type	Souple
Plinthe	Relevé de sol avec congé
Caract. particulière	
Autres	
Porte	
Constitution	Bois âme pleine
Type d'ouverture	Battante
Passage minimum	120 cm
Finition	Peinte
Manoeuvre	Manuelle
Nombre de vantaux	1
Protection	Oui
Caract. particulière	

Cloison	
Type	
Caract. particulière	
Murs	
Revêtements	Peinture lessivable
Protections	Protection des murs et des angles sortants
Caract. particulière	
Plafonds	
Type	FP démontable
Caract. particulière	Hygiène
Autre	
Fenêtre	
Limiteur d'ouverture	
Occultation	Totale
Protection Solaire	Si nécessaire
Manœuvre Protection	Motorisé

Confort

Eclairage	
Eclairage naturel	Second jour possible
Niveau d'Eclairage	200 lux
Commande Eclairage	Centralisée
Caract. particulière	
Acoustique	
Acoustique	

Traitement d'air	
T° cible Hiver	Cf. Tome 3
T° cible Eté	Cf. Tome 3
Ventilation	VMC Double Flux
Classement	
Type contrôle T°	Surveillance allaitement
Caract. particulière	

Prestations techniques

Courants Forts	
Nombre et Types PC	4 PC Normale(s);1 Poste(s) de travail
Répartitions	
Plomberie	
Appareils sanitaires	;1 Bac(s) sur Paillasse(s) humide(s)
Attentes	
Divers	
Occupation	
Horaires	8h00 - 20h00, 5 jours/ 7

Courants Faibles	
Nombre et types	;Appel malade : 1
Répartition	
Fluides médicaux	
Fluides médicaux	
Divers fluides	
Contrôle accès	
Etude en phase APS	
Signalétique	Oui

Equipements	
Dans le marché	Hors marché
Distributeur antiseptique à l'entrée	2 fauteuils confort

Remarque générale
Confort acoustique de cette pièce à soigner. Confort supérieur à la base attendu. ;

Fiche N° CSPP-07 - Photothérapie + PEA

Nom du local	Photothérapie + PEA	**Nbre de locaux**	1
Service	CONSULTATIONS POST-PARTUM	**Surface (m²)**	12
Secteur	Consultations	**Remarque**	Acoustique à soigner - Potentiels Evoqués Auditifs

Enveloppe et prestations architecturales

Volume	
Charge d'exploitation	
Hauteur sous plafond	2,5m
Sol	
Type	Souple
Plinthe	Relevé de sol avec congé
Caract. particulière	
Autres	
Porte	
Constitution	Bois âme pleine
Type d'ouverture	Battante
Passage minimum	120 cm
Finition	Peinte
Manoeuvre	Manuelle
Nombre de vantaux	1
Protection	Oui
Caract. particulière	

Cloison	
Type	
Caract. particulière	
Murs	
Revêtements	Peinture lessivable
Protections	Protection des murs et des angles sortants
Caract. particulière	
Plafonds	
Type	FP démontable
Caract. particulière	Standard
Autre	
Fenêtre	
Limiteur d'ouverture	
Occultation	Totale
Protection Solaire	Si nécessaire
Manœuvre Protection	Motorisé

Confort

Eclairage	
Eclairage naturel	Second jour possible
Niveau d'Eclairage	200 lux
Commande Eclairage	Centralisée
Caract. particulière	
Acoustique	
Acoustique	

Traitement d'air	
T° cible Hiver	Cf. Tome 3
T° cible Eté	Cf. Tome 3
Ventilation	VMC Double Flux
Classement	
Type contrôle T°	Photothérapie + PEA
Caract. particulière	

Prestations techniques

Courants Forts	
Nombre et Types PC	6 PC Normale(s);1 PC Ondulée(s);1 Poste(s) de travail
Répartitions	
Plomberie	
Appareils sanitaires	
Attentes	
Divers	
Occupation	
Horaires	8h00 - 20h00, 5 jours/ 7

Courants Faibles	
Nombre et types	
Répartition	
Fluides médicaux	
Fluides médicaux	
Divers fluides	
Contrôle accès	
Etude en phase APS	
Signalétique	Oui

Equipements	
Dans le marché	Hors marché
	1 bureau 1 fauteuil + 1 chaise 1 couveuse

Remarque générale
Confort acoustique de cette pièce à soigner. Confort supérieur à la base attendu. ;

Fiche N° CSPP-08 - Salon parents

Nom du local	Salon parents	**Nbre de locaux**	1
Service	CONSULTATIONS POST-PARTUM	**Surface (m²)**	25
Secteur	Consultations	**Remarque**	

Enveloppe et prestations architecturales

Volume	
Charge d'exploitation	
Hauteur sous plafond	2,5m
Sol	
Type	Souple
Plinthe	Relevé de sol avec congé
Caract. particulière	
Autres	
Porte	
Constitution	Bois âme pleine
Type d'ouverture	Battante
Passage minimum	90 cm
Finition	Peinte
Manoeuvre	Manuelle
Nombre de vantaux	1
Protection	Oui
Caract. particulière	

Cloison	
Type	
Caract. particulière	
Murs	
Revêtements	Peinture lessivable
Protections	Protection localisée
Caract. particulière	
Plafonds	
Type	FP démontable
Caract. particulière	Standard
Autre	
Fenêtre	
Limiteur d'ouverture	Oui
Occultation	Partielle
Protection Solaire	Si nécessaire
Manœuvre Protection	Motorisé

Confort

Eclairage	
Eclairage naturel	Direct
Niveau d'Eclairage	200 lux
Commande Eclairage	Centralisée
Caract. particulière	
Acoustique	
Acoustique	

Traitement d'air	
T° cible Hiver	Cf. Tome 3
T° cible Eté	Cf. Tome 3
Ventilation	VMC Double Flux
Classement	
Type contrôle T°	Salon parents
Caract. particulière	

Prestations techniques

Courants Forts	
Nombre et Types PC	6 PC Normale(s)
Répartitions	5 PC sur mobilier kitchenette
Plomberie	
Appareils sanitaires	1 Evier(s)
Attentes	
Divers	Evier sur meuble kitchenette
Occupation	
Horaires	8h00 - 20h00, 5 jours/ 7

Courants Faibles	
Nombre et types	1 Prise(s) VDI
Répartition	
Fluides médicaux	
Fluides médicaux	
Divers fluides	
Contrôle accès	
Etude en phase APS	
Signalétique	Oui

Equipements	
Dans le marché	Hors marché
Kichenette équipée + mobilier haut et bas	Mobilier, appareils électriques kitchenette, Réfrigérateur, bouilloire, micro-ondes, vaisselle, cafetière Mobilier type salon

Remarque générale

Fiche N° CSPP-09 - Bureau SF

Nom du local	Bureau SF	**Nbre de locaux**	1
Service	CONSULTATIONS POST-PARTUM	**Surface (m²)**	12
Secteur	Consultations	**Remarque**	

Enveloppe et prestations architecturales

Volume	
Charge d'exploitation	
Hauteur sous plafond	2,5m
Sol	
Type	Souple
Plinthe	Relevé de sol avec congé
Caract. particulière	
Autres	
Porte	
Constitution	Bois âme pleine
Type d'ouverture	Battante
Passage minimum	120 cm
Finition	Peinte
Manoeuvre	Manuelle
Nombre de vantaux	1
Protection	Oui
Caract. particulière	

Cloison	
Type	
Caract. particulière	
Murs	
Revêtements	Peinture lessivable
Protections	Protection des murs et des angles sortants
Caract. particulière	
Plafonds	
Type	FP démontable
Caract. particulière	Hygiène
Autre	
Fenêtre	
Limiteur d'ouverture	
Occultation	Totale
Protection Solaire	Si nécessaire
Manœuvre Protection	Motorisé

Confort

Eclairage	
Eclairage naturel	Direct
Niveau d'Eclairage	200 lux
Commande Eclairage	Centralisée
Caract. particulière	
Acoustique	
Acoustique	

Traitement d'air	
T° cible Hiver	Cf. Tome 3
T° cible Eté	Cf. Tome 3
Ventilation	VMC Double Flux
Classement	
Type contrôle T°	Bureau SF
Caract. particulière	

Prestations techniques

Courants Forts	
Nombre et Types PC	2 PC Normale(s);1 PC Ondulée(s);1 Poste(s) de travail
Répartitions	
Plomberie	
Appareils sanitaires	;1 Poste(s) de lavage des mains
Attentes	
Divers	
Occupation	
Horaires	8h00 - 20h00, 5 jours/ 7

Courants Faibles	
Nombre et types	
Répartition	
Fluides médicaux	
Fluides médicaux	
Divers fluides	
Contrôle accès	
Etude en phase APS	
Signalétique	Oui

Equipements	
Dans le marché	Hors marché
	1 bureau 1 fauteuil + 2 chaises 1 placard

Remarque générale

Fiche N° CSPP-10 - Local linge sale / déchets

Nom du local	Local linge sale / déchets	**Nbre de locaux**	1
Service	CONSULTATIONS POST-PARTUM	**Surface (m²)**	14
Secteur	Logistique	**Remarque**	En entrée d'unité

Enveloppe et prestations architecturales

Volume	
Charge d'exploitation	350 DaN/m²
Hauteur sous plafond	2,5 m
Sol	
Type	Carrelage
Plinthe	Plinthes à gorge
Caract. particulière	U4 P4S E3 C3
Autres	Lavage fréquent
Porte	
Constitution	Bois âme pleine
Type d'ouverture	Battante
Passage minimum	120 cm
Finition	Peinte
Manoeuvre	Manuelle
Nombre de vantaux	1
Protection	Oui
Caract. particulière	Faïence hauteur jusqu'à 2,00m Protections murales

Cloison	
Type	
Caract. particulière	50 dBA
Murs	
Revêtements	Peinture lessivable + faïence
Protections	Protection des murs et des angles sortants
Caract. particulière	Faïence hauteur jusqu'à 2,00m Protections murales
Plafonds	
Type	FP démontable
Caract. particulière	Standard
Autre	
Fenêtre	
Limiteur d'ouverture	
Occultation	Sans objet
Protection Solaire	
Manœuvre Protection	

Confort

Eclairage	
Eclairage naturel	Sans objet
Niveau d'Eclairage	150 lux
Commande Eclairage	Détection de présence
Caract. particulière	Luminaire étanche
Acoustique	
Acoustique	

Traitement d'air	
T° cible Hiver	
T° cible Eté	Cf. Tome 3
Ventilation	VMC Simple Flux
Classement	
Type contrôle T°	Local linge sale / déchets
Caract. particulière	Pas de chauffage

Prestations techniques

Courants Forts	
Nombre et Types PC	1 PC Normale(s)
Répartitions	1 PC étanche
Plomberie	
Appareils sanitaires	
Attentes	
Divers	Lave-mains à proximité du local
Occupation	
Horaires	24h/ 24, 7 jours / 7

Courants Faibles	
Nombre et types	
Répartition	Prévention incendie
Fluides médicaux	
Fluides médicaux	
Divers fluides	
Contrôle accès	
Etude en phase APS	
Signalétique	Oui

Equipements	
Dans le marché	Hors marché
Etagères ou casiers pour le stockage des sacs de linge vides	Entreposage de bacs 660L (DAOM, DASRI, Valorisables) et armoires linges sales + chariots porte-sacs Dimensions des bacs : 1,25m x 0,75m. Dimensions armoires LS : 1,30 x 0,70m Dimensions porte-sacs (base tri-sacs) : 1100x545 mm

Remarque générale
Local classé à risque : incendie ;

Fiche N° CSPP-11 - Local linge propre

Nom du local	Local linge propre	**Nbre de locaux**	1
Service	CONSULTATIONS POST-PARTUM	**Surface (m²)**	8
Secteur	Logistique	**Remarque**	Partagés avec HDJ - en entrée d'unité consultation néonat - commun au RDC

Enveloppe et prestations architecturales

Volume	
Charge d'exploitation	350 DaN/m²
Hauteur sous plafond	2,5 m
Sol	
Type	Souple
Plinthe	Relevé de sol avec congé
Caract. particulière	
Autres	
Porte	
Constitution	Bois âme pleine
Type d'ouverture	Battante
Passage minimum	120 cm
Finition	Peinte
Manoeuvre	Manuelle
Nombre de vantaux	1
Protection	Oui
Caract. particulière	

Cloison	
Type	
Caract. particulière	50 dBA
Murs	
Revêtements	Peinture
Protections	Protection localisée
Caract. particulière	
Plafonds	
Type	FP démontable
Caract. particulière	Standard
Autre	
Fenêtre	
Limiteur d'ouverture	
Occultation	Sans objet
Protection Solaire	
Manœuvre Protection	

Confort

Eclairage	
Eclairage naturel	Sans objet
Niveau d'Eclairage	150 lux
Commande Eclairage	Détection de présence
Caract. particulière	
Acoustique	
Acoustique	

Traitement d'air	
T° cible Hiver	Cf. Tome 3
T° cible Eté	Cf. Tome 3
Ventilation	VMC Simple Flux
Classement	
Type contrôle T°	Local linge propre
Caract. particulière	

Prestations techniques

Courants Forts	
Nombre et Types PC	2 PC Normale(s)
Répartitions	
Plomberie	
Appareils sanitaires	
Attentes	
Divers	
Occupation	
Horaires	24h/ 24, 7 jours / 7

Courants Faibles	
Nombre et types	1 Prise(s) VDI
Répartition	
Fluides médicaux	
Fluides médicaux	
Divers fluides	
Contrôle accès	
Etude en phase APS	
Signalétique	Oui

Equipements	
Dans le marché	Hors marché

Remarque générale

Fiche N° CSPP-12 - Détente personnel

Nom du local	Détente personnel	**Nbre de locaux**	1
Service	CONSULTATIONS POST-PARTUM	**Surface (m²)**	16
Secteur	Logistique	**Remarque**	Mutualisée avec HDJ obstétrique

Enveloppe et prestations architecturales

Volume	
Charge d'exploitation	
Hauteur sous plafond	
Sol	
Type	Souple
Plinthe	Relevé de sol avec congé
Caract. particulière	
Autres	
Porte	
Constitution	Bois âme pleine
Type d'ouverture	Battante
Passage minimum	90 cm
Finition	Peinte
Manoeuvre	Manuelle
Nombre de vantaux	1
Protection	Oui
Caract. particulière	

Cloison	
Type	
Caract. particulière	
Murs	
Revêtements	Peinture lessivable
Protections	Protection localisée
Caract. particulière	
Plafonds	
Type	FP démontable
Caract. particulière	Standard
Autre	
Fenêtre	
Limiteur d'ouverture	Oui
Occultation	
Protection Solaire	Si nécessaire
Manœuvre Protection	Motorisé

Confort

Eclairage	
Eclairage naturel	Direct
Niveau d'Eclairage	200 lux
Commande Eclairage	Centralisée
Caract. particulière	
Acoustique	
Acoustique	

Traitement d'air	
T° cible Hiver	Cf. Tome 3
T° cible Eté	Cf. Tome 3
Ventilation	VMC Double Flux
Classement	
Type contrôle T°	Détente personnel
Caract. particulière	

Prestations techniques

Courants Forts	
Nombre et Types PC	4 PC Normale(s)
Répartitions	3 PC sur mobilier kitchenette
Plomberie	
Appareils sanitaires	1 Evier(s)
Attentes	
Divers	Evier sur meuble kitchenette
Occupation	
Horaires	8h00 - 20h00, 5 jours/ 7

Courants Faibles	
Nombre et types	
Répartition	
Fluides médicaux	
Fluides médicaux	
Divers fluides	
Contrôle accès	
Etude en phase APS	
Signalétique	Oui

Equipements	
Dans le marché	Hors marché
Kichenette équipée + mobilier haut et bas	Mobilier, appareils électriques kitchenette, Réfrigérateur, bouilloire, micro-ondes, vaisselle, cafetière

Remarque générale

Fiche N° CSPP-13 - Réserve HOSPIMAG

Nom du local	Réserve HOSPIMAG	**Nbre de locaux**	1
Service	CONSULTATIONS POST-PARTUM	**Surface (m²)**	15
Secteur	Logistique	**Remarque**	En entrée d'unité commun à l'ensemble du RDC

Enveloppe et prestations architecturales

Volume	
Charge d'exploitation	500 DaN/m²
Hauteur sous plafond	2,5 m
Sol	
Type	Souple
Plinthe	Relevé de sol avec congé
Caract. particulière	
Autres	
Porte	
Constitution	Bois âme pleine
Type d'ouverture	Battante
Passage minimum	90 cm
Finition	Peinte
Manoeuvre	Manuelle
Nombre de vantaux	1
Protection	Oui
Caract. particulière	

Cloison	
Type	
Caract. particulière	50 dBA
Murs	
Revêtements	Peinture
Protections	Protection localisée
Caract. particulière	
Plafonds	
Type	FP démontable
Caract. particulière	Standard
Autre	
Fenêtre	
Limiteur d'ouverture	
Occultation	Sans objet
Protection Solaire	
Manœuvre Protection	

Confort

Eclairage	
Eclairage naturel	Sans objet
Niveau d'Eclairage	150 lux
Commande Eclairage	Centralisée
Caract. particulière	Luminaire étanche
Acoustique	
Acoustique	

Traitement d'air	
T° cible Hiver	Cf. Tome 3
T° cible Eté	Cf. Tome 3
Ventilation	VMC Simple Flux
Classement	
Type contrôle T°	Réserve HOSPIMAG
Caract. particulière	

Prestations techniques

Courants Forts	
Nombre et Types PC	2 PC Normale(s)
Répartitions	
Plomberie	
Appareils sanitaires	
Attentes	
Divers	
Occupation	
Horaires	24h/ 24, 7 jours / 7

Courants Faibles	
Nombre et types	1 Prise(s) VDI
Répartition	
Fluides médicaux	
Fluides médicaux	
Divers fluides	
Contrôle accès	
Etude en phase APS	
Signalétique	Oui

Equipements	
Dans le marché	Hors marché

Remarque générale

Fiche N° CSPP-14 - Local ménage - vidoir

Nom du local	Local ménage - vidoir	**Nbre de locaux**	1
Service	CONSULTATIONS POST-PARTUM	**Surface (m²)**	6
Secteur	Logistique	**Remarque**	En entrée d'unité commun à l'ensemble du RDC

Enveloppe et prestations architecturales

Volume	
Charge d'exploitation	350 DaN/m²
Hauteur sous plafond	2,5 m
Sol	
Type	Carrelage
Plinthe	Plinthes à gorge
Caract. particulière	U4 P4S E3 C3
Autres	Lavage fréquent
Porte	
Constitution	Bois âme pleine
Type d'ouverture	Battante
Passage minimum	90 cm
Finition	Peinte
Manoeuvre	Manuelle
Nombre de vantaux	1
Protection	Oui
Caract. particulière	Faïence hauteur jusqu'à 1,50m

Cloison	
Type	
Caract. particulière	50 dBA
Murs	
Revêtements	Peinture lessivable + faïence
Protections	Protection localisée
Caract. particulière	Faïence hauteur jusqu'à 1,50m
Plafonds	
Type	FP démontable
Caract. particulière	Standard
Autre	
Fenêtre	
Limiteur d'ouverture	
Occultation	Sans objet
Protection Solaire	
Manœuvre Protection	

Confort

Eclairage	
Eclairage naturel	Sans objet
Niveau d'Eclairage	150 lux
Commande Eclairage	Détection de présence
Caract. particulière	
Acoustique	
Acoustique	

Traitement d'air	
T° cible Hiver	Cf. Tome 3
T° cible Eté	Cf. Tome 3
Ventilation	VMC Simple Flux
Classement	
Type contrôle T°	Local ménage - vidoir
Caract. particulière	

Prestations techniques

Courants Forts	
Nombre et Types PC	2 PC Normale(s)
Répartitions	2 PC étanches
Plomberie	
Appareils sanitaires	;1 Robinetterie;1 Poste(s) de lavage des mains;1 Vidoir(s)
Attentes	EF+ECS
Divers	Centrale de dilution de produit Grille d'évacuation EU
Occupation	
Horaires	24h/ 24, 7 jours / 7

Courants Faibles	
Nombre et types	
Répartition	
Fluides médicaux	
Fluides médicaux	
Divers fluides	
Contrôle accès	
Etude en phase APS	
Signalétique	Oui

Equipements	
Dans le marché	Hors marché
Etagère inox de rangement des produits et du matériel.1m de largeur x 2m de hauteur. Rangement des matériels (chariots de ménage, autolaveuses...) :	

Remarque générale
1 emplacements de 3m² pour chariot de ménage équipé + autolaveuse. Passage d'une auto-laveuse pour vidange et recharge ;

Fiche N° CSPP-15 - Sanitaire personnel

Nom du local	Sanitaire personnel	**Nbre de locaux**	1
Service	CONSULTATIONS POST-PARTUM	**Surface (m²)**	3
Secteur	Logistique	**Remarque**	

Enveloppe et prestations architecturales

Volume	
Charge d'exploitation	
Hauteur sous plafond	

Sol	
Type	Souple
Plinthe	Relevé de sol avec congé
Caract. particulière	
Autres	Lavage fréquent

Porte	
Constitution	Bois âme pleine
Type d'ouverture	Battante
Passage minimum	90 cm
Finition	Peinte
Manoeuvre	Manuelle
Nombre de vantaux	1
Protection	Oui
Caract. particulière	

Cloison	
Type	Plaque de plâtre
Caract. particulière	

Murs	
Revêtements	Peinture lessivable
Protections	Protection localisée
Caract. particulière	

Plafonds	
Type	FP démontable
Caract. particulière	Standard
Autre	

Fenêtre	
Limiteur d'ouverture	
Occultation	Sans objet
Protection Solaire	
Manœuvre Protection	

Confort

Eclairage	
Eclairage naturel	Sans objet
Niveau d'Eclairage	200 lux
Commande Eclairage	Détection de présence
Caract. particulière	

Acoustique	
Acoustique	

Traitement d'air	
T° cible Hiver	Cf. Tome 3
T° cible Eté	Cf. Tome 3
Ventilation	VMC Simple Flux
Classement	
Type contrôle T°	Sanitaire personnel
Caract. particulière	

Prestations techniques

Courants Forts	
Nombre et Types PC	
Répartitions	

Plomberie	
Appareils sanitaires	1 WC suspendu(s);1 Lavabo(s)
Attentes	
Divers	

Occupation	
Horaires	8h00 - 20h00, 5 jours/ 7

Courants Faibles	
Nombre et types	
Répartition	

Fluides médicaux	
Fluides médicaux	
Divers fluides	

Contrôle accès	
Etude en phase APS	
Signalétique	Oui - symbole + "privé"

Equipements	
Dans le marché	Hors marché
Seront prévus tous les accessoires nécessaires, et notamment : porte-savon, distributeur de papier (à condamnation pour les usagers), barre de relevage pour les WC, 1 patère, 1 miroir, ...	

Remarque générale

Fiche N° CSPP-16 - Réserve matériel

Nom du local	Réserve matériel	**Nbre de locaux**	1
Service	CONSULTATIONS POST-PARTUM	**Surface (m²)**	12
Secteur	Logistique	**Remarque**	En entrée d'unité

Enveloppe et prestations architecturales

Volume	
Charge d'exploitation	350 DaN/m²
Hauteur sous plafond	2,5 m
Sol	
Type	Souple
Plinthe	Relevé de sol avec congé
Caract. particulière	
Autres	
Porte	
Constitution	Bois âme pleine
Type d'ouverture	Battante
Passage minimum	120 cm
Finition	Peinte
Manoeuvre	Manuelle
Nombre de vantaux	1
Protection	Oui
Caract. particulière	

Cloison	
Type	
Caract. particulière	50 dBA
Murs	
Revêtements	Peinture
Protections	Protection des murs et des angles sortants
Caract. particulière	
Plafonds	
Type	FP démontable
Caract. particulière	Standard
Autre	
Fenêtre	
Limiteur d'ouverture	
Occultation	Sans objet
Protection Solaire	
Manœuvre Protection	

Confort

Eclairage	
Eclairage naturel	Sans objet
Niveau d'Eclairage	150 lux
Commande Eclairage	Détection de présence
Caract. particulière	
Acoustique	
Acoustique	

Traitement d'air	
T° cible Hiver	Cf. Tome 3
T° cible Eté	Cf. Tome 3
Ventilation	VMC Simple Flux
Classement	
Type contrôle T°	Réserve matériel
Caract. particulière	

Prestations techniques

Courants Forts	
Nombre et Types PC	2 PC Normale(s)
Répartitions	
Plomberie	
Appareils sanitaires	
Attentes	
Divers	
Occupation	
Horaires	24h/ 24, 7 jours / 7

Courants Faibles	
Nombre et types	
Répartition	
Fluides médicaux	
Fluides médicaux	
Divers fluides	
Contrôle accès	
Etude en phase APS	
Signalétique	Oui

Equipements	
Dans le marché	Hors marché

Remarque générale

Fiche N° HALL-01 - Hall d'entrée

Nom du local	Hall d'entrée	**Nbre de locaux**	1
Service	ENTREE	**Surface (m²)**	60
Secteur	Hall	**Remarque**	

Enveloppe et prestations architecturales

Volume	
Charge d'exploitation	
Hauteur sous plafond	
Sol	
Type	Souple
Plinthe	Relevé de sol avec congé
Caract. particulière	
Autres	
Porte	
Constitution	Vitrée
Type d'ouverture	Coulissante
Passage minimum	180 cm
Finition	
Manoeuvre	Automatique
Nombre de vantaux	2
Protection	
Caract. particulière	

Cloison	
Type	
Caract. particulière	
Murs	
Revêtements	Peinture lessivable
Protections	Protection localisée
Caract. particulière	
Plafonds	
Type	FP démontable
Caract. particulière	
Autre	
Fenêtre	
Limiteur d'ouverture	
Occultation	Sans objet
Protection Solaire	Si nécessaire
Manœuvre Protection	

Confort

Eclairage	
Eclairage naturel	Direct
Niveau d'Eclairage	Cf. Tome 3
Commande Eclairage	Centralisée
Caract. particulière	
Acoustique	
Acoustique	

Traitement d'air	
T° cible Hiver	Cf. Tome 3
T° cible Eté	Cf. Tome 3
Ventilation	VMC Double Flux
Classement	
Type contrôle T°	Hall d'entrée
Caract. particulière	

Prestations techniques

Courants Forts	
Nombre et Types PC	6 PC Normale(s)
Répartitions	Attentes pour 2 machines à boisson
Plomberie	
Appareils sanitaires	
Attentes	EF
Divers	pour machines à boisson
Occupation	
Horaires	24h/ 24, 7 jours / 7

Courants Faibles	
Nombre et types	;1 Prise(s) TV
Répartition	
Fluides médicaux	
Fluides médicaux	
Divers fluides	
Contrôle accès	
Etude en phase APS	
Signalétique	

Equipements	
Dans le marché	Hors marché

Remarque générale

Fiche N° HALL-01 - Happytal

Nom du local	Happytal	**Nbre de locaux**	1
Service	ENTREE	**Surface (m²)**	26
Secteur	Hall	**Remarque**	Meme prestation que le local actuel

Enveloppe et prestations architecturales

Volume	
Charge d'exploitation	
Hauteur sous plafond	2,5m
Sol	
Type	Souple
Plinthe	Relevé de sol avec congé
Caract. particulière	
Autres	
Porte	
Constitution	porte vitrée en partie haute, pleine 60cm
Type d'ouverture	Battante 2 vantaux
Passage minimum	140
Finition	Peinte
Manoeuvre	Manuelle
Nombre de vantaux	2
Protection	Oui
Caract. particulière	

Cloison	
Type	
Caract. particulière	
Murs	
Revêtements	Peinture
Protections	
Caract. particulière	
Plafonds	
Type	FP démontable
Caract. particulière	Standard
Autre	
Fenêtre	
Limiteur d'ouverture	
Occultation	Non
Protection Solaire	Si nécessaire
Manœuvre Protection	Motorisé

Confort

Eclairage	
Eclairage naturel	Eclairage direct
Niveau d'Eclairage	200 lux
Commande Eclairage	Centralisée
Caract. particulière	
Acoustique	
Acoustique	

Traitement d'air	
T° cible Hiver	Cf. Tome 3
T° cible Eté	Cf. Tome 3
Ventilation	VMC Double Flux
Classement	
Type contrôle T°	Happytal
Caract. particulière	

Prestations techniques

Courants Forts	
Nombre et Types PC	2 PC Normale(s);1 Poste(s) de travail
Répartitions	
Plomberie	
Appareils sanitaires	
Attentes	
Divers	
Occupation	
Horaires	en journée

Courants Faibles	
Nombre et types	place pour coffret privée (hors HCL)
Répartition	
Fluides médicaux	
Fluides médicaux	
Divers fluides	
Contrôle accès	
Etude en phase APS	
Signalétique	Oui

Equipements	
Dans le marché	Hors marché
	1 banque d'accueil + chaises poste de travail + chaises clients = mobilier existant à réutiliser

Remarque générale
local existant avec aménagement à conserver ;

Fiche N° HJOB-01 - Accueil - secrétariat

Nom du local	Accueil - secrétariat	**Nbre de locaux**	1
Service	HDJ OBSTETRIQUE - EXPLORATIONS/CONSULTATIONS	**Surface (m²)**	10
Secteur	Hôpital de jour : 6 places	**Remarque**	1 poste - possible centralisation des 3 accueils de l'étage

Enveloppe et prestations architecturales

Volume	
Charge d'exploitation	
Hauteur sous plafond	2,5 m
Sol	
Type	Souple
Plinthe	Relevé de sol avec congé
Caract. particulière	
Autres	
Porte	
Constitution	Bois âme pleine + occulus
Type d'ouverture	Battante
Passage minimum	90 cm
Finition	Peinte
Manoeuvre	Manuelle
Nombre de vantaux	1
Protection	Oui
Caract. particulière	

Cloison	
Type	Vitrée sur allège pleine
Caract. particulière	
Murs	
Revêtements	Peinture
Protections	Protection localisée
Caract. particulière	
Plafonds	
Type	FP démontable
Caract. particulière	Standard
Autre	
Fenêtre	
Limiteur d'ouverture	Oui
Occultation	Partielle
Protection Solaire	Si nécessaire
Manœuvre Protection	Motorisé

Confort

Eclairage	
Eclairage naturel	Direct
Niveau d'Eclairage	300 lux
Commande Eclairage	Centralisée
Caract. particulière	
Acoustique	
Acoustique	

Traitement d'air	
T° cible Hiver	Cf. Tome 3
T° cible Eté	Cf. Tome 3
Ventilation	VMC Double Flux
Classement	
Type contrôle T°	Accueil - secrétariat
Caract. particulière	

Prestations techniques

Courants Forts	
Nombre et Types PC	2 PC Normale(s);1 Poste(s) de travail
Répartitions	
Plomberie	
Appareils sanitaires	
Attentes	
Divers	
Occupation	
Horaires	8h00 - 18h00, 5 jours / 7

Courants Faibles	
Nombre et types	1 Prise(s) VDI
Répartition	
Fluides médicaux	
Fluides médicaux	
Divers fluides	
Contrôle accès	
Etude en phase APS	
Signalétique	Oui

Equipements	
Dans le marché	Hors marché

Remarque générale

Fiche N° HJOB-02 - Attente

Nom du local	Attente	**Nbre de locaux**	1
Service	HDJ OBSTETRIQUE - EXPLORATIONS/CONSULTATIONS	**Surface (m²)**	6
Secteur	Hôpital de jour : 6 places	**Remarque**	

Enveloppe et prestations architecturales

Volume	
Charge d'exploitation	
Hauteur sous plafond	2,5 m
Sol	
Type	Souple
Plinthe	Relevé de sol avec congé
Caract. particulière	
Autres	
Porte	
Constitution	
Type d'ouverture	
Passage minimum	
Finition	
Manoeuvre	
Nombre de vantaux	
Protection	
Caract. particulière	

Cloison	
Type	
Caract. particulière	
Murs	
Revêtements	Peinture
Protections	Protection des murs et des angles sortants
Caract. particulière	
Plafonds	
Type	FP démontable
Caract. particulière	Standard
Autre	
Fenêtre	
Limiteur d'ouverture	
Occultation	
Protection Solaire	
Manœuvre Protection	

Confort

Eclairage	
Eclairage naturel	Second jour possible
Niveau d'Eclairage	200 lux
Commande Eclairage	Centralisée
Caract. particulière	
Acoustique	
Acoustique	

Traitement d'air	
T° cible Hiver	Cf. Tome 3
T° cible Eté	Cf. Tome 3
Ventilation	VMC Double Flux
Classement	
Type contrôle T°	Attente
Caract. particulière	

Prestations techniques

Courants Forts	
Nombre et Types PC	
Répartitions	
Plomberie	
Appareils sanitaires	
Attentes	
Divers	
Occupation	
Horaires	8h00 - 18h00, 5 jours / 7

Courants Faibles	
Nombre et types	
Répartition	
Fluides médicaux	
Fluides médicaux	1 Oxygène médical;1 Vide médical;Implantation : Murale
Divers fluides	
Contrôle accès	
Etude en phase APS	
Signalétique	Oui

Equipements	
Dans le marché	Hors marché
	Sièges poutre, espace PMR

Remarque générale

Fiche N° HJOB-03 - Sanitaire public

Nom du local	Sanitaire public	**Nbre de locaux**	1
Service	HDJ OBSTETRIQUE - EXPLORATIONS/CONSULTATIONS	**Surface (m²)**	4
Secteur	Hôpital de jour : 6 places	**Remarque**	

Enveloppe et prestations architecturales

Volume	
Charge d'exploitation	
Hauteur sous plafond	
Sol	
Type	Souple
Plinthe	Relevé de sol avec congé
Caract. particulière	
Autres	Lavage fréquent
Porte	
Constitution	Bois âme pleine
Type d'ouverture	Battante
Passage minimum	90 cm
Finition	Peinte
Manoeuvre	Manuelle
Nombre de vantaux	1
Protection	Oui
Caract. particulière	

Cloison	
Type	Plaque de plâtre
Caract. particulière	
Murs	
Revêtements	Peinture lessivable
Protections	Protection des murs et des angles sortants
Caract. particulière	
Plafonds	
Type	FP démontable
Caract. particulière	Standard
Autre	
Fenêtre	
Limiteur d'ouverture	
Occultation	Sans objet
Protection Solaire	
Manœuvre Protection	

Confort

Eclairage	
Eclairage naturel	Sans objet
Niveau d'Eclairage	200 lux
Commande Eclairage	Détection de présence
Caract. particulière	
Acoustique	
Acoustique	

Traitement d'air	
T° cible Hiver	Cf. Tome 3
T° cible Eté	Cf. Tome 3
Ventilation	VMC Simple Flux
Classement	
Type contrôle T°	Sanitaire public
Caract. particulière	

Prestations techniques

Courants Forts	
Nombre et Types PC	
Répartitions	
Plomberie	
Appareils sanitaires	1 WC suspendu(s);1 Lavabo(s)
Attentes	
Divers	
Occupation	
Horaires	8h00 - 18h00, 5 jours / 7

Courants Faibles	
Nombre et types	;Appel malade : 1
Répartition	
Fluides médicaux	
Fluides médicaux	
Divers fluides	
Contrôle accès	
Etude en phase APS	
Signalétique	Oui - symbole

Equipements	
Dans le marché	Hors marché
Seront prévus tous les accessoires nécessaires, et notamment : porte-savon, distributeur de papier (à condamnation pour les usagers), barre de relevage pour les WC, 1 patère, 1 miroir, …	

Remarque générale

Fiche N° HJOB-04 - Bureau médical

Nom du local	Bureau médical	**Nbre de locaux**	1
Service	HDJ OBSTETRIQUE - EXPLORATIONS/CONSULTATIONS	**Surface (m²)**	12
Secteur	Hôpital de jour : 6 places	**Remarque**	

Enveloppe et prestations architecturales

Volume	
Charge d'exploitation	
Hauteur sous plafond	2,5m
Sol	
Type	Souple
Plinthe	Relevé de sol avec congé
Caract. particulière	
Autres	
Porte	
Constitution	Bois âme pleine
Type d'ouverture	Battante
Passage minimum	120 cm
Finition	Peinte
Manoeuvre	Manuelle
Nombre de vantaux	1
Protection	Oui
Caract. particulière	

Cloison	
Type	
Caract. particulière	
Murs	
Revêtements	Peinture lessivable
Protections	Protection des murs et des angles sortants
Caract. particulière	
Plafonds	
Type	FP démontable
Caract. particulière	Hygiène
Autre	
Fenêtre	
Limiteur d'ouverture	
Occultation	Totale
Protection Solaire	Si nécessaire
Manœuvre Protection	Motorisé

Confort

Eclairage	
Eclairage naturel	Direct
Niveau d'Eclairage	200 lux
Commande Eclairage	Centralisée
Caract. particulière	
Acoustique	
Acoustique	

Traitement d'air	
T° cible Hiver	Cf. Tome 3
T° cible Eté	Cf. Tome 3
Ventilation	VMC Double Flux
Classement	
Type contrôle T°	Bureau médical
Caract. particulière	

Prestations techniques

Courants Forts	
Nombre et Types PC	2 PC Normale(s);1 PC Ondulée(s);1 Poste(s) de travail
Répartitions	
Plomberie	
Appareils sanitaires	;1 Poste(s) de lavage des mains
Attentes	
Divers	
Occupation	
Horaires	8h00 - 20h00, 5 jours/ 7

Courants Faibles	
Nombre et types	
Répartition	
Fluides médicaux	
Fluides médicaux	
Divers fluides	
Contrôle accès	
Etude en phase APS	
Signalétique	Oui

Equipements	
Dans le marché	Hors marché
	1 bureau 1 fauteuil + 2 chaises 1 placard

Remarque générale

Fiche N° HJOB-05 - Bureau entretiens

Nom du local	Bureau entretiens	**Nbre de locaux**	1
Service	HDJ OBSTETRIQUE - EXPLORATIONS/CONSULTATIONS	**Surface (m²)**	12
Secteur	Hôpital de jour : 6 places	**Remarque**	

Enveloppe et prestations architecturales

Volume	
Charge d'exploitation	
Hauteur sous plafond	2,5m
Sol	
Type	Souple
Plinthe	Relevé de sol avec congé
Caract. particulière	
Autres	
Porte	
Constitution	Bois âme pleine
Type d'ouverture	Battante
Passage minimum	120 cm
Finition	Peinte
Manoeuvre	Manuelle
Nombre de vantaux	1
Protection	Oui
Caract. particulière	

Cloison	
Type	
Caract. particulière	
Murs	
Revêtements	Peinture
Protections	Protection localisée
Caract. particulière	
Plafonds	
Type	FP démontable
Caract. particulière	Standard
Autre	
Fenêtre	
Limiteur d'ouverture	
Occultation	Totale
Protection Solaire	Si nécessaire
Manœuvre Protection	Motorisé

Confort

Eclairage	
Eclairage naturel	Second jour possible
Niveau d'Eclairage	200 lux
Commande Eclairage	Centralisée
Caract. particulière	
Acoustique	
Acoustique	

Traitement d'air	
T° cible Hiver	Cf. Tome 3
T° cible Eté	Cf. Tome 3
Ventilation	VMC Double Flux
Classement	
Type contrôle T°	Bureau entretiens
Caract. particulière	

Prestations techniques

Courants Forts	
Nombre et Types PC	2 PC Normale(s);1 Poste(s) de travail
Répartitions	
Plomberie	
Appareils sanitaires	
Attentes	
Divers	
Occupation	
Horaires	8h00 - 20h00, 5 jours/ 7

Courants Faibles	
Nombre et types	
Répartition	
Fluides médicaux	
Fluides médicaux	
Divers fluides	
Contrôle accès	
Etude en phase APS	
Signalétique	Oui

Equipements	
Dans le marché	Hors marché
	1 bureau 1 fauteuil + 2 chaises 1 placard

Remarque générale

Fiche N° HJOB-06 - Salle monitoring

Nom du local	Salle monitoring	**Nbre de locaux**	1
Service	HDJ OBSTETRIQUE - EXPLORATIONS/CONSULTATIONS	**Surface (m²)**	0
Secteur	Hôpital de jour : 6 places	**Remarque**	1 espace pour 4 boxes de monitorage

Enveloppe et prestations architecturales

Volume	
Charge d'exploitation	
Hauteur sous plafond	2,5m
Sol	
Type	Souple
Plinthe	Relevé de sol avec congé
Caract. particulière	
Autres	
Porte	
Constitution	Bois âme pleine + occulus
Type d'ouverture	Battante
Passage minimum	120 cm
Finition	Peinte
Manoeuvre	Manuelle
Nombre de vantaux	1
Protection	
Caract. particulière	

Cloison	
Type	
Caract. particulière	
Murs	
Revêtements	Peinture lessivable
Protections	Protection des murs et des angles sortants
Caract. particulière	
Plafonds	
Type	FP démontable
Caract. particulière	Hygiène
Autre	
Fenêtre	
Limiteur d'ouverture	
Occultation	Totale
Protection Solaire	Si nécessaire
Manœuvre Protection	Motorisé

Confort

Eclairage	
Eclairage naturel	Direct
Niveau d'Eclairage	300 lux
Commande Eclairage	Centralisée
Caract. particulière	
Acoustique	
Acoustique	

Traitement d'air	
T° cible Hiver	Cf. Tome 3
T° cible Eté	Cf. Tome 3
Ventilation	VMC Double Flux
Classement	
Type contrôle T°	Salle monitoring
Caract. particulière	

Prestations techniques

Courants Forts	
Nombre et Types PC	4/ poste PC Normale(s);4/ poste PC Ondulée(s);1 Poste(s) de travail
Répartitions	Sur colonne fixe
Plomberie	
Appareils sanitaires	;1 Poste(s) de lavage des mains
Attentes	
Divers	
Occupation	
Horaires	8h00 - 20h00, 5 jours/ 7

Courants Faibles	
Nombre et types	2 Prise(s) VDI
Répartition	
Fluides médicaux	
Fluides médicaux	2 Oxygène médical;2 Air médical;2 Vide médical;Implantation : Sur colonne fixe
Divers fluides	2 colonnes fixes
Contrôle accès	
Etude en phase APS	
Signalétique	Oui

Equipements	
Dans le marché	Hors marché

Remarque générale

Fiche N° HJOB-07 - Box HDJ

Nom du local	Box HDJ	**Nbre de locaux**	2
Service	HDJ OBSTETRIQUE - EXPLORATIONS/CONSULTATIONS	**Surface (m²)**	18
Secteur	Hôpital de jour : 6 places	**Remarque**	

Enveloppe et prestations architecturales

Volume	
Charge d'exploitation	
Hauteur sous plafond	2,5m
Sol	
Type	Souple
Plinthe	Relevé de sol avec congé
Caract. particulière	
Autres	
Porte	
Constitution	Bois âme pleine
Type d'ouverture	Battante
Passage minimum	120 cm
Finition	Peinte
Manoeuvre	Manuelle
Nombre de vantaux	1
Protection	Oui
Caract. particulière	

Cloison	
Type	
Caract. particulière	
Murs	
Revêtements	Peinture lessivable
Protections	Protection des murs et des angles sortants
Caract. particulière	
Plafonds	
Type	FP démontable
Caract. particulière	Standard
Autre	
Fenêtre	
Limiteur d'ouverture	
Occultation	Totale
Protection Solaire	Si nécessaire
Manœuvre Protection	Motorisé

Confort

Eclairage	
Eclairage naturel	Second jour possible
Niveau d'Eclairage	200 lux
Commande Eclairage	Centralisée
Caract. particulière	
Acoustique	
Acoustique	

Traitement d'air	
T° cible Hiver	Cf. Tome 3
T° cible Eté	Cf. Tome 3
Ventilation	VMC Double Flux
Classement	
Type contrôle T°	Box HDJ
Caract. particulière	

Prestations techniques

Courants Forts	
Nombre et Types PC	2 PC Normale(s);1 PC Ondulée(s)
Répartitions	
Plomberie	
Appareils sanitaires	
Attentes	
Divers	
Occupation	
Horaires	8h00 - 20h00, 5 jours/ 7

Courants Faibles	
Nombre et types	;Appel malade : 1
Répartition	
Fluides médicaux	
Fluides médicaux	1 Oxygène médical;1 Vide médical
Divers fluides	
Contrôle accès	
Etude en phase APS	
Signalétique	Oui

Equipements	
Dans le marché	Hors marché
Distributeur antiseptique à l'entrée	1 fauteuil confort/ lit

Remarque générale
Confort acoustique de cette pièce à soigner. Confort supérieur à la base attendu. ;

Fiche N° LACT-01 - Accueil chauffeurs

Nom du local	Accueil chauffeurs	**Nbre de locaux**	1
Service	LACTARIUM	**Surface (m²)**	10
Secteur	Accueil	**Remarque**	Proche des sanitaires publics

Enveloppe et prestations architecturales

Volume	
Charge d'exploitation	350 DaN/m²
Hauteur sous plafond	2,5 m
Sol	
Type	Souple
Plinthe	Relevé de sol avec congé
Caract. particulière	
Autres	
Porte	
Constitution	Bois âme pleine + occulus
Type d'ouverture	Battante
Passage minimum	90 cm
Finition	Peinte
Manoeuvre	Manuelle
Nombre de vantaux	1
Protection	Oui
Caract. particulière	

Cloison	
Type	Vitrée sur allège pleine
Caract. particulière	
Murs	
Revêtements	Peinture
Protections	Protection localisée
Caract. particulière	
Plafonds	
Type	FP démontable
Caract. particulière	Standard
Autre	
Fenêtre	
Limiteur d'ouverture	Oui
Occultation	Partielle
Protection Solaire	Si nécessaire
Manœuvre Protection	Motorisé

Confort

Eclairage	
Eclairage naturel	Direct
Niveau d'Eclairage	300 lux
Commande Eclairage	Centralisée
Caract. particulière	
Acoustique	
Acoustique	

Traitement d'air	
T° cible Hiver	Cf. Tome 3
T° cible Eté	Cf. Tome 3
Ventilation	VMC Double Flux
Classement	
Type contrôle T°	Accueil chauffeurs
Caract. particulière	

Prestations techniques

Courants Forts	
Nombre et Types PC	2 PC Normale(s);1 Poste(s) de travail
Répartitions	
Plomberie	
Appareils sanitaires	;1 Poste(s) de lavage des mains
Attentes	
Divers	
Occupation	
Horaires	8h00 - 18h00, 5 jours / 7

Courants Faibles	
Nombre et types	1 Prise(s) VDI
Répartition	
Fluides médicaux	
Fluides médicaux	
Divers fluides	
Contrôle accès	
Etude en phase APS	
Signalétique	Oui

Equipements	
Dans le marché	Hors marché

Remarque générale

Fiche N° LACT-02 - Accueil mères

Nom du local	Accueil mères	**Nbre de locaux**	1
Service	LACTARIUM	**Surface (m²)**	15
Secteur	Accueil	**Remarque**	

Enveloppe et prestations architecturales

Volume	
Charge d'exploitation	350 DaN/m²
Hauteur sous plafond	2,5 m
Sol	
Type	Souple
Plinthe	Relevé de sol avec congé
Caract. particulière	
Autres	
Porte	
Constitution	Bois âme pleine + occulus
Type d'ouverture	Battante
Passage minimum	90 cm
Finition	Peinte
Manoeuvre	Manuelle
Nombre de vantaux	1
Protection	Oui
Caract. particulière	

Cloison	
Type	Vitrée sur allège pleine
Caract. particulière	
Murs	
Revêtements	Peinture
Protections	Protection localisée
Caract. particulière	
Plafonds	
Type	FP démontable
Caract. particulière	Standard
Autre	
Fenêtre	
Limiteur d'ouverture	Oui
Occultation	Partielle
Protection Solaire	Si nécessaire
Manœuvre Protection	Motorisé

Confort

Eclairage	
Eclairage naturel	Direct
Niveau d'Eclairage	300 lux
Commande Eclairage	Centralisée
Caract. particulière	
Acoustique	
Acoustique	

Traitement d'air	
T° cible Hiver	Cf. Tome 3
T° cible Eté	Cf. Tome 3
Ventilation	VMC Double Flux
Classement	
Type contrôle T°	Accueil mères
Caract. particulière	

Prestations techniques

Courants Forts	
Nombre et Types PC	2 PC Normale(s);1 Poste(s) de travail
Répartitions	
Plomberie	
Appareils sanitaires	;1 Poste(s) de lavage des mains
Attentes	
Divers	
Occupation	
Horaires	8h00 - 18h00, 5 jours / 7

Courants Faibles	
Nombre et types	1 Prise(s) VDI
Répartition	
Fluides médicaux	
Fluides médicaux	
Divers fluides	
Contrôle accès	
Etude en phase APS	
Signalétique	Oui

Equipements	
Dans le marché	Hors marché

Remarque générale

Fiche N° LACT-03 - Salle de recueil

Nom du local	Salle de recueil	**Nbre de locaux**	1
Service	LACTARIUM	**Surface (m²)**	18
Secteur	Accueil	**Remarque**	

Enveloppe et prestations architecturales

Volume	
Charge d'exploitation	350 DaN/m²
Hauteur sous plafond	2,5 m
Sol	
Type	Souple
Plinthe	Relevé de sol avec congé
Caract. particulière	
Autres	
Porte	
Constitution	Bois âme pleine
Type d'ouverture	Battante
Passage minimum	90 cm
Finition	Peinte
Manoeuvre	Manuelle
Nombre de vantaux	1
Protection	Oui
Caract. particulière	

Cloison	
Type	
Caract. particulière	
Murs	
Revêtements	Peinture lessivable
Protections	Protection des murs et des angles sortants
Caract. particulière	
Plafonds	
Type	FP démontable
Caract. particulière	Standard
Autre	
Fenêtre	
Limiteur d'ouverture	
Occultation	Totale
Protection Solaire	Si nécessaire
Manœuvre Protection	Motorisé

Confort

Eclairage	
Eclairage naturel	Second jour possible
Niveau d'Eclairage	200 lux
Commande Eclairage	Centralisée
Caract. particulière	
Acoustique	
Acoustique	

Traitement d'air	
T° cible Hiver	Cf. Tome 3
T° cible Eté	Cf. Tome 3
Ventilation	VMC Double Flux
Classement	
Type contrôle T°	Salle de recueil
Caract. particulière	

Prestations techniques

Courants Forts	
Nombre et Types PC	8 PC Normale(s);1 Poste(s) de travail
Répartitions	
Plomberie	
Appareils sanitaires	;1 Poste(s) de lavage des mains
Attentes	
Divers	
Occupation	
Horaires	8h00 - 18h00, 5 jours / 7

Courants Faibles	
Nombre et types	2 Prise(s) VDI
Répartition	
Fluides médicaux	
Fluides médicaux	
Divers fluides	
Contrôle accès	
Etude en phase APS	
Signalétique	

Equipements	
Dans le marché	Hors marché
Paillasse sèche	

Remarque générale

Fiche N° LACT-04 - Bureau collectrices

Nom du local	Bureau collectrices	**Nbre de locaux**	1
Service	LACTARIUM	**Surface (m²)**	30
Secteur	Accueil	**Remarque**	

Enveloppe et prestations architecturales

Volume	
Charge d'exploitation	350 DaN/m²
Hauteur sous plafond	2,5 m
Sol	
Type	Souple
Plinthe	Relevé de sol avec congé
Caract. particulière	
Autres	
Porte	
Constitution	Bois âme pleine
Type d'ouverture	Battante
Passage minimum	90 cm
Finition	Peinte
Manoeuvre	Manuelle
Nombre de vantaux	1
Protection	Oui
Caract. particulière	

Cloison	
Type	
Caract. particulière	
Murs	
Revêtements	Peinture lessivable
Protections	Protection des murs et des angles sortants
Caract. particulière	
Plafonds	
Type	FP démontable
Caract. particulière	Hygiène
Autre	
Fenêtre	
Limiteur d'ouverture	
Occultation	Totale
Protection Solaire	Si nécessaire
Manœuvre Protection	Motorisé

Confort

Eclairage	
Eclairage naturel	Second jour possible
Niveau d'Eclairage	300 lux
Commande Eclairage	Centralisée
Caract. particulière	
Acoustique	
Acoustique	

Traitement d'air	
T° cible Hiver	Cf. Tome 3
T° cible Eté	Cf. Tome 3
Ventilation	VMC Double Flux
Classement	
Type contrôle T°	Bureau collectrices
Caract. particulière	

Prestations techniques

Courants Forts	
Nombre et Types PC	4 PC Normale(s);1 Poste(s) de travail
Répartitions	
Plomberie	
Appareils sanitaires	;1 Poste(s) de lavage des mains;1 Bac(s) sur Paillasse(s) humide(s)
Attentes	
Divers	
Occupation	
Horaires	8h00 - 18h00, 5 jours / 7

Courants Faibles	
Nombre et types	
Répartition	
Fluides médicaux	
Fluides médicaux	
Divers fluides	
Contrôle accès	
Etude en phase APS	
Signalétique	

Equipements	
Dans le marché	Hors marché
	1 bureau 1 fauteuil + 2 chaises paillasses sèches + placards

Remarque générale

Fiche N° LACT-05 - Stockage - salle congélateurs

Nom du local	Stockage - salle congélateurs	**Nbre de locaux**	1
Service	LACTARIUM	**Surface (m²)**	25
Secteur	Accueil	**Remarque**	Contigü aux accueils

Enveloppe et prestations architecturales

Volume	
Charge d'exploitation	350 DaN/m²
Hauteur sous plafond	2,5 m
Sol	
Type	Souple
Plinthe	Relevé de sol avec congé
Caract. particulière	
Autres	
Porte	
Constitution	Bois âme pleine
Type d'ouverture	Battante
Passage minimum	120 cm
Finition	Peinte
Manoeuvre	Manuelle
Nombre de vantaux	1
Protection	Oui
Caract. particulière	

Cloison	
Type	
Caract. particulière	
Murs	
Revêtements	Peinture
Protections	Protection localisée
Caract. particulière	
Plafonds	
Type	FP démontable
Caract. particulière	Standard
Autre	
Fenêtre	
Limiteur d'ouverture	
Occultation	Sans objet
Protection Solaire	
Manœuvre Protection	

Confort

Eclairage	
Eclairage naturel	Sans objet
Niveau d'Eclairage	300 lux
Commande Eclairage	Détection de présence
Caract. particulière	
Acoustique	
Acoustique	

Traitement d'air	
T° cible Hiver	Cf. Tome 3
T° cible Eté	Cf. Tome 3
Ventilation	VMC Double Flux
Classement	
Type contrôle T°	Stockage - salle congélateurs
Caract. particulière	

Prestations techniques

Courants Forts	
Nombre et Types PC	5 PC Normale(s);15 PC Ondulée(s);1 Poste(s) de travail
Répartitions	
Plomberie	
Appareils sanitaires	
Attentes	
Divers	
Occupation	
Horaires	24h/ 24, 7 jours / 7

Courants Faibles	
Nombre et types	
Répartition	
Fluides médicaux	
Fluides médicaux	
Divers fluides	
Contrôle accès	
Etude en phase APS	
Signalétique	Oui

Equipements	
Dans le marché	Hors marché

Remarque générale

Fiche N° LACT-06 - Sanitaire public

Nom du local	Sanitaire public	**Nbre de locaux**	1
Service	LACTARIUM	**Surface (m²)**	4
Secteur	Accueil	**Remarque**	

Enveloppe et prestations architecturales

Volume	
Charge d'exploitation	350 DaN/m²
Hauteur sous plafond	
Sol	
Type	Souple
Plinthe	Relevé de sol avec congé
Caract. particulière	
Autres	Lavage fréquent
Porte	
Constitution	Bois âme pleine
Type d'ouverture	Battante
Passage minimum	90 cm
Finition	Peinte
Manoeuvre	Manuelle
Nombre de vantaux	1
Protection	Oui
Caract. particulière	

Cloison	
Type	
Caract. particulière	
Murs	
Revêtements	Peinture lessivable
Protections	Protection des murs et des angles sortants
Caract. particulière	
Plafonds	
Type	FP démontable
Caract. particulière	Standard
Autre	
Fenêtre	
Limiteur d'ouverture	
Occultation	Sans objet
Protection Solaire	
Manœuvre Protection	

Confort

Eclairage	
Eclairage naturel	Sans objet
Niveau d'Eclairage	200 lux
Commande Eclairage	Détection de présence
Caract. particulière	
Acoustique	
Acoustique	

Traitement d'air	
T° cible Hiver	Cf. Tome 3
T° cible Eté	Cf. Tome 3
Ventilation	VMC Simple Flux
Classement	
Type contrôle T°	Sanitaire public
Caract. particulière	

Prestations techniques

Courants Forts	
Nombre et Types PC	
Répartitions	
Plomberie	
Appareils sanitaires	1 WC suspendu(s);1 Lavabo(s)
Attentes	
Divers	
Occupation	
Horaires	8h00 - 18h00, 5 jours / 7

Courants Faibles	
Nombre et types	
Répartition	
Fluides médicaux	
Fluides médicaux	
Divers fluides	
Contrôle accès	
Etude en phase APS	
Signalétique	Oui - symbole

Equipements	
Dans le marché	Hors marché
Seront prévus tous les accessoires nécessaires, et notamment : porte-savon, distributeur de papier (à condamnation pour les usagers), barre de relevage pour les WC, 1 patère, 1 miroir, …	

Remarque générale

Fiche N° LACT-14 - Bureau cadre

Nom du local	Bureau cadre	**Nbre de locaux**	1
Service	LACTARIUM	**Surface (m²)**	9
Secteur	Locaux médico-logistiques	**Remarque**	

Enveloppe et prestations architecturales

Volume	
Charge d'exploitation	350 DaN/m²
Hauteur sous plafond	

Sol	
Type	Souple
Plinthe	Relevé de sol avec congé
Caract. particulière	
Autres	

Porte	
Constitution	Bois âme pleine
Type d'ouverture	Battante
Passage minimum	90 cm
Finition	Peinte
Manoeuvre	Manuelle
Nombre de vantaux	1
Protection	Oui
Caract. particulière	

Cloison	
Type	
Caract. particulière	

Murs	
Revêtements	Peinture
Protections	Protection localisée
Caract. particulière	

Plafonds	
Type	FP démontable
Caract. particulière	Standard
Autre	

Fenêtre	
Limiteur d'ouverture	
Occultation	Partielle
Protection Solaire	Si nécessaire
Manœuvre Protection	Motorisé

Confort

Eclairage	
Eclairage naturel	Direct
Niveau d'Eclairage	200 lux
Commande Eclairage	Centralisée
Caract. particulière	

Acoustique	
Acoustique	

Traitement d'air	
T° cible Hiver	Cf. Tome 3
T° cible Eté	Cf. Tome 3
Ventilation	VMC Double Flux
Classement	
Type contrôle T°	Bureau cadre
Caract. particulière	

Prestations techniques

Courants Forts	
Nombre et Types PC	2 PC Normale(s);1 Poste(s) de travail
Répartitions	

Plomberie	
Appareils sanitaires	
Attentes	
Divers	

Occupation	
Horaires	8h00 - 20h00, 5 jours/ 7

Courants Faibles	
Nombre et types	
Répartition	

Fluides médicaux	
Fluides médicaux	
Divers fluides	

Contrôle accès	
Etude en phase APS	
Signalétique	

Equipements	
Dans le marché	Hors marché
	1 bureau 1 fauteuil + 1 chaise 1 placard

Remarque générale

Fiche N° LACT-15 - Bureau médical

Nom du local	Bureau médical	**Nbre de locaux**	1
Service	LACTARIUM	**Surface (m²)**	9
Secteur	Locaux médico-logistiques	**Remarque**	

Enveloppe et prestations architecturales

Volume	
Charge d'exploitation	350 DaN/m²
Hauteur sous plafond	
Sol	
Type	Souple
Plinthe	Relevé de sol avec congé
Caract. particulière	
Autres	
Porte	
Constitution	Bois âme pleine
Type d'ouverture	Battante
Passage minimum	90 cm
Finition	Peinte
Manoeuvre	Manuelle
Nombre de vantaux	1
Protection	Oui
Caract. particulière	

Cloison	
Type	
Caract. particulière	
Murs	
Revêtements	Peinture
Protections	Protection localisée
Caract. particulière	
Plafonds	
Type	FP démontable
Caract. particulière	Standard
Autre	
Fenêtre	
Limiteur d'ouverture	
Occultation	Partielle
Protection Solaire	Si nécessaire
Manœuvre Protection	Motorisé

Confort

Eclairage	
Eclairage naturel	Direct
Niveau d'Eclairage	200 lux
Commande Eclairage	Centralisée
Caract. particulière	
Acoustique	
Acoustique	

Traitement d'air	
T° cible Hiver	Cf. Tome 3
T° cible Eté	Cf. Tome 3
Ventilation	VMC Double Flux
Classement	
Type contrôle T°	Bureau médical
Caract. particulière	

Prestations techniques

Courants Forts	
Nombre et Types PC	2 PC Normale(s);1 Poste(s) de travail
Répartitions	
Plomberie	
Appareils sanitaires	
Attentes	
Divers	
Occupation	
Horaires	8h00 - 20h00, 5 jours/ 7

Courants Faibles	
Nombre et types	
Répartition	
Fluides médicaux	
Fluides médicaux	
Divers fluides	
Contrôle accès	
Etude en phase APS	
Signalétique	

Equipements	
Dans le marché	Hors marché
	1 bureau 1 fauteuil + 1 chaise 1 placard

Remarque générale

Fiche N° LACT-16 - Salle de réunions

Nom du local	Salle de réunions	**Nbre de locaux**	1
Service	LACTARIUM	**Surface (m²)**	20
Secteur	Locaux médico-logistiques	**Remarque**	

Enveloppe et prestations architecturales

Volume	
Charge d'exploitation	350 DaN/m²
Hauteur sous plafond	2,5m
Sol	
Type	Souple
Plinthe	Relevé de sol avec congé
Caract. particulière	
Autres	
Porte	
Constitution	Bois âme pleine
Type d'ouverture	Battante
Passage minimum	90 cm
Finition	Peinte
Manoeuvre	Manuelle
Nombre de vantaux	1
Protection	Oui
Caract. particulière	

Cloison	
Type	
Caract. particulière	
Murs	
Revêtements	Peinture
Protections	Protection localisée
Caract. particulière	
Plafonds	
Type	FP démontable
Caract. particulière	Standard
Autre	
Fenêtre	
Limiteur d'ouverture	
Occultation	Totale
Protection Solaire	Si nécessaire
Manœuvre Protection	Motorisé

Confort

Eclairage	
Eclairage naturel	Second jour possible
Niveau d'Eclairage	300 lux
Commande Eclairage	Centralisée
Caract. particulière	Gradable
Acoustique	
Acoustique	

Traitement d'air	
T° cible Hiver	Cf. Tome 3
T° cible Eté	Cf. Tome 3
Ventilation	VMC Double Flux
Classement	
Type contrôle T°	Salle de réunions
Caract. particulière	Installation de ventilation adaptée à l'occupation de la salle.

Prestations techniques

Courants Forts	
Nombre et Types PC	10 PC Normale(s);1 Poste(s) de travail;1 Alimentation(s) en attente
Répartitions	1 attente pour vidéoprojecteur ou TV
Plomberie	
Appareils sanitaires	
Attentes	
Divers	
Occupation	
Horaires	8h00 - 20h00, 5 jours/ 7

Courants Faibles	
Nombre et types	2 Prise(s) VDI
Répartition	Système de visiconférence - Câblage HDMI
Fluides médicaux	
Fluides médicaux	
Divers fluides	
Contrôle accès	
Etude en phase APS	
Signalétique	

Equipements	
Dans le marché	Hors marché
	Placards Tables + chaises TV et vidéoprojecteur

Remarque générale

Fiche N° LACT-17 - Réserve

Nom du local	Réserve	**Nbre de locaux**	1
Service	LACTARIUM	**Surface (m²)**	30
Secteur	Locaux médico-logistiques	**Remarque**	

Enveloppe et prestations architecturales

Volume	
Charge d'exploitation	350 DaN/m²
Hauteur sous plafond	2,5 m
Sol	
Type	Souple
Plinthe	Relevé de sol avec congé
Caract. particulière	
Autres	
Porte	
Constitution	Bois âme pleine
Type d'ouverture	Battante
Passage minimum	120 cm
Finition	Peinte
Manoeuvre	Manuelle
Nombre de vantaux	1
Protection	Oui
Caract. particulière	

Cloison	
Type	
Caract. particulière	50 dBA
Murs	
Revêtements	Peinture
Protections	Protection des murs et des angles sortants
Caract. particulière	
Plafonds	
Type	FP démontable
Caract. particulière	Standard
Autre	
Fenêtre	
Limiteur d'ouverture	
Occultation	Sans objet
Protection Solaire	
Manœuvre Protection	

Confort

Eclairage	
Eclairage naturel	Sans objet
Niveau d'Eclairage	150 lux
Commande Eclairage	Centralisée
Caract. particulière	
Acoustique	
Acoustique	

Traitement d'air	
T° cible Hiver	Cf. Tome 3
T° cible Eté	Cf. Tome 3
Ventilation	VMC Simple Flux
Classement	
Type contrôle T°	Réserve
Caract. particulière	

Prestations techniques

Courants Forts	
Nombre et Types PC	10 PC Normale(s)
Répartitions	
Plomberie	
Appareils sanitaires	
Attentes	
Divers	
Occupation	
Horaires	24h/ 24, 7 jours / 7

Courants Faibles	
Nombre et types	
Répartition	
Fluides médicaux	
Fluides médicaux	
Divers fluides	
Contrôle accès	
Etude en phase APS	
Signalétique	

Equipements	
Dans le marché	Hors marché

Remarque générale

Fiche N° LACT-18 - Sanitaire personnel

Nom du local	Sanitaire personnel	**Nbre de locaux**	1
Service	LACTARIUM	**Surface (m²)**	3
Secteur	Locaux médico-logistiques	**Remarque**	

Enveloppe et prestations architecturales

Volume	
Charge d'exploitation	350 DaN/m²
Hauteur sous plafond	
Sol	
Type	Souple
Plinthe	Relevé de sol avec congé
Caract. particulière	
Autres	Lavage fréquent
Porte	
Constitution	Bois âme pleine
Type d'ouverture	Battante
Passage minimum	90 cm
Finition	Peinte
Manoeuvre	Manuelle
Nombre de vantaux	1
Protection	Oui
Caract. particulière	

Cloison	
Type	Plaque de plâtre
Caract. particulière	
Murs	
Revêtements	Peinture lessivable
Protections	Protection localisée
Caract. particulière	
Plafonds	
Type	FP démontable
Caract. particulière	Standard
Autre	
Fenêtre	
Limiteur d'ouverture	
Occultation	Sans objet
Protection Solaire	
Manœuvre Protection	

Confort

Eclairage	
Eclairage naturel	Sans objet
Niveau d'Eclairage	200 lux
Commande Eclairage	Détection de présence
Caract. particulière	
Acoustique	
Acoustique	

Traitement d'air	
T° cible Hiver	Cf. Tome 3
T° cible Eté	Cf. Tome 3
Ventilation	VMC Simple Flux
Classement	
Type contrôle T°	Sanitaire personnel
Caract. particulière	

Prestations techniques

Courants Forts	
Nombre et Types PC	
Répartitions	
Plomberie	
Appareils sanitaires	1 WC suspendu(s);1 Lavabo(s)
Attentes	
Divers	
Occupation	
Horaires	8h00 - 20h00, 5 jours/ 7

Courants Faibles	
Nombre et types	
Répartition	
Fluides médicaux	
Fluides médicaux	
Divers fluides	
Contrôle accès	
Etude en phase APS	
Signalétique	Oui - symbole + "privé"

Equipements

Dans le marché	Hors marché
Seront prévus tous les accessoires nécessaires, et notamment : porte-savon, distributeur de papier (à condamnation pour les usagers), barre de relevage pour les WC, 1 patère, 1 miroir, …	

Remarque générale

Fiche N° LACT-19 - Détente personnel

Nom du local	Détente personnel	**Nbre de locaux**	1
Service	LACTARIUM	**Surface (m²)**	20
Secteur	Locaux médico-logistiques	**Remarque**	

Enveloppe et prestations architecturales

Volume	
Charge d'exploitation	350 DaN/m²
Hauteur sous plafond	2,5 m
Sol	
Type	Souple
Plinthe	Relevé de sol avec congé
Caract. particulière	
Autres	
Porte	
Constitution	Bois âme pleine
Type d'ouverture	Battante
Passage minimum	90 cm
Finition	Peinte
Manoeuvre	Manuelle
Nombre de vantaux	1
Protection	Oui
Caract. particulière	

Cloison	
Type	
Caract. particulière	
Murs	
Revêtements	Peinture lessivable
Protections	Protection localisée
Caract. particulière	
Plafonds	
Type	FP démontable
Caract. particulière	Standard
Autre	
Fenêtre	
Limiteur d'ouverture	Oui
Occultation	
Protection Solaire	Si nécessaire
Manœuvre Protection	Motorisé

Confort

Eclairage	
Eclairage naturel	Direct
Niveau d'Eclairage	200 lux
Commande Eclairage	Centralisée
Caract. particulière	
Acoustique	
Acoustique	

Traitement d'air	
T° cible Hiver	Cf. Tome 3
T° cible Eté	Cf. Tome 3
Ventilation	VMC Double Flux
Classement	
Type contrôle T°	Détente personnel
Caract. particulière	

Prestations techniques

Courants Forts	
Nombre et Types PC	4 PC Normale(s)
Répartitions	3 PC sur mobilier kitchenette
Plomberie	
Appareils sanitaires	1 Evier(s)
Attentes	
Divers	Evier sur meuble kitchenette
Occupation	
Horaires	8h00 - 20h00, 5 jours/ 7

Courants Faibles	
Nombre et types	
Répartition	
Fluides médicaux	
Fluides médicaux	
Divers fluides	
Contrôle accès	
Etude en phase APS	
Signalétique	

Equipements	
Dans le marché	Hors marché
Kichenette équipée + mobilier haut et bas	Mobilier, appareils électriques kitchenette, Réfrigérateur, bouilloire, micro-ondes, vaisselle, cafetière

Remarque générale

Fiche N° LACT-20 - Archives

Nom du local	Archives	**Nbre de locaux**	1
Service	LACTARIUM	**Surface (m²)**	12
Secteur	Locaux médico-logistiques	**Remarque**	

Enveloppe et prestations architecturales

Volume	
Charge d'exploitation	350 DaN/m²
Hauteur sous plafond	2,5 m
Sol	
Type	Souple
Plinthe	Relevé de sol avec congé
Caract. particulière	
Autres	
Porte	
Constitution	Bois âme pleine
Type d'ouverture	Battante
Passage minimum	90 cm
Finition	Peinte
Manoeuvre	Manuelle
Nombre de vantaux	1
Protection	Oui
Caract. particulière	

Cloison	
Type	
Caract. particulière	50 dBA
Murs	
Revêtements	Peinture
Protections	Protection des murs et des angles sortants
Caract. particulière	
Plafonds	
Type	FP démontable
Caract. particulière	Standard
Autre	
Fenêtre	
Limiteur d'ouverture	
Occultation	Sans objet
Protection Solaire	
Manœuvre Protection	

Confort

Eclairage	
Eclairage naturel	Sans objet
Niveau d'Eclairage	150 lux
Commande Eclairage	Détection de présence
Caract. particulière	
Acoustique	
Acoustique	

Traitement d'air	
T° cible Hiver	Cf. Tome 3
T° cible Eté	Cf. Tome 3
Ventilation	VMC Simple Flux
Classement	
Type contrôle T°	Archives
Caract. particulière	

Prestations techniques

Courants Forts	
Nombre et Types PC	2 PC Normale(s)
Répartitions	
Plomberie	
Appareils sanitaires	
Attentes	
Divers	
Occupation	
Horaires	24h/ 24, 7 jours / 7

Courants Faibles	
Nombre et types	
Répartition	
Fluides médicaux	
Fluides médicaux	
Divers fluides	
Contrôle accès	
Etude en phase APS	
Signalétique	

Equipements	
Dans le marché	Hors marché
Rayonnages	

Remarque générale

Fiche N° LACT-21 - Local ménage - vidoir

Nom du local	Local ménage - vidoir	**Nbre de locaux**	1
Service	LACTARIUM	**Surface (m²)**	4
Secteur	Locaux médico-logistiques	**Remarque**	

Enveloppe et prestations architecturales

Volume	
Charge d'exploitation	350 DaN/m²
Hauteur sous plafond	2,5 m
Sol	
Type	Carrelage
Plinthe	Plinthes à gorge
Caract. particulière	U4 P4S E3 C3
Autres	Lavage fréquent
Porte	
Constitution	Bois âme pleine
Type d'ouverture	Battante
Passage minimum	90 cm
Finition	Peinte
Manoeuvre	Manuelle
Nombre de vantaux	1
Protection	Oui
Caract. particulière	Faïence hauteur jusqu'à 1,50m

Cloison	
Type	
Caract. particulière	50 dBA
Murs	
Revêtements	Peinture lessivable + faïence
Protections	Protection localisée
Caract. particulière	Faïence hauteur jusqu'à 1,50m
Plafonds	
Type	FP démontable
Caract. particulière	Standard
Autre	
Fenêtre	
Limiteur d'ouverture	
Occultation	Sans objet
Protection Solaire	
Manœuvre Protection	

Confort

Eclairage	
Eclairage naturel	Sans objet
Niveau d'Eclairage	150 lux
Commande Eclairage	Détection de présence
Caract. particulière	Luminaire étanche
Acoustique	
Acoustique	

Traitement d'air	
T° cible Hiver	Cf. Tome 3
T° cible Eté	Cf. Tome 3
Ventilation	VMC Simple Flux
Classement	
Type contrôle T°	Local ménage - vidoir
Caract. particulière	

Prestations techniques

Courants Forts	
Nombre et Types PC	2 PC Normale(s)
Répartitions	2 PC étanches
Plomberie	
Appareils sanitaires	
Attentes	
Divers	
Occupation	
Horaires	24h/ 24, 7 jours / 7

Courants Faibles	
Nombre et types	
Répartition	
Fluides médicaux	
Fluides médicaux	
Divers fluides	
Contrôle accès	
Etude en phase APS	
Signalétique	

Equipements	
Dans le marché	Hors marché
Etagère inox de rangement des produits et du matériel.1m de largeur x 2m de hauteur. Rangement des matériels (chariots de ménage, ...) :	

Remarque générale
1 emplacements de 3m² pour chariot de ménage équipé ;

Fiche N° LACT-22 - Local déchets

Nom du local	Local déchets	**Nbre de locaux**	1
Service	LACTARIUM	**Surface (m²)**	6
Secteur	Locaux médico-logistiques	**Remarque**	

Enveloppe et prestations architecturales

Volume	
Charge d'exploitation	350 DaN/m²
Hauteur sous plafond	2,5 m
Sol	
Type	Carrelage
Plinthe	Plinthes à gorge
Caract. particulière	U4 P4S E3 C3
Autres	Lavage fréquent
Porte	
Constitution	Bois âme pleine
Type d'ouverture	Battante
Passage minimum	120 cm
Finition	Peinte
Manoeuvre	Manuelle
Nombre de vantaux	1
Protection	Oui
Caract. particulière	Faïence hauteur jusqu'à 2,00m Protections murales

Cloison	
Type	
Caract. particulière	50 dBA
Murs	
Revêtements	Peinture lessivable + faïence
Protections	Protection des murs et des angles sortants
Caract. particulière	Faïence hauteur jusqu'à 2,00m Protections murales
Plafonds	
Type	FP démontable
Caract. particulière	Standard
Autre	
Fenêtre	
Limiteur d'ouverture	
Occultation	Sans objet
Protection Solaire	
Manœuvre Protection	

Confort

Eclairage	
Eclairage naturel	Sans objet
Niveau d'Eclairage	150 lux
Commande Eclairage	Détection de présence
Caract. particulière	Luminaire étanche
Acoustique	
Acoustique	

Traitement d'air	
T° cible Hiver	
T° cible Eté	Cf. Tome 3
Ventilation	VMC Simple Flux
Classement	
Type contrôle T°	Local déchets
Caract. particulière	Pas de chauffage

Prestations techniques

Courants Forts	
Nombre et Types PC	1 PC Normale(s)
Répartitions	1 PC étanche
Plomberie	
Appareils sanitaires	
Attentes	
Divers	Lave-mains à proximité du local
Occupation	
Horaires	24h/ 24, 7 jours / 7

Courants Faibles	
Nombre et types	
Répartition	Prévention incendie
Fluides médicaux	
Fluides médicaux	
Divers fluides	
Contrôle accès	
Etude en phase APS	
Signalétique	

Equipements	
Dans le marché	Hors marché
	Entreposage de bacs 660L (DAOM, DASRI, Valorisables) et bacs linges sales Dimensions des bacs : 1,25m x 0,75m.

Remarque générale
Local classé à risque : incendie ;

Fiche N° LACT-07 - Sas - vestiaires

Nom du local	Sas - vestiaires	**Nbre de locaux**	1
Service	LACTARIUM	**Surface (m²)**	6
Secteur	Traitement - stockage	**Remarque**	

Enveloppe et prestations architecturales

Volume	
Charge d'exploitation	350 DaN/m²
Hauteur sous plafond	2,5 m
Sol	
Type	Souple
Plinthe	Relevé de sol avec congé
Caract. particulière	
Autres	Lavage fréquent
Porte	
Constitution	Bois âme pleine
Type d'ouverture	Battante
Passage minimum	90 cm
Finition	Peinte
Manoeuvre	Manuelle
Nombre de vantaux	1
Protection	Oui
Caract. particulière	

Cloison	
Type	
Caract. particulière	
Murs	
Revêtements	Peinture lessivable
Protections	Protection des murs et des angles sortants
Caract. particulière	
Plafonds	
Type	FP démontable
Caract. particulière	Lessivable
Autre	
Fenêtre	
Limiteur d'ouverture	
Occultation	Sans objet
Protection Solaire	
Manœuvre Protection	

Confort

Eclairage	
Eclairage naturel	Sans objet
Niveau d'Eclairage	200 lux
Commande Eclairage	Détection de présence
Caract. particulière	
Acoustique	
Acoustique	

Traitement d'air	
T° cible Hiver	Cf. Tome 3
T° cible Eté	Cf. Tome 3
Ventilation	VMC Double Flux
Classement	
Type contrôle T°	Sas - vestiaires
Caract. particulière	Espace en dépression par rapport à la salle propre

Prestations techniques

Courants Forts	
Nombre et Types PC	1 PC Normale(s)
Répartitions	
Plomberie	
Appareils sanitaires	;1 Poste(s) de lavage des mains
Attentes	
Divers	
Occupation	
Horaires	8h00 - 18h00, 5 jours / 7

Courants Faibles	
Nombre et types	
Répartition	
Fluides médicaux	
Fluides médicaux	
Divers fluides	
Contrôle accès	
Etude en phase APS	
Signalétique	

Equipements	
Dans le marché	Hors marché
	distributeur SHA + corbeille dépôt tenus usage unique 673/

Remarque générale

Fiche N° LACT-08 - Salle propre

Nom du local	Salle propre	**Nbre de locaux**	1
Service	LACTARIUM	**Surface (m²)**	40
Secteur	Traitement - stockage	**Remarque**	

Enveloppe et prestations architecturales

Volume	
Charge d'exploitation	350 DaN/m²
Hauteur sous plafond	2,5 m
Sol	
Type	Souple
Plinthe	Relevé de sol avec congé
Caract. particulière	
Autres	Lavage fréquent
Porte	
Constitution	Vitrée
Type d'ouverture	Coulissante
Passage minimum	120 cm
Finition	
Manoeuvre	Automatique
Nombre de vantaux	1
Protection	
Caract. particulière	

Cloison	
Type	Vitrée sur allège pleine
Caract. particulière	
Murs	
Revêtements	Revêtement PVC salle propre
Protections	
Caract. particulière	
Plafonds	
Type	FP non démontable
Caract. particulière	Hygiène
Autre	
Fenêtre	
Limiteur d'ouverture	
Occultation	Partielle
Protection Solaire	Si nécessaire
Manœuvre Protection	Motorisé

Confort

Eclairage	
Eclairage naturel	Direct
Niveau d'Eclairage	500 lux
Commande Eclairage	Centralisée
Caract. particulière	
Acoustique	
Acoustique	

Traitement d'air	
T° cible Hiver	Cf. Tome 3
T° cible Eté	Cf. Tome 3
Ventilation	VMC Double Flux
Classement	ISO 8
Type contrôle T°	Salle propre
Caract. particulière	

Prestations techniques

Courants Forts	
Nombre et Types PC	15 PC Normale(s);4 PC Ondulée(s);1 Poste(s) de travail;2 Alimentation(s) en attente
Répartitions	2 attentes pour PSM
Plomberie	
Appareils sanitaires	;1 Bac(s) sur Paillasse(s) humide(s)
Attentes	
Divers	
Occupation	
Horaires	8h00 - 18h00, 5 jours / 7

Courants Faibles	
Nombre et types	1 Prise(s) VDI
Répartition	
Fluides médicaux	
Fluides médicaux	
Divers fluides	
Contrôle accès	
Etude en phase APS	
Signalétique	

Equipements	
Dans le marché	Hors marché
10 mL de paillasses sèches	

Remarque générale

Fiche N° LACT-09 - Chambre froide positive

Nom du local	Chambre froide positive	**Nbre de locaux**	1
Service	LACTARIUM	**Surface (m²)**	10
Secteur	Traitement - stockage	**Remarque**	En lien avec salle propre

Enveloppe et prestations architecturales

Volume	
Charge d'exploitation	350 DaN/m²
Hauteur sous plafond	2,5 m
Sol	
Type	Souple
Plinthe	Relevé de sol avec congé
Caract. particulière	
Autres	Lavage fréquent
Porte	
Constitution	Porte de chambre froide
Type d'ouverture	Battante
Passage minimum	90 cm
Finition	Peinte
Manoeuvre	Manuelle
Nombre de vantaux	1
Protection	Oui
Caract. particulière	

Cloison	
Type	
Caract. particulière	
Murs	
Revêtements	Peinture
Protections	Protection localisée
Caract. particulière	
Plafonds	
Type	FP démontable
Caract. particulière	Lessivable
Autre	
Fenêtre	
Limiteur d'ouverture	
Occultation	Sans objet
Protection Solaire	
Manœuvre Protection	

Confort

Eclairage	
Eclairage naturel	Sans objet
Niveau d'Eclairage	200 lux
Commande Eclairage	Détection de présence
Caract. particulière	
Acoustique	
Acoustique	

Traitement d'air	
T° cible Hiver	4/6°C
T° cible Eté	4/6°C
Ventilation	VMC Double Flux
Classement	
Type contrôle T°	Chambre froide positive
Caract. particulière	

Prestations techniques

Courants Forts	
Nombre et Types PC	
Répartitions	
Plomberie	
Appareils sanitaires	
Attentes	
Divers	
Occupation	
Horaires	8h00 - 18h00, 5 jours / 7

Courants Faibles	
Nombre et types	1 Prise(s) VDI
Répartition	
Fluides médicaux	
Fluides médicaux	
Divers fluides	
Contrôle accès	
Etude en phase APS	
Signalétique	

Equipements	
Dans le marché	Hors marché

Remarque générale

Fiche N° LACT-10 - Laboratoire

Nom du local	Laboratoire	**Nbre de locaux**	1
Service	LACTARIUM	**Surface (m²)**	25
Secteur	Traitement - stockage	**Remarque**	

Enveloppe et prestations architecturales

Volume	
Charge d'exploitation	350 DaN/m²
Hauteur sous plafond	2,5 m
Sol	
Type	Souple
Plinthe	Relevé de sol avec congé
Caract. particulière	
Autres	Lavage fréquent
Porte	
Constitution	Bois âme pleine
Type d'ouverture	Battante
Passage minimum	90 cm
Finition	Peinte
Manoeuvre	Manuelle
Nombre de vantaux	1
Protection	Oui
Caract. particulière	

Cloison	
Type	Vitrée sur allège pleine
Caract. particulière	
Murs	
Revêtements	Revêtement PVC salle propre
Protections	
Caract. particulière	
Plafonds	
Type	FP non démontable
Caract. particulière	Hygiène
Autre	
Fenêtre	
Limiteur d'ouverture	
Occultation	Partielle
Protection Solaire	Si nécessaire
Manœuvre Protection	Motorisé

Confort

Eclairage	
Eclairage naturel	Direct
Niveau d'Eclairage	500 lux
Commande Eclairage	Centralisée
Caract. particulière	
Acoustique	
Acoustique	

Traitement d'air	
T° cible Hiver	Cf. Tome 3
T° cible Eté	Cf. Tome 3
Ventilation	VMC Double Flux
Classement	ISO 8
Type contrôle T°	Laboratoire
Caract. particulière	Espace en dépression par rapport à la salle propre et la salle de pasteurisation

Prestations techniques

Courants Forts	
Nombre et Types PC	10 PC Normale(s);3 PC Ondulée(s);3 Poste(s) de travail;3 Alimentation(s) en attente
Répartitions	3 attentes pour PSM
Plomberie	
Appareils sanitaires	;1 Poste(s) de lavage des mains
Attentes	
Divers	
Occupation	
Horaires	8h00 - 18h00, 5 jours / 7

Courants Faibles	
Nombre et types	3 Prise(s) VDI
Répartition	
Fluides médicaux	
Fluides médicaux	
Divers fluides	
Contrôle accès	
Etude en phase APS	
Signalétique	

Equipements	
Dans le marché	Hors marché
4 mL de paillasse sèche	

Remarque générale

Fiche N° LACT-11 - Zone de lavage

Nom du local	Zone de lavage	**Nbre de locaux**	1
Service	LACTARIUM	**Surface (m²)**	15
Secteur	Traitement - stockage	**Remarque**	

Enveloppe et prestations architecturales

Volume	
Charge d'exploitation	350 DaN/m²
Hauteur sous plafond	2,5 m
Sol	
Type	Souple
Plinthe	Relevé de sol avec congé
Caract. particulière	
Autres	Lavage fréquent
Porte	
Constitution	Bois âme pleine
Type d'ouverture	Battante
Passage minimum	90 cm
Finition	Peinte
Manoeuvre	Manuelle
Nombre de vantaux	1
Protection	Oui
Caract. particulière	

Cloison	
Type	
Caract. particulière	
Murs	
Revêtements	Revêtement PVC salle propre
Protections	
Caract. particulière	
Plafonds	
Type	FP non démontable
Caract. particulière	Hygiène
Autre	
Fenêtre	
Limiteur d'ouverture	
Occultation	Partielle
Protection Solaire	Si nécessaire
Manœuvre Protection	Motorisé

Confort

Eclairage	
Eclairage naturel	Second jour possible
Niveau d'Eclairage	500 lux
Commande Eclairage	Centralisée
Caract. particulière	
Acoustique	
Acoustique	Seuil maximal tolérable de 50 dBA

Traitement d'air	
T° cible Hiver	Cf. Tome 3
T° cible Eté	Cf. Tome 3
Ventilation	VMC Double Flux
Classement	ISO 8
Type contrôle T°	Zone de lavage
Caract. particulière	Espace en dépression par rapport à la salle propre et la salle de pasteurisation

Prestations techniques

Courants Forts	
Nombre et Types PC	10 PC Normale(s);1 Alimentation(s) en attente
Répartitions	1 attente pour autoclave
Plomberie	
Appareils sanitaires	;1 Poste(s) de lavage des mains;1 Bac(s) sur Paillasse(s) humide(s)
Attentes	
Divers	
Occupation	
Horaires	8h00 - 18h00, 5 jours / 7

Courants Faibles	
Nombre et types	1 Prise(s) VDI
Répartition	
Fluides médicaux	
Fluides médicaux	
Divers fluides	
Contrôle accès	
Etude en phase APS	
Signalétique	

Equipements	
Dans le marché	Hors marché

Remarque générale

Fiche N° LACT-12 - Pasteurisation

Nom du local	Pasteurisation	**Nbre de locaux**	1
Service	LACTARIUM	**Surface (m²)**	30
Secteur	Traitement - stockage	**Remarque**	

Enveloppe et prestations architecturales

Volume	
Charge d'exploitation	350 DaN/m²
Hauteur sous plafond	2,5 m
Sol	
Type	Souple
Plinthe	Relevé de sol avec congé
Caract. particulière	
Autres	Lavage fréquent
Porte	
Constitution	Bois âme pleine
Type d'ouverture	Battante
Passage minimum	90 cm
Finition	Peinte
Manoeuvre	Manuelle
Nombre de vantaux	1
Protection	Oui
Caract. particulière	

Cloison	
Type	
Caract. particulière	
Murs	
Revêtements	Revêtement PVC salle propre
Protections	
Caract. particulière	
Plafonds	
Type	FP non démontable
Caract. particulière	Hygiène
Autre	
Fenêtre	
Limiteur d'ouverture	
Occultation	Partielle
Protection Solaire	Si nécessaire
Manœuvre Protection	Motorisé

Confort

Eclairage	
Eclairage naturel	Direct
Niveau d'Eclairage	500 lux
Commande Eclairage	Centralisée
Caract. particulière	
Acoustique	
Acoustique	

Traitement d'air	
T° cible Hiver	Cf. Tome 3
T° cible Eté	Cf. Tome 3
Ventilation	VMC Double Flux
Classement	ISO 8
Type contrôle T°	Pasteurisation
Caract. particulière	

Prestations techniques

Courants Forts	
Nombre et Types PC	15 PC Normale(s);6 PC Ondulée(s);1 Poste(s) de travail
Répartitions	
Plomberie	
Appareils sanitaires	;6 Robinetterie
Attentes	
Divers	
Occupation	
Horaires	8h00 - 18h00, 5 jours / 7

Courants Faibles	
Nombre et types	6 Prise(s) VDI
Répartition	
Fluides médicaux	
Fluides médicaux	
Divers fluides	
Contrôle accès	
Etude en phase APS	
Signalétique	

Equipements	
Dans le marché	Hors marché
6 mL de paillasse sèche	

Remarque générale

Fiche N° LACT-13 - Zone des congélateurs lait traité

Nom du local	Zone des congélateurs lait traité	**Nbre de locaux**	1
Service	LACTARIUM	**Surface (m²)**	40
Secteur	Traitement - stockage	**Remarque**	

Enveloppe et prestations architecturales

Volume	
Charge d'exploitation	350 DaN/m²
Hauteur sous plafond	2,5 m
Sol	
Type	Souple
Plinthe	Relevé de sol avec congé
Caract. particulière	
Autres	Lavage fréquent
Porte	
Constitution	Bois âme pleine
Type d'ouverture	Battante
Passage minimum	90 cm
Finition	Peinte
Manoeuvre	Manuelle
Nombre de vantaux	1
Protection	Oui
Caract. particulière	

Cloison	
Type	
Caract. particulière	
Murs	
Revêtements	Peinture
Protections	Protection localisée
Caract. particulière	
Plafonds	
Type	FP démontable
Caract. particulière	Standard
Autre	
Fenêtre	
Limiteur d'ouverture	
Occultation	Sans objet
Protection Solaire	
Manœuvre Protection	

Confort

Eclairage	
Eclairage naturel	Sans objet
Niveau d'Eclairage	300 lux
Commande Eclairage	Détection de présence
Caract. particulière	
Acoustique	
Acoustique	

Traitement d'air	
T° cible Hiver	Cf. Tome 3
T° cible Eté	Cf. Tome 3
Ventilation	VMC Simple Flux
Classement	
Type contrôle T°	Zone des congélateurs lait traité
Caract. particulière	Espace en dépression par rapport à la salle de pasteurisation

Prestations techniques

Courants Forts	
Nombre et Types PC	10 PC Normale(s);15 PC Ondulée(s)
Répartitions	
Plomberie	
Appareils sanitaires	
Attentes	
Divers	
Occupation	
Horaires	24h/ 24, 7 jours / 7

Courants Faibles	
Nombre et types	1 Prise(s) VDI
Répartition	
Fluides médicaux	
Fluides médicaux	
Divers fluides	
Contrôle accès	
Etude en phase APS	
Signalétique	

Equipements	
Dans le marché	Hors marché

Remarque générale

Fiche N° TERT-04 - Bureau généticiens

Nom du local	Bureau généticiens	**Nbre de locaux**	3
Service	LOCAUX TERTIAIRES + RESEAU	**Surface (m²)**	36
Secteur	Autres bureaux	**Remarque**	

Enveloppe et prestations architecturales

Volume	
Charge d'exploitation	
Hauteur sous plafond	2,5 m
Sol	
Type	Souple
Plinthe	Relevé de sol avec congé
Caract. particulière	
Autres	
Porte	
Constitution	Bois âme pleine
Type d'ouverture	Battante
Passage minimum	90 cm
Finition	Peinte
Manoeuvre	Manuelle
Nombre de vantaux	1
Protection	
Caract. particulière	

Cloison	
Type	
Caract. particulière	
Murs	
Revêtements	Peinture
Protections	Protection localisée
Caract. particulière	
Plafonds	
Type	FP démontable
Caract. particulière	Standard
Autre	
Fenêtre	
Limiteur d'ouverture	
Occultation	Partielle
Protection Solaire	Si nécessaire
Manœuvre Protection	Motorisé

Confort

Eclairage	
Eclairage naturel	Direct
Niveau d'Eclairage	200 lux
Commande Eclairage	Centralisée
Caract. particulière	
Acoustique	
Acoustique	

Traitement d'air	
T° cible Hiver	Cf. Tome 3
T° cible Eté	Cf. Tome 3
Ventilation	VMC Double Flux
Classement	
Type contrôle T°	Bureau généticiens
Caract. particulière	

Prestations techniques

Courants Forts	
Nombre et Types PC	2 PC Normale(s);1 Poste(s) de travail
Répartitions	
Plomberie	
Appareils sanitaires	
Attentes	
Divers	
Occupation	
Horaires	8h00 - 20h00, 5 jours/ 7

Courants Faibles	
Nombre et types	
Répartition	
Fluides médicaux	
Fluides médicaux	
Divers fluides	
Contrôle accès	
Etude en phase APS	
Signalétique	Oui

Equipements	
Dans le marché	Hors marché
	1 bureau 1 fauteuil + 1 chaise 1 placard

Remarque générale

Fiche N° TERT-05 - Bureau médical

Nom du local	Bureau médical	**Nbre de locaux**	12
Service	LOCAUX TERTIAIRES + RESEAU	**Surface (m²)**	108
Secteur	Autres bureaux	**Remarque**	

Enveloppe et prestations architecturales

Volume	
Charge d'exploitation	
Hauteur sous plafond	
Sol	
Type	Souple
Plinthe	Relevé de sol avec congé
Caract. particulière	
Autres	
Porte	
Constitution	Bois âme pleine
Type d'ouverture	Battante
Passage minimum	90 cm
Finition	Peinte
Manoeuvre	Manuelle
Nombre de vantaux	1
Protection	
Caract. particulière	

Cloison	
Type	
Caract. particulière	
Murs	
Revêtements	Peinture
Protections	Protection localisée
Caract. particulière	
Plafonds	
Type	FP démontable
Caract. particulière	Standard
Autre	
Fenêtre	
Limiteur d'ouverture	
Occultation	Partielle
Protection Solaire	Si nécessaire
Manœuvre Protection	Motorisé

Confort

Eclairage	
Eclairage naturel	Direct
Niveau d'Eclairage	200 lux
Commande Eclairage	Centralisée
Caract. particulière	
Acoustique	
Acoustique	

Traitement d'air	
T° cible Hiver	Cf. Tome 3
T° cible Eté	Cf. Tome 3
Ventilation	VMC Double Flux
Classement	
Type contrôle T°	Bureau médical
Caract. particulière	

Prestations techniques

Courants Forts	
Nombre et Types PC	2 PC Normale(s);1 Poste(s) de travail
Répartitions	
Plomberie	
Appareils sanitaires	
Attentes	
Divers	
Occupation	
Horaires	8h00 - 20h00, 5 jours/ 7

Courants Faibles	
Nombre et types	
Répartition	
Fluides médicaux	
Fluides médicaux	
Divers fluides	
Contrôle accès	
Etude en phase APS	
Signalétique	Oui

Equipements	
Dans le marché	Hors marché
	1 bureau 1 fauteuil + 1 chaise 1 placard

Remarque générale

Fiche N° TERT-06 - Local ménage - vidoir

Nom du local	Local ménage - vidoir	**Nbre de locaux**	1
Service	LOCAUX TERTIAIRES + RESEAU	**Surface (m²)**	6
Secteur	Autres bureaux	**Remarque**	

Enveloppe et prestations architecturales

Volume	
Charge d'exploitation	350 DaN/m²
Hauteur sous plafond	2,5 m
Sol	
Type	Carrelage
Plinthe	Plinthes à gorge
Caract. particulière	U4 P4S E3 C3
Autres	Lavage fréquent
Porte	
Constitution	Bois âme pleine
Type d'ouverture	Battante
Passage minimum	90 cm
Finition	Peinte
Manoeuvre	Manuelle
Nombre de vantaux	1
Protection	Oui
Caract. particulière	Faïence hauteur jusqu'à 1,50m

Cloison	
Type	
Caract. particulière	50 dBA
Murs	
Revêtements	Peinture lessivable + faïence
Protections	Protection localisée
Caract. particulière	Faïence hauteur jusqu'à 1,50m
Plafonds	
Type	FP démontable
Caract. particulière	Standard
Autre	
Fenêtre	
Limiteur d'ouverture	
Occultation	Sans objet
Protection Solaire	
Manœuvre Protection	

Confort

Eclairage	
Eclairage naturel	Sans objet
Niveau d'Eclairage	150 lux
Commande Eclairage	Détection de présence
Caract. particulière	Luminaire étanche
Acoustique	
Acoustique	

Traitement d'air	
T° cible Hiver	Cf. Tome 3
T° cible Eté	Cf. Tome 3
Ventilation	VMC Simple Flux
Classement	
Type contrôle T°	Local ménage - vidoir
Caract. particulière	

Prestations techniques

Courants Forts	
Nombre et Types PC	2 PC Normale(s)
Répartitions	2 PC étanches
Plomberie	
Appareils sanitaires	
Attentes	
Divers	
Occupation	
Horaires	24h/ 24, 7 jours / 7

Courants Faibles	
Nombre et types	
Répartition	
Fluides médicaux	
Fluides médicaux	
Divers fluides	
Contrôle accès	
Etude en phase APS	
Signalétique	Oui

Equipements	
Dans le marché	Hors marché
Etagère inox de rangement des produits et du matériel.1m de largeur x 2m de hauteur. Rangement des matériels (chariots de ménage, autolaveuses...) :	

Remarque générale
1 emplacements de 3m² pour chariot de ménage équipé + autolaveuse. Passage d'une auto-laveuse pour vidange et recharge ;

Fiche N° TERT-07 - Sanitaire personnel

Nom du local	Sanitaire personnel	**Nbre de locaux**	2
Service	LOCAUX TERTIAIRES + RESEAU	**Surface (m²)**	6
Secteur	Autres bureaux	**Remarque**	

Enveloppe et prestations architecturales

Volume	
Charge d'exploitation	
Hauteur sous plafond	
Sol	
Type	Souple
Plinthe	Relevé de sol avec congé
Caract. particulière	
Autres	Lavage fréquent
Porte	
Constitution	Bois âme pleine
Type d'ouverture	Battante
Passage minimum	90 cm
Finition	Peinte
Manoeuvre	Manuelle
Nombre de vantaux	1
Protection	Oui
Caract. particulière	

Cloison	
Type	Plaque de plâtre
Caract. particulière	
Murs	
Revêtements	Peinture lessivable
Protections	Protection localisée
Caract. particulière	
Plafonds	
Type	FP démontable
Caract. particulière	Standard
Autre	
Fenêtre	
Limiteur d'ouverture	
Occultation	Sans objet
Protection Solaire	
Manœuvre Protection	

Confort

Eclairage	
Eclairage naturel	Sans objet
Niveau d'Eclairage	200 lux
Commande Eclairage	Détection de présence
Caract. particulière	
Acoustique	
Acoustique	

Traitement d'air	
T° cible Hiver	Cf. Tome 3
T° cible Eté	Cf. Tome 3
Ventilation	VMC Simple Flux
Classement	
Type contrôle T°	Sanitaire personnel
Caract. particulière	

Prestations techniques

Courants Forts	
Nombre et Types PC	
Répartitions	
Plomberie	
Appareils sanitaires	1 WC suspendu(s);1 Lavabo(s)
Attentes	
Divers	
Occupation	
Horaires	8h00 - 20h00, 5 jours/ 7

Courants Faibles	
Nombre et types	
Répartition	
Fluides médicaux	
Fluides médicaux	
Divers fluides	
Contrôle accès	
Etude en phase APS	
Signalétique	Oui - symbole + "privé"

Equipements	
Dans le marché	Hors marché
Seront prévus tous les accessoires nécessaires, et notamment : porte-savon, distributeur de papier (à condamnation pour les usagers), barre de relevage pour les WC, 1 patère, 1 miroir, ...	

Remarque générale

Fiche N° TERT-01 - Secrétariat

Nom du local	Secrétariat	**Nbre de locaux**	1
Service	LOCAUX TERTIAIRES + RESEAU	**Surface (m²)**	30
Secteur	Réseau	**Remarque**	4 postes

Enveloppe et prestations architecturales

Volume	
Charge d'exploitation	
Hauteur sous plafond	2,5 m
Sol	
Type	Souple
Plinthe	Relevé de sol avec congé
Caract. particulière	
Autres	
Porte	
Constitution	Bois âme pleine
Type d'ouverture	Battante
Passage minimum	90 cm
Finition	Peinte
Manoeuvre	Manuelle
Nombre de vantaux	1
Protection	Oui
Caract. particulière	

Cloison	
Type	
Caract. particulière	
Murs	
Revêtements	Peinture
Protections	Protection localisée
Caract. particulière	
Plafonds	
Type	FP démontable
Caract. particulière	Standard
Autre	
Fenêtre	
Limiteur d'ouverture	Oui
Occultation	Partielle
Protection Solaire	Si nécessaire
Manœuvre Protection	Motorisé

Confort

Eclairage	
Eclairage naturel	Direct
Niveau d'Eclairage	300 lux
Commande Eclairage	Centralisée
Caract. particulière	
Acoustique	
Acoustique	

Traitement d'air	
T° cible Hiver	Cf. Tome 3
T° cible Eté	Cf. Tome 3
Ventilation	VMC Double Flux
Classement	
Type contrôle T°	Secrétariat
Caract. particulière	

Prestations techniques

Courants Forts	
Nombre et Types PC	6 PC Normale(s);4 Poste(s) de travail
Répartitions	
Plomberie	
Appareils sanitaires	
Attentes	
Divers	
Occupation	
Horaires	8h00 - 18h00, 5 jours / 7

Courants Faibles	
Nombre et types	1 Prise(s) VDI
Répartition	
Fluides médicaux	
Fluides médicaux	
Divers fluides	
Contrôle accès	
Etude en phase APS	
Signalétique	Oui

Equipements	
Dans le marché	Hors marché

Remarque générale

Fiche N° TERT-02 - Bureau médical

Nom du local	Bureau médical	**Nbre de locaux**	1
Service	LOCAUX TERTIAIRES + RESEAU	**Surface (m²)**	18
Secteur	Réseau	**Remarque**	Servant également d'espace de réunion pour les coordinations

Enveloppe et prestations architecturales

Volume	
Charge d'exploitation	
Hauteur sous plafond	2,5 m
Sol	
Type	Souple
Plinthe	Relevé de sol avec congé
Caract. particulière	
Autres	
Porte	
Constitution	Bois âme pleine
Type d'ouverture	Battante
Passage minimum	90 cm
Finition	Peinte
Manoeuvre	Manuelle
Nombre de vantaux	1
Protection	
Caract. particulière	

Cloison	
Type	
Caract. particulière	
Murs	
Revêtements	Peinture
Protections	Protection localisée
Caract. particulière	
Plafonds	
Type	FP démontable
Caract. particulière	Standard
Autre	
Fenêtre	
Limiteur d'ouverture	
Occultation	Partielle
Protection Solaire	Si nécessaire
Manœuvre Protection	Motorisé

Confort

Eclairage	
Eclairage naturel	Direct
Niveau d'Eclairage	200 lux
Commande Eclairage	Centralisée
Caract. particulière	
Acoustique	
Acoustique	

Traitement d'air	
T° cible Hiver	Cf. Tome 3
T° cible Eté	Cf. Tome 3
Ventilation	VMC Double Flux
Classement	
Type contrôle T°	Bureau médical
Caract. particulière	

Prestations techniques

Courants Forts	
Nombre et Types PC	4 PC Normale(s);2 Poste(s) de travail
Répartitions	
Plomberie	
Appareils sanitaires	
Attentes	
Divers	
Occupation	
Horaires	8h00 - 20h00, 5 jours/ 7

Courants Faibles	
Nombre et types	
Répartition	
Fluides médicaux	
Fluides médicaux	
Divers fluides	
Contrôle accès	
Etude en phase APS	
Signalétique	Oui

Equipements	
Dans le marché	Hors marché
	2 bureaux 2 fauteuils 2 placards

Remarque générale

Fiche N° TERT-03 - Bureau

Nom du local	Bureau	**Nbre de locaux**	2
Service	LOCAUX TERTIAIRES + RESEAU	**Surface (m²)**	24
Secteur	Réseau	**Remarque**	ARC et SF

Enveloppe et prestations architecturales

Volume	
Charge d'exploitation	
Hauteur sous plafond	2,5 m
Sol	
Type	Souple
Plinthe	Relevé de sol avec congé
Caract. particulière	
Autres	
Porte	
Constitution	Bois âme pleine
Type d'ouverture	Battante
Passage minimum	90 cm
Finition	Peinte
Manoeuvre	Manuelle
Nombre de vantaux	1
Protection	
Caract. particulière	

Cloison	
Type	
Caract. particulière	
Murs	
Revêtements	Peinture
Protections	Protection localisée
Caract. particulière	
Plafonds	
Type	FP démontable
Caract. particulière	Standard
Autre	
Fenêtre	
Limiteur d'ouverture	
Occultation	Partielle
Protection Solaire	Si nécessaire
Manœuvre Protection	Motorisé

Confort

Eclairage	
Eclairage naturel	Direct
Niveau d'Eclairage	200 lux
Commande Eclairage	Centralisée
Caract. particulière	
Acoustique	
Acoustique	

Traitement d'air	
T° cible Hiver	Cf. Tome 3
T° cible Eté	Cf. Tome 3
Ventilation	VMC Double Flux
Classement	
Type contrôle T°	Bureau
Caract. particulière	

Prestations techniques

Courants Forts	
Nombre et Types PC	2 PC Normale(s);1 Poste(s) de travail
Répartitions	
Plomberie	
Appareils sanitaires	
Attentes	
Divers	
Occupation	
Horaires	8h00 - 20h00, 5 jours/ 7

Courants Faibles	
Nombre et types	
Répartition	
Fluides médicaux	
Fluides médicaux	
Divers fluides	
Contrôle accès	
Etude en phase APS	
Signalétique	Oui

Equipements	
Dans le marché	Hors marché
	1 bureau 1 fauteuil + 1 chaise 1 placard

Remarque générale

Fiche N° LOGC-03 - locaux logistique existants conservés

Nom du local	locaux logistique existants conservés	**Nbre de locaux**	1
Service	LOGISTIQUE BATIMENT	**Surface (m²)**	41
Secteur	Logistique centrale bâtiment	**Remarque**	locaux existant conservés

Enveloppe et prestations architecturales

Volume	
Charge d'exploitation	350 DaN/m²
Hauteur sous plafond	2,5 m
Sol	
Type	Carrelage
Plinthe	Plinthes à gorge
Caract. particulière	U4 P4S E3 C3
Autres	Lavage fréquent
Porte	
Constitution	Bois âme pleine
Type d'ouverture	Battante
Passage minimum	90 cm
Finition	Peinte
Manoeuvre	Manuelle
Nombre de vantaux	1
Protection	Oui
Caract. particulière	Faïence hauteur jusqu'à 1,50m

Cloison	
Type	
Caract. particulière	50 dBA
Murs	
Revêtements	Peinture lessivable + faïence
Protections	Protection localisée
Caract. particulière	Faïence hauteur jusqu'à 1,50m
Plafonds	
Type	FP démontable
Caract. particulière	Standard
Autre	
Fenêtre	
Limiteur d'ouverture	
Occultation	Sans objet
Protection Solaire	
Manœuvre Protection	

Confort

Eclairage	
Eclairage naturel	Sans objet
Niveau d'Eclairage	150 lux
Commande Eclairage	Détection de présence
Caract. particulière	
Acoustique	
Acoustique	

Traitement d'air	
T° cible Hiver	Cf. Tome 3
T° cible Eté	Cf. Tome 3
Ventilation	VMC Simple Flux
Classement	
Type contrôle T°	locaux logistique existants conservés
Caract. particulière	

Prestations techniques

Courants Forts	
Nombre et Types PC	2 PC Normale(s)
Répartitions	2 PC étanches
Plomberie	
Appareils sanitaires	
Attentes	
Divers	
Occupation	
Horaires	24h/ 24, 7 jours / 7

Courants Faibles	
Nombre et types	
Répartition	
Fluides médicaux	
Fluides médicaux	
Divers fluides	
Contrôle accès	
Etude en phase APS	
Signalétique	Oui

Equipements	
Dans le marché	Hors marché
Etagère inox de rangement des produits et du matériel.1m de largeur x 2m de hauteur. Rangement des matériels (chariots de ménage, autolaveuses...) :	

Remarque générale
1 emplacements de 3m² pour chariot de ménage équipé + autolaveuse. Passage d'une auto-laveuse pour vidange et recharge ;

Fiche N° LOGC-01 - Vestiaires du personnel

Nom du local	Vestiaires du personnel	**Nbre de locaux**	0
Service	LOGISTIQUE BATIMENT	**Surface (m²)**	250
Secteur	Vestiaires du personnel	**Remarque**	

Enveloppe et prestations architecturales

Volume	
Charge d'exploitation	
Hauteur sous plafond	2,5 m
Sol	
Type	Souple
Plinthe	Relevé de sol avec congé
Caract. particulière	
Autres	
Porte	
Constitution	Bois âme pleine
Type d'ouverture	Battante
Passage minimum	90 cm
Finition	Peinte
Manoeuvre	Manuelle
Nombre de vantaux	1
Protection	Oui
Caract. particulière	

Cloison	
Type	
Caract. particulière	
Murs	
Revêtements	Peinture
Protections	Protection localisée
Caract. particulière	
Plafonds	
Type	FP démontable
Caract. particulière	Standard
Autre	
Fenêtre	
Limiteur d'ouverture	
Occultation	Sans objet
Protection Solaire	
Manœuvre Protection	

Confort

Eclairage	
Eclairage naturel	Sans objet
Niveau d'Eclairage	200 lux
Commande Eclairage	Centralisée
Caract. particulière	
Acoustique	
Acoustique	

Traitement d'air	
T° cible Hiver	Cf. Tome 3
T° cible Eté	Cf. Tome 3
Ventilation	VMC Double Flux
Classement	
Type contrôle T°	Vestiaires du personnel
Caract. particulière	

Prestations techniques

Courants Forts	
Nombre et Types PC	30 PC Normale(s)
Répartitions	
Plomberie	
Appareils sanitaires	
Attentes	
Divers	
Occupation	
Horaires	24h/ 24, 7 jours / 7

Courants Faibles	
Nombre et types	
Répartition	
Fluides médicaux	
Fluides médicaux	
Divers fluides	
Contrôle accès	
Etude en phase APS	
Signalétique	Oui

Equipements	
Dans le marché	Hors marché
miroir grande hauteur	Armoire vestiaire tenue ville (en L pour optimisation des surfaces), banc

Remarque générale

Fiche N° LOGC-02 - Vestiaires du personnel - bloc sanitaire

Nom du local	Vestiaires du personnel - bloc sanitaire	**Nbre de locaux**	0
Service	LOGISTIQUE BATIMENT	**Surface (m²)**	0
Secteur	Vestiaires du personnel	**Remarque**	

Enveloppe et prestations architecturales

Volume	
Charge d'exploitation	
Hauteur sous plafond	
Sol	
Type	Souple
Plinthe	Relevé de sol avec congé
Caract. particulière	
Autres	Lavage fréquent
Porte	
Constitution	Bois âme pleine
Type d'ouverture	Battante
Passage minimum	90 cm
Finition	Peinte
Manoeuvre	Manuelle
Nombre de vantaux	1
Protection	Oui
Caract. particulière	Revêtements adaptés à l'ambiance humide

Cloison	
Type	
Caract. particulière	
Murs	
Revêtements	Peinture lessivable
Protections	Protection localisée
Caract. particulière	Revêtements adaptés à l'ambiance humide
Plafonds	
Type	
Caract. particulière	
Autre	
Fenêtre	
Limiteur d'ouverture	
Occultation	Sans objet
Protection Solaire	
Manœuvre Protection	

Confort

Eclairage	
Eclairage naturel	Sans objet
Niveau d'Eclairage	200 lux
Commande Eclairage	Détection de présence
Caract. particulière	
Acoustique	
Acoustique	

Traitement d'air	
T° cible Hiver	Cf. Tome 3
T° cible Eté	Cf. Tome 3
Ventilation	VMC Double Flux
Classement	
Type contrôle T°	Vestiaires du personnel - bloc sanitaire
Caract. particulière	

Prestations techniques

Courants Forts	
Nombre et Types PC	12 PC Normale(s)
Répartitions	
Plomberie	
Appareils sanitaires	12 WC suspendu(s);6 Douche(s);6 Lavabo(s)
Attentes	
Divers	par tranche de 15m² avec 3 WC (prévoir a minima 1 WC PMR Femme et 1 Homme)
Occupation	
Horaires	24h/ 24, 7 jours / 7

Courants Faibles	
Nombre et types	
Répartition	
Fluides médicaux	
Fluides médicaux	
Divers fluides	
Contrôle accès	
Etude en phase APS	
Signalétique	Oui - symbole

Equipements

Dans le marché	Hors marché
Seront prévus tous les accessoires nécessaires, et notamment : porte-savon, distributeur de papier (à condamnation pour les usagers), barre de relevage pour les WC, 1 patère, 1 miroir, …	

Remarque générale

Fiche N° MATE-01 - Attente - accueil familles

Nom du local	Attente - accueil familles	**Nbre de locaux**	1
Service	MATERNITE A et MATERNITE B	**Surface (m²)**	0
Secteur	Accueil	**Remarque**	Dans circulation. Tablette accueil

Enveloppe et prestations architecturales

Volume	
Charge d'exploitation	
Hauteur sous plafond	2,5 m
Sol	
Type	Souple
Plinthe	Relevé de sol avec congé
Caract. particulière	
Autres	
Porte	
Constitution	
Type d'ouverture	
Passage minimum	
Finition	
Manoeuvre	
Nombre de vantaux	
Protection	
Caract. particulière	

Cloison	
Type	
Caract. particulière	
Murs	
Revêtements	Peinture lessivable
Protections	Protection des murs et des angles sortants
Caract. particulière	
Plafonds	
Type	FP démontable
Caract. particulière	Standard
Autre	
Fenêtre	
Limiteur d'ouverture	
Occultation	
Protection Solaire	
Manœuvre Protection	

Confort

Eclairage	
Eclairage naturel	Second jour possible
Niveau d'Eclairage	200 lux
Commande Eclairage	Centralisée
Caract. particulière	
Acoustique	
Acoustique	

Traitement d'air	
T° cible Hiver	Cf. Tome 3
T° cible Eté	Cf. Tome 3
Ventilation	VMC Double Flux
Classement	
Type contrôle T°	Attente - accueil familles
Caract. particulière	

Prestations techniques

Courants Forts	
Nombre et Types PC	
Répartitions	
Plomberie	
Appareils sanitaires	
Attentes	
Divers	
Occupation	
Horaires	8h00 - 20h00, 7 jours/ 7

Courants Faibles	
Nombre et types	
Répartition	
Fluides médicaux	
Fluides médicaux	
Divers fluides	
Contrôle accès	
Etude en phase APS	
Signalétique	

Equipements	
Dans le marché	Hors marché
	Sièges poutre, espace PMR

Remarque générale

Fiche N° MATE-02 - Accueil famille

Nom du local	Accueil famille	**Nbre de locaux**	1
Service	MATERNITE A et MATERNITE B	**Surface (m²)**	20
Secteur	Accueil	**Remarque**	Espace cosy

Enveloppe et prestations architecturales

Volume	
Charge d'exploitation	
Hauteur sous plafond	2,5 m
Sol	
Type	Souple
Plinthe	Relevé de sol avec congé
Caract. particulière	
Autres	
Porte	
Constitution	Bois âme pleine + occulus
Type d'ouverture	Battante
Passage minimum	90 cm
Finition	Peinte
Manoeuvre	Manuelle
Nombre de vantaux	1
Protection	Oui
Caract. particulière	

Cloison	
Type	Vitrée sur allège pleine
Caract. particulière	
Murs	
Revêtements	Peinture
Protections	Protection localisée
Caract. particulière	
Plafonds	
Type	FP démontable
Caract. particulière	Standard
Autre	
Fenêtre	
Limiteur d'ouverture	Oui
Occultation	Partielle
Protection Solaire	Si nécessaire
Manœuvre Protection	Motorisé

Confort

Eclairage	
Eclairage naturel	Direct
Niveau d'Eclairage	300 lux
Commande Eclairage	Centralisée
Caract. particulière	
Acoustique	
Acoustique	

Traitement d'air	
T° cible Hiver	Cf. Tome 3
T° cible Eté	Cf. Tome 3
Ventilation	VMC Double Flux
Classement	
Type contrôle T°	Accueil famille
Caract. particulière	

Prestations techniques

Courants Forts	
Nombre et Types PC	5 PC Normale(s)
Répartitions	
Plomberie	
Appareils sanitaires	
Attentes	
Divers	
Occupation	
Horaires	8h00 - 20h00, 7 jours/ 7

Courants Faibles	
Nombre et types	1 Prise(s) VDI
Répartition	
Fluides médicaux	
Fluides médicaux	
Divers fluides	
Contrôle accès	
Etude en phase APS	
Signalétique	Oui

Equipements	
Dans le marché	Hors marché

Remarque générale

Fiche N° MATE-03 - Sanitaire public

Nom du local	Sanitaire public	**Nbre de locaux**	2
Service	MATERNITE A et MATERNITE B	**Surface (m²)**	8
Secteur	Accueil	**Remarque**	

Enveloppe et prestations architecturales

Volume	
Charge d'exploitation	
Hauteur sous plafond	
Sol	
Type	Souple
Plinthe	Relevé de sol avec congé
Caract. particulière	
Autres	Lavage fréquent
Porte	
Constitution	Bois âme pleine
Type d'ouverture	Battante
Passage minimum	90 cm
Finition	Peinte
Manoeuvre	Manuelle
Nombre de vantaux	1
Protection	Oui
Caract. particulière	

Cloison	
Type	Plaque de plâtre
Caract. particulière	
Murs	
Revêtements	Peinture lessivable
Protections	Protection des murs et des angles sortants
Caract. particulière	
Plafonds	
Type	FP démontable
Caract. particulière	Standard
Autre	
Fenêtre	
Limiteur d'ouverture	
Occultation	Sans objet
Protection Solaire	
Manœuvre Protection	

Confort

Eclairage	
Eclairage naturel	Sans objet
Niveau d'Eclairage	200 lux
Commande Eclairage	Détection de présence
Caract. particulière	
Acoustique	
Acoustique	

Traitement d'air	
T° cible Hiver	Cf. Tome 3
T° cible Eté	Cf. Tome 3
Ventilation	VMC Simple Flux
Classement	
Type contrôle T°	Sanitaire public
Caract. particulière	

Prestations techniques

Courants Forts	
Nombre et Types PC	
Répartitions	
Plomberie	
Appareils sanitaires	1 WC suspendu(s);1 Lavabo(s)
Attentes	
Divers	
Occupation	
Horaires	24h/ 24, 7 jours / 7

Courants Faibles	
Nombre et types	;Appel malade : 1
Répartition	
Fluides médicaux	
Fluides médicaux	
Divers fluides	
Contrôle accès	
Etude en phase APS	
Signalétique	Oui - symbole

Equipements	
Dans le marché	Hors marché
Seront prévus tous les accessoires nécessaires, et notamment : porte-savon, distributeur de papier (à condamnation pour les usagers), barre de relevage pour les WC, 1 patère, 1 miroir, ...	

Remarque générale

Fiche N° MATE-04 - Bureau médical

Nom du local	Bureau médical	**Nbre de locaux**	1
Service	MATERNITE A et MATERNITE B	**Surface (m²)**	10
Secteur	Accueil	**Remarque**	Pédiatre

Enveloppe et prestations architecturales

Volume	
Charge d'exploitation	
Hauteur sous plafond	2,5 m
Sol	
Type	Souple
Plinthe	Relevé de sol avec congé
Caract. particulière	
Autres	
Porte	
Constitution	Bois âme pleine
Type d'ouverture	Battante
Passage minimum	90 cm
Finition	Peinte
Manoeuvre	Manuelle
Nombre de vantaux	1
Protection	Oui
Caract. particulière	

Cloison	
Type	
Caract. particulière	
Murs	
Revêtements	Peinture
Protections	Protection localisée
Caract. particulière	
Plafonds	
Type	FP démontable
Caract. particulière	Standard
Autre	
Fenêtre	
Limiteur d'ouverture	
Occultation	Partielle
Protection Solaire	Si nécessaire
Manœuvre Protection	Motorisé

Confort

Eclairage	
Eclairage naturel	Direct
Niveau d'Eclairage	200 lux
Commande Eclairage	Centralisée
Caract. particulière	
Acoustique	
Acoustique	

Traitement d'air	
T° cible Hiver	Cf. Tome 3
T° cible Eté	Cf. Tome 3
Ventilation	VMC Double Flux
Classement	
Type contrôle T°	Bureau médical
Caract. particulière	

Prestations techniques

Courants Forts	
Nombre et Types PC	2 PC Normale(s);1 Poste(s) de travail
Répartitions	
Plomberie	
Appareils sanitaires	
Attentes	
Divers	
Occupation	
Horaires	8h00 - 20h00, 5 jours/ 7

Courants Faibles	
Nombre et types	
Répartition	
Fluides médicaux	
Fluides médicaux	
Divers fluides	
Contrôle accès	
Etude en phase APS	
Signalétique	Oui

Equipements	
Dans le marché	Hors marché
	1 bureau 1 fauteuil + 2 chaises 1 placard

Remarque générale

Fiche N° MATE-05 - Box consultations pédiatriques

Nom du local	Box consultations pédiatriques	**Nbre de locaux**	2
Service	MATERNITE A et MATERNITE B	**Surface (m²)**	20
Secteur	Accueil	**Remarque**	Attente dans circulation (à soigner) - locaux contigus et communicants

Enveloppe et prestations architecturales

Volume	
Charge d'exploitation	
Hauteur sous plafond	2,5 m
Sol	
Type	Souple
Plinthe	Relevé de sol avec congé
Caract. particulière	
Autres	
Porte	
Constitution	Bois âme pleine
Type d'ouverture	Battante
Passage minimum	120 cm
Finition	Peinte
Manoeuvre	Manuelle
Nombre de vantaux	1
Protection	Oui
Caract. particulière	

Cloison	
Type	
Caract. particulière	
Murs	
Revêtements	Peinture lessivable
Protections	Protection des murs et des angles sortants
Caract. particulière	
Plafonds	
Type	FP démontable
Caract. particulière	Hygiène
Autre	
Fenêtre	
Limiteur d'ouverture	
Occultation	Totale
Protection Solaire	Si nécessaire
Manœuvre Protection	Motorisé

Confort

Eclairage	
Eclairage naturel	Direct
Niveau d'Eclairage	200 lux
Commande Eclairage	Centralisée
Caract. particulière	
Acoustique	
Acoustique	

Traitement d'air	
T° cible Hiver	Cf. Tome 3
T° cible Eté	Cf. Tome 3
Ventilation	VMC Double Flux
Classement	
Type contrôle T°	Box consultations pédiatriques
Caract. particulière	

Prestations techniques

Courants Forts	
Nombre et Types PC	6 PC Normale(s);1 PC Ondulée(s);1 Poste(s) de travail
Répartitions	
Plomberie	
Appareils sanitaires	;1 Poste(s) de lavage des mains
Attentes	
Divers	
Occupation	
Horaires	8h00 - 20h00, 5 jours/ 7

Courants Faibles	
Nombre et types	
Répartition	
Fluides médicaux	
Fluides médicaux	
Divers fluides	
Contrôle accès	
Etude en phase APS	
Signalétique	Oui

Equipements	
Dans le marché	Hors marché
	1 bureau 1 fauteuil + 2 chaises 1 placard

Remarque générale

Fiche N° MATE-06 - Bureau obstétricien

Nom du local	Bureau obstétricien	**Nbre de locaux**	1
Service	MATERNITE A et MATERNITE B	**Surface (m²)**	14
Secteur	Accueil	**Remarque**	Possibilité examen

Enveloppe et prestations architecturales

Volume	
Charge d'exploitation	
Hauteur sous plafond	2,5 m
Sol	
Type	Souple
Plinthe	Relevé de sol avec congé
Caract. particulière	
Autres	
Porte	
Constitution	Bois âme pleine
Type d'ouverture	Battante
Passage minimum	120 cm
Finition	Peinte
Manoeuvre	Manuelle
Nombre de vantaux	1
Protection	Oui
Caract. particulière	

Cloison	
Type	
Caract. particulière	
Murs	
Revêtements	Peinture lessivable
Protections	Protection des murs et des angles sortants
Caract. particulière	
Plafonds	
Type	FP démontable
Caract. particulière	Standard
Autre	
Fenêtre	
Limiteur d'ouverture	
Occultation	Totale
Protection Solaire	Si nécessaire
Manœuvre Protection	Motorisé

Confort

Eclairage	
Eclairage naturel	Direct
Niveau d'Eclairage	200 lux
Commande Eclairage	Centralisée
Caract. particulière	
Acoustique	
Acoustique	

Traitement d'air	
T° cible Hiver	Cf. Tome 3
T° cible Eté	Cf. Tome 3
Ventilation	VMC Double Flux
Classement	
Type contrôle T°	Bureau obstétricien
Caract. particulière	

Prestations techniques

Courants Forts	
Nombre et Types PC	4 PC Normale(s);1 PC Ondulée(s);1 Poste(s) de travail
Répartitions	
Plomberie	
Appareils sanitaires	;1 Poste(s) de lavage des mains
Attentes	
Divers	
Occupation	
Horaires	8h00 - 20h00, 5 jours/ 7

Courants Faibles	
Nombre et types	
Répartition	
Fluides médicaux	
Fluides médicaux	
Divers fluides	
Contrôle accès	
Etude en phase APS	
Signalétique	Oui

Equipements	
Dans le marché	Hors marché
	1 bureau 1 fauteuil + 2 chaises 1 table d'examen 1 placard

Remarque générale

Fiche N° MATE-07 - Bureau SF/ AP

Nom du local	Bureau SF/ AP	**Nbre de locaux**	2
Service	MATERNITE A et MATERNITE B	**Surface (m²)**	50
Secteur	Accueil	**Remarque**	Bureaux contigus et modulables - attention à la distance au sein de l'unité pour les professionnels

Enveloppe et prestations architecturales

Volume	
Charge d'exploitation	
Hauteur sous plafond	2,5 m
Sol	
Type	Souple
Plinthe	Relevé de sol avec congé
Caract. particulière	
Autres	
Porte	
Constitution	Bois âme pleine
Type d'ouverture	Battante
Passage minimum	90 cm
Finition	Peinte
Manoeuvre	Manuelle
Nombre de vantaux	1
Protection	Oui
Caract. particulière	

Cloison	
Type	
Caract. particulière	
Murs	
Revêtements	Peinture
Protections	Protection localisée
Caract. particulière	
Plafonds	
Type	FP démontable
Caract. particulière	Standard
Autre	
Fenêtre	
Limiteur d'ouverture	
Occultation	Partielle
Protection Solaire	Si nécessaire
Manœuvre Protection	Motorisé

Confort

Eclairage	
Eclairage naturel	Direct
Niveau d'Eclairage	200 lux
Commande Eclairage	Centralisée
Caract. particulière	
Acoustique	
Acoustique	

Traitement d'air	
T° cible Hiver	Cf. Tome 3
T° cible Eté	Cf. Tome 3
Ventilation	VMC Double Flux
Classement	
Type contrôle T°	Bureau SF/ AP
Caract. particulière	

Prestations techniques

Courants Forts	
Nombre et Types PC	4 PC Normale(s);3 Poste(s) de travail
Répartitions	
Plomberie	
Appareils sanitaires	;1 Bac(s) sur Paillasse(s) humide(s)
Attentes	
Divers	
Occupation	
Horaires	24h/ 24, 7 jours / 7

Courants Faibles	
Nombre et types	
Répartition	
Fluides médicaux	
Fluides médicaux	
Divers fluides	
Contrôle accès	
Etude en phase APS	
Signalétique	Oui

Equipements	
Dans le marché	Hors marché
Plan de travail	Rangements, chaises

Remarque générale

Fiche N° MATE-08 - Bureau cadre

Nom du local	Bureau cadre	**Nbre de locaux**	1
Service	MATERNITE A et MATERNITE B	**Surface (m²)**	10
Secteur	Accueil	**Remarque**	

Enveloppe et prestations architecturales

Volume	
Charge d'exploitation	
Hauteur sous plafond	2,5 m
Sol	
Type	Souple
Plinthe	Relevé de sol avec congé
Caract. particulière	
Autres	
Porte	
Constitution	Bois âme pleine
Type d'ouverture	Battante
Passage minimum	90 cm
Finition	Peinte
Manoeuvre	Manuelle
Nombre de vantaux	1
Protection	Oui
Caract. particulière	

Cloison	
Type	
Caract. particulière	
Murs	
Revêtements	Peinture
Protections	Protection localisée
Caract. particulière	
Plafonds	
Type	FP démontable
Caract. particulière	Standard
Autre	
Fenêtre	
Limiteur d'ouverture	
Occultation	Partielle
Protection Solaire	Si nécessaire
Manœuvre Protection	Motorisé

Confort

Eclairage	
Eclairage naturel	Direct
Niveau d'Eclairage	200 lux
Commande Eclairage	Centralisée
Caract. particulière	
Acoustique	
Acoustique	

Traitement d'air	
T° cible Hiver	Cf. Tome 3
T° cible Eté	Cf. Tome 3
Ventilation	VMC Double Flux
Classement	
Type contrôle T°	Bureau cadre
Caract. particulière	

Prestations techniques

Courants Forts	
Nombre et Types PC	2 PC Normale(s);1 Poste(s) de travail
Répartitions	
Plomberie	
Appareils sanitaires	
Attentes	
Divers	
Occupation	
Horaires	8h00 - 20h00, 7 jours/ 7

Courants Faibles	
Nombre et types	
Répartition	
Fluides médicaux	
Fluides médicaux	
Divers fluides	
Contrôle accès	
Etude en phase APS	
Signalétique	Oui

Equipements	
Dans le marché	Hors marché
	1 bureau 1 fauteuil + 2 chaises 1 placard

Remarque générale

Fiche N° MATE-09a - Chambre individuelle

Nom du local	Chambre individuelle	**Nbre de locaux**	32
Service	MATERNITE A et MATERNITE B	**Surface (m²)**	686
Secteur	Hospitalisation	**Remarque**	Suivant organisation soignante (cible RH)

Enveloppe et prestations architecturales

Volume	
Charge d'exploitation	
Hauteur sous plafond	2,5 m
Sol	
Type	Souple
Plinthe	Relevé de sol avec congé
Caract. particulière	
Autres	Lavage fréquent, charge roulante
Porte	
Constitution	Bois âme pleine
Type d'ouverture	Battante
Passage minimum	120 cm
Finition	Peinte
Manoeuvre	Manuelle
Nombre de vantaux	1
Protection	Oui
Caract. particulière	

Cloison	
Type	
Caract. particulière	
Murs	
Revêtements	Peinture
Protections	Protection des murs et des angles sortants
Caract. particulière	
Plafonds	
Type	FP non démontable
Caract. particulière	Hygiène
Autre	Etanche
Fenêtre	
Limiteur d'ouverture	
Occultation	Totale
Protection Solaire	Si nécessaire
Manœuvre Protection	Motorisé

Confort

Eclairage	
Eclairage naturel	Direct
Niveau d'Eclairage	Cf. Tome 3
Commande Eclairage	Manipulateur GTL et entrée de chambre
Caract. particulière	1 lumière en tête de lit + 1 veilleuse en entrée de chambre
Acoustique	
Acoustique	42 dB

Traitement d'air	
T° cible Hiver	Cf. Tome 3
T° cible Eté	Cf. Tome 3
Ventilation	VMC Double Flux
Classement	
Type contrôle T°	Chambre individuelle
Caract. particulière	

Prestations techniques

Courants Forts	
Nombre et Types PC	12 PC Normale(s);3 PC Ondulée(s)
Répartitions	dont 3 pCN et 3 PCO sur GTL par lit, 2PCN pour le lit, 1 pour leve-malade, 2 au niveau table de chevet, 1 TV, 1 face lit, 1 téléphone, 1 ménage par chambre
Plomberie	
Appareils sanitaires	1 évier-baignoire sur plan avec espace change
Attentes	
Divers	
Occupation	
Horaires	24h/ 24, 7 jours / 7

Courants Faibles	
Nombre et types	2 Prise(s) VDI;Appel malade : 1
Répartition	Appel malade avec bouton et manipulateur Prise VDI sur GTL
Fluides médicaux	
Fluides médicaux	1 Oxygène médical;1 Air médical;1 Vide médical;Implantation : sur GTL
Divers fluides	
Contrôle accès	
Etude en phase APS	
Signalétique	Oui

Equipements	
Dans le marché	Hors marché
Table à langer/ poste de change avec baignoire bébé Placard encastré avec fermeture à code – tablettes/penderie – cintres fixes	Lit médicalisé + chevet + table à manger au lit + fauteuil médicalisé par lit

Remarque générale
Confort hotelier recherché ;

Fiche N° MATE-09b - Chambre individuelle - salle de bains

Nom du local	Chambre individuelle - salle de bains	**Nbre de locaux**	32
Service	MATERNITE A et MATERNITE B	**Surface (m²)**	0
Secteur	Hospitalisation	**Remarque**	Comprise dans la surface de la chambre

Enveloppe et prestations architecturales

Volume	
Charge d'exploitation	
Hauteur sous plafond	2,5 m
Sol	
Type	Etanche spécial douche
Plinthe	Relevé de sol avec congé
Caract. particulière	
Autres	antidérapant, couleur claire
Porte	
Constitution	Bois âme pleine
Type d'ouverture	Battante
Passage minimum	90 cm
Finition	Peinte
Manoeuvre	Manuelle
Nombre de vantaux	1
Protection	Oui
Caract. particulière	

Cloison	
Type	
Caract. particulière	
Murs	
Revêtements	Etanche système douche
Protections	Protection des murs et des angles sortants
Caract. particulière	
Plafonds	
Type	FP
Caract. particulière	Etanche
Autre	
Fenêtre	
Limiteur d'ouverture	
Occultation	Sans objet
Protection Solaire	
Manœuvre Protection	

Confort

Eclairage	
Eclairage naturel	Sans objet
Niveau d'Eclairage	Cf. Tome 3
Commande Eclairage	Centralisée
Caract. particulière	Eclairage au-dessus de la vasque et plafonnier
Acoustique	
Acoustique	

Traitement d'air	
T° cible Hiver	Cf. Tome 3
T° cible Eté	Cf. Tome 3
Ventilation	VMC Simple Flux
Classement	
Type contrôle T°	Chambre individuelle - salle de bains
Caract. particulière	

Prestations techniques

Courants Forts	
Nombre et Types PC	2 PC Normale(s)
Répartitions	
Plomberie	
Appareils sanitaires	1 WC suspendu(s);1 Douche(s);1 Lavabo(s)
Attentes	
Divers	
Occupation	
Horaires	24h/ 24, 7 jours / 7

Courants Faibles	
Nombre et types	;Appel malade : 1
Répartition	Appel malade cordelette
Fluides médicaux	
Fluides médicaux	
Divers fluides	
Contrôle accès	
Etude en phase APS	
Signalétique	

Equipements	
Dans le marché	Hors marché
Barre de maintien en T ou L Miroir	

Remarque générale
Confort hotelier recherché ;

Fiche N° MATE-10a - Chambre double

Nom du local	Chambre double	**Nbre de locaux**	1
Service	MATERNITE A et MATERNITE B	**Surface (m²)**	29
Secteur	Hospitalisation	**Remarque**	Suivant organisation soignante (cible RH)

Enveloppe et prestations architecturales

Volume	
Charge d'exploitation	
Hauteur sous plafond	2,5 m
Sol	
Type	Souple
Plinthe	Relevé de sol avec congé
Caract. particulière	
Autres	Lavage fréquent, charge roulante
Porte	
Constitution	Bois âme pleine
Type d'ouverture	Battante
Passage minimum	120 cm
Finition	Peinte
Manoeuvre	Manuelle
Nombre de vantaux	1
Protection	Oui
Caract. particulière	

Cloison	
Type	
Caract. particulière	
Murs	
Revêtements	Peinture
Protections	Protection des murs et des angles sortants
Caract. particulière	
Plafonds	
Type	FP non démontable
Caract. particulière	Hygiène
Autre	Etanche
Fenêtre	
Limiteur d'ouverture	
Occultation	Totale
Protection Solaire	Si nécessaire
Manœuvre Protection	Motorisé

Confort

Eclairage	
Eclairage naturel	Direct
Niveau d'Eclairage	Cf. Tome 3
Commande Eclairage	Manipulateur GTL et entrée de chambre
Caract. particulière	1 lumière en tête de lit + 1 veilleuse en entrée de chambre
Acoustique	
Acoustique	42 dB

Traitement d'air	
T° cible Hiver	Cf. Tome 3
T° cible Eté	Cf. Tome 3
Ventilation	VMC Double Flux
Classement	
Type contrôle T°	Chambre double
Caract. particulière	

Prestations techniques

Courants Forts	
Nombre et Types PC	23 PC Normale(s);6 PC Ondulée(s)
Répartitions	dont 3 pCN et 3 PCO sur GTL par lit, 2PCN pour le lit, 1 pour leve-malade, 2 au niveau table de chevet, 1 TV, 1 face lit, 1 téléphone, 1 ménage par chambre
Plomberie	
Appareils sanitaires	2 évier-baignoire sur plan avec espace change
Attentes	
Divers	
Occupation	
Horaires	24h/ 24, 7 jours / 7

Courants Faibles	
Nombre et types	4 Prise(s) VDI;Appel malade : 2
Répartition	Appel malade avec bouton et manipulateur Prise VDI sur GTL
Fluides médicaux	
Fluides médicaux	2 Oxygène médical;2 Air médical;2 Vide médical;Implantation : sur GTL
Divers fluides	
Contrôle accès	
Etude en phase APS	
Signalétique	Oui

Equipements	
Dans le marché	Hors marché
Table à langer/ poste de change avec baignoire bébé Placard encastré avec fermeture à code – tablettes/penderie – cintres fixes	Lits médicalisés + chevets + tables à manger au lit + 1 fauteuil médicalisé par lit + 1 chaise par lit

Remarque générale
Confort hotelier recherché ;

Fiche N° MATE-10b - Chambre double - salle de bains

Nom du local	Chambre double - salle de bains	**Nbre de locaux**	1
Service	MATERNITE A et MATERNITE B	**Surface (m²)**	0
Secteur	Hospitalisation	**Remarque**	Comprise dans la surface de la chambre

Enveloppe et prestations architecturales

Volume	
Charge d'exploitation	
Hauteur sous plafond	2,5 m
Sol	
Type	Etanche spécial douche
Plinthe	Relevé de sol avec congé
Caract. particulière	
Autres	antidérapant, couleur claire
Porte	
Constitution	Bois âme pleine
Type d'ouverture	Battante
Passage minimum	90 cm
Finition	Peinte
Manoeuvre	Manuelle
Nombre de vantaux	1
Protection	Oui
Caract. particulière	

Cloison	
Type	
Caract. particulière	
Murs	
Revêtements	Etanche système douche
Protections	Protection des murs et des angles sortants
Caract. particulière	
Plafonds	
Type	FP
Caract. particulière	Etanche
Autre	
Fenêtre	
Limiteur d'ouverture	
Occultation	Sans objet
Protection Solaire	
Manœuvre Protection	

Confort

Eclairage	
Eclairage naturel	Sans objet
Niveau d'Eclairage	Cf. Tome 3
Commande Eclairage	Centralisée
Caract. particulière	Eclairage au-dessus de la vasque et plafonnier
Acoustique	
Acoustique	

Traitement d'air	
T° cible Hiver	Cf. Tome 3
T° cible Eté	Cf. Tome 3
Ventilation	VMC Simple Flux
Classement	
Type contrôle T°	Chambre double - salle de bains
Caract. particulière	

Prestations techniques

Courants Forts	
Nombre et Types PC	2 PC Normale(s)
Répartitions	
Plomberie	
Appareils sanitaires	1 WC suspendu(s);1 Douche(s);1 Lavabo(s)
Attentes	
Divers	
Occupation	
Horaires	24h/ 24, 7 jours / 7

Courants Faibles	
Nombre et types	;Appel malade : 1
Répartition	Appel malade cordelette
Fluides médicaux	
Fluides médicaux	
Divers fluides	
Contrôle accès	
Etude en phase APS	
Signalétique	

Equipements	
Dans le marché	Hors marché
Barre de maintien en T ou L Miroir	

Remarque générale
Confort hotelier recherché ;

Fiche N° MATE-11 - Salle de soins - préparation soins

Nom du local	Salle de soins - préparation soins	**Nbre de locaux**	2
Service	MATERNITE A et MATERNITE B	**Surface (m²)**	28
Secteur	Hospitalisation	**Remarque**	En fonction usage salle de soins spécifiques

Enveloppe et prestations architecturales

Volume	
Charge d'exploitation	
Hauteur sous plafond	2,5 m
Sol	
Type	Souple
Plinthe	Relevé de sol avec congé
Caract. particulière	
Autres	
Porte	
Constitution	Bois âme pleine
Type d'ouverture	Battante
Passage minimum	90 cm
Finition	Peinte
Manoeuvre	Manuelle
Nombre de vantaux	1
Protection	Oui
Caract. particulière	

Cloison	
Type	
Caract. particulière	
Murs	
Revêtements	Peinture
Protections	Protection localisée
Caract. particulière	
Plafonds	
Type	FP démontable
Caract. particulière	Standard
Autre	
Fenêtre	
Limiteur d'ouverture	
Occultation	Partielle
Protection Solaire	Si nécessaire
Manœuvre Protection	Motorisé

Confort

Eclairage	
Eclairage naturel	Direct
Niveau d'Eclairage	300 lux
Commande Eclairage	Centralisée
Caract. particulière	
Acoustique	
Acoustique	

Traitement d'air	
T° cible Hiver	Cf. Tome 3
T° cible Eté	Cf. Tome 3
Ventilation	VMC Double Flux
Classement	
Type contrôle T°	Salle de soins - préparation soins
Caract. particulière	

Prestations techniques

Courants Forts	
Nombre et Types PC	10 PC Normale(s);2 PC Ondulée(s);1 Poste(s) de travail
Répartitions	dont 2 PC par paillasse sèche à mi-hauteur + 2 PC pour recharge terminal mobile + 1 PC frigo + 1 PC ménage
Plomberie	
Appareils sanitaires	;1 Poste(s) de lavage des mains;1 Bac(s) sur Paillasse(s) humide(s)
Attentes	
Divers	
Occupation	
Horaires	24h/ 24, 7 jours / 7

Courants Faibles	
Nombre et types	;Appel malade : pupitre
Répartition	Intégrer alarme frigo sur GTC
Fluides médicaux	
Fluides médicaux	
Divers fluides	
Contrôle accès	
Etude en phase APS	
Signalétique	Oui

Equipements	
Dans le marché	Hors marché
1 paillasse sèche (2ml par paillasse sèche) centrale	Chariot de soins, armoires pharmacie, 1 frigo, chaises

Remarque générale

Fiche N° MATE-12 - Pouponnière - soins nouveau-nés

Nom du local	Pouponnière - soins nouveau-nés	**Nbre de locaux**	4
Service	MATERNITE A et MATERNITE B	**Surface (m²)**	80
Secteur	Hospitalisation	**Remarque**	

Enveloppe et prestations architecturales

Volume	
Charge d'exploitation	
Hauteur sous plafond	2,5 m
Sol	
Type	Souple
Plinthe	Relevé de sol avec congé
Caract. particulière	
Autres	
Porte	
Constitution	Bois âme pleine + occulus
Type d'ouverture	Battante
Passage minimum	120 cm
Finition	Peinte
Manoeuvre	Manuelle
Nombre de vantaux	1
Protection	Oui
Caract. particulière	

Cloison	
Type	
Caract. particulière	
Murs	
Revêtements	Peinture
Protections	Protection localisée
Caract. particulière	
Plafonds	
Type	FP démontable
Caract. particulière	Hygiène
Autre	
Fenêtre	
Limiteur d'ouverture	
Occultation	Partielle
Protection Solaire	Si nécessaire
Manœuvre Protection	Motorisé

Confort

Eclairage	
Eclairage naturel	Direct
Niveau d'Eclairage	300 lux
Commande Eclairage	Centralisée
Caract. particulière	
Acoustique	
Acoustique	

Traitement d'air	
T° cible Hiver	Cf. Tome 3
T° cible Eté	Cf. Tome 3
Ventilation	VMC Double Flux
Classement	
Type contrôle T°	Pouponnière - soins nouveau-nés
Caract. particulière	

Prestations techniques

Courants Forts	
Nombre et Types PC	16 PC Normale(s);1 Poste(s) de travail
Répartitions	
Plomberie	
Appareils sanitaires	;1 Poste(s) de lavage des mains
Attentes	
Divers	
Occupation	
Horaires	24h/ 24, 7 jours / 7

Courants Faibles	
Nombre et types	
Répartition	
Fluides médicaux	
Fluides médicaux	3 Oxygène médical;3 Air médical;3 Vide médical
Divers fluides	
Contrôle accès	
Etude en phase APS	
Signalétique	Oui

Equipements	
Dans le marché	Hors marché
	Couveuses

Remarque générale

Fiche N° MATE-13 - Local relai logistique (chariots)

Nom du local	Local relai logistique (chariots)	**Nbre de locaux**	2
Service	MATERNITE A et MATERNITE B	**Surface (m²)**	24
Secteur	Hospitalisation	**Remarque**	

Enveloppe et prestations architecturales

Volume	
Charge d'exploitation	350 DaN/m²
Hauteur sous plafond	2,5 m
Sol	
Type	Souple
Plinthe	Relevé de sol avec congé
Caract. particulière	
Autres	
Porte	
Constitution	Bois âme pleine
Type d'ouverture	Battante
Passage minimum	90 cm
Finition	Peinte
Manoeuvre	Manuelle
Nombre de vantaux	1
Protection	Oui
Caract. particulière	

Cloison	
Type	
Caract. particulière	50 dBA
Murs	
Revêtements	Peinture
Protections	Protection des murs et des angles sortants
Caract. particulière	
Plafonds	
Type	FP démontable
Caract. particulière	Standard
Autre	
Fenêtre	
Limiteur d'ouverture	
Occultation	Sans objet
Protection Solaire	
Manœuvre Protection	

Confort

Eclairage	
Eclairage naturel	Sans objet
Niveau d'Eclairage	150 lux
Commande Eclairage	Centralisée
Caract. particulière	
Acoustique	
Acoustique	

Traitement d'air	
T° cible Hiver	Cf. Tome 3
T° cible Eté	Cf. Tome 3
Ventilation	VMC Simple Flux
Classement	
Type contrôle T°	Local relai logistique (chariots)
Caract. particulière	

Prestations techniques

Courants Forts	
Nombre et Types PC	1 PC Normale(s)
Répartitions	
Plomberie	
Appareils sanitaires	
Attentes	
Divers	
Occupation	
Horaires	24h/ 24, 7 jours / 7

Courants Faibles	
Nombre et types	
Répartition	
Fluides médicaux	
Fluides médicaux	
Divers fluides	
Contrôle accès	
Etude en phase APS	
Signalétique	Oui

Equipements	
Dans le marché	Hors marché

Remarque générale

Fiche N° MATE-14 - Espace parent

Nom du local	Espace parent	**Nbre de locaux**	2
Service	MATERNITE A et MATERNITE B	**Surface (m²)**	61
Secteur	Hospitalisation	**Remarque**	Préciser l'usage de ce local

Enveloppe et prestations architecturales

Volume	
Charge d'exploitation	
Hauteur sous plafond	2,5 m
Sol	
Type	Souple
Plinthe	Relevé de sol avec congé
Caract. particulière	
Autres	
Porte	
Constitution	Bois âme pleine
Type d'ouverture	Battante
Passage minimum	90 cm
Finition	Peinte
Manoeuvre	Manuelle
Nombre de vantaux	1
Protection	Oui
Caract. particulière	

Cloison	
Type	
Caract. particulière	
Murs	
Revêtements	Peinture lessivable
Protections	Protection localisée
Caract. particulière	
Plafonds	
Type	FP démontable
Caract. particulière	Standard
Autre	
Fenêtre	
Limiteur d'ouverture	Oui
Occultation	Partielle
Protection Solaire	Si nécessaire
Manœuvre Protection	Motorisé

Confort

Eclairage	
Eclairage naturel	Direct
Niveau d'Eclairage	300 lux
Commande Eclairage	Centralisée
Caract. particulière	
Acoustique	
Acoustique	

Traitement d'air	
T° cible Hiver	Cf. Tome 3
T° cible Eté	Cf. Tome 3
Ventilation	VMC Double Flux
Classement	
Type contrôle T°	Espace parent
Caract. particulière	

Prestations techniques

Courants Forts	
Nombre et Types PC	5 PC Normale(s)
Répartitions	
Plomberie	
Appareils sanitaires	1 Evier(s)
Attentes	
Divers	
Occupation	
Horaires	24h/ 24, 7 jours / 7

Courants Faibles	
Nombre et types	1 Prise(s) VDI
Répartition	
Fluides médicaux	
Fluides médicaux	
Divers fluides	
Contrôle accès	
Etude en phase APS	
Signalétique	Oui

Equipements	
Dans le marché	Hors marché

Remarque générale

Fiche N° MATE-15 - Local lave-bassin/ déconta

Nom du local	Local lave-bassin/ déconta	**Nbre de locaux**	2
Service	MATERNITE A et MATERNITE B	**Surface (m²)**	20
Secteur	Hospitalisation	**Remarque**	

Enveloppe et prestations architecturales

Volume	
Charge d'exploitation	350 DaN/m²
Hauteur sous plafond	2,5 m
Sol	
Type	Souple
Plinthe	Relevé de sol avec congé
Caract. particulière	
Autres	Lavage fréquent
Porte	
Constitution	Bois âme pleine
Type d'ouverture	Battante
Passage minimum	90 cm
Finition	Peinte
Manoeuvre	Manuelle
Nombre de vantaux	1
Protection	Oui
Caract. particulière	

Cloison	
Type	
Caract. particulière	50 dBA
Murs	
Revêtements	Peinture lessivable
Protections	Protection localisée
Caract. particulière	
Plafonds	
Type	FP démontable
Caract. particulière	Hygiène
Autre	
Fenêtre	
Limiteur d'ouverture	
Occultation	Sans objet
Protection Solaire	
Manœuvre Protection	

Confort

Eclairage	
Eclairage naturel	Sans objet
Niveau d'Eclairage	150 lux
Commande Eclairage	Détection de présence
Caract. particulière	Luminaire étanche
Acoustique	
Acoustique	

Traitement d'air	
T° cible Hiver	Cf. Tome 3
T° cible Eté	Cf. Tome 3
Ventilation	VMC Simple Flux
Classement	
Type contrôle T°	Local lave-bassin/ déconta
Caract. particulière	

Prestations techniques

Courants Forts	
Nombre et Types PC	6 PC Normale(s)
Répartitions	1 PC étanche
Plomberie	
Appareils sanitaires	
Attentes	
Divers	
Occupation	
Horaires	24h/ 24, 7 jours / 7

Courants Faibles	
Nombre et types	
Répartition	
Fluides médicaux	
Fluides médicaux	
Divers fluides	
Contrôle accès	
Etude en phase APS	
Signalétique	Oui

Equipements	
Dans le marché	Hors marché

Remarque générale

Fiche N° MATE-16 - Espace attente

Nom du local	Espace attente	**Nbre de locaux**	1
Service	MATERNITE A et MATERNITE B	**Surface (m²)**	0
Secteur	Hospitalisation	**Remarque**	Dans SDO - espace convivial

Enveloppe et prestations architecturales

Volume	
Charge d'exploitation	
Hauteur sous plafond	2,5 m
Sol	
Type	Souple
Plinthe	Relevé de sol avec congé
Caract. particulière	
Autres	
Porte	
Constitution	Bois âme pleine
Type d'ouverture	Battante
Passage minimum	90 cm
Finition	Peinte
Manoeuvre	Manuelle
Nombre de vantaux	1
Protection	Oui
Caract. particulière	

Cloison	
Type	
Caract. particulière	
Murs	
Revêtements	Peinture lessivable
Protections	Protection localisée
Caract. particulière	
Plafonds	
Type	FP démontable
Caract. particulière	Standard
Autre	
Fenêtre	
Limiteur d'ouverture	
Occultation	
Protection Solaire	Si nécessaire
Manœuvre Protection	Motorisé

Confort

Eclairage	
Eclairage naturel	Second jour possible
Niveau d'Eclairage	200 lux
Commande Eclairage	Centralisée
Caract. particulière	
Acoustique	
Acoustique	

Traitement d'air	
T° cible Hiver	Cf. Tome 3
T° cible Eté	Cf. Tome 3
Ventilation	VMC Double Flux
Classement	
Type contrôle T°	Espace attente
Caract. particulière	

Prestations techniques

Courants Forts	
Nombre et Types PC	
Répartitions	
Plomberie	
Appareils sanitaires	
Attentes	
Divers	
Occupation	
Horaires	Intermittent

Courants Faibles	
Nombre et types	
Répartition	
Fluides médicaux	
Fluides médicaux	
Divers fluides	
Contrôle accès	
Etude en phase APS	
Signalétique	

Equipements	
Dans le marché	Hors marché

Remarque générale

Fiche N° MATE-17 - Réserve matériel

Nom du local	Réserve matériel	**Nbre de locaux**	2
Service	MATERNITE A et MATERNITE B	**Surface (m²)**	40
Secteur	Logistique de plateau	**Remarque**	1 espace partagé pour le plateau en position centrale et à proximité d'un MC : matériel, réserve couveuses… Organisation logistique à préciser - qui achemine et qui évacue?

Enveloppe et prestations architecturales

Volume	
Charge d'exploitation	350 DaN/m²
Hauteur sous plafond	2,5 m
Sol	
Type	Souple
Plinthe	Relevé de sol avec congé
Caract. particulière	
Autres	
Porte	
Constitution	Bois âme pleine
Type d'ouverture	Battante
Passage minimum	120 cm
Finition	Peinte
Manoeuvre	Manuelle
Nombre de vantaux	1
Protection	Oui
Caract. particulière	

Cloison	
Type	
Caract. particulière	50 dBA
Murs	
Revêtements	Peinture
Protections	Protection des murs et des angles sortants
Caract. particulière	
Plafonds	
Type	FP démontable
Caract. particulière	Standard
Autre	
Fenêtre	
Limiteur d'ouverture	
Occultation	Sans objet
Protection Solaire	
Manœuvre Protection	

Confort

Eclairage	
Eclairage naturel	Sans objet
Niveau d'Eclairage	150 lux
Commande Eclairage	Détection de présence
Caract. particulière	
Acoustique	
Acoustique	

Traitement d'air	
T° cible Hiver	Cf. Tome 3
T° cible Eté	Cf. Tome 3
Ventilation	VMC Simple Flux
Classement	
Type contrôle T°	Réserve matériel
Caract. particulière	

Prestations techniques

Courants Forts	
Nombre et Types PC	10 PC Normale(s)
Répartitions	
Plomberie	
Appareils sanitaires	
Attentes	
Divers	
Occupation	
Horaires	24h/ 24, 7 jours / 7

Courants Faibles	
Nombre et types	
Répartition	
Fluides médicaux	
Fluides médicaux	
Divers fluides	
Contrôle accès	
Etude en phase APS	
Signalétique	Oui

Equipements	
Dans le marché	Hors marché

Remarque générale

Fiche N° MATE-18 - Réserve HOSPIMAG

Nom du local	Réserve HOSPIMAG	**Nbre de locaux**	2
Service	MATERNITE A et MATERNITE B	**Surface (m²)**	30
Secteur	Logistique de plateau	**Remarque**	1 par unité

Enveloppe et prestations architecturales

Volume	
Charge d'exploitation	500 DaN/m²
Hauteur sous plafond	2,5 m
Sol	
Type	Souple
Plinthe	Relevé de sol avec congé
Caract. particulière	
Autres	
Porte	
Constitution	Bois âme pleine
Type d'ouverture	Battante
Passage minimum	90 cm
Finition	Peinte
Manoeuvre	Manuelle
Nombre de vantaux	1
Protection	Oui
Caract. particulière	

Cloison	
Type	
Caract. particulière	50 dBA
Murs	
Revêtements	Peinture
Protections	Protection localisée
Caract. particulière	
Plafonds	
Type	FP démontable
Caract. particulière	Standard
Autre	
Fenêtre	
Limiteur d'ouverture	
Occultation	Sans objet
Protection Solaire	
Manœuvre Protection	

Confort

Eclairage	
Eclairage naturel	Sans objet
Niveau d'Eclairage	150 lux
Commande Eclairage	Centralisée
Caract. particulière	Luminaire étanche
Acoustique	
Acoustique	

Traitement d'air	
T° cible Hiver	Cf. Tome 3
T° cible Eté	Cf. Tome 3
Ventilation	VMC Simple Flux
Classement	
Type contrôle T°	Réserve HOSPIMAG
Caract. particulière	

Prestations techniques

Courants Forts	
Nombre et Types PC	2 PC Normale(s)
Répartitions	
Plomberie	
Appareils sanitaires	
Attentes	
Divers	
Occupation	
Horaires	24h/ 24, 7 jours / 7

Courants Faibles	
Nombre et types	1 Prise(s) VDI
Répartition	
Fluides médicaux	
Fluides médicaux	
Divers fluides	
Contrôle accès	
Etude en phase APS	
Signalétique	Oui

Equipements	
Dans le marché	Hors marché

Remarque générale

Fiche N° MATE-19 - Réserve puéricultrice

Nom du local	Réserve puéricultrice	**Nbre de locaux**	2
Service	MATERNITE A et MATERNITE B	**Surface (m²)**	10
Secteur	Logistique de plateau	**Remarque**	

Enveloppe et prestations architecturales

Volume	
Charge d'exploitation	350 DaN/m²
Hauteur sous plafond	2,5 m
Sol	
Type	Souple
Plinthe	Relevé de sol avec congé
Caract. particulière	
Autres	
Porte	
Constitution	Bois âme pleine
Type d'ouverture	Battante
Passage minimum	90 cm
Finition	Peinte
Manoeuvre	Manuelle
Nombre de vantaux	1
Protection	Oui
Caract. particulière	

Cloison	
Type	
Caract. particulière	50 dBA
Murs	
Revêtements	Peinture
Protections	Protection localisée
Caract. particulière	
Plafonds	
Type	FP démontable
Caract. particulière	Standard
Autre	
Fenêtre	
Limiteur d'ouverture	
Occultation	Sans objet
Protection Solaire	
Manœuvre Protection	

Confort

Eclairage	
Eclairage naturel	Sans objet
Niveau d'Eclairage	150 lux
Commande Eclairage	Détection de présence
Caract. particulière	
Acoustique	
Acoustique	

Traitement d'air	
T° cible Hiver	Cf. Tome 3
T° cible Eté	Cf. Tome 3
Ventilation	VMC Simple Flux
Classement	
Type contrôle T°	Réserve puéricultrice
Caract. particulière	

Prestations techniques

Courants Forts	
Nombre et Types PC	2 PC Normale(s)
Répartitions	
Plomberie	
Appareils sanitaires	
Attentes	
Divers	
Occupation	
Horaires	24h/ 24, 7 jours / 7

Courants Faibles	
Nombre et types	
Répartition	
Fluides médicaux	
Fluides médicaux	
Divers fluides	
Contrôle accès	
Etude en phase APS	
Signalétique	Oui

Equipements	
Dans le marché	Hors marché

Remarque générale

Fiche N° MATE-20 - Office alimentaire

Nom du local	Office alimentaire	**Nbre de locaux**	2
Service	MATERNITE A et MATERNITE B	**Surface (m²)**	30
Secteur	Logistique de plateau	**Remarque**	En fonction des distances (faisabilité), maintenir deux offices (un par unité)

Enveloppe et prestations architecturales

Volume	
Charge d'exploitation	350 DaN/m²
Hauteur sous plafond	2,5 m
Sol	
Type	Carrelage ou résine ou sol souple
Plinthe	Plinthes à gorge ou relevé de sol avec congé
Caract. particulière	
Autres	
Porte	
Constitution	Bois âme pleine
Type d'ouverture	Battante
Passage minimum	120 cm
Finition	Peinte
Manoeuvre	Manuelle
Nombre de vantaux	1
Protection	Oui
Caract. particulière	Faïence hauteur jusqu'à 1,50m

Cloison	
Type	
Caract. particulière	50 dBA
Murs	
Revêtements	Peinture lessivable + faïence
Protections	Protection des murs et des angles sortants
Caract. particulière	Faïence hauteur jusqu'à 1,50m
Plafonds	
Type	FP démontable
Caract. particulière	Standard
Autre	
Fenêtre	
Limiteur d'ouverture	
Occultation	Partielle
Protection Solaire	Si nécessaire
Manœuvre Protection	Motorisé

Confort

Eclairage	
Eclairage naturel	Second jour possible
Niveau d'Eclairage	300 lux
Commande Eclairage	Centralisée
Caract. particulière	
Acoustique	
Acoustique	

Traitement d'air	
T° cible Hiver	Cf. Tome 3
T° cible Eté	Cf. Tome 3
Ventilation	VMC Double Flux
Classement	
Type contrôle T°	Office alimentaire
Caract. particulière	

Prestations techniques

Courants Forts	
Nombre et Types PC	8 PC Normale(s)
Répartitions	dont 3 PC étanches
Plomberie	
Appareils sanitaires	;1 Robinetterie;1 Poste(s) de lavage des mains;1 Evier(s)
Attentes	Eau douce froide + EF + ECS
Divers	Evier 2 bacs Lave-mains à commande fémorale
Occupation	
Horaires	24h/ 24, 7 jours / 7

Courants Faibles	
Nombre et types	2 Prise(s) VDI
Répartition	
Fluides médicaux	
Fluides médicaux	
Divers fluides	
Contrôle accès	
Etude en phase APS	
Signalétique	Oui

Equipements	
Dans le marché	Hors marché
Zone Propre : 1 plan de travail (0,60 x 2m) avec placards en-dessous et étagère simple au-dessus , 1 plan de travail (0,60 x 1,50 m) avec 4 prises en dosseret, 1 lave mains, 1 placard vaisselle, 1 placard stockage pain, Zone Sale : 1 évier 2 bacs avec ég	Zone Propre : 2 chariots de remise en T°C, 1 armoire froide positive (600 litres), 1 réfrigérateur, 1 cafeterie Zone Sale : 1 support sac poubelle, 1 espace de rangement de 2 chariots de desserte (1 m2), de 2 navettes de transport et d '1 chariot de dist

Remarque générale

Fiche N° MATE-21 - Local linge propre

Nom du local	Local linge propre	**Nbre de locaux**	2
Service	MATERNITE A et MATERNITE B	**Surface (m²)**	16
Secteur	Logistique de plateau	**Remarque**	En position centrale et proche d'un MC Organisation logistique à préciser - qui achemine et qui évacue?

Enveloppe et prestations architecturales

Volume	
Charge d'exploitation	350 DaN/m²
Hauteur sous plafond	2,5 m
Sol	
Type	Souple
Plinthe	Relevé de sol avec congé
Caract. particulière	
Autres	
Porte	
Constitution	Bois âme pleine
Type d'ouverture	Battante
Passage minimum	120 cm
Finition	Peinte
Manoeuvre	Manuelle
Nombre de vantaux	1
Protection	Oui
Caract. particulière	

Cloison	
Type	
Caract. particulière	50 dBA
Murs	
Revêtements	Peinture
Protections	Protection localisée
Caract. particulière	
Plafonds	
Type	FP démontable
Caract. particulière	Standard
Autre	
Fenêtre	
Limiteur d'ouverture	
Occultation	Sans objet
Protection Solaire	
Manœuvre Protection	

Confort

Eclairage	
Eclairage naturel	Sans objet
Niveau d'Eclairage	150 lux
Commande Eclairage	Détection de présence
Caract. particulière	
Acoustique	
Acoustique	

Traitement d'air	
T° cible Hiver	Cf. Tome 3
T° cible Eté	Cf. Tome 3
Ventilation	VMC Simple Flux
Classement	
Type contrôle T°	Local linge propre
Caract. particulière	

Prestations techniques

Courants Forts	
Nombre et Types PC	2 PC Normale(s)
Répartitions	
Plomberie	
Appareils sanitaires	
Attentes	
Divers	
Occupation	
Horaires	24h/ 24, 7 jours / 7

Courants Faibles	
Nombre et types	1 Prise(s) VDI
Répartition	
Fluides médicaux	
Fluides médicaux	
Divers fluides	
Contrôle accès	
Etude en phase APS	
Signalétique	Oui

Equipements	
Dans le marché	Hors marché

Remarque générale

Fiche N° MATE-22 - Local linge sale / déchets

Nom du local	Local linge sale / déchets	**Nbre de locaux**	2
Service	MATERNITE A et MATERNITE B	**Surface (m²)**	24
Secteur	Logistique de plateau	**Remarque**	En position centrale et proche d'un MC Organisation logistique à préciser - qui achemine et qui évacue?

Enveloppe et prestations architecturales

Volume	
Charge d'exploitation	350 DaN/m²
Hauteur sous plafond	2,5 m
Sol	
Type	Carrelage
Plinthe	Plinthes à gorge
Caract. particulière	U4 P4S E3 C3
Autres	Lavage fréquent
Porte	
Constitution	Bois âme pleine
Type d'ouverture	Battante
Passage minimum	120 cm
Finition	Peinte
Manoeuvre	Manuelle
Nombre de vantaux	1
Protection	Oui
Caract. particulière	Faïence hauteur jusqu'à 2,00m Protections murales

Cloison	
Type	
Caract. particulière	50 dBA
Murs	
Revêtements	Peinture lessivable + faïence
Protections	Protection des murs et des angles sortants
Caract. particulière	Faïence hauteur jusqu'à 2,00m Protections murales
Plafonds	
Type	FP démontable
Caract. particulière	Standard
Autre	
Fenêtre	
Limiteur d'ouverture	
Occultation	Sans objet
Protection Solaire	
Manœuvre Protection	

Confort

Eclairage	
Eclairage naturel	Sans objet
Niveau d'Eclairage	150 lux
Commande Eclairage	Détection de présence
Caract. particulière	Luminaire étanche
Acoustique	
Acoustique	

Traitement d'air	
T° cible Hiver	
T° cible Eté	Cf. Tome 3
Ventilation	VMC Simple Flux
Classement	
Type contrôle T°	Local linge sale / déchets
Caract. particulière	Pas de chauffage

Prestations techniques

Courants Forts	
Nombre et Types PC	1 PC Normale(s)
Répartitions	1 PC étanche
Plomberie	
Appareils sanitaires	;1 Syphon(s) de sol
Attentes	EF+ECS
Divers	Lave-mains à proximité du local
Occupation	
Horaires	24h/ 24, 7 jours / 7

Courants Faibles	
Nombre et types	
Répartition	Prévention incendie
Fluides médicaux	
Fluides médicaux	
Divers fluides	
Contrôle accès	
Etude en phase APS	
Signalétique	Oui

Equipements	
Dans le marché	Hors marché
Etagères ou casiers pour le stockage des sacs de linge vides	Entreposage de bacs 660L (DAOM, DASRI, Valorisables) et armoires linges sales + chariots porte-sacs Dimensions des bacs : 1,25m x 0,75m. Dimensions armoires LS : 1,30 x 0,70m Dimensions porte-sacs (base tri-sacs) : 1100x545 mm

Remarque générale
Local classé à risque : incendie ; Le local comprend un espace dédié au lavage des bacs.

Fiche N° MATE-23 - Local ménage - vidoir

Nom du local	Local ménage - vidoir	**Nbre de locaux**	2
Service	MATERNITE A et MATERNITE B	**Surface (m²)**	10
Secteur	Logistique de plateau	**Remarque**	

Enveloppe et prestations architecturales

Volume	
Charge d'exploitation	350 DaN/m²
Hauteur sous plafond	2,5 m
Sol	
Type	Carrelage
Plinthe	Plinthes à gorge
Caract. particulière	U4 P4S E3 C3
Autres	Lavage fréquent
Porte	
Constitution	Bois âme pleine
Type d'ouverture	Battante
Passage minimum	90 cm
Finition	Peinte
Manoeuvre	Manuelle
Nombre de vantaux	1
Protection	Oui
Caract. particulière	Faïence hauteur jusqu'à 1,50m

Cloison	
Type	
Caract. particulière	50 dBA
Murs	
Revêtements	Peinture lessivable + faïence
Protections	Protection localisée
Caract. particulière	Faïence hauteur jusqu'à 1,50m
Plafonds	
Type	FP démontable
Caract. particulière	Standard
Autre	
Fenêtre	
Limiteur d'ouverture	
Occultation	Sans objet
Protection Solaire	
Manœuvre Protection	

Confort

Eclairage	
Eclairage naturel	Sans objet
Niveau d'Eclairage	150 lux
Commande Eclairage	Détection de présence
Caract. particulière	Luminaire étanche
Acoustique	
Acoustique	

Traitement d'air	
T° cible Hiver	Cf. Tome 3
T° cible Eté	Cf. Tome 3
Ventilation	VMC Simple Flux
Classement	
Type contrôle T°	Local ménage - vidoir
Caract. particulière	

Prestations techniques

Courants Forts	
Nombre et Types PC	2 PC Normale(s)
Répartitions	2 PC étanches
Plomberie	
Appareils sanitaires	
Attentes	
Divers	
Occupation	
Horaires	24h/ 24, 7 jours / 7

Courants Faibles	
Nombre et types	
Répartition	
Fluides médicaux	
Fluides médicaux	
Divers fluides	
Contrôle accès	
Etude en phase APS	
Signalétique	Oui

Equipements	
Dans le marché	Hors marché
Etagère inox de rangement des produits et du matériel.1m de largeur x 2m de hauteur. Rangement des matériels (chariots de ménage, autolaveuses...) :	

Remarque générale
1 emplacements de 3m² pour chariot de ménage équipé + autolaveuse. Passage d'une auto-laveuse pour vidange et recharge ;

Fiche N° MATE-24 - Sanitaire personnel

Nom du local	Sanitaire personnel	**Nbre de locaux**	2
Service	MATERNITE A et MATERNITE B	**Surface (m²)**	6
Secteur	Logistique de plateau	**Remarque**	

Enveloppe et prestations architecturales

Volume	
Charge d'exploitation	
Hauteur sous plafond	
Sol	
Type	Souple
Plinthe	Relevé de sol avec congé
Caract. particulière	
Autres	Lavage fréquent
Porte	
Constitution	Bois âme pleine
Type d'ouverture	Battante
Passage minimum	90 cm
Finition	Peinte
Manoeuvre	Manuelle
Nombre de vantaux	1
Protection	Oui
Caract. particulière	

Cloison	
Type	Plaque de plâtre
Caract. particulière	
Murs	
Revêtements	Peinture lessivable
Protections	Protection localisée
Caract. particulière	
Plafonds	
Type	FP démontable
Caract. particulière	Standard
Autre	
Fenêtre	
Limiteur d'ouverture	
Occultation	Sans objet
Protection Solaire	
Manœuvre Protection	

Confort

Eclairage	
Eclairage naturel	Sans objet
Niveau d'Eclairage	200 lux
Commande Eclairage	Détection de présence
Caract. particulière	
Acoustique	
Acoustique	

Traitement d'air	
T° cible Hiver	Cf. Tome 3
T° cible Eté	Cf. Tome 3
Ventilation	VMC Simple Flux
Classement	
Type contrôle T°	Sanitaire personnel
Caract. particulière	

Prestations techniques

Courants Forts	
Nombre et Types PC	
Répartitions	
Plomberie	
Appareils sanitaires	1 WC suspendu(s);1 Lavabo(s)
Attentes	
Divers	
Occupation	
Horaires	24h/ 24, 7 jours / 7

Courants Faibles	
Nombre et types	
Répartition	
Fluides médicaux	
Fluides médicaux	
Divers fluides	
Contrôle accès	
Etude en phase APS	
Signalétique	Oui - symbole + "privé"

Equipements	
Dans le marché	Hors marché
Seront prévus tous les accessoires nécessaires, et notamment : porte-savon, distributeur de papier (à condamnation pour les usagers), barre de relevage pour les WC, 1 patère, 1 miroir, ...	

Remarque générale

Fiche N° MATE-25 - Détente personnel

Nom du local	Détente personnel	**Nbre de locaux**	2
Service	MATERNITE A et MATERNITE B	**Surface (m²)**	40
Secteur	Logistique de plateau	**Remarque**	En position centrale. Demande d'une surface plus importante si possible

Enveloppe et prestations architecturales

Volume	
Charge d'exploitation	
Hauteur sous plafond	2,5m
Sol	
Type	Souple
Plinthe	Relevé de sol avec congé
Caract. particulière	
Autres	
Porte	
Constitution	Bois âme pleine
Type d'ouverture	Battante
Passage minimum	90 cm
Finition	Peinte
Manoeuvre	Manuelle
Nombre de vantaux	1
Protection	Oui
Caract. particulière	

Cloison	
Type	
Caract. particulière	
Murs	
Revêtements	Peinture lessivable
Protections	Protection localisée
Caract. particulière	
Plafonds	
Type	FP démontable
Caract. particulière	Standard
Autre	
Fenêtre	
Limiteur d'ouverture	Oui
Occultation	
Protection Solaire	Si nécessaire
Manœuvre Protection	Motorisé

Confort

Eclairage	
Eclairage naturel	Direct
Niveau d'Eclairage	200 lux
Commande Eclairage	Centralisée
Caract. particulière	
Acoustique	
Acoustique	

Traitement d'air	
T° cible Hiver	Cf. Tome 3
T° cible Eté	Cf. Tome 3
Ventilation	VMC Double Flux
Classement	
Type contrôle T°	Détente personnel
Caract. particulière	

Prestations techniques

Courants Forts	
Nombre et Types PC	6 PC Normale(s)
Répartitions	5 PC sur mobilier kitchenette
Plomberie	
Appareils sanitaires	;1 Evier(s)
Attentes	
Divers	Evier sur meuble kitchenette
Occupation	
Horaires	8h00 - 20h00, 7 jours/ 7

Courants Faibles	
Nombre et types	
Répartition	
Fluides médicaux	
Fluides médicaux	
Divers fluides	
Contrôle accès	
Etude en phase APS	
Signalétique	

Equipements	
Dans le marché	Hors marché
Kichenette équipée + mobilier haut et bas	Mobilier, appareils électriques kitchenette, Réfrigérateur, bouilloire, micro-ondes, vaisselle, cafetière

Remarque générale

Fiche N° HCNN-01 - Vestiaires visiteurs

Nom du local	Vestiaires visiteurs	**Nbre de locaux**	
Service	NEONATOLOGIE	**Surface (m²)**	0
Secteur	Accueil et filtre	**Remarque**	cis dans SDO circulations

Enveloppe et prestations architecturales

Volume	
Charge d'exploitation	
Hauteur sous plafond	2,5 m
Sol	
Type	Souple
Plinthe	Relevé de sol avec congé
Caract. particulière	
Autres	
Porte	
Constitution	
Type d'ouverture	
Passage minimum	
Finition	
Manoeuvre	
Nombre de vantaux	
Protection	
Caract. particulière	

Cloison	
Type	
Caract. particulière	
Murs	
Revêtements	Peinture
Protections	Protection localisée
Caract. particulière	
Plafonds	
Type	FP démontable
Caract. particulière	Standard
Autre	
Fenêtre	
Limiteur d'ouverture	
Occultation	Sans objet
Protection Solaire	
Manœuvre Protection	

Confort

Eclairage	
Eclairage naturel	Sans objet
Niveau d'Eclairage	200 lux
Commande Eclairage	Centralisée
Caract. particulière	
Acoustique	
Acoustique	

Traitement d'air	
T° cible Hiver	Cf. Tome 3
T° cible Eté	Cf. Tome 3
Ventilation	VMC Double Flux
Classement	
Type contrôle T°	Vestiaires visiteurs
Caract. particulière	

Prestations techniques

Courants Forts	
Nombre et Types PC	
Répartitions	
Plomberie	
Appareils sanitaires	
Attentes	
Divers	
Occupation	
Horaires	24h/ 24, 7 jours / 7

Courants Faibles	
Nombre et types	
Répartition	
Fluides médicaux	
Fluides médicaux	
Divers fluides	
Contrôle accès	
Etude en phase APS	
Signalétique	

Equipements	
Dans le marché	Hors marché
	casiers

Remarque générale

Fiche N° HCNN-02 - Sas logistique

Nom du local	Sas logistique	**Nbre de locaux**	1
Service	NEONATOLOGIE	**Surface (m²)**	6
Secteur	Accueil et filtre	**Remarque**	Zone décartonnage

Enveloppe et prestations architecturales

Volume	
Charge d'exploitation	
Hauteur sous plafond	2,5 m
Sol	
Type	Souple
Plinthe	Relevé de sol avec congé
Caract. particulière	
Autres	
Porte	
Constitution	Bois âme pleine
Type d'ouverture	Battante
Passage minimum	120 cm
Finition	Peinte
Manoeuvre	Manuelle
Nombre de vantaux	1
Protection	Oui
Caract. particulière	

Cloison	
Type	
Caract. particulière	
Murs	
Revêtements	Peinture
Protections	Protection des murs et des angles sortants
Caract. particulière	
Plafonds	
Type	FP démontable
Caract. particulière	Standard
Autre	
Fenêtre	
Limiteur d'ouverture	
Occultation	Sans objet
Protection Solaire	
Manœuvre Protection	

Confort

Eclairage	
Eclairage naturel	Sans objet
Niveau d'Eclairage	150 lux
Commande Eclairage	Détection de présence
Caract. particulière	
Acoustique	
Acoustique	

Traitement d'air	
T° cible Hiver	Cf. Tome 3
T° cible Eté	Cf. Tome 3
Ventilation	VMC Simple Flux
Classement	
Type contrôle T°	Sas logistique
Caract. particulière	

Prestations techniques

Courants Forts	
Nombre et Types PC	1 PC Normale(s)
Répartitions	
Plomberie	
Appareils sanitaires	
Attentes	
Divers	
Occupation	
Horaires	24h/ 24, 7 jours / 7

Courants Faibles	
Nombre et types	
Répartition	
Fluides médicaux	
Fluides médicaux	
Divers fluides	
Contrôle accès	
Etude en phase APS	
Signalétique	

Equipements	
Dans le marché	Hors marché

Remarque générale

Fiche N° HCNN-03 - Bureau cadre

Nom du local	Bureau cadre	**Nbre de locaux**	1
Service	NEONATOLOGIE	**Surface (m²)**	12
Secteur	Accueil et filtre	**Remarque**	

Enveloppe et prestations architecturales

Volume	
Charge d'exploitation	
Hauteur sous plafond	2,5 m
Sol	
Type	Souple
Plinthe	Relevé de sol avec congé
Caract. particulière	
Autres	
Porte	
Constitution	Bois âme pleine
Type d'ouverture	Battante
Passage minimum	90 cm
Finition	Peinte
Manoeuvre	Manuelle
Nombre de vantaux	1
Protection	Oui
Caract. particulière	

Cloison	
Type	
Caract. particulière	
Murs	
Revêtements	Peinture
Protections	Protection localisée
Caract. particulière	
Plafonds	
Type	FP démontable
Caract. particulière	Standard
Autre	
Fenêtre	
Limiteur d'ouverture	
Occultation	Partielle
Protection Solaire	Si nécessaire
Manœuvre Protection	Motorisé

Confort

Eclairage	
Eclairage naturel	Direct
Niveau d'Eclairage	200 lux
Commande Eclairage	Centralisée
Caract. particulière	
Acoustique	
Acoustique	

Traitement d'air	
T° cible Hiver	Cf. Tome 3
T° cible Eté	Cf. Tome 3
Ventilation	VMC Double Flux
Classement	
Type contrôle T°	Bureau cadre
Caract. particulière	

Prestations techniques

Courants Forts	
Nombre et Types PC	3 PC Normale(s);1 Poste(s) de travail
Répartitions	
Plomberie	
Appareils sanitaires	
Attentes	
Divers	
Occupation	
Horaires	8h00 - 20h00, 5 jours/ 7

Courants Faibles	
Nombre et types	
Répartition	
Fluides médicaux	
Fluides médicaux	
Divers fluides	
Contrôle accès	
Etude en phase APS	
Signalétique	Oui

Equipements	
Dans le marché	Hors marché
	1 bureau 1 fauteuil + 2 chaises 1 placard

Remarque générale

Fiche N° HCNN-04 - Bureau HAD

Nom du local	Bureau HAD	**Nbre de locaux**	1
Service	NEONATOLOGIE	**Surface (m²)**	15
Secteur	Accueil et filtre	**Remarque**	Pour gérer enfants /famille en HAD et examiner l'enfant, faire prélèvement sanguin, poser une sonde d'alimentation.

Enveloppe et prestations architecturales

Volume	
Charge d'exploitation	
Hauteur sous plafond	2,5 m
Sol	
Type	Souple
Plinthe	Relevé de sol avec congé
Caract. particulière	
Autres	
Porte	
Constitution	Bois âme pleine
Type d'ouverture	Battante
Passage minimum	90 cm
Finition	Peinte
Manoeuvre	Manuelle
Nombre de vantaux	1
Protection	Oui
Caract. particulière	

Cloison	
Type	
Caract. particulière	
Murs	
Revêtements	Peinture
Protections	Protection localisée
Caract. particulière	
Plafonds	
Type	FP démontable
Caract. particulière	Standard
Autre	
Fenêtre	
Limiteur d'ouverture	
Occultation	Partielle
Protection Solaire	Si nécessaire
Manœuvre Protection	Motorisé

Confort

Eclairage	
Eclairage naturel	Direct
Niveau d'Eclairage	200 lux
Commande Eclairage	Centralisée
Caract. particulière	
Acoustique	
Acoustique	

Traitement d'air	
T° cible Hiver	Cf. Tome 3
T° cible Eté	Cf. Tome 3
Ventilation	VMC Double Flux
Classement	
Type contrôle T°	Bureau HAD
Caract. particulière	

Prestations techniques

Courants Forts	
Nombre et Types PC	4 PC Normale(s);2 Poste(s) de travail
Répartitions	
Plomberie	
Appareils sanitaires	
Attentes	
Divers	
Occupation	
Horaires	8h00 - 20h00, 5 jours/ 7

Courants Faibles	
Nombre et types	
Répartition	
Fluides médicaux	
Fluides médicaux	
Divers fluides	
Contrôle accès	
Etude en phase APS	
Signalétique	Oui

Equipements	
Dans le marché	Hors marché
	2 bureaux 2 fauteuils 2 placards

Remarque générale

Fiche N° HCNN-05a - Chambre individuelle

Nom du local	Chambre individuelle	**Nbre de locaux**	6
Service	NEONATOLOGIE	**Surface (m²)**	114
Secteur	Hospitalisation	**Remarque**	4 chambres communicantes (2 par 2)

Enveloppe et prestations architecturales

Volume	
Charge d'exploitation	
Hauteur sous plafond	2,5 m
Sol	
Type	Souple
Plinthe	Relevé de sol avec congé
Caract. particulière	
Autres	Lavage fréquent, charge roulante
Porte	
Constitution	Bois âme pleine + occulus occultable
Type d'ouverture	Battante
Passage minimum	120 cm
Finition	Peinte
Manoeuvre	Manuelle
Nombre de vantaux	1
Protection	Oui
Caract. particulière	

Cloison	
Type	
Caract. particulière	
Murs	
Revêtements	Peinture
Protections	Protection des murs et des angles sortants
Caract. particulière	
Plafonds	
Type	FP non démontable
Caract. particulière	Hygiène
Autre	Etanche
Fenêtre	
Limiteur d'ouverture	
Occultation	Totale
Protection Solaire	Si nécessaire
Manœuvre Protection	Motorisé

Confort

Eclairage	
Eclairage naturel	Direct
Niveau d'Eclairage	Cf. Tome 3
Commande Eclairage	
Caract. particulière	Dont éclairage en bas de colonne avec système de variation
Acoustique	
Acoustique	42 dB

Traitement d'air	
T° cible Hiver	Cf. Tome 3
T° cible Eté	Cf. Tome 3
Ventilation	VMC Double Flux
Classement	
Type contrôle T°	Chambre individuelle
Caract. particulière	

Prestations techniques

Courants Forts	
Nombre et Types PC	15 PC Normale(s);3 PC Ondulée(s)
Répartitions	dont 12 PCN et 3 PCO sur colonne fixe par lit, 2 PCN au niveau table de chevet, 1 ménage par chambre
Plomberie	
Appareils sanitaires	1 évier-baignoire sur plan avec espace change
Attentes	
Divers	
Occupation	
Horaires	24h/ 24, 7 jours / 7

Courants Faibles	
Nombre et types	2 Prise(s) VDI;Appel malade : 1
Répartition	Appel malade avec bouton et manipulateur
Fluides médicaux	
Fluides médicaux	2 Oxygène médical;2 Air médical;1 Vide médical;Implantation : sur colonne fixe
Divers fluides	
Contrôle accès	
Etude en phase APS	
Signalétique	Oui

Equipements	
Dans le marché	Hors marché
Colonne fixe	Lit + chevet + chaise Cf. liste équipements médicaux chambres néonatologie

Remarque générale
Confort hotelier recherché ;

Fiche N° HCNN-05b - Chambre individuelle - salle de bains

Nom du local	Chambre individuelle - salle de bains	**Nbre de locaux**	6
Service	NEONATOLOGIE	**Surface (m²)**	0
Secteur	Hospitalisation	**Remarque**	Comprise dans la surface de la chambre

Enveloppe et prestations architecturales

Volume	
Charge d'exploitation	
Hauteur sous plafond	2,5 m
Sol	
Type	Etanche spécial douche
Plinthe	Relevé de sol avec congé
Caract. particulière	
Autres	antidérapant, couleur claire
Porte	
Constitution	Bois âme pleine
Type d'ouverture	Battante
Passage minimum	90 cm
Finition	Peinte
Manoeuvre	Manuelle
Nombre de vantaux	1
Protection	Oui
Caract. particulière	

Cloison	
Type	
Caract. particulière	
Murs	
Revêtements	Etanche système douche
Protections	Protection des murs et des angles sortants
Caract. particulière	
Plafonds	
Type	FP
Caract. particulière	Etanche
Autre	
Fenêtre	
Limiteur d'ouverture	
Occultation	Sans objet
Protection Solaire	
Manœuvre Protection	

Confort

Eclairage	
Eclairage naturel	Sans objet
Niveau d'Eclairage	Cf. Tome 3
Commande Eclairage	Centralisée
Caract. particulière	Eclairage au-dessus de la vasque et plafonnier
Acoustique	
Acoustique	

Traitement d'air	
T° cible Hiver	Cf. Tome 3
T° cible Eté	Cf. Tome 3
Ventilation	VMC Simple Flux
Classement	
Type contrôle T°	Chambre individuelle - salle de bains
Caract. particulière	

Prestations techniques

Courants Forts	
Nombre et Types PC	2 PC Normale(s)
Répartitions	
Plomberie	
Appareils sanitaires	1 WC suspendu(s);1 Douche(s);1 Lavabo(s)
Attentes	
Divers	
Occupation	
Horaires	24h/ 24, 7 jours / 7

Courants Faibles	
Nombre et types	
Répartition	
Fluides médicaux	
Fluides médicaux	
Divers fluides	
Contrôle accès	
Etude en phase APS	
Signalétique	

Equipements	
Dans le marché	Hors marché
Barre de maintien en T ou L Miroir	

Remarque générale
Confort hotelier recherché ;

Fiche N° HCNN-06a - Chambre double

Nom du local	Chambre double	**Nbre de locaux**	3
Service	NEONATOLOGIE	**Surface (m²)**	96
Secteur	Hospitalisation	**Remarque**	

Enveloppe et prestations architecturales

Volume	
Charge d'exploitation	
Hauteur sous plafond	2,5 m
Sol	
Type	Souple
Plinthe	Relevé de sol avec congé
Caract. particulière	
Autres	Lavage fréquent, charge roulante
Porte	
Constitution	Bois âme pleine + occulus occultable
Type d'ouverture	Battante
Passage minimum	120 cm
Finition	Peinte
Manoeuvre	Manuelle
Nombre de vantaux	1
Protection	Oui
Caract. particulière	

Cloison	
Type	
Caract. particulière	
Murs	
Revêtements	Peinture
Protections	Protection des murs et des angles sortants
Caract. particulière	
Plafonds	
Type	FP non démontable
Caract. particulière	Hygiène
Autre	Etanche
Fenêtre	
Limiteur d'ouverture	
Occultation	Totale
Protection Solaire	Si nécessaire
Manœuvre Protection	Motorisé

Confort

Eclairage	
Eclairage naturel	Direct
Niveau d'Eclairage	Cf. Tome 3
Commande Eclairage	
Caract. particulière	Dont éclairage en bas de colonne avec système de variation
Acoustique	
Acoustique	42 dB

Traitement d'air	
T° cible Hiver	Cf. Tome 3
T° cible Eté	Cf. Tome 3
Ventilation	VMC Double Flux
Classement	
Type contrôle T°	Chambre double
Caract. particulière	

Prestations techniques

Courants Forts	
Nombre et Types PC	27 PC Normale(s);6 PC Ondulée(s)
Répartitions	dont 12 PCN et 3 PCO sur colonne fixe par lit, 2 PCN au niveau table de chevet, 1 ménage par chambre
Plomberie	
Appareils sanitaires	2 évier-baignoire sur plan avec espace change
Attentes	
Divers	
Occupation	
Horaires	24h/ 24, 7 jours / 7

Courants Faibles	
Nombre et types	4 Prise(s) VDI;Appel malade : 1
Répartition	Appel malade avec bouton et manipulateur
Fluides médicaux	
Fluides médicaux	4 Oxygène médical;4 Air médical;2 Vide médical;Implantation : sur colonne fixe
Divers fluides	
Contrôle accès	
Etude en phase APS	
Signalétique	Oui

Equipements	
Dans le marché	Hors marché
Colonnes fixes	Lit + chevet + chaise Cf. liste équipements médicaux chambres néonatologie

Remarque générale
Confort hotelier recherché ;

Fiche N° HCNN-06b - Chambre double - salle de bains

Nom du local	Chambre double - salle de bains	**Nbre de locaux**	3
Service	NEONATOLOGIE	**Surface (m²)**	0
Secteur	Hospitalisation	**Remarque**	Comprise dans la surface de la chambre

Enveloppe et prestations architecturales

Volume	
Charge d'exploitation	
Hauteur sous plafond	2,5 m
Sol	
Type	Etanche spécial douche
Plinthe	Relevé de sol avec congé
Caract. particulière	
Autres	antidérapant, couleur claire
Porte	
Constitution	Bois âme pleine
Type d'ouverture	Battante
Passage minimum	90 cm
Finition	Peinte
Manoeuvre	Manuelle
Nombre de vantaux	1
Protection	Oui
Caract. particulière	

Cloison	
Type	
Caract. particulière	
Murs	
Revêtements	Etanche système douche
Protections	Protection des murs et des angles sortants
Caract. particulière	
Plafonds	
Type	FP
Caract. particulière	Etanche
Autre	
Fenêtre	
Limiteur d'ouverture	
Occultation	Sans objet
Protection Solaire	
Manœuvre Protection	

Confort

Eclairage	
Eclairage naturel	Sans objet
Niveau d'Eclairage	Cf. Tome 3
Commande Eclairage	Centralisée
Caract. particulière	Eclairage au-dessus de la vasque et plafonnier
Acoustique	
Acoustique	

Traitement d'air	
T° cible Hiver	Cf. Tome 3
T° cible Eté	Cf. Tome 3
Ventilation	VMC Simple Flux
Classement	
Type contrôle T°	Chambre double - salle de bains
Caract. particulière	

Prestations techniques

Courants Forts	
Nombre et Types PC	2 PC Normale(s)
Répartitions	
Plomberie	
Appareils sanitaires	1 WC suspendu(s);1 Douche(s);1 Lavabo(s)
Attentes	
Divers	
Occupation	
Horaires	24h/ 24, 7 jours / 7

Courants Faibles	
Nombre et types	
Répartition	
Fluides médicaux	
Fluides médicaux	
Divers fluides	
Contrôle accès	
Etude en phase APS	
Signalétique	

Equipements	
Dans le marché	Hors marché
Barre de maintien en T ou L Miroir	

Remarque générale
Confort hotelier recherché ;

Fiche N° HCNN-07a - Chambre Kangourou

Nom du local	Chambre Kangourou	**Nbre de locaux**	6
Service	NEONATOLOGIE	**Surface (m²)**	153
Secteur	Hospitalisation	**Remarque**	chambres avec Maman hospitalisée + 1 bébé hospitalisé

Enveloppe et prestations architecturales

Volume	
Charge d'exploitation	
Hauteur sous plafond	2,5 m
Sol	
Type	Souple
Plinthe	Relevé de sol avec congé
Caract. particulière	
Autres	Lavage fréquent, charge roulante
Porte	
Constitution	Bois âme pleine + occulus occultable
Type d'ouverture	Battante
Passage minimum	120 cm
Finition	Peinte
Manoeuvre	Manuelle
Nombre de vantaux	1
Protection	Oui
Caract. particulière	

Cloison	
Type	
Caract. particulière	
Murs	
Revêtements	Peinture
Protections	Protection des murs et des angles sortants
Caract. particulière	
Plafonds	
Type	FP non démontable
Caract. particulière	Hygiène
Autre	Etanche
Fenêtre	
Limiteur d'ouverture	
Occultation	Totale
Protection Solaire	Si nécessaire
Manœuvre Protection	Motorisé

Confort

Eclairage	
Eclairage naturel	Direct
Niveau d'Eclairage	Cf. Tome 3
Commande Eclairage	
Caract. particulière	Dont éclairage en bas de colonne avec système de variation
Acoustique	
Acoustique	42 dB

Traitement d'air	
T° cible Hiver	Cf. Tome 3
T° cible Eté	Cf. Tome 3
Ventilation	VMC Double Flux
Classement	
Type contrôle T°	Chambre Kangourou
Caract. particulière	

Prestations techniques

Courants Forts	
Nombre et Types PC	15 PC Normale(s);3 PC Ondulée(s)
Répartitions	dont 12 PCN et 3 PCO sur colonne fixe par lit, 2 PCN au niveau table de chevet, 1 ménage par chambre
Plomberie	
Appareils sanitaires	1 évier-baignoire sur plan avec espace change
Attentes	
Divers	
Occupation	
Horaires	24h/ 24, 7 jours / 7

Courants Faibles	
Nombre et types	2 Prise(s) VDI;Appel malade : 1
Répartition	Appel malade avec bouton et manipulateur
Fluides médicaux	
Fluides médicaux	2 Oxygène médical;2 Air médical;1 Vide médical;Implantation : sur colonne fixe
Divers fluides	
Contrôle accès	
Etude en phase APS	
Signalétique	Oui

Equipements	
Dans le marché	Hors marché
Colonne fixe	Lit + chevet + chaise Cf. liste équipements médicaux chambres néonatologie

Remarque générale
Confort hotelier recherché ;

Fiche N° HCNN-07b - Chambre Kangourou - salle de bains

Nom du local	Chambre Kangourou - salle de bains	**Nbre de locaux**	6
Service	NEONATOLOGIE	**Surface (m²)**	0
Secteur	Hospitalisation	**Remarque**	Comprise dans la surface de la chambre

Enveloppe et prestations architecturales

Volume	
Charge d'exploitation	
Hauteur sous plafond	2,5 m
Sol	
Type	Etanche spécial douche
Plinthe	Relevé de sol avec congé
Caract. particulière	
Autres	antidérapant, couleur claire
Porte	
Constitution	Bois âme pleine
Type d'ouverture	Battante
Passage minimum	90 cm
Finition	Peinte
Manoeuvre	Manuelle
Nombre de vantaux	1
Protection	Oui
Caract. particulière	

Cloison	
Type	
Caract. particulière	
Murs	
Revêtements	Etanche système douche
Protections	Protection des murs et des angles sortants
Caract. particulière	
Plafonds	
Type	FP
Caract. particulière	Etanche
Autre	
Fenêtre	
Limiteur d'ouverture	
Occultation	Sans objet
Protection Solaire	
Manœuvre Protection	

Confort

Eclairage	
Eclairage naturel	Sans objet
Niveau d'Eclairage	Cf. Tome 3
Commande Eclairage	Centralisée
Caract. particulière	Eclairage au-dessus de la vasque et plafonnier
Acoustique	
Acoustique	

Traitement d'air	
T° cible Hiver	Cf. Tome 3
T° cible Eté	Cf. Tome 3
Ventilation	VMC Simple Flux
Classement	
Type contrôle T°	Chambre Kangourou - salle de bains
Caract. particulière	

Prestations techniques

Courants Forts	
Nombre et Types PC	2 PC Normale(s)
Répartitions	
Plomberie	
Appareils sanitaires	1 WC suspendu(s);1 Douche(s);1 Lavabo(s)
Attentes	
Divers	
Occupation	
Horaires	24h/ 24, 7 jours / 7

Courants Faibles	
Nombre et types	
Répartition	
Fluides médicaux	
Fluides médicaux	
Divers fluides	
Contrôle accès	
Etude en phase APS	
Signalétique	

Equipements	
Dans le marché	Hors marché
Barre de maintien en T ou L Miroir	

Remarque générale
Confort hotelier recherché ;

Fiche N° HCNN-08 - Salle de soins - préparation soins

Nom du local	Salle de soins - préparation soins	**Nbre de locaux**	1
Service	NEONATOLOGIE	**Surface (m²)**	24
Secteur	Hospitalisation	**Remarque**	

Enveloppe et prestations architecturales

Volume	
Charge d'exploitation	
Hauteur sous plafond	2,5 m

Sol	
Type	Souple
Plinthe	Relevé de sol avec congé
Caract. particulière	
Autres	

Porte	
Constitution	Bois âme pleine
Type d'ouverture	Battante
Passage minimum	90 cm
Finition	Peinte
Manoeuvre	Manuelle
Nombre de vantaux	1
Protection	Oui
Caract. particulière	

Cloison	
Type	
Caract. particulière	

Murs	
Revêtements	Peinture
Protections	Protection localisée
Caract. particulière	

Plafonds	
Type	FP démontable
Caract. particulière	Standard
Autre	

Fenêtre	
Limiteur d'ouverture	
Occultation	Partielle
Protection Solaire	Si nécessaire
Manœuvre Protection	Motorisé

Confort

Eclairage	
Eclairage naturel	Direct
Niveau d'Eclairage	300 lux
Commande Eclairage	Centralisée
Caract. particulière	

Acoustique	
Acoustique	

Traitement d'air	
T° cible Hiver	Cf. Tome 3
T° cible Eté	Cf. Tome 3
Ventilation	VMC Double Flux
Classement	
Type contrôle T°	Salle de soins - préparation soins
Caract. particulière	

Prestations techniques

Courants Forts	
Nombre et Types PC	8 PC Normale(s);2 PC Ondulée(s);1 Poste(s) de travail
Répartitions	dont 2 PC par paillasse sèche à mi-hauteur + 2 PC pour recharge terminal mobile + 1 PC frigo + 1 PC ménage

Plomberie	
Appareils sanitaires	;1 Poste(s) de lavage des mains;1 Bac(s) sur Paillasse(s) humide(s)
Attentes	
Divers	

Occupation	
Horaires	24h/ 24, 7 jours / 7

Courants Faibles	
Nombre et types	;Appel malade : pupitre
Répartition	Intégrer alarme frigo sur GTC

Fluides médicaux	
Fluides médicaux	
Divers fluides	

Contrôle accès	
Etude en phase APS	
Signalétique	Oui

Equipements	
Dans le marché	Hors marché
1 paillasse sèche (2ml par paillasse sèche) centrale	Chariot de soins, armoires pharmacie, 1 frigo, chaises

Remarque générale

Fiche N° HCNN-09 - Espace prescripteur

Nom du local	Espace prescripteur	**Nbre de locaux**	1
Service	NEONATOLOGIE	**Surface (m²)**	6
Secteur	Hospitalisation	**Remarque**	Espace de type salon ouvert (2 assises individuelles) favorisant la confidentialité

Enveloppe et prestations architecturales

Volume	
Charge d'exploitation	
Hauteur sous plafond	2,5m
Sol	
Type	Souple
Plinthe	Relevé de sol avec congé
Caract. particulière	
Autres	
Porte	
Constitution	
Type d'ouverture	
Passage minimum	
Finition	
Manoeuvre	
Nombre de vantaux	
Protection	
Caract. particulière	

Cloison	
Type	
Caract. particulière	
Murs	
Revêtements	Peinture
Protections	Protection localisée
Caract. particulière	
Plafonds	
Type	FP démontable
Caract. particulière	Standard
Autre	
Fenêtre	
Limiteur d'ouverture	
Occultation	Sans objet
Protection Solaire	
Manœuvre Protection	

Confort

Eclairage	
Eclairage naturel	Sans objet
Niveau d'Eclairage	200 lux
Commande Eclairage	Centralisée
Caract. particulière	
Acoustique	
Acoustique	

Traitement d'air	
T° cible Hiver	Cf. Tome 3
T° cible Eté	Cf. Tome 3
Ventilation	VMC Double Flux
Classement	
Type contrôle T°	Espace prescripteur
Caract. particulière	

Prestations techniques

Courants Forts	
Nombre et Types PC	1 PC Normale(s)
Répartitions	
Plomberie	
Appareils sanitaires	
Attentes	
Divers	
Occupation	
Horaires	24h/ 24, 7 jours / 7

Courants Faibles	
Nombre et types	
Répartition	
Fluides médicaux	
Fluides médicaux	
Divers fluides	
Contrôle accès	
Etude en phase APS	
Signalétique	

Equipements	
Dans le marché	Hors marché
	2 fauteuils

Remarque générale

Fiche N° HCNN-10 - Bureau médical

Nom du local	Bureau médical	**Nbre de locaux**	1
Service	NEONATOLOGIE	**Surface (m²)**	18
Secteur	Locaux partagés	**Remarque**	Contigu BI

Enveloppe et prestations architecturales

Volume	
Charge d'exploitation	
Hauteur sous plafond	2,5m
Sol	
Type	Souple
Plinthe	Relevé de sol avec congé
Caract. particulière	
Autres	
Porte	
Constitution	Bois âme pleine
Type d'ouverture	Battante
Passage minimum	90 cm
Finition	Peinte
Manoeuvre	Manuelle
Nombre de vantaux	1
Protection	Oui
Caract. particulière	

Cloison	
Type	
Caract. particulière	
Murs	
Revêtements	Peinture
Protections	Protection localisée
Caract. particulière	
Plafonds	
Type	FP démontable
Caract. particulière	Standard
Autre	
Fenêtre	
Limiteur d'ouverture	
Occultation	Totale
Protection Solaire	Si nécessaire
Manœuvre Protection	Motorisé

Confort

Eclairage	
Eclairage naturel	Direct
Niveau d'Eclairage	200 lux
Commande Eclairage	Centralisée
Caract. particulière	
Acoustique	
Acoustique	

Traitement d'air	
T° cible Hiver	Cf. Tome 3
T° cible Eté	Cf. Tome 3
Ventilation	VMC Double Flux
Classement	
Type contrôle T°	Bureau médical
Caract. particulière	

Prestations techniques

Courants Forts	
Nombre et Types PC	4 PC Normale(s);2 Poste(s) de travail
Répartitions	
Plomberie	
Appareils sanitaires	
Attentes	
Divers	
Occupation	
Horaires	8h00 - 20h00, 5 jours/ 7

Courants Faibles	
Nombre et types	
Répartition	
Fluides médicaux	
Fluides médicaux	
Divers fluides	
Contrôle accès	
Etude en phase APS	
Signalétique	

Equipements	
Dans le marché	Hors marché
	1 bureau 1 fauteuil + 2 chaises + 1 couveuse 1 placard

Remarque générale

Fiche N° HCNN-11 - Bureau entretiens

Nom du local	Bureau entretiens	**Nbre de locaux**	1
Service	NEONATOLOGIE	**Surface (m²)**	10
Secteur	Locaux partagés	**Remarque**	Entretiens avec parents

Enveloppe et prestations architecturales

Volume	
Charge d'exploitation	
Hauteur sous plafond	2,5m
Sol	
Type	Souple
Plinthe	Relevé de sol avec congé
Caract. particulière	
Autres	
Porte	
Constitution	Bois âme pleine
Type d'ouverture	Battante
Passage minimum	90 cm
Finition	Peinte
Manoeuvre	Manuelle
Nombre de vantaux	1
Protection	Oui
Caract. particulière	

Cloison	
Type	
Caract. particulière	
Murs	
Revêtements	Peinture
Protections	Protection localisée
Caract. particulière	
Plafonds	
Type	FP démontable
Caract. particulière	Standard
Autre	
Fenêtre	
Limiteur d'ouverture	
Occultation	Totale
Protection Solaire	Si nécessaire
Manœuvre Protection	Motorisé

Confort

Eclairage	
Eclairage naturel	Second jour possible
Niveau d'Eclairage	200 lux
Commande Eclairage	Centralisée
Caract. particulière	
Acoustique	
Acoustique	

Traitement d'air	
T° cible Hiver	Cf. Tome 3
T° cible Eté	Cf. Tome 3
Ventilation	VMC Double Flux
Classement	
Type contrôle T°	Bureau entretiens
Caract. particulière	

Prestations techniques

Courants Forts	
Nombre et Types PC	2 PC Normale(s);1 Poste(s) de travail
Répartitions	
Plomberie	
Appareils sanitaires	
Attentes	
Divers	
Occupation	
Horaires	24h/ 24, 7 jours / 7

Courants Faibles	
Nombre et types	
Répartition	
Fluides médicaux	
Fluides médicaux	
Divers fluides	
Contrôle accès	
Etude en phase APS	
Signalétique	

Equipements	
Dans le marché	Hors marché
	1 bureau 1 fauteuil + 2 chaises 1 placard

Remarque générale

Fiche N° HCNN-12 - Salle psychomotricité

Nom du local	Salle psychomotricité	**Nbre de locaux**	1
Service	NEONATOLOGIE	**Surface (m²)**	10
Secteur	Locaux partagés	**Remarque**	Local contigu au bureau entretien. Bureau Psychomot (avec les kinés) et PMI (2 personnes) doivent être situés au G5

Enveloppe et prestations architecturales

Volume	
Charge d'exploitation	
Hauteur sous plafond	2,5m
Sol	
Type	Souple
Plinthe	Relevé de sol avec congé
Caract. particulière	
Autres	
Porte	
Constitution	Bois âme pleine
Type d'ouverture	Battante
Passage minimum	120 cm
Finition	Peinte
Manoeuvre	Manuelle
Nombre de vantaux	1
Protection	Oui
Caract. particulière	

Cloison	
Type	
Caract. particulière	
Murs	
Revêtements	Peinture lessivable
Protections	Protection des murs et des angles sortants
Caract. particulière	
Plafonds	
Type	FP démontable
Caract. particulière	Hygiène
Autre	
Fenêtre	
Limiteur d'ouverture	
Occultation	Totale
Protection Solaire	Si nécessaire
Manœuvre Protection	Motorisé

Confort

Eclairage	
Eclairage naturel	
Niveau d'Eclairage	300 lux
Commande Eclairage	Centralisée
Caract. particulière	
Acoustique	
Acoustique	

Traitement d'air	
T° cible Hiver	22°C
T° cible Eté	<25°C
Ventilation	VMC Double Flux
Classement	
Type contrôle T°	Salle psychomotricité
Caract. particulière	

Prestations techniques

Courants Forts	
Nombre et Types PC	8 PC Normale(s)
Répartitions	
Plomberie	
Appareils sanitaires	;1 Poste(s) de lavage des mains
Attentes	
Divers	
Occupation	
Horaires	24h/ 24, 7 jours / 7

Courants Faibles	
Nombre et types	1 Prise(s) VDI
Répartition	
Fluides médicaux	
Fluides médicaux	1 Oxygène médical;1 Air médical;1 Vide médical
Divers fluides	
Contrôle accès	
Etude en phase APS	
Signalétique	Oui

Equipements	
Dans le marché	Hors marché
	3 fauteuils

Remarque générale

Fiche N° HCNN-13 - Local décontamination

Nom du local	Local décontamination	**Nbre de locaux**	1
Service	NEONATOLOGIE	**Surface (m²)**	8
Secteur	Locaux partagés	**Remarque**	

Enveloppe et prestations architecturales

Volume	
Charge d'exploitation	350 DaN/m²
Hauteur sous plafond	2,5 m
Sol	
Type	Souple
Plinthe	Relevé de sol avec congé
Caract. particulière	
Autres	Lavage fréquent
Porte	
Constitution	Bois âme pleine
Type d'ouverture	Battante
Passage minimum	90 cm
Finition	Peinte
Manoeuvre	Manuelle
Nombre de vantaux	1
Protection	Oui
Caract. particulière	

Cloison	
Type	
Caract. particulière	50 dBA
Murs	
Revêtements	Peinture lessivable
Protections	Protection localisée
Caract. particulière	
Plafonds	
Type	FP démontable
Caract. particulière	Hygiène
Autre	
Fenêtre	
Limiteur d'ouverture	
Occultation	Sans objet
Protection Solaire	
Manœuvre Protection	

Confort

Eclairage	
Eclairage naturel	Sans objet
Niveau d'Eclairage	150 lux
Commande Eclairage	Centralisée
Caract. particulière	Luminaire étanche
Acoustique	
Acoustique	

Traitement d'air	
T° cible Hiver	Cf. Tome 3
T° cible Eté	Cf. Tome 3
Ventilation	VMC Simple Flux
Classement	
Type contrôle T°	Local décontamination
Caract. particulière	

Prestations techniques

Courants Forts	
Nombre et Types PC	6 PC Normale(s)
Répartitions	1 PC étanche
Plomberie	
Appareils sanitaires	
Attentes	
Divers	
Occupation	
Horaires	24h/ 24, 7 jours / 7

Courants Faibles	
Nombre et types	
Répartition	
Fluides médicaux	
Fluides médicaux	
Divers fluides	
Contrôle accès	
Etude en phase APS	
Signalétique	Oui

Equipements	
Dans le marché	Hors marché

Remarque générale

Fiche N° HCNN-14 - Local lave-bassin

Nom du local	Local lave-bassin	**Nbre de locaux**	2
Service	NEONATOLOGIE	**Surface (m²)**	8
Secteur	Locaux partagés	**Remarque**	

Enveloppe et prestations architecturales

Volume	
Charge d'exploitation	350 DaN/m²
Hauteur sous plafond	2,5 m
Sol	
Type	Souple
Plinthe	Relevé de sol avec congé
Caract. particulière	
Autres	Lavage fréquent
Porte	
Constitution	Bois âme pleine
Type d'ouverture	Battante
Passage minimum	90 cm
Finition	Peinte
Manoeuvre	Manuelle
Nombre de vantaux	1
Protection	Oui
Caract. particulière	

Cloison	
Type	
Caract. particulière	50 dBA
Murs	
Revêtements	Peinture lessivable
Protections	Protection localisée
Caract. particulière	
Plafonds	
Type	FP démontable
Caract. particulière	Hygiène
Autre	
Fenêtre	
Limiteur d'ouverture	
Occultation	Sans objet
Protection Solaire	
Manœuvre Protection	

Confort

Eclairage	
Eclairage naturel	Sans objet
Niveau d'Eclairage	150 lux
Commande Eclairage	Détection de présence
Caract. particulière	
Acoustique	
Acoustique	

Traitement d'air	
T° cible Hiver	Cf. Tome 3
T° cible Eté	Cf. Tome 3
Ventilation	VMC Simple Flux
Classement	
Type contrôle T°	Local lave-bassin
Caract. particulière	

Prestations techniques

Courants Forts	
Nombre et Types PC	4 PC Normale(s)
Répartitions	1 PC étanche
Plomberie	
Appareils sanitaires	
Attentes	
Divers	
Occupation	
Horaires	24h/ 24, 7 jours / 7

Courants Faibles	
Nombre et types	
Répartition	
Fluides médicaux	
Fluides médicaux	
Divers fluides	
Contrôle accès	
Etude en phase APS	
Signalétique	Oui

Equipements	
Dans le marché	Hors marché

Remarque générale

Fiche N° HCNN-15 - Réserve HOSPIMAG

Nom du local	Réserve HOSPIMAG	**Nbre de locaux**	1
Service	NEONATOLOGIE	**Surface (m²)**	10
Secteur	Locaux partagés	**Remarque**	

Enveloppe et prestations architecturales

Volume	
Charge d'exploitation	500 DaN/m²
Hauteur sous plafond	2,5 m
Sol	
Type	Souple
Plinthe	Relevé de sol avec congé
Caract. particulière	
Autres	
Porte	
Constitution	Bois âme pleine
Type d'ouverture	Battante
Passage minimum	90 cm
Finition	Peinte
Manoeuvre	Manuelle
Nombre de vantaux	1
Protection	Oui
Caract. particulière	

Cloison	
Type	
Caract. particulière	50 dBA
Murs	
Revêtements	Peinture
Protections	Protection localisée
Caract. particulière	
Plafonds	
Type	FP démontable
Caract. particulière	Standard
Autre	
Fenêtre	
Limiteur d'ouverture	
Occultation	Sans objet
Protection Solaire	
Manœuvre Protection	

Confort

Eclairage	
Eclairage naturel	Sans objet
Niveau d'Eclairage	150 lux
Commande Eclairage	Centralisée
Caract. particulière	Luminaire étanche
Acoustique	
Acoustique	

Traitement d'air	
T° cible Hiver	Cf. Tome 3
T° cible Eté	Cf. Tome 3
Ventilation	VMC Simple Flux
Classement	
Type contrôle T°	Réserve HOSPIMAG
Caract. particulière	

Prestations techniques

Courants Forts	
Nombre et Types PC	2 PC Normale(s)
Répartitions	
Plomberie	
Appareils sanitaires	
Attentes	
Divers	
Occupation	
Horaires	24h/ 24, 7 jours / 7

Courants Faibles	
Nombre et types	1 Prise(s) VDI
Répartition	
Fluides médicaux	
Fluides médicaux	
Divers fluides	
Contrôle accès	
Etude en phase APS	
Signalétique	Oui

Equipements	
Dans le marché	Hors marché

Remarque générale

Fiche N° HCNN-16 - Réserve gros matériel

Nom du local	Réserve gros matériel	**Nbre de locaux**	1
Service	NEONATOLOGIE	**Surface (m²)**	20
Secteur	Locaux partagés	**Remarque**	

Enveloppe et prestations architecturales

Volume	
Charge d'exploitation	350 DaN/m²
Hauteur sous plafond	2,5 m
Sol	
Type	Souple
Plinthe	Relevé de sol avec congé
Caract. particulière	
Autres	
Porte	
Constitution	Bois âme pleine
Type d'ouverture	Battante
Passage minimum	120 cm
Finition	Peinte
Manoeuvre	Manuelle
Nombre de vantaux	1
Protection	Oui
Caract. particulière	

Cloison	
Type	
Caract. particulière	50 dBA
Murs	
Revêtements	Peinture
Protections	Protection des murs et des angles sortants
Caract. particulière	
Plafonds	
Type	FP démontable
Caract. particulière	Standard
Autre	
Fenêtre	
Limiteur d'ouverture	
Occultation	Sans objet
Protection Solaire	
Manœuvre Protection	

Confort

Eclairage	
Eclairage naturel	Sans objet
Niveau d'Eclairage	150 lux
Commande Eclairage	Détection de présence
Caract. particulière	
Acoustique	
Acoustique	

Traitement d'air	
T° cible Hiver	Cf. Tome 3
T° cible Eté	Cf. Tome 3
Ventilation	VMC Simple Flux
Classement	
Type contrôle T°	Réserve gros matériel
Caract. particulière	

Prestations techniques

Courants Forts	
Nombre et Types PC	8 PC Normale(s)
Répartitions	
Plomberie	
Appareils sanitaires	
Attentes	
Divers	
Occupation	
Horaires	24h/ 24, 7 jours / 7

Courants Faibles	
Nombre et types	
Répartition	
Fluides médicaux	
Fluides médicaux	
Divers fluides	
Contrôle accès	
Etude en phase APS	
Signalétique	Oui

Equipements	
Dans le marché	Hors marché

Remarque générale

Fiche N° HCNN-17 - Local ménage - vidoir

Nom du local	Local ménage - vidoir	**Nbre de locaux**	1
Service	NEONATOLOGIE	**Surface (m²)**	6
Secteur	Locaux partagés	**Remarque**	

Enveloppe et prestations architecturales

Volume	
Charge d'exploitation	350 DaN/m²
Hauteur sous plafond	2,5 m
Sol	
Type	Carrelage
Plinthe	Plinthes à gorge
Caract. particulière	U4 P4S E3 C3
Autres	Lavage fréquent
Porte	
Constitution	Bois âme pleine
Type d'ouverture	Battante
Passage minimum	90 cm
Finition	Peinte
Manoeuvre	Manuelle
Nombre de vantaux	1
Protection	Oui
Caract. particulière	Faïence hauteur jusqu'à 1,50m

Cloison	
Type	
Caract. particulière	50 dBA
Murs	
Revêtements	Peinture lessivable + faïence
Protections	Protection localisée
Caract. particulière	Faïence hauteur jusqu'à 1,50m
Plafonds	
Type	FP démontable
Caract. particulière	Standard
Autre	
Fenêtre	
Limiteur d'ouverture	
Occultation	Sans objet
Protection Solaire	
Manœuvre Protection	

Confort

Eclairage	
Eclairage naturel	Sans objet
Niveau d'Eclairage	150 lux
Commande Eclairage	Détection de présence
Caract. particulière	
Acoustique	
Acoustique	

Traitement d'air	
T° cible Hiver	Cf. Tome 3
T° cible Eté	Cf. Tome 3
Ventilation	VMC Simple Flux
Classement	
Type contrôle T°	Local ménage - vidoir
Caract. particulière	

Prestations techniques

Courants Forts	
Nombre et Types PC	2 PC Normale(s)
Répartitions	2 PC étanches
Plomberie	
Appareils sanitaires	
Attentes	
Divers	
Occupation	
Horaires	24h/ 24, 7 jours / 7

Courants Faibles	
Nombre et types	
Répartition	
Fluides médicaux	
Fluides médicaux	
Divers fluides	
Contrôle accès	
Etude en phase APS	
Signalétique	Oui

Equipements	
Dans le marché	Hors marché
Etagère inox de rangement des produits et du matériel.1m de largeur x 2m de hauteur. Rangement des matériels (chariots de ménage, autolaveuses...) :	

Remarque générale
1 emplacements de 3m² pour chariot de ménage équipé + autolaveuse. Passage d'une auto-laveuse pour vidange et recharge ;

Fiche N° HCNN-18 - Office alimentaire

Nom du local	Office alimentaire	**Nbre de locaux**	1
Service	NEONATOLOGIE	**Surface (m²)**	12
Secteur	Locaux partagés	**Remarque**	

Enveloppe et prestations architecturales

Volume	
Charge d'exploitation	350 DaN/m²
Hauteur sous plafond	2,5 m
Sol	
Type	Carrelage ou résine ou sol souple
Plinthe	Plinthes à gorge ou relevé de sol avec congé
Caract. particulière	
Autres	
Porte	
Constitution	Bois âme pleine
Type d'ouverture	Battante
Passage minimum	120 cm
Finition	Peinte
Manoeuvre	Manuelle
Nombre de vantaux	1
Protection	Oui
Caract. particulière	Faïence hauteur jusqu'à 1,50m

Cloison	
Type	
Caract. particulière	50 dBA
Murs	
Revêtements	Peinture lessivable + faïence
Protections	Protection des murs et des angles sortants
Caract. particulière	Faïence hauteur jusqu'à 1,50m
Plafonds	
Type	FP démontable
Caract. particulière	Standard
Autre	
Fenêtre	
Limiteur d'ouverture	
Occultation	Partielle
Protection Solaire	Si nécessaire
Manœuvre Protection	Motorisé

Confort

Eclairage	
Eclairage naturel	Second jour possible
Niveau d'Eclairage	300 lux
Commande Eclairage	Centralisée
Caract. particulière	
Acoustique	
Acoustique	

Traitement d'air	
T° cible Hiver	Cf. Tome 3
T° cible Eté	Cf. Tome 3
Ventilation	VMC Double Flux
Classement	
Type contrôle T°	Office alimentaire
Caract. particulière	

Prestations techniques

Courants Forts	
Nombre et Types PC	8 PC Normale(s)
Répartitions	dont 3 PC étanches
Plomberie	
Appareils sanitaires	1 Poste(s) de lavage des mains;1 Evier(s)
Attentes	EF+ECS
Divers	Evier 2 bacs Lave-mains à commande fémorale
Occupation	
Horaires	24h/ 24, 7 jours / 7

Courants Faibles	
Nombre et types	2 Prise(s) VDI
Répartition	
Fluides médicaux	
Fluides médicaux	
Divers fluides	
Contrôle accès	
Etude en phase APS	
Signalétique	Oui

Equipements	
Dans le marché	Hors marché
Zone Propre : 1 plan de travail (0,60 x 1,5m) avec placards en-dessous et étagère simple au-dessus , 1 plan de travail (0,60 x 1,50 m) avec 4 prises en dosseret, 1 lave mains, 1 placard vaisselle, 1 placard stockage pain, Zone Sale : 1 évier 2 bacs avec	Zone Propre : 1 armoire froide positive, 1 réfrigérateur, 1 cafeterie Zone Sale : 1 support sac poubelle, 1 espace de rangement de chariots

Remarque générale

Fiche N° HCNN-19 - Local linge sale / déchets

Nom du local	Local linge sale / déchets	**Nbre de locaux**	1
Service	NEONATOLOGIE	**Surface (m²)**	12
Secteur	Locaux partagés	**Remarque**	

Enveloppe et prestations architecturales

Volume	
Charge d'exploitation	350 DaN/m²
Hauteur sous plafond	2,5 m
Sol	
Type	Carrelage
Plinthe	Plinthes à gorge
Caract. particulière	U4 P4S E3 C3
Autres	Lavage fréquent
Porte	
Constitution	Bois âme pleine
Type d'ouverture	Battante
Passage minimum	120 cm
Finition	Peinte
Manoeuvre	Manuelle
Nombre de vantaux	1
Protection	Oui
Caract. particulière	Faïence hauteur jusqu'à 2,00m Protections murales

Cloison	
Type	
Caract. particulière	50 dBA
Murs	
Revêtements	Peinture lessivable + faïence
Protections	Protection des murs et des angles sortants
Caract. particulière	Faïence hauteur jusqu'à 2,00m Protections murales
Plafonds	
Type	FP démontable
Caract. particulière	Standard
Autre	
Fenêtre	
Limiteur d'ouverture	
Occultation	Sans objet
Protection Solaire	
Manœuvre Protection	

Confort

Eclairage	
Eclairage naturel	Sans objet
Niveau d'Eclairage	150 lux
Commande Eclairage	Détection de présence
Caract. particulière	Luminaire étanche
Acoustique	
Acoustique	

Traitement d'air	
T° cible Hiver	
T° cible Eté	Cf. Tome 3
Ventilation	VMC Simple Flux
Classement	
Type contrôle T°	Local linge sale / déchets
Caract. particulière	Pas de chauffage

Prestations techniques

Courants Forts	
Nombre et Types PC	1 PC Normale(s)
Répartitions	1 PC étanche
Plomberie	
Appareils sanitaires	
Attentes	
Divers	Lave-mains à proximité du local
Occupation	
Horaires	24h/ 24, 7 jours / 7

Courants Faibles	
Nombre et types	
Répartition	Prévention incendie
Fluides médicaux	
Fluides médicaux	
Divers fluides	
Contrôle accès	
Etude en phase APS	
Signalétique	Oui

Equipements	
Dans le marché	Hors marché
Etagères ou casiers pour le stockage des sacs de linge vides	Entreposage de bacs 660L (DAOM, DASRI, Valorisables) et armoires linges sales + chariots porte-sacs Dimensions des bacs : 1,25m x 0,75m. Dimensions armoires LS : 1,30 x 0,70m Dimensions porte-sacs (base tri-sacs) : 1100x545 mm

Remarque générale
Local classé à risque : incendie ;

Fiche N° HCNN-20 - Local linge propre

Nom du local	Local linge propre	**Nbre de locaux**	1
Service	NEONATOLOGIE	**Surface (m²)**	12
Secteur	Locaux partagés	**Remarque**	

Enveloppe et prestations architecturales

Volume	
Charge d'exploitation	350 DaN/m²
Hauteur sous plafond	2,5 m
Sol	
Type	Souple
Plinthe	Relevé de sol avec congé
Caract. particulière	
Autres	
Porte	
Constitution	Bois âme pleine
Type d'ouverture	Battante
Passage minimum	120 cm
Finition	Peinte
Manoeuvre	Manuelle
Nombre de vantaux	1
Protection	Oui
Caract. particulière	

Cloison	
Type	
Caract. particulière	50 dBA
Murs	
Revêtements	Peinture
Protections	Protection localisée
Caract. particulière	
Plafonds	
Type	FP démontable
Caract. particulière	Standard
Autre	
Fenêtre	
Limiteur d'ouverture	
Occultation	Sans objet
Protection Solaire	
Manœuvre Protection	

Confort

Eclairage	
Eclairage naturel	Sans objet
Niveau d'Eclairage	150 lux
Commande Eclairage	Détection de présence
Caract. particulière	
Acoustique	
Acoustique	

Traitement d'air	
T° cible Hiver	Cf. Tome 3
T° cible Eté	Cf. Tome 3
Ventilation	VMC Simple Flux
Classement	
Type contrôle T°	Local linge propre
Caract. particulière	

Prestations techniques

Courants Forts	
Nombre et Types PC	2 PC Normale(s)
Répartitions	
Plomberie	
Appareils sanitaires	
Attentes	
Divers	
Occupation	
Horaires	24h/ 24, 7 jours / 7

Courants Faibles	
Nombre et types	1 Prise(s) VDI
Répartition	
Fluides médicaux	
Fluides médicaux	
Divers fluides	
Contrôle accès	
Etude en phase APS	
Signalétique	Oui

Equipements	
Dans le marché	Hors marché

Remarque générale

Fiche N° HCNN-21 - Buanderie

Nom du local	Buanderie	**Nbre de locaux**	1
Service	NEONATOLOGIE	**Surface (m²)**	8
Secteur	Locaux partagés	**Remarque**	

Enveloppe et prestations architecturales

Volume	
Charge d'exploitation	350 DaN/m²
Hauteur sous plafond	2,5 m
Sol	
Type	Souple
Plinthe	Relevé de sol avec congé
Caract. particulière	
Autres	
Porte	
Constitution	Bois âme pleine
Type d'ouverture	Battante
Passage minimum	90 cm
Finition	Peinte
Manoeuvre	Manuelle
Nombre de vantaux	1
Protection	Oui
Caract. particulière	

Cloison	
Type	
Caract. particulière	
Murs	
Revêtements	Peinture
Protections	Protection localisée
Caract. particulière	
Plafonds	
Type	FP démontable
Caract. particulière	Standard
Autre	
Fenêtre	
Limiteur d'ouverture	
Occultation	Sans objet
Protection Solaire	
Manœuvre Protection	

Confort

Eclairage	
Eclairage naturel	Sans objet
Niveau d'Eclairage	200 lux
Commande Eclairage	Détection de présence
Caract. particulière	
Acoustique	
Acoustique	

Traitement d'air	
T° cible Hiver	Cf. Tome 3
T° cible Eté	Cf. Tome 3
Ventilation	VMC Simple Flux
Classement	
Type contrôle T°	Buanderie
Caract. particulière	

Prestations techniques

Courants Forts	
Nombre et Types PC	4 PC Normale(s)
Répartitions	
Plomberie	
Appareils sanitaires	;1 Lavabo(s);1 attente pour évacuation machine à laver Attentes
Attentes	
Divers	
Occupation	
Horaires	24h/ 24, 7 jours / 7

Courants Faibles	
Nombre et types	
Répartition	
Fluides médicaux	
Fluides médicaux	
Divers fluides	
Contrôle accès	
Etude en phase APS	
Signalétique	Oui

Equipements	
Dans le marché	Hors marché

Remarque générale

Fiche N° HCNN-22 - Détente personnel

Nom du local	Détente personnel	**Nbre de locaux**	1
Service	NEONATOLOGIE	**Surface (m²)**	24
Secteur	Locaux partagés	**Remarque**	

Enveloppe et prestations architecturales

Volume	
Charge d'exploitation	
Hauteur sous plafond	2,5 m
Sol	
Type	Souple
Plinthe	Relevé de sol avec congé
Caract. particulière	
Autres	
Porte	
Constitution	Bois âme pleine
Type d'ouverture	Battante
Passage minimum	90 cm
Finition	Peinte
Manoeuvre	Manuelle
Nombre de vantaux	1
Protection	Oui
Caract. particulière	

Cloison	
Type	
Caract. particulière	
Murs	
Revêtements	Peinture lessivable
Protections	Protection localisée
Caract. particulière	
Plafonds	
Type	FP démontable
Caract. particulière	Standard
Autre	
Fenêtre	
Limiteur d'ouverture	Oui
Occultation	
Protection Solaire	Si nécessaire
Manœuvre Protection	Motorisé

Confort

Eclairage	
Eclairage naturel	Direct
Niveau d'Eclairage	200 lux
Commande Eclairage	Détection de présence
Caract. particulière	
Acoustique	
Acoustique	

Traitement d'air	
T° cible Hiver	Cf. Tome 3
T° cible Eté	Cf. Tome 3
Ventilation	VMC Double Flux
Classement	
Type contrôle T°	Détente personnel
Caract. particulière	

Prestations techniques

Courants Forts	
Nombre et Types PC	4 PC Normale(s)
Répartitions	3 PC sur mobilier kitchenette
Plomberie	
Appareils sanitaires	1 Evier(s)
Attentes	
Divers	Evier sur meuble kitchenette
Occupation	
Horaires	24h/ 24, 7 jours / 7

Courants Faibles	
Nombre et types	
Répartition	
Fluides médicaux	
Fluides médicaux	
Divers fluides	
Contrôle accès	
Etude en phase APS	
Signalétique	Oui

Equipements	
Dans le marché	Hors marché
Kichenette équipée + mobilier haut et bas	Mobilier, appareils électriques kitchenette, Réfrigérateur, bouilloire, micro-ondes, vaisselle, cafetière

Remarque générale

Fiche N° HCNN-23 - Sanitaire personnel

Nom du local	Sanitaire personnel	**Nbre de locaux**	1
Service	NEONATOLOGIE	**Surface (m²)**	3
Secteur	Locaux partagés	**Remarque**	

Enveloppe et prestations architecturales

Volume	
Charge d'exploitation	
Hauteur sous plafond	
Sol	
Type	Souple
Plinthe	Relevé de sol avec congé
Caract. particulière	
Autres	Lavage fréquent
Porte	
Constitution	Bois âme pleine
Type d'ouverture	Battante
Passage minimum	90 cm
Finition	Peinte
Manoeuvre	Manuelle
Nombre de vantaux	1
Protection	Oui
Caract. particulière	

Cloison	
Type	
Caract. particulière	
Murs	
Revêtements	Peinture lessivable
Protections	Protection localisée
Caract. particulière	
Plafonds	
Type	FP démontable
Caract. particulière	Standard
Autre	
Fenêtre	
Limiteur d'ouverture	
Occultation	Sans objet
Protection Solaire	
Manœuvre Protection	

Confort

Eclairage	
Eclairage naturel	Sans objet
Niveau d'Eclairage	200 lux
Commande Eclairage	Détection de présence
Caract. particulière	
Acoustique	
Acoustique	

Traitement d'air	
T° cible Hiver	Cf. Tome 3
T° cible Eté	Cf. Tome 3
Ventilation	VMC Simple Flux
Classement	
Type contrôle T°	Sanitaire personnel
Caract. particulière	

Prestations techniques

Courants Forts	
Nombre et Types PC	
Répartitions	
Plomberie	
Appareils sanitaires	1 WC suspendu(s);1 Lavabo(s)
Attentes	
Divers	
Occupation	
Horaires	24h/ 24, 7 jours / 7

Courants Faibles	
Nombre et types	
Répartition	
Fluides médicaux	
Fluides médicaux	
Divers fluides	
Contrôle accès	
Etude en phase APS	
Signalétique	Oui - symbole + "privé"

Equipements

Dans le marché	Hors marché
Seront prévus tous les accessoires nécessaires, et notamment : porte-savon, distributeur de papier (à condamnation pour les usagers), barre de relevage pour les WC, 1 patère, 1 miroir, ...	

Remarque générale

Fiche N° PATG-01a - Chambre individuelle

Nom du local	Chambre individuelle	**Nbre de locaux**	10
Service	PATHOLOGIES DE LA GROSSESSE	**Surface (m²)**	190
Secteur	Hospitalisation	**Remarque**	Suivant trame du bâtiment existant

Enveloppe et prestations architecturales

Volume	
Charge d'exploitation	
Hauteur sous plafond	2,5m
Sol	
Type	Souple
Plinthe	Relevé de sol avec congé
Caract. particulière	
Autres	Lavage fréquent, charge roulante
Porte	
Constitution	Bois âme pleine
Type d'ouverture	Battante
Passage minimum	120 cm
Finition	Peinte
Manoeuvre	Manuelle
Nombre de vantaux	1
Protection	Oui
Caract. particulière	

Cloison	
Type	
Caract. particulière	
Murs	
Revêtements	Peinture
Protections	Protection des murs et des angles sortants
Caract. particulière	
Plafonds	
Type	FP non démontable
Caract. particulière	Hygiène
Autre	Etanche
Fenêtre	
Limiteur d'ouverture	
Occultation	Totale
Protection Solaire	Si nécessaire
Manœuvre Protection	Motorisé

Confort

Eclairage	
Eclairage naturel	Direct
Niveau d'Eclairage	Cf. Tome 3
Commande Eclairage	Manipulateur GTL et entrée de chambre
Caract. particulière	1 lumière en tête de lit + 1 veilleuse en entrée de chambre
Acoustique	
Acoustique	42 dB

Traitement d'air	
T° cible Hiver	Cf. Tome 3
T° cible Eté	Cf. Tome 3
Ventilation	VMC Double Flux
Classement	
Type contrôle T°	Chambre individuelle
Caract. particulière	

Prestations techniques

Courants Forts	
Nombre et Types PC	12 PC Normale(s);3 PC Ondulée(s)
Répartitions	dont 3 pCN et 3 PCO sur GTL par lit, 2PCN pour le lit, 1 pour leve-malade, 2 au niveau table de chevet, 1 TV, 1 face lit, 1 téléphone, 1 ménage par chambre
Plomberie	
Appareils sanitaires	
Attentes	
Divers	
Occupation	
Horaires	24h/ 24, 7 jours / 7

Courants Faibles	
Nombre et types	2 Prise(s) VDI;Appel malade : 1
Répartition	Appel malade avec bouton et manipulateur Prise VDI sur GTL
Fluides médicaux	
Fluides médicaux	1 Oxygène médical;1 Air médical;1 Vide médical;Implantation : sur GTL
Divers fluides	
Contrôle accès	
Etude en phase APS	
Signalétique	Oui

Equipements	
Dans le marché	Hors marché
Table à langer/ poste de change avec baignoire bébé Placard encastré avec fermeture à code – tablettes/penderie – cintres fixes	Lit médicalisé + chevet + table à manger au lit + fauteuil médicalisé par lit + 1 chaise pour la famille

Remarque générale
Confort hotelier recherché ;

Fiche N° PATG-01b - Chambre individuelle - salle de bains

Nom du local	Chambre individuelle - salle de bains	**Nbre de locaux**	10
Service	PATHOLOGIES DE LA GROSSESSE	**Surface (m²)**	0
Secteur	Hospitalisation	**Remarque**	Comprise dans la surface de la chambre

Enveloppe et prestations architecturales

Volume	
Charge d'exploitation	
Hauteur sous plafond	2,5m
Sol	
Type	Etanche spécial douche
Plinthe	Relevé de sol avec congé
Caract. particulière	
Autres	antidérapant, couleur claire
Porte	
Constitution	Bois âme pleine
Type d'ouverture	Battante
Passage minimum	90 cm
Finition	Peinte
Manoeuvre	Manuelle
Nombre de vantaux	1
Protection	Oui
Caract. particulière	

Cloison	
Type	
Caract. particulière	
Murs	
Revêtements	Etanche système douche
Protections	Protection des murs et des angles sortants
Caract. particulière	
Plafonds	
Type	FP
Caract. particulière	Etanche
Autre	
Fenêtre	
Limiteur d'ouverture	
Occultation	Sans objet
Protection Solaire	
Manœuvre Protection	

Confort

Eclairage	
Eclairage naturel	Sans objet
Niveau d'Eclairage	Cf. Tome 3
Commande Eclairage	Centralisée
Caract. particulière	Eclairage au-dessus de la vasque et plafonnier
Acoustique	
Acoustique	

Traitement d'air	
T° cible Hiver	Cf. Tome 3
T° cible Eté	Cf. Tome 3
Ventilation	VMC Simple Flux
Classement	
Type contrôle T°	Chambre individuelle - salle de bains
Caract. particulière	

Prestations techniques

Courants Forts	
Nombre et Types PC	2 PC Normale(s)
Répartitions	
Plomberie	
Appareils sanitaires	1 WC suspendu(s);1 Douche(s);1 Lavabo(s)
Attentes	
Divers	
Occupation	
Horaires	24h/ 24, 7 jours / 7

Courants Faibles	
Nombre et types	;Appel malade : 1
Répartition	Appel malade cordelette
Fluides médicaux	
Fluides médicaux	
Divers fluides	
Contrôle accès	
Etude en phase APS	
Signalétique	

Equipements	
Dans le marché	Hors marché
Barre de maintien en T ou L Miroir	

Remarque générale
Confort hotelier recherché ;

Fiche N° PATG-03a - Chambre double

Nom du local	Chambre double	**Nbre de locaux**	6
Service	PATHOLOGIES DE LA GROSSESSE	**Surface (m²)**	192
Secteur	Hospitalisation	**Remarque**	Suivant trame du bâtiment existant

Enveloppe et prestations architecturales

Volume	
Charge d'exploitation	
Hauteur sous plafond	2,5m
Sol	
Type	Souple
Plinthe	Relevé de sol avec congé
Caract. particulière	
Autres	Lavage fréquent, charge roulante
Porte	
Constitution	Bois âme pleine
Type d'ouverture	Battante
Passage minimum	120 cm
Finition	Peinte
Manoeuvre	Manuelle
Nombre de vantaux	1
Protection	Oui
Caract. particulière	

Cloison	
Type	
Caract. particulière	
Murs	
Revêtements	Peinture
Protections	Protection des murs et des angles sortants
Caract. particulière	
Plafonds	
Type	FP non démontable
Caract. particulière	Hygiène
Autre	Etanche
Fenêtre	
Limiteur d'ouverture	
Occultation	Totale
Protection Solaire	Si nécessaire
Manœuvre Protection	Motorisé

Confort

Eclairage	
Eclairage naturel	Direct
Niveau d'Eclairage	Cf. Tome 3
Commande Eclairage	Manipulateur GTL et entrée de chambre
Caract. particulière	1 lumière en tête de lit + 1 veilleuse en entrée de chambre
Acoustique	
Acoustique	42 dB

Traitement d'air	
T° cible Hiver	Cf. Tome 3
T° cible Eté	Cf. Tome 3
Ventilation	VMC Double Flux
Classement	
Type contrôle T°	Chambre double
Caract. particulière	

Prestations techniques

Courants Forts	
Nombre et Types PC	23 PC Normale(s);6 PC Ondulée(s)
Répartitions	dont 3 pCN et 3 PCO sur GTL par lit, 2PCN pour le lit, 1 pour leve-malade, 2 au niveau table de chevet, 1 TV, 1 face lit, 1 téléphone, 1 ménage par chambre
Plomberie	
Appareils sanitaires	
Attentes	
Divers	
Occupation	
Horaires	24h/ 24, 7 jours / 7

Courants Faibles	
Nombre et types	4 Prise(s) VDI;Appel malade : 2
Répartition	Appel malade avec bouton et manipulateur Prise VDI sur GTL
Fluides médicaux	
Fluides médicaux	2 Oxygène médical;2 Air médical;2 Vide médical;Implantation : sur GTL
Divers fluides	
Contrôle accès	
Etude en phase APS	
Signalétique	Oui

Equipements	
Dans le marché	Hors marché
Table à langer/ poste de change avec baignoire bébé Placard encastré avec fermeture à code – tablettes/penderie – cintres fixes	Lits médicalisés + chevets + tables à manger au lit + 1 fauteuil médicalisé par lit + 1 chaise par lit

Remarque générale
Confort hotelier recherché ;

Fiche N° PATG-03b - Chambre double - salle de bains

Nom du local	Chambre double - salle de bains	**Nbre de locaux**	6
Service	PATHOLOGIES DE LA GROSSESSE	**Surface (m²)**	0
Secteur	Hospitalisation	**Remarque**	Comprise dans la surface de la chambre

Enveloppe et prestations architecturales

Volume	
Charge d'exploitation	
Hauteur sous plafond	2,5m
Sol	
Type	Etanche spécial douche
Plinthe	Relevé de sol avec congé
Caract. particulière	
Autres	antidérapant, couleur claire
Porte	
Constitution	Bois âme pleine
Type d'ouverture	Battante
Passage minimum	90 cm
Finition	Peinte
Manoeuvre	Manuelle
Nombre de vantaux	1
Protection	Oui
Caract. particulière	

Cloison	
Type	
Caract. particulière	
Murs	
Revêtements	Etanche système douche
Protections	Protection des murs et des angles sortants
Caract. particulière	
Plafonds	
Type	FP
Caract. particulière	Etanche
Autre	
Fenêtre	
Limiteur d'ouverture	
Occultation	Sans objet
Protection Solaire	
Manœuvre Protection	

Confort

Eclairage	
Eclairage naturel	Sans objet
Niveau d'Eclairage	Cf. Tome 3
Commande Eclairage	Centralisée
Caract. particulière	Eclairage au-dessus de la vasque et plafonnier
Acoustique	
Acoustique	

Traitement d'air	
T° cible Hiver	Cf. Tome 3
T° cible Eté	Cf. Tome 3
Ventilation	VMC Simple Flux
Classement	
Type contrôle T°	Chambre double - salle de bains
Caract. particulière	

Prestations techniques

Courants Forts	
Nombre et Types PC	2 PC Normale(s)
Répartitions	
Plomberie	
Appareils sanitaires	1 WC suspendu(s);1 Douche(s);1 Lavabo(s)
Attentes	
Divers	
Occupation	
Horaires	24h/ 24, 7 jours / 7

Courants Faibles	
Nombre et types	;Appel malade : 1
Répartition	Appel malade cordelette
Fluides médicaux	
Fluides médicaux	
Divers fluides	
Contrôle accès	
Etude en phase APS	
Signalétique	

Equipements	
Dans le marché	Hors marché
Barre de maintien en T ou L Miroir	

Remarque générale
Confort hotelier recherché ;

Fiche N° PATG-05 - Salle de soins - préparation soins

Nom du local	Salle de soins - préparation soins	**Nbre de locaux**	1
Service	PATHOLOGIES DE LA GROSSESSE	**Surface (m²)**	20
Secteur	Hospitalisation	**Remarque**	En position centrale entre les unités HC pathologie de la grossesse et néonatologie - contigu à l'office de soins de néonatologie

Enveloppe et prestations architecturales

Volume	
Charge d'exploitation	
Hauteur sous plafond	2,5m
Sol	
Type	Souple
Plinthe	Relevé de sol avec congé
Caract. particulière	
Autres	
Porte	
Constitution	Bois âme pleine
Type d'ouverture	Battante
Passage minimum	90 cm
Finition	Peinte
Manoeuvre	Manuelle
Nombre de vantaux	1
Protection	Oui
Caract. particulière	

Cloison	
Type	
Caract. particulière	
Murs	
Revêtements	Peinture
Protections	Protection localisée
Caract. particulière	
Plafonds	
Type	FP démontable
Caract. particulière	Standard
Autre	
Fenêtre	
Limiteur d'ouverture	
Occultation	Partielle
Protection Solaire	Si nécessaire
Manœuvre Protection	Motorisé

Confort

Eclairage	
Eclairage naturel	Direct
Niveau d'Eclairage	300 lux
Commande Eclairage	Centralisée
Caract. particulière	
Acoustique	
Acoustique	42 dB

Traitement d'air	
T° cible Hiver	Cf. Tome 3
T° cible Eté	Cf. Tome 3
Ventilation	VMC Double Flux
Classement	
Type contrôle T°	Salle de soins - préparation soins
Caract. particulière	

Prestations techniques

Courants Forts	
Nombre et Types PC	10 PC Normale(s);2 PC Ondulée(s);2 Poste(s) de travail
Répartitions	dont 2 PC par paillasse sèche à mi-hauteur + 2 PC pour recharge terminal mobile + 1 PC frigo + 1 PC ménage
Plomberie	
Appareils sanitaires	;1 Poste(s) de lavage des mains;1 Bac(s) sur Paillasse(s) humide(s)
Attentes	
Divers	
Occupation	
Horaires	24h/ 24, 7 jours / 7

Courants Faibles	
Nombre et types	;Appel malade : pupitre
Répartition	Intégrer alarme frigo sur GTC
Fluides médicaux	
Fluides médicaux	
Divers fluides	
Contrôle accès	
Etude en phase APS	
Signalétique	Oui

Equipements	
Dans le marché	Hors marché
2 paillasses sèches (2ml par paillasse sèche) centrales	Chariot de soins, armoires pharmacie, 1 frigo, chaises

Remarque générale

Fiche N° PATG-06 - Bureau cadre

Nom du local	Bureau cadre	**Nbre de locaux**	1
Service	PATHOLOGIES DE LA GROSSESSE	**Surface (m²)**	14
Secteur	Hospitalisation	**Remarque**	Bureau en 1er jour

Enveloppe et prestations architecturales

Volume	
Charge d'exploitation	
Hauteur sous plafond	2,5m
Sol	
Type	Souple
Plinthe	Relevé de sol avec congé
Caract. particulière	
Autres	
Porte	
Constitution	Bois âme pleine
Type d'ouverture	Battante
Passage minimum	90 cm
Finition	Peinte
Manoeuvre	Manuelle
Nombre de vantaux	1
Protection	
Caract. particulière	

Cloison	
Type	
Caract. particulière	
Murs	
Revêtements	Peinture
Protections	Protection localisée
Caract. particulière	
Plafonds	
Type	FP démontable
Caract. particulière	Standard
Autre	
Fenêtre	
Limiteur d'ouverture	
Occultation	Partielle
Protection Solaire	Si nécessaire
Manœuvre Protection	Motorisé

Confort

Eclairage	
Eclairage naturel	Direct
Niveau d'Eclairage	200 lux
Commande Eclairage	Centralisée
Caract. particulière	
Acoustique	
Acoustique	

Traitement d'air	
T° cible Hiver	Cf. Tome 3
T° cible Eté	Cf. Tome 3
Ventilation	VMC Double Flux
Classement	
Type contrôle T°	Bureau cadre
Caract. particulière	

Prestations techniques

Courants Forts	
Nombre et Types PC	2 PC Normale(s);1 Poste(s) de travail
Répartitions	
Plomberie	
Appareils sanitaires	
Attentes	
Divers	
Occupation	
Horaires	8h00 - 20h00, 5 jours/ 7

Courants Faibles	
Nombre et types	
Répartition	
Fluides médicaux	
Fluides médicaux	
Divers fluides	
Contrôle accès	
Etude en phase APS	
Signalétique	Oui

Equipements	
Dans le marché	Hors marché
	1 bureau 1 fauteuil + 2 chaises 1 placard

Remarque générale

Fiche N° PATG-07 - Bureau médical

Nom du local	Bureau médical	**Nbre de locaux**	1
Service	PATHOLOGIES DE LA GROSSESSE	**Surface (m²)**	30
Secteur	Hospitalisation	**Remarque**	

Enveloppe et prestations architecturales

Volume	
Charge d'exploitation	
Hauteur sous plafond	2,5m
Sol	
Type	Souple
Plinthe	Relevé de sol avec congé
Caract. particulière	
Autres	
Porte	
Constitution	Bois âme pleine
Type d'ouverture	Battante
Passage minimum	90 cm
Finition	Peinte
Manoeuvre	Manuelle
Nombre de vantaux	1
Protection	
Caract. particulière	

Cloison	
Type	
Caract. particulière	
Murs	
Revêtements	Peinture
Protections	Protection localisée
Caract. particulière	
Plafonds	
Type	FP démontable
Caract. particulière	Standard
Autre	
Fenêtre	
Limiteur d'ouverture	
Occultation	Partielle
Protection Solaire	Si nécessaire
Manœuvre Protection	Motorisé

Confort

Eclairage	
Eclairage naturel	Direct
Niveau d'Eclairage	200 lux
Commande Eclairage	Centralisée
Caract. particulière	
Acoustique	
Acoustique	

Traitement d'air	
T° cible Hiver	Cf. Tome 3
T° cible Eté	Cf. Tome 3
Ventilation	VMC Double Flux
Classement	
Type contrôle T°	Bureau médical
Caract. particulière	

Prestations techniques

Courants Forts	
Nombre et Types PC	Cf. existant PC Normale(s);Cf. existant Poste(s) de travail
Répartitions	
Plomberie	
Appareils sanitaires	
Attentes	
Divers	
Occupation	
Horaires	8h00 - 20h00, 5 jours/ 7

Courants Faibles	
Nombre et types	
Répartition	
Fluides médicaux	
Fluides médicaux	
Divers fluides	
Contrôle accès	
Etude en phase APS	
Signalétique	Oui

Equipements	
Dans le marché	Hors marché
Plan de travail	Rangements, chaises

Remarque générale

Fiche N° PATG-08 - Bureau kiné - internes

Nom du local	Bureau kiné - internes	**Nbre de locaux**	1
Service	PATHOLOGIES DE LA GROSSESSE	**Surface (m²)**	20
Secteur	Hospitalisation	**Remarque**	A la place bureau cadre (restitué dans la maternité B)

Enveloppe et prestations architecturales

Volume	
Charge d'exploitation	
Hauteur sous plafond	2,5m
Sol	
Type	Souple
Plinthe	Relevé de sol avec congé
Caract. particulière	
Autres	
Porte	
Constitution	Bois âme pleine
Type d'ouverture	Battante
Passage minimum	90 cm
Finition	Peinte
Manoeuvre	Manuelle
Nombre de vantaux	1
Protection	
Caract. particulière	

Cloison	
Type	
Caract. particulière	
Murs	
Revêtements	Peinture
Protections	Protection localisée
Caract. particulière	
Plafonds	
Type	FP démontable
Caract. particulière	Standard
Autre	
Fenêtre	
Limiteur d'ouverture	
Occultation	Partielle
Protection Solaire	Si nécessaire
Manœuvre Protection	Motorisé

Confort

Eclairage	
Eclairage naturel	Direct
Niveau d'Eclairage	200 lux
Commande Eclairage	Centralisée
Caract. particulière	
Acoustique	
Acoustique	

Traitement d'air	
T° cible Hiver	Cf. Tome 3
T° cible Eté	Cf. Tome 3
Ventilation	VMC Double Flux
Classement	
Type contrôle T°	Bureau kiné - internes
Caract. particulière	

Prestations techniques

Courants Forts	
Nombre et Types PC	Cf. existant PC Normale(s);Cf. existant Poste(s) de travail
Répartitions	
Plomberie	
Appareils sanitaires	
Attentes	
Divers	
Occupation	
Horaires	8h00 - 20h00, 5 jours/ 7

Courants Faibles	
Nombre et types	
Répartition	
Fluides médicaux	
Fluides médicaux	
Divers fluides	
Contrôle accès	
Etude en phase APS	
Signalétique	Oui

Equipements	
Dans le marché	Hors marché
Plan de travail	Rangements, chaises

Remarque générale

Fiche N° PATG-09 - Local linge sale

Nom du local	Local linge sale	**Nbre de locaux**	1
Service	PATHOLOGIES DE LA GROSSESSE	**Surface (m²)**	7
Secteur	Logistique	**Remarque**	Local existant

Enveloppe et prestations architecturales

Volume	
Charge d'exploitation	350 DaN/m²
Hauteur sous plafond	2,5 m
Sol	
Type	Souple
Plinthe	Relevé de sol avec congé
Caract. particulière	
Autres	
Porte	
Constitution	Bois âme pleine
Type d'ouverture	Battante
Passage minimum	90 cm
Finition	Peinte
Manoeuvre	Manuelle
Nombre de vantaux	1
Protection	Oui
Caract. particulière	Faïence hauteur jusqu'à 1,50m + lisses de protection

Cloison	
Type	
Caract. particulière	50 dBA
Murs	
Revêtements	Peinture lessivable + faïence
Protections	Protection des murs et des angles sortants
Caract. particulière	Faïence hauteur jusqu'à 1,50m + lisses de protection
Plafonds	
Type	FP démontable
Caract. particulière	Standard
Autre	
Fenêtre	
Limiteur d'ouverture	
Occultation	Sans objet
Protection Solaire	
Manœuvre Protection	

Confort

Eclairage	
Eclairage naturel	Sans objet
Niveau d'Eclairage	150 lux
Commande Eclairage	Détection de présence
Caract. particulière	Luminaire étanche
Acoustique	
Acoustique	

Traitement d'air	
T° cible Hiver	Cf. Tome 3
T° cible Eté	Cf. Tome 3
Ventilation	VMC Simple Flux
Classement	
Type contrôle T°	Local linge sale
Caract. particulière	

Prestations techniques

Courants Forts	
Nombre et Types PC	1 PC Normale(s)
Répartitions	1 PC étanche
Plomberie	
Appareils sanitaires	
Attentes	
Divers	
Occupation	
Horaires	24h/ 24, 7 jours / 7

Courants Faibles	
Nombre et types	
Répartition	
Fluides médicaux	
Fluides médicaux	
Divers fluides	
Contrôle accès	
Etude en phase APS	
Signalétique	Oui

Equipements	
Dans le marché	Hors marché
Etagères ou casiers pour le stockage des sacs de linge vides	1 à 2 armoires (1,30 x 0,70m) 1 à 2 chariots porte-sacs (base tri-sacs 1100x545 mm)

Remarque générale

Fiche N° PATG-10 - Local linge propre

Nom du local	Local linge propre	**Nbre de locaux**	1
Service	PATHOLOGIES DE LA GROSSESSE	**Surface (m²)**	6
Secteur	Logistique	**Remarque**	Local existant

Enveloppe et prestations architecturales

Volume	
Charge d'exploitation	350 DaN/m²
Hauteur sous plafond	2,5 m
Sol	
Type	Souple
Plinthe	Relevé de sol avec congé
Caract. particulière	
Autres	
Porte	
Constitution	Bois âme pleine
Type d'ouverture	Battante
Passage minimum	120 cm
Finition	Peinte
Manoeuvre	Manuelle
Nombre de vantaux	1
Protection	Oui
Caract. particulière	

Cloison	
Type	
Caract. particulière	50 dBA
Murs	
Revêtements	Peinture
Protections	Protection localisée
Caract. particulière	
Plafonds	
Type	FP démontable
Caract. particulière	Standard
Autre	
Fenêtre	
Limiteur d'ouverture	
Occultation	Sans objet
Protection Solaire	
Manœuvre Protection	

Confort

Eclairage	
Eclairage naturel	Sans objet
Niveau d'Eclairage	150 lux
Commande Eclairage	Détection de présence
Caract. particulière	
Acoustique	
Acoustique	

Traitement d'air	
T° cible Hiver	Cf. Tome 3
T° cible Eté	Cf. Tome 3
Ventilation	VMC Simple Flux
Classement	
Type contrôle T°	Local linge propre
Caract. particulière	

Prestations techniques

Courants Forts	
Nombre et Types PC	2 PC Normale(s)
Répartitions	
Plomberie	
Appareils sanitaires	
Attentes	
Divers	
Occupation	
Horaires	24h/ 24, 7 jours / 7

Courants Faibles	
Nombre et types	1 Prise(s) VDI
Répartition	
Fluides médicaux	
Fluides médicaux	
Divers fluides	
Contrôle accès	
Etude en phase APS	
Signalétique	Oui

Equipements	
Dans le marché	Hors marché

Remarque générale

Fiche N° PATG-11 - Réserve HOSPIMAG

Nom du local	Réserve HOSPIMAG	**Nbre de locaux**	1
Service	PATHOLOGIES DE LA GROSSESSE	**Surface (m²)**	7
Secteur	Logistique	**Remarque**	Local existant

Enveloppe et prestations architecturales

Volume	
Charge d'exploitation	500 DaN/m²
Hauteur sous plafond	2,5 m
Sol	
Type	Souple
Plinthe	Relevé de sol avec congé
Caract. particulière	
Autres	
Porte	
Constitution	Bois âme pleine
Type d'ouverture	Battante
Passage minimum	90 cm
Finition	Peinte
Manoeuvre	Manuelle
Nombre de vantaux	1
Protection	Oui
Caract. particulière	

Cloison	
Type	
Caract. particulière	50 dBA
Murs	
Revêtements	Peinture
Protections	Protection localisée
Caract. particulière	
Plafonds	
Type	FP démontable
Caract. particulière	Standard
Autre	
Fenêtre	
Limiteur d'ouverture	
Occultation	Sans objet
Protection Solaire	
Manœuvre Protection	

Confort

Eclairage	
Eclairage naturel	Sans objet
Niveau d'Eclairage	150 lux
Commande Eclairage	Centralisée
Caract. particulière	Luminaire étanche
Acoustique	
Acoustique	

Traitement d'air	
T° cible Hiver	Cf. Tome 3
T° cible Eté	Cf. Tome 3
Ventilation	VMC Simple Flux
Classement	
Type contrôle T°	Réserve HOSPIMAG
Caract. particulière	

Prestations techniques

Courants Forts	
Nombre et Types PC	2 PC Normale(s)
Répartitions	
Plomberie	
Appareils sanitaires	
Attentes	
Divers	
Occupation	
Horaires	24h/ 24, 7 jours / 7

Courants Faibles	
Nombre et types	1 Prise(s) VDI
Répartition	
Fluides médicaux	
Fluides médicaux	
Divers fluides	
Contrôle accès	
Etude en phase APS	
Signalétique	Oui

Equipements	
Dans le marché	Hors marché

Remarque générale

Fiche N° PATG-12 - Dépôt 1

Nom du local	Dépôt 1	**Nbre de locaux**	1
Service	PATHOLOGIES DE LA GROSSESSE	**Surface (m²)**	7
Secteur	Logistique	**Remarque**	Local existant

Enveloppe et prestations architecturales

Volume	
Charge d'exploitation	cf. existant
Hauteur sous plafond	cf. existant
Sol	
Type	Souple
Plinthe	Relevé de sol avec congé
Caract. particulière	
Autres	
Porte	
Constitution	Cf. existant
Type d'ouverture	
Passage minimum	
Finition	
Manoeuvre	
Nombre de vantaux	
Protection	
Caract. particulière	

Cloison	
Type	
Caract. particulière	
Murs	
Revêtements	Peinture
Protections	Protection des murs et des angles sortants
Caract. particulière	
Plafonds	
Type	FP démontable
Caract. particulière	Standard
Autre	
Fenêtre	
Limiteur d'ouverture	
Occultation	
Protection Solaire	
Manœuvre Protection	

Confort

Eclairage	
Eclairage naturel	
Niveau d'Eclairage	
Commande Eclairage	
Caract. particulière	
Acoustique	
Acoustique	

Traitement d'air	
T° cible Hiver	Cf. Tome 3
T° cible Eté	Cf. Tome 3
Ventilation	VMC Simple Flux
Classement	
Type contrôle T°	Dépôt 1
Caract. particulière	

Prestations techniques

Courants Forts	
Nombre et Types PC	Cf. existant PC Normale(s)
Répartitions	
Plomberie	
Appareils sanitaires	
Attentes	
Divers	
Occupation	
Horaires	24h/ 24, 7 jours / 7

Courants Faibles	
Nombre et types	
Répartition	
Fluides médicaux	
Fluides médicaux	
Divers fluides	
Contrôle accès	
Etude en phase APS	
Signalétique	Oui

Equipements	
Dans le marché	Hors marché

Remarque générale

Fiche N° PATG-13 - Dépôt 2

Nom du local	Dépôt 2	**Nbre de locaux**	1
Service	PATHOLOGIES DE LA GROSSESSE	**Surface (m²)**	5
Secteur	Logistique	**Remarque**	Local existant

Enveloppe et prestations architecturales

Volume	
Charge d'exploitation	cf. existant
Hauteur sous plafond	cf. existant
Sol	
Type	Souple
Plinthe	Relevé de sol avec congé
Caract. particulière	
Autres	
Porte	
Constitution	Cf. existant
Type d'ouverture	
Passage minimum	
Finition	
Manoeuvre	
Nombre de vantaux	
Protection	
Caract. particulière	

Cloison	
Type	
Caract. particulière	
Murs	
Revêtements	Peinture
Protections	Protection des murs et des angles sortants
Caract. particulière	
Plafonds	
Type	FP démontable
Caract. particulière	Standard
Autre	
Fenêtre	
Limiteur d'ouverture	
Occultation	
Protection Solaire	
Manœuvre Protection	

Confort

Eclairage	
Eclairage naturel	
Niveau d'Eclairage	
Commande Eclairage	
Caract. particulière	
Acoustique	
Acoustique	

Traitement d'air	
T° cible Hiver	Cf. Tome 3
T° cible Eté	Cf. Tome 3
Ventilation	VMC Simple Flux
Classement	
Type contrôle T°	Dépôt 2
Caract. particulière	

Prestations techniques

Courants Forts	
Nombre et Types PC	Cf. existant PC Normale(s)
Répartitions	
Plomberie	
Appareils sanitaires	
Attentes	
Divers	
Occupation	
Horaires	24h/ 24, 7 jours / 7

Courants Faibles	
Nombre et types	
Répartition	
Fluides médicaux	
Fluides médicaux	
Divers fluides	
Contrôle accès	
Etude en phase APS	
Signalétique	Oui

Equipements	
Dans le marché	Hors marché

Remarque générale

Fiche N° PATG-14 - Biberonnerie

Nom du local	Biberonnerie	**Nbre de locaux**	1
Service	PATHOLOGIES DE LA GROSSESSE	**Surface (m²)**	8
Secteur	Logistique	**Remarque**	Local existant

Enveloppe et prestations architecturales

Volume	
Charge d'exploitation	cf. existant
Hauteur sous plafond	cf. existant
Sol	
Type	Souple
Plinthe	Relevé de sol avec congé
Caract. particulière	
Autres	
Porte	
Constitution	Cf. existant
Type d'ouverture	
Passage minimum	
Finition	
Manoeuvre	
Nombre de vantaux	
Protection	
Caract. particulière	

Cloison	
Type	
Caract. particulière	
Murs	
Revêtements	Peinture
Protections	Protection des murs et des angles sortants
Caract. particulière	
Plafonds	
Type	FP démontable
Caract. particulière	Standard
Autre	
Fenêtre	
Limiteur d'ouverture	
Occultation	
Protection Solaire	
Manœuvre Protection	

Confort

Eclairage	
Eclairage naturel	
Niveau d'Eclairage	
Commande Eclairage	
Caract. particulière	
Acoustique	
Acoustique	

Traitement d'air	
T° cible Hiver	Cf. Tome 3
T° cible Eté	Cf. Tome 3
Ventilation	VMC Double Flux
Classement	
Type contrôle T°	Biberonnerie
Caract. particulière	

Prestations techniques

Courants Forts	
Nombre et Types PC	Cf. existant PC Normale(s)
Répartitions	
Plomberie	
Appareils sanitaires	
Attentes	
Divers	
Occupation	
Horaires	24h/ 24, 7 jours / 7

Courants Faibles	
Nombre et types	
Répartition	
Fluides médicaux	
Fluides médicaux	
Divers fluides	
Contrôle accès	
Etude en phase APS	
Signalétique	Oui

Equipements	
Dans le marché	Hors marché

Remarque générale

Fiche N° PATG-15 - Salle d'examen

Nom du local	Salle d'examen	**Nbre de locaux**	1
Service	PATHOLOGIES DE LA GROSSESSE	**Surface (m²)**	5
Secteur	Logistique	**Remarque**	Local existant

Enveloppe et prestations architecturales

Volume	
Charge d'exploitation	cf. existant
Hauteur sous plafond	cf. existant
Sol	
Type	Souple
Plinthe	Relevé de sol avec congé
Caract. particulière	
Autres	
Porte	
Constitution	Cf. existant
Type d'ouverture	
Passage minimum	
Finition	
Manoeuvre	
Nombre de vantaux	
Protection	
Caract. particulière	

Cloison	
Type	
Caract. particulière	
Murs	
Revêtements	Peinture lessivable
Protections	Protection localisée
Caract. particulière	
Plafonds	
Type	FP démontable
Caract. particulière	Standard
Autre	
Fenêtre	
Limiteur d'ouverture	
Occultation	
Protection Solaire	
Manœuvre Protection	

Confort

Eclairage	
Eclairage naturel	
Niveau d'Eclairage	
Commande Eclairage	
Caract. particulière	
Acoustique	
Acoustique	

Traitement d'air	
T° cible Hiver	Cf. Tome 3
T° cible Eté	Cf. Tome 3
Ventilation	VMC Double Flux
Classement	
Type contrôle T°	Salle d'examen
Caract. particulière	

Prestations techniques

Courants Forts	
Nombre et Types PC	Cf. existant PC Normale(s)
Répartitions	
Plomberie	
Appareils sanitaires	
Attentes	
Divers	
Occupation	
Horaires	24h/ 24, 7 jours / 7

Courants Faibles	
Nombre et types	
Répartition	
Fluides médicaux	
Fluides médicaux	
Divers fluides	
Contrôle accès	
Etude en phase APS	
Signalétique	Oui

Equipements	
Dans le marché	Hors marché

Remarque générale

Fiche N° PATG-16 - Office alimentaire

Nom du local	Office alimentaire	**Nbre de locaux**	1
Service	PATHOLOGIES DE LA GROSSESSE	**Surface (m²)**	18
Secteur	Logistique	**Remarque**	Local existant

Enveloppe et prestations architecturales

Volume	
Charge d'exploitation	cf. existant
Hauteur sous plafond	cf. existant
Sol	
Type	Carrelage ou résine ou sol souple
Plinthe	Plinthes à gorge ou relevé de sol avec congé
Caract. particulière	
Autres	
Porte	
Constitution	Bois âme pleine
Type d'ouverture	Battante
Passage minimum	120 cm
Finition	Peinte
Manoeuvre	Manuelle
Nombre de vantaux	1
Protection	Oui
Caract. particulière	Faïence hauteur jusqu'à 1,50m

Cloison	
Type	
Caract. particulière	50 dBA
Murs	
Revêtements	Peinture lessivable + faïence
Protections	Protection des murs et des angles sortants
Caract. particulière	Faïence hauteur jusqu'à 1,50m
Plafonds	
Type	FP démontable
Caract. particulière	Standard
Autre	
Fenêtre	
Limiteur d'ouverture	
Occultation	Partielle
Protection Solaire	Si nécessaire
Manœuvre Protection	Motorisé

Confort

Eclairage	
Eclairage naturel	Second jour possible
Niveau d'Eclairage	300 lux
Commande Eclairage	Centralisée
Caract. particulière	
Acoustique	
Acoustique	

Traitement d'air	
T° cible Hiver	Cf. Tome 3
T° cible Eté	Cf. Tome 3
Ventilation	VMC Double Flux
Classement	
Type contrôle T°	Office alimentaire
Caract. particulière	

Prestations techniques

Courants Forts	
Nombre et Types PC	8 PC Normale(s)
Répartitions	dont 3 PC étanches
Plomberie	
Appareils sanitaires	;1 Robinetterie;1 Poste(s) de lavage des mains;1 Evier(s)
Attentes	Eau douce froide + EF + ECS
Divers	Evier 2 bacs Lave-mains à commande fémorale
Occupation	
Horaires	24h/ 24, 7 jours / 7

Courants Faibles	
Nombre et types	2 Prise(s) VDI
Répartition	
Fluides médicaux	
Fluides médicaux	
Divers fluides	
Contrôle accès	
Etude en phase APS	
Signalétique	Oui

Equipements

Dans le marché	Hors marché
Zone Propre : 1 plan de travail (0,60 x 2m) avec placards en-dessous et étagère simple au-dessus , 1 plan de travail (0,60 x 1,50 m) avec 4 prises en dosseret, 1 lave mains, 1 placard vaisselle, 1 placard stockage pain, Zone Sale : 1 évier 2 bacs avec ég	Zone Propre : 2 chariots de remise en T°C, 1 armoire froide positive (600 litres), 1 réfrigérateur, 1 cafeterie Zone Sale : 1 support sac poubelle, 1 espace de rangement de 2 chariots de desserte (1 m2), de 2 navettes de transport et d '1 chariot de dist

Remarque générale

Fiche N° PATG-17 - Local ménage - vidoir

Nom du local	Local ménage - vidoir	**Nbre de locaux**	1
Service	PATHOLOGIES DE LA GROSSESSE	**Surface (m²)**	5
Secteur	Logistique	**Remarque**	Local existant

Enveloppe et prestations architecturales

Volume	
Charge d'exploitation	cf. existant
Hauteur sous plafond	cf. existant
Sol	
Type	Carrelage
Plinthe	Plinthes à gorge
Caract. particulière	U4 P4S E3 C3
Autres	Lavage fréquent
Porte	
Constitution	Bois âme pleine
Type d'ouverture	Battante
Passage minimum	90 cm
Finition	Peinte
Manoeuvre	Manuelle
Nombre de vantaux	1
Protection	Oui
Caract. particulière	Faïence hauteur jusqu'à 1,50m

Cloison	
Type	
Caract. particulière	50 dBA
Murs	
Revêtements	Peinture lessivable + faïence
Protections	Protection localisée
Caract. particulière	Faïence hauteur jusqu'à 1,50m
Plafonds	
Type	FP démontable
Caract. particulière	Standard
Autre	
Fenêtre	
Limiteur d'ouverture	
Occultation	Sans objet
Protection Solaire	
Manœuvre Protection	

Confort

Eclairage	
Eclairage naturel	Sans objet
Niveau d'Eclairage	150 lux
Commande Eclairage	Détection de présence
Caract. particulière	Luminaire étanche
Acoustique	
Acoustique	

Traitement d'air	
T° cible Hiver	Cf. Tome 3
T° cible Eté	Cf. Tome 3
Ventilation	VMC Simple Flux
Classement	
Type contrôle T°	Local ménage - vidoir
Caract. particulière	

Prestations techniques

Courants Forts	
Nombre et Types PC	2 PC Normale(s)
Répartitions	2 PC étanches
Plomberie	
Appareils sanitaires	
Attentes	
Divers	
Occupation	
Horaires	24h/ 24, 7 jours / 7

Courants Faibles	
Nombre et types	
Répartition	
Fluides médicaux	
Fluides médicaux	
Divers fluides	
Contrôle accès	
Etude en phase APS	
Signalétique	Oui

Equipements	
Dans le marché	Hors marché
Etagère inox de rangement des produits et du matériel.1m de largeur x 2m de hauteur. Rangement des matériels (chariots de ménage, autolaveuses...) :	

Remarque générale
1 emplacements de 3m² pour chariot de ménage équipé + autolaveuse. Passage d'une auto-laveuse pour vidange et recharge ;

Fiche N° PATG-18 - Sanitaires

Nom du local	Sanitaires	**Nbre de locaux**	0
Service	PATHOLOGIES DE LA GROSSESSE	**Surface (m²)**	14
Secteur	Logistique	**Remarque**	Local existant

Enveloppe et prestations architecturales

Volume	
Charge d'exploitation	cf. existant
Hauteur sous plafond	cf. existant
Sol	
Type	Souple
Plinthe	Relevé de sol avec congé
Caract. particulière	
Autres	Lavage fréquent
Porte	
Constitution	Bois âme pleine
Type d'ouverture	Battante
Passage minimum	90 cm
Finition	Peinte
Manoeuvre	Manuelle
Nombre de vantaux	1
Protection	Oui
Caract. particulière	

Cloison	
Type	Plaque de plâtre
Caract. particulière	
Murs	
Revêtements	Peinture lessivable
Protections	Protection des murs et des angles sortants
Caract. particulière	
Plafonds	
Type	FP démontable
Caract. particulière	Standard
Autre	
Fenêtre	
Limiteur d'ouverture	
Occultation	Sans objet
Protection Solaire	
Manœuvre Protection	

Confort

Eclairage	
Eclairage naturel	Sans objet
Niveau d'Eclairage	200 lux
Commande Eclairage	Détection de présence
Caract. particulière	
Acoustique	
Acoustique	

Traitement d'air	
T° cible Hiver	Cf. Tome 3
T° cible Eté	Cf. Tome 3
Ventilation	VMC Simple Flux
Classement	
Type contrôle T°	Sanitaires
Caract. particulière	

Prestations techniques

Courants Forts	
Nombre et Types PC	
Répartitions	
Plomberie	
Appareils sanitaires	1 WC suspendu(s);1 Lavabo(s)
Attentes	
Divers	
Occupation	
Horaires	24h/ 24, 7 jours / 7

Courants Faibles	
Nombre et types	
Répartition	
Fluides médicaux	
Fluides médicaux	
Divers fluides	
Contrôle accès	
Etude en phase APS	
Signalétique	Oui

Equipements	
Dans le marché	Hors marché
Seront prévus tous les accessoires nécessaires, et notamment : porte-savon, distributeur de papier (à condamnation pour les usagers), barre de relevage pour les WC, 1 patère, 1 miroir, …	

Remarque générale

Fiche N° PATG-19 - Bureau CCA

Nom du local	Bureau CCA	**Nbre de locaux**	1
Service	PATHOLOGIES DE LA GROSSESSE	**Surface (m²)**	16
Secteur	Logistique	**Remarque**	Local existant

Enveloppe et prestations architecturales

Volume	
Charge d'exploitation	cf. existant
Hauteur sous plafond	cf. existant
Sol	
Type	Souple
Plinthe	Relevé de sol avec congé
Caract. particulière	
Autres	
Porte	
Constitution	Bois âme pleine
Type d'ouverture	Battante
Passage minimum	90 cm
Finition	Peinte
Manoeuvre	Manuelle
Nombre de vantaux	1
Protection	
Caract. particulière	

Cloison	
Type	
Caract. particulière	
Murs	
Revêtements	Peinture
Protections	Protection localisée
Caract. particulière	
Plafonds	
Type	FP démontable
Caract. particulière	Standard
Autre	
Fenêtre	
Limiteur d'ouverture	
Occultation	Partielle
Protection Solaire	Si nécessaire
Manœuvre Protection	Motorisé

Confort

Eclairage	
Eclairage naturel	Direct
Niveau d'Eclairage	200 lux
Commande Eclairage	Centralisée
Caract. particulière	
Acoustique	
Acoustique	

Traitement d'air	
T° cible Hiver	Cf. Tome 3
T° cible Eté	Cf. Tome 3
Ventilation	VMC Double Flux
Classement	
Type contrôle T°	Bureau CCA
Caract. particulière	

Prestations techniques

Courants Forts	
Nombre et Types PC	Cf. existant PC Normale(s);Cf. existant Poste(s) de travail
Répartitions	
Plomberie	
Appareils sanitaires	
Attentes	
Divers	
Occupation	
Horaires	8h00 - 20h00, 5 jours/ 7

Courants Faibles	
Nombre et types	
Répartition	
Fluides médicaux	
Fluides médicaux	
Divers fluides	
Contrôle accès	
Etude en phase APS	
Signalétique	Oui

Equipements	
Dans le marché	Hors marché
	1 bureau 1 fauteuil + 2 chaises 1 placard

Remarque générale

Fiche N° PATG-20 - Bureau psychologue

Nom du local	Bureau psychologue	**Nbre de locaux**	1
Service	PATHOLOGIES DE LA GROSSESSE	**Surface (m²)**	10
Secteur	Logistique	**Remarque**	Local existant

Enveloppe et prestations architecturales

Volume	
Charge d'exploitation	cf. existant
Hauteur sous plafond	cf. existant
Sol	
Type	Souple
Plinthe	Relevé de sol avec congé
Caract. particulière	
Autres	
Porte	
Constitution	Bois âme pleine
Type d'ouverture	Battante
Passage minimum	90 cm
Finition	Peinte
Manoeuvre	Manuelle
Nombre de vantaux	1
Protection	Oui
Caract. particulière	

Cloison	
Type	
Caract. particulière	
Murs	
Revêtements	Peinture lessivable
Protections	Protection des murs et des angles sortants
Caract. particulière	
Plafonds	
Type	FP démontable
Caract. particulière	Standard
Autre	
Fenêtre	
Limiteur d'ouverture	
Occultation	Partielle
Protection Solaire	Si nécessaire
Manœuvre Protection	Motorisé

Confort

Eclairage	
Eclairage naturel	Second jour possible
Niveau d'Eclairage	200 lux
Commande Eclairage	Centralisée
Caract. particulière	
Acoustique	
Acoustique	

Traitement d'air	
T° cible Hiver	Cf. Tome 3
T° cible Eté	Cf. Tome 3
Ventilation	VMC Double Flux
Classement	
Type contrôle T°	Bureau psychologue
Caract. particulière	

Prestations techniques

Courants Forts	
Nombre et Types PC	2 PC Normale(s);1 Poste(s) de travail
Répartitions	
Plomberie	
Appareils sanitaires	
Attentes	
Divers	
Occupation	
Horaires	8h00 - 20h00, 5 jours/ 7

Courants Faibles	
Nombre et types	
Répartition	
Fluides médicaux	
Fluides médicaux	
Divers fluides	
Contrôle accès	
Etude en phase APS	
Signalétique	Oui

Equipements	
Dans le marché	Hors marché
	1 bureau 1 fauteuil + 2 chaises 1 placard

Remarque générale

Fiche N° PATG-21 - Salle de réunion

Nom du local	Salle de réunion	**Nbre de locaux**	1
Service	PATHOLOGIES DE LA GROSSESSE	**Surface (m²)**	17
Secteur	Logistique	**Remarque**	Local existant

Enveloppe et prestations architecturales

Volume	
Charge d'exploitation	cf. existant
Hauteur sous plafond	cf. existant
Sol	
Type	Souple
Plinthe	Relevé de sol avec congé
Caract. particulière	
Autres	
Porte	
Constitution	Bois âme pleine
Type d'ouverture	Battante
Passage minimum	90 cm
Finition	Peinte
Manoeuvre	Manuelle
Nombre de vantaux	1
Protection	Oui
Caract. particulière	

Cloison	
Type	
Caract. particulière	
Murs	
Revêtements	Peinture
Protections	Protection localisée
Caract. particulière	
Plafonds	
Type	FP démontable
Caract. particulière	Standard
Autre	
Fenêtre	
Limiteur d'ouverture	
Occultation	Totale
Protection Solaire	Si nécessaire
Manœuvre Protection	Motorisé

Confort

Eclairage	
Eclairage naturel	Second jour possible
Niveau d'Eclairage	300 lux
Commande Eclairage	Centralisée
Caract. particulière	Gradable
Acoustique	
Acoustique	

Traitement d'air	
T° cible Hiver	Cf. Tome 3
T° cible Eté	Cf. Tome 3
Ventilation	VMC Double Flux
Classement	
Type contrôle T°	Salle de réunion
Caract. particulière	Installation de ventilation adaptée à l'occupation de la salle.

Prestations techniques

Courants Forts	
Nombre et Types PC	8 PC Normale(s);1 Poste(s) de travail;1 Alimentation(s) en attente
Répartitions	1 attente pour vidéoprojecteur ou TV
Plomberie	
Appareils sanitaires	
Attentes	
Divers	
Occupation	
Horaires	8h00 - 20h00, 7 jours/ 7

Courants Faibles	
Nombre et types	2 Prise(s) VDI
Répartition	Système de visiconférence - Câblage HDMI
Fluides médicaux	
Fluides médicaux	
Divers fluides	
Contrôle accès	
Etude en phase APS	
Signalétique	Oui

Equipements

Dans le marché	Hors marché
	Placards Tables + chaises TV et vidéoprojecteur

Remarque générale

Fiche N° PATG-22 - Détente personnel

Nom du local	Détente personnel	**Nbre de locaux**	1
Service	PATHOLOGIES DE LA GROSSESSE	**Surface (m²)**	15
Secteur	Logistique	**Remarque**	Local existant

Enveloppe et prestations architecturales

Volume	
Charge d'exploitation	cf. existant
Hauteur sous plafond	cf. existant
Sol	
Type	Souple
Plinthe	Relevé de sol avec congé
Caract. particulière	
Autres	
Porte	
Constitution	Bois âme pleine
Type d'ouverture	Battante
Passage minimum	90 cm
Finition	Peinte
Manoeuvre	Manuelle
Nombre de vantaux	1
Protection	Oui
Caract. particulière	

Cloison	
Type	
Caract. particulière	
Murs	
Revêtements	Peinture lessivable
Protections	Protection localisée
Caract. particulière	
Plafonds	
Type	FP démontable
Caract. particulière	Standard
Autre	
Fenêtre	
Limiteur d'ouverture	Oui
Occultation	
Protection Solaire	Si nécessaire
Manœuvre Protection	Motorisé

Confort

Eclairage	
Eclairage naturel	Direct
Niveau d'Eclairage	200 lux
Commande Eclairage	Centralisée
Caract. particulière	
Acoustique	
Acoustique	

Traitement d'air	
T° cible Hiver	Cf. Tome 3
T° cible Eté	Cf. Tome 3
Ventilation	VMC Double Flux
Classement	
Type contrôle T°	Détente personnel
Caract. particulière	

Prestations techniques

Courants Forts	
Nombre et Types PC	4 PC Normale(s)
Répartitions	3 PC sur mobilier kitchenette
Plomberie	
Appareils sanitaires	1 Evier(s)
Attentes	
Divers	Evier sur meuble kitchenette
Occupation	
Horaires	8h00 - 20h00, 7 jours/ 7

Courants Faibles	
Nombre et types	
Répartition	
Fluides médicaux	
Fluides médicaux	
Divers fluides	
Contrôle accès	
Etude en phase APS	
Signalétique	Oui

Equipements	
Dans le marché	Hors marché
Kichenette équipée + mobilier haut et bas	Mobilier, appareils électriques kitchenette, Réfrigérateur, bouilloire, micro-ondes, vaisselle, cafetière

Remarque générale

Fiche N° PATG-23 - Vestiaire

Nom du local	Vestiaire	**Nbre de locaux**	1
Service	PATHOLOGIES DE LA GROSSESSE	**Surface (m²)**	9
Secteur	Logistique	**Remarque**	A transformer en stockage matériel ?

Enveloppe et prestations architecturales

Volume	
Charge d'exploitation	350 DaN/m²
Hauteur sous plafond	2,5 m
Sol	
Type	Souple
Plinthe	Relevé de sol avec congé
Caract. particulière	
Autres	
Porte	
Constitution	Bois âme pleine
Type d'ouverture	Battante
Passage minimum	90 cm
Finition	Peinte
Manoeuvre	Manuelle
Nombre de vantaux	1
Protection	Oui
Caract. particulière	

Cloison	
Type	
Caract. particulière	
Murs	
Revêtements	Peinture
Protections	Protection localisée
Caract. particulière	
Plafonds	
Type	FP démontable
Caract. particulière	Standard
Autre	
Fenêtre	
Limiteur d'ouverture	
Occultation	Sans objet
Protection Solaire	
Manœuvre Protection	

Confort

Eclairage	
Eclairage naturel	Sans objet
Niveau d'Eclairage	200 lux
Commande Eclairage	Centralisée
Caract. particulière	
Acoustique	
Acoustique	

Traitement d'air	
T° cible Hiver	Cf. Tome 3
T° cible Eté	Cf. Tome 3
Ventilation	VMC Double Flux
Classement	
Type contrôle T°	Vestiaire
Caract. particulière	

Prestations techniques

Courants Forts	
Nombre et Types PC	2 PC Normale(s)
Répartitions	
Plomberie	
Appareils sanitaires	
Attentes	
Divers	
Occupation	
Horaires	24h/ 24, 7 jours / 7

Courants Faibles	
Nombre et types	
Répartition	
Fluides médicaux	
Fluides médicaux	
Divers fluides	
Contrôle accès	
Etude en phase APS	
Signalétique	Oui

Equipements	
Dans le marché	Hors marché
miroir grande hauteur	casiers, bancs

Remarque générale

Fiche N° PTBB-01 - Sas patients

Nom du local	Sas patients	**Nbre de locaux**	1
Service	PLATEAU TECHNIQUE	**Surface (m²)**	0
Secteur	Accès	**Remarque**	

Enveloppe et prestations architecturales

Volume	
Charge d'exploitation	
Hauteur sous plafond	2,5 m
Sol	
Type	Souple
Plinthe	Relevé de sol avec congé
Caract. particulière	
Autres	
Porte	
Constitution	
Type d'ouverture	
Passage minimum	
Finition	
Manoeuvre	
Nombre de vantaux	
Protection	
Caract. particulière	

Cloison	
Type	
Caract. particulière	
Murs	
Revêtements	Peinture lessivable
Protections	Protection des murs et des angles sortants
Caract. particulière	
Plafonds	
Type	FP démontable
Caract. particulière	Standard
Autre	
Fenêtre	
Limiteur d'ouverture	
Occultation	Sans objet
Protection Solaire	
Manœuvre Protection	

Confort

Eclairage	
Eclairage naturel	Sans objet
Niveau d'Eclairage	200 lux
Commande Eclairage	Centralisée
Caract. particulière	
Acoustique	
Acoustique	

Traitement d'air	
T° cible Hiver	Cf. Tome 3
T° cible Eté	Cf. Tome 3
Ventilation	VMC Simple Flux
Classement	
Type contrôle T°	Sas patients
Caract. particulière	

Prestations techniques

Courants Forts	
Nombre et Types PC	
Répartitions	
Plomberie	
Appareils sanitaires	
Attentes	
Divers	
Occupation	
Horaires	24h/ 24, 7 jours / 7

Courants Faibles	
Nombre et types	
Répartition	
Fluides médicaux	
Fluides médicaux	
Divers fluides	
Contrôle accès	
Etude en phase APS	
Signalétique	

Equipements	
Dans le marché	Hors marché
	patères + casiers

Remarque générale

Fiche N° PTBB-02 - Consigne effets personnels

Nom du local	Consigne effets personnels	**Nbre de locaux**	
Service	PLATEAU TECHNIQUE	**Surface (m²)**	0
Secteur	Accès	**Remarque**	

Enveloppe et prestations architecturales

Volume	
Charge d'exploitation	
Hauteur sous plafond	2,5 m
Sol	
Type	Souple
Plinthe	Relevé de sol avec congé
Caract. particulière	
Autres	
Porte	
Constitution	
Type d'ouverture	
Passage minimum	
Finition	
Manoeuvre	
Nombre de vantaux	
Protection	
Caract. particulière	

Cloison	
Type	
Caract. particulière	
Murs	
Revêtements	Peinture lessivable
Protections	Protection des murs et des angles sortants
Caract. particulière	
Plafonds	
Type	FP démontable
Caract. particulière	Standard
Autre	
Fenêtre	
Limiteur d'ouverture	
Occultation	Sans objet
Protection Solaire	
Manœuvre Protection	

Confort

Eclairage	
Eclairage naturel	Sans objet
Niveau d'Eclairage	200 lux
Commande Eclairage	Centralisée
Caract. particulière	
Acoustique	
Acoustique	

Traitement d'air	
T° cible Hiver	Cf. Tome 3
T° cible Eté	Cf. Tome 3
Ventilation	VMC Simple Flux
Classement	
Type contrôle T°	Consigne effets personnels
Caract. particulière	

Prestations techniques

Courants Forts	
Nombre et Types PC	
Répartitions	
Plomberie	
Appareils sanitaires	
Attentes	
Divers	
Occupation	
Horaires	24h/ 24, 7 jours / 7

Courants Faibles	
Nombre et types	
Répartition	
Fluides médicaux	
Fluides médicaux	
Divers fluides	
Contrôle accès	
Etude en phase APS	
Signalétique	

Equipements	
Dans le marché	Hors marché
	patères + casiers

Remarque générale

Fiche N° PTBB-03a - Sas vestiaires personnels F

Nom du local	Sas vestiaires personnels F	**Nbre de locaux**	1
Service	PLATEAU TECHNIQUE	**Surface (m²)**	13
Secteur	Accès	**Remarque**	Vestiaires primaires mutualisés avec vestiaire bloc opératoire - 17 personnes

Enveloppe et prestations architecturales

Volume	
Charge d'exploitation	
Hauteur sous plafond	2,5 m
Sol	
Type	Souple
Plinthe	Relevé de sol avec congé
Caract. particulière	
Autres	
Porte	
Constitution	Bois âme pleine
Type d'ouverture	Battante
Passage minimum	90 cm
Finition	Peinte
Manoeuvre	Manuelle
Nombre de vantaux	1
Protection	Oui
Caract. particulière	

Cloison	
Type	
Caract. particulière	
Murs	
Revêtements	Peinture
Protections	Protection localisée
Caract. particulière	
Plafonds	
Type	FP démontable
Caract. particulière	Standard
Autre	
Fenêtre	
Limiteur d'ouverture	
Occultation	Sans objet
Protection Solaire	
Manœuvre Protection	

Confort

Eclairage	
Eclairage naturel	Sans objet
Niveau d'Eclairage	200 lux
Commande Eclairage	Détection de présence
Caract. particulière	
Acoustique	
Acoustique	

Traitement d'air	
T° cible Hiver	Cf. Tome 3
T° cible Eté	Cf. Tome 3
Ventilation	VMC Double Flux
Classement	
Type contrôle T°	Sas vestiaires personnels F
Caract. particulière	

Prestations techniques

Courants Forts	
Nombre et Types PC	15 PC Normale(s)
Répartitions	
Plomberie	
Appareils sanitaires	3 WC suspendu(s);1 Douche(s);2 Lavabo(s)
Attentes	
Divers	
Occupation	
Horaires	24h/ 24, 7 jours / 7

Courants Faibles	
Nombre et types	
Répartition	
Fluides médicaux	
Fluides médicaux	
Divers fluides	
Contrôle accès	
Etude en phase APS	
Signalétique	Oui

Equipements	
Dans le marché	Hors marché
miroir grande hauteur	Armoire vestiaire tenue ville (en L pour optimisation des surfaces), bancs

Remarque générale

Fiche N° PTBB-03b - Sas vestiaires personnels F - bloc sanitaire

Nom du local	Sas vestiaires personnels F - bloc sanitaire	**Nbre de locaux**	1
Service	PLATEAU TECHNIQUE	**Surface (m²)**	0
Secteur	Accès	**Remarque**	

Enveloppe et prestations architecturales

Volume	
Charge d'exploitation	
Hauteur sous plafond	2,5 m
Sol	
Type	Souple
Plinthe	Relevé de sol avec congé
Caract. particulière	
Autres	Lavage fréquent
Porte	
Constitution	Bois âme pleine
Type d'ouverture	Battante
Passage minimum	90 cm
Finition	Peinte
Manoeuvre	Manuelle
Nombre de vantaux	1
Protection	Oui
Caract. particulière	Revêtements adaptés à l'ambiance humide

Cloison	
Type	
Caract. particulière	
Murs	
Revêtements	Peinture lessivable
Protections	Protection localisée
Caract. particulière	Revêtements adaptés à l'ambiance humide
Plafonds	
Type	FP démontable
Caract. particulière	Standard
Autre	
Fenêtre	
Limiteur d'ouverture	
Occultation	Sans objet
Protection Solaire	
Manœuvre Protection	

Confort

Eclairage	
Eclairage naturel	Sans objet
Niveau d'Eclairage	200 lux
Commande Eclairage	Détection de présence
Caract. particulière	
Acoustique	
Acoustique	

Traitement d'air	
T° cible Hiver	Cf. Tome 3
T° cible Eté	Cf. Tome 3
Ventilation	VMC Double Flux
Classement	
Type contrôle T°	Sas vestiaires personnels F - bloc sanitaire
Caract. particulière	

Prestations techniques

Courants Forts	
Nombre et Types PC	8 PC Normale(s)
Répartitions	
Plomberie	
Appareils sanitaires	
Attentes	
Divers	
Occupation	
Horaires	24h/ 24, 7 jours / 7

Courants Faibles	
Nombre et types	
Répartition	
Fluides médicaux	
Fluides médicaux	
Divers fluides	
Contrôle accès	
Etude en phase APS	
Signalétique	Oui - symbole

Equipements

Dans le marché	Hors marché
Seront prévus tous les accessoires nécessaires, et notamment : porte-savon, distributeur de papier (à condamnation pour les usagers), barre de relevage pour les WC, 1 patère, 1 miroir, …	

Remarque générale

Fiche N° PTBB-04a - Sas vestiaires personnels H

Nom du local	Sas vestiaires personnels H	**Nbre de locaux**	1
Service	PLATEAU TECHNIQUE	**Surface (m²)**	18
Secteur	Accès	**Remarque**	Vestiaires primaires mutualisés avec vestiaire bloc opératoire - 8 personnes

Enveloppe et prestations architecturales

Volume	
Charge d'exploitation	
Hauteur sous plafond	2,5 m

Sol	
Type	Souple
Plinthe	Relevé de sol avec congé
Caract. particulière	
Autres	

Porte	
Constitution	Bois âme pleine
Type d'ouverture	Battante
Passage minimum	90 cm
Finition	Peinte
Manoeuvre	Manuelle
Nombre de vantaux	1
Protection	Oui
Caract. particulière	

Cloison	
Type	
Caract. particulière	

Murs	
Revêtements	Peinture
Protections	Protection localisée
Caract. particulière	

Plafonds	
Type	FP démontable
Caract. particulière	Standard
Autre	

Fenêtre	
Limiteur d'ouverture	
Occultation	Sans objet
Protection Solaire	
Manœuvre Protection	

Confort

Eclairage	
Eclairage naturel	Sans objet
Niveau d'Eclairage	200 lux
Commande Eclairage	Détection de présence
Caract. particulière	

Acoustique	
Acoustique	

Traitement d'air	
T° cible Hiver	Cf. Tome 3
T° cible Eté	Cf. Tome 3
Ventilation	VMC Double Flux
Classement	
Type contrôle T°	Sas vestiaires personnels H
Caract. particulière	

Prestations techniques

Courants Forts	
Nombre et Types PC	8 PC Normale(s)
Répartitions	

Plomberie	
Appareils sanitaires	1 WC suspendu(s);1 Douche(s);1 Lavabo(s)
Attentes	
Divers	

Occupation	
Horaires	24h/ 24, 7 jours / 7

Courants Faibles	
Nombre et types	
Répartition	

Fluides médicaux	
Fluides médicaux	
Divers fluides	

Contrôle accès	
Etude en phase APS	
Signalétique	Oui

Equipements	
Dans le marché	Hors marché
miroir grande hauteur	Armoire vestiaire tenue ville (en L pour optimisation des surfaces), bancs

Remarque générale

Fiche N° PTBB-04b - Sas vestiaires personnels H - bloc sanitaire

Nom du local	Sas vestiaires personnels H - bloc sanitaire	**Nbre de locaux**	1
Service	PLATEAU TECHNIQUE	**Surface (m²)**	0
Secteur	Accès	**Remarque**	

Enveloppe et prestations architecturales

Volume	
Charge d'exploitation	
Hauteur sous plafond	2,5 m
Sol	
Type	Souple
Plinthe	Relevé de sol avec congé
Caract. particulière	
Autres	Lavage fréquent
Porte	
Constitution	Bois âme pleine
Type d'ouverture	Battante
Passage minimum	90 cm
Finition	Peinte
Manoeuvre	Manuelle
Nombre de vantaux	1
Protection	Oui
Caract. particulière	Revêtements adaptés à l'ambiance humide

Cloison	
Type	
Caract. particulière	
Murs	
Revêtements	Peinture lessivable
Protections	Protection localisée
Caract. particulière	Revêtements adaptés à l'ambiance humide
Plafonds	
Type	FP démontable
Caract. particulière	Standard
Autre	
Fenêtre	
Limiteur d'ouverture	
Occultation	Sans objet
Protection Solaire	
Manœuvre Protection	

Confort

Eclairage	
Eclairage naturel	Sans objet
Niveau d'Eclairage	200 lux
Commande Eclairage	Détection de présence
Caract. particulière	
Acoustique	
Acoustique	

Traitement d'air	
T° cible Hiver	Cf. Tome 3
T° cible Eté	Cf. Tome 3
Ventilation	VMC Double Flux
Classement	
Type contrôle T°	Sas vestiaires personnels H - bloc sanitaire
Caract. particulière	

Prestations techniques

Courants Forts	
Nombre et Types PC	4 PC Normale(s)
Répartitions	
Plomberie	
Appareils sanitaires	
Attentes	
Divers	
Occupation	
Horaires	24h/ 24, 7 jours / 7

Courants Faibles	
Nombre et types	
Répartition	
Fluides médicaux	
Fluides médicaux	
Divers fluides	
Contrôle accès	
Etude en phase APS	
Signalétique	Oui - symbole

Equipements	
Dans le marché	Hors marché
Seront prévus tous les accessoires nécessaires, et notamment : porte-savon, distributeur de papier (à condamnation pour les usagers), barre de relevage pour les WC, 1 patère, 1 miroir, …	

Remarque générale

Fiche N° PTBB-05 - Espace des pères

Nom du local	Espace des pères	**Nbre de locaux**	1
Service	PLATEAU TECHNIQUE	**Surface (m²)**	0
Secteur	Accès	**Remarque**	Espace vestiaire + attente/ café

Enveloppe et prestations architecturales

Volume	
Charge d'exploitation	
Hauteur sous plafond	2,5 m
Sol	
Type	Souple
Plinthe	Relevé de sol avec congé
Caract. particulière	
Autres	
Porte	
Constitution	Bois âme pleine
Type d'ouverture	Battante
Passage minimum	90 cm
Finition	Peinte
Manoeuvre	Manuelle
Nombre de vantaux	1
Protection	Oui
Caract. particulière	

Cloison	
Type	
Caract. particulière	
Murs	
Revêtements	Peinture lessivable
Protections	Protection localisée
Caract. particulière	
Plafonds	
Type	FP démontable
Caract. particulière	Standard
Autre	
Fenêtre	
Limiteur d'ouverture	Oui
Occultation	Partielle
Protection Solaire	Si nécessaire
Manœuvre Protection	Motorisé

Confort

Eclairage	
Eclairage naturel	Direct
Niveau d'Eclairage	200 lux
Commande Eclairage	Centralisée
Caract. particulière	
Acoustique	
Acoustique	

Traitement d'air	
T° cible Hiver	Cf. Tome 3
T° cible Eté	Cf. Tome 3
Ventilation	VMC Double Flux
Classement	
Type contrôle T°	Espace des pères
Caract. particulière	

Prestations techniques

Courants Forts	
Nombre et Types PC	4 PC Normale(s)
Répartitions	3 PC sur mobilier kitchenette
Plomberie	
Appareils sanitaires	
Attentes	
Divers	
Occupation	
Horaires	24h/ 24, 7 jours / 7

Courants Faibles	
Nombre et types	1 Prise(s) VDI
Répartition	
Fluides médicaux	
Fluides médicaux	
Divers fluides	
Contrôle accès	
Etude en phase APS	
Signalétique	Oui

Equipements	
Dans le marché	Hors marché

Remarque générale

Fiche N° PTBB-06 - Sas logistique

Nom du local	Sas logistique	**Nbre de locaux**	1
Service	PLATEAU TECHNIQUE	**Surface (m²)**	1
Secteur	Accès	**Remarque**	A supprimer si possibilité de le mutualiser avec bloc opératoire sans traversée du obloc opératoire

Enveloppe et prestations architecturales

Volume	
Charge d'exploitation	
Hauteur sous plafond	2,5 m
Sol	
Type	Souple
Plinthe	Relevé de sol avec congé
Caract. particulière	
Autres	
Porte	
Constitution	
Type d'ouverture	
Passage minimum	
Finition	
Manoeuvre	
Nombre de vantaux	
Protection	
Caract. particulière	

Cloison	
Type	
Caract. particulière	
Murs	
Revêtements	Peinture
Protections	Protection des murs et des angles sortants
Caract. particulière	
Plafonds	
Type	FP démontable
Caract. particulière	Standard
Autre	
Fenêtre	
Limiteur d'ouverture	
Occultation	Sans objet
Protection Solaire	
Manœuvre Protection	

Confort

Eclairage	
Eclairage naturel	Sans objet
Niveau d'Eclairage	150 lux
Commande Eclairage	Détection de présence
Caract. particulière	
Acoustique	
Acoustique	

Traitement d'air	
T° cible Hiver	Cf. Tome 3
T° cible Eté	Cf. Tome 3
Ventilation	VMC Simple Flux
Classement	
Type contrôle T°	Sas logistique
Caract. particulière	

Prestations techniques

Courants Forts	
Nombre et Types PC	2 PC Normale(s)
Répartitions	
Plomberie	
Appareils sanitaires	
Attentes	
Divers	
Occupation	
Horaires	24h/ 24, 7 jours / 7

Courants Faibles	
Nombre et types	
Répartition	
Fluides médicaux	
Fluides médicaux	
Divers fluides	
Contrôle accès	
Etude en phase APS	
Signalétique	

Equipements	
Dans le marché	Hors marché

Remarque générale

Fiche N° PTBB-07a - Salle de pré-travail

Nom du local	Salle de pré-travail	**Nbre de locaux**	5
Service	PLATEAU TECHNIQUE	**Surface (m²)**	95
Secteur	Bloc obstétrical	**Remarque**	Dont 1 salle équipée HandiMam ; La 6ème salle de pré-travail est associée au secteur physio (contigu et intégré mais d'accès indépendant possible)

Enveloppe et prestations architecturales

Volume	
Charge d'exploitation	
Hauteur sous plafond	2,5 m
Sol	
Type	Souple
Plinthe	Relevé de sol avec congé
Caract. particulière	
Autres	Lavage fréquent, charge roulante
Porte	
Constitution	Bois âme pleine
Type d'ouverture	Battante
Passage minimum	120 cm
Finition	Peinte
Manoeuvre	Manuelle
Nombre de vantaux	1
Protection	Oui
Caract. particulière	

Cloison	
Type	
Caract. particulière	
Murs	
Revêtements	Revêtement PVC salle propre
Protections	
Caract. particulière	
Plafonds	
Type	FP non démontable
Caract. particulière	Hygiène
Autre	Etanche
Fenêtre	
Limiteur d'ouverture	
Occultation	Totale
Protection Solaire	Si nécessaire
Manœuvre Protection	Motorisé

Confort

Eclairage	
Eclairage naturel	Direct
Niveau d'Eclairage	500 lux
Commande Eclairage	Centralisée
Caract. particulière	Gradable ; 1 lumière en tête de lit + 1 veilleuse en entrée de chambre
Acoustique	
Acoustique	

Traitement d'air	
T° cible Hiver	22°C
T° cible Eté	<25°C
Ventilation	VMC Double Flux
Classement	
Type contrôle T°	Salle de pré-travail
Caract. particulière	

Prestations techniques

Courants Forts	
Nombre et Types PC	6 PC Normale(s);4 PC Ondulée(s)
Répartitions	
Plomberie	
Appareils sanitaires	
Attentes	
Divers	
Occupation	
Horaires	24h/ 24, 7 jours / 7

Courants Faibles	
Nombre et types	4 Prise(s) VDI
Répartition	Sur GTL encastrée
Fluides médicaux	
Fluides médicaux	2 Oxygène médical;2 Air médical;3 Vide médical;Implantation : sur GTL
Divers fluides	
Contrôle accès	
Etude en phase APS	
Signalétique	Oui

Equipements	
Dans le marché	Hors marché

Remarque générale
Les lumières en tête de lit ne doivent pas être en débord par rapport au mur pour éviter d'être arrachées par les bras sur les lits. ;

Fiche N° PTBB-07b - Salle de pré-travail - salle de bains

Nom du local	Salle de pré-travail - salle de bains	**Nbre de locaux**	5
Service	PLATEAU TECHNIQUE	**Surface (m²)**	0
Secteur	Bloc obstétrical	**Remarque**	Equipées de sanitaires, douches et fluides médicaux

Enveloppe et prestations architecturales

Volume	
Charge d'exploitation	
Hauteur sous plafond	2,5 m
Sol	
Type	Etanche spécial douche
Plinthe	Relevé de sol avec congé
Caract. particulière	
Autres	antidérapant, couleur claire
Porte	
Constitution	Bois âme pleine
Type d'ouverture	Battante
Passage minimum	90 cm
Finition	Peinte
Manoeuvre	Manuelle
Nombre de vantaux	1
Protection	Oui
Caract. particulière	

Cloison	
Type	
Caract. particulière	
Murs	
Revêtements	Etanche système douche
Protections	Protection des murs et des angles sortants
Caract. particulière	
Plafonds	
Type	FP
Caract. particulière	Etanche
Autre	
Fenêtre	
Limiteur d'ouverture	
Occultation	Sans objet
Protection Solaire	
Manœuvre Protection	

Confort

Eclairage	
Eclairage naturel	Sans objet
Niveau d'Eclairage	Cf. Tome 3
Commande Eclairage	Détection de présence
Caract. particulière	Eclairage au-dessus de la vasque et plafonnier
Acoustique	
Acoustique	

Traitement d'air	
T° cible Hiver	Cf. Tome 3
T° cible Eté	Cf. Tome 3
Ventilation	VMC Simple Flux
Classement	
Type contrôle T°	Salle de pré-travail - salle de bains
Caract. particulière	

Prestations techniques

Courants Forts	
Nombre et Types PC	2 PC Normale(s)
Répartitions	
Plomberie	
Appareils sanitaires	1 WC suspendu(s);1 Douche(s);1 Lavabo(s)
Attentes	
Divers	
Occupation	
Horaires	24h/ 24, 7 jours / 7

Courants Faibles	
Nombre et types	
Répartition	
Fluides médicaux	
Fluides médicaux	
Divers fluides	
Contrôle accès	
Etude en phase APS	
Signalétique	

Equipements	
Dans le marché	Hors marché
Barre de maintien en T ou L Miroir	

Remarque générale

Fiche N° PTBB-08 - Salle de travail

Nom du local	Salle de travail	**Nbre de locaux**	9
Service	PLATEAU TECHNIQUE	**Surface (m²)**	234
Secteur	Bloc obstétrical	**Remarque**	

Enveloppe et prestations architecturales

Volume	
Charge d'exploitation	
Hauteur sous plafond	2,5 m
Sol	
Type	Souple
Plinthe	Relevé de sol avec congé
Caract. particulière	
Autres	Lavage fréquent, charge roulante
Porte	
Constitution	Vitrée
Type d'ouverture	Coulissante
Passage minimum	120 cm
Finition	
Manoeuvre	Automatique
Nombre de vantaux	1
Protection	Oui
Caract. particulière	

Cloison	
Type	
Caract. particulière	
Murs	
Revêtements	Revêtement PVC salle propre
Protections	
Caract. particulière	
Plafonds	
Type	FP non démontable
Caract. particulière	Hygiène
Autre	Etanche
Fenêtre	
Limiteur d'ouverture	
Occultation	Totale
Protection Solaire	Si nécessaire
Manœuvre Protection	Motorisé

Confort

Eclairage	
Eclairage naturel	Direct
Niveau d'Eclairage	500 lux
Commande Eclairage	Centralisée
Caract. particulière	Gradable
Acoustique	
Acoustique	

Traitement d'air	
T° cible Hiver	22°C
T° cible Eté	<25°C
Ventilation	VMC Double Flux
Classement	ISO 8
Type contrôle T°	Salle de travail
Caract. particulière	scyalitique

Prestations techniques

Courants Forts	
Nombre et Types PC	6 PC Normale(s);4 PC Ondulée(s)
Répartitions	
Plomberie	
Appareils sanitaires	;1 Bac(s) sur Paillasse(s) humide(s)
Attentes	
Divers	1 Paillasse humide avec bac profond et robinetterie mitigeuse 1 auge stérile
Occupation	
Horaires	24h/ 24, 7 jours / 7

Courants Faibles	
Nombre et types	4 Prise(s) VDI
Répartition	Sur GTL encastrée
Fluides médicaux	
Fluides médicaux	2 Oxygène médical;2 Air médical;3 Vide médical;Implantation : sur GTL
Divers fluides	
Contrôle accès	
Etude en phase APS	
Signalétique	Oui

Equipements	
Dans le marché	Hors marché

Remarque générale
Forme de la piece plutôt rectangulaire ;

Fiche N° PTBB-09a - Salle de pré-travail secteur physio

Nom du local	Salle de pré-travail secteur physio	**Nbre de locaux**	1
Service	PLATEAU TECHNIQUE	**Surface (m²)**	20
Secteur	Bloc obstétrical	**Remarque**	

Enveloppe et prestations architecturales

Volume	
Charge d'exploitation	
Hauteur sous plafond	2,5 m
Sol	
Type	Souple
Plinthe	Relevé de sol avec congé
Caract. particulière	
Autres	Lavage fréquent, charge roulante
Porte	
Constitution	Bois âme pleine
Type d'ouverture	Battante
Passage minimum	120 cm
Finition	Peinte
Manoeuvre	Manuelle
Nombre de vantaux	1
Protection	Oui
Caract. particulière	

Cloison	
Type	
Caract. particulière	
Murs	
Revêtements	Peinture lessivable
Protections	Protection des murs et des angles sortants
Caract. particulière	
Plafonds	
Type	FP non démontable
Caract. particulière	Hygiène
Autre	Etanche
Fenêtre	
Limiteur d'ouverture	
Occultation	Totale
Protection Solaire	Si nécessaire
Manœuvre Protection	Motorisé

Confort

Eclairage	
Eclairage naturel	Direct
Niveau d'Eclairage	500 lux
Commande Eclairage	Centralisée
Caract. particulière	Gradable 1 lumière en tête de lit + 1 veilleuse en entrée de chambre
Acoustique	
Acoustique	

Traitement d'air	
T° cible Hiver	22°C
T° cible Eté	<25°C
Ventilation	VMC Double Flux
Classement	
Type contrôle T°	Salle de pré-travail secteur physio
Caract. particulière	

Prestations techniques

Courants Forts	
Nombre et Types PC	6 PC Normale(s);1 PC Ondulée(s)
Répartitions	
Plomberie	
Appareils sanitaires	
Attentes	
Divers	
Occupation	
Horaires	24h/ 24, 7 jours / 7

Courants Faibles	
Nombre et types	1 Prise(s) VDI
Répartition	
Fluides médicaux	
Fluides médicaux	
Divers fluides	
Contrôle accès	
Etude en phase APS	
Signalétique	

Equipements	
Dans le marché	Hors marché

Remarque générale

Fiche N° PTBB-09b - Salle de pré-travail secteur physio - salle de bains

Nom du local	Salle de pré-travail secteur physio - salle de bains	**Nbre de locaux**	1
Service	PLATEAU TECHNIQUE	**Surface (m²)**	0
Secteur	Bloc obstétrical	**Remarque**	Equipée de sanitaire et douche

Enveloppe et prestations architecturales

Volume	
Charge d'exploitation	
Hauteur sous plafond	2,5 m
Sol	
Type	Etanche spécial douche
Plinthe	Relevé de sol avec congé
Caract. particulière	
Autres	antidérapant, couleur claire
Porte	
Constitution	Bois âme pleine
Type d'ouverture	Battante
Passage minimum	90 cm
Finition	Peinte
Manoeuvre	Manuelle
Nombre de vantaux	1
Protection	Oui
Caract. particulière	

Cloison	
Type	
Caract. particulière	
Murs	
Revêtements	Etanche système douche
Protections	Protection des murs et des angles sortants
Caract. particulière	
Plafonds	
Type	FP
Caract. particulière	Etanche
Autre	
Fenêtre	
Limiteur d'ouverture	
Occultation	Sans objet
Protection Solaire	
Manœuvre Protection	

Confort

Eclairage	
Eclairage naturel	Sans objet
Niveau d'Eclairage	Cf. Tome 3
Commande Eclairage	Détection de présence
Caract. particulière	Eclairage au-dessus de la vasque et plafonnier
Acoustique	
Acoustique	

Traitement d'air	
T° cible Hiver	Cf. Tome 3
T° cible Eté	Cf. Tome 3
Ventilation	VMC Simple Flux
Classement	
Type contrôle T°	Salle de pré-travail secteur physio - salle de bains
Caract. particulière	

Prestations techniques

Courants Forts	
Nombre et Types PC	2 PC Normale(s)
Répartitions	
Plomberie	
Appareils sanitaires	1 WC suspendu(s);1 Douche(s);1 Lavabo(s)
Attentes	
Divers	
Occupation	
Horaires	24h/ 24, 7 jours / 7

Courants Faibles	
Nombre et types	
Répartition	
Fluides médicaux	
Fluides médicaux	
Divers fluides	
Contrôle accès	
Etude en phase APS	
Signalétique	Oui

Equipements	
Dans le marché	Hors marché
Barre de maintien en T ou L Miroir	

Remarque générale

Fiche N° PTBB-10 - Salle accouchements physio - nature

Nom du local	Salle accouchements physio - nature	**Nbre de locaux**	1
Service	PLATEAU TECHNIQUE	**Surface (m²)**	40
Secteur	Bloc obstétrical	**Remarque**	Avec baignoire + sanitaire

Enveloppe et prestations architecturales

Volume	
Charge d'exploitation	
Hauteur sous plafond	2,5 m
Sol	
Type	Souple
Plinthe	Relevé de sol avec congé
Caract. particulière	
Autres	Lavage fréquent, charge roulante
Porte	
Constitution	Bois âme pleine
Type d'ouverture	Battante
Passage minimum	120 cm
Finition	Peinte
Manoeuvre	Manuelle
Nombre de vantaux	1
Protection	Oui
Caract. particulière	

Cloison	
Type	
Caract. particulière	
Murs	
Revêtements	Peinture lessivable
Protections	Protection localisée
Caract. particulière	
Plafonds	
Type	FP non démontable
Caract. particulière	Hygiène
Autre	Etanche
Fenêtre	
Limiteur d'ouverture	
Occultation	Totale
Protection Solaire	Si nécessaire
Manœuvre Protection	Motorisé

Confort

Eclairage	
Eclairage naturel	Direct
Niveau d'Eclairage	500 lux
Commande Eclairage	Centralisée
Caract. particulière	Gradable
Acoustique	
Acoustique	

Traitement d'air	
T° cible Hiver	Cf. Tome 3
T° cible Eté	Cf. Tome 3
Ventilation	VMC Double Flux
Classement	
Type contrôle T°	Salle accouchements physio - nature
Caract. particulière	

Prestations techniques

Courants Forts	
Nombre et Types PC	6 PC Normale(s);1 PC Ondulée(s)
Répartitions	
Plomberie	
Appareils sanitaires	;1 Baignoire(s);1 Lavabo(s);1 Bac(s) sur Paillasse(s) humide(s)
Attentes	
Divers	1 Paillasse humide avec bac profond et robinetterie mitigeuse 1 auge stérile
Occupation	
Horaires	24h/ 24, 7 jours / 7

Courants Faibles	
Nombre et types	1 Prise(s) VDI
Répartition	
Fluides médicaux	
Fluides médicaux	
Divers fluides	
Contrôle accès	
Etude en phase APS	
Signalétique	Oui

Equipements	
Dans le marché	Hors marché

Remarque générale

Fiche N° PTBB-11 - Réanimation néonatale

Nom du local	Réanimation néonatale	**Nbre de locaux**	2
Service	PLATEAU TECHNIQUE	**Surface (m²)**	34
Secteur	Bloc obstétrical	**Remarque**	6 postes - proximité bloc césarienne et bloc obstétrical

Enveloppe et prestations architecturales

Volume	
Charge d'exploitation	
Hauteur sous plafond	2,7m
Sol	
Type	Souple
Plinthe	Relevé de sol avec congé
Caract. particulière	
Autres	
Porte	
Constitution	Vitrée
Type d'ouverture	Coulissante
Passage minimum	120 cm
Finition	
Manoeuvre	Automatique
Nombre de vantaux	1
Protection	Oui
Caract. particulière	

Cloison	
Type	
Caract. particulière	
Murs	
Revêtements	Revêtement PVC salle propre
Protections	Protection localisée
Caract. particulière	
Plafonds	
Type	FP non démontable
Caract. particulière	Hygiène
Autre	Etanche
Fenêtre	
Limiteur d'ouverture	
Occultation	Totale
Protection Solaire	Si nécessaire
Manœuvre Protection	Motorisé

Confort

Eclairage	
Eclairage naturel	Second jour possible
Niveau d'Eclairage	500 lux
Commande Eclairage	Centralisée
Caract. particulière	Gradable
Acoustique	
Acoustique	

Traitement d'air	
T° cible Hiver	25°C
T° cible Eté	<25°C
Ventilation	VMC Double Flux
Classement	ISO 8
Type contrôle T°	Réanimation néonatale
Caract. particulière	Tout air neuf

Prestations techniques

Courants Forts	
Nombre et Types PC	6/ poste PC Normale(s);6/ poste PC Ondulée(s);1 Poste(s) de travail
Répartitions	Sur colonnes plafonnières fixe
Plomberie	
Appareils sanitaires	;1 Poste(s) de lavage des mains
Attentes	
Divers	
Occupation	
Horaires	24h/ 24, 7 jours / 7

Courants Faibles	
Nombre et types	2/ poste Prise(s) VDI
Répartition	Sur colonnes plafonnières fixe
Fluides médicaux	
Fluides médicaux	2 par poste Oxygène médical;1 par poste Air médical;2 par poste Vide médical;Implantation : Sur colonne fixe
Divers fluides	Sur colonnes plafonnières fixe
Contrôle accès	
Etude en phase APS	
Signalétique	

Equipements

Dans le marché	Hors marché
1 colonne fixe par poste Rideau d'intimité entre poste (lavables)	

Remarque générale

Fiche N° PTBB-11 - Salle présentation enfants décédés

Nom du local	Salle présentation enfants décédés	**Nbre de locaux**	1
Service	PLATEAU TECHNIQUE	**Surface (m²)**	10
Secteur	Bloc obstétrical	**Remarque**	Accueil parents, médecin, SF et nourrisson décédé

Enveloppe et prestations architecturales

Volume	
Charge d'exploitation	
Hauteur sous plafond	2,5 m
Sol	
Type	Souple
Plinthe	Relevé de sol avec congé
Caract. particulière	
Autres	
Porte	
Constitution	Bois âme pleine
Type d'ouverture	Battante
Passage minimum	90 cm
Finition	Peinte
Manoeuvre	Manuelle
Nombre de vantaux	1
Protection	Oui
Caract. particulière	

Cloison	
Type	
Caract. particulière	
Murs	
Revêtements	Peinture lessivable
Protections	Protection localisée
Caract. particulière	
Plafonds	
Type	FP démontable
Caract. particulière	Standard
Autre	
Fenêtre	
Limiteur d'ouverture	
Occultation	Totale
Protection Solaire	Si nécessaire
Manœuvre Protection	Motorisé

Confort

Eclairage	
Eclairage naturel	Direct
Niveau d'Eclairage	200 lux
Commande Eclairage	Centralisée
Caract. particulière	Gradable
Acoustique	
Acoustique	

Traitement d'air	
T° cible Hiver	Cf. Tome 3
T° cible Eté	Cf. Tome 3
Ventilation	VMC Simple Flux
Classement	
Type contrôle T°	Salle présentation enfants décédés
Caract. particulière	

Prestations techniques

Courants Forts	
Nombre et Types PC	2 PC Normale(s)
Répartitions	
Plomberie	
Appareils sanitaires	
Attentes	
Divers	
Occupation	
Horaires	24h/ 24, 7 jours / 7

Courants Faibles	
Nombre et types	
Répartition	
Fluides médicaux	
Fluides médicaux	
Divers fluides	
Contrôle accès	
Etude en phase APS	
Signalétique	

Equipements	
Dans le marché	Hors marché

Remarque générale

Fiche N° PTBB-13 - Bureau cadre

Nom du local	Bureau cadre	**Nbre de locaux**	1
Service	PLATEAU TECHNIQUE	**Surface (m²)**	12
Secteur	Bloc obstétrical	**Remarque**	

Enveloppe et prestations architecturales

Volume	
Charge d'exploitation	
Hauteur sous plafond	2,5 m
Sol	
Type	Souple
Plinthe	Relevé de sol avec congé
Caract. particulière	
Autres	
Porte	
Constitution	Bois âme pleine
Type d'ouverture	Battante
Passage minimum	90 cm
Finition	Peinte
Manoeuvre	Manuelle
Nombre de vantaux	1
Protection	Oui
Caract. particulière	

Cloison	
Type	
Caract. particulière	
Murs	
Revêtements	Peinture
Protections	Protection localisée
Caract. particulière	
Plafonds	
Type	FP démontable
Caract. particulière	Standard
Autre	
Fenêtre	
Limiteur d'ouverture	
Occultation	Partielle
Protection Solaire	Si nécessaire
Manœuvre Protection	Motorisé

Confort

Eclairage	
Eclairage naturel	Direct
Niveau d'Eclairage	200 lux
Commande Eclairage	Centralisée
Caract. particulière	
Acoustique	
Acoustique	

Traitement d'air	
T° cible Hiver	Cf. Tome 3
T° cible Eté	Cf. Tome 3
Ventilation	VMC Double Flux
Classement	
Type contrôle T°	Bureau cadre
Caract. particulière	

Prestations techniques

Courants Forts	
Nombre et Types PC	2 PC Normale(s);1 Poste(s) de travail
Répartitions	
Plomberie	
Appareils sanitaires	
Attentes	
Divers	
Occupation	
Horaires	8h00 - 20h00, 7 jours/ 7

Courants Faibles	
Nombre et types	
Répartition	
Fluides médicaux	
Fluides médicaux	
Divers fluides	
Contrôle accès	
Etude en phase APS	
Signalétique	Oui

Equipements	
Dans le marché	Hors marché
	1 bureau 1 fauteuil + 2 chaises 1 placard

Remarque générale

Fiche N° PTBB-14 - Bureau SF

Nom du local	Bureau SF	**Nbre de locaux**	1
Service	PLATEAU TECHNIQUE	**Surface (m²)**	40
Secteur	Bloc obstétrical	**Remarque**	Espace avec lumière naturelle et nécessitant de la confidentialité

Enveloppe et prestations architecturales

Volume	
Charge d'exploitation	
Hauteur sous plafond	2,5 m
Sol	
Type	Souple
Plinthe	Relevé de sol avec congé
Caract. particulière	
Autres	
Porte	
Constitution	Bois âme pleine
Type d'ouverture	Battante
Passage minimum	90 cm
Finition	Peinte
Manoeuvre	Manuelle
Nombre de vantaux	1
Protection	Oui
Caract. particulière	

Cloison	
Type	
Caract. particulière	
Murs	
Revêtements	Peinture
Protections	Protection localisée
Caract. particulière	
Plafonds	
Type	FP démontable
Caract. particulière	Standard
Autre	
Fenêtre	
Limiteur d'ouverture	
Occultation	Partielle
Protection Solaire	Si nécessaire
Manœuvre Protection	Motorisé

Confort

Eclairage	
Eclairage naturel	Direct
Niveau d'Eclairage	200 lux
Commande Eclairage	Centralisée
Caract. particulière	
Acoustique	
Acoustique	

Traitement d'air	
T° cible Hiver	Cf. Tome 3
T° cible Eté	Cf. Tome 3
Ventilation	VMC Double Flux
Classement	
Type contrôle T°	Bureau SF
Caract. particulière	

Prestations techniques

Courants Forts	
Nombre et Types PC	6 PC Normale(s);3 Poste(s) de travail
Répartitions	
Plomberie	
Appareils sanitaires	;1 Bac(s) sur Paillasse(s) humide(s)
Attentes	
Divers	
Occupation	
Horaires	24h/ 24, 7 jours / 7

Courants Faibles	
Nombre et types	
Répartition	
Fluides médicaux	
Fluides médicaux	
Divers fluides	
Contrôle accès	
Etude en phase APS	
Signalétique	Oui

Equipements	
Dans le marché	Hors marché
Plan de travail	Rangements, chaises

Remarque générale

Fiche N° PTBB-15 - Bureau obstétricien

Nom du local	Bureau obstétricien	**Nbre de locaux**	1
Service	PLATEAU TECHNIQUE	**Surface (m²)**	12
Secteur	Bloc obstétrical	**Remarque**	

Enveloppe et prestations architecturales

Volume	
Charge d'exploitation	
Hauteur sous plafond	2,5 m
Sol	
Type	Souple
Plinthe	Relevé de sol avec congé
Caract. particulière	
Autres	
Porte	
Constitution	Bois âme pleine
Type d'ouverture	Battante
Passage minimum	90 cm
Finition	Peinte
Manoeuvre	Manuelle
Nombre de vantaux	1
Protection	Oui
Caract. particulière	

Cloison	
Type	
Caract. particulière	
Murs	
Revêtements	Peinture lessivable
Protections	Protection des murs et des angles sortants
Caract. particulière	
Plafonds	
Type	FP démontable
Caract. particulière	Hygiène
Autre	
Fenêtre	
Limiteur d'ouverture	
Occultation	Totale
Protection Solaire	Si nécessaire
Manœuvre Protection	Motorisé

Confort

Eclairage	
Eclairage naturel	Direct
Niveau d'Eclairage	200 lux
Commande Eclairage	Centralisée
Caract. particulière	
Acoustique	
Acoustique	

Traitement d'air	
T° cible Hiver	Cf. Tome 3
T° cible Eté	Cf. Tome 3
Ventilation	VMC Double Flux
Classement	
Type contrôle T°	Bureau obstétricien
Caract. particulière	

Prestations techniques

Courants Forts	
Nombre et Types PC	2 PC Normale(s);1 Poste(s) de travail
Répartitions	
Plomberie	
Appareils sanitaires	
Attentes	
Divers	
Occupation	
Horaires	Intermittent

Courants Faibles	
Nombre et types	
Répartition	
Fluides médicaux	
Fluides médicaux	
Divers fluides	
Contrôle accès	
Etude en phase APS	
Signalétique	Oui

Equipements	
Dans le marché	Hors marché
	1 bureau 1 fauteuil 1 placard

Remarque générale

Fiche N° PTBB-16 - Sanitaire personnel

Nom du local	Sanitaire personnel	**Nbre de locaux**	2
Service	PLATEAU TECHNIQUE	**Surface (m²)**	6
Secteur	Bloc obstétrical	**Remarque**	

Enveloppe et prestations architecturales

Volume	
Charge d'exploitation	
Hauteur sous plafond	
Sol	
Type	Souple
Plinthe	Relevé de sol avec congé
Caract. particulière	
Autres	Lavage fréquent
Porte	
Constitution	Bois âme pleine
Type d'ouverture	Battante
Passage minimum	90 cm
Finition	Peinte
Manoeuvre	Manuelle
Nombre de vantaux	1
Protection	Oui
Caract. particulière	

Cloison	
Type	
Caract. particulière	
Murs	
Revêtements	Peinture lessivable
Protections	Protection localisée
Caract. particulière	
Plafonds	
Type	FP démontable
Caract. particulière	Standard
Autre	
Fenêtre	
Limiteur d'ouverture	
Occultation	Sans objet
Protection Solaire	
Manœuvre Protection	

Confort

Eclairage	
Eclairage naturel	Sans objet
Niveau d'Eclairage	200 lux
Commande Eclairage	Détection de présence
Caract. particulière	
Acoustique	
Acoustique	

Traitement d'air	
T° cible Hiver	Cf. Tome 3
T° cible Eté	Cf. Tome 3
Ventilation	VMC Simple Flux
Classement	
Type contrôle T°	Sanitaire personnel
Caract. particulière	

Prestations techniques

Courants Forts	
Nombre et Types PC	
Répartitions	
Plomberie	
Appareils sanitaires	1 WC suspendu(s);1 Lavabo(s)
Attentes	
Divers	
Occupation	
Horaires	24h/ 24, 7 jours / 7

Courants Faibles	
Nombre et types	
Répartition	
Fluides médicaux	
Fluides médicaux	
Divers fluides	
Contrôle accès	
Etude en phase APS	
Signalétique	Oui - symbole + "privé"

Equipements	
Dans le marché	Hors marché
Seront prévus tous les accessoires nécessaires, et notamment : porte-savon, distributeur de papier (à condamnation pour les usagers), barre de relevage pour les WC, 1 patère, 1 miroir, ...	

Remarque générale

Fiche N° PTBB-17 - Local linge propre

Nom du local	Local linge propre	**Nbre de locaux**	1
Service	PLATEAU TECHNIQUE	**Surface (m²)**	8
Secteur	Bloc obstétrical	**Remarque**	

Enveloppe et prestations architecturales

Volume	
Charge d'exploitation	350 DaN/m²
Hauteur sous plafond	2,5 m
Sol	
Type	Souple
Plinthe	Relevé de sol avec congé
Caract. particulière	
Autres	
Porte	
Constitution	Bois âme pleine
Type d'ouverture	Battante
Passage minimum	120 cm
Finition	Peinte
Manoeuvre	Manuelle
Nombre de vantaux	1
Protection	Oui
Caract. particulière	

Cloison	
Type	
Caract. particulière	50 dBA
Murs	
Revêtements	Peinture
Protections	Protection localisée
Caract. particulière	
Plafonds	
Type	FP démontable
Caract. particulière	Standard
Autre	
Fenêtre	
Limiteur d'ouverture	
Occultation	Sans objet
Protection Solaire	
Manœuvre Protection	

Confort

Eclairage	
Eclairage naturel	Sans objet
Niveau d'Eclairage	150 lux
Commande Eclairage	Détection de présence
Caract. particulière	
Acoustique	
Acoustique	

Traitement d'air	
T° cible Hiver	Cf. Tome 3
T° cible Eté	Cf. Tome 3
Ventilation	VMC Simple Flux
Classement	
Type contrôle T°	Local linge propre
Caract. particulière	

Prestations techniques

Courants Forts	
Nombre et Types PC	2 PC Normale(s)
Répartitions	
Plomberie	
Appareils sanitaires	
Attentes	
Divers	
Occupation	
Horaires	24h/ 24, 7 jours / 7

Courants Faibles	
Nombre et types	1 Prise(s) VDI
Répartition	
Fluides médicaux	
Fluides médicaux	
Divers fluides	
Contrôle accès	
Etude en phase APS	
Signalétique	Oui

Equipements	
Dans le marché	Hors marché

Remarque générale

Fiche N° PTBB-18 - Réserve matériel

Nom du local	Réserve matériel	**Nbre de locaux**	1
Service	PLATEAU TECHNIQUE	**Surface (m²)**	30
Secteur	Bloc obstétrical	**Remarque**	

Enveloppe et prestations architecturales

Volume	
Charge d'exploitation	350 DaN/m²
Hauteur sous plafond	2,5 m
Sol	
Type	Souple
Plinthe	Relevé de sol avec congé
Caract. particulière	
Autres	
Porte	
Constitution	Bois âme pleine
Type d'ouverture	Battante
Passage minimum	120 cm
Finition	Peinte
Manoeuvre	Manuelle
Nombre de vantaux	1
Protection	Oui
Caract. particulière	

Cloison	
Type	
Caract. particulière	50 dBA
Murs	
Revêtements	Peinture
Protections	Protection des murs et des angles sortants
Caract. particulière	
Plafonds	
Type	FP démontable
Caract. particulière	Standard
Autre	
Fenêtre	
Limiteur d'ouverture	
Occultation	Sans objet
Protection Solaire	
Manœuvre Protection	

Confort

Eclairage	
Eclairage naturel	Sans objet
Niveau d'Eclairage	150 lux
Commande Eclairage	Détection de présence
Caract. particulière	
Acoustique	
Acoustique	

Traitement d'air	
T° cible Hiver	Cf. Tome 3
T° cible Eté	Cf. Tome 3
Ventilation	VMC Simple Flux
Classement	
Type contrôle T°	Réserve matériel
Caract. particulière	

Prestations techniques

Courants Forts	
Nombre et Types PC	10 PC Normale(s)
Répartitions	
Plomberie	
Appareils sanitaires	
Attentes	
Divers	
Occupation	
Horaires	24h/ 24, 7 jours / 7

Courants Faibles	
Nombre et types	
Répartition	
Fluides médicaux	
Fluides médicaux	
Divers fluides	
Contrôle accès	
Etude en phase APS	
Signalétique	Oui

Equipements	
Dans le marché	Hors marché

Remarque générale

Fiche N° PTBB-19 - Local linge sale / déchets

Nom du local	Local linge sale / déchets	**Nbre de locaux**	1
Service	PLATEAU TECHNIQUE	**Surface (m²)**	8
Secteur	Bloc obstétrical	**Remarque**	Local intermédiaire avant évacuation dans local central

Enveloppe et prestations architecturales

Volume	
Charge d'exploitation	350 DaN/m²
Hauteur sous plafond	2,5 m
Sol	
Type	Carrelage
Plinthe	Plinthes à gorge
Caract. particulière	U4 P4S E3 C3
Autres	Lavage fréquent
Porte	
Constitution	Bois âme pleine
Type d'ouverture	Battante
Passage minimum	120 cm
Finition	Peinte
Manoeuvre	Manuelle
Nombre de vantaux	1
Protection	Oui
Caract. particulière	Faïence hauteur jusqu'à 2,00m Protections murales

Cloison	
Type	
Caract. particulière	50 dBA
Murs	
Revêtements	Peinture lessivable + faïence
Protections	Protection des murs et des angles sortants
Caract. particulière	Faïence hauteur jusqu'à 2,00m Protections murales
Plafonds	
Type	FP démontable
Caract. particulière	Standard
Autre	
Fenêtre	
Limiteur d'ouverture	
Occultation	Sans objet
Protection Solaire	
Manœuvre Protection	

Confort

Eclairage	
Eclairage naturel	Sans objet
Niveau d'Eclairage	150 lux
Commande Eclairage	Détection de présence
Caract. particulière	Luminaire étanche
Acoustique	
Acoustique	

Traitement d'air	
T° cible Hiver	
T° cible Eté	Cf. Tome 3
Ventilation	VMC Simple Flux
Classement	
Type contrôle T°	Local linge sale / déchets
Caract. particulière	Pas de chauffage

Prestations techniques

Courants Forts	
Nombre et Types PC	1 PC Normale(s)
Répartitions	1 PC étanche
Plomberie	
Appareils sanitaires	
Attentes	
Divers	Lave-mains à proximité du local
Occupation	
Horaires	24h/ 24, 7 jours / 7

Courants Faibles	
Nombre et types	
Répartition	Prévention incendie
Fluides médicaux	
Fluides médicaux	
Divers fluides	
Contrôle accès	
Etude en phase APS	
Signalétique	Oui

Equipements

Dans le marché	Hors marché
Etagères ou casiers pour le stockage des sacs de linge vides	Entreposage de bacs 660L (DAOM, DASRI, Valorisables) et armoires linges sales + chariots porte-sacs Dimensions des bacs : 1,25m x 0,75m. Dimensions armoires LS : 1,30 x 0,70m Dimensions porte-sacs (base tri-sacs) : 1100x545 mm

Remarque générale

Local classé à risque : incendie ;

Fiche N° PTBB-20 - Local ménage - vidoir

Nom du local	Local ménage - vidoir	**Nbre de locaux**	1
Service	PLATEAU TECHNIQUE	**Surface (m²)**	8
Secteur	Bloc obstétrical	**Remarque**	

Enveloppe et prestations architecturales

Volume	
Charge d'exploitation	350 DaN/m²
Hauteur sous plafond	2,5 m
Sol	
Type	Carrelage
Plinthe	Plinthes à gorge
Caract. particulière	U4 P4S E3 C3
Autres	Lavage fréquent
Porte	
Constitution	Bois âme pleine
Type d'ouverture	Battante
Passage minimum	90 cm
Finition	Peinte
Manoeuvre	Manuelle
Nombre de vantaux	1
Protection	Oui
Caract. particulière	

Cloison	
Type	
Caract. particulière	50 dBA
Murs	
Revêtements	Peinture lessivable + faïence
Protections	Protection localisée
Caract. particulière	
Plafonds	
Type	FP démontable
Caract. particulière	Standard
Autre	
Fenêtre	
Limiteur d'ouverture	
Occultation	Sans objet
Protection Solaire	
Manœuvre Protection	

Confort

Eclairage	
Eclairage naturel	Sans objet
Niveau d'Eclairage	150 lux
Commande Eclairage	Détection de présence
Caract. particulière	Luminaire étanche
Acoustique	
Acoustique	

Traitement d'air	
T° cible Hiver	Cf. Tome 3
T° cible Eté	Cf. Tome 3
Ventilation	VMC Simple Flux
Classement	
Type contrôle T°	Local ménage - vidoir
Caract. particulière	

Prestations techniques

Courants Forts	
Nombre et Types PC	2 PC Normale(s)
Répartitions	2 PC étanches
Plomberie	
Appareils sanitaires	
Attentes	
Divers	
Occupation	
Horaires	24h/ 24, 7 jours / 7

Courants Faibles	
Nombre et types	
Répartition	
Fluides médicaux	
Fluides médicaux	
Divers fluides	
Contrôle accès	
Etude en phase APS	
Signalétique	Oui

Equipements

Dans le marché	Hors marché
Etagère inox de rangement des produits et du matériel.1m de largeur x 2m de hauteur. Rangement des matériels (chariots de ménage, autolaveuses...) :	

Remarque générale

1 emplacements de 3m² pour chariot de ménage équipé + autolaveuse.
Passage d'une auto-laveuse pour vidange et recharge ;

Fiche N° PTBB-21 - Sas de liaison BOB - Césariennes

Nom du local	Sas de liaison BOB - Césariennes	**Nbre de locaux**	1
Service	PLATEAU TECHNIQUE	**Surface (m²)**	0
Secteur	Bloc opératoire	**Remarque**	En porte à porte avec le bloc obstétrical Entrée matières, retour déchets

Enveloppe et prestations architecturales

Volume	
Charge d'exploitation	
Hauteur sous plafond	2,5 m
Sol	
Type	Souple
Plinthe	Relevé de sol avec congé
Caract. particulière	
Autres	
Porte	
Constitution	Vitrée
Type d'ouverture	Coulissante
Passage minimum	120 cm
Finition	
Manoeuvre	Automatique
Nombre de vantaux	1
Protection	
Caract. particulière	

Cloison	
Type	
Caract. particulière	
Murs	
Revêtements	Peinture
Protections	Protection des murs et des angles sortants
Caract. particulière	
Plafonds	
Type	FP démontable
Caract. particulière	Standard
Autre	
Fenêtre	
Limiteur d'ouverture	
Occultation	Sans objet
Protection Solaire	
Manœuvre Protection	

Confort

Eclairage	
Eclairage naturel	Sans objet
Niveau d'Eclairage	150 lux
Commande Eclairage	Détection de présence
Caract. particulière	
Acoustique	
Acoustique	

Traitement d'air	
T° cible Hiver	Cf. Tome 3
T° cible Eté	Cf. Tome 3
Ventilation	VMC Simple Flux
Classement	
Type contrôle T°	Sas de liaison BOB - Césariennes
Caract. particulière	

Prestations techniques

Courants Forts	
Nombre et Types PC	1 PC Normale(s)
Répartitions	
Plomberie	
Appareils sanitaires	
Attentes	
Divers	
Occupation	
Horaires	24h/ 24, 7 jours / 7

Courants Faibles	
Nombre et types	
Répartition	
Fluides médicaux	
Fluides médicaux	
Divers fluides	
Contrôle accès	
Etude en phase APS	
Signalétique	

Equipements	
Dans le marché	Hors marché

Remarque générale

Fiche N° PTBB-22 - Salle de césarienne

Nom du local	Salle de césarienne	**Nbre de locaux**	2
Service	PLATEAU TECHNIQUE	**Surface (m²)**	58
Secteur	Bloc opératoire	**Remarque**	conservation des 2 salles de bloc existantes

Enveloppe et prestations architecturales

Volume	
Charge d'exploitation	
Hauteur sous plafond	2,7m
Sol	
Type	Souple
Plinthe	Relevé de sol avec congé
Caract. particulière	
Autres	
Porte	
Constitution	Vitrée
Type d'ouverture	Coulissante
Passage minimum	120 cm
Finition	
Manoeuvre	Automatique
Nombre de vantaux	1
Protection	Oui
Caract. particulière	Anti X - ampli de briallance

Cloison	
Type	Anti X
Caract. particulière	
Murs	
Revêtements	Revêtement PVC salle propre
Protections	Protection localisée
Caract. particulière	Anti X - ampli de briallance
Plafonds	
Type	FP non démontable
Caract. particulière	Hygiène
Autre	Etanche
Fenêtre	
Limiteur d'ouverture	
Occultation	Totale
Protection Solaire	Si nécessaire
Manœuvre Protection	Motorisé

Confort

Eclairage	
Eclairage naturel	Direct
Niveau d'Eclairage	Cf. Tome 3
Commande Eclairage	Centralisée
Caract. particulière	
Acoustique	
Acoustique	

Traitement d'air	
T° cible Hiver	22°C
T° cible Eté	<25°C
Ventilation	VMC Double Flux
Classement	ISO 5
Type contrôle T°	Salle de césarienne
Caract. particulière	Consigne 20 à 25 °C AN : 6 à 8 vol/h – HR <60%

Prestations techniques

Courants Forts	
Nombre et Types PC	12 PC Normale(s);4 PC Ondulée(s);1 Poste(s) de travail
Répartitions	Sur gaine encastrée + bras articulé anesthésiste + bras articulé chirurgien
Plomberie	
Appareils sanitaires	;1 Poste(s) de lavage des mains
Attentes	
Divers	
Occupation	
Horaires	8h00 - 20h00, 7 jours/ 7

Courants Faibles	
Nombre et types	4 Prise(s) VDI
Répartition	Sur gaine encastrée + bras articulé anesthésiste
Fluides médicaux	
Fluides médicaux	3 Oxygène médical;3 Air médical;5 Vide médical;1 N20;1 SEGA;1 AC8;Implantation : Sur bras mobile
Divers fluides	Sur gaine encastrée + bras articulé anesthésiste + bras articulé chirurgien
Contrôle accès	
Etude en phase APS	
Signalétique	Oui

Equipements

Dans le marché	Hors marché
Auge stérile dans circulation à proximité	Bras anesthésiste Bras chirurgien Scialytique

Remarque générale

Fiche N° PTBB-24 - Arsenal stérile

Nom du local	Arsenal stérile	**Nbre de locaux**	1
Service	PLATEAU TECHNIQUE	**Surface (m²)**	11
Secteur	Bloc opératoire	**Remarque**	Commun malette + matériel stérile (chirurgie)

Enveloppe et prestations architecturales

Volume	
Charge d'exploitation	
Hauteur sous plafond	2,5 m
Sol	
Type	Souple
Plinthe	Relevé de sol avec congé
Caract. particulière	
Autres	
Porte	
Constitution	Bois âme pleine
Type d'ouverture	Battante
Passage minimum	120 cm
Finition	Peinte
Manoeuvre	Manuelle
Nombre de vantaux	1
Protection	Oui
Caract. particulière	

Cloison	
Type	
Caract. particulière	
Murs	
Revêtements	Peinture
Protections	Protection des murs et des angles sortants
Caract. particulière	
Plafonds	
Type	FP démontable
Caract. particulière	Standard
Autre	
Fenêtre	
Limiteur d'ouverture	
Occultation	Sans objet
Protection Solaire	
Manœuvre Protection	

Confort

Eclairage	
Eclairage naturel	Sans objet
Niveau d'Eclairage	150 lux
Commande Eclairage	Centralisée
Caract. particulière	
Acoustique	
Acoustique	

Traitement d'air	
T° cible Hiver	Cf. Tome 3
T° cible Eté	Cf. Tome 3
Ventilation	VMC Simple Flux
Classement	
Type contrôle T°	Arsenal stérile
Caract. particulière	

Prestations techniques

Courants Forts	
Nombre et Types PC	4 PC Normale(s)
Répartitions	
Plomberie	
Appareils sanitaires	
Attentes	
Divers	
Occupation	
Horaires	24h/ 24, 7 jours / 7

Courants Faibles	
Nombre et types	
Répartition	
Fluides médicaux	
Fluides médicaux	
Divers fluides	
Contrôle accès	
Etude en phase APS	
Signalétique	Oui

Equipements	
Dans le marché	Hors marché

Remarque générale

Fiche N° PTBB-25 - SSPI

Nom du local	SSPI	**Nbre de locaux**	1
Service	PLATEAU TECHNIQUE	**Surface (m²)**	66
Secteur	Logistique médico-technique	**Remarque**	6 postes - compris surveillance centrale. Avec une zone un peu indépendante pour la gynéco + SIPO (30m² en réserve de surface)

Enveloppe et prestations architecturales

Volume	
Charge d'exploitation	
Hauteur sous plafond	2,7m
Sol	
Type	Souple
Plinthe	Relevé de sol avec congé
Caract. particulière	
Autres	
Porte	
Constitution	Vitrée
Type d'ouverture	Coulissante
Passage minimum	140 cm
Finition	
Manoeuvre	Automatique
Nombre de vantaux	1
Protection	Oui
Caract. particulière	

Cloison	
Type	
Caract. particulière	
Murs	
Revêtements	Peinture lessivable
Protections	Protection des murs et des angles sortants
Caract. particulière	
Plafonds	
Type	FP non démontable
Caract. particulière	Hygiène
Autre	Etanche
Fenêtre	
Limiteur d'ouverture	
Occultation	Totale
Protection Solaire	Si nécessaire
Manœuvre Protection	Motorisé

Confort

Eclairage	
Eclairage naturel	Direct
Niveau d'Eclairage	500 lux
Commande Eclairage	Centralisée
Caract. particulière	Gradable
Acoustique	
Acoustique	

Traitement d'air	
T° cible Hiver	22°C
T° cible Eté	<25°C
Ventilation	VMC Double Flux
Classement	ISO 8
Type contrôle T°	SSPI
Caract. particulière	AN > 3vol/h

Prestations techniques

Courants Forts	
Nombre et Types PC	4/ poste PC Normale(s);4/ poste PC Ondulée(s);2 Poste(s) de travail
Répartitions	Sur colonne fixe Postes de travail sur banque surveillance
Plomberie	
Appareils sanitaires	;1 Poste(s) de lavage des mains
Attentes	
Divers	
Occupation	
Horaires	8h00 - 20h00, 7 jours/ 7

Courants Faibles	
Nombre et types	2 Prise(s) VDI
Répartition	
Fluides médicaux	
Fluides médicaux	2 par poste Oxygène médical;1 par poste Air médical;2 par poste Vide médical;Implantation : Sur colonne fixe
Divers fluides	6 colonnes fixes
Contrôle accès	
Etude en phase APS	
Signalétique	

Equipements	
Dans le marché	Hors marché
1 colonne fixe par poste Banque de surveillance infirmier en position centrale (2 postes de travail informatique) Rideau d'intimité entre poste (lavables)	

Remarque générale

Fiche N° PTBB-26 - Local lave-bassin

Nom du local	Local lave-bassin	**Nbre de locaux**	2
Service	PLATEAU TECHNIQUE	**Surface (m²)**	8
Secteur	Logistique médico-technique	**Remarque**	A répartir sur le plateau

Enveloppe et prestations architecturales

Volume	
Charge d'exploitation	350 DaN/m²
Hauteur sous plafond	2,5 m
Sol	
Type	Souple
Plinthe	Relevé de sol avec congé
Caract. particulière	
Autres	Lavage fréquent
Porte	
Constitution	Bois âme pleine
Type d'ouverture	Battante
Passage minimum	90 cm
Finition	Peinte
Manoeuvre	Manuelle
Nombre de vantaux	1
Protection	Oui
Caract. particulière	

Cloison	
Type	
Caract. particulière	50 dBA
Murs	
Revêtements	Peinture lessivable
Protections	Protection localisée
Caract. particulière	
Plafonds	
Type	FP démontable
Caract. particulière	Hygiène
Autre	
Fenêtre	
Limiteur d'ouverture	
Occultation	Sans objet
Protection Solaire	
Manœuvre Protection	

Confort

Eclairage	
Eclairage naturel	Sans objet
Niveau d'Eclairage	150 lux
Commande Eclairage	Détection de présence
Caract. particulière	Luminaire étanche
Acoustique	
Acoustique	

Traitement d'air	
T° cible Hiver	Cf. Tome 3
T° cible Eté	Cf. Tome 3
Ventilation	VMC Simple Flux
Classement	
Type contrôle T°	Local lave-bassin
Caract. particulière	

Prestations techniques

Courants Forts	
Nombre et Types PC	2 PC Normale(s)
Répartitions	1 PC étanche
Plomberie	
Appareils sanitaires	
Attentes	
Divers	
Occupation	
Horaires	24h/ 24, 7 jours / 7

Courants Faibles	
Nombre et types	
Répartition	
Fluides médicaux	
Fluides médicaux	
Divers fluides	
Contrôle accès	
Etude en phase APS	
Signalétique	Oui

Equipements	
Dans le marché	Hors marché

Remarque générale

Fiche N° PTBB-27 - Arsenal stérile

Nom du local	Arsenal stérile	**Nbre de locaux**	2
Service	PLATEAU TECHNIQUE	**Surface (m²)**	24
Secteur	Logistique médico-technique	**Remarque**	Anesthésie bloc opératoire

Enveloppe et prestations architecturales

Volume	
Charge d'exploitation	
Hauteur sous plafond	2,5 m
Sol	
Type	Souple
Plinthe	Relevé de sol avec congé
Caract. particulière	
Autres	
Porte	
Constitution	Bois âme pleine
Type d'ouverture	Battante
Passage minimum	120 cm
Finition	Peinte
Manoeuvre	Manuelle
Nombre de vantaux	1
Protection	Oui
Caract. particulière	

Cloison	
Type	
Caract. particulière	
Murs	
Revêtements	Peinture
Protections	Protection des murs et des angles sortants
Caract. particulière	
Plafonds	
Type	FP démontable
Caract. particulière	Standard
Autre	
Fenêtre	
Limiteur d'ouverture	
Occultation	Sans objet
Protection Solaire	
Manœuvre Protection	

Confort

Eclairage	
Eclairage naturel	Sans objet
Niveau d'Eclairage	150 lux
Commande Eclairage	Centralisée
Caract. particulière	
Acoustique	
Acoustique	

Traitement d'air	
T° cible Hiver	Cf. Tome 3
T° cible Eté	Cf. Tome 3
Ventilation	VMC Simple Flux
Classement	
Type contrôle T°	Arsenal stérile
Caract. particulière	

Prestations techniques

Courants Forts	
Nombre et Types PC	4 PC Normale(s)
Répartitions	
Plomberie	
Appareils sanitaires	
Attentes	
Divers	
Occupation	
Horaires	24h/ 24, 7 jours / 7

Courants Faibles	
Nombre et types	
Répartition	
Fluides médicaux	
Fluides médicaux	
Divers fluides	
Contrôle accès	
Etude en phase APS	
Signalétique	Oui

Equipements	
Dans le marché	Hors marché

Remarque générale

Fiche N° PTBB-28 - Stockage matériel

Nom du local	Stockage matériel	**Nbre de locaux**	1
Service	PLATEAU TECHNIQUE	**Surface (m²)**	20
Secteur	Logistique médico-technique	**Remarque**	

Enveloppe et prestations architecturales

Volume	
Charge d'exploitation	
Hauteur sous plafond	2,5 m
Sol	
Type	Souple
Plinthe	Relevé de sol avec congé
Caract. particulière	
Autres	
Porte	
Constitution	Bois âme pleine
Type d'ouverture	Battante
Passage minimum	120 cm
Finition	Peinte
Manoeuvre	Manuelle
Nombre de vantaux	1
Protection	Oui
Caract. particulière	

Cloison	
Type	
Caract. particulière	
Murs	
Revêtements	Peinture
Protections	Protection des murs et des angles sortants
Caract. particulière	
Plafonds	
Type	FP démontable
Caract. particulière	Standard
Autre	
Fenêtre	
Limiteur d'ouverture	
Occultation	Sans objet
Protection Solaire	
Manœuvre Protection	

Confort

Eclairage	
Eclairage naturel	Sans objet
Niveau d'Eclairage	150 lux
Commande Eclairage	Détection de présence
Caract. particulière	
Acoustique	
Acoustique	

Traitement d'air	
T° cible Hiver	Cf. Tome 3
T° cible Eté	Cf. Tome 3
Ventilation	VMC Simple Flux
Classement	
Type contrôle T°	Stockage matériel
Caract. particulière	

Prestations techniques

Courants Forts	
Nombre et Types PC	2 PC Normale(s)
Répartitions	
Plomberie	
Appareils sanitaires	
Attentes	
Divers	
Occupation	
Horaires	24h/ 24, 7 jours / 7

Courants Faibles	
Nombre et types	
Répartition	
Fluides médicaux	
Fluides médicaux	
Divers fluides	
Contrôle accès	
Etude en phase APS	
Signalétique	Oui

Equipements	
Dans le marché	Hors marché

Remarque générale

Fiche N° PTBB-29 - Stockage DM

Nom du local	Stockage DM	**Nbre de locaux**	1
Service	PLATEAU TECHNIQUE	**Surface (m²)**	20
Secteur	Logistique médico-technique	**Remarque**	

Enveloppe et prestations architecturales

Volume	
Charge d'exploitation	
Hauteur sous plafond	2,5 m
Sol	
Type	Souple
Plinthe	Relevé de sol avec congé
Caract. particulière	
Autres	
Porte	
Constitution	Bois âme pleine
Type d'ouverture	Battante
Passage minimum	120 cm
Finition	Peinte
Manoeuvre	Manuelle
Nombre de vantaux	1
Protection	Oui
Caract. particulière	

Cloison	
Type	
Caract. particulière	
Murs	
Revêtements	Peinture
Protections	Protection des murs et des angles sortants
Caract. particulière	
Plafonds	
Type	FP démontable
Caract. particulière	Standard
Autre	
Fenêtre	
Limiteur d'ouverture	
Occultation	Sans objet
Protection Solaire	
Manœuvre Protection	

Confort

Eclairage	
Eclairage naturel	Sans objet
Niveau d'Eclairage	150 lux
Commande Eclairage	Détection de présence
Caract. particulière	
Acoustique	
Acoustique	

Traitement d'air	
T° cible Hiver	Cf. Tome 3
T° cible Eté	Cf. Tome 3
Ventilation	VMC Simple Flux
Classement	
Type contrôle T°	Stockage DM
Caract. particulière	

Prestations techniques

Courants Forts	
Nombre et Types PC	2 PC Normale(s)
Répartitions	
Plomberie	
Appareils sanitaires	
Attentes	
Divers	
Occupation	
Horaires	24h/ 24, 7 jours / 7

Courants Faibles	
Nombre et types	
Répartition	
Fluides médicaux	
Fluides médicaux	
Divers fluides	
Contrôle accès	
Etude en phase APS	
Signalétique	Oui

Equipements	
Dans le marché	Hors marché

Remarque générale

Fiche N° PTBB-30 - Stockage médicaments

Nom du local	Stockage médicaments	**Nbre de locaux**	1
Service	PLATEAU TECHNIQUE	**Surface (m²)**	10
Secteur	Logistique médico-technique	**Remarque**	

Enveloppe et prestations architecturales

Volume	
Charge d'exploitation	
Hauteur sous plafond	2,5 m
Sol	
Type	Souple
Plinthe	Relevé de sol avec congé
Caract. particulière	
Autres	
Porte	
Constitution	Bois âme pleine
Type d'ouverture	Battante
Passage minimum	90 cm
Finition	Peinte
Manoeuvre	Manuelle
Nombre de vantaux	1
Protection	Oui
Caract. particulière	

Cloison	
Type	
Caract. particulière	
Murs	
Revêtements	Peinture
Protections	Protection localisée
Caract. particulière	
Plafonds	
Type	FP démontable
Caract. particulière	Standard
Autre	
Fenêtre	
Limiteur d'ouverture	
Occultation	Sans objet
Protection Solaire	
Manœuvre Protection	

Confort

Eclairage	
Eclairage naturel	Sans objet
Niveau d'Eclairage	150 lux
Commande Eclairage	Détection de présence
Caract. particulière	
Acoustique	
Acoustique	

Traitement d'air	
T° cible Hiver	Cf. Tome 3
T° cible Eté	Cf. Tome 3
Ventilation	VMC Simple Flux
Classement	
Type contrôle T°	Stockage médicaments
Caract. particulière	

Prestations techniques

Courants Forts	
Nombre et Types PC	2 PC Normale(s)
Répartitions	
Plomberie	
Appareils sanitaires	
Attentes	
Divers	
Occupation	
Horaires	24h/ 24, 7 jours / 7

Courants Faibles	
Nombre et types	
Répartition	
Fluides médicaux	
Fluides médicaux	
Divers fluides	
Contrôle accès	
Etude en phase APS	
Signalétique	Oui

Equipements	
Dans le marché	Hors marché

Remarque générale

Fiche N° PTBB-31 - Local ménage - vidoir

Nom du local	Local ménage - vidoir	**Nbre de locaux**	1
Service	PLATEAU TECHNIQUE	**Surface (m²)**	6
Secteur	Logistique médico-technique	**Remarque**	

Enveloppe et prestations architecturales

Volume	
Charge d'exploitation	350 DaN/m²
Hauteur sous plafond	2,5 m
Sol	
Type	Carrelage
Plinthe	Plinthes à gorge
Caract. particulière	U4 P4S E3 C3
Autres	Lavage fréquent
Porte	
Constitution	Bois âme pleine
Type d'ouverture	Battante
Passage minimum	90 cm
Finition	Peinte
Manoeuvre	Manuelle
Nombre de vantaux	1
Protection	Oui
Caract. particulière	Faïence hauteur jusqu'à 1,50m

Cloison	
Type	
Caract. particulière	50 dBA
Murs	
Revêtements	Peinture lessivable + faïence
Protections	Protection localisée
Caract. particulière	Faïence hauteur jusqu'à 1,50m
Plafonds	
Type	FP démontable
Caract. particulière	Standard
Autre	
Fenêtre	
Limiteur d'ouverture	
Occultation	Sans objet
Protection Solaire	
Manœuvre Protection	

Confort

Eclairage	
Eclairage naturel	Sans objet
Niveau d'Eclairage	150 lux
Commande Eclairage	Détection de présence
Caract. particulière	Luminaire étanche
Acoustique	
Acoustique	

Traitement d'air	
T° cible Hiver	Cf. Tome 3
T° cible Eté	Cf. Tome 3
Ventilation	VMC Simple Flux
Classement	
Type contrôle T°	Local ménage - vidoir
Caract. particulière	

Prestations techniques

Courants Forts	
Nombre et Types PC	2 PC Normale(s)
Répartitions	
Plomberie	
Appareils sanitaires	
Attentes	
Divers	
Occupation	
Horaires	24h/ 24, 7 jours / 7

Courants Faibles	
Nombre et types	
Répartition	
Fluides médicaux	
Fluides médicaux	
Divers fluides	
Contrôle accès	
Etude en phase APS	
Signalétique	Oui

Equipements	
Dans le marché	Hors marché

Remarque générale

Fiche N° PTBB-32 - Local pré-désinfection

Nom du local	Local pré-désinfection	**Nbre de locaux**	1
Service	PLATEAU TECHNIQUE	**Surface (m²)**	20
Secteur	Logistique médico-technique	**Remarque**	Prédésinfection et reconditionnement + congélateur placenta?

Enveloppe et prestations architecturales

Volume	
Charge d'exploitation	350 DaN/m²
Hauteur sous plafond	2,5 m
Sol	
Type	Souple
Plinthe	Relevé de sol avec congé
Caract. particulière	
Autres	Lavage fréquent
Porte	
Constitution	Bois âme pleine
Type d'ouverture	Battante
Passage minimum	90 cm
Finition	Peinte
Manoeuvre	Manuelle
Nombre de vantaux	1
Protection	Oui
Caract. particulière	

Cloison	
Type	
Caract. particulière	50 dBA
Murs	
Revêtements	Peinture lessivable
Protections	Protection localisée
Caract. particulière	
Plafonds	
Type	FP démontable
Caract. particulière	Hygiène
Autre	
Fenêtre	
Limiteur d'ouverture	
Occultation	Sans objet
Protection Solaire	
Manœuvre Protection	

Confort

Eclairage	
Eclairage naturel	Sans objet
Niveau d'Eclairage	150 lux
Commande Eclairage	Centralisée
Caract. particulière	Luminaire étanche
Acoustique	
Acoustique	

Traitement d'air	
T° cible Hiver	Cf. Tome 3
T° cible Eté	Cf. Tome 3
Ventilation	VMC Simple Flux
Classement	
Type contrôle T°	Local pré-désinfection
Caract. particulière	

Prestations techniques

Courants Forts	
Nombre et Types PC	6 PC Normale(s)
Répartitions	1 PC étanche
Plomberie	
Appareils sanitaires	
Attentes	
Divers	
Occupation	
Horaires	24h/ 24, 7 jours / 7

Courants Faibles	
Nombre et types	
Répartition	
Fluides médicaux	
Fluides médicaux	
Divers fluides	
Contrôle accès	
Etude en phase APS	
Signalétique	Oui

Equipements	
Dans le marché	Hors marché

Remarque générale

Fiche N° PTBB-33 - Bureau

Nom du local	Bureau	**Nbre de locaux**	1
Service	PLATEAU TECHNIQUE	**Surface (m²)**	15
Secteur	Logistique médico-technique	**Remarque**	IADE, IBODE, etc.

Enveloppe et prestations architecturales

Volume	
Charge d'exploitation	
Hauteur sous plafond	2,5 m
Sol	
Type	Souple
Plinthe	Relevé de sol avec congé
Caract. particulière	
Autres	
Porte	
Constitution	Bois âme pleine
Type d'ouverture	Battante
Passage minimum	90 cm
Finition	Peinte
Manoeuvre	Manuelle
Nombre de vantaux	1
Protection	Oui
Caract. particulière	

Cloison	
Type	
Caract. particulière	
Murs	
Revêtements	Peinture
Protections	Protection localisée
Caract. particulière	
Plafonds	
Type	FP démontable
Caract. particulière	Hygiène
Autre	
Fenêtre	
Limiteur d'ouverture	
Occultation	Totale
Protection Solaire	Si nécessaire
Manœuvre Protection	Motorisé

Confort

Eclairage	
Eclairage naturel	Second jour possible
Niveau d'Eclairage	200 lux
Commande Eclairage	Centralisée
Caract. particulière	
Acoustique	
Acoustique	

Traitement d'air	
T° cible Hiver	Cf. Tome 3
T° cible Eté	Cf. Tome 3
Ventilation	VMC Double Flux
Classement	
Type contrôle T°	Bureau
Caract. particulière	

Prestations techniques

Courants Forts	
Nombre et Types PC	2 PC Normale(s);1 Poste(s) de travail
Répartitions	
Plomberie	
Appareils sanitaires	
Attentes	
Divers	
Occupation	
Horaires	24h/ 24, 7 jours / 7

Courants Faibles	
Nombre et types	
Répartition	
Fluides médicaux	
Fluides médicaux	
Divers fluides	
Contrôle accès	
Etude en phase APS	
Signalétique	Oui

Equipements	
Dans le marché	Hors marché
	1 bureau 1 fauteuil + 2 chaises + 1 table d'examen 1 placard

Remarque générale

Fiche N° PTBB-34 - Détente personnel

Nom du local	Détente personnel	**Nbre de locaux**	1
Service	PLATEAU TECHNIQUE	**Surface (m²)**	50
Secteur	Logistique médico-technique	**Remarque**	30 personnes - partagée avec UGO

Enveloppe et prestations architecturales

Volume	
Charge d'exploitation	
Hauteur sous plafond	2,5 m
Sol	
Type	Souple
Plinthe	Relevé de sol avec congé
Caract. particulière	
Autres	
Porte	
Constitution	Bois âme pleine
Type d'ouverture	Battante
Passage minimum	90 cm
Finition	Peinte
Manoeuvre	Manuelle
Nombre de vantaux	1
Protection	Oui
Caract. particulière	

Cloison	
Type	
Caract. particulière	
Murs	
Revêtements	Peinture lessivable
Protections	Protection localisée
Caract. particulière	
Plafonds	
Type	FP démontable
Caract. particulière	Standard
Autre	
Fenêtre	
Limiteur d'ouverture	Oui
Occultation	
Protection Solaire	Si nécessaire
Manœuvre Protection	Motorisé

Confort

Eclairage	
Eclairage naturel	Direct
Niveau d'Eclairage	200 lux
Commande Eclairage	Centralisée
Caract. particulière	
Acoustique	
Acoustique	

Traitement d'air	
T° cible Hiver	Cf. Tome 3
T° cible Eté	Cf. Tome 3
Ventilation	VMC Double Flux
Classement	
Type contrôle T°	Détente personnel
Caract. particulière	

Prestations techniques

Courants Forts	
Nombre et Types PC	10 PC Normale(s)
Répartitions	5 PC sur mobilier kitchenette
Plomberie	
Appareils sanitaires	1 Evier(s)
Attentes	
Divers	Evier sur meuble kitchenette
Occupation	
Horaires	24h/ 24, 7 jours / 7

Courants Faibles	
Nombre et types	
Répartition	
Fluides médicaux	
Fluides médicaux	
Divers fluides	
Contrôle accès	
Etude en phase APS	
Signalétique	

Equipements	
Dans le marché	Hors marché
Kichenette équipée + mobilier haut et bas	Mobilier, appareils électriques kitchenette, Réfrigérateur, bouilloire, micro-ondes, vaisselle, cafetière Mobilier type salon

Remarque générale

Fiche N° PTBB-35a - Chambre de garde

Nom du local	Chambre de garde	**Nbre de locaux**	4
Service	PLATEAU TECHNIQUE	**Surface (m²)**	56
Secteur	Logistique médico-technique	**Remarque**	Avec bloc douche dont 2 localisables au R+2 (chambres internes d'anesthésie et d'obstétrique impérativement au niveau du bloc)

Enveloppe et prestations architecturales

Volume	
Charge d'exploitation	
Hauteur sous plafond	2,5 m
Sol	
Type	Souple
Plinthe	Relevé de sol avec congé
Caract. particulière	
Autres	Lavage fréquent, charge roulante
Porte	
Constitution	Bois âme pleine
Type d'ouverture	Battante
Passage minimum	90 cm
Finition	Peinte
Manoeuvre	Manuelle
Nombre de vantaux	1
Protection	Oui
Caract. particulière	

Cloison	
Type	
Caract. particulière	
Murs	
Revêtements	Peinture
Protections	Protection des murs et des angles sortants
Caract. particulière	
Plafonds	
Type	FP non démontable
Caract. particulière	Lessivable
Autre	
Fenêtre	
Limiteur d'ouverture	
Occultation	Totale
Protection Solaire	Si nécessaire
Manœuvre Protection	Motorisé

Confort

Eclairage	
Eclairage naturel	Direct
Niveau d'Eclairage	Cf. Tome 3
Commande Eclairage	
Caract. particulière	
Acoustique	
Acoustique	42 dB

Traitement d'air	
T° cible Hiver	Cf. Tome 3
T° cible Eté	Cf. Tome 3
Ventilation	VMC Double Flux
Classement	
Type contrôle T°	Chambre de garde
Caract. particulière	

Prestations techniques

Courants Forts	
Nombre et Types PC	6 PC Normale(s)
Répartitions	dont 2 PCN au niveau table de chevet, 1 TV, 1 face lit, 1 téléphone, 1 ménage par chambre
Plomberie	
Appareils sanitaires	
Attentes	
Divers	
Occupation	
Horaires	24h/ 24, 7 jours / 7

Courants Faibles	
Nombre et types	1 Prise(s) VDI
Répartition	
Fluides médicaux	
Fluides médicaux	
Divers fluides	
Contrôle accès	
Etude en phase APS	
Signalétique	Oui

Equipements	
Dans le marché	Hors marché
	Lit + chevet + chaise + TV

Remarque générale

Fiche N° PTBB-35b - Chambre de garde - salle de bains

Nom du local	Chambre de garde - salle de bains	**Nbre de locaux**	4
Service	PLATEAU TECHNIQUE	**Surface (m²)**	0
Secteur	Logistique médico-technique	**Remarque**	Comprise dans la surface de la chambre

Enveloppe et prestations architecturales

Volume	
Charge d'exploitation	
Hauteur sous plafond	2,5 m
Sol	
Type	Etanche spécial douche
Plinthe	Relevé de sol avec congé
Caract. particulière	
Autres	antidérapant, couleur claire
Porte	
Constitution	Bois âme pleine
Type d'ouverture	Battante
Passage minimum	90 cm
Finition	Peinte
Manoeuvre	Manuelle
Nombre de vantaux	1
Protection	Oui
Caract. particulière	

Cloison	
Type	
Caract. particulière	
Murs	
Revêtements	Etanche système douche
Protections	Protection des murs et des angles sortants
Caract. particulière	
Plafonds	
Type	FP
Caract. particulière	Etanche
Autre	
Fenêtre	
Limiteur d'ouverture	
Occultation	Sans objet
Protection Solaire	
Manœuvre Protection	

Confort

Eclairage	
Eclairage naturel	Sans objet
Niveau d'Eclairage	Cf. Tome 3
Commande Eclairage	Centralisée
Caract. particulière	Eclairage au-dessus de la vasque et plafonnier
Acoustique	
Acoustique	

Traitement d'air	
T° cible Hiver	Cf. Tome 3
T° cible Eté	Cf. Tome 3
Ventilation	VMC Simple Flux
Classement	
Type contrôle T°	Chambre de garde - salle de bains
Caract. particulière	

Prestations techniques

Courants Forts	
Nombre et Types PC	2 PC Normale(s)
Répartitions	
Plomberie	
Appareils sanitaires	1 WC suspendu(s);1 Douche(s);1 Lavabo(s)
Attentes	
Divers	
Occupation	
Horaires	24h/ 24, 7 jours / 7

Courants Faibles	
Nombre et types	
Répartition	
Fluides médicaux	
Fluides médicaux	
Divers fluides	
Contrôle accès	
Etude en phase APS	
Signalétique	

Equipements	
Dans le marché	Hors marché
Miroir	

Remarque générale

Fiche N° FORE-04 - Simulation bloc obstétrical

Nom du local	Simulation bloc obstétrical	**Nbre de locaux**	1
Service	SALLES DE REUNION ET SIMULATION	**Surface (m²)**	24
Secteur	Salle de simulation	**Remarque**	A proximité d'une salle de réunion/ débrief

Enveloppe et prestations architecturales

Volume	
Charge d'exploitation	
Hauteur sous plafond	2,5 m
Sol	
Type	Souple
Plinthe	Relevé de sol avec congé
Caract. particulière	
Autres	
Porte	
Constitution	Bois âme pleine
Type d'ouverture	Battante
Passage minimum	140 cm
Finition	Peinte
Manoeuvre	Manuelle
Nombre de vantaux	1
Protection	Oui
Caract. particulière	

Cloison	
Type	
Caract. particulière	
Murs	
Revêtements	Peinture lessivable
Protections	Protection des murs et des angles sortants
Caract. particulière	
Plafonds	
Type	FP démontable
Caract. particulière	Standard
Autre	
Fenêtre	
Limiteur d'ouverture	
Occultation	Totale
Protection Solaire	Si nécessaire
Manœuvre Protection	Motorisé

Confort

Eclairage	
Eclairage naturel	Second jour possible
Niveau d'Eclairage	300 lux
Commande Eclairage	Centralisée
Caract. particulière	Gradable
Acoustique	
Acoustique	

Traitement d'air	
T° cible Hiver	Cf. Tome 3
T° cible Eté	Cf. Tome 3
Ventilation	VMC Double Flux
Classement	
Type contrôle T°	Simulation bloc obstétrical
Caract. particulière	Installation de ventilation adaptée à l'occupation de la salle.

Prestations techniques

Courants Forts	
Nombre et Types PC	15 PC Normale(s);1 Poste(s) de travail;1 Alimentation(s) en attente
Répartitions	1 attente pour vidéoprojecteur ou TV
Plomberie	
Appareils sanitaires	
Attentes	
Divers	
Occupation	
Horaires	8h00 - 20h00, 7 jours/ 7

Courants Faibles	
Nombre et types	2 Prise(s) VDI
Répartition	
Fluides médicaux	
Fluides médicaux	
Divers fluides	
Contrôle accès	
Etude en phase APS	
Signalétique	Oui

Equipements	
Dans le marché	Hors marché

Remarque générale

Fiche N° FORE-01 - Salle de réunions

Nom du local	Salle de réunions	**Nbre de locaux**	3
Service	SALLES DE REUNION ET SIMULATION	**Surface (m²)**	90
Secteur	Salles de formation - réunions	**Remarque**	

Enveloppe et prestations architecturales

Volume	
Charge d'exploitation	
Hauteur sous plafond	2,5 m
Sol	
Type	Souple
Plinthe	Relevé de sol avec congé
Caract. particulière	
Autres	
Porte	
Constitution	Bois âme pleine
Type d'ouverture	Battante
Passage minimum	140 cm
Finition	Peinte
Manoeuvre	Manuelle
Nombre de vantaux	0
Protection	Oui
Caract. particulière	

Cloison	
Type	
Caract. particulière	
Murs	
Revêtements	Peinture
Protections	Protection localisée
Caract. particulière	
Plafonds	
Type	FP démontable
Caract. particulière	Standard
Autre	
Fenêtre	
Limiteur d'ouverture	
Occultation	Totale
Protection Solaire	Si nécessaire
Manœuvre Protection	Motorisé

Confort

Eclairage	
Eclairage naturel	Second jour possible
Niveau d'Eclairage	300 lux
Commande Eclairage	Centralisée
Caract. particulière	Gradable
Acoustique	
Acoustique	

Traitement d'air	
T° cible Hiver	Cf. Tome 3
T° cible Eté	Cf. Tome 3
Ventilation	VMC Double Flux
Classement	
Type contrôle T°	Salle de réunions
Caract. particulière	Installation de ventilation adaptée à l'occupation de la salle.

Prestations techniques

Courants Forts	
Nombre et Types PC	15 PC Normale(s);1 Poste(s) de travail;1 Alimentation(s) en attente
Répartitions	1 attente pour vidéoprojecteur ou TV
Plomberie	
Appareils sanitaires	
Attentes	
Divers	
Occupation	
Horaires	8h00 - 20h00, 7 jours/ 7

Courants Faibles	
Nombre et types	2 Prise(s) VDI
Répartition	Système de visiconférence - Câblage HDMI
Fluides médicaux	
Fluides médicaux	
Divers fluides	
Contrôle accès	
Etude en phase APS	
Signalétique	Oui

Equipements

Dans le marché	Hors marché
	Placards Tables + chaises TV et vidéoprojecteur

Remarque générale

Fiche N° FORE-03 - Sanitaires

Nom du local	Sanitaires	**Nbre de locaux**	2
Service	SALLES DE REUNION ET SIMULATION	**Surface (m²)**	6
Secteur	Salles de formation - réunions	**Remarque**	

Enveloppe et prestations architecturales

Volume	
Charge d'exploitation	
Hauteur sous plafond	
Sol	
Type	Souple
Plinthe	Relevé de sol avec congé
Caract. particulière	
Autres	Lavage fréquent
Porte	
Constitution	Bois âme pleine
Type d'ouverture	Battante
Passage minimum	90 cm
Finition	Peinte
Manoeuvre	Manuelle
Nombre de vantaux	1
Protection	Oui
Caract. particulière	

Cloison	
Type	
Caract. particulière	
Murs	
Revêtements	Peinture lessivable
Protections	Protection des murs et des angles sortants
Caract. particulière	
Plafonds	
Type	FP démontable
Caract. particulière	Standard
Autre	
Fenêtre	
Limiteur d'ouverture	
Occultation	Sans objet
Protection Solaire	
Manœuvre Protection	

Confort

Eclairage	
Eclairage naturel	Sans objet
Niveau d'Eclairage	200 lux
Commande Eclairage	Détection de présence
Caract. particulière	
Acoustique	
Acoustique	

Traitement d'air	
T° cible Hiver	Cf. Tome 3
T° cible Eté	Cf. Tome 3
Ventilation	VMC Simple Flux
Classement	
Type contrôle T°	Sanitaires
Caract. particulière	

Prestations techniques

Courants Forts	
Nombre et Types PC	
Répartitions	
Plomberie	
Appareils sanitaires	1 WC suspendu(s);1 Lavabo(s)
Attentes	
Divers	
Occupation	
Horaires	8h00 - 20h00, 5 jours/ 7

Courants Faibles	
Nombre et types	
Répartition	
Fluides médicaux	
Fluides médicaux	
Divers fluides	
Contrôle accès	
Etude en phase APS	
Signalétique	Oui - symbole

Equipements

Dans le marché	Hors marché
Seront prévus tous les accessoires nécessaires, et notamment : porte-savon, distributeur de papier (à condamnation pour les usagers), barre de relevage pour les WC, 1 patère, 1 miroir, …	

Remarque générale

Fiche N° SIRE-01 - Zone sas entrée parents / personnel

Nom du local	Zone sas entrée parents / personnel	**Nbre de locaux**	1
Service	SOINS INTENSIFS et REA NEONATALE	**Surface (m²)**	5
Secteur	Accès	**Remarque**	Prévoir casiers vestiaires…

Enveloppe et prestations architecturales

Volume	
Charge d'exploitation	
Hauteur sous plafond	2,5 m
Sol	
Type	Souple
Plinthe	Relevé de sol avec congé
Caract. particulière	
Autres	
Porte	
Constitution	Vitrée
Type d'ouverture	Battante
Passage minimum	120 cm
Finition	
Manoeuvre	Automatique
Nombre de vantaux	1
Protection	Oui
Caract. particulière	

Cloison	
Type	
Caract. particulière	
Murs	
Revêtements	Peinture lessivable
Protections	Protection des murs et des angles sortants
Caract. particulière	
Plafonds	
Type	FP démontable
Caract. particulière	Standard
Autre	
Fenêtre	
Limiteur d'ouverture	
Occultation	Sans objet
Protection Solaire	
Manœuvre Protection	

Confort

Eclairage	
Eclairage naturel	Sans objet
Niveau d'Eclairage	200 lux
Commande Eclairage	Détection de présence
Caract. particulière	
Acoustique	
Acoustique	

Traitement d'air	
T° cible Hiver	Cf. Tome 3
T° cible Eté	Cf. Tome 3
Ventilation	VMC Double Flux
Classement	
Type contrôle T°	Zone sas entrée parents / personnel
Caract. particulière	

Prestations techniques

Courants Forts	
Nombre et Types PC	
Répartitions	
Plomberie	
Appareils sanitaires	
Attentes	
Divers	
Occupation	
Horaires	24h/ 24, 7 jours / 7

Courants Faibles	
Nombre et types	
Répartition	
Fluides médicaux	
Fluides médicaux	
Divers fluides	
Contrôle accès	
Etude en phase APS	
Signalétique	

Equipements	
Dans le marché	Hors marché

Remarque générale

Fiche N° SIRE-02 - Sas logistique

Nom du local	Sas logistique	**Nbre de locaux**	1
Service	SOINS INTENSIFS et REA NEONATALE	**Surface (m²)**	6
Secteur	Accès	**Remarque**	Zone sas pour livraison des consommables

Enveloppe et prestations architecturales

Volume	
Charge d'exploitation	
Hauteur sous plafond	2,5 m
Sol	
Type	Souple
Plinthe	Relevé de sol avec congé
Caract. particulière	
Autres	
Porte	
Constitution	Bois âme pleine
Type d'ouverture	Battante
Passage minimum	120 cm
Finition	Peinte
Manoeuvre	Manuelle
Nombre de vantaux	1
Protection	Oui
Caract. particulière	

Cloison	
Type	
Caract. particulière	
Murs	
Revêtements	Peinture
Protections	Protection des murs et des angles sortants
Caract. particulière	
Plafonds	
Type	FP démontable
Caract. particulière	Standard
Autre	
Fenêtre	
Limiteur d'ouverture	
Occultation	Sans objet
Protection Solaire	
Manœuvre Protection	

Confort

Eclairage	
Eclairage naturel	Sans objet
Niveau d'Eclairage	150 lux
Commande Eclairage	Détection de présence
Caract. particulière	
Acoustique	
Acoustique	

Traitement d'air	
T° cible Hiver	Cf. Tome 3
T° cible Eté	Cf. Tome 3
Ventilation	VMC Simple Flux
Classement	
Type contrôle T°	Sas logistique
Caract. particulière	

Prestations techniques

Courants Forts	
Nombre et Types PC	1 PC Normale(s)
Répartitions	
Plomberie	
Appareils sanitaires	
Attentes	
Divers	
Occupation	
Horaires	24h/ 24, 7 jours / 7

Courants Faibles	
Nombre et types	
Répartition	
Fluides médicaux	
Fluides médicaux	
Divers fluides	
Contrôle accès	
Etude en phase APS	
Signalétique	

Equipements	
Dans le marché	Hors marché

Remarque générale

Fiche N° SIRE-09 - Chambres individuelles

Nom du local	Chambres individuelles	**Nbre de locaux**	10
Service	SOINS INTENSIFS et REA NEONATALE	**Surface (m²)**	200
Secteur	Hospitalisation REA	**Remarque**	Réparties dans 2 modules de 8 berceaux ; Sans sanitaire ; 2 chambres communicantes dans chaque module ; 1 chambre pouvant commuté mode sepctique/aseptique

Enveloppe et prestations architecturales

Volume	
Charge d'exploitation	
Hauteur sous plafond	2,5 m
Sol	
Type	Souple
Plinthe	Relevé de sol avec congé
Caract. particulière	
Autres	Lavage fréquent, charge roulante
Porte	
Constitution	Bois âme pleine + occulus occultable
Type d'ouverture	Battante
Passage minimum	120 cm
Finition	Peinte
Manoeuvre	Manuelle
Nombre de vantaux	1
Protection	Oui
Caract. particulière	

Cloison	
Type	
Caract. particulière	
Murs	
Revêtements	Peinture
Protections	Protection des murs et des angles sortants
Caract. particulière	
Plafonds	
Type	FP non démontable
Caract. particulière	Hygiène
Autre	Etanche
Fenêtre	
Limiteur d'ouverture	
Occultation	Totale
Protection Solaire	Si nécessaire
Manœuvre Protection	Motorisé

Confort

Eclairage	
Eclairage naturel	Direct
Niveau d'Eclairage	Cf. Tome 3
Commande Eclairage	
Caract. particulière	Dont éclairage sur poutre ou double bras plafonnier
Acoustique	
Acoustique	42 dB

Traitement d'air	
T° cible Hiver	Cf. Tome 3
T° cible Eté	Cf. Tome 3
Ventilation	VMC Double Flux
Classement	ISO 8
Type contrôle T°	Chambres individuelles
Caract. particulière	Tout air neuf Une des chambre peut basculer en mode septique (dépression)

Prestations techniques

Courants Forts	
Nombre et Types PC	19 PC Normale(s);6 PC Ondulée(s)
Répartitions	dont 16 PCN et 6 PCO sur bras mobiles ou poutre par lit, 2 PCN au niveau table de chevet, 1 ménage par chambre
Plomberie	
Appareils sanitaires	1 évier-baignoire sur plan avec espace change
Attentes	
Divers	
Occupation	
Horaires	24h/ 24, 7 jours / 7

Courants Faibles	
Nombre et types	6 Prise(s) VDI;Appel malade : 1
Répartition	6 prises VDI sur 2 bras mobiles par berceau Appel malade avec bouton
Fluides médicaux	
Fluides médicaux	3 Oxygène médical;2 Air médical;4 Vide médical;Implantation : sur 2 bras mobiles ou poutre plafonnière
Divers fluides	sur 2 bras mobiles par berceau
Contrôle accès	
Etude en phase APS	
Signalétique	Oui

Equipements	
Dans le marché	Hors marché
Poutre plafonnière avec 2 bras mobiles ou double bras plafonnier	Lit + chevet + chaise Cf. liste équipements médicaux chambres réanimation néonatale

Remarque générale
Confort hotelier recherché ;

Fiche N° SIRE-10 - Chambre double

Nom du local	Chambre double	**Nbre de locaux**	3
Service	SOINS INTENSIFS et REA NEONATALE	**Surface (m²)**	75
Secteur	Hospitalisation REA	**Remarque**	Réparties dans 2 modules de 8 berceaux

Enveloppe et prestations architecturales

Volume	
Charge d'exploitation	
Hauteur sous plafond	2,5 m
Sol	
Type	Souple
Plinthe	Relevé de sol avec congé
Caract. particulière	
Autres	Lavage fréquent, charge roulante
Porte	
Constitution	Bois âme pleine + occulus occultable
Type d'ouverture	Battante
Passage minimum	120 cm
Finition	Peinte
Manoeuvre	Manuelle
Nombre de vantaux	1
Protection	Oui
Caract. particulière	

Cloison	
Type	
Caract. particulière	
Murs	
Revêtements	Peinture
Protections	Protection des murs et des angles sortants
Caract. particulière	
Plafonds	
Type	FP non démontable
Caract. particulière	Hygiène
Autre	Etanche
Fenêtre	
Limiteur d'ouverture	
Occultation	Totale
Protection Solaire	Si nécessaire
Manœuvre Protection	Motorisé

Confort

Eclairage	
Eclairage naturel	Direct
Niveau d'Eclairage	Cf. Tome 3
Commande Eclairage	
Caract. particulière	Dont éclairage sur poutre ou double bras plafonnier
Acoustique	
Acoustique	42 dB

Traitement d'air	
T° cible Hiver	Cf. Tome 3
T° cible Eté	Cf. Tome 3
Ventilation	VMC Double Flux
Classement	
Type contrôle T°	Chambre double
Caract. particulière	

Prestations techniques

Courants Forts	
Nombre et Types PC	31 PC Normale(s);12 PC Ondulée(s)
Répartitions	dont 16 PCN et 6 PCO sur bras mobiles ou poutre par lit, 2 PCN au niveau table de chevet, 1 ménage par chambre
Plomberie	
Appareils sanitaires	2 évier-baignoire sur plan avec espace change
Attentes	
Divers	
Occupation	
Horaires	24h/ 24, 7 jours / 7

Courants Faibles	
Nombre et types	12 Prise(s) VDI;Appel malade : 1
Répartition	6 prises VDI sur 2 bras mobiles par berceau Appel malade avec bouton
Fluides médicaux	
Fluides médicaux	6 Oxygène médical;4 Air médical;8 Vide médical;Implantation : sur 2 bras mobiles ou poutre plafonnière
Divers fluides	sur 2 bras mobiles par berceau
Contrôle accès	
Etude en phase APS	
Signalétique	Oui

Equipements	
Dans le marché	Hors marché
Poutre plafonnière avec 2 bras mobiles ou double bras plafonnier	Lit + chevet + chaise Cf. liste équipements médicaux chambres réanimation néonatale

Remarque générale
Confort hotelier recherché ;

Fiche N° SIRE-11 - Salle de soins - prépa soins

Nom du local	Salle de soins - prépa soins	**Nbre de locaux**	2
Service	SOINS INTENSIFS et REA NEONATALE	**Surface (m²)**	30
Secteur	Hospitalisation REA	**Remarque**	Réparties dans 2 modules de 8 berceaux Dont banque centrale IDE et machine à GDS

Enveloppe et prestations architecturales

Volume	
Charge d'exploitation	
Hauteur sous plafond	2,5 m
Sol	
Type	Souple
Plinthe	Relevé de sol avec congé
Caract. particulière	
Autres	
Porte	
Constitution	Bois âme pleine
Type d'ouverture	Battante
Passage minimum	90 cm
Finition	Peinte
Manoeuvre	Manuelle
Nombre de vantaux	1
Protection	Oui
Caract. particulière	

Cloison	
Type	
Caract. particulière	
Murs	
Revêtements	Peinture
Protections	Protection localisée
Caract. particulière	
Plafonds	
Type	FP démontable
Caract. particulière	Standard
Autre	
Fenêtre	
Limiteur d'ouverture	
Occultation	Partielle
Protection Solaire	Si nécessaire
Manœuvre Protection	Motorisé

Confort

Eclairage	
Eclairage naturel	Direct
Niveau d'Eclairage	300 lux
Commande Eclairage	Centralisée
Caract. particulière	
Acoustique	
Acoustique	

Traitement d'air	
T° cible Hiver	Cf. Tome 3
T° cible Eté	Cf. Tome 3
Ventilation	VMC Double Flux
Classement	
Type contrôle T°	Salle de soins - prépa soins
Caract. particulière	

Prestations techniques

Courants Forts	
Nombre et Types PC	10 PC Normale(s);2 PC Ondulée(s);1 Poste(s) de travail
Répartitions	dont 2 PC par paillasse sèche à mi-hauteur + 2 PC pour recharge terminal mobile + 1 PC frigo + 1 PC ménage
Plomberie	
Appareils sanitaires	;1 Poste(s) de lavage des mains;1 Bac(s) sur Paillasse(s) humide(s)
Attentes	
Divers	
Occupation	
Horaires	24h/ 24, 7 jours / 7

Courants Faibles	
Nombre et types	;Appel malade : pupitre
Répartition	Intégrer alarme frigo sur GTC
Fluides médicaux	
Fluides médicaux	
Divers fluides	
Contrôle accès	
Etude en phase APS	
Signalétique	Oui

Equipements	
Dans le marché	Hors marché
1 paillasse sèche (2ml par paillasse sèche) centrale	Chariot de soins, armoires pharmacie, 1 frigo, chaises

Remarque générale

Fiche N° SIRE-12 - Local décontamination

Nom du local	Local décontamination	**Nbre de locaux**	1
Service	SOINS INTENSIFS et REA NEONATALE	**Surface (m²)**	8
Secteur	Hospitalisation REA	**Remarque**	

Enveloppe et prestations architecturales

Volume	
Charge d'exploitation	350 DaN/m²
Hauteur sous plafond	2,5 m
Sol	
Type	Souple
Plinthe	Relevé de sol avec congé
Caract. particulière	
Autres	Lavage fréquent
Porte	
Constitution	Bois âme pleine
Type d'ouverture	Battante
Passage minimum	90 cm
Finition	Peinte
Manoeuvre	Manuelle
Nombre de vantaux	1
Protection	Oui
Caract. particulière	

Cloison	
Type	
Caract. particulière	50 dBA
Murs	
Revêtements	Peinture lessivable
Protections	Protection localisée
Caract. particulière	
Plafonds	
Type	FP démontable
Caract. particulière	Hygiène
Autre	
Fenêtre	
Limiteur d'ouverture	
Occultation	Sans objet
Protection Solaire	
Manœuvre Protection	

Confort

Eclairage	
Eclairage naturel	Sans objet
Niveau d'Eclairage	150 lux
Commande Eclairage	Centralisée
Caract. particulière	Luminaire étanche
Acoustique	
Acoustique	

Traitement d'air	
T° cible Hiver	Cf. Tome 3
T° cible Eté	Cf. Tome 3
Ventilation	VMC Simple Flux
Classement	
Type contrôle T°	Local décontamination
Caract. particulière	

Prestations techniques

Courants Forts	
Nombre et Types PC	6 PC Normale(s)
Répartitions	
Plomberie	
Appareils sanitaires	
Attentes	
Divers	
Occupation	
Horaires	24h/ 24, 7 jours / 7

Courants Faibles	
Nombre et types	
Répartition	
Fluides médicaux	
Fluides médicaux	
Divers fluides	
Contrôle accès	
Etude en phase APS	
Signalétique	Oui

Equipements	
Dans le marché	Hors marché

Remarque générale

Fiche N° SIRE-13 - Bureau médical

Nom du local	Bureau médical	**Nbre de locaux**	1
Service	SOINS INTENSIFS et REA NEONATALE	**Surface (m²)**	18
Secteur	Hospitalisation REA	**Remarque**	

Enveloppe et prestations architecturales

Volume	
Charge d'exploitation	
Hauteur sous plafond	2,5 m
Sol	
Type	Souple
Plinthe	Relevé de sol avec congé
Caract. particulière	
Autres	
Porte	
Constitution	Bois âme pleine
Type d'ouverture	Battante
Passage minimum	90 cm
Finition	Peinte
Manoeuvre	Manuelle
Nombre de vantaux	1
Protection	Oui
Caract. particulière	

Cloison	
Type	
Caract. particulière	
Murs	
Revêtements	Peinture
Protections	Protection localisée
Caract. particulière	
Plafonds	
Type	FP démontable
Caract. particulière	Standard
Autre	
Fenêtre	
Limiteur d'ouverture	
Occultation	Totale
Protection Solaire	Si nécessaire
Manœuvre Protection	Motorisé

Confort

Eclairage	
Eclairage naturel	Direct
Niveau d'Eclairage	200 lux
Commande Eclairage	Centralisée
Caract. particulière	
Acoustique	
Acoustique	

Traitement d'air	
T° cible Hiver	Cf. Tome 3
T° cible Eté	Cf. Tome 3
Ventilation	VMC Double Flux
Classement	
Type contrôle T°	Bureau médical
Caract. particulière	

Prestations techniques

Courants Forts	
Nombre et Types PC	4 PC Normale(s);2 Poste(s) de travail
Répartitions	
Plomberie	
Appareils sanitaires	
Attentes	
Divers	
Occupation	
Horaires	8h00 - 20h00, 5 jours/ 7

Courants Faibles	
Nombre et types	
Répartition	
Fluides médicaux	
Fluides médicaux	
Divers fluides	
Contrôle accès	
Etude en phase APS	
Signalétique	

Equipements	
Dans le marché	Hors marché
	1 bureau 1 fauteuil + 2 chaises + 1 couveuse 1 placard

Remarque générale

Fiche N° SIRE-14 - Bloc sanitaires familles communs

Nom du local	Bloc sanitaires familles communs	**Nbre de locaux**	1
Service	SOINS INTENSIFS et REA NEONATALE	**Surface (m²)**	35
Secteur	Hospitalisation REA	**Remarque**	Douches et sanitaires A situer entre les 2 modules de réa

Enveloppe et prestations architecturales

Volume	
Charge d'exploitation	
Hauteur sous plafond	2,5 m
Sol	
Type	Souple
Plinthe	Relevé de sol avec congé
Caract. particulière	
Autres	Lavage fréquent
Porte	
Constitution	Bois âme pleine
Type d'ouverture	Battante
Passage minimum	90 cm
Finition	Peinte
Manoeuvre	Manuelle
Nombre de vantaux	1
Protection	Oui
Caract. particulière	Revêtements adaptés à l'ambiance humide

Cloison	
Type	
Caract. particulière	
Murs	
Revêtements	Peinture lessivable
Protections	Protection localisée
Caract. particulière	Revêtements adaptés à l'ambiance humide
Plafonds	
Type	FP démontable
Caract. particulière	Standard
Autre	
Fenêtre	
Limiteur d'ouverture	
Occultation	Sans objet
Protection Solaire	
Manœuvre Protection	

Confort

Eclairage	
Eclairage naturel	Sans objet
Niveau d'Eclairage	200 lux
Commande Eclairage	Détection de présence
Caract. particulière	
Acoustique	
Acoustique	

Traitement d'air	
T° cible Hiver	Cf. Tome 3
T° cible Eté	Cf. Tome 3
Ventilation	VMC Double Flux
Classement	
Type contrôle T°	Bloc sanitaires familles communs
Caract. particulière	

Prestations techniques

Courants Forts	
Nombre et Types PC	15 PC Normale(s)
Répartitions	
Plomberie	
Appareils sanitaires	4 WC suspendu(s);3 Douche(s);4 Lavabo(s)
Attentes	
Divers	
Occupation	
Horaires	24h/ 24, 7 jours / 7

Courants Faibles	
Nombre et types	
Répartition	
Fluides médicaux	
Fluides médicaux	
Divers fluides	
Contrôle accès	
Etude en phase APS	
Signalétique	Oui

Equipements	
Dans le marché	Hors marché
Seront prévus tous les accessoires nécessaires, et notamment : porte-savon, distributeur de papier (à condamnation pour les usagers), barre de relevage pour les WC, 1 patère, 1 miroir, …	

Remarque générale

Fiche N° SIRE-15 - Salle technique

Nom du local	Salle technique	**Nbre de locaux**	1
Service	SOINS INTENSIFS et REA NEONATALE	**Surface (m²)**	20
Secteur	Hospitalisation REA	**Remarque**	En réanimation

Enveloppe et prestations architecturales

Volume	
Charge d'exploitation	
Hauteur sous plafond	2,7m
Sol	
Type	Souple
Plinthe	Relevé de sol avec congé
Caract. particulière	
Autres	
Porte	
Constitution	Vitrée
Type d'ouverture	Coulissante
Passage minimum	120 cm
Finition	
Manoeuvre	Automatique
Nombre de vantaux	1
Protection	Oui
Caract. particulière	Anti X - ampli de briallance

Cloison	
Type	Anti X
Caract. particulière	
Murs	
Revêtements	Revêtement PVC salle propre
Protections	Protection localisée
Caract. particulière	Anti X - ampli de briallance
Plafonds	
Type	FP non démontable
Caract. particulière	Hygiène
Autre	Etanche
Fenêtre	
Limiteur d'ouverture	
Occultation	Totale
Protection Solaire	Si nécessaire
Manœuvre Protection	Motorisé

Confort

Eclairage	
Eclairage naturel	Direct
Niveau d'Eclairage	500 lux
Commande Eclairage	Centralisée
Caract. particulière	Gradable
Acoustique	
Acoustique	

Traitement d'air	
T° cible Hiver	22°C
T° cible Eté	<25°C
Ventilation	VMC Double Flux
Classement	ISO 7
Type contrôle T°	Salle technique
Caract. particulière	AN : 6 à 8 vol/h – HR <65%

Prestations techniques

Courants Forts	
Nombre et Types PC	12 PC Normale(s);4 PC Ondulée(s);1 Poste(s) de travail
Répartitions	Sur gaine encastrée + bras mobile
Plomberie	
Appareils sanitaires	;1 Poste(s) de lavage des mains
Attentes	
Divers	
Occupation	
Horaires	24h/ 24, 7 jours / 7

Courants Faibles	
Nombre et types	4 Prise(s) VDI
Répartition	Sur gaine encastrée + bras mobile Lampe et asservissement accès pour utilisation anti X
Fluides médicaux	
Fluides médicaux	3 Oxygène médical;3 Air médical;5 Vide médical;1 N20;1 SEGA;1 AC8;Implantation : Sur GTL
Divers fluides	Doublé suur gaine encastrée + bras mobile
Contrôle accès	
Etude en phase APS	
Signalétique	Oui

Equipements	
Dans le marché	Hors marché
Auge stérile dans circulation à proximité	Scialytique bras articulé

Remarque générale
SAS aéraulique d'accès avec auge stérile ;

Fiche N° SIRE-03a - Chambre familiale

Nom du local	Chambre familiale	**Nbre de locaux**	12
Service	SOINS INTENSIFS et REA NEONATALE	**Surface (m²)**	240
Secteur	Hospitalisation SI	**Remarque**	Réparties dans 3 modules de 6 berceaux

Enveloppe et prestations architecturales

Volume	
Charge d'exploitation	
Hauteur sous plafond	2,5 m
Sol	
Type	Souple
Plinthe	Relevé de sol avec congé
Caract. particulière	
Autres	Lavage fréquent, charge roulante
Porte	
Constitution	Bois âme pleine + occulus occultable
Type d'ouverture	Battante
Passage minimum	120 cm
Finition	Peinte
Manoeuvre	Manuelle
Nombre de vantaux	1
Protection	Oui
Caract. particulière	

Cloison	
Type	
Caract. particulière	
Murs	
Revêtements	Peinture
Protections	Protection des murs et des angles sortants
Caract. particulière	
Plafonds	
Type	FP non démontable
Caract. particulière	Hygiène
Autre	Etanche
Fenêtre	
Limiteur d'ouverture	
Occultation	Totale
Protection Solaire	Si nécessaire
Manœuvre Protection	Motorisé

Confort

Eclairage	
Eclairage naturel	Direct
Niveau d'Eclairage	Cf. Tome 3
Commande Eclairage	
Caract. particulière	Dont éclairage en bas de colonne avec système de variation
Acoustique	
Acoustique	42 dB

Traitement d'air	
T° cible Hiver	Cf. Tome 3
T° cible Eté	Cf. Tome 3
Ventilation	VMC Double Flux
Classement	ISO 8
Type contrôle T°	Chambre familiale
Caract. particulière	Tout air neuf

Prestations techniques

Courants Forts	
Nombre et Types PC	15 PC Normale(s);3 PC Ondulée(s)
Répartitions	dont 12 PCN et 3 PCO sur colonne fixe par lit, 2 PCN au niveau table de chevet, 1 ménage par chambre
Plomberie	
Appareils sanitaires	1 évier-baignoire sur plan avec espace change
Attentes	
Divers	
Occupation	
Horaires	24h/ 24, 7 jours / 7

Courants Faibles	
Nombre et types	2 Prise(s) VDI;Appel malade : 1
Répartition	Appel malade avec bouton et manipulateur VDI sur colonnes plafonières fixes
Fluides médicaux	
Fluides médicaux	2 Oxygène médical;2 Air médical;1 Vide médical;Implantation : sur colonne fixe
Divers fluides	Sur colonnes plafonnières fixe
Contrôle accès	
Etude en phase APS	
Signalétique	Oui

Equipements	
Dans le marché	Hors marché
Colonne fixe	Lit + chevet + chaise Cf. liste équipements médicaux chambres soins intensifs néonatologie

Remarque générale
Confort hotelier recherché ;

Fiche N° SIRE-03b - Chambre familiale - salle de bains

Nom du local	Chambre familiale - salle de bains	**Nbre de locaux**	12
Service	SOINS INTENSIFS et REA NEONATALE	**Surface (m²)**	0
Secteur	Hospitalisation SI	**Remarque**	Comprise dans la surface de la chambre

Enveloppe et prestations architecturales

Volume	
Charge d'exploitation	
Hauteur sous plafond	2,5 m
Sol	
Type	Etanche spécial douche
Plinthe	Relevé de sol avec congé
Caract. particulière	
Autres	antidérapant, couleur claire
Porte	
Constitution	Bois âme pleine
Type d'ouverture	Battante
Passage minimum	90 cm
Finition	Peinte
Manoeuvre	Manuelle
Nombre de vantaux	1
Protection	Oui
Caract. particulière	

Cloison	
Type	
Caract. particulière	
Murs	
Revêtements	Etanche système douche
Protections	Protection des murs et des angles sortants
Caract. particulière	
Plafonds	
Type	FP
Caract. particulière	Etanche
Autre	
Fenêtre	
Limiteur d'ouverture	
Occultation	Sans objet
Protection Solaire	
Manœuvre Protection	

Confort

Eclairage	
Eclairage naturel	Sans objet
Niveau d'Eclairage	Cf. Tome 3
Commande Eclairage	Centralisée
Caract. particulière	Eclairage au-dessus de la vasque et plafonnier
Acoustique	
Acoustique	

Traitement d'air	
T° cible Hiver	Cf. Tome 3
T° cible Eté	Cf. Tome 3
Ventilation	VMC Simple Flux
Classement	
Type contrôle T°	Chambre familiale - salle de bains
Caract. particulière	

Prestations techniques

Courants Forts	
Nombre et Types PC	2 PC Normale(s)
Répartitions	
Plomberie	
Appareils sanitaires	1 WC suspendu(s);1 Douche(s);1 Lavabo(s)
Attentes	
Divers	
Occupation	
Horaires	24h/ 24, 7 jours / 7

Courants Faibles	
Nombre et types	
Répartition	
Fluides médicaux	
Fluides médicaux	
Divers fluides	
Contrôle accès	
Etude en phase APS	
Signalétique	

Equipements	
Dans le marché	Hors marché
Barre de maintien en T ou L Miroir	

Remarque générale
Confort hotelier recherché ;

Fiche N° SIRE-04a - Chambre familiale double

Nom du local	Chambre familiale double	**Nbre de locaux**	3
Service	SOINS INTENSIFS et REA NEONATALE	**Surface (m²)**	66
Secteur	Hospitalisation SI	**Remarque**	Réparties dans 3 modules de 6 berceaux

Enveloppe et prestations architecturales

Volume	
Charge d'exploitation	
Hauteur sous plafond	2,5 m
Sol	
Type	Souple
Plinthe	Relevé de sol avec congé
Caract. particulière	
Autres	Lavage fréquent, charge roulante
Porte	
Constitution	Bois âme pleine + occulus occultable
Type d'ouverture	Battante
Passage minimum	120 cm
Finition	Peinte
Manoeuvre	Manuelle
Nombre de vantaux	1
Protection	Oui
Caract. particulière	

Cloison	
Type	
Caract. particulière	
Murs	
Revêtements	Peinture
Protections	Protection des murs et des angles sortants
Caract. particulière	
Plafonds	
Type	FP non démontable
Caract. particulière	Hygiène
Autre	Etanche
Fenêtre	
Limiteur d'ouverture	
Occultation	Totale
Protection Solaire	Si nécessaire
Manœuvre Protection	Motorisé

Confort

Eclairage	
Eclairage naturel	Direct
Niveau d'Eclairage	Cf. Tome 3
Commande Eclairage	
Caract. particulière	Dont éclairage en bas de colonne avec système de variation
Acoustique	
Acoustique	42 dB

Traitement d'air	
T° cible Hiver	Cf. Tome 3
T° cible Eté	Cf. Tome 3
Ventilation	VMC Double Flux
Classement	ISO 8
Type contrôle T°	Chambre familiale double
Caract. particulière	Tout air neuf

Prestations techniques

Courants Forts	
Nombre et Types PC	27 PC Normale(s);6 PC Ondulée(s)
Répartitions	dont 12 PCN et 3 PCO sur colonne fixe par lit, 2 PCN au niveau table de chevet, 1 ménage par chambre
Plomberie	
Appareils sanitaires	2 évier-baignoire sur plan avec espace change
Attentes	
Divers	
Occupation	
Horaires	24h/ 24, 7 jours / 7

Courants Faibles	
Nombre et types	4 Prise(s) VDI;Appel malade : 1
Répartition	Appel malade avec bouton et manipulateur VDI sur colonnes plafonières fixes
Fluides médicaux	
Fluides médicaux	4 Oxygène médical;4 Air médical;2 Vide médical;Implantation : sur colonne fixe
Divers fluides	Sur colonnes plafonnières fixe
Contrôle accès	
Etude en phase APS	
Signalétique	Oui

Equipements	
Dans le marché	Hors marché
Colonnes fixes	Lit + chevet + chaise Cf. liste équipements médicaux chambres soins intensifs néonatologie

Remarque générale
Confort hotelier recherché ;

Fiche N° SIRE-04b - Chambre familiale double - salle de bains

Nom du local	Chambre familiale double - salle de bains	**Nbre de locaux**	3
Service	SOINS INTENSIFS et REA NEONATALE	**Surface (m²)**	0
Secteur	Hospitalisation SI	**Remarque**	Comprise dans la surface de la chambre

Enveloppe et prestations architecturales

Volume	
Charge d'exploitation	
Hauteur sous plafond	2,5 m
Sol	
Type	Etanche spécial douche
Plinthe	Relevé de sol avec congé
Caract. particulière	
Autres	antidérapant, couleur claire
Porte	
Constitution	Bois âme pleine
Type d'ouverture	Battante
Passage minimum	90 cm
Finition	Peinte
Manoeuvre	Manuelle
Nombre de vantaux	1
Protection	Oui
Caract. particulière	

Cloison	
Type	
Caract. particulière	
Murs	
Revêtements	Etanche système douche
Protections	Protection des murs et des angles sortants
Caract. particulière	
Plafonds	
Type	FP
Caract. particulière	Etanche
Autre	
Fenêtre	
Limiteur d'ouverture	
Occultation	Sans objet
Protection Solaire	
Manœuvre Protection	

Confort

Eclairage	
Eclairage naturel	Sans objet
Niveau d'Eclairage	Cf. Tome 3
Commande Eclairage	Centralisée
Caract. particulière	Eclairage au-dessus de la vasque et plafonnier
Acoustique	
Acoustique	

Traitement d'air	
T° cible Hiver	Cf. Tome 3
T° cible Eté	Cf. Tome 3
Ventilation	VMC Simple Flux
Classement	
Type contrôle T°	Chambre familiale double - salle de bains
Caract. particulière	

Prestations techniques

Courants Forts	
Nombre et Types PC	2 PC Normale(s)
Répartitions	
Plomberie	
Appareils sanitaires	1 WC suspendu(s);1 Douche(s);1 Lavabo(s)
Attentes	
Divers	
Occupation	
Horaires	24h/ 24, 7 jours / 7

Courants Faibles	
Nombre et types	
Répartition	
Fluides médicaux	
Fluides médicaux	
Divers fluides	
Contrôle accès	
Etude en phase APS	
Signalétique	

Equipements	
Dans le marché	Hors marché
Barre de maintien en T ou L Miroir	

Remarque générale
Confort hotelier recherché ;

Fiche N° SIRE-05 - Salle de soins - préparation soins

Nom du local	Salle de soins - préparation soins	**Nbre de locaux**	1
Service	SOINS INTENSIFS et REA NEONATALE	**Surface (m²)**	36
Secteur	Hospitalisation SI	**Remarque**	Dont banque centrale IDE

Enveloppe et prestations architecturales

Volume	
Charge d'exploitation	
Hauteur sous plafond	2,5 m
Sol	
Type	Souple
Plinthe	Relevé de sol avec congé
Caract. particulière	
Autres	
Porte	
Constitution	Bois âme pleine
Type d'ouverture	Battante
Passage minimum	90 cm
Finition	Peinte
Manoeuvre	Manuelle
Nombre de vantaux	1
Protection	Oui
Caract. particulière	

Cloison	
Type	
Caract. particulière	
Murs	
Revêtements	Peinture
Protections	Protection localisée
Caract. particulière	
Plafonds	
Type	FP démontable
Caract. particulière	Standard
Autre	
Fenêtre	
Limiteur d'ouverture	
Occultation	Partielle
Protection Solaire	Si nécessaire
Manœuvre Protection	Motorisé

Confort

Eclairage	
Eclairage naturel	Direct
Niveau d'Eclairage	300 lux
Commande Eclairage	Centralisée
Caract. particulière	
Acoustique	
Acoustique	

Traitement d'air	
T° cible Hiver	Cf. Tome 3
T° cible Eté	Cf. Tome 3
Ventilation	VMC Double Flux
Classement	
Type contrôle T°	Salle de soins - préparation soins
Caract. particulière	

Prestations techniques

Courants Forts	
Nombre et Types PC	15 PC Normale(s);2 PC Ondulée(s);3 Poste(s) de travail
Répartitions	dont 2 PC par paillasse sèche à mi-hauteur + 2 PC pour recharge terminal mobile + 1 PC frigo + 1 PC ménage
Plomberie	
Appareils sanitaires	;1 Poste(s) de lavage des mains;1 Bac(s) sur Paillasse(s) humide(s)
Attentes	
Divers	
Occupation	
Horaires	24h/ 24, 7 jours / 7

Courants Faibles	
Nombre et types	;Appel malade : pupitre
Répartition	Intégrer alarme frigo sur GTC
Fluides médicaux	
Fluides médicaux	
Divers fluides	
Contrôle accès	
Etude en phase APS	
Signalétique	Oui

Equipements	
Dans le marché	Hors marché
2 paillasses sèches (2ml par paillasse sèche) centrales	Chariot de soins, armoires pharmacie, 1 frigo, chaises

Remarque générale

Fiche N° SIRE-06 - Local décontamination

Nom du local	Local décontamination	**Nbre de locaux**	1
Service	SOINS INTENSIFS et REA NEONATALE	**Surface (m²)**	8
Secteur	Hospitalisation SI	**Remarque**	

Enveloppe et prestations architecturales

Volume	
Charge d'exploitation	350 DaN/m²
Hauteur sous plafond	2,5 m
Sol	
Type	Souple
Plinthe	Relevé de sol avec congé
Caract. particulière	
Autres	Lavage fréquent
Porte	
Constitution	Bois âme pleine
Type d'ouverture	Battante
Passage minimum	90 cm
Finition	Peinte
Manoeuvre	Manuelle
Nombre de vantaux	1
Protection	Oui
Caract. particulière	

Cloison	
Type	
Caract. particulière	50 dBA
Murs	
Revêtements	Peinture lessivable
Protections	Protection localisée
Caract. particulière	
Plafonds	
Type	FP démontable
Caract. particulière	Hygiène
Autre	
Fenêtre	
Limiteur d'ouverture	
Occultation	Sans objet
Protection Solaire	
Manœuvre Protection	

Confort

Eclairage	
Eclairage naturel	Sans objet
Niveau d'Eclairage	150 lux
Commande Eclairage	Détection de présence
Caract. particulière	Luminaire étanche
Acoustique	
Acoustique	

Traitement d'air	
T° cible Hiver	Cf. Tome 3
T° cible Eté	Cf. Tome 3
Ventilation	VMC Simple Flux
Classement	
Type contrôle T°	Local décontamination
Caract. particulière	

Prestations techniques

Courants Forts	
Nombre et Types PC	6 PC Normale(s)
Répartitions	
Plomberie	
Appareils sanitaires	
Attentes	
Divers	
Occupation	
Horaires	24h/ 24, 7 jours / 7

Courants Faibles	
Nombre et types	
Répartition	
Fluides médicaux	
Fluides médicaux	
Divers fluides	
Contrôle accès	
Etude en phase APS	
Signalétique	Oui

Equipements	
Dans le marché	Hors marché

Remarque générale

Fiche N° SIRE-07 - Bureau médical

Nom du local	Bureau médical	**Nbre de locaux**	1
Service	SOINS INTENSIFS et REA NEONATALE	**Surface (m²)**	15
Secteur	Hospitalisation SI	**Remarque**	

Enveloppe et prestations architecturales

Volume	
Charge d'exploitation	
Hauteur sous plafond	2,5 m
Sol	
Type	Souple
Plinthe	Relevé de sol avec congé
Caract. particulière	
Autres	
Porte	
Constitution	Bois âme pleine
Type d'ouverture	Battante
Passage minimum	90 cm
Finition	Peinte
Manoeuvre	Manuelle
Nombre de vantaux	1
Protection	Oui
Caract. particulière	

Cloison	
Type	
Caract. particulière	
Murs	
Revêtements	Peinture
Protections	Protection localisée
Caract. particulière	
Plafonds	
Type	FP démontable
Caract. particulière	Standard
Autre	
Fenêtre	
Limiteur d'ouverture	
Occultation	Totale
Protection Solaire	Si nécessaire
Manœuvre Protection	Motorisé

Confort

Eclairage	
Eclairage naturel	Direct
Niveau d'Eclairage	200 lux
Commande Eclairage	Centralisée
Caract. particulière	
Acoustique	
Acoustique	

Traitement d'air	
T° cible Hiver	Cf. Tome 3
T° cible Eté	Cf. Tome 3
Ventilation	VMC Double Flux
Classement	
Type contrôle T°	Bureau médical
Caract. particulière	

Prestations techniques

Courants Forts	
Nombre et Types PC	4 PC Normale(s);2 Poste(s) de travail
Répartitions	
Plomberie	
Appareils sanitaires	
Attentes	
Divers	
Occupation	
Horaires	8h00 - 20h00, 5 jours/ 7

Courants Faibles	
Nombre et types	
Répartition	
Fluides médicaux	
Fluides médicaux	
Divers fluides	
Contrôle accès	
Etude en phase APS	
Signalétique	

Equipements	
Dans le marché	Hors marché
	1 bureau 1 fauteuil + 2 chaises + 1 couveuse 1 placard

Remarque générale

Fiche N° SIRE-08 - Espace prescripteur

Nom du local	Espace prescripteur	**Nbre de locaux**	3
Service	SOINS INTENSIFS et REA NEONATALE	**Surface (m²)**	18
Secteur	Hospitalisation SI	**Remarque**	Espace de type salon ouvert (3 assises individuelles) favorisant la confidentialité

Enveloppe et prestations architecturales

Volume	
Charge d'exploitation	
Hauteur sous plafond	2,5m
Sol	
Type	Souple
Plinthe	Relevé de sol avec congé
Caract. particulière	
Autres	
Porte	
Constitution	
Type d'ouverture	
Passage minimum	
Finition	
Manoeuvre	
Nombre de vantaux	
Protection	
Caract. particulière	

Cloison	
Type	
Caract. particulière	
Murs	
Revêtements	Peinture
Protections	Protection localisée
Caract. particulière	
Plafonds	
Type	FP démontable
Caract. particulière	Standard
Autre	
Fenêtre	
Limiteur d'ouverture	
Occultation	Sans objet
Protection Solaire	
Manœuvre Protection	

Confort

Eclairage	
Eclairage naturel	Sans objet
Niveau d'Eclairage	200 lux
Commande Eclairage	Centralisée
Caract. particulière	
Acoustique	
Acoustique	

Traitement d'air	
T° cible Hiver	Cf. Tome 3
T° cible Eté	Cf. Tome 3
Ventilation	VMC Double Flux
Classement	
Type contrôle T°	Espace prescripteur
Caract. particulière	

Prestations techniques

Courants Forts	
Nombre et Types PC	1 PC Normale(s)
Répartitions	
Plomberie	
Appareils sanitaires	
Attentes	
Divers	
Occupation	
Horaires	8h00 - 20h00, 7 jours/ 7

Courants Faibles	
Nombre et types	
Répartition	
Fluides médicaux	
Fluides médicaux	
Divers fluides	
Contrôle accès	
Etude en phase APS	
Signalétique	

Equipements	
Dans le marché	Hors marché
	2 fauteuils

Remarque générale

Fiche N° SIRE-27 - Atelier biomédical

Nom du local	Atelier biomédical	**Nbre de locaux**	1
Service	SOINS INTENSIFS et REA NEONATALE	**Surface (m²)**	16
Secteur	Locaux partagés SI - REA NNT - Autres locaux	**Remarque**	Localisale au G5 si contrainte architecturale

Enveloppe et prestations architecturales

Volume	
Charge d'exploitation	
Hauteur sous plafond	2,5 m
Sol	
Type	Souple
Plinthe	Relevé de sol avec congé
Caract. particulière	
Autres	
Porte	
Constitution	Bois âme pleine
Type d'ouverture	Battante
Passage minimum	90 cm
Finition	Peinte
Manoeuvre	Manuelle
Nombre de vantaux	1
Protection	Oui
Caract. particulière	

Cloison	
Type	
Caract. particulière	
Murs	
Revêtements	Peinture
Protections	Protection localisée
Caract. particulière	
Plafonds	
Type	FP démontable
Caract. particulière	Standard
Autre	
Fenêtre	
Limiteur d'ouverture	
Occultation	Totale
Protection Solaire	Si nécessaire
Manœuvre Protection	Motorisé

Confort

Eclairage	
Eclairage naturel	Direct
Niveau d'Eclairage	300 lux
Commande Eclairage	Centralisée
Caract. particulière	
Acoustique	
Acoustique	

Traitement d'air	
T° cible Hiver	Cf. Tome 3
T° cible Eté	Cf. Tome 3
Ventilation	VMC Double Flux
Classement	
Type contrôle T°	Atelier biomédical
Caract. particulière	

Prestations techniques

Courants Forts	
Nombre et Types PC	15 PC Normale(s);1 Poste(s) de travail
Répartitions	
Plomberie	
Appareils sanitaires	;1 Poste(s) de lavage des mains
Attentes	
Divers	
Occupation	
Horaires	8h00 - 20h00, 5 jours/ 7

Courants Faibles	
Nombre et types	
Répartition	
Fluides médicaux	
Fluides médicaux	
Divers fluides	
Contrôle accès	
Etude en phase APS	
Signalétique	Oui

Equipements	
Dans le marché	Hors marché

Remarque générale

Fiche N° SIRE-28 - Bureau IDE technique

Nom du local	Bureau IDE technique	**Nbre de locaux**	1
Service	SOINS INTENSIFS et REA NEONATALE	**Surface (m²)**	12
Secteur	Locaux partagés SI - REA NNT - Autres locaux	**Remarque**	Localisale au G5 si contrainte architecturale

Enveloppe et prestations architecturales

Volume	
Charge d'exploitation	
Hauteur sous plafond	2,5 m
Sol	
Type	Souple
Plinthe	Relevé de sol avec congé
Caract. particulière	
Autres	
Porte	
Constitution	Bois âme pleine
Type d'ouverture	Battante
Passage minimum	90 cm
Finition	Peinte
Manoeuvre	Manuelle
Nombre de vantaux	1
Protection	Oui
Caract. particulière	

Cloison	
Type	
Caract. particulière	
Murs	
Revêtements	Peinture
Protections	Protection localisée
Caract. particulière	
Plafonds	
Type	FP démontable
Caract. particulière	Standard
Autre	
Fenêtre	
Limiteur d'ouverture	
Occultation	Totale
Protection Solaire	Si nécessaire
Manœuvre Protection	Motorisé

Confort

Eclairage	
Eclairage naturel	Direct
Niveau d'Eclairage	300 lux
Commande Eclairage	Centralisée
Caract. particulière	
Acoustique	
Acoustique	

Traitement d'air	
T° cible Hiver	Cf. Tome 3
T° cible Eté	Cf. Tome 3
Ventilation	VMC Double Flux
Classement	
Type contrôle T°	Bureau IDE technique
Caract. particulière	

Prestations techniques

Courants Forts	
Nombre et Types PC	6 PC Normale(s);1 Poste(s) de travail
Répartitions	
Plomberie	
Appareils sanitaires	;1 Poste(s) de lavage des mains
Attentes	
Divers	
Occupation	
Horaires	8h00 - 20h00, 5 jours/ 7

Courants Faibles	
Nombre et types	
Répartition	
Fluides médicaux	
Fluides médicaux	
Divers fluides	
Contrôle accès	
Etude en phase APS	
Signalétique	Oui

Equipements	
Dans le marché	Hors marché
	1 bureau 1 fauteuils + rangements

Remarque générale

Fiche N° SIRE-24 - Bureau cadre

Nom du local	Bureau cadre	**Nbre de locaux**	2
Service	SOINS INTENSIFS et REA NEONATALE	**Surface (m²)**	24
Secteur	Locaux partagés SI - REA NNT - Autres locaux	**Remarque**	1 cadre par secteur

Enveloppe et prestations architecturales

Volume	
Charge d'exploitation	
Hauteur sous plafond	
Sol	
Type	Souple
Plinthe	Relevé de sol avec congé
Caract. particulière	
Autres	
Porte	
Constitution	Bois âme pleine
Type d'ouverture	Battante
Passage minimum	90 cm
Finition	Peinte
Manoeuvre	Manuelle
Nombre de vantaux	1
Protection	Oui
Caract. particulière	

Cloison	
Type	
Caract. particulière	
Murs	
Revêtements	Peinture
Protections	Protection localisée
Caract. particulière	
Plafonds	
Type	FP démontable
Caract. particulière	Standard
Autre	
Fenêtre	
Limiteur d'ouverture	
Occultation	Partielle
Protection Solaire	Si nécessaire
Manœuvre Protection	Motorisé

Confort

Eclairage	
Eclairage naturel	Direct
Niveau d'Eclairage	200 lux
Commande Eclairage	Centralisée
Caract. particulière	
Acoustique	
Acoustique	

Traitement d'air	
T° cible Hiver	Cf. Tome 3
T° cible Eté	Cf. Tome 3
Ventilation	VMC Double Flux
Classement	
Type contrôle T°	Bureau cadre
Caract. particulière	

Prestations techniques

Courants Forts	
Nombre et Types PC	2 PC Normale(s);1 Poste(s) de travail
Répartitions	
Plomberie	
Appareils sanitaires	
Attentes	
Divers	
Occupation	
Horaires	8h00 - 20h00, 5 jours/ 7

Courants Faibles	
Nombre et types	
Répartition	
Fluides médicaux	
Fluides médicaux	
Divers fluides	
Contrôle accès	
Etude en phase APS	
Signalétique	Oui

Equipements	
Dans le marché	Hors marché
	1 bureau 1 fauteuil + 2 chaises 1 placard

Remarque générale

Fiche N° SIRE-25 - Bureau référentes en soins

Nom du local	Bureau référentes en soins	**Nbre de locaux**	1
Service	SOINS INTENSIFS et REA NEONATALE	**Surface (m²)**	14
Secteur	Locaux partagés SI - REA NNT - Autres locaux	**Remarque**	2 personnes

Enveloppe et prestations architecturales

Volume	
Charge d'exploitation	
Hauteur sous plafond	
Sol	
Type	Souple
Plinthe	Relevé de sol avec congé
Caract. particulière	
Autres	
Porte	
Constitution	Bois âme pleine
Type d'ouverture	Battante
Passage minimum	90 cm
Finition	Peinte
Manoeuvre	Manuelle
Nombre de vantaux	1
Protection	Oui
Caract. particulière	

Cloison	
Type	
Caract. particulière	
Murs	
Revêtements	Peinture
Protections	Protection localisée
Caract. particulière	
Plafonds	
Type	FP démontable
Caract. particulière	Standard
Autre	
Fenêtre	
Limiteur d'ouverture	
Occultation	Partielle
Protection Solaire	Si nécessaire
Manœuvre Protection	Motorisé

Confort

Eclairage	
Eclairage naturel	Direct
Niveau d'Eclairage	200 lux
Commande Eclairage	Centralisée
Caract. particulière	
Acoustique	
Acoustique	

Traitement d'air	
T° cible Hiver	Cf. Tome 3
T° cible Eté	Cf. Tome 3
Ventilation	VMC Double Flux
Classement	
Type contrôle T°	Bureau référentes en soins
Caract. particulière	

Prestations techniques

Courants Forts	
Nombre et Types PC	4 PC Normale(s);2 Poste(s) de travail
Répartitions	
Plomberie	
Appareils sanitaires	
Attentes	
Divers	
Occupation	
Horaires	8h00 - 20h00, 5 jours/ 7

Courants Faibles	
Nombre et types	
Répartition	
Fluides médicaux	
Fluides médicaux	
Divers fluides	
Contrôle accès	
Etude en phase APS	
Signalétique	Oui

Equipements	
Dans le marché	Hors marché
	2 bureaux 2 fauteuils 2 placards

Remarque générale

Fiche N° SIRE-26 - Salle de réunions

Nom du local	Salle de réunions	**Nbre de locaux**	1
Service	SOINS INTENSIFS et REA NEONATALE	**Surface (m²)**	35
Secteur	Locaux partagés SI - REA NNT - Autres locaux	**Remarque**	Commun à la réa et aux SI

Enveloppe et prestations architecturales

Volume	
Charge d'exploitation	
Hauteur sous plafond	2,5m
Sol	
Type	Souple
Plinthe	Relevé de sol avec congé
Caract. particulière	
Autres	
Porte	
Constitution	Bois âme pleine
Type d'ouverture	Battante
Passage minimum	140 cm
Finition	Peinte
Manoeuvre	Manuelle
Nombre de vantaux	0
Protection	Oui
Caract. particulière	

Cloison	
Type	
Caract. particulière	
Murs	
Revêtements	Peinture
Protections	Protection localisée
Caract. particulière	
Plafonds	
Type	FP démontable
Caract. particulière	Standard
Autre	
Fenêtre	
Limiteur d'ouverture	
Occultation	Totale
Protection Solaire	Si nécessaire
Manœuvre Protection	Motorisé

Confort

Eclairage	
Eclairage naturel	Second jour possible
Niveau d'Eclairage	300 lux
Commande Eclairage	Centralisée
Caract. particulière	Gradable
Acoustique	
Acoustique	

Traitement d'air	
T° cible Hiver	Cf. Tome 3
T° cible Eté	Cf. Tome 3
Ventilation	VMC Double Flux
Classement	
Type contrôle T°	Salle de réunions
Caract. particulière	Installation de ventilation adaptée à l'occupation de la salle.

Prestations techniques

Courants Forts	
Nombre et Types PC	15 PC Normale(s);2 Poste(s) de travail;1 Alimentation(s) en attente
Répartitions	1 attente pour vidéoprojecteur ou TV
Plomberie	
Appareils sanitaires	
Attentes	
Divers	
Occupation	
Horaires	8h00 - 20h00, 7 jours/ 7

Courants Faibles	
Nombre et types	2 Prise(s) VDI
Répartition	Système de visiconférence - Câblage HDMI
Fluides médicaux	
Fluides médicaux	
Divers fluides	
Contrôle accès	
Etude en phase APS	
Signalétique	Oui

Equipements

Dans le marché	Hors marché
	Placards Tables + chaises TV et vidéoprojecteur

Remarque générale

Fiche N° SIRE-29 - Zone IRM néonatale

Nom du local	Zone IRM néonatale	**Nbre de locaux**	1
Service	SOINS INTENSIFS et REA NEONATALE	**Surface (m²)**	20
Secteur	Locaux partagés SI - REA NNT - Autres locaux	**Remarque**	usage de la salle technique en cours de réflexion pour l'IRM néonatale en augmentant sa surface ? IRM fixe dans la salle (emprise d'environ 2m X 1,5m + armoire technique+rafraichissement matériel) En position centrale et éloigner des ascenseurs (masses mé

Enveloppe et prestations architecturales

Volume	
Charge d'exploitation	IRM fixe de 5,5 tonnes et d'emprise d'environ 2m X 1,5m
Hauteur sous plafond	2,7 m

Sol	
Type	Résine de sol industrielle
Plinthe	
Caract. particulière	
Autres	

Porte	
Constitution	Bois âme pleine
Type d'ouverture	Battante
Passage minimum	120 cm
Finition	Peinte
Manoeuvre	Manuelle
Nombre de vantaux	1
Protection	Oui
Caract. particulière	Anti X - ampli de briallance

Cloison	
Type	
Caract. particulière	

Murs	
Revêtements	Revêtement PVC salle propre
Protections	Protection localisée
Caract. particulière	Anti X - ampli de briallance

Plafonds	
Type	FP non démontable
Caract. particulière	Standard
Autre	

Fenêtre	
Limiteur d'ouverture	
Occultation	Totale
Protection Solaire	Si nécessaire
Manœuvre Protection	Motorisé

Confort

Eclairage	
Eclairage naturel	Second jour possible
Niveau d'Eclairage	500 lux
Commande Eclairage	Centralisée
Caract. particulière	Gradable

Acoustique	
Acoustique	

Traitement d'air	
T° cible Hiver	Cf. Tome 3
T° cible Eté	Cf. Tome 3
Ventilation	VMC Double Flux
Classement	
Type contrôle T°	Zone IRM néonatale
Caract. particulière	Local climatisé

Prestations techniques

Courants Forts	
Nombre et Types PC	20 PC Normale(s);1 Poste(s) de travail
Répartitions	

Plomberie	
Appareils sanitaires	
Attentes	
Divers	

Occupation	
Horaires	Intermittent

Courants Faibles	
Nombre et types	
Répartition	

Fluides médicaux	
Fluides médicaux	1 Oxygène médical;1 Air médical;1 Vide médical
Divers fluides	

Contrôle accès	
Etude en phase APS	
Signalétique	Oui

Equipements	
Dans le marché	Hors marché

Remarque générale

Fiche N° SIRE-30 - Espace familles

Nom du local	Espace familles	**Nbre de locaux**	1
Service	SOINS INTENSIFS et REA NEONATALE	**Surface (m²)**	45
Secteur	Locaux partagés SI - REA NNT - Autres locaux	**Remarque**	Cuisine/ salle à manger / salon, espace fratries

Enveloppe et prestations architecturales

Volume	
Charge d'exploitation	
Hauteur sous plafond	2,5 m
Sol	
Type	Souple
Plinthe	Relevé de sol avec congé
Caract. particulière	
Autres	
Porte	
Constitution	Bois âme pleine
Type d'ouverture	Battante
Passage minimum	90 cm
Finition	Peinte
Manoeuvre	Manuelle
Nombre de vantaux	1
Protection	Oui
Caract. particulière	

Cloison	
Type	
Caract. particulière	
Murs	
Revêtements	Peinture lessivable
Protections	Protection localisée
Caract. particulière	
Plafonds	
Type	FP démontable
Caract. particulière	Standard
Autre	
Fenêtre	
Limiteur d'ouverture	Oui
Occultation	Partielle
Protection Solaire	Si nécessaire
Manœuvre Protection	Motorisé

Confort

Eclairage	
Eclairage naturel	Direct
Niveau d'Eclairage	200 lux
Commande Eclairage	Centralisée
Caract. particulière	
Acoustique	
Acoustique	

Traitement d'air	
T° cible Hiver	Cf. Tome 3
T° cible Eté	Cf. Tome 3
Ventilation	VMC Double Flux
Classement	
Type contrôle T°	Espace familles
Caract. particulière	

Prestations techniques

Courants Forts	
Nombre et Types PC	10 PC Normale(s)
Répartitions	5 PC sur mobilier kitchenette
Plomberie	
Appareils sanitaires	1 Evier(s)
Attentes	
Divers	Evier sur meuble kitchenette
Occupation	
Horaires	24h/ 24, 7 jours / 7

Courants Faibles	
Nombre et types	2 Prise(s) VDI
Répartition	
Fluides médicaux	
Fluides médicaux	
Divers fluides	
Contrôle accès	
Etude en phase APS	
Signalétique	Oui

Equipements	
Dans le marché	Hors marché
Kichenette équipée + mobilier haut et bas	Mobilier, appareils électriques kitchenette, Réfrigérateur, bouilloire, micro-ondes, vaisselle, cafetière Mobilier type salon

Remarque générale

Fiche N° SIRE-31 - Réserve matériel

Nom du local	Réserve matériel	**Nbre de locaux**	5
Service	SOINS INTENSIFS et REA NEONATALE	**Surface (m²)**	50
Secteur	Locaux partagés SI - REA NNT - Autres locaux	**Remarque**	Dont Stockage pharmacie, chariots d'urgence (2) à proximité des supports ventilatoires, ... Certains stockages sécurisés et en position centrale (appareil radio mobile, appareil d'échographie, machine à gaz du sang, caméra de rétine,...)

Enveloppe et prestations architecturales

Volume	
Charge d'exploitation	350 DaN/m²
Hauteur sous plafond	2,5 m
Sol	
Type	Souple
Plinthe	Relevé de sol avec congé
Caract. particulière	
Autres	
Porte	
Constitution	Bois âme pleine
Type d'ouverture	Battante
Passage minimum	120 cm
Finition	Peinte
Manoeuvre	Manuelle
Nombre de vantaux	1
Protection	Oui
Caract. particulière	

Cloison	
Type	
Caract. particulière	50 dBA
Murs	
Revêtements	Peinture
Protections	Protection des murs et des angles sortants
Caract. particulière	
Plafonds	
Type	FP démontable
Caract. particulière	Standard
Autre	
Fenêtre	
Limiteur d'ouverture	
Occultation	Sans objet
Protection Solaire	
Manœuvre Protection	

Confort

Eclairage	
Eclairage naturel	Sans objet
Niveau d'Eclairage	150 lux
Commande Eclairage	Détection de présence
Caract. particulière	
Acoustique	
Acoustique	

Traitement d'air	
T° cible Hiver	Cf. Tome 3
T° cible Eté	Cf. Tome 3
Ventilation	VMC Simple Flux
Classement	
Type contrôle T°	Réserve matériel
Caract. particulière	

Prestations techniques

Courants Forts	
Nombre et Types PC	10 PC Normale(s)
Répartitions	
Plomberie	
Appareils sanitaires	
Attentes	
Divers	
Occupation	
Horaires	24h/ 24, 7 jours / 7

Courants Faibles	
Nombre et types	
Répartition	
Fluides médicaux	
Fluides médicaux	
Divers fluides	
Contrôle accès	
Etude en phase APS	
Signalétique	Oui

Equipements

Dans le marché	Hors marché
	Appareil mobile radio incubateurs ventialteurs Divers petits matériels

Remarque générale

Fiche N° SIRE-32 - Réserve HOSPIMAG

Nom du local	Réserve HOSPIMAG	**Nbre de locaux**	1
Service	SOINS INTENSIFS et REA NEONATALE	**Surface (m²)**	15
Secteur	Locaux partagés SI - REA NNT - Autres locaux	**Remarque**	

Enveloppe et prestations architecturales

Volume	
Charge d'exploitation	500 DaN/m²
Hauteur sous plafond	2,5 m
Sol	
Type	Souple
Plinthe	Relevé de sol avec congé
Caract. particulière	
Autres	
Porte	
Constitution	Bois âme pleine
Type d'ouverture	Battante
Passage minimum	90 cm
Finition	Peinte
Manoeuvre	Manuelle
Nombre de vantaux	1
Protection	Oui
Caract. particulière	

Cloison	
Type	
Caract. particulière	50 dBA
Murs	
Revêtements	Peinture
Protections	Protection localisée
Caract. particulière	
Plafonds	
Type	FP démontable
Caract. particulière	Standard
Autre	
Fenêtre	
Limiteur d'ouverture	
Occultation	Sans objet
Protection Solaire	
Manœuvre Protection	

Confort

Eclairage	
Eclairage naturel	Sans objet
Niveau d'Eclairage	150 lux
Commande Eclairage	Centralisée
Caract. particulière	Luminaire étanche
Acoustique	
Acoustique	

Traitement d'air	
T° cible Hiver	Cf. Tome 3
T° cible Eté	Cf. Tome 3
Ventilation	VMC Simple Flux
Classement	
Type contrôle T°	Réserve HOSPIMAG
Caract. particulière	

Prestations techniques

Courants Forts	
Nombre et Types PC	2 PC Normale(s)
Répartitions	
Plomberie	
Appareils sanitaires	
Attentes	
Divers	
Occupation	
Horaires	24h/ 24, 7 jours / 7

Courants Faibles	
Nombre et types	1 Prise(s) VDI
Répartition	
Fluides médicaux	
Fluides médicaux	
Divers fluides	
Contrôle accès	
Etude en phase APS	
Signalétique	Oui

Equipements	
Dans le marché	Hors marché

Remarque générale

Fiche N° SIRE-33 - Réserve matériel stérile

Nom du local	Réserve matériel stérile	**Nbre de locaux**	1
Service	SOINS INTENSIFS et REA NEONATALE	**Surface (m²)**	15
Secteur	Locaux partagés SI - REA NNT - Autres locaux	**Remarque**	

Enveloppe et prestations architecturales

Volume	
Charge d'exploitation	350 DaN/m²
Hauteur sous plafond	2,5 m
Sol	
Type	Souple
Plinthe	Relevé de sol avec congé
Caract. particulière	
Autres	
Porte	
Constitution	Bois âme pleine
Type d'ouverture	Battante
Passage minimum	120 cm
Finition	Peinte
Manoeuvre	Manuelle
Nombre de vantaux	1
Protection	Oui
Caract. particulière	

Cloison	
Type	
Caract. particulière	50 dBA
Murs	
Revêtements	Peinture
Protections	Protection des murs et des angles sortants
Caract. particulière	
Plafonds	
Type	FP démontable
Caract. particulière	Standard
Autre	
Fenêtre	
Limiteur d'ouverture	
Occultation	Sans objet
Protection Solaire	
Manœuvre Protection	

Confort

Eclairage	
Eclairage naturel	Sans objet
Niveau d'Eclairage	150 lux
Commande Eclairage	Centralisée
Caract. particulière	
Acoustique	
Acoustique	

Traitement d'air	
T° cible Hiver	Cf. Tome 3
T° cible Eté	Cf. Tome 3
Ventilation	VMC Simple Flux
Classement	
Type contrôle T°	Réserve matériel stérile
Caract. particulière	

Prestations techniques

Courants Forts	
Nombre et Types PC	1 PC Normale(s)
Répartitions	
Plomberie	
Appareils sanitaires	
Attentes	
Divers	
Occupation	
Horaires	24h/ 24, 7 jours / 7

Courants Faibles	
Nombre et types	
Répartition	
Fluides médicaux	
Fluides médicaux	
Divers fluides	
Contrôle accès	
Etude en phase APS	
Signalétique	Oui

Equipements	
Dans le marché	Hors marché

Remarque générale

Fiche N° SIRE-34 - Réserve gros matériel

Nom du local	Réserve gros matériel	**Nbre de locaux**	2
Service	SOINS INTENSIFS et REA NEONATALE	**Surface (m²)**	40
Secteur	Locaux partagés SI - REA NNT - Autres locaux	**Remarque**	Appareils divers (respirateurs, accès électrique, ...)

Enveloppe et prestations architecturales

Volume	
Charge d'exploitation	350 DaN/m²
Hauteur sous plafond	2,5 m
Sol	
Type	Souple
Plinthe	Relevé de sol avec congé
Caract. particulière	
Autres	
Porte	
Constitution	Bois âme pleine
Type d'ouverture	Battante
Passage minimum	120 cm
Finition	Peinte
Manoeuvre	Manuelle
Nombre de vantaux	1
Protection	Oui
Caract. particulière	

Cloison	
Type	
Caract. particulière	50 dBA
Murs	
Revêtements	Peinture
Protections	Protection des murs et des angles sortants
Caract. particulière	
Plafonds	
Type	FP démontable
Caract. particulière	Standard
Autre	
Fenêtre	
Limiteur d'ouverture	
Occultation	Sans objet
Protection Solaire	
Manœuvre Protection	

Confort

Eclairage	
Eclairage naturel	Sans objet
Niveau d'Eclairage	150 lux
Commande Eclairage	Détection de présence
Caract. particulière	
Acoustique	
Acoustique	

Traitement d'air	
T° cible Hiver	Cf. Tome 3
T° cible Eté	Cf. Tome 3
Ventilation	VMC Simple Flux
Classement	
Type contrôle T°	Réserve gros matériel
Caract. particulière	

Prestations techniques

Courants Forts	
Nombre et Types PC	2 PC Normale(s)
Répartitions	
Plomberie	
Appareils sanitaires	
Attentes	
Divers	
Occupation	
Horaires	24h/ 24, 7 jours / 7

Courants Faibles	
Nombre et types	
Répartition	
Fluides médicaux	
Fluides médicaux	
Divers fluides	
Contrôle accès	
Etude en phase APS	
Signalétique	Oui

Equipements	
Dans le marché	Hors marché

Remarque générale

Fiche N° SIRE-35 - Local stockage sale

Nom du local	Local stockage sale	**Nbre de locaux**	1
Service	SOINS INTENSIFS et REA NEONATALE	**Surface (m²)**	10
Secteur	Locaux partagés SI - REA NNT - Autres locaux	**Remarque**	Couveuses, …

Enveloppe et prestations architecturales

Volume	
Charge d'exploitation	350 DaN/m²
Hauteur sous plafond	2,5 m
Sol	
Type	Souple
Plinthe	Relevé de sol avec congé
Caract. particulière	
Autres	Lavage fréquent
Porte	
Constitution	Bois âme pleine
Type d'ouverture	Battante
Passage minimum	90 cm
Finition	Peinte
Manoeuvre	Manuelle
Nombre de vantaux	1
Protection	Oui
Caract. particulière	

Cloison	
Type	
Caract. particulière	50 dBA
Murs	
Revêtements	Peinture lessivable
Protections	Protection localisée
Caract. particulière	
Plafonds	
Type	FP démontable
Caract. particulière	Standard
Autre	
Fenêtre	
Limiteur d'ouverture	
Occultation	Sans objet
Protection Solaire	
Manœuvre Protection	

Confort

Eclairage	
Eclairage naturel	Sans objet
Niveau d'Eclairage	150 lux
Commande Eclairage	Détection de présence
Caract. particulière	
Acoustique	
Acoustique	

Traitement d'air	
T° cible Hiver	Cf. Tome 3
T° cible Eté	Cf. Tome 3
Ventilation	VMC Simple Flux
Classement	
Type contrôle T°	Local stockage sale
Caract. particulière	

Prestations techniques

Courants Forts	
Nombre et Types PC	2 PC Normale(s)
Répartitions	1 PC étanche
Plomberie	
Appareils sanitaires	
Attentes	
Divers	
Occupation	
Horaires	24h/ 24, 7 jours / 7

Courants Faibles	
Nombre et types	
Répartition	
Fluides médicaux	
Fluides médicaux	
Divers fluides	
Contrôle accès	
Etude en phase APS	
Signalétique	Oui

Equipements	
Dans le marché	Hors marché

Remarque générale

Fiche N° SIRE-36 - Local ménage - vidoir

Nom du local	Local ménage - vidoir	**Nbre de locaux**	1
Service	SOINS INTENSIFS et REA NEONATALE	**Surface (m²)**	12
Secteur	Locaux partagés SI - REA NNT - Autres locaux	**Remarque**	

Enveloppe et prestations architecturales

Volume	
Charge d'exploitation	350 DaN/m²
Hauteur sous plafond	2,5 m
Sol	
Type	Carrelage
Plinthe	Plinthes à gorge
Caract. particulière	U4 P4S E3 C3
Autres	Lavage fréquent
Porte	
Constitution	Bois âme pleine
Type d'ouverture	Battante
Passage minimum	90 cm
Finition	Peinte
Manoeuvre	Manuelle
Nombre de vantaux	1
Protection	Oui
Caract. particulière	Faïence hauteur jusqu'à 1,50m

Cloison	
Type	
Caract. particulière	50 dBA
Murs	
Revêtements	Peinture lessivable + faïence
Protections	Protection localisée
Caract. particulière	Faïence hauteur jusqu'à 1,50m
Plafonds	
Type	FP démontable
Caract. particulière	Standard
Autre	
Fenêtre	
Limiteur d'ouverture	
Occultation	Sans objet
Protection Solaire	
Manœuvre Protection	

Confort

Eclairage	
Eclairage naturel	Sans objet
Niveau d'Eclairage	150 lux
Commande Eclairage	Détection de présence
Caract. particulière	
Acoustique	
Acoustique	

Traitement d'air	
T° cible Hiver	Cf. Tome 3
T° cible Eté	Cf. Tome 3
Ventilation	VMC Simple Flux
Classement	
Type contrôle T°	Local ménage - vidoir
Caract. particulière	

Prestations techniques

Courants Forts	
Nombre et Types PC	2 PC Normale(s)
Répartitions	2 PC étanches
Plomberie	
Appareils sanitaires	
Attentes	
Divers	
Occupation	
Horaires	24h/ 24, 7 jours / 7

Courants Faibles	
Nombre et types	
Répartition	
Fluides médicaux	
Fluides médicaux	
Divers fluides	
Contrôle accès	
Etude en phase APS	
Signalétique	Oui

Equipements

Dans le marché	Hors marché
Etagère inox de rangement des produits et du matériel.1m de largeur x 2m de hauteur. Rangement des matériels (chariots de ménage, autolaveuses...) :	

Remarque générale

1 emplacements de 3m² pour chariot de ménage équipé + autolaveuse.
Passage d'une auto-laveuse pour vidange et recharge ;

Fiche N° SIRE-37 - Local linge sale / déchets

Nom du local	Local linge sale / déchets	**Nbre de locaux**	1
Service	SOINS INTENSIFS et REA NEONATALE	**Surface (m²)**	14
Secteur	Locaux partagés SI - REA NNT - Autres locaux	**Remarque**	Dimensionnement à préciser sur la base des contenants

Enveloppe et prestations architecturales

Volume	
Charge d'exploitation	350 DaN/m²
Hauteur sous plafond	2,5 m
Sol	
Type	Carrelage
Plinthe	Plinthes à gorge
Caract. particulière	U4 P4S E3 C3
Autres	Lavage fréquent
Porte	
Constitution	Bois âme pleine
Type d'ouverture	Battante
Passage minimum	120 cm
Finition	Peinte
Manoeuvre	Manuelle
Nombre de vantaux	1
Protection	Oui
Caract. particulière	Faïence hauteur jusqu'à 2,00m Protections murales

Cloison	
Type	
Caract. particulière	50 dBA
Murs	
Revêtements	Peinture lessivable + faïence
Protections	Protection des murs et des angles sortants
Caract. particulière	Faïence hauteur jusqu'à 2,00m Protections murales
Plafonds	
Type	FP démontable
Caract. particulière	Standard
Autre	
Fenêtre	
Limiteur d'ouverture	
Occultation	Sans objet
Protection Solaire	
Manœuvre Protection	

Confort

Eclairage	
Eclairage naturel	Sans objet
Niveau d'Eclairage	150 lux
Commande Eclairage	Détection de présence
Caract. particulière	Luminaire étanche
Acoustique	
Acoustique	

Traitement d'air	
T° cible Hiver	
T° cible Eté	Cf. Tome 3
Ventilation	VMC Simple Flux
Classement	
Type contrôle T°	Local linge sale / déchets
Caract. particulière	Pas de chauffage

Prestations techniques

Courants Forts	
Nombre et Types PC	1 PC Normale(s)
Répartitions	1 PC étanche
Plomberie	
Appareils sanitaires	
Attentes	
Divers	Lave-mains à proximité du local
Occupation	
Horaires	24h/ 24, 7 jours / 7

Courants Faibles	
Nombre et types	
Répartition	Prévention incendie
Fluides médicaux	
Fluides médicaux	
Divers fluides	
Contrôle accès	
Etude en phase APS	
Signalétique	Oui

Equipements

Dans le marché	Hors marché
Etagères ou casiers pour le stockage des sacs de linge vides	Entreposage de bacs 660L (DAOM, DASRI, Valorisables) et armoires linges sales + chariots porte-sacs Dimensions des bacs : 1,25m x 0,75m. Dimensions armoires LS : 1,30 x 0,70m Dimensions porte-sacs (base tri-sacs) : 1100x545 mm

Remarque générale

Local classé à risque : incendie ;

Fiche N° SIRE-38 - Local linge propre

Nom du local	Local linge propre	**Nbre de locaux**	1
Service	SOINS INTENSIFS et REA NEONATALE	**Surface (m²)**	12
Secteur	Locaux partagés SI - REA NNT - Autres locaux	**Remarque**	Dimensionnement à préciser sur la base des contenants

Enveloppe et prestations architecturales

Volume	
Charge d'exploitation	350 DaN/m²
Hauteur sous plafond	2,5 m
Sol	
Type	Souple
Plinthe	Relevé de sol avec congé
Caract. particulière	
Autres	
Porte	
Constitution	Bois âme pleine
Type d'ouverture	Battante
Passage minimum	120 cm
Finition	Peinte
Manoeuvre	Manuelle
Nombre de vantaux	1
Protection	Oui
Caract. particulière	

Cloison	
Type	
Caract. particulière	50 dBA
Murs	
Revêtements	Peinture
Protections	Protection localisée
Caract. particulière	
Plafonds	
Type	FP démontable
Caract. particulière	Standard
Autre	
Fenêtre	
Limiteur d'ouverture	
Occultation	Sans objet
Protection Solaire	
Manœuvre Protection	

Confort

Eclairage	
Eclairage naturel	Sans objet
Niveau d'Eclairage	150 lux
Commande Eclairage	Détection de présence
Caract. particulière	
Acoustique	
Acoustique	

Traitement d'air	
T° cible Hiver	Cf. Tome 3
T° cible Eté	Cf. Tome 3
Ventilation	VMC Simple Flux
Classement	
Type contrôle T°	Local linge propre
Caract. particulière	

Prestations techniques

Courants Forts	
Nombre et Types PC	2 PC Normale(s)
Répartitions	
Plomberie	
Appareils sanitaires	
Attentes	
Divers	
Occupation	
Horaires	24h/ 24, 7 jours / 7

Courants Faibles	
Nombre et types	1 Prise(s) VDI
Répartition	
Fluides médicaux	
Fluides médicaux	
Divers fluides	
Contrôle accès	
Etude en phase APS	
Signalétique	Oui

Equipements	
Dans le marché	Hors marché

Remarque générale

Fiche N° SIRE-39 - Sanitaire personnel

Nom du local	Sanitaire personnel	**Nbre de locaux**	2
Service	SOINS INTENSIFS et REA NEONATALE	**Surface (m²)**	6
Secteur	Locaux partagés SI - REA NNT - Autres locaux	**Remarque**	

Enveloppe et prestations architecturales

Volume	
Charge d'exploitation	
Hauteur sous plafond	
Sol	
Type	Souple
Plinthe	Relevé de sol avec congé
Caract. particulière	
Autres	Lavage fréquent
Porte	
Constitution	Bois âme pleine
Type d'ouverture	Battante
Passage minimum	90 cm
Finition	Peinte
Manoeuvre	Manuelle
Nombre de vantaux	1
Protection	Oui
Caract. particulière	

Cloison	
Type	
Caract. particulière	
Murs	
Revêtements	Peinture lessivable
Protections	Protection localisée
Caract. particulière	
Plafonds	
Type	FP démontable
Caract. particulière	Standard
Autre	
Fenêtre	
Limiteur d'ouverture	
Occultation	Sans objet
Protection Solaire	
Manœuvre Protection	

Confort

Eclairage	
Eclairage naturel	Sans objet
Niveau d'Eclairage	200 lux
Commande Eclairage	Détection de présence
Caract. particulière	
Acoustique	
Acoustique	

Traitement d'air	
T° cible Hiver	Cf. Tome 3
T° cible Eté	Cf. Tome 3
Ventilation	VMC Simple Flux
Classement	
Type contrôle T°	Sanitaire personnel
Caract. particulière	

Prestations techniques

Courants Forts	
Nombre et Types PC	
Répartitions	
Plomberie	
Appareils sanitaires	1 WC suspendu(s);1 Lavabo(s)
Attentes	
Divers	
Occupation	
Horaires	24h/ 24, 7 jours / 7

Courants Faibles	
Nombre et types	
Répartition	
Fluides médicaux	
Fluides médicaux	
Divers fluides	
Contrôle accès	
Etude en phase APS	
Signalétique	Oui - symbole + "privé"

Equipements

Dans le marché	Hors marché
Seront prévus tous les accessoires nécessaires, et notamment : porte-savon, distributeur de papier (à condamnation pour les usagers), barre de relevage pour les WC, 1 patère, 1 miroir, ...	

Remarque générale

Fiche N° SIRE-16 - Accueil dont lavage mains

Nom du local	Accueil dont lavage mains	**Nbre de locaux**	1
Service	SOINS INTENSIFS et REA NEONATALE	**Surface (m²)**	10
Secteur	Locaux partagés SI - REA NNT - Milk Kitchen	**Remarque**	A situer entre les secteurs SI et REA

Enveloppe et prestations architecturales

Volume	
Charge d'exploitation	350 DaN/m²
Hauteur sous plafond	2,5 m
Sol	
Type	Souple
Plinthe	Relevé de sol avec congé
Caract. particulière	
Autres	
Porte	
Constitution	Bois âme pleine
Type d'ouverture	Battante
Passage minimum	90 cm
Finition	Peinte
Manoeuvre	Manuelle
Nombre de vantaux	1
Protection	Oui
Caract. particulière	

Cloison	
Type	
Caract. particulière	
Murs	
Revêtements	Peinture lessivable
Protections	Protection localisée
Caract. particulière	
Plafonds	
Type	FP démontable
Caract. particulière	Standard
Autre	
Fenêtre	
Limiteur d'ouverture	
Occultation	Sans objet
Protection Solaire	
Manœuvre Protection	

Confort

Eclairage	
Eclairage naturel	Sans objet
Niveau d'Eclairage	300 lux
Commande Eclairage	Centralisée
Caract. particulière	
Acoustique	
Acoustique	

Traitement d'air	
T° cible Hiver	Cf. Tome 3
T° cible Eté	Cf. Tome 3
Ventilation	VMC Double Flux
Classement	
Type contrôle T°	Accueil dont lavage mains
Caract. particulière	

Prestations techniques

Courants Forts	
Nombre et Types PC	2 PC Normale(s)
Répartitions	
Plomberie	
Appareils sanitaires	2 Poste(s) de lavage des mains
Attentes	
Divers	
Occupation	
Horaires	8h00 - 18h00, 5 jours / 7

Courants Faibles	
Nombre et types	
Répartition	
Fluides médicaux	
Fluides médicaux	
Divers fluides	
Contrôle accès	
Etude en phase APS	
Signalétique	Oui

Equipements	
Dans le marché	Hors marché

Remarque générale

Fiche N° SIRE-17 - Zone de stockage lait frais/congelé

Nom du local	Zone de stockage lait frais/congelé	**Nbre de locaux**	1
Service	SOINS INTENSIFS et REA NEONATALE	**Surface (m²)**	12
Secteur	Locaux partagés SI - REA NNT - Milk Kitchen	**Remarque**	A situer entre les secteurs SI et REA

Enveloppe et prestations architecturales

Volume	
Charge d'exploitation	350 DaN/m²
Hauteur sous plafond	2,5 m

Sol	
Type	Souple
Plinthe	Relevé de sol avec congé
Caract. particulière	
Autres	

Porte	
Constitution	Bois âme pleine
Type d'ouverture	Battante
Passage minimum	90 cm
Finition	Peinte
Manoeuvre	Manuelle
Nombre de vantaux	1
Protection	Oui
Caract. particulière	

Cloison	
Type	
Caract. particulière	

Murs	
Revêtements	Peinture
Protections	Protection localisée
Caract. particulière	

Plafonds	
Type	FP démontable
Caract. particulière	Standard
Autre	

Fenêtre	
Limiteur d'ouverture	
Occultation	Sans objet
Protection Solaire	
Manœuvre Protection	

Confort

Eclairage	
Eclairage naturel	Sans objet
Niveau d'Eclairage	300 lux
Commande Eclairage	Centralisée
Caract. particulière	

Acoustique	
Acoustique	

Traitement d'air	
T° cible Hiver	Cf. Tome 3
T° cible Eté	Cf. Tome 3
Ventilation	VMC Double Flux
Classement	
Type contrôle T°	Zone de stockage lait frais/congelé
Caract. particulière	

Prestations techniques

Courants Forts	
Nombre et Types PC	10 PC Normale(s);5 PC Ondulée(s)
Répartitions	

Plomberie	
Appareils sanitaires	
Attentes	
Divers	

Occupation	
Horaires	8h00 - 18h00, 5 jours / 7

Courants Faibles	
Nombre et types	5 Prise(s) VDI
Répartition	

Fluides médicaux	
Fluides médicaux	
Divers fluides	

Contrôle accès	
Etude en phase APS	
Signalétique	Oui

Equipements	
Dans le marché	Hors marché

Remarque générale

Fiche N° SIRE-18 - Zone décongélation

Nom du local	Zone décongélation	**Nbre de locaux**	1
Service	SOINS INTENSIFS et REA NEONATALE	**Surface (m²)**	4
Secteur	Locaux partagés SI - REA NNT - Milk Kitchen	**Remarque**	A situer entre les secteurs SI et REA

Enveloppe et prestations architecturales

Volume	
Charge d'exploitation	350 DaN/m²
Hauteur sous plafond	2,5 m

Sol	
Type	Souple
Plinthe	Relevé de sol avec congé
Caract. particulière	
Autres	

Porte	
Constitution	Bois âme pleine
Type d'ouverture	Battante
Passage minimum	90 cm
Finition	Peinte
Manoeuvre	Manuelle
Nombre de vantaux	1
Protection	Oui
Caract. particulière	

Cloison	
Type	
Caract. particulière	

Murs	
Revêtements	Peinture
Protections	Protection localisée
Caract. particulière	

Plafonds	
Type	FP démontable
Caract. particulière	Standard
Autre	

Fenêtre	
Limiteur d'ouverture	
Occultation	Sans objet
Protection Solaire	
Manœuvre Protection	

Confort

Eclairage	
Eclairage naturel	Sans objet
Niveau d'Eclairage	300 lux
Commande Eclairage	Détection de présence
Caract. particulière	

Acoustique	
Acoustique	

Traitement d'air	
T° cible Hiver	Cf. Tome 3
T° cible Eté	Cf. Tome 3
Ventilation	VMC Double Flux
Classement	
Type contrôle T°	Zone décongélation
Caract. particulière	

Prestations techniques

Courants Forts	
Nombre et Types PC	4 PC Normale(s);2 PC Ondulée(s)
Répartitions	

Plomberie	
Appareils sanitaires	
Attentes	
Divers	

Occupation	
Horaires	8h00 - 18h00, 5 jours / 7

Courants Faibles	
Nombre et types	2 Prise(s) VDI
Répartition	

Fluides médicaux	
Fluides médicaux	
Divers fluides	

Contrôle accès	
Etude en phase APS	
Signalétique	

Equipements	
Dans le marché	Hors marché

Remarque générale

Fiche N° SIRE-19 - Zone stockage produits

Nom du local	Zone stockage produits	**Nbre de locaux**	1
Service	SOINS INTENSIFS et REA NEONATALE	**Surface (m²)**	8
Secteur	Locaux partagés SI - REA NNT - Milk Kitchen	**Remarque**	A situer entre les secteurs SI et REA

Enveloppe et prestations architecturales

Volume	
Charge d'exploitation	350 DaN/m²
Hauteur sous plafond	2,5 m
Sol	
Type	Souple
Plinthe	Relevé de sol avec congé
Caract. particulière	
Autres	
Porte	
Constitution	Bois âme pleine
Type d'ouverture	Battante
Passage minimum	90 cm
Finition	Peinte
Manoeuvre	Manuelle
Nombre de vantaux	1
Protection	Oui
Caract. particulière	

Cloison	
Type	
Caract. particulière	
Murs	
Revêtements	Peinture
Protections	Protection localisée
Caract. particulière	
Plafonds	
Type	FP démontable
Caract. particulière	Standard
Autre	
Fenêtre	
Limiteur d'ouverture	
Occultation	Sans objet
Protection Solaire	
Manœuvre Protection	

Confort

Eclairage	
Eclairage naturel	Sans objet
Niveau d'Eclairage	300 lux
Commande Eclairage	Détection de présence
Caract. particulière	
Acoustique	
Acoustique	

Traitement d'air	
T° cible Hiver	Cf. Tome 3
T° cible Eté	Cf. Tome 3
Ventilation	VMC Double Flux
Classement	
Type contrôle T°	Zone stockage produits
Caract. particulière	

Prestations techniques

Courants Forts	
Nombre et Types PC	2 PC Normale(s)
Répartitions	
Plomberie	
Appareils sanitaires	
Attentes	
Divers	
Occupation	
Horaires	8h00 - 18h00, 5 jours / 7

Courants Faibles	
Nombre et types	
Répartition	
Fluides médicaux	
Fluides médicaux	
Divers fluides	
Contrôle accès	
Etude en phase APS	
Signalétique	Oui

Equipements	
Dans le marché	Hors marché
Etagères de rangement	

Remarque générale

Fiche N° SIRE-20 - Zone stockage lait congelé

Nom du local	Zone stockage lait congelé	**Nbre de locaux**	1
Service	SOINS INTENSIFS et REA NEONATALE	**Surface (m²)**	8
Secteur	Locaux partagés SI - REA NNT - Milk Kitchen	**Remarque**	A situer entre les secteurs SI et REA

Enveloppe et prestations architecturales

Volume	
Charge d'exploitation	350 DaN/m²
Hauteur sous plafond	2,5 m
Sol	
Type	Souple
Plinthe	Relevé de sol avec congé
Caract. particulière	
Autres	
Porte	
Constitution	Bois âme pleine
Type d'ouverture	Battante
Passage minimum	90 cm
Finition	Peinte
Manoeuvre	Manuelle
Nombre de vantaux	1
Protection	Oui
Caract. particulière	

Cloison	
Type	
Caract. particulière	
Murs	
Revêtements	Peinture
Protections	Protection localisée
Caract. particulière	
Plafonds	
Type	FP démontable
Caract. particulière	Standard
Autre	
Fenêtre	
Limiteur d'ouverture	
Occultation	Sans objet
Protection Solaire	
Manœuvre Protection	

Confort

Eclairage	
Eclairage naturel	Sans objet
Niveau d'Eclairage	300 lux
Commande Eclairage	Détection de présence
Caract. particulière	
Acoustique	
Acoustique	

Traitement d'air	
T° cible Hiver	Cf. Tome 3
T° cible Eté	Cf. Tome 3
Ventilation	VMC Double Flux
Classement	
Type contrôle T°	Zone stockage lait congelé
Caract. particulière	

Prestations techniques

Courants Forts	
Nombre et Types PC	8 PC Normale(s);4 PC Ondulée(s)
Répartitions	
Plomberie	
Appareils sanitaires	
Attentes	
Divers	
Occupation	
Horaires	8h00 - 18h00, 5 jours / 7

Courants Faibles	
Nombre et types	4 Prise(s) VDI
Répartition	
Fluides médicaux	
Fluides médicaux	
Divers fluides	
Contrôle accès	
Etude en phase APS	
Signalétique	Oui

Equipements	
Dans le marché	Hors marché

Remarque générale

Fiche N° SIRE-21 - Zone de préparation

Nom du local	Zone de préparation	**Nbre de locaux**	1
Service	SOINS INTENSIFS et REA NEONATALE	**Surface (m²)**	12
Secteur	Locaux partagés SI - REA NNT - Milk Kitchen	**Remarque**	A situer entre les secteurs SI et REA

Enveloppe et prestations architecturales

Volume	
Charge d'exploitation	350 DaN/m²
Hauteur sous plafond	2,5 m
Sol	
Type	Souple
Plinthe	Relevé de sol avec congé
Caract. particulière	
Autres	
Porte	
Constitution	Bois âme pleine
Type d'ouverture	Battante
Passage minimum	90 cm
Finition	Peinte
Manoeuvre	Manuelle
Nombre de vantaux	1
Protection	Oui
Caract. particulière	

Cloison	
Type	
Caract. particulière	
Murs	
Revêtements	Peinture
Protections	Protection localisée
Caract. particulière	
Plafonds	
Type	FP démontable
Caract. particulière	Standard
Autre	
Fenêtre	
Limiteur d'ouverture	
Occultation	Partielle
Protection Solaire	Si nécessaire
Manœuvre Protection	Motorisé

Confort

Eclairage	
Eclairage naturel	Direct
Niveau d'Eclairage	500 lux
Commande Eclairage	Centralisée
Caract. particulière	
Acoustique	
Acoustique	

Traitement d'air	
T° cible Hiver	Cf. Tome 3
T° cible Eté	Cf. Tome 3
Ventilation	VMC Double Flux
Classement	
Type contrôle T°	Zone de préparation
Caract. particulière	

Prestations techniques

Courants Forts	
Nombre et Types PC	8 PC Normale(s);1 Poste(s) de travail
Répartitions	
Plomberie	
Appareils sanitaires	;1 Poste(s) de lavage des mains
Attentes	
Divers	
Occupation	
Horaires	8h00 - 18h00, 5 jours / 7

Courants Faibles	
Nombre et types	2 Prise(s) VDI
Répartition	
Fluides médicaux	
Fluides médicaux	
Divers fluides	
Contrôle accès	
Etude en phase APS	
Signalétique	

Equipements	
Dans le marché	Hors marché
3 mL de paillasse sèche	

Remarque générale

Fiche N° SIRE-22 - Zone de stockage des préparations

Nom du local	Zone de stockage des préparations	**Nbre de locaux**	2
Service	SOINS INTENSIFS et REA NEONATALE	**Surface (m²)**	10
Secteur	Locaux partagés SI - REA NNT - Milk Kitchen	**Remarque**	A situer entre les secteurs SI et REA

Enveloppe et prestations architecturales

Volume	
Charge d'exploitation	350 DaN/m²
Hauteur sous plafond	2,5 m
Sol	
Type	Souple
Plinthe	Relevé de sol avec congé
Caract. particulière	
Autres	
Porte	
Constitution	Bois âme pleine
Type d'ouverture	Battante
Passage minimum	90 cm
Finition	Peinte
Manoeuvre	Manuelle
Nombre de vantaux	1
Protection	Oui
Caract. particulière	

Cloison	
Type	
Caract. particulière	
Murs	
Revêtements	Peinture
Protections	Protection localisée
Caract. particulière	
Plafonds	
Type	FP démontable
Caract. particulière	Standard
Autre	
Fenêtre	
Limiteur d'ouverture	
Occultation	Sans objet
Protection Solaire	
Manœuvre Protection	

Confort

Eclairage	
Eclairage naturel	Sans objet
Niveau d'Eclairage	300 lux
Commande Eclairage	Détection de présence
Caract. particulière	
Acoustique	
Acoustique	

Traitement d'air	
T° cible Hiver	Cf. Tome 3
T° cible Eté	Cf. Tome 3
Ventilation	VMC Double Flux
Classement	
Type contrôle T°	Zone de stockage des préparations
Caract. particulière	

Prestations techniques

Courants Forts	
Nombre et Types PC	8 PC Normale(s);4 PC Ondulée(s)
Répartitions	
Plomberie	
Appareils sanitaires	
Attentes	
Divers	
Occupation	
Horaires	8h00 - 18h00, 5 jours / 7

Courants Faibles	
Nombre et types	4 Prise(s) VDI
Répartition	
Fluides médicaux	
Fluides médicaux	
Divers fluides	
Contrôle accès	
Etude en phase APS	
Signalétique	

Equipements	
Dans le marché	Hors marché

Remarque générale

Fiche N° TMNN-01 - Bureau médical

Nom du local	Bureau médical	**Nbre de locaux**	2
Service	TERTIAIRE NNT	**Surface (m²)**	24
Secteur	Tertiaire - PC médicaux (G5)	**Remarque**	

Enveloppe et prestations architecturales

Volume	
Charge d'exploitation	
Hauteur sous plafond	2,5 m
Sol	
Type	Souple
Plinthe	Relevé de sol avec congé
Caract. particulière	
Autres	
Porte	
Constitution	Bois âme pleine
Type d'ouverture	Battante
Passage minimum	90 cm
Finition	Peinte
Manoeuvre	Manuelle
Nombre de vantaux	1
Protection	Non
Caract. particulière	

Cloison	
Type	
Caract. particulière	
Murs	
Revêtements	Peinture
Protections	Protection localisée
Caract. particulière	
Plafonds	
Type	FP démontable
Caract. particulière	Standard
Autre	
Fenêtre	
Limiteur d'ouverture	
Occultation	Partielle
Protection Solaire	Si nécessaire
Manœuvre Protection	Motorisé

Confort

Eclairage	
Eclairage naturel	Direct
Niveau d'Eclairage	200 lux
Commande Eclairage	Centralisée
Caract. particulière	
Acoustique	
Acoustique	

Traitement d'air	
T° cible Hiver	Cf. Tome 3
T° cible Eté	Cf. Tome 3
Ventilation	VMC Double Flux
Classement	
Type contrôle T°	Bureau médical
Caract. particulière	

Prestations techniques

Courants Forts	
Nombre et Types PC	2 PC Normale(s);1 Poste(s) de travail
Répartitions	
Plomberie	
Appareils sanitaires	
Attentes	
Divers	
Occupation	
Horaires	8h00 - 20h00, 5 jours/ 7

Courants Faibles	
Nombre et types	
Répartition	
Fluides médicaux	
Fluides médicaux	
Divers fluides	
Contrôle accès	
Etude en phase APS	
Signalétique	Oui

Equipements	
Dans le marché	Hors marché
	1 bureau 1 fauteuil + 1 chaise 1 placard

Remarque générale

Fiche N° TMNN-02 - Bureau médical partagé

Nom du local	Bureau médical partagé	**Nbre de locaux**	9
Service	TERTIAIRE NNT	**Surface (m²)**	126
Secteur	Tertiaire - PC médicaux (G5)	**Remarque**	bureau 2 personnes

Enveloppe et prestations architecturales

Volume	
Charge d'exploitation	
Hauteur sous plafond	2,5 m
Sol	
Type	Souple
Plinthe	Relevé de sol avec congé
Caract. particulière	
Autres	
Porte	
Constitution	Bois âme pleine
Type d'ouverture	Battante
Passage minimum	90 cm
Finition	Peinte
Manoeuvre	Manuelle
Nombre de vantaux	1
Protection	Non
Caract. particulière	

Cloison	
Type	
Caract. particulière	
Murs	
Revêtements	Peinture
Protections	Protection localisée
Caract. particulière	
Plafonds	
Type	FP démontable
Caract. particulière	Standard
Autre	
Fenêtre	
Limiteur d'ouverture	
Occultation	Partielle
Protection Solaire	Si nécessaire
Manœuvre Protection	Motorisé

Confort

Eclairage	
Eclairage naturel	Direct
Niveau d'Eclairage	200 lux
Commande Eclairage	Centralisée
Caract. particulière	
Acoustique	
Acoustique	

Traitement d'air	
T° cible Hiver	Cf. Tome 3
T° cible Eté	Cf. Tome 3
Ventilation	VMC Double Flux
Classement	
Type contrôle T°	Bureau médical partagé
Caract. particulière	

Prestations techniques

Courants Forts	
Nombre et Types PC	4 PC Normale(s);2 Poste(s) de travail
Répartitions	
Plomberie	
Appareils sanitaires	
Attentes	
Divers	
Occupation	
Horaires	8h00 - 20h00, 5 jours/ 7

Courants Faibles	
Nombre et types	
Répartition	
Fluides médicaux	
Fluides médicaux	
Divers fluides	
Contrôle accès	
Etude en phase APS	
Signalétique	Oui

Equipements	
Dans le marché	Hors marché
	2 bureaux 2 fauteuils 2 placards

Remarque générale

Fiche N° TMNN-03 - Bureau kinés + psychomotricienne

Nom du local	Bureau kinés + psychomotricienne	**Nbre de locaux**	1
Service	TERTIAIRE NNT	**Surface (m²)**	25
Secteur	Tertiaire - PC médicaux (G5)	**Remarque**	bureau 4 personnes

Enveloppe et prestations architecturales

Volume	
Charge d'exploitation	
Hauteur sous plafond	2,5 m
Sol	
Type	Souple
Plinthe	Relevé de sol avec congé
Caract. particulière	
Autres	
Porte	
Constitution	Bois âme pleine
Type d'ouverture	Battante
Passage minimum	90 cm
Finition	Peinte
Manoeuvre	Manuelle
Nombre de vantaux	1
Protection	Non
Caract. particulière	

Cloison	
Type	
Caract. particulière	
Murs	
Revêtements	Peinture
Protections	Protection localisée
Caract. particulière	
Plafonds	
Type	FP démontable
Caract. particulière	Standard
Autre	
Fenêtre	
Limiteur d'ouverture	
Occultation	Partielle
Protection Solaire	Si nécessaire
Manœuvre Protection	Motorisé

Confort

Eclairage	
Eclairage naturel	Direct
Niveau d'Eclairage	200 lux
Commande Eclairage	Centralisée
Caract. particulière	
Acoustique	
Acoustique	

Traitement d'air	
T° cible Hiver	Cf. Tome 3
T° cible Eté	Cf. Tome 3
Ventilation	VMC Double Flux
Classement	
Type contrôle T°	Bureau kinés + psychomotricienne
Caract. particulière	

Prestations techniques

Courants Forts	
Nombre et Types PC	4 PC Normale(s);2 Poste(s) de travail
Répartitions	
Plomberie	
Appareils sanitaires	
Attentes	
Divers	
Occupation	
Horaires	8h00 - 20h00, 5 jours/ 7

Courants Faibles	
Nombre et types	
Répartition	
Fluides médicaux	
Fluides médicaux	
Divers fluides	
Contrôle accès	
Etude en phase APS	
Signalétique	Oui

Equipements	
Dans le marché	Hors marché
	3 bureaux 3 fauteuils 3 placards

Remarque générale

Fiche N° TMNN-04 - Bureau PMI

Nom du local	Bureau PMI	**Nbre de locaux**	1
Service	TERTIAIRE NNT	**Surface (m²)**	14
Secteur	Tertiaire - PC médicaux (G5)	**Remarque**	bureau 2 personnes

Enveloppe et prestations architecturales

Volume	
Charge d'exploitation	
Hauteur sous plafond	2,5 m
Sol	
Type	Souple
Plinthe	Relevé de sol avec congé
Caract. particulière	
Autres	
Porte	
Constitution	Bois âme pleine
Type d'ouverture	Battante
Passage minimum	90 cm
Finition	Peinte
Manoeuvre	Manuelle
Nombre de vantaux	1
Protection	Non
Caract. particulière	

Cloison	
Type	
Caract. particulière	
Murs	
Revêtements	Peinture
Protections	Protection localisée
Caract. particulière	
Plafonds	
Type	FP démontable
Caract. particulière	Standard
Autre	
Fenêtre	
Limiteur d'ouverture	
Occultation	Partielle
Protection Solaire	Si nécessaire
Manœuvre Protection	Motorisé

Confort

Eclairage	
Eclairage naturel	Direct
Niveau d'Eclairage	200 lux
Commande Eclairage	Centralisée
Caract. particulière	
Acoustique	
Acoustique	

Traitement d'air	
T° cible Hiver	Cf. Tome 3
T° cible Eté	Cf. Tome 3
Ventilation	VMC Double Flux
Classement	
Type contrôle T°	Bureau PMI
Caract. particulière	

Prestations techniques

Courants Forts	
Nombre et Types PC	4 PC Normale(s);2 Poste(s) de travail
Répartitions	
Plomberie	
Appareils sanitaires	
Attentes	
Divers	
Occupation	
Horaires	8h00 - 20h00, 5 jours/ 7

Courants Faibles	
Nombre et types	
Répartition	
Fluides médicaux	
Fluides médicaux	
Divers fluides	
Contrôle accès	
Etude en phase APS	
Signalétique	Oui

Equipements	
Dans le marché	Hors marché
	2 bureaux 2 fauteuils 2 placards

Remarque générale

Fiche N° TMNN-05 - Bureau psychologue/ pédopsychiatres

Nom du local	Bureau psychologue/ pédopsychiatres	**Nbre de locaux**	4
Service	TERTIAIRE NNT	**Surface (m²)**	48
Secteur	Tertiaire - PC médicaux (G5)	**Remarque**	Localisables au RDC

Enveloppe et prestations architecturales

Volume	
Charge d'exploitation	
Hauteur sous plafond	2,5 m
Sol	
Type	Souple
Plinthe	Relevé de sol avec congé
Caract. particulière	
Autres	
Porte	
Constitution	Bois âme pleine
Type d'ouverture	Battante
Passage minimum	90 cm
Finition	Peinte
Manoeuvre	Manuelle
Nombre de vantaux	1
Protection	Non
Caract. particulière	

Cloison	
Type	
Caract. particulière	
Murs	
Revêtements	Peinture
Protections	Protection localisée
Caract. particulière	
Plafonds	
Type	FP démontable
Caract. particulière	Standard
Autre	
Fenêtre	
Limiteur d'ouverture	
Occultation	Partielle
Protection Solaire	Si nécessaire
Manœuvre Protection	Motorisé

Confort

Eclairage	
Eclairage naturel	Direct
Niveau d'Eclairage	200 lux
Commande Eclairage	Centralisée
Caract. particulière	
Acoustique	
Acoustique	

Traitement d'air	
T° cible Hiver	Cf. Tome 3
T° cible Eté	Cf. Tome 3
Ventilation	VMC Double Flux
Classement	
Type contrôle T°	Bureau psychologue/ pédopsychiatres
Caract. particulière	

Prestations techniques

Courants Forts	
Nombre et Types PC	2 PC Normale(s);1 Poste(s) de travail
Répartitions	
Plomberie	
Appareils sanitaires	
Attentes	
Divers	
Occupation	
Horaires	8h00 - 20h00, 5 jours/ 7

Courants Faibles	
Nombre et types	
Répartition	
Fluides médicaux	
Fluides médicaux	
Divers fluides	
Contrôle accès	
Etude en phase APS	
Signalétique	Oui

Equipements	
Dans le marché	Hors marché
	1 bureau 1 fauteuil + 2 chaises 1 placard

Remarque générale

Fiche N° TMNN-06 - Salle recherche

Nom du local	Salle recherche	**Nbre de locaux**	1
Service	TERTIAIRE NNT	**Surface (m²)**	30
Secteur	Tertiaire - PC médicaux (G5)	**Remarque**	Pour PeaPod, stockage materiel rech, etc…

Enveloppe et prestations architecturales

Volume	
Charge d'exploitation	
Hauteur sous plafond	2,5 m
Sol	
Type	Souple
Plinthe	Relevé de sol avec congé
Caract. particulière	
Autres	
Porte	
Constitution	Bois âme pleine
Type d'ouverture	Battante
Passage minimum	140 cm
Finition	Peinte
Manoeuvre	Manuelle
Nombre de vantaux	0
Protection	Oui
Caract. particulière	

Cloison	
Type	
Caract. particulière	
Murs	
Revêtements	Peinture
Protections	Protection localisée
Caract. particulière	
Plafonds	
Type	FP démontable
Caract. particulière	Standard
Autre	
Fenêtre	
Limiteur d'ouverture	
Occultation	Totale
Protection Solaire	Si nécessaire
Manœuvre Protection	Motorisé

Confort

Eclairage	
Eclairage naturel	Direct
Niveau d'Eclairage	300 lux
Commande Eclairage	Centralisée
Caract. particulière	
Acoustique	
Acoustique	

Traitement d'air	
T° cible Hiver	Cf. Tome 3
T° cible Eté	Cf. Tome 3
Ventilation	VMC Double Flux
Classement	
Type contrôle T°	Salle recherche
Caract. particulière	

Prestations techniques

Courants Forts	
Nombre et Types PC	10 PC Normale(s);2 Poste(s) de travail
Répartitions	
Plomberie	
Appareils sanitaires	
Attentes	
Divers	
Occupation	
Horaires	8h00 - 20h00, 5 jours/ 7

Courants Faibles	
Nombre et types	1 Prise(s) VDI
Répartition	
Fluides médicaux	
Fluides médicaux	
Divers fluides	
Contrôle accès	
Etude en phase APS	
Signalétique	Oui

Equipements	
Dans le marché	Hors marché

Remarque générale

Fiche N° TMNN-07 - Détente personnel

Nom du local	Détente personnel	**Nbre de locaux**	1
Service	TERTIAIRE NNT	**Surface (m²)**	50
Secteur	Tertiaire - PC médicaux (G5)	**Remarque**	Centralisée REA/SI - Présence de casiers pour effets personnels

Enveloppe et prestations architecturales

Volume	
Charge d'exploitation	
Hauteur sous plafond	2,5 m
Sol	
Type	Souple
Plinthe	Relevé de sol avec congé
Caract. particulière	
Autres	
Porte	
Constitution	Bois âme pleine
Type d'ouverture	Battante
Passage minimum	90 cm
Finition	Peinte
Manoeuvre	Manuelle
Nombre de vantaux	1
Protection	Oui
Caract. particulière	

Cloison	
Type	
Caract. particulière	
Murs	
Revêtements	Peinture lessivable
Protections	Protection localisée
Caract. particulière	
Plafonds	
Type	FP démontable
Caract. particulière	Standard
Autre	
Fenêtre	
Limiteur d'ouverture	Oui
Occultation	
Protection Solaire	Si nécessaire
Manœuvre Protection	Motorisé

Confort

Eclairage	
Eclairage naturel	Direct
Niveau d'Eclairage	200 lux
Commande Eclairage	Centralisée
Caract. particulière	
Acoustique	
Acoustique	

Traitement d'air	
T° cible Hiver	Cf. Tome 3
T° cible Eté	Cf. Tome 3
Ventilation	VMC Double Flux
Classement	
Type contrôle T°	Détente personnel
Caract. particulière	

Prestations techniques

Courants Forts	
Nombre et Types PC	10 PC Normale(s)
Répartitions	5 PC sur mobilier kitchenette
Plomberie	
Appareils sanitaires	;1 Evier(s)
Attentes	
Divers	Evier sur meuble kitchenette
Occupation	
Horaires	8h00 - 20h00, 7 jours/ 7

Courants Faibles	
Nombre et types	
Répartition	
Fluides médicaux	
Fluides médicaux	
Divers fluides	
Contrôle accès	
Etude en phase APS	
Signalétique	Oui

Equipements	
Dans le marché	Hors marché
Kichenette équipée + mobilier haut et bas	Mobilier, appareils électriques kitchenette, Réfrigérateur, bouilloire, micro-ondes, vaisselle, cafetière Mobilier type salon

Remarque générale

Fiche N° TMNN-08 - Bureau ARC

Nom du local	Bureau ARC	**Nbre de locaux**	1
Service	TERTIAIRE NNT	**Surface (m²)**	30
Secteur	Tertiaire - PC médicaux (G5)	**Remarque**	

Enveloppe et prestations architecturales

Volume	
Charge d'exploitation	
Hauteur sous plafond	2,5 m
Sol	
Type	
Plinthe	
Caract. particulière	
Autres	
Porte	
Constitution	Bois âme pleine
Type d'ouverture	Battante
Passage minimum	90 cm
Finition	Peinte
Manoeuvre	Manuelle
Nombre de vantaux	1
Protection	Non
Caract. particulière	

Cloison	
Type	
Caract. particulière	
Murs	
Revêtements	Peinture
Protections	Protection localisée
Caract. particulière	
Plafonds	
Type	FP démontable
Caract. particulière	Standard
Autre	
Fenêtre	
Limiteur d'ouverture	
Occultation	Partielle
Protection Solaire	Si nécessaire
Manœuvre Protection	Motorisé

Confort

Eclairage	
Eclairage naturel	Direct
Niveau d'Eclairage	200 lux
Commande Eclairage	Centralisée
Caract. particulière	
Acoustique	
Acoustique	

Traitement d'air	
T° cible Hiver	Cf. Tome 3
T° cible Eté	Cf. Tome 3
Ventilation	VMC Double Flux
Classement	
Type contrôle T°	Bureau ARC
Caract. particulière	

Prestations techniques

Courants Forts	
Nombre et Types PC	6 PC Normale(s);2 Poste(s) de travail
Répartitions	
Plomberie	
Appareils sanitaires	
Attentes	
Divers	
Occupation	
Horaires	8h00 - 20h00, 5 jours/ 7

Courants Faibles	
Nombre et types	
Répartition	
Fluides médicaux	
Fluides médicaux	
Divers fluides	
Contrôle accès	
Etude en phase APS	
Signalétique	Oui

Equipements	
Dans le marché	Hors marché
	2 bureaux 2 fauteuils + 2 chaises + rangement

Remarque générale

Fiche N° TMNN-09 - Sanitaire personnel

Nom du local	Sanitaire personnel	**Nbre de locaux**	4
Service	TERTIAIRE NNT	**Surface (m²)**	12
Secteur	Tertiaire - PC médicaux (G5)	**Remarque**	

Enveloppe et prestations architecturales

Volume	
Charge d'exploitation	
Hauteur sous plafond	2,5 m
Sol	
Type	Souple
Plinthe	Relevé de sol avec congé
Caract. particulière	
Autres	Lavage fréquent
Porte	
Constitution	Bois âme pleine
Type d'ouverture	Battante
Passage minimum	90 cm
Finition	Peinte
Manoeuvre	Manuelle
Nombre de vantaux	1
Protection	Oui
Caract. particulière	

Cloison	
Type	
Caract. particulière	
Murs	
Revêtements	Peinture lessivable
Protections	Protection localisée
Caract. particulière	
Plafonds	
Type	FP démontable
Caract. particulière	Standard
Autre	
Fenêtre	
Limiteur d'ouverture	
Occultation	Sans objet
Protection Solaire	
Manœuvre Protection	

Confort

Eclairage	
Eclairage naturel	Sans objet
Niveau d'Eclairage	200 lux
Commande Eclairage	Détection de présence
Caract. particulière	
Acoustique	
Acoustique	

Traitement d'air	
T° cible Hiver	Cf. Tome 3
T° cible Eté	Cf. Tome 3
Ventilation	VMC Simple Flux
Classement	
Type contrôle T°	Sanitaire personnel
Caract. particulière	

Prestations techniques

Courants Forts	
Nombre et Types PC	
Répartitions	
Plomberie	
Appareils sanitaires	1 WC suspendu(s);1 Lavabo(s)
Attentes	
Divers	
Occupation	
Horaires	24h/ 24, 7 jours / 7

Courants Faibles	
Nombre et types	
Répartition	
Fluides médicaux	
Fluides médicaux	
Divers fluides	
Contrôle accès	
Etude en phase APS	
Signalétique	Oui - symbole + "privé"

Equipements

Dans le marché	Hors marché
Seront prévus tous les accessoires nécessaires, et notamment : porte-savon, distributeur de papier (à condamnation pour les usagers), barre de relevage pour les WC, 1 patère, 1 miroir, ...	

Remarque générale

Fiche N° TMNN-10 - Secrétariat

Nom du local	Secrétariat	**Nbre de locaux**	1
Service	TERTIAIRE NNT	**Surface (m²)**	40
Secteur	Tertiaire - PC médicaux (G5)	**Remarque**	5 postes

Enveloppe et prestations architecturales

Volume	
Charge d'exploitation	
Hauteur sous plafond	2,5 m
Sol	
Type	Souple
Plinthe	Relevé de sol avec congé
Caract. particulière	
Autres	
Porte	
Constitution	Bois âme pleine
Type d'ouverture	Battante
Passage minimum	90 cm
Finition	Peinte
Manoeuvre	Manuelle
Nombre de vantaux	1
Protection	Oui
Caract. particulière	

Cloison	
Type	
Caract. particulière	
Murs	
Revêtements	Peinture
Protections	Protection localisée
Caract. particulière	
Plafonds	
Type	FP démontable
Caract. particulière	Standard
Autre	
Fenêtre	
Limiteur d'ouverture	Oui
Occultation	Partielle
Protection Solaire	Si nécessaire
Manœuvre Protection	Motorisé

Confort

Eclairage	
Eclairage naturel	Direct
Niveau d'Eclairage	300 lux
Commande Eclairage	Centralisée
Caract. particulière	
Acoustique	
Acoustique	

Traitement d'air	
T° cible Hiver	Cf. Tome 3
T° cible Eté	Cf. Tome 3
Ventilation	VMC Double Flux
Classement	
Type contrôle T°	Secrétariat
Caract. particulière	

Prestations techniques

Courants Forts	
Nombre et Types PC	8 PC Normale(s);5 Poste(s) de travail
Répartitions	
Plomberie	
Appareils sanitaires	
Attentes	
Divers	
Occupation	
Horaires	8h00 - 20h00, 5 jours/ 7

Courants Faibles	
Nombre et types	1 Prise(s) VDI
Répartition	
Fluides médicaux	
Fluides médicaux	
Divers fluides	
Contrôle accès	
Etude en phase APS	
Signalétique	Oui

Equipements	
Dans le marché	Hors marché

Remarque générale

Fiche N° TMNN-11 - Salle de réunions

Nom du local	Salle de réunions	**Nbre de locaux**	1
Service	TERTIAIRE NNT	**Surface (m²)**	40
Secteur	Tertiaire - PC médicaux (G5)	**Remarque**	Local existant

Enveloppe et prestations architecturales

Volume	
Charge d'exploitation	
Hauteur sous plafond	2,5 m
Sol	
Type	Souple
Plinthe	Relevé de sol avec congé
Caract. particulière	
Autres	
Porte	
Constitution	Bois âme pleine
Type d'ouverture	Battante
Passage minimum	140 cm
Finition	Peinte
Manoeuvre	Manuelle
Nombre de vantaux	0
Protection	Oui
Caract. particulière	

Cloison	
Type	
Caract. particulière	
Murs	
Revêtements	Peinture
Protections	Protection localisée
Caract. particulière	
Plafonds	
Type	FP démontable
Caract. particulière	Standard
Autre	
Fenêtre	
Limiteur d'ouverture	
Occultation	Totale
Protection Solaire	Si nécessaire
Manœuvre Protection	Motorisé

Confort

Eclairage	
Eclairage naturel	Second jour possible
Niveau d'Eclairage	300 lux
Commande Eclairage	Centralisée
Caract. particulière	Gradable
Acoustique	
Acoustique	

Traitement d'air	
T° cible Hiver	Cf. Tome 3
T° cible Eté	Cf. Tome 3
Ventilation	VMC Double Flux
Classement	
Type contrôle T°	Salle de réunions
Caract. particulière	Installation de ventilation adaptée à l'occupation de la salle.

Prestations techniques

Courants Forts	
Nombre et Types PC	18 PC Normale(s);2 Poste(s) de travail;1 Alimentation(s) en attente
Répartitions	1 attente pour vidéoprojecteur ou TV
Plomberie	
Appareils sanitaires	
Attentes	
Divers	
Occupation	
Horaires	8h00 - 20h00, 7 jours/ 7

Courants Faibles	
Nombre et types	2 Prise(s) VDI
Répartition	Système de visiconférence - Câblage HDMI
Fluides médicaux	
Fluides médicaux	
Divers fluides	
Contrôle accès	
Etude en phase APS	
Signalétique	Oui

Equipements

Dans le marché	Hors marché
	Placards Tables + chaises TV et vidéoprojecteur

Remarque générale

Fiche N° TMNN-12a - Chambre de garde

Nom du local	Chambre de garde	**Nbre de locaux**	4
Service	TERTIAIRE NNT	**Surface (m²)**	56
Secteur	Tertiaire - PC médicaux (G5)	**Remarque**	Locaux existants

Enveloppe et prestations architecturales

Volume	
Charge d'exploitation	
Hauteur sous plafond	2,5 m
Sol	
Type	Souple
Plinthe	Relevé de sol avec congé
Caract. particulière	
Autres	
Porte	
Constitution	Bois âme pleine
Type d'ouverture	Battante
Passage minimum	90 cm
Finition	Peinte
Manoeuvre	Manuelle
Nombre de vantaux	1
Protection	Oui
Caract. particulière	

Cloison	
Type	
Caract. particulière	
Murs	
Revêtements	Peinture
Protections	Protection des murs et des angles sortants
Caract. particulière	
Plafonds	
Type	FP non démontable
Caract. particulière	Lessivable
Autre	
Fenêtre	
Limiteur d'ouverture	
Occultation	Totale
Protection Solaire	Si nécessaire
Manœuvre Protection	Motorisé

Confort

Eclairage	
Eclairage naturel	Direct
Niveau d'Eclairage	Cf. Tome 3
Commande Eclairage	
Caract. particulière	
Acoustique	
Acoustique	42 dB

Traitement d'air	
T° cible Hiver	Cf. Tome 3
T° cible Eté	Cf. Tome 3
Ventilation	VMC Double Flux
Classement	
Type contrôle T°	Chambre de garde
Caract. particulière	

Prestations techniques

Courants Forts	
Nombre et Types PC	6 PC Normale(s)
Répartitions	dont 2 PCN au niveau table de chevet, 1 TV, 1 face lit, 1 téléphone, 1 ménage par chambre
Plomberie	
Appareils sanitaires	
Attentes	
Divers	
Occupation	
Horaires	24h/ 24, 7 jours / 7

Courants Faibles	
Nombre et types	1 Prise(s) VDI
Répartition	
Fluides médicaux	
Fluides médicaux	
Divers fluides	
Contrôle accès	
Etude en phase APS	
Signalétique	Oui

Equipements	
Dans le marché	Hors marché
	Lit + chevet + chaise + TV

Remarque générale

Fiche N° TMNN-12b - Chambres de garde - salle de bains

Nom du local	Chambres de garde - salle de bains	**Nbre de locaux**	4
Service	TERTIAIRE NNT	**Surface (m²)**	0
Secteur	Tertiaire - PC médicaux (G5)	**Remarque**	Locaux existants

Enveloppe et prestations architecturales

Volume	
Charge d'exploitation	
Hauteur sous plafond	2,5 m
Sol	
Type	Etanche spécial douche
Plinthe	Relevé de sol avec congé
Caract. particulière	
Autres	antidérapant, couleur claire
Porte	
Constitution	Bois âme pleine
Type d'ouverture	Battante
Passage minimum	90 cm
Finition	Peinte
Manoeuvre	Manuelle
Nombre de vantaux	1
Protection	Oui
Caract. particulière	

Cloison	
Type	
Caract. particulière	
Murs	
Revêtements	Etanche système douche
Protections	Protection des murs et des angles sortants
Caract. particulière	
Plafonds	
Type	FP
Caract. particulière	Etanche
Autre	
Fenêtre	
Limiteur d'ouverture	
Occultation	Sans objet
Protection Solaire	
Manœuvre Protection	

Confort

Eclairage	
Eclairage naturel	Sans objet
Niveau d'Eclairage	Cf. Tome 3
Commande Eclairage	Centralisée
Caract. particulière	Eclairage au-dessus de la vasque et plafonnier
Acoustique	
Acoustique	

Traitement d'air	
T° cible Hiver	Cf. Tome 3
T° cible Eté	Cf. Tome 3
Ventilation	VMC Simple Flux
Classement	
Type contrôle T°	Chambres de garde - salle de bains
Caract. particulière	

Prestations techniques

Courants Forts	
Nombre et Types PC	2 PC Normale(s)
Répartitions	
Plomberie	
Appareils sanitaires	
Attentes	
Divers	
Occupation	
Horaires	24h/ 24, 7 jours / 7

Courants Faibles	
Nombre et types	
Répartition	
Fluides médicaux	
Fluides médicaux	
Divers fluides	
Contrôle accès	
Etude en phase APS	
Signalétique	

Equipements	
Dans le marché	Hors marché
Miroir	

Remarque générale

Fiche N° TMNN-13 - Local décontamination

Nom du local	Local décontamination	**Nbre de locaux**	1
Service	TERTIAIRE NNT	**Surface (m²)**	20
Secteur	Tertiaire - PC médicaux (G5)	**Remarque**	Local existant

Enveloppe et prestations architecturales

Volume	
Charge d'exploitation	350 DaN/m²
Hauteur sous plafond	2,5 m
Sol	
Type	Souple
Plinthe	Relevé de sol avec congé
Caract. particulière	
Autres	Lavage fréquent
Porte	
Constitution	Bois âme pleine
Type d'ouverture	Battante
Passage minimum	120 cm
Finition	Peinte
Manoeuvre	Manuelle
Nombre de vantaux	1
Protection	Oui
Caract. particulière	

Cloison	
Type	
Caract. particulière	50 dBA
Murs	
Revêtements	Peinture lessivable
Protections	Protection localisée
Caract. particulière	
Plafonds	
Type	FP démontable
Caract. particulière	Hygiène
Autre	
Fenêtre	
Limiteur d'ouverture	
Occultation	Totale
Protection Solaire	Si nécessaire
Manœuvre Protection	Motorisé

Confort

Eclairage	
Eclairage naturel	Direct
Niveau d'Eclairage	150 lux
Commande Eclairage	Centralisée
Caract. particulière	
Acoustique	
Acoustique	

Traitement d'air	
T° cible Hiver	Cf. Tome 3
T° cible Eté	Cf. Tome 3
Ventilation	VMC Simple Flux
Classement	
Type contrôle T°	Local décontamination
Caract. particulière	

Prestations techniques

Courants Forts	
Nombre et Types PC	6 PC Normale(s)
Répartitions	
Plomberie	
Appareils sanitaires	
Attentes	
Divers	
Occupation	
Horaires	8h00 - 20h00, 7 jours/ 7

Courants Faibles	
Nombre et types	
Répartition	
Fluides médicaux	
Fluides médicaux	
Divers fluides	
Contrôle accès	
Etude en phase APS	
Signalétique	Oui

Equipements	
Dans le marché	Hors marché

Remarque générale

Fiche N° TMNN-14 - Simulation

Nom du local	Simulation	**Nbre de locaux**	1
Service	TERTIAIRE NNT	**Surface (m²)**	15
Secteur	Tertiaire - PC médicaux (G5)	**Remarque**	Pour formation et simulation

Enveloppe et prestations architecturales

Volume	
Charge d'exploitation	
Hauteur sous plafond	2,5 m
Sol	
Type	Souple
Plinthe	Relevé de sol avec congé
Caract. particulière	
Autres	
Porte	
Constitution	Bois âme pleine
Type d'ouverture	Battante
Passage minimum	140 cm
Finition	Peinte
Manoeuvre	Manuelle
Nombre de vantaux	0
Protection	Oui
Caract. particulière	

Cloison	
Type	
Caract. particulière	
Murs	
Revêtements	Peinture lessivable
Protections	Protection des murs et des angles sortants
Caract. particulière	
Plafonds	
Type	FP démontable
Caract. particulière	Standard
Autre	
Fenêtre	
Limiteur d'ouverture	
Occultation	Totale
Protection Solaire	Si nécessaire
Manœuvre Protection	Motorisé

Confort

Eclairage	
Eclairage naturel	Second jour possible
Niveau d'Eclairage	300 lux
Commande Eclairage	Centralisée
Caract. particulière	Gradable
Acoustique	
Acoustique	

Traitement d'air	
T° cible Hiver	Cf. Tome 3
T° cible Eté	Cf. Tome 3
Ventilation	VMC Double Flux
Classement	
Type contrôle T°	Simulation
Caract. particulière	Installation de ventilation adaptée à l'occupation de la salle.

Prestations techniques

Courants Forts	
Nombre et Types PC	10 PC Normale(s);1 Poste(s) de travail;1 Alimentation(s) en attente
Répartitions	1 attente pour vidéoprojecteur ou TV
Plomberie	
Appareils sanitaires	
Attentes	
Divers	
Occupation	
Horaires	8h00 - 20h00, 7 jours/ 7

Courants Faibles	
Nombre et types	2 Prise(s) VDI
Répartition	
Fluides médicaux	
Fluides médicaux	
Divers fluides	
Contrôle accès	
Etude en phase APS	
Signalétique	Oui

Equipements	
Dans le marché	Hors marché

Remarque générale

Fiche N° PTUG-01 - Sas

Nom du local	Sas	**Nbre de locaux**	1
Service	URGENCES GYNECOLOGIQUES et OBSTETRICALES	**Surface (m²)**	0
Secteur	Accueil et orientation	**Remarque**	

Enveloppe et prestations architecturales

Volume	
Charge d'exploitation	
Hauteur sous plafond	2,5 m
Sol	
Type	Souple
Plinthe	Relevé de sol avec congé
Caract. particulière	
Autres	
Porte	
Constitution	
Type d'ouverture	
Passage minimum	
Finition	
Manoeuvre	
Nombre de vantaux	
Protection	
Caract. particulière	

Cloison	
Type	
Caract. particulière	
Murs	
Revêtements	Peinture
Protections	Protection des murs et des angles sortants
Caract. particulière	
Plafonds	
Type	FP démontable
Caract. particulière	Standard
Autre	
Fenêtre	
Limiteur d'ouverture	
Occultation	Sans objet
Protection Solaire	
Manœuvre Protection	

Confort

Eclairage	
Eclairage naturel	Sans objet
Niveau d'Eclairage	150 lux
Commande Eclairage	Détection de présence
Caract. particulière	
Acoustique	
Acoustique	

Traitement d'air	
T° cible Hiver	Cf. Tome 3
T° cible Eté	Cf. Tome 3
Ventilation	VMC Simple Flux
Classement	
Type contrôle T°	Sas
Caract. particulière	

Prestations techniques

Courants Forts	
Nombre et Types PC	
Répartitions	
Plomberie	
Appareils sanitaires	
Attentes	
Divers	
Occupation	
Horaires	24h/ 24, 7 jours / 7

Courants Faibles	
Nombre et types	
Répartition	
Fluides médicaux	
Fluides médicaux	
Divers fluides	
Contrôle accès	
Etude en phase APS	
Signalétique	

Equipements	
Dans le marché	Hors marché

Remarque générale

Fiche N° PTUG-02 - Réserve brancards et nettoyage

Nom du local	Réserve brancards et nettoyage	**Nbre de locaux**	1
Service	URGENCES GYNECOLOGIQUES et OBSTETRICALES	**Surface (m²)**	16
Secteur	Accueil et orientation	**Remarque**	

Enveloppe et prestations architecturales

Volume	
Charge d'exploitation	350 DaN/m²
Hauteur sous plafond	2,5 m
Sol	
Type	Souple
Plinthe	Relevé de sol avec congé
Caract. particulière	
Autres	Lavage fréquent
Porte	
Constitution	Bois âme pleine
Type d'ouverture	Battante
Passage minimum	120 cm
Finition	Peinte
Manoeuvre	Manuelle
Nombre de vantaux	1
Protection	Oui
Caract. particulière	

Cloison	
Type	
Caract. particulière	50 dBA
Murs	
Revêtements	Peinture lessivable
Protections	Protection localisée
Caract. particulière	
Plafonds	
Type	FP démontable
Caract. particulière	Standard
Autre	
Fenêtre	
Limiteur d'ouverture	
Occultation	Sans objet
Protection Solaire	
Manœuvre Protection	

Confort

Eclairage	
Eclairage naturel	Sans objet
Niveau d'Eclairage	150 lux
Commande Eclairage	Détection de présence
Caract. particulière	Luminaire étanche
Acoustique	
Acoustique	

Traitement d'air	
T° cible Hiver	Cf. Tome 3
T° cible Eté	Cf. Tome 3
Ventilation	VMC Simple Flux
Classement	
Type contrôle T°	Réserve brancards et nettoyage
Caract. particulière	

Prestations techniques

Courants Forts	
Nombre et Types PC	4 PC Normale(s)
Répartitions	2 PC étanches
Plomberie	
Appareils sanitaires	
Attentes	
Divers	
Occupation	
Horaires	24h/ 24, 7 jours / 7

Courants Faibles	
Nombre et types	
Répartition	
Fluides médicaux	
Fluides médicaux	
Divers fluides	
Contrôle accès	
Etude en phase APS	
Signalétique	Oui

Equipements	
Dans le marché	Hors marché

Remarque générale

Fiche N° PTUG-03 - Accueil

Nom du local	Accueil	**Nbre de locaux**	1
Service	URGENCES GYNECOLOGIQUES et OBSTETRICALES	**Surface (m²)**	10
Secteur	Accueil et orientation	**Remarque**	1 banque accueil

Enveloppe et prestations architecturales

Volume	
Charge d'exploitation	
Hauteur sous plafond	2,5 m
Sol	
Type	Souple
Plinthe	Relevé de sol avec congé
Caract. particulière	
Autres	
Porte	
Constitution	Bois âme pleine + occulus
Type d'ouverture	Battante
Passage minimum	90 cm
Finition	Peinte
Manoeuvre	Manuelle
Nombre de vantaux	1
Protection	Oui
Caract. particulière	

Cloison	
Type	Vitrée sur allège pleine
Caract. particulière	
Murs	
Revêtements	Peinture
Protections	Protection localisée
Caract. particulière	
Plafonds	
Type	FP démontable
Caract. particulière	Standard
Autre	
Fenêtre	
Limiteur d'ouverture	Oui
Occultation	Partielle
Protection Solaire	Si nécessaire
Manœuvre Protection	Motorisé

Confort

Eclairage	
Eclairage naturel	Direct
Niveau d'Eclairage	300 lux
Commande Eclairage	Centralisée
Caract. particulière	
Acoustique	
Acoustique	

Traitement d'air	
T° cible Hiver	Cf. Tome 3
T° cible Eté	Cf. Tome 3
Ventilation	VMC Double Flux
Classement	
Type contrôle T°	Accueil
Caract. particulière	

Prestations techniques

Courants Forts	
Nombre et Types PC	2 PC Normale(s);1 Poste(s) de travail
Répartitions	
Plomberie	
Appareils sanitaires	
Attentes	
Divers	
Occupation	
Horaires	24h/ 24, 7 jours / 7

Courants Faibles	
Nombre et types	1 Prise(s) VDI
Répartition	
Fluides médicaux	
Fluides médicaux	
Divers fluides	
Contrôle accès	
Etude en phase APS	
Signalétique	Oui

Equipements	
Dans le marché	Hors marché

Remarque générale

Fiche N° PTUG-04 - Sanitaire public

Nom du local	Sanitaire public	**Nbre de locaux**	2
Service	URGENCES GYNECOLOGIQUES et OBSTETRICALES	**Surface (m²)**	8
Secteur	Accueil et orientation	**Remarque**	PMR

Enveloppe et prestations architecturales

Volume	
Charge d'exploitation	
Hauteur sous plafond	
Sol	
Type	Souple
Plinthe	Relevé de sol avec congé
Caract. particulière	
Autres	Lavage fréquent
Porte	
Constitution	Bois âme pleine
Type d'ouverture	Battante
Passage minimum	90 cm
Finition	Peinte
Manoeuvre	Manuelle
Nombre de vantaux	1
Protection	Oui
Caract. particulière	

Cloison	
Type	Plaque de plâtre
Caract. particulière	
Murs	
Revêtements	Peinture lessivable
Protections	Protection des murs et des angles sortants
Caract. particulière	
Plafonds	
Type	FP démontable
Caract. particulière	Standard
Autre	
Fenêtre	
Limiteur d'ouverture	
Occultation	Sans objet
Protection Solaire	
Manœuvre Protection	

Confort

Eclairage	
Eclairage naturel	Sans objet
Niveau d'Eclairage	200 lux
Commande Eclairage	Détection de présence
Caract. particulière	
Acoustique	
Acoustique	

Traitement d'air	
T° cible Hiver	Cf. Tome 3
T° cible Eté	Cf. Tome 3
Ventilation	VMC Simple Flux
Classement	
Type contrôle T°	Sanitaire public
Caract. particulière	

Prestations techniques

Courants Forts	
Nombre et Types PC	
Répartitions	
Plomberie	
Appareils sanitaires	1 WC suspendu(s);1 Lavabo(s)
Attentes	
Divers	
Occupation	
Horaires	24h/ 24, 7 jours / 7

Courants Faibles	
Nombre et types	;Appel malade : 1
Répartition	
Fluides médicaux	
Fluides médicaux	
Divers fluides	
Contrôle accès	
Etude en phase APS	
Signalétique	Oui - symbole

Equipements	
Dans le marché	Hors marché
Seront prévus tous les accessoires nécessaires, et notamment : porte-savon, distributeur de papier (à condamnation pour les usagers), barre de relevage pour les WC, 1 patère, 1 miroir, …	

Remarque générale

Fiche N° PTUG-15 - Box accueil césariennes à J0

Nom du local	Box accueil césariennes à J0	**Nbre de locaux**	1
Service	URGENCES GYNECOLOGIQUES et OBSTETRICALES	**Surface (m²)**	16
Secteur	Lits portes	**Remarque**	Local situé entre le secteur des urgences et les lits portes

Enveloppe et prestations architecturales

Volume	
Charge d'exploitation	
Hauteur sous plafond	2,5 m
Sol	
Type	Souple
Plinthe	Relevé de sol avec congé
Caract. particulière	
Autres	
Porte	
Constitution	Bois âme pleine
Type d'ouverture	Battante
Passage minimum	120 cm
Finition	Peinte
Manoeuvre	Manuelle
Nombre de vantaux	1
Protection	Oui
Caract. particulière	

Cloison	
Type	
Caract. particulière	
Murs	
Revêtements	Peinture lessivable
Protections	Protection des murs et des angles sortants
Caract. particulière	
Plafonds	
Type	FP démontable
Caract. particulière	Hygiène
Autre	
Fenêtre	
Limiteur d'ouverture	
Occultation	Totale
Protection Solaire	Si nécessaire
Manœuvre Protection	Motorisé

Confort

Eclairage	
Eclairage naturel	Second jour possible
Niveau d'Eclairage	200 lux
Commande Eclairage	Centralisée
Caract. particulière	
Acoustique	
Acoustique	

Traitement d'air	
T° cible Hiver	Cf. Tome 3
T° cible Eté	Cf. Tome 3
Ventilation	VMC Double Flux
Classement	
Type contrôle T°	Box accueil césariennes à J0
Caract. particulière	

Prestations techniques

Courants Forts	
Nombre et Types PC	4 PC Normale(s);1 PC Ondulée(s)
Répartitions	
Plomberie	
Appareils sanitaires	
Attentes	
Divers	
Occupation	
Horaires	24h/ 24, 7 jours / 7

Courants Faibles	
Nombre et types	;Appel malade : 1
Répartition	
Fluides médicaux	
Fluides médicaux	1 Oxygène médical;1 Vide médical
Divers fluides	
Contrôle accès	
Etude en phase APS	
Signalétique	Oui

Equipements	
Dans le marché	Hors marché
Distributeur antiseptique à l'entrée	1 fauteuil confort/ lit

Remarque générale
Confort acoustique de cette pièce à soigner. Confort supérieur à la base attendu. ;

Fiche N° PTUG-17a - Lit porte polyvalent

Nom du local	Lit porte polyvalent	**Nbre de locaux**	6
Service	URGENCES GYNECOLOGIQUES et OBSTETRICALES	**Surface (m²)**	102
Secteur	Lits portes	**Remarque**	

Enveloppe et prestations architecturales

Volume	
Charge d'exploitation	
Hauteur sous plafond	2,5m
Sol	
Type	Souple
Plinthe	Relevé de sol avec congé
Caract. particulière	
Autres	Lavage fréquent, charge roulante
Porte	
Constitution	Bois âme pleine
Type d'ouverture	Battante
Passage minimum	120 cm
Finition	Peinte
Manoeuvre	Manuelle
Nombre de vantaux	1
Protection	Oui
Caract. particulière	

Cloison	
Type	
Caract. particulière	
Murs	
Revêtements	Peinture
Protections	Protection des murs et des angles sortants
Caract. particulière	
Plafonds	
Type	FP non démontable
Caract. particulière	Hygiène
Autre	Etanche
Fenêtre	
Limiteur d'ouverture	
Occultation	Totale
Protection Solaire	Si nécessaire
Manœuvre Protection	Motorisé

Confort

Eclairage	
Eclairage naturel	Direct
Niveau d'Eclairage	Cf. Tome 3
Commande Eclairage	Manipulateur GTL et entrée de chambre
Caract. particulière	1 lumière en tête de lit + 1 veilleuse en entrée de chambre
Acoustique	
Acoustique	

Traitement d'air	
T° cible Hiver	Cf. Tome 3
T° cible Eté	Cf. Tome 3
Ventilation	VMC Double Flux
Classement	
Type contrôle T°	Lit porte polyvalent
Caract. particulière	

Prestations techniques

Courants Forts	
Nombre et Types PC	12 PC Normale(s);3 PC Ondulée(s)
Répartitions	dont 3 pCN et 3 PCO sur GTL par lit, 2PCN pour le lit, 1 pour leve-malade, 2 au niveau table de chevet, 1 TV, 1 face lit, 1 téléphone, 1 ménage par chambre
Plomberie	
Appareils sanitaires	
Attentes	
Divers	
Occupation	
Horaires	24h/ 24, 7 jours / 7

Courants Faibles	
Nombre et types	1 Prise(s) VDI;Appel malade : 1
Répartition	Appel malade avec bouton et manipulateur Prise VDI sur GTL
Fluides médicaux	
Fluides médicaux	1 Oxygène médical;1 Air médical;1 Vide médical;Implantation : sur GTL
Divers fluides	
Contrôle accès	
Etude en phase APS	
Signalétique	Oui

Equipements	
Dans le marché	Hors marché
Placard encastré avec fermeture à code – tablettes/penderie – cintres fixes	Lit médicalisé + chevet + table à manger au lit + fauteuil médicalisé par lit

Remarque générale
Les lumières en tête de lit ne doivent pas être en débord par rapport au mur pour éviter d'être arrachées par les bras sur les lits. ;

Fiche N° PTUG-17b - Lit porte polyvalent - salle de bains

Nom du local	Lit porte polyvalent - salle de bains	**Nbre de locaux**	6
Service	URGENCES GYNECOLOGIQUES et OBSTETRICALES	**Surface (m²)**	0
Secteur	Lits portes	**Remarque**	

Enveloppe et prestations architecturales

Volume	
Charge d'exploitation	
Hauteur sous plafond	2,5m
Sol	
Type	Etanche spécial douche
Plinthe	Relevé de sol avec congé
Caract. particulière	
Autres	antidérapant, couleur claire
Porte	
Constitution	Bois âme pleine
Type d'ouverture	Battante
Passage minimum	90 cm
Finition	Peinte
Manoeuvre	Manuelle
Nombre de vantaux	1
Protection	Oui
Caract. particulière	

Cloison	
Type	
Caract. particulière	
Murs	
Revêtements	Etanche système douche
Protections	Protection des murs et des angles sortants
Caract. particulière	
Plafonds	
Type	FP
Caract. particulière	Etanche
Autre	
Fenêtre	
Limiteur d'ouverture	
Occultation	Sans objet
Protection Solaire	
Manœuvre Protection	

Confort

Eclairage	
Eclairage naturel	Sans objet
Niveau d'Eclairage	Cf. Tome 3
Commande Eclairage	Centralisée
Caract. particulière	Eclairage au-dessus de la vasque et plafonnier
Acoustique	
Acoustique	

Traitement d'air	
T° cible Hiver	Cf. Tome 3
T° cible Eté	Cf. Tome 3
Ventilation	VMC Simple Flux
Classement	
Type contrôle T°	Lit porte polyvalent - salle de bains
Caract. particulière	

Prestations techniques

Courants Forts	
Nombre et Types PC	2 PC Normale(s)
Répartitions	
Plomberie	
Appareils sanitaires	1 WC suspendu(s);1 Douche(s);1 Lavabo(s)
Attentes	
Divers	
Occupation	
Horaires	24h/ 24, 7 jours / 7

Courants Faibles	
Nombre et types	;Appel malade : 1
Répartition	Appel malade cordelette
Fluides médicaux	
Fluides médicaux	
Divers fluides	
Contrôle accès	
Etude en phase APS	
Signalétique	

Equipements	
Dans le marché	Hors marché
Barre de maintien en T ou L Miroir	

Remarque générale

Fiche N° PTUG-18 - Réserve HOSPIMAG

Nom du local	Réserve HOSPIMAG	**Nbre de locaux**	1
Service	URGENCES GYNECOLOGIQUES et OBSTETRICALES	**Surface (m²)**	18
Secteur	Lits portes	**Remarque**	Centrale entre urgences et lits portes

Enveloppe et prestations architecturales

Volume	
Charge d'exploitation	500 DaN/m²
Hauteur sous plafond	2,5 m
Sol	
Type	Souple
Plinthe	Relevé de sol avec congé
Caract. particulière	
Autres	
Porte	
Constitution	Bois âme pleine
Type d'ouverture	Battante
Passage minimum	90 cm
Finition	Peinte
Manoeuvre	Manuelle
Nombre de vantaux	1
Protection	Oui
Caract. particulière	

Cloison	
Type	
Caract. particulière	50 dBA
Murs	
Revêtements	Peinture
Protections	Protection localisée
Caract. particulière	
Plafonds	
Type	FP démontable
Caract. particulière	Standard
Autre	
Fenêtre	
Limiteur d'ouverture	
Occultation	Sans objet
Protection Solaire	
Manœuvre Protection	

Confort

Eclairage	
Eclairage naturel	Sans objet
Niveau d'Eclairage	150 lux
Commande Eclairage	Centralisée
Caract. particulière	Luminaire étanche
Acoustique	
Acoustique	

Traitement d'air	
T° cible Hiver	Cf. Tome 3
T° cible Eté	Cf. Tome 3
Ventilation	VMC Simple Flux
Classement	
Type contrôle T°	Réserve HOSPIMAG
Caract. particulière	

Prestations techniques

Courants Forts	
Nombre et Types PC	2 PC Normale(s)
Répartitions	
Plomberie	
Appareils sanitaires	
Attentes	
Divers	
Occupation	
Horaires	24h/ 24, 7 jours / 7

Courants Faibles	
Nombre et types	1 Prise(s) VDI
Répartition	
Fluides médicaux	
Fluides médicaux	
Divers fluides	
Contrôle accès	
Etude en phase APS	
Signalétique	Oui

Equipements	
Dans le marché	Hors marché

Remarque générale

Fiche N° PTUG-19 - Local linge propre

Nom du local	Local linge propre	**Nbre de locaux**	1
Service	URGENCES GYNECOLOGIQUES et OBSTETRICALES	**Surface (m²)**	6
Secteur	Logistique partagée UGO	**Remarque**	

Enveloppe et prestations architecturales

Volume	
Charge d'exploitation	350 DaN/m²
Hauteur sous plafond	2,5 m
Sol	
Type	Souple
Plinthe	Relevé de sol avec congé
Caract. particulière	
Autres	
Porte	
Constitution	Bois âme pleine
Type d'ouverture	Battante
Passage minimum	120 cm
Finition	Peinte
Manoeuvre	Manuelle
Nombre de vantaux	1
Protection	Oui
Caract. particulière	

Cloison	
Type	
Caract. particulière	50 dBA
Murs	
Revêtements	Peinture
Protections	Protection localisée
Caract. particulière	
Plafonds	
Type	FP démontable
Caract. particulière	Standard
Autre	
Fenêtre	
Limiteur d'ouverture	
Occultation	Sans objet
Protection Solaire	
Manœuvre Protection	

Confort

Eclairage	
Eclairage naturel	Sans objet
Niveau d'Eclairage	150 lux
Commande Eclairage	Détection de présence
Caract. particulière	
Acoustique	
Acoustique	

Traitement d'air	
T° cible Hiver	Cf. Tome 3
T° cible Eté	Cf. Tome 3
Ventilation	VMC Simple Flux
Classement	
Type contrôle T°	Local linge propre
Caract. particulière	

Prestations techniques

Courants Forts	
Nombre et Types PC	2 PC Normale(s)
Répartitions	
Plomberie	
Appareils sanitaires	
Attentes	
Divers	
Occupation	
Horaires	24h/ 24, 7 jours / 7

Courants Faibles	
Nombre et types	1 Prise(s) VDI
Répartition	
Fluides médicaux	
Fluides médicaux	
Divers fluides	
Contrôle accès	
Etude en phase APS	
Signalétique	Oui

Equipements	
Dans le marché	Hors marché

Remarque générale

Fiche N° PTUG-20 - Local linge sale / déchets

Nom du local	Local linge sale / déchets	**Nbre de locaux**	1
Service	URGENCES GYNECOLOGIQUES et OBSTETRICALES	**Surface (m²)**	25
Secteur	Logistique partagée UGO	**Remarque**	Local d'étage partagé avec Bloc Opératoire et Bloc Obstétrical

Enveloppe et prestations architecturales

Volume	
Charge d'exploitation	350 DaN/m²
Hauteur sous plafond	2,5 m
Sol	
Type	Carrelage
Plinthe	Plinthes à gorge
Caract. particulière	U4 P4S E3 C3
Autres	Lavage fréquent
Porte	
Constitution	Bois âme pleine
Type d'ouverture	Battante
Passage minimum	120 cm
Finition	Peinte
Manoeuvre	Manuelle
Nombre de vantaux	1
Protection	Oui
Caract. particulière	Faïence hauteur jusqu'à 2,00m Protections murales

Cloison	
Type	
Caract. particulière	50 dBA
Murs	
Revêtements	Peinture lessivable + faïence
Protections	Protection des murs et des angles sortants
Caract. particulière	Faïence hauteur jusqu'à 2,00m Protections murales
Plafonds	
Type	FP démontable
Caract. particulière	Standard
Autre	
Fenêtre	
Limiteur d'ouverture	
Occultation	Sans objet
Protection Solaire	
Manœuvre Protection	

Confort

Eclairage	
Eclairage naturel	Sans objet
Niveau d'Eclairage	150 lux
Commande Eclairage	Détection de présence
Caract. particulière	Luminaire étanche
Acoustique	
Acoustique	

Traitement d'air	
T° cible Hiver	
T° cible Eté	Cf. Tome 3
Ventilation	VMC Simple Flux
Classement	
Type contrôle T°	Local linge sale / déchets
Caract. particulière	Pas de chauffage

Prestations techniques

Courants Forts	
Nombre et Types PC	1 PC Normale(s)
Répartitions	1 PC étanche
Plomberie	
Appareils sanitaires	;1 Syphon(s) de sol
Attentes	EF+ECS
Divers	Lave-mains à proximité du local
Occupation	
Horaires	24h/ 24, 7 jours / 7

Courants Faibles	
Nombre et types	
Répartition	Prévention incendie
Fluides médicaux	
Fluides médicaux	
Divers fluides	
Contrôle accès	
Etude en phase APS	
Signalétique	Oui

Equipements

Dans le marché	Hors marché
Etagères ou casiers pour le stockage des sacs de linge vides	Entreposage de bacs 660L (DAOM, DASRI, Valorisables) et armoires linges sales + chariots porte-sacs Dimensions des bacs : 1,25m x 0,75m. Dimensions armoires LS : 1,30 x 0,70m Dimensions porte-sacs (base tri-sacs) : 1100x545 mm

Remarque générale

Local classé à risque : incendie ; Le local comprend un espace dédié au lavage des bacs.

Fiche N° PTUG-21 - Office alimentaire

Nom du local	Office alimentaire	**Nbre de locaux**	1
Service	URGENCES GYNECOLOGIQUES et OBSTETRICALES	**Surface (m²)**	12
Secteur	Logistique partagée UGO	**Remarque**	

Enveloppe et prestations architecturales

Volume	
Charge d'exploitation	350 DaN/m²
Hauteur sous plafond	2,5m
Sol	
Type	Carrelage ou résine ou sol souple
Plinthe	Plinthes à gorge ou relevé de sol avec congé
Caract. particulière	
Autres	
Porte	
Constitution	Bois âme pleine
Type d'ouverture	Battante
Passage minimum	120 cm
Finition	Peinte
Manoeuvre	Manuelle
Nombre de vantaux	1
Protection	Oui
Caract. particulière	Faïence hauteur jusqu'à 1,50m

Cloison	
Type	
Caract. particulière	50 dBA
Murs	
Revêtements	Peinture lessivable + faïence
Protections	Protection des murs et des angles sortants
Caract. particulière	Faïence hauteur jusqu'à 1,50m
Plafonds	
Type	FP démontable
Caract. particulière	Standard
Autre	
Fenêtre	
Limiteur d'ouverture	
Occultation	Partielle
Protection Solaire	Si nécessaire
Manœuvre Protection	Motorisé

Confort

Eclairage	
Eclairage naturel	Second jour possible
Niveau d'Eclairage	300 lux
Commande Eclairage	Centralisée
Caract. particulière	
Acoustique	
Acoustique	

Traitement d'air	
T° cible Hiver	Cf. Tome 3
T° cible Eté	Cf. Tome 3
Ventilation	VMC Double Flux
Classement	
Type contrôle T°	Office alimentaire
Caract. particulière	

Prestations techniques

Courants Forts	
Nombre et Types PC	8 PC Normale(s)
Répartitions	dont 3 PC étanches
Plomberie	
Appareils sanitaires	1 Poste(s) de lavage des mains;1 Evier(s)
Attentes	EF+ECS
Divers	Evier 2 bacs Lave-mains à commande fémorale
Occupation	
Horaires	24h/ 24, 7 jours / 7

Courants Faibles	
Nombre et types	2 Prise(s) VDI
Répartition	
Fluides médicaux	
Fluides médicaux	
Divers fluides	
Contrôle accès	
Etude en phase APS	
Signalétique	Oui

Equipements

Dans le marché	Hors marché
Zone Propre : 1 plan de travail (0,60 x 1,5m) avec placards en-dessous et étagère simple au-dessus , 1 plan de travail (0,60 x 1,50 m) avec 4 prises en dosseret, 1 lave mains, 1 placard vaisselle, 1 placard stockage pain, Zone Sale : 1 évier 2 bacs avec	Zone Propre : 1 armoire froide positive, 1 réfrigérateur, 1 cafeterie Zone Sale : 1 support sac poubelle, 1 espace de rangement de chariots

Remarque générale

Fiche N° PTUG-23 - Bureau cadre

Nom du local	Bureau cadre	**Nbre de locaux**	1
Service	URGENCES GYNECOLOGIQUES et OBSTETRICALES	**Surface (m²)**	12
Secteur	Logistique partagée UGO	**Remarque**	

Enveloppe et prestations architecturales

Volume	
Charge d'exploitation	
Hauteur sous plafond	2,5m
Sol	
Type	Souple
Plinthe	Relevé de sol avec congé
Caract. particulière	
Autres	
Porte	
Constitution	Bois âme pleine
Type d'ouverture	Battante
Passage minimum	90 cm
Finition	Peinte
Manoeuvre	Manuelle
Nombre de vantaux	1
Protection	Oui
Caract. particulière	

Cloison	
Type	
Caract. particulière	
Murs	
Revêtements	Peinture
Protections	Protection localisée
Caract. particulière	
Plafonds	
Type	FP démontable
Caract. particulière	Standard
Autre	
Fenêtre	
Limiteur d'ouverture	
Occultation	Partielle
Protection Solaire	Si nécessaire
Manœuvre Protection	Motorisé

Confort

Eclairage	
Eclairage naturel	Direct
Niveau d'Eclairage	200 lux
Commande Eclairage	Centralisée
Caract. particulière	
Acoustique	
Acoustique	

Traitement d'air	
T° cible Hiver	Cf. Tome 3
T° cible Eté	Cf. Tome 3
Ventilation	VMC Double Flux
Classement	
Type contrôle T°	Bureau cadre
Caract. particulière	

Prestations techniques

Courants Forts	
Nombre et Types PC	2 PC Normale(s);1 Poste(s) de travail
Répartitions	
Plomberie	
Appareils sanitaires	
Attentes	
Divers	
Occupation	
Horaires	8h00 - 20h00, 7 jours/ 7

Courants Faibles	
Nombre et types	
Répartition	
Fluides médicaux	
Fluides médicaux	
Divers fluides	
Contrôle accès	
Etude en phase APS	
Signalétique	Oui

Equipements	
Dans le marché	Hors marché
	1 bureau 1 fauteuil + 2 chaises 1 placard

Remarque générale

Fiche N° PTUG-24 - Espace convivialité et déambulation

Nom du local	Espace convivialité et déambulation	**Nbre de locaux**	1
Service	URGENCES GYNECOLOGIQUES et OBSTETRICALES	**Surface (m²)**	30
Secteur	Logistique partagée UGO	**Remarque**	Dans SDO - à traiter par l'architecte dans la conception : espace ouvert proche des lits portes

Enveloppe et prestations architecturales

Volume	
Charge d'exploitation	
Hauteur sous plafond	2,5m
Sol	
Type	Souple
Plinthe	Relevé de sol avec congé
Caract. particulière	
Autres	
Porte	
Constitution	Bois âme pleine
Type d'ouverture	Battante
Passage minimum	90 cm
Finition	Peinte
Manoeuvre	Manuelle
Nombre de vantaux	1
Protection	Oui
Caract. particulière	

Cloison	
Type	
Caract. particulière	
Murs	
Revêtements	Peinture lessivable
Protections	Protection localisée
Caract. particulière	
Plafonds	
Type	FP démontable
Caract. particulière	Standard
Autre	
Fenêtre	
Limiteur d'ouverture	Oui
Occultation	Partielle
Protection Solaire	Si nécessaire
Manœuvre Protection	Motorisé

Confort

Eclairage	
Eclairage naturel	Second jour possible
Niveau d'Eclairage	200 lux
Commande Eclairage	Détection de présence
Caract. particulière	
Acoustique	
Acoustique	

Traitement d'air	
T° cible Hiver	Cf. Tome 3
T° cible Eté	Cf. Tome 3
Ventilation	VMC Double Flux
Classement	
Type contrôle T°	Espace convivialité et déambulation
Caract. particulière	

Prestations techniques

Courants Forts	
Nombre et Types PC	
Répartitions	
Plomberie	
Appareils sanitaires	;1 Evier(s)
Attentes	
Divers	Evier sur meuble kitchenette
Occupation	
Horaires	24h/ 24, 7 jours / 7

Courants Faibles	
Nombre et types	1 Prise(s) VDI
Répartition	
Fluides médicaux	
Fluides médicaux	
Divers fluides	
Contrôle accès	
Etude en phase APS	
Signalétique	Oui

Equipements	
Dans le marché	Hors marché

Remarque générale

Fiche N° PTUG-25 - Sanitaire personnel

Nom du local	Sanitaire personnel	**Nbre de locaux**	2
Service	URGENCES GYNECOLOGIQUES et OBSTETRICALES	**Surface (m²)**	6
Secteur	Logistique partagée UGO	**Remarque**	

Enveloppe et prestations architecturales

Volume	
Charge d'exploitation	
Hauteur sous plafond	
Sol	
Type	Souple
Plinthe	Relevé de sol avec congé
Caract. particulière	
Autres	Lavage fréquent
Porte	
Constitution	Bois âme pleine
Type d'ouverture	Battante
Passage minimum	90 cm
Finition	Peinte
Manoeuvre	Manuelle
Nombre de vantaux	1
Protection	Oui
Caract. particulière	

Cloison	
Type	Plaque de plâtre
Caract. particulière	
Murs	
Revêtements	Peinture lessivable
Protections	Protection localisée
Caract. particulière	
Plafonds	
Type	FP démontable
Caract. particulière	Standard
Autre	
Fenêtre	
Limiteur d'ouverture	
Occultation	Sans objet
Protection Solaire	
Manœuvre Protection	

Confort

Eclairage	
Eclairage naturel	Sans objet
Niveau d'Eclairage	200 lux
Commande Eclairage	Détection de présence
Caract. particulière	
Acoustique	
Acoustique	

Traitement d'air	
T° cible Hiver	Cf. Tome 3
T° cible Eté	Cf. Tome 3
Ventilation	VMC Simple Flux
Classement	
Type contrôle T°	Sanitaire personnel
Caract. particulière	

Prestations techniques

Courants Forts	
Nombre et Types PC	
Répartitions	
Plomberie	
Appareils sanitaires	1 WC suspendu(s);1 Lavabo(s)
Attentes	
Divers	
Occupation	
Horaires	24h/ 24, 7 jours / 7

Courants Faibles	
Nombre et types	
Répartition	
Fluides médicaux	
Fluides médicaux	
Divers fluides	
Contrôle accès	
Etude en phase APS	
Signalétique	Oui - symbole + "privé"

Equipements	
Dans le marché	Hors marché
Seront prévus tous les accessoires nécessaires, et notamment : porte-savon, distributeur de papier (à condamnation pour les usagers), barre de relevage pour les WC, 1 patère, 1 miroir, ...	

Remarque générale

Fiche N° PTUG-26 - Réserve matériel

Nom du local	Réserve matériel	**Nbre de locaux**	1
Service	URGENCES GYNECOLOGIQUES et OBSTETRICALES	**Surface (m²)**	12
Secteur	Logistique partagée UGO	**Remarque**	

Enveloppe et prestations architecturales

Volume	
Charge d'exploitation	350 DaN/m²
Hauteur sous plafond	2,5 m
Sol	
Type	Souple
Plinthe	Relevé de sol avec congé
Caract. particulière	
Autres	
Porte	
Constitution	Bois âme pleine
Type d'ouverture	Battante
Passage minimum	120 cm
Finition	Peinte
Manoeuvre	Manuelle
Nombre de vantaux	1
Protection	Oui
Caract. particulière	

Cloison	
Type	
Caract. particulière	50 dBA
Murs	
Revêtements	Peinture
Protections	Protection des murs et des angles sortants
Caract. particulière	
Plafonds	
Type	FP démontable
Caract. particulière	Standard
Autre	
Fenêtre	
Limiteur d'ouverture	
Occultation	Sans objet
Protection Solaire	
Manœuvre Protection	

Confort

Eclairage	
Eclairage naturel	Sans objet
Niveau d'Eclairage	150 lux
Commande Eclairage	Détection de présence
Caract. particulière	
Acoustique	
Acoustique	

Traitement d'air	
T° cible Hiver	Cf. Tome 3
T° cible Eté	Cf. Tome 3
Ventilation	VMC Simple Flux
Classement	
Type contrôle T°	Réserve matériel
Caract. particulière	

Prestations techniques

Courants Forts	
Nombre et Types PC	1 PC Normale(s)
Répartitions	
Plomberie	
Appareils sanitaires	
Attentes	
Divers	
Occupation	
Horaires	24h/ 24, 7 jours / 7

Courants Faibles	
Nombre et types	
Répartition	
Fluides médicaux	
Fluides médicaux	
Divers fluides	
Contrôle accès	
Etude en phase APS	
Signalétique	Oui

Equipements	
Dans le marché	Hors marché

Remarque générale

Fiche N° PTUG-27 - Local ménage - vidoir

Nom du local	Local ménage - vidoir	**Nbre de locaux**	1
Service	URGENCES GYNECOLOGIQUES et OBSTETRICALES	**Surface (m²)**	6
Secteur	Logistique partagée UGO	**Remarque**	

Enveloppe et prestations architecturales

Volume	
Charge d'exploitation	350 DaN/m²
Hauteur sous plafond	2,5 m
Sol	
Type	Carrelage
Plinthe	Plinthes à gorge
Caract. particulière	U4 P4S E3 C3
Autres	Lavage fréquent
Porte	
Constitution	Bois âme pleine
Type d'ouverture	Battante
Passage minimum	90 cm
Finition	Peinte
Manoeuvre	Manuelle
Nombre de vantaux	1
Protection	Oui
Caract. particulière	Faïence hauteur jusqu'à 1,50m

Cloison	
Type	
Caract. particulière	50 dBA
Murs	
Revêtements	Peinture lessivable + faïence
Protections	Protection localisée
Caract. particulière	Faïence hauteur jusqu'à 1,50m
Plafonds	
Type	FP démontable
Caract. particulière	Standard
Autre	
Fenêtre	
Limiteur d'ouverture	
Occultation	Sans objet
Protection Solaire	
Manœuvre Protection	

Confort

Eclairage	
Eclairage naturel	Sans objet
Niveau d'Eclairage	150 lux
Commande Eclairage	Détection de présence
Caract. particulière	Luminaire étanche
Acoustique	
Acoustique	

Traitement d'air	
T° cible Hiver	Cf. Tome 3
T° cible Eté	Cf. Tome 3
Ventilation	VMC Simple Flux
Classement	
Type contrôle T°	Local ménage - vidoir
Caract. particulière	

Prestations techniques

Courants Forts	
Nombre et Types PC	2 PC Normale(s)
Répartitions	2 PC étanches
Plomberie	
Appareils sanitaires	
Attentes	
Divers	
Occupation	
Horaires	24h/ 24, 7 jours / 7

Courants Faibles	
Nombre et types	
Répartition	
Fluides médicaux	
Fluides médicaux	
Divers fluides	
Contrôle accès	
Etude en phase APS	
Signalétique	Oui

Equipements	
Dans le marché	Hors marché
Etagère inox de rangement des produits et du matériel.1m de largeur x 2m de hauteur. Rangement des matériels (chariots de ménage, autolaveuses...) :	

Remarque générale
1 emplacements de 3m² pour chariot de ménage équipé + autolaveuse. Passage d'une auto-laveuse pour vidange et recharge ;

Fiche N° PTUG-05 - Attente

Nom du local	Attente	**Nbre de locaux**	1
Service	URGENCES GYNECOLOGIQUES et OBSTETRICALES	**Surface (m²)**	15
Secteur	Urgences gynécologiques et obstétricales	**Remarque**	

Enveloppe et prestations architecturales

Volume	
Charge d'exploitation	
Hauteur sous plafond	2,5 m
Sol	
Type	Souple
Plinthe	Relevé de sol avec congé
Caract. particulière	
Autres	
Porte	
Constitution	
Type d'ouverture	
Passage minimum	
Finition	
Manoeuvre	
Nombre de vantaux	
Protection	
Caract. particulière	

Cloison	
Type	
Caract. particulière	
Murs	
Revêtements	Peinture lessivable
Protections	Protection des murs et des angles sortants
Caract. particulière	
Plafonds	
Type	FP démontable
Caract. particulière	Standard
Autre	
Fenêtre	
Limiteur d'ouverture	
Occultation	
Protection Solaire	
Manœuvre Protection	

Confort

Eclairage	
Eclairage naturel	Second jour possible
Niveau d'Eclairage	200 lux
Commande Eclairage	Centralisée
Caract. particulière	
Acoustique	
Acoustique	

Traitement d'air	
T° cible Hiver	Cf. Tome 3
T° cible Eté	Cf. Tome 3
Ventilation	VMC Double Flux
Classement	
Type contrôle T°	Attente
Caract. particulière	

Prestations techniques

Courants Forts	
Nombre et Types PC	
Répartitions	
Plomberie	
Appareils sanitaires	
Attentes	
Divers	
Occupation	
Horaires	24h/ 24, 7 jours / 7

Courants Faibles	
Nombre et types	
Répartition	
Fluides médicaux	
Fluides médicaux	1 Oxygène médical;1 Vide médical;Implantation : Murale
Divers fluides	
Contrôle accès	
Etude en phase APS	
Signalétique	Oui

Equipements	
Dans le marché	Hors marché
	Sièges poutre, espace PMR

Remarque générale

Fiche N° PTUG-07 - Box de consultations polyvalent

Nom du local	Box de consultations polyvalent	**Nbre de locaux**	5
Service	URGENCES GYNECOLOGIQUES et OBSTETRICALES	**Surface (m²)**	85
Secteur	Urgences gynécologiques et obstétricales	**Remarque**	Dont écho

Enveloppe et prestations architecturales

Volume	
Charge d'exploitation	
Hauteur sous plafond	2,5 m
Sol	
Type	Souple
Plinthe	Relevé de sol avec congé
Caract. particulière	
Autres	
Porte	
Constitution	Bois âme pleine
Type d'ouverture	Battante
Passage minimum	120 cm
Finition	Peinte
Manoeuvre	Manuelle
Nombre de vantaux	1
Protection	Oui
Caract. particulière	

Cloison	
Type	
Caract. particulière	
Murs	
Revêtements	Peinture lessivable
Protections	Protection des murs et des angles sortants
Caract. particulière	
Plafonds	
Type	FP démontable
Caract. particulière	Hygiène
Autre	
Fenêtre	
Limiteur d'ouverture	
Occultation	Totale
Protection Solaire	Si nécessaire
Manœuvre Protection	Motorisé

Confort

Eclairage	
Eclairage naturel	Direct
Niveau d'Eclairage	200 lux
Commande Eclairage	Centralisée
Caract. particulière	
Acoustique	
Acoustique	

Traitement d'air	
T° cible Hiver	Cf. Tome 3
T° cible Eté	Cf. Tome 3
Ventilation	VMC Double Flux
Classement	
Type contrôle T°	Box de consultations polyvalent
Caract. particulière	

Prestations techniques

Courants Forts	
Nombre et Types PC	6 PC Normale(s);1 PC Ondulée(s);1 Poste(s) de travail
Répartitions	
Plomberie	
Appareils sanitaires	;1 Poste(s) de lavage des mains
Attentes	
Divers	
Occupation	
Horaires	24h/ 24, 7 jours / 7

Courants Faibles	
Nombre et types	
Répartition	
Fluides médicaux	
Fluides médicaux	1 Oxygène médical;1 Vide médical
Divers fluides	
Contrôle accès	
Etude en phase APS	
Signalétique	Oui

Equipements

Dans le marché	Hors marché
	1 bureau 1 fauteuil + 2 chaises 1 table d'examen + 1 écho 1 placard

Remarque générale

Fiche N° PTUG-11 - Salle monitoring

Nom du local	Salle monitoring	**Nbre de locaux**	1
Service	URGENCES GYNECOLOGIQUES et OBSTETRICALES	**Surface (m²)**	48
Secteur	Urgences gynécologiques et obstétricales	**Remarque**	6 places

Enveloppe et prestations architecturales

Volume	
Charge d'exploitation	
Hauteur sous plafond	2,5 m
Sol	
Type	Souple
Plinthe	Relevé de sol avec congé
Caract. particulière	
Autres	
Porte	
Constitution	Bois âme pleine + occulus
Type d'ouverture	Battante
Passage minimum	120 cm
Finition	Peinte
Manoeuvre	Manuelle
Nombre de vantaux	1
Protection	
Caract. particulière	

Cloison	
Type	
Caract. particulière	
Murs	
Revêtements	Peinture lessivable
Protections	Protection des murs et des angles sortants
Caract. particulière	
Plafonds	
Type	FP démontable
Caract. particulière	Hygiène
Autre	
Fenêtre	
Limiteur d'ouverture	
Occultation	Totale
Protection Solaire	Si nécessaire
Manœuvre Protection	Motorisé

Confort

Eclairage	
Eclairage naturel	Direct
Niveau d'Eclairage	300 lux
Commande Eclairage	Centralisée
Caract. particulière	
Acoustique	
Acoustique	

Traitement d'air	
T° cible Hiver	Cf. Tome 3
T° cible Eté	Cf. Tome 3
Ventilation	VMC Double Flux
Classement	
Type contrôle T°	Salle monitoring
Caract. particulière	

Prestations techniques

Courants Forts	
Nombre et Types PC	4/ poste PC Normale(s);4/ poste PC Ondulée(s);1 Poste(s) de travail
Répartitions	Sur colonne fixe
Plomberie	
Appareils sanitaires	;1 Poste(s) de lavage des mains
Attentes	
Divers	
Occupation	
Horaires	24h/ 24, 7 jours / 7

Courants Faibles	
Nombre et types	2 Prise(s) VDI
Répartition	
Fluides médicaux	
Fluides médicaux	2 Oxygène médical;2 Air médical;2 Vide médical;Implantation : Sur colonne fixe
Divers fluides	2 colonnes fixes
Contrôle accès	
Etude en phase APS	
Signalétique	Oui

Equipements	
Dans le marché	Hors marché

Remarque générale

Fiche N° PTUG-12 - Préparation soins

Nom du local	Préparation soins	**Nbre de locaux**	1
Service	URGENCES GYNECOLOGIQUES et OBSTETRICALES	**Surface (m²)**	12
Secteur	Urgences gynécologiques et obstétricales	**Remarque**	Surveillance urgences / box et lits porte Localisation centrale

Enveloppe et prestations architecturales

Volume	
Charge d'exploitation	
Hauteur sous plafond	2,5 m
Sol	
Type	Souple
Plinthe	Relevé de sol avec congé
Caract. particulière	
Autres	
Porte	
Constitution	Bois âme pleine
Type d'ouverture	Battante
Passage minimum	90 cm
Finition	Peinte
Manoeuvre	Manuelle
Nombre de vantaux	1
Protection	Oui
Caract. particulière	

Cloison	
Type	
Caract. particulière	
Murs	
Revêtements	Peinture
Protections	Protection localisée
Caract. particulière	
Plafonds	
Type	FP démontable
Caract. particulière	Standard
Autre	
Fenêtre	
Limiteur d'ouverture	
Occultation	Partielle
Protection Solaire	Si nécessaire
Manœuvre Protection	Motorisé

Confort

Eclairage	
Eclairage naturel	Direct
Niveau d'Eclairage	300 lux
Commande Eclairage	Centralisée
Caract. particulière	
Acoustique	
Acoustique	

Traitement d'air	
T° cible Hiver	Cf. Tome 3
T° cible Eté	Cf. Tome 3
Ventilation	VMC Double Flux
Classement	
Type contrôle T°	Préparation soins
Caract. particulière	

Prestations techniques

Courants Forts	
Nombre et Types PC	8 PC Normale(s);2 PC Ondulée(s);1 Poste(s) de travail
Répartitions	dont 2 PC par paillasse sèche à mi-hauteur + 2 PC pour recharge terminal mobile + 1 PC ménage
Plomberie	
Appareils sanitaires	;1 Poste(s) de lavage des mains;1 Bac(s) sur Paillasse(s) humide(s)
Attentes	
Divers	
Occupation	
Horaires	24h/ 24, 7 jours / 7

Courants Faibles	
Nombre et types	;Appel malade : pupitre
Répartition	
Fluides médicaux	
Fluides médicaux	
Divers fluides	
Contrôle accès	
Etude en phase APS	
Signalétique	Oui

Equipements	
Dans le marché	Hors marché
1 paillasse sèche (1,5ml par paillasse sèche) centrale	Chariot de soins, armoires pharmacie

Remarque générale

Fiche N° PTUG-13 - Bureau médical et SF

Nom du local	Bureau médical et SF	**Nbre de locaux**	1
Service	URGENCES GYNECOLOGIQUES et OBSTETRICALES	**Surface (m²)**	20
Secteur	Urgences gynécologiques et obstétricales	**Remarque**	Surveillance urgences / box et lits porte Localisation centrale

Enveloppe et prestations architecturales

Volume	
Charge d'exploitation	
Hauteur sous plafond	2,5 m
Sol	
Type	Souple
Plinthe	Relevé de sol avec congé
Caract. particulière	
Autres	
Porte	
Constitution	Bois âme pleine
Type d'ouverture	Battante
Passage minimum	120 cm
Finition	Peinte
Manoeuvre	Manuelle
Nombre de vantaux	1
Protection	Oui
Caract. particulière	

Cloison	
Type	
Caract. particulière	
Murs	
Revêtements	Peinture lessivable
Protections	Protection des murs et des angles sortants
Caract. particulière	
Plafonds	
Type	FP démontable
Caract. particulière	Hygiène
Autre	
Fenêtre	
Limiteur d'ouverture	
Occultation	Totale
Protection Solaire	Si nécessaire
Manœuvre Protection	Motorisé

Confort

Eclairage	
Eclairage naturel	Direct
Niveau d'Eclairage	200 lux
Commande Eclairage	Centralisée
Caract. particulière	
Acoustique	
Acoustique	

Traitement d'air	
T° cible Hiver	Cf. Tome 3
T° cible Eté	Cf. Tome 3
Ventilation	VMC Double Flux
Classement	
Type contrôle T°	Bureau médical et SF
Caract. particulière	

Prestations techniques

Courants Forts	
Nombre et Types PC	4 PC Normale(s);2 PC Ondulée(s);4 Poste(s) de travail
Répartitions	
Plomberie	
Appareils sanitaires	;1 Bac(s) sur Paillasse(s) humide(s)
Attentes	
Divers	
Occupation	
Horaires	24h/ 24, 7 jours / 7

Courants Faibles	
Nombre et types	
Répartition	
Fluides médicaux	
Fluides médicaux	
Divers fluides	
Contrôle accès	
Etude en phase APS	
Signalétique	Oui

Equipements	
Dans le marché	Hors marché
Plan de travail	Rangements, chaises

Remarque générale

Fiche N° PTUG-14 - Local lave-bassin

Nom du local	Local lave-bassin	**Nbre de locaux**	1
Service	URGENCES GYNECOLOGIQUES et OBSTETRICALES	**Surface (m²)**	6
Secteur	Urgences gynécologiques et obstétricales	**Remarque**	

Enveloppe et prestations architecturales

Volume	
Charge d'exploitation	350 DaN/m²
Hauteur sous plafond	2,5 m
Sol	
Type	Souple
Plinthe	Relevé de sol avec congé
Caract. particulière	
Autres	Lavage fréquent
Porte	
Constitution	Bois âme pleine
Type d'ouverture	Battante
Passage minimum	90 cm
Finition	Peinte
Manoeuvre	Manuelle
Nombre de vantaux	1
Protection	Oui
Caract. particulière	

Cloison	
Type	
Caract. particulière	50 dBA
Murs	
Revêtements	Peinture lessivable
Protections	Protection localisée
Caract. particulière	
Plafonds	
Type	FP démontable
Caract. particulière	Hygiène
Autre	
Fenêtre	
Limiteur d'ouverture	
Occultation	Sans objet
Protection Solaire	
Manœuvre Protection	

Confort

Eclairage	
Eclairage naturel	Sans objet
Niveau d'Eclairage	150 lux
Commande Eclairage	Détection de présence
Caract. particulière	Luminaire étanche
Acoustique	
Acoustique	

Traitement d'air	
T° cible Hiver	Cf. Tome 3
T° cible Eté	Cf. Tome 3
Ventilation	VMC Simple Flux
Classement	
Type contrôle T°	Local lave-bassin
Caract. particulière	

Prestations techniques

Courants Forts	
Nombre et Types PC	6 PC Normale(s)
Répartitions	1 PC étanche
Plomberie	
Appareils sanitaires	
Attentes	
Divers	
Occupation	
Horaires	24h/ 24, 7 jours / 7

Courants Faibles	
Nombre et types	
Répartition	
Fluides médicaux	
Fluides médicaux	
Divers fluides	
Contrôle accès	
Etude en phase APS	
Signalétique	Oui

Equipements	
Dans le marché	Hors marché

Remarque générale