NOMENCLATURE

SYSTEME DE SECURITE INCENDIE

QT.	SYMBOLE	FABRICANT	REFERENCE	DESIGNATION
1		ESSER	ES COM C	EQUIPEMENT DE CONTROLE ET DE SIGNALISATION AVEC UGA ET CMSI
1		ADETEC	VOCALYS MX GSM	TRANSMETTEUR TELEPHONIQUE
4		ESSER	IQ8-MCP	DECLENCHEUR MANUEL ADRESSABLE A LED AVEC ICC (gamme IQ8) (H=1.30m mini)
47		ESSER	IQ8-Quad O	DETECTEUR OPTIQUE DE FUMEE PONCTUEL ADRESSABLE AVEC ICC (gamme IQ8)
4		ESSER	IQ8-Quad TM	DETECTEUR DE CHALEUR THERMOSTATIQUE INTERACTIF
11		ESSER	IQ8S-RB	DIFFUSEUR SONORE (H=2.25m mini)
5		ESSER	IQ8L-W	DIFFUSEUR LUMINEUX (H=2.25m mini)
1		-	AIT	ARRET D'INSTALLATION TECHNIQUE DIVERSE
1		-	DAC	DISPOSITIF ADAPTATEUR DE COMMANDE
1		-	RFL	RESISTANCE DE FIN DE LIGNE 2,2Ko 5% 1W

Indices	Dates	DESIGNATIONS	N° DM	Dess.	Ver.	C.A.
C	23/07/24	RETRAIT DE L'AES	9706	JB	ATS	MZ
B	05/07/24	RECOLEMENT	9675	DV	ATS	MZ
A	19/03/24	CREATION	9544	DV	ATS	MZ

Etudes et Réalisations d'Installations de Sécurité
12 Rue Truillot
94200 IVRY/SEINE
Tél : 01 45 15 29 99
Fax : 01 46 70 67 10
e-mails: eris@eris-di.com
Site: www.eris-di.com

afaq ISO 9001 ISO 14001 Qualité Environnement AFNOR CERTIFICATION
APSAD N°008/88/17.F7

Echelle : -

PHASE : APB/PED/DOE (Approbation)(Execution)(Recolement)
DOE

Client :
COMEDIE FRANCAISE / EPIC
PLACE COLETTE
75001 PARIS

Site :
COMEDIE FRANCAISE
14 RUE AMELOT
75011 PARIS

Objet :
NOMENCLATURE
MATERIEL
SYSTEME DE SECURITE INCENDIE

N° AFFAIRE ERIS :
2493
N° Document :
01

Nom du Fichier Informatique : 2493-DT.dwg