
Date de début de l'enregistrement	17/04/2026
Durée de l'enregistrement	17:22:57:20 (d:h:min:s)
Appareil utilisé	C.A 8336 175579RKH 5033 Firmware 5.0 Rév. matérielle 2.1:2.1
Nom du fichier	8336_175579RKH 5033_Enregistrement_TR3STJU.dvb

Nom (Opérateur)	Nom (Site)
,	,

Commentaires

Nom	Date	Heure	MOY	MIN	MAX	Unités	Durée	Unités
A1 RMS	17/04/2026	15:41:20	211,3	0,0	1,003k	A	17:22:57:20	(d:h:min:s)
A2 RMS	17/04/2026	15:41:20	194,6	0,0	996,0	A	17:22:57:20	(d:h:min:s)
A3 RMS	17/04/2026	15:41:20	198,4	0,0	996,0	A	17:22:57:20	(d:h:min:s)
AN RMS	17/04/2026	15:41:20	0,0	0,0	0,0	A	17:22:57:20	(d:h:min:s)



A1 RMS (A)

Date	Heure	Val.	MIN	MAX	Unités
17/04/2026	15:41:20	233,0	227,0	245,0	A
17/04/2026	15:41:40	227,0	219,0	287,0	A
17/04/2026	15:42:00	227,0	219,0	316,0	A
17/04/2026	15:42:20	239,0	227,0	253,0	A
17/04/2026	15:42:40	234,0	227,0	251,0	A
17/04/2026	15:43:00	237,0	229,0	249,0	A
17/04/2026	15:43:20	236,0	228,0	251,0	A
17/04/2026	15:43:40	242,0	231,0	256,0	A
17/04/2026	15:44:00	243,0	231,0	256,0	A
17/04/2026	15:44:20	244,0	231,0	261,0	A
17/04/2026	15:44:40	243,0	231,0	265,0	A
17/04/2026	15:45:00	253,0	237,0	269,0	A
17/04/2026	15:45:20	264,0	238,0	291,0	A
17/04/2026	15:45:40	245,0	235,0	288,0	A

17/04/2026 - 15:41:20
Valeur
227,0 — A1 RMS
228,0 — A2 RMS
222,0 — A3 RMS

Type de branchement électrique	Triphasé 5 fils 3V
Capteurs	A193/MA193 AmpFLEX (10 kA)
Taux d'harmoniques de la phase	Valeur du fondamental en référence (%f)
Rapport des courants	1:1
Rapport des tensions entre phase et neutre	1:1
Agrégation	1 s
Mesures A enregistrées	RMS, pk+, pk-
Autres mesures enregistrées	F
Harmoniques V enregistrées	0 - 50
Harmoniques A enregistrées	0 - 19 Harmoniques impaires seulement
Harmoniques S (VA) enregistrées	0 - 50