

AGENCE : IC AGEN
Votre interlocuteur Apave : Aymen BOUZID
Email : aymen.bouزيد@apave.com
Tél : 0664095976

SECRETARIAT GL DU MINISTERE DE LA JUSTICE
A l'attention de : Charlene CASTELLA
Email : charlene.castella@justice.gouv.fr

REORGANISATION DES LOCAUX DU PARQUET DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AGEN – AGEN

1. AVIS APRES EXAMEN DE DOCUMENTS

Mission(s) : L + L + LE + P1 + SEI + Hand-ERP

Avis sur exigences réglementaires - Sécurité des personnes dans les ERP et IGH

EXIGENCES/LOCALISATION	AVIS
CHAUFFAGE, VENTILATION, REFRIGERATION, CLIMATISATION, CONDITIONNEMENT D'AIR ET INSTALLATION D'EAU CHAUDE SANITAIRE Art. CH	
VENTILATION MECANIQUE CONTROLEE (CH41 à 43)	
Principes de sécurité des installations de V.M.C. (CH41)	F DCE PHASE PRO VMC N°E20 - 2 Existant non modifié.

Légende des avis – F = Favorable, S = Suspendu, D = Défavorable, HM = Hors mission, SO = Sans objet

2. SUITES DONNEES A NOS AVIS

Liste des avis pour lesquels nous avons pu constater un suivi d'effet par les constructeurs ou qui sont devenus caducs suite à l'évolution du projet.

AVIS LEVES	OBJET	OBSERVATIONS LEVEES
	CHAUFFAGE, VENTILATION, REFRIGERATION, CLIMATISATION, CONDITIONNEMENT D'AIR ET INSTALLATION D'EAU CHAUDE SANITAIRE VENTILATION MECANIQUE CONTROLEE	
n°E20-1	Principes de sécurité des installations de V.M.C.	Veuillez nous transmettre le plan des réseaux VMC, indiquant l'emplacement des clapets, pour examen et avis.

3. LISTE DES DOCUMENTS OBJETS DU RAPPORT

Les documents ci-dessous ont été pris en compte pour la formulation de nos avis

Réf ou n°	indice	Intitulé du document	Reçu le
		DCE PHASE PRO	09/10/2026

4. DIFFUSION

DESTINATAIRE PRINCIPAL :

SECRETARIAT GL DU MINISTERE DE LA JUSTICE
Charlène CASTELLA
charlene.castella@justice.gouv.fr

DESTINATAIRES EN COPIE :

Mme. Celine Picaut
celine.picaut@justice.gouv.fr

ATELIER M ARCHITECTURE
MOKRANE
atelierm9@gmail.com