Annexe 04a

AGENCE PARIS SUD
paris-sud@desautel.fr
Tél : 01.83.92.24.50

CODE CLIENT :	3110198 - 0TM	CONTRAT :	1011023/1172
FACTURATION :	ENGIE ENERGIE SERVICES, TSA 24320, 92099 LA DEFENSE CEDEX	RISQUE :	ENSTA GYMNASE, 828 BD DES MARECHAUX, 91120 PALAISEAU
CODE IMPLANT :		TEL :	0160142005
REF. CLIENT :	4700326356	EMAIL :	eric.montigny@engie.com
REF. INTERNE :		CERTIFICATION :	

TECHNICIEN(S) :	458	-	-	Registre de sécurité signé :	Oui
Date de fin d'intervention :		12-09-2025		Devis à établir après maintenance préventive :	Non

VÉRIFICATIONS RÉALISÉES

ARTICLE	DESIGNATION	QTE
8030010	VERIF. EXT. PORT. EAU	9.00
8030020	VERIF. EXT. PORT. POUDRE	1.00
8030030	VERIF. EXT. PORT. CO2	1.00

OPÉRATIONS RÉALISÉES ET PIÈCES DÉTACHÉES REMPLACÉES

ARTICLE	DESIGNATION	QTE
0230250	DOSE NEUTRALISANT MICROBIO 6ML POUR EXT.E6/9	9.00
0306890	SCELLE MILLESIME POSE	11.00
0306990	TEMOIN SURETE VIGI'CLIP POSE	10.00
0312250	JOINT CAOUTCHOUC -EXT. P-E 6-9 P25	10.00
0312254	OPERCULE EXTINCTEUR PORTATIF (EAU ET POUDRE)	10.00
0312340	JOINT TORIQUE N.12 -NITRILE- 80 SHORES (EXT. CO2 2KG)	1.00
0312346	JOINT TORIQUE POUR RACCORD M18 EXT. P-E A L'UNITE (SACHET 25)	10.00
8100582	FRAIS FORFAITAIRE DE VACATION	1.00


PARC ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ

DESIGNATION (famille)	QTE
EXTINCTEUR PORTATIF	11

COMMENTAIRE :

AGENCE PARIS SUD
paris-sud@desautel.fr
Tél : 01.83.92.24.50

Technicien	
Nom :	HERVE BERTRAND



Client	
Nom :	MONTIGNY

