

HCL HOSPICES CIVILS DE LYON

DIRECTION GENERALE
3 Quai des Celestins
69373 LYON CEDEX 08
☎ 04 72 40 72 40

DIRECTION DES AFFAIRES TECHNIQUES - DAMOE
49 Rue Villon - CS98297
69373 LYON CEDEX 08
☎ 04 72 11 70 54

ETABLISSEMENT

HCL - GROUPEMENT HOSPITALIER CENTRE
PAVILLON R

OPERATION

Opération n°21 0382
Pavillon P V R - SAS SAMU phase intermédiare

DOCUMENT

PLAN DE DISTRIBUTION - CFO - Sous Sol

ENTREPRISE

APS	APD	DP	DCE	PEO	POE

MODIFICATIONS	DATE
Création	02/10/2026

MAITRE D'OEUVRE :
Département d'Architecture et de Maîtrise d'Oeuvre

DESSINATEUR :

N° R_CFO_SS_P
DATE : 02/10/2026
ECHELLE : 1/100

Ref:CARTVIL.dwg

Légende

- Chemin de câbles
- Chemin de câbles en plancher technique
- Bloc source aluminium avec 2 sorties de câble courant fort et 4 sorties de câble courant faible
- Goulotte double compartiment
- Pend LED encastré 600x600 DALI - Type A
- Downlight LED encastré diamètre 215 - Type B
- Downlight LED encastré diamètre 150 - Type C
- Downlight LED encastré diamètre 100 - Type D
- Etanche LED saillie 1200x100 Type E
- Commande Eclairage Graduable par Bouton Poussoir
- Interrupteur Va et Vient
- Interrupteur simple Allumage
- Bouton Poussoir
- Détecteur de mouvements
- Bloc Autonome de Sécurité
- Prise Courant 2X16A+T h=0.30m
- Prise Courant 2X16A+T h=1.20m
- Prise Courant 2X16A+T 4 voyant h=1.20m
- Prise Courant 2X16A+T h=2.10m
- Prise Courant Criduté 2X16A+T h=2.10m
- Poste de travail formateur
- Poste de travail H=1.20
- Poste de travail SPCN ht à PCO H=1.20
- Arrivée Electrique
- Arret d'urgence
- Alimentation plateforme élévatrice

Légende

- Prise VDI RJ45 h=0.30m
- H Prise VDI RJ45 h=1.20m
- TV Prise VDI RJ45 h=2.10m
- WIFI Prise VDI RJ45 WIFI tresse FP
- DECT Prise VDI RJ45 DECT tresse FP
- Prise VDI dans local LCB R-S1-01 SRS
- Prise VDI dans local LCB R-S1-01 SRS
- Prise VDI dans local LCB R-S1-01