Nomenclature de l'environnement technique

Dispositif Actionné de Sécurité - DAS

➢ Principe de la codification des DAS en vigueur au CHU de Poitiers :

Volet de désenfumage type «vantaux » appellation TD (trappe désenfumage)
Volet de désenfumage type « tunnel » appellation VD (volet désenfumage)
Ouvrant de désenfumage appellation OD (ouvrant désenfumage)
Clapet Coupe Feu appellation VC (Volet confort)
Porte Coupe feu battante appellation PB (porte battante)
Porte Coupe feu coulissante appellation PC (porte coulissante)
Déverrouillage Issues de secours appellation UGIS
Asservissement Porte automatique appellation PA (porte automatique)
Moteur de désenfumage extraction appellation VDE (ventilateur désenfumage extraction)
Moteur de désenfumage soufflage appellation VDS (ventilateur désenfumage soufflage)
Non stop ascenseur appellation NSA
Centrale traitement d'air appellation CTA

➢ Principe des textes clairs :
Bâtiment/Etage/ZS/DAS N° DAS
Exemple: PRC/N-2/ZSA2/TD001/VD002

➢ Détection Incendie textes clairs sur SDI:
Bâtiment/étage/Local/ZD/A(pour adresse)N°point
Exemple : PRC/N-2/Chambre 10/ZD001/A010

➢ Coffret de relayage et Moteur de désenfumage même repère
VDE 01 (Ventilateur Désenfumage Extracteur 01) et CR VDE 01

➢ Clapet Coupe feu non raccordé au SSI repère CVC : CCF 01

Clapet Coupe Feu et Volet de désenfumage raccordé au SSI repère SSI :
VC 01 (Volet confort), TD 01 (trappe de désenfumage) VD01 ((volet désenfumage)

Plomberie

➢ plaques avec chaînettes
Dans faux plafonds ou dans les VS

Plaque ronde de diamètre 10cm en plastique sérigraphié
Bleu réseau EF
Rouge réseau ECS
Rouge réseau RECS

Indications à faire figurer : Secteur – niveau – colonne

➢ Pour les organes desservant des zones, faire figurer :

Plaque ronde de diamètre 10cm en plastique sérigraphié
Bleu réseau EF
Rouge réseau ECS
Rouge réseau RECS

Indications des zones condamnées : Secteur – niveau – colonne – usages des pièces concernées

➢ Pastilles sur porteurs de faux plafonds :
Pastille sérigraphié en plastique autocollant avec symbole caractérisant les vannes ou l'organe (clapet, …)
Distinguer :
- vannes (symbole bleu pour EF ; symbole rouge pour ECS et RECS)
- clapets antiretour (symbole bleu pour EF ; symbole rouge pour ECS et RECS)

Courants Forts (CFO) et courants faibles (cfa)

La norme NF EN 60204 1 définie la couleur de filerie que nous souhaitons employer :

➢ CFO : Couleurs de fil utilisées
Circuit de puissance (moteurs & distribution) NOIRE
Neutre circuit de puissance (moteurs & distribution) BLEU CLAIR
Télécommande alternative ROUGE
Circuit continu (positif & négatif) BLEU FONCE
Circuit d'intensité NOIRE
Information par contact libre de potentiel ORANGE
Circuit de terre VERT/JAUNE

➢ Cfa : Pour le cablage informatique :
Vert pour téléphonie
Bleu pour informatique

Le titulaire doit mettre en œuvre les chemins de câbles et conduits qui lui sont propres et ceci à une hauteur maximum de 3,50 ml pour faciliter la maintenance ultérieure.

Toutes les prises raccordées sur le réseau ondulé seront équipées de détrompeurs (couleur rouge)

➢ Pour les terminaux CFO, cfa
Nous demandons un marquage par film autoadhésif étanche
Etiquettes autoadhésives de couleurs blanches – écriture noir

➢ Pour le repérage des terminaux :
N°de prise = N° de contact dans baie (soit 2 étiquettes)
Etiquette sur la prise
- Code du pavillon – 2 caractères (ex : MA= Maillol).
- Niveau – 2 caractères (ex : SS, RC,01,02…).
- Aile ou zone – 1 caractère (ex :A,B,C,D…).
- numéro de prise – 5 caractères (ex : 00001, 00002, 00003, 00004…).

Fluides médicaux

Les couleurs conventionnelles pour les fluides médicaux sont définies par la norme NF X 08-100 et NF EN 737-3,

Repérage sur l'ensemble du parcours de la nature du fluide véhiculé par étiquettes adhésives avec le nom du gaz ou son symbole, sa couleur, son sens et la pression du fluide,