


COUPE TYPE SUR SEMELLE FILANTE SOUS MOB
1 : 25




COUPE TYPE SUR SEMELLE FILANTE SOUS MUR BA
1 : 25




SOUBASSEMENT SEUIL +0.145
1 : 25




SOUBASSEMENT SEUIL ±0.00
1 : 25




COUPE 1-1 SUR SALLE JEUX D'EAU
1 : 50




MUR DE SOUTENEMENT
1 : 50




COUPE SUR MASSIF ET FÛT INTERIEUR
1 : 25



COUPE SUR MASSIF ET FÛT EXTERIEUR
1 : 25




ABRI DE JARDIN
1 : 50



COUPE 2-2
1 : 50





Quantités d'aciers :

Massifs : 45 kg/m³ HA

Semelles filantes : 45 kg/m³ HA

Bêche : 8 kg/ml HA

Soubassements : 15 kg/ml HA

Fût BA : 60 kg/m³ HA

Dallage ép.13cm : 00 kgm² TS + 00 kg/m² HA

Dallage armé ép.13cm : 10 kgm² TS + 0.5 kg/m² HA

Dallage ép.20cm : 00 kgm² TS + 00 kg/m² HA

Mur de soutènement
- Mur : 15 kg/m³ TS
- Semelle : 45 kg/m³ HA

LEGENDE PHASES DE CONSTRUCTION

Existant

Neuf

LEGENDE

Voiles BA

Poteaux BA

Impact murs niveau supérieur

Impact poteaux niveau supérieur

HYPOTHESES DALLAGE :

- Charges permanentes = 100 daN/m²
- Surcharges = 250 daN/m²

- Dallage sur terre-plein ép.15cm :
  - Prévoir joints de construction et joints sciés
  - Prévoir polyane sur toute la surface
  - Prévoir isolant de 10cm sur toute la surface

HYPOTHESES DE SOL :
- Contrainte de calcul du sol aux ELS : 2.5 bars suivant rapport géotechnique G2PRO de Géotec du 21/10/2025
- Massifs et semelle ancrés de 40cm dans la marne argileuse brun orangée à passées sablo-graveleuse et au niveau des fondations existantes

Classe d'exposition béton : XC2
Classe de résistance béton : C25/30

Nuance des acier : B 500A

±0.00 = 266.12 NGF

Ingénierie générale de la construction et maîtrise d'oeuvre

UNIVERSITE BOURGOGNE EUROPE
15, rue Marcel Bouchard - 21000 DIJON

Campus Dijon - Montmuzard
Extension des locaux de la p'tite Fac

ARCHITECTE
AAGROUP DIJON
22, av. de Marbotte
21000 DIJON

EMETTEUR
"LES BUREAUX DE CHURCHILL"
2, RUE RENE CHAR - BP 65 606
21066 DIJON CEDEX
03.80.63.95.95

Mise à jour	E.LION	JB LESAVRE	12.06.2026	B
Mise à jour	E.LION	JB LESAVRE	10.03.2026	A
EDITION ORIGINALE	E. LION	JB LESAVRE	21.10.2025	0
COMMENTAIRES	Dessiné par	Vérifié par	Date	Indices

ECH. : Comme indiqué

N° AFFAIRE : 000000

FICHIER INFO :
U:\AFFAIRES\03 - ENSEIGNEMENT\UNIVERSITE DE BOURGOGNE\MONTMUZARD - EXT CRECHE P'TITE FAC\04 - PRO\Structure
Fichier Revit : CAMP-B27-Extension Crèche P'tite Fac-PRO-Cat-vf

LOT GROS OEUVRE

FONDATIONS
Vue en plan - Coupes

Projet	Sous projet	Phase	Emetteur	Lot	Niveau	Zone	Type Doc	PLAN N°	Indice
CAMP	FAC	PRO	B27	GO	FON	TZ	PLA	GO01	B