Legende

Compteur existant

C — Compteur a ajouter

TGBT1

GE1 — 4*2000A

TR1 — 4*3200A

CP1 — 4*3200 A

TGBT 2

Mesures de relayages

API Mesures & relayages

3*1000A — GF 2 SUR TERRASSE R+4 — Socomec Diris A20

API Mesures & relayages — C

E
- PARAFOUDRE
- LIBRE
- ARMCVC4 — C
- E11 — COF SEC
- E13 — CAB LAV
- E15 — CVC 3 — C

F
- ARM CVC 7 — C
- ARM CVC 6 — C
- COF ST SEC
- ARM CVC 1 — C
- LIBRE
- LIBRE

G
- TP Axe 8/10 — C
- Coffret tri lavage sous sol
- TGS
- Bâtiment Charles Perrault

H
- Auxiliaire GEM
- Monte malade
- ASC FAM N°20
- Col 1 — Diiris A20
- PPE de relevage
- Colonne 1 Axe 08 — COMPTEUR FDM121
- Colonne 1 Axe 10 — COMPTEUR FDM121

I
- LARREY
- MC Sale
- Adoucisseur centrale d'eau
- Col 2 — Diiris A20
- onduleur médical 1
- Onduleur informatique
- LB CFO SSI — COMPTEUR FDM121

COFFRET API

VLAN GTB

Ferest Energies
BUREAU D'ÉTUDES TECHNIQUES
199 Rue Colbert
59000 LILLE
Tél: 03 20 13 13 32
Fax: 03 20 13 19 82

AP-HP. Hôpitaux universitaires Paris Seine-Saint-Denis

N° Affaire
FE2409110AVC

DATE
25/02/2026

DESSINATEUR
CM

APPROBATEUR
BL

PLAN
A3

FOLIO:
/01

Indice	Date	Désignation
A	03/02/2026	Création du document
-	-	-
-	-	-
-	-	-

SYNOPTIQUE GENERAL TGBT1