Rdc bas

LOT N°1: ELECTRICITE

LOT N°2: DÉMOLITION / RECONSTRUCTION

Rue Crozatier

cour anglaise

Rdc bas extérieur

Vers RCH

Vers SS1

Vers sous-sol

Sous

Ext.

asc

Rampe

-1 alim. LEGRAND 230V/24V-SA
-2 boîtiers GTC
*BR1 GTC synoptique
*BR2 GTC synoptique

INV GE/GEM 2000A

Condensateur 1

Condensateur 2

Vers sous-sol

Candélabre à déplacer

Garde corps démontable

Réservation à créer pour câbles GEM + trappe (25x50ht)

Plateforme et escaliers démontable

Accès ENEDIS

Porte à créer

Poteau protection H=1m démontable

A combler

GEM 1250kVA

TR2

Cellules HTA

Poste 1-2

TGBT 1-2

TGBT 1-1

Poste 1-1

TR 1

TR 2

VB

OND 1

OND 2

TD01

TD02

292_308 T.G.B.T 79.76m²

HSP=3.70m

Coffret vannes

Oxygène médical liquide FE019 3 000 litres

H=4.20m

Oxygène médical liquide FP013 10 000 litres

H=7.50m

Cloison grillagée

Inox DN 27 Ext (LOT N°1)

Délimitation enrobé neuf

Enrobé neuf

HT:2Ø200

BT:6Ø100

Canivaux oxygène Prof.40cm (LOT N°2)

Bordures à créer

Talus

Ventilation canivaux + grillage ajouré

Coffret vannes à créer (LOT N°1)

Pénétration bâtiment

Mur soutainement en L à créer

Terre végétale engazonnée

Soubassement H=0.83m

Soubassement H=2.30m

Pénétration ENEDIS à prévoir (LOT N°2)

Ht. mur : 2.30m + Ht. bardage : 1.25m = Ht. clôture : 3.55m

Socle béton à créer (LOT N°2)

Moteur désenfumage déplacé (LOT N°1)

Réseau EP sous enrobé

Puisard à créer

PDL 1

PDL 2

VB 0.75x0.75

Vide sanitaire technique

Substrat / terre végétale

COUPE DE PRINCIPE A-A

NGF 0.00

NGF -2.10

4.10

1.29

7.06

5.55

0.40

5.40

4.05

5.71

6.19

2.01

3.40

3.57

1.94

0.99

13.89

7.19

3.20

7.00

A CREER:

- Fourreaux Haute Tension (HT)
- Fourreaux Basse Tension (BT)
- Réseaux oxygène primaire
- Liaison HT ou BT en coupe-feu 3h
- Chambre de tirage Haute Tension
- Chambre de tirage Basse Tension
- Chambre de tirage voirie lourde

LEGENDE

- Cloison parpaing CF 2h
- Cloison sèche CF 2h
- Equipements projet
- Caniveau
- Faux-plancher
- Zone Enrobé à neuf

ASSISTANCE PUBLIQUE HÔPITAUX DE PARIS

AP-HP. Sorbonne Université

HÔPITAL SAINT ANTOINE
184, rue du Faubourg Saint Antoine
75012 PARIS

Rénovation et sécurisation électrique du poste 1

Ind	Date	Modifications

BUREAU D'ETUDES
TDE
17 rue Véron
94140 ALFORTVILLE
Tél.: 01.41.79.35.60
E.mail: tlevitt@tde-ebf.fr

Date : Juillet 2026

Echelle : 1/50

N° : **HTA 26/13**

Postes de livraison
Etat projeté

Phase

DCE