POSTE DE TRANSFORMATION N° 3

POSTE DE LIVRAISON + POSTE DE TRANSFORMATION N° 1

N

Depuis fourreaux enterrés Poste 1-1

LEGENDE:

- CABLES HAUT TENSION 20 KV
- CABLES COMMANDES CENTRALE DE SECOURS
- CABLES BUS INTER POSTES
- CABLES BASSE TENSION 400V

A CREER:

- Fourreaux Haute Tension (HT)
- Fourreaux Basse Tension (BT)
- Réseaux oxygène primaire
- Liaison HT ou BT en coupe-feu 3h
- Chambre de tirage Haute Tension
- Chambre de tirage Basse Tension
- Chambre de tirage voirie lourde

Chambre froide

136_182 Morgue 70.20m² HSP: HSFP:

140_172 Réserve 14.20m² HSP: HSFP:

141_168 Dégagement 19.24m² HSP: HSFP:

137_173 Réserve 14.20m² HSP: HSFP:

137_170 Réserve 14.20m² HSP: HSFP:

143_165 Ascenseur 5.67m² HSP: HSFP:

144_161 Circulation 23.90m² HSP: HSFP:

143_160 Trémie gaine

141_164 Circulation 22.69m² HSP: HSFP:

138_164 Trémie gaine 1.77m² HSP: HSFP:

135_160 Local technique 91.88m² HSP: HSFP:

133_176 Réserve 14.20m² HSP: HSFP:

134_171 Réserve 14.20m² HSP: HSFP:

133_165 Trémie d'ascenseur 5.76m² HSP: HSFP:

131_173 Sas 2.20m² HSP: HSFP:

129_173 Armoire technique 3.85m² HSP: HSFP:

130_175 Prelevement cornées 13.30m² HSP: HSFP:

Préparation des corps

130_165 Sas 2.31m² HSP: HSFP:

131_155 Circulation 31.54m² HSP: HSFP:

126_177 Autopsie 12.65m²

HSFP:

PAROI CF 1H

Arrivée Poste 1-1

Arrivée Poste 2-2

Local TGBT 1

HT: POSTE 2.1

TR 2-1

180

TGBT:1

2.2100

1.1200

T2.1: 1250.kVA

150

70

120

200

linteau à créer

HT: POSTE 2.2

Local TGBT 2

TGBT:2

Arrivée Poste 2-1

Arrivée Poste 3

2.2100

1.1200

T2.2: 1300.kVA

TR 2-2

123_177 Circulation 98.90m² HSP: HSFP:

121_174 Trémie gaine

122_172 Trémie gaine

120_179 Archives 15.48m² HSP: HSFP:

120_173 Pièce 13.49m² HSP: HSFP:

mur fusible pour sortie transfo

Local DISPONIBLE

122_162 DESAFFECTE 76.92m² HSP: HSFP:

116_178 Local technique 18.06m² HSP: HSFP:

RESERVE

-1/03

TGBT: PM HISTORIQUE

T1: 800.kVA

T2: 800.kVA

118_159 Local technique 16.92m² HSP: HSFP:

118_155 Pièce 12.24m² HSP: HSFP:

ASSISTANCE PUBLIQUE HÔPITAUX DE PARIS

AP-HP. Sorbonne Université

HÔPITAL SAINT ANTOINE
184, rue du Faubourg Saint Antoine
75012 PARIS

Rénovation et sécurisation électrique du poste 1

Ind	Date	Modifications

BUREAU D'ETUDES
T3E
17 rue Véron
94140 ALFORTVILLE
Tél.: 01.41.79.35.60
E.mail: t3eidf@t3e-idf.fr

Date : Juillet 2026

Echelle : 1/50

N° : **HTA 26/14**

POSTE 2
Bâtiment Pierre MASSON-018
Niveau Sous-sol
Etat projeté

Phase

DCE