POSTES DE LIVRAISON

POSTE DE LIVRAISON 2 - PDL2

RAME A

RAME B

POSTE DE LIVRAISON 1 - PDL1

Interlockage

Câble

Câble

Câble

ARRIVEE CLAMYRIE

ARRIVEE CLAMYRIE

ARRIVEE DERBI-ATEN

CF 2h

CF 2h

POSTE 1 A.LEMIERRE (BAT 009.)

POSTE 1-2

POSTE 1-1

LIAISON A CONSERVER ET A RALLONGER

GROUPE MOBILE 1250 KVA

Coffret GBM

GE-GEM

LIAISON A CONSERVER

LIAISONS A CREER

TGBT 1-2

TGBT 1-1

SOUS-SOL ACCUMULATEUR

TBA 1250 KVA

TBA 1250 KVA

CF 2h

CF 2h

CF 2h

CF 2h

Boucle HT Poste 1 / Poste 5

LIAISON A CREER

M.MAYER (BAT 014.)

TGBT1 AGBT GAUCHE

TGBT2 AGBT DROITE

TGBT1 1-1 (Poste 1)

TGBT2 1-2 (Poste 1)

Vers TGS MAYER

Vers TGS MAYER

Distribution TGS MAYER

Distribution AGBT MAYER

TGS MAYER (Rondes BAS)

AGBT MAYER (Rondes HAUT)

BOUCLE 20KV

Boucle HT Poste 1 / Poste 2

POSTE 2 P.MASSON (BAT 018.) Niv: sous-sol 1

POSTE 2 - JDB A

VERROUILLAGES

Sérure avec clé PRISONNIERE EN POSITION FERMEE et LIBRE EN POSITION OUVERTE

Sérure avec clé PRISONNIERE EN POSITION OUVERTE et LIBRE EN POSITION FERMEE

POSTE 2-1

POSTE 2-2

POSTE 2 - JDB B

BARRETTE DE TERRE GENERALE POSTE DE LIVRAISON

INTERCONNEXION ENTRE BARRETTE DE TERRE ET BARRETTE DE TERRE BOULONNEE

TRANSFO 1 POSTE 2 - JDB A

TRANSFO 2 POSTE 2 - JDB B

PRISE DE TERRE

PRISE DE TERRE

ARMOIRE GE

Coffret SSI

BOUCLE 20KV

Boucle HT Poste 3 / Poste 2

SCHEMA POSTE N°3 A VALIDER

CENTRALE DE SECOURS (BAT 022.) Niv: sous-sol 1

POSTE 4 (BAT 022.) Niv: sous-sol 1

POSTE 5 U.P.R. (BAT 004.) Niv: RCB

BOUCLE HT Poste 5 / Poste 4

Coffret de raccordement groupe mobile

GROUPE MOBILE

JDB secours

Boucle HT Poste 4 / Poste 3

POSTE 3 R.ANDRE (BAT 002.) Niv: sous-sol 2

POSTE 3-1

POSTE 3-2

BARRETTE DE TERRE GENERALE

Coffret Inhibition GES

Coffret Inhibition GES

R.ANDRE (BAT 002.)

Niv: RDC.(PC sécurité incendie.)

LEGENDE

	Liaison de sécurité
	Liaison de remplacement
	Liaison normal
	Liaison existante
	A créer dans le cadre de l'opération
RPN	Relai de Protection Numérique

ASSISTANCE PUBLIQUE HÔPITAUX DE PARIS

AP-HP. Sorbonne Université

HÔPITAL SAINT ANTOINE
184, rue du Faubourg Saint Antoine
75012 PARIS

Rénovation et sécurisation électrique du poste 1

Ind	Date	Modifications

BUREAU D'ETUDES
13E
17 rue Véron
94140 ALFORTVILLE
Tél.: 01.41.79.35.60
E.mail: t3eelf@3e-idf.fr

Date : Juillet 2026

Echelle : Sans

N° : **SY 26/11**

Synoptique général
HT / BT / SECOURS
Etat projeté

Phase

DCE