# ANNEXE TECHNIQUE N° 4 AU CCTP

## Maintenance des installations de détection incendie et de désenfumage

### Lot 4 – CPO-CRP La Mollière (Berck-sur-Mer)

Appel d'offres ouvert

**RECENSEMENT INDICATIF ET NON CONTRACTUEL.** La liste des équipements ci-dessous est fournie à titre indicatif, à partir des derniers rapports de maintenance et des informations transmises par l'établissement. Elle n'est pas exhaustive et ne constitue pas un engagement de l'UGECAM Hauts-de-France sur la nature ou la quantité des équipements. Les candidats en prennent connaissance lors de la visite obligatoire des sites. Dans le mois suivant la notification du marché, le titulaire réalise sur chaque site un état des lieux contradictoire et l'inventaire complet des installations (article 8.2 du CCAP et article 5 du CCTP). Le prix forfaitaire couvre les installations existantes telles que constatées lors de la visite : l'inventaire ne donne lieu à aucun ajustement du forfait (article 8.2 du CCAP).

## CRP La Mollière – Berck-sur-Mer (lot 4)

SSI de catégorie A

| Famille | Recensement |
|---|---|
| **Détection automatique** | • 202 détecteurs optiques adressables<br>• 140 indicateurs d'action |
| **Déclenchement manuel** | • 16 déclencheurs manuels adressables<br>• 7 déclencheurs manuels DMA05F |
| **Centrale de traitement** | • 1 tableau de signalisation avec imprimante (ECS AVISS ADDRES III)<br>• 1 CMSI AVISS AGORA BUS catégorie A<br>• 1 centralisateur de mise en circuit<br>• 1 tableau de report d'alarme<br>• 7 éléments déportés adressables (EDA) |
| **Alarme & évacuation** | • 17 avertisseurs 2 tons<br>• 1 diffuseur sonore 90 dB<br>• 5 diffuseurs flash<br>• 23 diffuseurs lumineux Solista LX Wall<br>• 4 DAGS |
| **Mise en sécurité** | • 12 portes coupe-feu asservies<br>• 15 volets de désenfumage ALDES<br>• 3 volets tunnel<br>• 13 ouvrants de désenfumage ALDES<br>• 6 tourelles de désenfumage<br>• 6 coffrets de relayage des tourelles<br>• 4 amenées d'air frais<br>• 2 déclencheurs manuels verts d'issue de secours |
| **Autre** | • 5 alimentations (2 EAE, 2 AES, 1 alimentation NF S 61-950)<br>• 16 batteries |