ANNEXE TECHNIQUE N° 8 AU CCTP

Maintenance des installations de détection incendie et de désenfumage

Lot 8 – EHPAD « Résidence des Pays de Somme » (Woincourt)

Appel d'offres ouvert

RECENSEMENT INDICATIF ET NON CONTRACTUEL. La liste des équipements ci-dessous est fournie à titre indicatif, à partir des derniers rapports de maintenance et des informations transmises par l'établissement. Elle n'est pas exhaustive et ne constitue pas un engagement de l'UGECAM Hauts-de-France sur la nature ou la quantité des équipements. Les candidats en prennent connaissance lors de la visite obligatoire des sites. Dans le mois suivant la notification du marché, le titulaire réalise sur chaque site un état des lieux contradictoire et l'inventaire complet des installations (article 8.2 du CCAP et article 5 du CCTP). Le prix forfaitaire couvre les installations existantes telles que constatées lors de la visite : l'inventaire ne donne lieu à aucun ajustement du forfait (article 8.2 du CCAP).

EHPAD de Woincourt (lot 8)

SSI DEF de 2006 – ERP types U et J

Famille	Recensement
Détection automatique	• 184 détecteurs optiques DEF OA-O • 4 détecteurs thermostatiques DEF OA-T • 99 indicateurs d'action DEF IND05
Déclenchement manuel	19 déclencheurs manuels DEF BMAL / DMOA
Centrale de traitement	• 1 ECS DEF ALTAIR • 1 CMSI DEF ANTARES 4 • 1 tableau de report DEF ALTRA • 1 unité d'aide à l'exploitation DEF CEA4
Alarme & évacuation	• 2 diffuseurs sonores DEF AVS2000 SIP • 8 diffuseurs d'alarme générale sélective DEF AVAGS ALT
Mise en sécurité	• 6 clapets coupe-feu • 13 volets de désenfumage • 7 coffrets de relayage CONTROL VENT (Panol) • 7 moteurs de désenfumage • Portes coupe-feu asservies : nombre à relever
Autre	• 2 AES (POWERLINE 48 V 6 A et SLAT 48 V 8 A) • 4 batteries 12 V 17 Ah (SDI et CMSI) • 4 batteries 12 V 24 Ah (AES 1) • 4 batteries 12 V 38 Ah (AES 2)