FIBRECOUNT
Environmental Control

FIBRECOUNT Sasu
Domaine de la vallée verte
Rue de la vallée verte
Batiment Bourbon 1
13011 Marseille
Tel :+33 (0)4 13 25 92 80
I www.fibrecount.fr

Accréditation n° 1-6017

Liste des sites et portée disponibles sur www.cofrac.fr

(*) Seules les prestations identifiées par le symbole * sont couvertes par l'accréditation

RAPPORT D'ESSAI N° R17-3510 du 21/07/2017
IDENTIFICATION DE FIBRE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Données du client :

DEKRA

Parc Valentine Vallée Verte Bat Bourbon 1
13011 MARSEILLE
France

Référence : 17-07-004992 A

Chantier : CAISSE NATIONALE MILITAIRE CNMSS
Adresse : BT BLEU 247 AVENUE JACQUES CARTIER 83000 TOULON

Date de réception: 18-07-2017 **Prvt:** DEKRA **Analyse** : (Marseille) 21-07-17 **Nos réf.:** D17-3860

N° échantillon	Description et localisation client	Description laboratoire	Méthode	Résultat	Nb préparation(s)	Sous accréditation
M17- 17276	P001 Ragréage - Colle de carrelage (RDC) Hall d'entrée - Sol - Sol	Carrelage gris + Colle carrelage beige + Matériau compact gris	MET	Amiante non détectée	1	*
M17- 17277	P002 Plinthe - Colle (RDC) Hall d'entrée - Plinthes -	Plinthe grise + Colle plinthe grise	MET	Amiante non détectée	1	*
M17- 17278	P003 Enduit (RDC) Hall d'entrée - Mur -	Enduit plâtreux beige/gris + Peinture blanche	MET	Amiante non détectée	1	*
M17- 17279	P004 Joint de dilatation (RDC) Hall d'entrée - Sol -	Joint souple gris	MET	Amiante non détectée	1	*
M17- 17280	P005 Panneaux de faux - plafond (RDC) Hall d'entrée - Faux-plafond -	Faux plafond fibreux jaune/noir	MET	Amiante non détectée	1	*
M17- 17281	P006 Béton (RDC) Hall d'entrée - Plafond -	Béton gris	MET	Amiante non détectée	1	*

Les résultats de ce rapport d'essai ne concernent que les échantillons soumis à l'analyse au sein du laboratoire Fibrecount France

Méthode: MOD01 version 2016.2 /MOD20 version 2016.1
Normes: NFX43-050 et HSG 248 Identification des fibres d'amiante par microscopie électronique à transmission et/ou par microspcope optique à lumière polarisée.

Remarques :

Nom : Paul SARR
Fonction : Responsable laboratoire

Le laboratoire Fibrecount garantit de donner un résultat positif sur les fibres d'amiante si le matériau présente une teneur ≥ à 0.1% en masse.

Ce rapport ne peut être reproduit de quelque manière que ce soit, sauf dans son intégralité, sans autorisation expresse de Fibrecount s.a.s.u. Pour tout complément d'information concernant ce rapport contactez nous. Les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports d'essais de manière illimitée.

FIBRECOUNT
Environmental Control

FIBRECOUNT Sasu
Domaine de la vallée verte
Rue de la vallée verte
Batiment Bourbon 1
13011 Marseille
Tel :+33 (0)4 13 25 92 80
I www.fibrecount.fr

Accréditation n° 1-6017

Liste des sites et portée disponibles sur www.cofrac.fr

(*) Seules les prestations identifiées par le symbole * sont couvertes par l'accréditation

RAPPORT D'ESSAI N° R17-3510 du 21/07/2017
IDENTIFICATION DE FIBRE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Données du client :

DEKRA

Parc Valentine Vallée Verte Bat Bourbon 1
13011 MARSEILLE
France

Référence : 17-07-004992 A

Chantier : CAISSE NATIONALE MILITAIRE CNMSS
Adresse : BT BLEU 247 AVENUE JACQUES CARTIER 83000 TOULON

Date de réception: 18-07-2017 **Prvt:** DEKRA **Analyse** : (Marseille) 21-07-17 **Nos réf.:** D17-3860

N° échantillon	Description et localisation client	Description laboratoire	Méthode	Résultat	Nb préparation(s)	Sous accréditation
M17- 17282	P007 Joint de dilatation (RDC) Hall d'entrée - Plafond -	Joint de mastic blanc	MET	Amiante non détectée	1	*
M17- 17283	P008 Béton - Flocage (RDC) Hall d'entrée - Plafond -	Couche bitumineuse souple grise	MET	Amiante non détectée	1	*

Les résultats de ce rapport d'essai ne concernent que les échantillons soumis à l'analyse au sein du laboratoire Fibrecount France

Méthode: MOD01 version 2016.2 /MOD20 version 2016.1
Normes: NFX43-050 et HSG 248 Identification des fibres d'amiante par microscopie électronique à transmission et/ou par microspcope optique à lumière polarisée.

Remarques :

Nom : Paul SARR
Fonction : Responsable laboratoire

Le laboratoire Fibrecount garantit de donner un résultat positif sur les fibres d'amiante si le matériau présente une teneur ≥ à 0.1% en masse.

Ce rapport ne peut être reproduit de quelque manière que ce soit, sauf dans son intégralité, sans autorisation expresse de Fibrecount s.a.s.u. Pour tout complément d'information concernant ce rapport contactez nous.
Les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports d'essais de manière illimitée.