MAITRE D'OUVRAGE

Institut Polytechnique de Bordeaux

Avenue des Facultés
33 405 Talence

ENSMAC

Travaux de mise en conformité des locaux à risques du bâtiment A de l'ENSMAC à Bordeaux INP

Coordination SSI

Matrice de corrélation entre ZS et DTC

Coordination SSI

Alliance
Duplan & i.CE

7, rue Pierre Mendes France
33 270 Floirac

Tél : 07 87 54 96 77
Email : jbp@alliance-be.fr

JB PEDRON	SSI02	**30 Juillet 2026.**

Matrice de corrélation entre ZS et DTC

ENSMAC PROJET

N° de ZA	N° de ZC	N° de ZD	Désignation de ZD	Désenfumage Hall d'entrée - Automatique	Arrêt ventilation de la zone sinistrée (CTA Hall)	VCF VH N°	VCF VB N°	VCF DAS Commun VH N°	VCF DAS Commun VB N°	DAC CO2	N° COFFRET DE RELAYAGE	Arrêt CTA Hall	Extinction automatique soute 36	Extinction automatique soute 37	Extinction automatique soute 38	Compartimentage – Plot Sud tous niveaux	Compartimentage – Plot Nord tous niveaux	N° PCF DAS commun (limite de zone)	N° Porte De recoupement De circulation et d'escaliers	Coffret extinction salle n°38	Coffret extinction salle n°36	Coffret extinction salle n°37	Diffusion de l'alarme restreinte sur le SSI	Alarme générale - Diffuseur sonore	Alarme générale - Diffuseur visuel	Déverrouillage des systèmes des portes normalement fermées du contrôle d'accès	Déverrouillage des issues de secours	Mise à l'arrêt des systèmes de sonorisations des amphithéatres 1/2/3 et Foyer.	Report sur les tableaux répétiteurs d'exploitation
				ZF01	ZF01	ZF01	ZF01	ZF01	ZF01	ZF01	ZF01	ZF01				ZC01	ZC02						ZA1	ZA1	ZA1	ZA1	ZA1	ZA1	ZA1
ZA 01	ZC 01/02	ZDM 700	Escalier central													X	X	PCF 01 / PCF 02 PCF 03 / PCF 04 PCF 22 / PCF 23 PCF 36 / PCF 37 PCF 41 / PCF 42 PCF 56 / PCF 57	De PCF 05 à PCF 21 De PCF 24 à PCF 35 De PCF 38 à PCF40 De PCF 43 à PCF 55 De PCF 58 à PCF61 De PCF 62 à PCF 63 De PCF 65 à PCF 70 PCF 72				X	De DS01 à DS55 et DSL56	De DL01 à DL09 et DSL56	PCF 13 PCF 17 PCF 30 PCF 31 PCF 49 PCF 64 PCF 71 PCF 72	ÏS01 ÏS02	TD FOYER TD AMPHI 2/3 TD AMPHI 1	X
ZA 01	ZC 02	ZDM 101	RdC Plot E														X	PCF 01 / PCF 02 PCF 03 / PCF 04 PCF 22 / PCF 23 PCF 36 / PCF 37 PCF 41 / PCF 42 PCF 56 / PCF 57	De PCF 05 à PCF 17 De PCF 24 à PCF 35 De PCF 43 à PCF 55 PCF 72				X	De DS01 à DS55 et DSL56	De DL01 à DL09 et DSL56	PCF 13 PCF 17 PCF 30 PCF 31 PCF 49 PCF 64 PCF 71 PCF 72	ÏS01 ÏS02	TD FOYER TD AMPHI 2/3 TD AMPHI 1	X
ZA 01	ZC 02	ZDA 102	RdC Plot E Circulations														X	PCF 01 / PCF 02 PCF 03 / PCF 04 PCF 22 / PCF 23 PCF 36 / PCF 37 PCF 41 / PCF 42 PCF 56 / PCF 57	De PCF 05 à PCF 17 De PCF 24 à PCF 35 De PCF 43 à PCF 55 PCF 72				X	De DS01 à DS55 et DSL56	De DL01 à DL09 et DSL56	PCF 13 PCF 17 PCF 30 PCF 31 PCF 49 PCF 64 PCF 71 PCF 72	ÏS01 ÏS02	TD FOYER TD AMPHI 2/3 TD AMPHI 1	X
ZA 01	ZC 02	ZDA 103	RdC Plot E Locaux à risque liés à l'exploitation														X	PCF 01 / PCF 02 PCF 03 / PCF 04 PCF 22 / PCF 23 PCF 36 / PCF 37 PCF 41 / PCF 42 PCF 56 / PCF 57	De PCF 05 à PCF 17 De PCF 24 à PCF 35 De PCF 43 à PCF 55 PCF 72				X	De DS01 à DS55 et DSL56	De DL01 à DL09 et DSL56	PCF 13 PCF 17 PCF 30 PCF 31 PCF 49 PCF 64 PCF 71 PCF 72	ÏS01 ÏS02	TD FOYER TD AMPHI 2/3 TD AMPHI 1	X
ZA 01	ZC 02	ZDA 104	RdC Plot E Locaux à risque moyen ou important														X	PCF 01 / PCF 02 PCF 03 / PCF 04 PCF 22 / PCF 23 PCF 36 / PCF 37 PCF 41 / PCF 42 PCF 56 / PCF 57	De PCF 05 à PCF 17 De PCF 24 à PCF 35 De PCF 43 à PCF 55 PCF 72				X	De DS01 à DS55 et DSL56	De DL01 à DL09 et DSL56	PCF 13 PCF 17 PCF 30 PCF 31 PCF 49 PCF 64 PCF 71 PCF 72	ÏS01 ÏS02	TD FOYER TD AMPHI 2/3 TD AMPHI 1	X
ZA 01	ZC 02	ZDA 105	RdC Plot E Circulation entre plots E et N														X	PCF 01 / PCF 02 PCF 03 / PCF 04 PCF 22 / PCF 23 PCF 36 / PCF 37 PCF 41 / PCF 42 PCF 56 / PCF 57	De PCF 05 à PCF 17 De PCF 24 à PCF 35 De PCF 43 à PCF 55 PCF 72				X	De DS01 à DS55 et DSL56	De DL01 à DL09 et DSL56	PCF 13 PCF 17 PCF 30 PCF 31 PCF 49 PCF 64 PCF 71 PCF 72	ÏS01 ÏS02	TD FOYER TD AMPHI 2/3 TD AMPHI 1	X
ZA 01	ZC 02	ZDM 111	R+1 Plot E														X	PCF 01 / PCF 02 PCF 03 / PCF 04 PCF 22 / PCF 23 PCF 36 / PCF 37 PCF 41 / PCF 42 PCF 56 / PCF 57	De PCF 05 à PCF 17 De PCF 24 à PCF 35 De PCF 43 à PCF 55 PCF 72				X	De DS01 à DS55 et DSL56	De DL01 à DL09 et DSL56	PCF 13 PCF 17 PCF 30 PCF 31 PCF 49 PCF 64 PCF 71 PCF 72	ÏS01 ÏS02	TD FOYER TD AMPHI 2/3 TD AMPHI 1	X
ZA 01	ZC 02	ZDA 112	R+1 Plot E Circulations														X	PCF 01 / PCF 02 PCF 03 / PCF 04 PCF 22 / PCF 23 PCF 36 / PCF 37 PCF 41 / PCF 42 PCF 56 / PCF 57	De PCF 05 à PCF 17 De PCF 24 à PCF 35 De PCF 43 à PCF 55 PCF 72				X	De DS01 à DS55 et DSL56	De DL01 à DL09 et DSL56	PCF 13 PCF 17 PCF 30 PCF 31 PCF 49 PCF 64 PCF 71 PCF 72	ÏS01 ÏS02	TD FOYER TD AMPHI 2/3 TD AMPHI 1	X
ZA 01	ZC 02	ZDA 113	R+1 Plot E Locaux à risque liés à l'exploitation														X	PCF 01 / PCF 02 PCF 03 / PCF 04 PCF 22 / PCF 23 PCF 36 / PCF 37 PCF 41 / PCF 42 PCF 56 / PCF 57	De PCF 05 à PCF 17 De PCF 24 à PCF 35 De PCF 43 à PCF 55 PCF 72				X	De DS01 à DS55 et DSL56	De DL01 à DL09 et DSL56	PCF 13 PCF 17 PCF 30 PCF 31 PCF 49 PCF 64 PCF 71 PCF 72	ÏS01 ÏS02	TD FOYER TD AMPHI 2/3 TD AMPHI 1	X
ZA 01	ZC 02	ZDA 114	R+1 Plot E Locaux à risque moyen ou important														X	PCF 01 / PCF 02 PCF 03 / PCF 04 PCF 22 / PCF 23 PCF 36 / PCF 37 PCF 41 / PCF 42 PCF 56 / PCF 57	De PCF 05 à PCF 17 De PCF 24 à PCF 35 De PCF 43 à PCF 55 PCF 72				X	De DS01 à DS55 et DSL56	De DL01 à DL09 et DSL56	PCF 13 PCF 17 PCF 30 PCF 31 PCF 49 PCF 64 PCF 71 PCF 72	ÏS01 ÏS02	TD FOYER TD AMPHI 2/3 TD AMPHI 1	X

Matrice de corrélation entre ZS et DTC

ENSMAC PROJET

N° de ZA	N° de ZC	N° de ZD	Désignation de ZD	Désenfumage Hall d'entrée - Automatique	Arrêt ventilation de la zone sinistrée (CTA Hall)	VCF VH N°	VCF VB N°	VCF DAS Commun VH N°	VCF DAS Commun VB N°	DAC CO2	N° COFFRET DE RELAYAGE	Arrêt CTA Hall	Extinction automatique soute 36	Extinction automatique soute 37	Extinction automatique soute 38	Compartimentage – Plot Sud tous niveaux	Compartimentage – Plot Nord tous niveaux	N° PCF DAS commun (limite de zone)	N° Porte De recoupement De circulation et d'escaliers	Coffret extinction salle n°38	Coffret extinction salle n°36	Coffret extinction salle n°37	Diffusion de l'alarme restreinte sur le SSI	Alarme générale - Diffuseur sonore	Alarme générale - Diffuseur visuel	Déverrouillage des systèmes des portes normalement fermées du contrôle d'accès	Déverrouillage des issues de secours	Mise à l'arrêt des systèmes de sonorisations des amphithéatres 1/2/3 et Foyer.	Report sur les tableaux répétiteurs d'exploitation
				ZF01	ZF01	ZF01	ZF01	ZF01	ZF01	ZF01	ZF01	ZF01				ZC01	ZC02						ZA1	ZA1	ZA1	ZA1	ZA1	ZA1	ZA1
ZA 01	ZC 02	ZDA 115	R+1 Plot E Circulation entre plots E et N														X	PCF 01 / PCF 02 PCF 03 / PCF 04 PCF 22 / PCF 23 PCF 36 / PCF 37 PCF 41 / PCF 42 PCF 56 / PCF 57	De PCF 05 à PCF 17 De PCF 24 à PCF 35 De PCF 43 à PCF 55 PCF 72				X	De DS01 à DS55 et DSL56	De DL01 à DL09 et DSL56	PCF 13 PCF 17 PCF 30 PCF 31 PCF 49 PCF 64 PCF 71 PCF 72	ÎS01 ÎS02	TD FOYER TD AMPHI 2/3 TD AMPHI 1	X
ZA 01	ZC 02	ZDM 121	R+2 Plot E														X	PCF 01 / PCF 02 PCF 03 / PCF 04 PCF 22 / PCF 23 PCF 36 / PCF 37 PCF 41 / PCF 42 PCF 56 / PCF 57	De PCF 05 à PCF 17 De PCF 24 à PCF 35 De PCF 43 à PCF 55 PCF 72				X	De DS01 à DS55 et DSL56	De DL01 à DL09 et DSL56	PCF 13 PCF 17 PCF 30 PCF 31 PCF 49 PCF 64 PCF 71 PCF 72	ÎS01 ÎS02	TD FOYER TD AMPHI 2/3 TD AMPHI 1	X
ZA 01	ZC 02	ZDA 122	R+2 Plot E Circulations														X	PCF 01 / PCF 02 PCF 03 / PCF 04 PCF 22 / PCF 23 PCF 36 / PCF 37 PCF 41 / PCF 42 PCF 56 / PCF 57	De PCF 05 à PCF 17 De PCF 24 à PCF 35 De PCF 43 à PCF 55 PCF 72				X	De DS01 à DS55 et DSL56	De DL01 à DL09 et DSL56	PCF 13 PCF 17 PCF 30 PCF 31 PCF 49 PCF 64 PCF 71 PCF 72	ÎS01 ÎS02	TD FOYER TD AMPHI 2/3 TD AMPHI 1	X
ZA 01	ZC 02	ZDA 123	R+2 Plot E Locaux à risque liés à l'exploitation														X	PCF 01 / PCF 02 PCF 03 / PCF 04 PCF 22 / PCF 23 PCF 36 / PCF 37 PCF 41 / PCF 42 PCF 56 / PCF 57	De PCF 05 à PCF 17 De PCF 24 à PCF 35 De PCF 43 à PCF 55 PCF 72				X	De DS01 à DS55 et DSL56	De DL01 à DL09 et DSL56	PCF 13 PCF 17 PCF 30 PCF 31 PCF 49 PCF 64 PCF 71 PCF 72	ÎS01 ÎS02	TD FOYER TD AMPHI 2/3 TD AMPHI 1	X
ZA 01	ZC 02	ZDA 124	R+2 Plot E Locaux à risque moyen ou important														X	PCF 01 / PCF 02 PCF 03 / PCF 04 PCF 22 / PCF 23 PCF 36 / PCF 37 PCF 41 / PCF 42 PCF 56 / PCF 57	De PCF 05 à PCF 17 De PCF 24 à PCF 35 De PCF 43 à PCF 55 PCF 72				X	De DS01 à DS55 et DSL56	De DL01 à DL09 et DSL56	PCF 13 PCF 17 PCF 30 PCF 31 PCF 49 PCF 64 PCF 71 PCF 72	ÎS01 ÎS02	TD FOYER TD AMPHI 2/3 TD AMPHI 1	X
ZA 01	ZC 02	ZDA 125	R+2 Plot E Circulation entre plots E et N														X	PCF 01 / PCF 02 PCF 03 / PCF 04 PCF 22 / PCF 23 PCF 36 / PCF 37 PCF 41 / PCF 42 PCF 56 / PCF 57	De PCF 05 à PCF 17 De PCF 24 à PCF 35 De PCF 43 à PCF 55 PCF 72				X	De DS01 à DS55 et DSL56	De DL01 à DL09 et DSL56	PCF 13 PCF 17 PCF 30 PCF 31 PCF 49 PCF 64 PCF 71 PCF 72	ÎS01 ÎS02	TD FOYER TD AMPHI 2/3 TD AMPHI 1	X
ZA 01	ZC 01	ZDM 701	RdC Plot E Central													X		PCF 01 / PCF 02 PCF 03 / PCF 04 PCF 22 / PCF 23 PCF 36 / PCF 37 PCF 41 / PCF 42 PCF 56 / PCF 57	De PCF 18 à PCF 21 De PCF 38 à PCF 40 De PCF 58 à PCF 61 De PCF 62 à PCF 63 de PCF 65 à PCF 70				X	De DS01 à DS55 et DSL56	De DL01 à DL09 et DSL56	PCF 13 PCF 17 PCF 30 PCF 31 PCF 49 PCF 64 PCF 71 PCF 72	ÎS01 ÎS02	TD FOYER TD AMPHI 2/3 TD AMPHI 1	X
ZA 01	ZC 01	ZDA 702	RdC/R+1 Plot E Central Circulations	X		VH 01 VH 02 VH 03 VH 04 VH 07	VB 01 VB 02 VB 03 VB 04 VB 07	SO	SO	SO	VEZF01-1 VEZF01-2 VEZF01-3	CTA HALL				X		PCF 01 / PCF 02 PCF 03 / PCF 04 PCF 22 / PCF 23 PCF 36 / PCF 37 PCF 41 / PCF 42 PCF 56 / PCF 57	De PCF 18 à PCF 21 De PCF 38 à PCF 40 De PCF 58 à PCF 61 De PCF 62 à PCF 63 de PCF 65 à PCF 70				X	De DS01 à DS55 et DSL56	De DL01 à DL09 et DSL56	PCF 13 PCF 17 PCF 30 PCF 31 PCF 49 PCF 64 PCF 71 PCF 72	ÎS01 ÎS02	TD FOYER TD AMPHI 2/3 TD AMPHI 1	X
ZA 01	ZC 01	ZDA 703	RdC Plot E Central Locaux à risque moyen ou important													X		PCF 01 / PCF 02 PCF 03 / PCF 04 PCF 22 / PCF 23 PCF 36 / PCF 37 PCF 41 / PCF 42 PCF 56 / PCF 57	De PCF 18 à PCF 21 De PCF 38 à PCF 40 De PCF 58 à PCF 61 De PCF 62 à PCF 63 de PCF 65 à PCF 70				X	De DS01 à DS55 et DSL56	De DL01 à DL09 et DSL56	PCF 13 PCF 17 PCF 30 PCF 31 PCF 49 PCF 64 PCF 71 PCF 72	ÎS01 ÎS02	TD FOYER TD AMPHI 2/3 TD AMPHI 1	X
ZA 01	ZC 01	ZDA 704	RdC Plot E Central Circulations vers Plot P													X		PCF 01 / PCF 02 PCF 03 / PCF 04 PCF 22 / PCF 23 PCF 36 / PCF 37 PCF 41 / PCF 42 PCF 56 / PCF 57	De PCF 18 à PCF 21 De PCF 38 à PCF 40 De PCF 58 à PCF 61 De PCF 62 à PCF 63 de PCF 65 à PCF 70				X	De DS01 à DS55 et DSL56	De DL01 à DL09 et DSL56	PCF 13 PCF 17 PCF 30 PCF 31 PCF 49 PCF 64 PCF 71 PCF 72	ÎS01 ÎS02	TD FOYER TD AMPHI 2/3 TD AMPHI 1	X

Matrice de corrélation entre ZS et DTC

ENSMAC PROJET

N° de ZA	N° de ZC	N° de ZD	Désignation de ZD	Désenfumage Hall d'entrée - Automatique	Arrêt ventilation de la zone sinistrée (CTA Hall)	VCF VH N°	VCF VB N°	VCF DAS Commun VH N°	VCF DAS Commun VB N°	DAC CO2	N° COFFRET DE RELAYAGE	Arrêt CTA Hall	Extinction automatique soute 36	Extinction automatique soute 37	Extinction automatique soute 38	Compartimentage – Plot Sud tous niveaux	Compartimentage – Plot Nord tous niveaux	N° PCF DAS commun (limite de zone)	N° Porte De recoupement De circulation et d'escaliers	Coffret extinction salle n°38	Coffret extinction salle n°36	Coffret extinction salle n°37	Diffusion de l'alarme restreinte sur le SSI	Alarme générale - Diffuseur sonore	Alarme générale - Diffuseur visuel	Déverrouillage des systèmes des portes normalement fermées du contrôle d'accès	Déverrouillage des issues de secours	Mise à l'arrêt des systèmes de sonorisations des amphithéatres 1/2/3 et Foyer.	Report sur les tableaux répétiteurs d'exploitation
				ZF01	ZF01	ZF01	ZF01	ZF01	ZF01	ZF01	ZF01	ZF01				ZC01	ZC02						ZA1	ZA1	ZA1	ZA1	ZA1	ZA1	ZA1
ZA 01	ZC 01	ZDM 711	R+1 Plot E Central													X		PCF 01 / PCF 02 PCF 03 / PCF 04 PCF 22 / PCF 23 PCF 36 / PCF 37 PCF 41 / PCF 42 PCF 56 / PCF 57	De PCF 18 à PCF 21 De PCF 38 à PCF 40 De PCF 58 à PCF 61 De PCF 62 à PCF 63 de PCF 65 à PCF 70				X	De DS01 à DS55 et DSL56	De DL01 à DL09 et DSL56	PCF 13 PCF 17 PCF 30 PCF 31 PCF 49 PCF 64 PCF 71 PCF 72	ÏS01 ÏS02	TD FOYER TD AMPHI 2/3 TD AMPHI 1	X
ZA 01	ZC 01	ZDA 713	R+1 Plot E Central Locaux à risque liés à l'exploitation													X		PCF 01 / PCF 02 PCF 03 / PCF 04 PCF 22 / PCF 23 PCF 36 / PCF 37 PCF 41 / PCF 42 PCF 56 / PCF 57	De PCF 18 à PCF 21 De PCF 38 à PCF 40 De PCF 58 à PCF 61 De PCF 62 à PCF 63 de PCF 65 à PCF 70				X	De DS01 à DS55 et DSL56	De DL01 à DL09 et DSL56	PCF 13 PCF 17 PCF 30 PCF 31 PCF 49 PCF 64 PCF 71 PCF 72	ÏS01 ÏS02	TD FOYER TD AMPHI 2/3 TD AMPHI 1	X
ZA 01	ZC 01	ZDM 721	R+2 Plot E Central													X		PCF 01 / PCF 02 PCF 03 / PCF 04 PCF 22 / PCF 23 PCF 36 / PCF 37 PCF 41 / PCF 42 PCF 56 / PCF 57	De PCF 18 à PCF 21 De PCF 38 à PCF 40 De PCF 58 à PCF 61 De PCF 62 à PCF 63 de PCF 65 à PCF 70				X	De DS01 à DS55 et DSL56	De DL01 à DL09 et DSL56	PCF 13 PCF 17 PCF 30 PCF 31 PCF 49 PCF 64 PCF 71 PCF 72	ÏS01 ÏS02	TD FOYER TD AMPHI 2/3 TD AMPHI 1	X
ZA 01	ZC 01	ZDA 722	R+2 Plot E Central Circulations													X		PCF 01 / PCF 02 PCF 03 / PCF 04 PCF 22 / PCF 23 PCF 36 / PCF 37 PCF 41 / PCF 42 PCF 56 / PCF 57	De PCF 18 à PCF 21 De PCF 38 à PCF 40 De PCF 58 à PCF 61 De PCF 62 à PCF 63 de PCF 65 à PCF 70				X	De DS01 à DS55 et DSL56	De DL01 à DL09 et DSL56	PCF 13 PCF 17 PCF 30 PCF 31 PCF 49 PCF 64 PCF 71 PCF 72	ÏS01 ÏS02	TD FOYER TD AMPHI 2/3 TD AMPHI 1	X
ZA 01	ZC 01	ZDA 723	R+2 Plot E Central Locaux à risque liés à l'exploitation													X		PCF 01 / PCF 02 PCF 03 / PCF 04 PCF 22 / PCF 23 PCF 36 / PCF 37 PCF 41 / PCF 42 PCF 56 / PCF 57	De PCF 18 à PCF 21 De PCF 38 à PCF 40 De PCF 58 à PCF 61 De PCF 62 à PCF 63 de PCF 65 à PCF 70				X	De DS01 à DS55 et DSL56	De DL01 à DL09 et DSL56	PCF 13 PCF 17 PCF 30 PCF 31 PCF 49 PCF 64 PCF 71 PCF 72	ÏS01 ÏS02	TD FOYER TD AMPHI 2/3 TD AMPHI 1	X
ZA 01	ZC 02	ZDM 201	RdC Plot N														X	PCF 01 / PCF 02 PCF 03 / PCF 04 PCF 22 / PCF 23 PCF 36 / PCF 37 PCF 41 / PCF 42 PCF 56 / PCF 57	De PCF 05 à PCF 17 De PCF 24 à PCF 35 De PCF 43 à PCF 55 PCF 72				X	De DS01 à DS55 et DSL56	De DL01 à DL09 et DSL56	PCF 13 PCF 17 PCF 30 PCF 31 PCF 49 PCF 64 PCF 71 PCF 72	ÏS01 ÏS02	TD FOYER TD AMPHI 2/3 TD AMPHI 1	X
ZA 01	ZC 02	ZDA 202	RdC Plot N Circulations														X	PCF 01 / PCF 02 PCF 03 / PCF 04 PCF 22 / PCF 23 PCF 36 / PCF 37 PCF 41 / PCF 42 PCF 56 / PCF 57	De PCF 05 à PCF 17 De PCF 24 à PCF 35 De PCF 43 à PCF 55 PCF 72				X	De DS01 à DS55 et DSL56	De DL01 à DL09 et DSL56	PCF 13 PCF 17 PCF 30 PCF 31 PCF 49 PCF 64 PCF 71 PCF 72	ÏS01 ÏS02	TD FOYER TD AMPHI 2/3 TD AMPHI 1	X
ZA 01	ZC 02	ZDA 203	RdC Plot N Locaux à risque liés à l'exploitation														X	PCF 01 / PCF 02 PCF 03 / PCF 04 PCF 22 / PCF 23 PCF 36 / PCF 37 PCF 41 / PCF 42 PCF 56 / PCF 57	De PCF 05 à PCF 17 De PCF 24 à PCF 35 De PCF 43 à PCF 55 PCF 72				X	De DS01 à DS55 et DSL56	De DL01 à DL09 et DSL56	PCF 13 PCF 17 PCF 30 PCF 31 PCF 49 PCF 64 PCF 71 PCF 72	ÏS01 ÏS02	TD FOYER TD AMPHI 2/3 TD AMPHI 1	X
ZA 01	ZC 02	ZDA 204	RdC Plot N Locaux à risque moyen ou important														X	PCF 01 / PCF 02 PCF 03 / PCF 04 PCF 22 / PCF 23 PCF 36 / PCF 37 PCF 41 / PCF 42 PCF 56 / PCF 57	De PCF 05 à PCF 17 De PCF 24 à PCF 35 De PCF 43 à PCF 55 PCF 72				X	De DS01 à DS55 et DSL56	De DL01 à DL09 et DSL56	PCF 13 PCF 17 PCF 30 PCF 31 PCF 49 PCF 64 PCF 71 PCF 72	ÏS01 ÏS02	TD FOYER TD AMPHI 2/3 TD AMPHI 1	X
ZA 01	ZC 02	ZDM 211	R+1 Plot N														X	PCF 01 / PCF 02 PCF 03 / PCF 04 PCF 22 / PCF 23 PCF 36 / PCF 37 PCF 41 / PCF 42 PCF 56 / PCF 57	De PCF 05 à PCF 17 De PCF 24 à PCF 35 De PCF 43 à PCF 55 PCF 72				X	De DS01 à DS55 et DSL56	De DL01 à DL09 et DSL56	PCF 13 PCF 17 PCF 30 PCF 31 PCF 49 PCF 64 PCF 71 PCF 72	ÏS01 ÏS02	TD FOYER TD AMPHI 2/3 TD AMPHI 1	X

Matrice de corrélation entre ZS et DTC

ENSMAC PROJET

N° de ZA	N° de ZC	N° de ZD	Désignation de ZD			Désenfumage Hall d'entrée - Automatique	Arrêt ventilation de la zone sinistrée (CTA Hall)	VCF VH N°	VCF VB N°	VCF DAS Commun VH N°	VCF DAS Commun VB N°	DAC CO2	N° COFFRET DE RELAYAGE	Arrêt CTA Hall	Extinction automatique soute 36	Extinction automatique soute 37	Extinction automatique soute 38	Compartimentage – Plot Sud tous niveaux	Compartimentage – Plot Nord tous niveaux	N° PCF DAS commun (limite de zone)	N° Porte De recoupement De circulation et d'escaliers	Coffret extinction salle n°38	Coffret extinction salle n°36	Coffret extinction salle n°37	Diffusion de l'alarme restreinte sur le SSI	Alarme générale - Diffuseur sonore	Alarme générale - Diffuseur visuel	Déverrouillage des systèmes des portes normalement fermées du contrôle d'accès	Déverrouillage des issues de secours	Mise à l'arrêt des systèmes de sonorisations des amphithéatres 1/2/3 et Foyer.	Report sur les tableaux répétiteurs d'exploitation
						ZF01	ZF01	ZF01	ZF01	ZF01	ZF01	ZF01	ZF01	ZF01				ZC01	ZC02						ZA1	ZA1	ZA1	ZA1	ZA1	ZA1	ZA1
ZA 01	ZC 02	ZDA 212	R+1	Plot N	Circulations														X	PCF 01 / PCF 02 PCF 03 / PCF 04 PCF 22 / PCF 23 PCF 36 / PCF 37 PCF 41 / PCF 42 PCF 56 / PCF 57	De PCF 05 à PCF 17 De PCF 24 à PCF 35 De PCF 43 à PCF 55 PCF 72				X	De DS01 à DS55 et DSL56	De DL01 à DL09 et DSL56	PCF 13 PCF 17 PCF 30 PCF 31 PCF 49 PCF 64 PCF 71 PCF 72	ÏS01 ÏS02	TD FOYER TD AMPHI 2/3 TD AMPHI 1	X
ZA 01	ZC 02	ZDA 213	R+1	Plot N	Locaux à risque liés à l'exploitation														X	PCF 01 / PCF 02 PCF 03 / PCF 04 PCF 22 / PCF 23 PCF 36 / PCF 37 PCF 41 / PCF 42 PCF 56 / PCF 57	De PCF 05 à PCF 17 De PCF 24 à PCF 35 De PCF 43 à PCF 55 PCF 72				X	De DS01 à DS55 et DSL56	De DL01 à DL09 et DSL56	PCF 13 PCF 17 PCF 30 PCF 31 PCF 49 PCF 64 PCF 71 PCF 72	ÏS01 ÏS02	TD FOYER TD AMPHI 2/3 TD AMPHI 1	X
ZA 01	ZC 02	ZDA 214	R+1	Plot N	Locaux à risque moyen ou important														X	PCF 01 / PCF 02 PCF 03 / PCF 04 PCF 22 / PCF 23 PCF 36 / PCF 37 PCF 41 / PCF 42 PCF 56 / PCF 57	De PCF 05 à PCF 17 De PCF 24 à PCF 35 De PCF 43 à PCF 55 PCF 72				X	De DS01 à DS55 et DSL56	De DL01 à DL09 et DSL56	PCF 13 PCF 17 PCF 30 PCF 31 PCF 49 PCF 64 PCF 71 PCF 72	ÏS01 ÏS02	TD FOYER TD AMPHI 2/3 TD AMPHI 1	X
ZA 01	ZC 02	ZDM 221	R+2	Plot N															X	PCF 01 / PCF 02 PCF 03 / PCF 04 PCF 22 / PCF 23 PCF 36 / PCF 37 PCF 41 / PCF 42 PCF 56 / PCF 57	De PCF 05 à PCF 17 De PCF 24 à PCF 35 De PCF 43 à PCF 55 PCF 72				X	De DS01 à DS55 et DSL56	De DL01 à DL09 et DSL56	PCF 13 PCF 17 PCF 30 PCF 31 PCF 49 PCF 64 PCF 71 PCF 72	ÏS01 ÏS02	TD FOYER TD AMPHI 2/3 TD AMPHI 1	X
ZA 01	ZC 02	ZDA 222	R+2	Plot N	Circulations														X	PCF 01 / PCF 02 PCF 03 / PCF 04 PCF 22 / PCF 23 PCF 36 / PCF 37 PCF 41 / PCF 42 PCF 56 / PCF 57	De PCF 05 à PCF 17 De PCF 24 à PCF 35 De PCF 43 à PCF 55 PCF 72				X	De DS01 à DS55 et DSL56	De DL01 à DL09 et DSL56	PCF 13 PCF 17 PCF 30 PCF 31 PCF 49 PCF 64 PCF 71 PCF 72	ÏS01 ÏS02	TD FOYER TD AMPHI 2/3 TD AMPHI 1	X
ZA 01	ZC 02	ZDA 223	R+2	Plot N	Locaux à risque liés à l'exploitation														X	PCF 01 / PCF 02 PCF 03 / PCF 04 PCF 22 / PCF 23 PCF 36 / PCF 37 PCF 41 / PCF 42 PCF 56 / PCF 57	De PCF 05 à PCF 17 De PCF 24 à PCF 35 De PCF 43 à PCF 55 PCF 72				X	De DS01 à DS55 et DSL56	De DL01 à DL09 et DSL56	PCF 13 PCF 17 PCF 30 PCF 31 PCF 49 PCF 64 PCF 71 PCF 72	ÏS01 ÏS02	TD FOYER TD AMPHI 2/3 TD AMPHI 1	X
ZA 01	ZC 02	ZDA 224	R+2	Plot N	Locaux à risque moyen ou important														X	PCF 01 / PCF 02 PCF 03 / PCF 04 PCF 22 / PCF 23 PCF 36 / PCF 37 PCF 41 / PCF 42 PCF 56 / PCF 57	De PCF 05 à PCF 17 De PCF 24 à PCF 35 De PCF 43 à PCF 55 PCF 72				X	De DS01 à DS55 et DSL56	De DL01 à DL09 et DSL56	PCF 13 PCF 17 PCF 30 PCF 31 PCF 49 PCF 64 PCF 71 PCF 72	ÏS01 ÏS02	TD FOYER TD AMPHI 2/3 TD AMPHI 1	X
ZA 01	ZC 02	ZDA 225	R+2	Plot N	Circulation LCPO														X	PCF 01 / PCF 02 PCF 03 / PCF 04 PCF 22 / PCF 23 PCF 36 / PCF 37 PCF 41 / PCF 42 PCF 56 / PCF 57	De PCF 05 à PCF 17 De PCF 24 à PCF 35 De PCF 43 à PCF 55 PCF 72				X	De DS01 à DS55 et DSL56	De DL01 à DL09 et DSL56	PCF 13 PCF 17 PCF 30 PCF 31 PCF 49 PCF 64 PCF 71 PCF 72	ÏS01 ÏS02	TD FOYER TD AMPHI 2/3 TD AMPHI 1	X
ZA 01	ZC 02	ZDA 262	RdC	Plot N	Soute 36										X				X	PCF 01 / PCF 02 PCF 03 / PCF 04 PCF 22 / PCF 23 PCF 36 / PCF 37 PCF 41 / PCF 42 PCF 56 / PCF 57	De PCF 05 à PCF 17 De PCF 24 à PCF 35 De PCF 43 à PCF 55 PCF 72				X	De DS01 à DS55 et DSL56	De DL01 à DL09 et DSL56	PCF 13 PCF 17 PCF 30 PCF 31 PCF 49 PCF 64 PCF 71 PCF 72	ÏS01 ÏS02	TD FOYER TD AMPHI 2/3 TD AMPHI 1	X
ZA 01	ZC 02	ZDA 263	RdC	Plot N	Soute 36														X	PCF 01 / PCF 02 PCF 03 / PCF 04 PCF 22 / PCF 23 PCF 36 / PCF 37 PCF 41 / PCF 42 PCF 56 / PCF 57	De PCF 05 à PCF 17 De PCF 24 à PCF 35 De PCF 43 à PCF 55 PCF 72				X	De DS01 à DS55 et DSL56	De DL01 à DL09 et DSL56	PCF 13 PCF 17 PCF 30 PCF 31 PCF 49 PCF 64 PCF 71 PCF 72	ÏS01 ÏS02	TD FOYER TD AMPHI 2/3 TD AMPHI 1	X

Matrice de corrélation entre ZS et DTC

ENSMAC PROJET

N° de ZA	N° de ZC	N° de ZD	Désignation de ZD	Désenfumage Hall d'entrée - Automatique	Arrêt ventilation de la zone sinistrée (CTA Hall)	VCF VH N°	VCF VB N°	VCF DAS Commun VH N°	VCF DAS Commun VB N°	DAC CO2	N° COFFRET DE RELAYAGE	Arrêt CTA Hall	Extinction automatique soute 36	Extinction automatique soute 37	Extinction automatique soute 38	Compartimentage – Plot Sud tous niveaux	Compartimentage – Plot Nord tous niveaux	N° PCF DAS commun (limite de zone)	N° Porte De recoupement De circulation et d'escaliers	Coffret extinction salle n°38	Coffret extinction salle n°36	Coffret extinction salle n°37	Diffusion de l'alarme restreinte sur le SSI	Alarme générale - Diffuseur sonore	Alarme générale - Diffuseur visuel	Déverrouillage des systèmes des portes normalement fermées du contrôle d'accès	Déverrouillage des issues de secours	Mise à l'arrêt des systèmes de sonorisations des amphithéatres 1/2/3 et Foyer.	Report sur les tableaux répétiteurs d'exploitation
				ZF01	ZF01	ZF01	ZF01	ZF01	ZF01	ZF01	ZF01	ZF01				ZC01	ZC02						ZA1	ZA1	ZA1	ZA1	ZA1	ZA1	ZA1
ZA 01	ZC 02	ZDA 272	RdC Plot N Soute 37											X			X	PCF 01 / PCF 02 PCF 03 / PCF 04 PCF 22 / PCF 23 PCF 36 / PCF 37 PCF 41 / PCF 42 PCF 56 / PCF 57	De PCF 05 à PCF 17 De PCF 24 à PCF 35 De PCF 43 à PCF 55 PCF 72			X	X	De DS01 à DS55 et DSL56	De DL01 à DL09 et DSL56	PCF 13 PCF 17 PCF 30 PCF 31 PCF 49 PCF 64 PCF 71 PCF 72	ÏS01 ÏS02	TD FOYER TD AMPHI 2/3 TD AMPHI 1	X
ZA 01	ZC 02	ZDA 273	RdC Plot N Soute 37														X	PCF 01 / PCF 02 PCF 03 / PCF 04 PCF 22 / PCF 23 PCF 36 / PCF 37 PCF 41 / PCF 42 PCF 56 / PCF 57	De PCF 05 à PCF 17 De PCF 24 à PCF 35 De PCF 43 à PCF 55 PCF 72				X	De DS01 à DS55 et DSL56	De DL01 à DL09 et DSL56	PCF 13 PCF 17 PCF 30 PCF 31 PCF 49 PCF 64 PCF 71 PCF 72	ÏS01 ÏS02	TD FOYER TD AMPHI 2/3 TD AMPHI 1	X
ZA 01	ZC 02	ZDA 282	RdC Plot N Soute 38												X		X	PCF 01 / PCF 02 PCF 03 / PCF 04 PCF 22 / PCF 23 PCF 36 / PCF 37 PCF 41 / PCF 42 PCF 56 / PCF 57	De PCF 05 à PCF 17 De PCF 24 à PCF 35 De PCF 43 à PCF 55 PCF 72	X			X	De DS01 à DS55 et DSL56	De DL01 à DL09 et DSL56	PCF 13 PCF 17 PCF 30 PCF 31 PCF 49 PCF 64 PCF 71 PCF 72	ÏS01 ÏS02	TD FOYER TD AMPHI 2/3 TD AMPHI 1	X
ZA 01	ZC 02	ZDA 283	RdC Plot N Soute 38														X	PCF 01 / PCF 02 PCF 03 / PCF 04 PCF 22 / PCF 23 PCF 36 / PCF 37 PCF 41 / PCF 42 PCF 56 / PCF 57	De PCF 05 à PCF 17 De PCF 24 à PCF 35 De PCF 43 à PCF 55 PCF 72				X	De DS01 à DS55 et DSL56	De DL01 à DL09 et DSL56	PCF 13 PCF 17 PCF 30 PCF 31 PCF 49 PCF 64 PCF 71 PCF 72	ÏS01 ÏS02	TD FOYER TD AMPHI 2/3 TD AMPHI 1	X
ZA 01	ZC 02	ZDA 293	RdC Plot N VP extérieur des soutes 36/37/38														X	PCF 01 / PCF 02 PCF 03 / PCF 04 PCF 22 / PCF 23 PCF 36 / PCF 37 PCF 41 / PCF 42 PCF 56 / PCF 57	De PCF 05 à PCF 17 De PCF 24 à PCF 35 De PCF 43 à PCF 55 PCF 72				X	De DS01 à DS55 et DSL56	De DL01 à DL09 et DSL56	PCF 13 PCF 17 PCF 30 PCF 31 PCF 49 PCF 64 PCF 71 PCF 72	ÏS01 ÏS02	TD FOYER TD AMPHI 2/3 TD AMPHI 1	X
ZA 01	ZC 01	ZDM 301	RdC Plot S													X		PCF 01 / PCF 02 PCF 03 / PCF 04 PCF 22 / PCF 23 PCF 36 / PCF 37 PCF 41 / PCF 42 PCF 56 / PCF 57	De PCF 18 à PCF 21 De PCF 38 à PCF 40 De PCF 58 à PCF 61 De PCF 62 à PCF 63 de PCF 65 à PCF 70				X	De DS01 à DS55 et DSL56	De DL01 à DL09 et DSL56	PCF 13 PCF 17 PCF 30 PCF 31 PCF 49 PCF 64 PCF 71 PCF 72	ÏS01 ÏS02	TD FOYER TD AMPHI 2/3 TD AMPHI 1	X
ZA 01	ZC 01	ZDA 302	RdC Plot S Circulations													X		PCF 01 / PCF 02 PCF 03 / PCF 04 PCF 22 / PCF 23 PCF 36 / PCF 37 PCF 41 / PCF 42 PCF 56 / PCF 57	De PCF 18 à PCF 21 De PCF 38 à PCF 40 De PCF 58 à PCF 61 De PCF 62 à PCF 63 de PCF 65 à PCF 70				X	De DS01 à DS55 et DSL56	De DL01 à DL09 et DSL56	PCF 13 PCF 17 PCF 30 PCF 31 PCF 49 PCF 64 PCF 71 PCF 72	ÏS01 ÏS02	TD FOYER TD AMPHI 2/3 TD AMPHI 1	X
ZA 01	ZC 01	ZDA 304	RdC Plot S Locaux à risque moyen ou important													X		PCF 01 / PCF 02 PCF 03 / PCF 04 PCF 22 / PCF 23 PCF 36 / PCF 37 PCF 41 / PCF 42 PCF 56 / PCF 57	De PCF 18 à PCF 21 De PCF 38 à PCF 40 De PCF 58 à PCF 61 De PCF 62 à PCF 63 de PCF 65 à PCF 70				X	De DS01 à DS55 et DSL56	De DL01 à DL09 et DSL56	PCF 13 PCF 17 PCF 30 PCF 31 PCF 49 PCF 64 PCF 71 PCF 72	ÏS01 ÏS02	TD FOYER TD AMPHI 2/3 TD AMPHI 1	X
ZA 01	ZC 01	ZDM 311	R+1 Plot S													X		PCF 01 / PCF 02 PCF 03 / PCF 04 PCF 22 / PCF 23 PCF 36 / PCF 37 PCF 41 / PCF 42 PCF 56 / PCF 57	De PCF 18 à PCF 21 De PCF 38 à PCF 40 De PCF 58 à PCF 61 De PCF 62 à PCF 63 de PCF 65 à PCF 70				X	De DS01 à DS55 et DSL56	De DL01 à DL09 et DSL56	PCF 13 PCF 17 PCF 30 PCF 31 PCF 49 PCF 64 PCF 71 PCF 72	ÏS01 ÏS02	TD FOYER TD AMPHI 2/3 TD AMPHI 1	X
ZA 01	ZC 01	ZDA 312	R+1 Plot S Circulations													X		PCF 01 / PCF 02 PCF 03 / PCF 04 PCF 22 / PCF 23 PCF 36 / PCF 37 PCF 41 / PCF 42 PCF 56 / PCF 57	De PCF 18 à PCF 21 De PCF 38 à PCF 40 De PCF 58 à PCF 61 De PCF 62 à PCF 63 de PCF 65 à PCF 70				X	De DS01 à DS55 et DSL56	De DL01 à DL09 et DSL56	PCF 13 PCF 17 PCF 30 PCF 31 PCF 49 PCF 64 PCF 71 PCF 72	ÏS01 ÏS02	TD FOYER TD AMPHI 2/3 TD AMPHI 1	X

Matrice de corrélation entre ZS et DTC

ENSMAC PROJET

N° de ZA	N° de ZC	N° de ZD	Désignation de ZD	Désenfumage Hall d'entrée - Automatique	Arrêt ventilation de la zone sinistrée (CTA Hall)	VCF VH N°	VCF VB N°	VCF DAS Commun VH N°	VCF DAS Commun VB N°	DAC CO2	N° COFFRET DE RELAYAGE	Arrêt CTA Hall	Extinction automatique soute 36	Extinction automatique soute 37	Extinction automatique soute 38	Compartimentage – Plot Sud tous niveaux	Compartimentage – Plot Nord tous niveaux	N° PCF DAS commun (limite de zone)	N° Porte De recoupement De circulation et d'escaliers	Coffret extinction salle n°38	Coffret extinction salle n°36	Coffret extinction salle n°37	Diffusion de l'alarme restreinte sur le SSI	Alarme générale - Diffuseur sonore	Alarme générale - Diffuseur visuel	Déverrouillage des systèmes des portes normalement fermées du contrôle d'accès	Déverrouillage des issues de secours	Mise à l'arrêt des systèmes de sonorisations des amphithéatres 1/2/3 et Foyer.	Report sur les tableaux répétiteurs d'exploitation
				ZF01	ZF01	ZF01	ZF01	ZF01	ZF01	ZF01	ZF01	ZF01				ZC01	ZC02						ZA1	ZA1	ZA1	ZA1	ZA1	ZA1	ZA1
ZA 01	ZC 01	ZDA 313	R+1 Plot S Locaux à risque liés à l'exploitation													X		PCF 01 / PCF 02 PCF 03 / PCF 04 PCF 22 / PCF 23 PCF 36 / PCF 37 PCF 41 / PCF 42 PCF 56 / PCF 57	De PCF 18 à PCF 21 De PCF 38 à PCF 40 De PCF 58 à PCF 61 De PCF 62 à PCF 63 de PCF 65 à PCF 70				X	De DS01 à DS55 et DSL56	De DL01 à DL09 et DSL56	PCF 13 PCF 17 PCF 30 PCF 31 PCF 49 PCF 64 PCF 71 PCF 72	ÏS01 ÏS02	TD FOYER TD AMPHI 2/3 TD AMPHI 1	X
ZA 01	ZC 01	ZDA 314	R+1 Plot S Locaux à risque moyen ou important													X		PCF 01 / PCF 02 PCF 03 / PCF 04 PCF 22 / PCF 23 PCF 36 / PCF 37 PCF 41 / PCF 42 PCF 56 / PCF 57	De PCF 18 à PCF 21 De PCF 38 à PCF 40 De PCF 58 à PCF 61 De PCF 62 à PCF 63 de PCF 65 à PCF 70				X	De DS01 à DS55 et DSL56	De DL01 à DL09 et DSL56	PCF 13 PCF 17 PCF 30 PCF 31 PCF 49 PCF 64 PCF 71 PCF 72	ÏS01 ÏS02	TD FOYER TD AMPHI 2/3 TD AMPHI 1	X
ZA 01	ZC 01	ZDM 321	R+2 Plot S													X		PCF 01 / PCF 02 PCF 03 / PCF 04 PCF 22 / PCF 23 PCF 36 / PCF 37 PCF 41 / PCF 42 PCF 56 / PCF 57	De PCF 18 à PCF 21 De PCF 38 à PCF 40 De PCF 58 à PCF 61 De PCF 62 à PCF 63 de PCF 65 à PCF 70				X	De DS01 à DS55 et DSL56	De DL01 à DL09 et DSL56	PCF 13 PCF 17 PCF 30 PCF 31 PCF 49 PCF 64 PCF 71 PCF 72	ÏS01 ÏS02	TD FOYER TD AMPHI 2/3 TD AMPHI 1	X
ZA 01	ZC 01	ZDA 322	R+2 Plot S Circulations													X		PCF 01 / PCF 02 PCF 03 / PCF 04 PCF 22 / PCF 23 PCF 36 / PCF 37 PCF 41 / PCF 42 PCF 56 / PCF 57	De PCF 18 à PCF 21 De PCF 38 à PCF 40 De PCF 58 à PCF 61 De PCF 62 à PCF 63 de PCF 65 à PCF 70				X	De DS01 à DS55 et DSL56	De DL01 à DL09 et DSL56	PCF 13 PCF 17 PCF 30 PCF 31 PCF 49 PCF 64 PCF 71 PCF 72	ÏS01 ÏS02	TD FOYER TD AMPHI 2/3 TD AMPHI 1	X
ZA 01	ZC 01	ZDA 323	R+2 Plot S Locaux à risque liés à l'exploitation													X		PCF 01 / PCF 02 PCF 03 / PCF 04 PCF 22 / PCF 23 PCF 36 / PCF 37 PCF 41 / PCF 42 PCF 56 / PCF 57	De PCF 18 à PCF 21 De PCF 38 à PCF 40 De PCF 58 à PCF 61 De PCF 62 à PCF 63 de PCF 65 à PCF 70				X	De DS01 à DS55 et DSL56	De DL01 à DL09 et DSL56	PCF 13 PCF 17 PCF 30 PCF 31 PCF 49 PCF 64 PCF 71 PCF 72	ÏS01 ÏS02	TD FOYER TD AMPHI 2/3 TD AMPHI 1	X
ZA 01	ZC 01	ZDA 324	R+2 Plot S Locaux à risque moyen ou important													X		PCF 01 / PCF 02 PCF 03 / PCF 04 PCF 22 / PCF 23 PCF 36 / PCF 37 PCF 41 / PCF 42 PCF 56 / PCF 57	De PCF 18 à PCF 21 De PCF 38 à PCF 40 De PCF 58 à PCF 61 De PCF 62 à PCF 63 de PCF 65 à PCF 70				X	De DS01 à DS55 et DSL56	De DL01 à DL09 et DSL56	PCF 13 PCF 17 PCF 30 PCF 31 PCF 49 PCF 64 PCF 71 PCF 72	ÏS01 ÏS02	TD FOYER TD AMPHI 2/3 TD AMPHI 1	X
ZA 01	ZC 01	ZDM 401	RdC Plot C													X		PCF 01 / PCF 02 PCF 03 / PCF 04 PCF 22 / PCF 23 PCF 36 / PCF 37 PCF 41 / PCF 42 PCF 56 / PCF 57	De PCF 18 à PCF 21 De PCF 38 à PCF 40 De PCF 58 à PCF 61 De PCF 62 à PCF 63 de PCF 65 à PCF 70				X	De DS01 à DS55 et DSL56	De DL01 à DL09 et DSL56	PCF 13 PCF 17 PCF 30 PCF 31 PCF 49 PCF 64 PCF 71 PCF 72	ÏS01 ÏS02	TD FOYER TD AMPHI 2/3 TD AMPHI 1	X
ZA 01	ZC 01	ZDA 402	RdC Plot C Circulations													X		PCF 01 / PCF 02 PCF 03 / PCF 04 PCF 22 / PCF 23 PCF 36 / PCF 37 PCF 41 / PCF 42 PCF 56 / PCF 57	De PCF 18 à PCF 21 De PCF 38 à PCF 40 De PCF 58 à PCF 61 De PCF 62 à PCF 63 de PCF 65 à PCF 70				X	De DS01 à DS55 et DSL56	De DL01 à DL09 et DSL56	PCF 13 PCF 17 PCF 30 PCF 31 PCF 49 PCF 64 PCF 71 PCF 72	ÏS01 ÏS02	TD FOYER TD AMPHI 2/3 TD AMPHI 1	X
ZA 01	ZC 01	ZDA 404	RdC Plot C Locaux à risque moyen ou important													X		PCF 01 / PCF 02 PCF 03 / PCF 04 PCF 22 / PCF 23 PCF 36 / PCF 37 PCF 41 / PCF 42 PCF 56 / PCF 57	De PCF 18 à PCF 21 De PCF 38 à PCF 40 De PCF 58 à PCF 61 De PCF 62 à PCF 63 de PCF 65 à PCF 70				X	De DS01 à DS55 et DSL56	De DL01 à DL09 et DSL56	PCF 13 PCF 17 PCF 30 PCF 31 PCF 49 PCF 64 PCF 71 PCF 72	ÏS01 ÏS02	TD FOYER TD AMPHI 2/3 TD AMPHI 1	X
ZA 01	ZC 01	ZDM 411	R+1 Plot C													X		PCF 01 / PCF 02 PCF 03 / PCF 04 PCF 22 / PCF 23 PCF 36 / PCF 37 PCF 41 / PCF 42 PCF 56 / PCF 57	De PCF 18 à PCF 21 De PCF 38 à PCF 40 De PCF 58 à PCF 61 De PCF 62 à PCF 63 de PCF 65 à PCF 70				X	De DS01 à DS55 et DSL56	De DL01 à DL09 et DSL56	PCF 13 PCF 17 PCF 30 PCF 31 PCF 49 PCF 64 PCF 71 PCF 72	ÏS01 ÏS02	TD FOYER TD AMPHI 2/3 TD AMPHI 1	X

Matrice de corrélation entre ZS et DTC

ENSMAC PROJET

N° de ZA	N° de ZC	N° de ZD	Désignation de ZD	Désenfumage Hall d'entrée - Automatique	Arrêt ventilation de la zone sinistrée (CTA Hall)	VCF VH N°	VCF VB N°	VCF DAS Commun VH N°	VCF DAS Commun VB N°	DAC CO2	N° COFFRET DE RELAYAGE	Arrêt CTA Hall	Extinction automatique soute 36	Extinction automatique soute 37	Extinction automatique soute 38	Compartimentage – Plot Sud tous niveaux	Compartimentage – Plot Nord tous niveaux	N° PCF DAS commun (limite de zone)	N° Porte De recoupement De circulation et d'escaliers	Coffret extinction salle n°38	Coffret extinction salle n°36	Coffret extinction salle n°37	Diffusion de l'alarme restreinte sur le SSI	Alarme générale - Diffuseur sonore	Alarme générale - Diffuseur visuel	Déverrouillage des systèmes des portes normalement fermées du contrôle d'accès	Déverrouillage des issues de secours	Mise à l'arrêt des systèmes de sonorisations des amphithéatres 1/2/3 et Foyer.	Report sur les tableaux répétiteurs d'exploitation
				ZF01	ZF01	ZF01	ZF01	ZF01	ZF01	ZF01	ZF01	ZF01				ZC01	ZC02						ZA1	ZA1	ZA1	ZA1	ZA1	ZA1	ZA1
ZA 01	ZC 01	ZDA 412	R+1 Plot C Circulations													X		PCF 01 / PCF 02 PCF 03 / PCF 04 PCF 22 / PCF 23 PCF 36 / PCF 37 PCF 41 / PCF 42 PCF 56 / PCF 57	De PCF 18 à PCF 21 De PCF 38 à PCF 40 De PCF 58 à PCF 61 De PCF 62 à PCF 63 de PCF 65 à PCF 70				X	De DS01 à DS55 et DSL56	De DL01 à DL09 et DSL56	PCF 13 PCF 17 PCF 30 PCF 31 PCF 49 PCF 64 PCF 71 PCF 72	IS01 IS02	TD FOYER TD AMPHI 2/3 TD AMPHI 1	X
ZA 01	ZC 01	ZDA 413	R+1 Plot C Locaux à risque liés à l'exploitation													X		PCF 01 / PCF 02 PCF 03 / PCF 04 PCF 22 / PCF 23 PCF 36 / PCF 37 PCF 41 / PCF 42 PCF 56 / PCF 57	De PCF 18 à PCF 21 De PCF 38 à PCF 40 De PCF 58 à PCF 61 De PCF 62 à PCF 63 de PCF 65 à PCF 70				X	De DS01 à DS55 et DSL56	De DL01 à DL09 et DSL56	PCF 13 PCF 17 PCF 30 PCF 31 PCF 49 PCF 64 PCF 71 PCF 72	IS01 IS02	TD FOYER TD AMPHI 2/3 TD AMPHI 1	X
ZA 01	ZC 01	ZDA 414	R+1 Plot C Locaux à risque moyen ou important													X		PCF 01 / PCF 02 PCF 03 / PCF 04 PCF 22 / PCF 23 PCF 36 / PCF 37 PCF 41 / PCF 42 PCF 56 / PCF 57	De PCF 18 à PCF 21 De PCF 38 à PCF 40 De PCF 58 à PCF 61 De PCF 62 à PCF 63 de PCF 65 à PCF 70				X	De DS01 à DS55 et DSL56	De DL01 à DL09 et DSL56	PCF 13 PCF 17 PCF 30 PCF 31 PCF 49 PCF 64 PCF 71 PCF 72	IS01 IS02	TD FOYER TD AMPHI 2/3 TD AMPHI 1	X
ZA 01	ZC 01	ZDM 421	R+2 Plot C													X		PCF 01 / PCF 02 PCF 03 / PCF 04 PCF 22 / PCF 23 PCF 36 / PCF 37 PCF 41 / PCF 42 PCF 56 / PCF 57	De PCF 18 à PCF 21 De PCF 38 à PCF 40 De PCF 58 à PCF 61 De PCF 62 à PCF 63 de PCF 65 à PCF 70				X	De DS01 à DS55 et DSL56	De DL01 à DL09 et DSL56	PCF 13 PCF 17 PCF 30 PCF 31 PCF 49 PCF 64 PCF 71 PCF 72	IS01 IS02	TD FOYER TD AMPHI 2/3 TD AMPHI 1	X
ZA 01	ZC 01	ZDA 422	R+2 Plot C Circulations													X		PCF 01 / PCF 02 PCF 03 / PCF 04 PCF 22 / PCF 23 PCF 36 / PCF 37 PCF 41 / PCF 42 PCF 56 / PCF 57	De PCF 18 à PCF 21 De PCF 38 à PCF 40 De PCF 58 à PCF 61 De PCF 62 à PCF 63 de PCF 65 à PCF 70				X	De DS01 à DS55 et DSL56	De DL01 à DL09 et DSL56	PCF 13 PCF 17 PCF 30 PCF 31 PCF 49 PCF 64 PCF 71 PCF 72	IS01 IS02	TD FOYER TD AMPHI 2/3 TD AMPHI 1	X
ZA 01	ZC 01	ZDA 423	R+2 Plot C Locaux à risque liés à l'exploitation													X		PCF 01 / PCF 02 PCF 03 / PCF 04 PCF 22 / PCF 23 PCF 36 / PCF 37 PCF 41 / PCF 42 PCF 56 / PCF 57	De PCF 18 à PCF 21 De PCF 38 à PCF 40 De PCF 58 à PCF 61 De PCF 62 à PCF 63 de PCF 65 à PCF 70				X	De DS01 à DS55 et DSL56	De DL01 à DL09 et DSL56	PCF 13 PCF 17 PCF 30 PCF 31 PCF 49 PCF 64 PCF 71 PCF 72	IS01 IS02	TD FOYER TD AMPHI 2/3 TD AMPHI 1	X
ZA 01	ZC 01	ZDM 501	RdC Plot B													X		PCF 01 / PCF 02 PCF 03 / PCF 04 PCF 22 / PCF 23 PCF 36 / PCF 37 PCF 41 / PCF 42 PCF 56 / PCF 57	De PCF 18 à PCF 21 De PCF 38 à PCF 40 De PCF 58 à PCF 61 De PCF 62 à PCF 63 de PCF 65 à PCF 70				X	De DS01 à DS55 et DSL56	De DL01 à DL09 et DSL56	PCF 13 PCF 17 PCF 30 PCF 31 PCF 49 PCF 64 PCF 71 PCF 72	IS01 IS02	TD FOYER TD AMPHI 2/3 TD AMPHI 1	X
ZA 01	ZC 01	ZDA 504	RdC Plot B Locaux à risque moyen ou important													X		PCF 01 / PCF 02 PCF 03 / PCF 04 PCF 22 / PCF 23 PCF 36 / PCF 37 PCF 41 / PCF 42 PCF 56 / PCF 57	De PCF 18 à PCF 21 De PCF 38 à PCF 40 De PCF 58 à PCF 61 De PCF 62 à PCF 63 de PCF 65 à PCF 70				X	De DS01 à DS55 et DSL56	De DL01 à DL09 et DSL56	PCF 13 PCF 17 PCF 30 PCF 31 PCF 49 PCF 64 PCF 71 PCF 72	IS01 IS02	TD FOYER TD AMPHI 2/3 TD AMPHI 1	X
ZA 01	ZC 01	ZDM 601	RdC Plot P													X		PCF 01 / PCF 02 PCF 03 / PCF 04 PCF 22 / PCF 23 PCF 36 / PCF 37 PCF 41 / PCF 42 PCF 56 / PCF 57	De PCF 18 à PCF 21 De PCF 38 à PCF 40 De PCF 58 à PCF 61 De PCF 62 à PCF 63 de PCF 65 à PCF 70				X	De DS01 à DS55 et DSL56	De DL01 à DL09 et DSL56	PCF 13 PCF 17 PCF 30 PCF 31 PCF 49 PCF 64 PCF 71 PCF 72	IS01 IS02	TD FOYER TD AMPHI 2/3 TD AMPHI 1	X
ZA 01	ZC 01	ZDA 604	RdC Plot P Locaux à risque moyen ou important													X		PCF 01 / PCF 02 PCF 03 / PCF 04 PCF 22 / PCF 23 PCF 36 / PCF 37 PCF 41 / PCF 42 PCF 56 / PCF 57	De PCF 18 à PCF 21 De PCF 38 à PCF 40 De PCF 58 à PCF 61 De PCF 62 à PCF 63 de PCF 65 à PCF 70				X	De DS01 à DS55 et DSL56	De DL01 à DL09 et DSL56	PCF 13 PCF 17 PCF 30 PCF 31 PCF 49 PCF 64 PCF 71 PCF 72	IS01 IS02	TD FOYER TD AMPHI 2/3 TD AMPHI 1	X