	Pièces	Surface en m^2	Evolution du besoin en froid			
			Puissance frigorifique installée existante conservée en kW	Augmentation de l'occupation	Augmentation du débit d'air hygiénique en m^3/h	Augmentation du besoin en climatisation en kW
Bâtiment B	Computer Labs	241	18	88	1454	5,2
	Salle de réunion 1	18	2	8	130	0,4
	Salle de réunion 2	15	3	6	90	0,2
	Bureau de direction	12	2	0	0	-0,1
	Réception	12	2	1	25	0,0
	Bureau Staff	26	2	8	200	0,5
	Serveur	9	4	-1	25	-0,1
	Pedago	52	7	13	199	0,6
	Seats and stages	188	13	61	1000	3,5
	Stockage	10				
	Circulation					
	Sanitaire B Homme					
	Sanitaire B Femme					
Bâtiment C	Auditorium	163	11	94	1615	6,5
	Local associatif	25	3	6	80	0,1
	Cafétaria / Lounge	92	11	51	1095	3,5
	Salle de réunion 3	26	4	13	220	0,8
	Circulation					
	Sanitaire C Homme					
	Sanitaire C Femme					