REZ DE CHAUSSEE

(OPTIONNELLE)



DESIGNATION	VRV	UNITE INT.	P. FRIGO.	P. CALO.
REZ DE CHAUSSEE				
GROUPE VRV RXYSA12A				
ACCUEUIL	3	FXZA25A	2000 W	1400 W
COURRIER	3	FXZA32A	2500 W	1600 W
SIP1	3	FXZA20A	1700 W	1200 W
SIP2	3	FXZA20A	1700 W	1200 W
BUREAU CAISSIER	3	FXZA25A	2000 W	1400 W
PERSONNEL RECETTE	3	2xFXZA50A	2x3700 W	2x2400 W
CAISSE SECURISEE	3	FXZA15A	1100 W	700 W
RECEVEUR PRINCIPAL	3	FXZA25A	2000 W	1400 W
ATTENTE	3	FXZA25A	2000 W	1400 W
CIRCULATION	3	3xFXZA25A	3x2000 W	3x1400 W
TOTAL		(13)UNITES	28,40Kw	19,30Kw

DESIGNATION	VRV	UNITE INT.	P. FRIGO.	P. CALO.
REZ DE CHAUSSEE				
GROUPE VRV RXYSA8A				
BUREAU RECETTE	4	6xFXZA40A	6x3300 W	6x2000 W
BUREAU 1	4	FXZA25A	2000 W	1400 W
BUREAU 2	4	FXZA25A	2000 W	1400 W
ACCUEUIL PERMANENT	4	4xFXZA32A	4x2500 W	4x2400 W
AGENT	4	2xFXZA40A	2x3500 W	2x2200 W
TOTAL		(14)UNITES	40,80Kw	28,80Kw

LEGENDE

- CONDUITES FRIGORIFIQUES
- CASSETTE PLAFONNIERE
- CAISSON GAINABLE
- COMMANDE D'AMBIANCE
- COMMANDE CENTRALISEE
- ARRET D'URGENCE
- GRILLE DE REPRISE PORTE FILTRE
- DIFFUSEUR DE SOUFFLAGE

MINISTÈRE de la JUSTICE — RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DIRECTION GENERALE
DES FINANCES PUBLIQUES
DE PROVENCE ALPES COTE D'AZUR
16 Rue Borde 13357 Marseille CEDEX

FINANCES PUBLIQUES

SERVICE DE GESTION COMPTABLE
54 avenue Aldéric Chave CS 30008
13808 Istres Cedex

OBJET

LOT.CHAUFFAGE RAFRAICHISSEMENT

SGC ISTRES

REZ DE CHAUSSEE

MODIFICATIONS – LEGENDE – INDICE

A			G		
B			H		
C			I		
D			J		
E			K		

DESIGNATION	PHASE	
IMPLANTATION DU MATERIEL REZ DE CHAUSSEE TRANCHE OPTIONNELLE	**DCE**	**2/3**

DATE	ECHELLE	INGENIEUR RESPONSABLE	VISAS	ETUDE ET DESSIN	INDICE
29/10/26	1/50	J.PELIZZARDI		P.J	

Fluides Conseil & ingénierie

FLUIDE CONSEIL
17 Bd Augustin Cieussa
13007 Marseille

DOSSIER N°

2633M

PLAN N°

CR-2633M/2