MINISTÈRE
DE LA JUSTICE
Liberté
Égalité
Fraternité

Labellisation du ministère de la Justice 2024-2027

Cour d'Appel de TOULOUSE
Service Administratif Régional
2, rue du Libre-Echange
31 500 Toulouse

Prestations de maintenance des systèmes de sécurité incendie et de désenfumage des juridictions du ressort des Cours d'Appel de Toulouse et d'Agen

Annexe n° 2 au CCP

Gamme de maintenance

Légende :

H = Hebdomadaire M = Mensuel BM = Bimestriel T = Trimestriel	S = Semestriel A = Annuel SB = selon besoin 4A = quadriennale

N°	Opération	H	M	BM	T	S	A	SB	4A
Détection incendie									
	VISITE SEMESTRIELLE D'UN TSI *visite selon préconisation constructeur*					X			
	REMPLACEMENT DES BATTERIES *Remplacement des batteries*								X
	ESSAI SEMESTRIEL D'UNE BAIE CMSI *visite selon préconisation constructeur*					X			
	ESSAI SEMESTRIEL DETECTEUR ET DÉCLENCHEUR ET ASSERVISSEMENT *essai de fonctionnement alarme, dérangement*					X			
	VÉRIFICATION ANNUEL INDICATEUR D'ACTION (50% des équipements par semestre) *Vérification de bon fonctionnement*					X			
	ESSAI SEMESTRIEL SIRÈNE INCENDIE *Vérification de bon fonctionnement*					X			
	REMPLACEMENT ANNUEL DÉTECTEUR (25%) (à réaliser au premier trimestre obligatoirement)						X		
	VÉRIFICATION ANNUELLE COLONNE SECHE						X		

Extracteur									
	visite annuel extracteur désenfumage						X		
désenfumage									

	CONTROLE TRIMESTRIEL D'UN VENTILATEUR CENTRIFUGE *- Contrôle de l'alignement des poulies et réglage éventuel* *- Contrôle d'intensité absorbée en charge* *- Contrôle de la tension des courroies et réglage éventuel* *- Contrôle de l'échauffement des roulements du ventilateur* *- Graissage des roulements* *- Contrôle de intensité absorbée au démarrage* *- Contrôle d'échauffement du moteur*				X				
	VISITE ANNUELLE D'UN VENTILATEUR CENTRIFUGE *- Graissage des roulements du ventilateur* *- Resserrage visserie* *- Graissage des roulements du moteur* *- Mesure du débit d'air* *- Contrôle de état de la peinture et réfection éventuelle* *- Nettoyage de la volute et du caisson* *- Remplacement des courroies et réglage de leur tension* *- Contrôle du débit d'air* *- Nettoyage de la volute et du caisson*						X		
	Essais trappes/ volet de désenfumage *Contrôle de l'alimentation électrique de la ventouse* *Contrôle des contacts fin de course* *Contrôle des glissières et magasins récepteurs*					X			
	Contrôle annuel sky dome *Essai de fonctionnement* *Contrôle de l'alimentation électrique de la ventouse* *Contrôle des contacts fin de course* *remplacement bouteille air comprimé* *Contrôle des glissières et étanchéité*						X		
	Opération	H	M	BM	T	S	A	SB	4A
	Essai annuel porte coupe-feu (50% par semestre) *vérification fonctionnement* *réglage* *Vérification renvoi de position*					X			

CCF									
	CONTROLE ANNUEL D'UN CLAPET COUPE FEU (50% par semestre) *- Contrôle du mécanisme de réarmement* *- Contrôle du bon fonctionnement* *- contrôle des contacts fin de course et renvoi position*					X			