ACCEO
Ascenseur

Travaux de Remplacement Complet de 3 Ascenseurs

*Annexes au **C**ahier des **C**lauses **T**echniques et **P**articulières*

Annexe 2 : Caractéristiques Techniques des appareils

MAITRISE D'OUVRAGE

Préfectures du Loiret
181, rue de Bourgogne
45000 ORLEANS

MAITRISE D'OEUVRE

ACCEO Ascenseur Orléans
16 rue de la Mouchetière
45140 INGRÉ

Site :

PREFECTURE DU LOIRET
181, rue de Bourgogne
45000 ORLEANS
- Ascenseur Bat A – N°1200786
- Ascenseur Bat C – N°1200791
- Ascenseur Bat E – N°1200795

Auteur- J-Ph. SUTY
Vérificateur – S. QUIROGA
Date d'édition du rapport – 15/10/2026

Contact

ACCEO Ascenseur

785 voie Antiope Z.A Athélia III 13600 La Ciotat

contact@acceo.eu - Tél. : 04 89 12 08 30 - Fax : 04 42 62 72 87

Rejoignez-nous sur www.acceo.eu, créez votre espace membre et accédez à tous nos contenus pédagogiques

Annexe 2 – Caractéristiques techniques

Préfecture du Loiret
Appareil : 1200789 – Bat A

Type de bâtiment	*Bureau*	**ERT ?**	*Oui*
ERP ?	*Non*	**Catégorie de l'ERP**	-
Type(s) ERP	-		
Immeuble IGH	*Non*	**Bâtiment 4ème famille**	-
Marque d'origine	*OTIS*	**Date d'Installation**	*1961*
Equipement rénové ?	*Oui*	**Année de rénovation**	*2014*
Position de la Machinerie	*Haute à l'aplomb*	**Local Poulie(s)**	-
Charge Nominale	*450 Kg*	**Vitesse Nominale**	*0.80 m/s*
Mode d'entrainement	*Electrique*	**Type de Manoeuvre**	*Collective descente*
Type Groupe de traction	*Réduction*	**Type de traction hydraulique**	-
Si Batterie : Nbr Appareils	*1*	**Si Batterie : Nbr Colonnes**	-
Gaine Commune	*Non*	**Type Séparation de Gaine**	-
Largeur Cabine	*970 mm*	**Profondeur Cabine**	*1200 mm*
Hauteur intérieure Cabine	*2100 mm*	**Type Habillage Cabine**	*Stratifié*
Nbre Boites à boutons en cabine	*1*	**Contrôle d'accès en cabine**	*Sans contrôle d'accès*
Tension Réseau	*Triphasé 400V + Neutre*	**Présence Terre**	*Oui*
Raccordement Groupe ?	*Non*	**Alim 230V séparée du 380V ?**	*Non*
Présence Non-Stop Incendie	*Non présent*	**Nécessité Non-Stop Incendie**	-
Présence Courant de Secours	*Non présent*	**Présence Manœuvre Pompiers**	*Non présent*
Présence GTB ou GTC	*Présent*	**Trappe Toit de Cabine**	*Non présent*
Précisions diverses manoeuvre :			
Position Groupe de Traction	*Sur chassis métallique*	**Puissance Moteur de Traction**	*5.5 kW*
Puissance Groupe Motopompe	-	**Nombre de vérin(s)**	-
Conformité Fermeture Gaine	-	**Ventilation de gaine**	*Satisfaisant*
Présence Ouverture(s) en gaine	*Non*	**Présence Panneau(x) de service**	-
Présence Réseaux Ext. en gaine	*Non*		
Nombre de Niveaux desservis	*4*	**Présence Niveau(x) Privatif(s)**	*Non*
Présence Entre-niveaux > 11m	*Non*	**Présence Entre-niveaux courts**	*Non*
Interphonie Cabine/Machinerie	-	**Habillage spécifique Palier(s)**	*Non*
Hauteur Commandes Paliers	*950 mm*	**Palier équipé Appel Pompiers**	-
Présence Indicateur(s) Palier(s)	*Présent*	**Présence Contrôle Accès Palier(s)**	*Sans contrôle d'accès*
Quantité Indicateur(s) Position ET de Direction	*4*	**Quantité Indicateur(s) de Direction uniquement**	*0*
Face 1 – Passage Libre	*800 mm*	**Face 1 – Hauteur Libre**	*2000 mm*

© ACCEO 2025-2030 – Tous droits réservés - Reproduction même partielle strictement interdite

Course de l'appareil	*14 m*	**Nbr. de Face(s) de Service**	*1 face*
Désignation des niveaux	*-1/0/1/2*		
Hauteur sous dalle	*3600 mm*	**Type de Gaine**	*Maçonnée*
Intégrité du plafond de Gaine	*Non*	**Réhausse plafond gaine possible**	-
Profondeur cuvette	*790 mm*	**Massif(s) en cuvette**	*Oui*
Passage sous cuvette	*Non*	**Cuvelage / Etanchéité à refaire**	*Non*
Largeur Gaine Haut	*1570 mm*	**Profondeur Gaine Haut**	*1620 mm*
Largeur Gaine Milieu	*1620 mm*	**Profondeur Gaine Milieu**	*1570 mm*
Largeur Gaine Bas	*1621 mm*	**Profondeur Gaine Bas**	*1590 mm*
FACE PRINCIPALE			
Face 1 – Nbr. Portes Palières	*4*	**Face 1 – Désignation des Niv.**	*-1/0/1/2*
Largeur Baie Brute Haute	*1055 mm*	**Hauteur Baie Brute Haute**	*2090 mm*
Retour Maçonné Gauche Haut	*300 mm*	**Retour Maçonné Droit Haut**	*315 mm*
Epaisseur Porte Existante	*105 mm*	**Vide de Gaine Porte Existante**	*125 mm*
Largeur Baie Brute Milieu	*1055 mm*	**Hauteur Baie Brute Milieu**	*2000 mm*
Retour Maçonné Gauche Milieu	*300 mm*	**Retour Maçonné Droit Milieu**	*315 mm*
Largeur Baie Brute Basse	*990 mm*	**Hauteur Baie Brute Basse**	*2060 mm*
Retour Maçonné Gauche Bas	*300 mm*	**Retour Maçonné Droit Bas**	*300 mm*
FACE N°2			
Face 2 – Nbr. Porte(s) Palière(s)	-	**Face 2 – Désignation des Niv.**	-
Largeur Baie Brute	-	**Hauteur Baie Brute**	-
Retour Maçonné Gauche	-	**Retour Maçonné Droit**	-
Epaisseur Porte Existante	-	**Vide de Gaine Porte Existante**	-
FACE N°3			
Face 3 – Nbr. Porte(s) Palière(s)	-	**Face 3 – Désignation des Niv.**	-
Largeur Baie Brute Haute	-	**Hauteur Baie Brute Haute**	-
Retour Maçonné Gauche Haut	-	**Retour Maçonné Droit Haut**	-
Epaisseur Porte Existante	-	**Vide de Gaine Porte Existante**	-

© ACCEO 2025-2030 – Tous droits réservés - Reproduction même partielle strictement interdite

Préfecture du Loiret

Appareil : 1200791 – Bat C

Type de bâtiment	*Bureau*	**ERT ?**	*Oui*
ERP ?	*Non*	**Catégorie de l'ERP**	-
Type(s) ERP	-		
Immeuble IGH	*Non*	**Bâtiment 4ème famille**	-
Marque d'origine	*Assemblage divers*	**Date d'Installation**	*1991*
Equipement rénové ?	*Non*	**Année de rénovation**	-
Position de la Machinerie	*Haute latérale*	**Local Poulie(s)**	*Non*
Charge Nominale	*525 Kg*	**Vitesse Nominale**	*0.63 m/s*
Mode d'entrainement	*Electrique*	**Type de Manoeuvre**	*Collective descente*
Type Groupe de traction	*Réduction*	**Type de traction hydraulique**	-
Si Batterie : Nbr Appareils	*1*	**Si Batterie : Nbr Colonnes**	-
Gaine Commune	*Non*	**Type Séparation de Gaine**	-
Largeur Cabine	*800 mm*	**Profondeur Cabine**	*1640 mm*
Hauteur intérieure Cabine	*2068 mm*	**Type Habillage Cabine**	*Tapisserie*
Nbre Boites à boutons en cabine	*1*	**Contrôle d'accès en cabine**	*Sans contrôle d'accès*
Tension Réseau	*Triphasée 400V*	**Présence Terre**	*Oui*
Raccordement Groupe ?	*Non*	**Alim 230V séparée du 380V ?**	*Oui*
Présence Non-Stop Incendie	*Non présent*	**Nécessité Non-Stop Incendie**	-
Présence Courant de Secours	*Non présent*	**Présence Manœuvre Pompiers**	*Non présent*
Présence GTB ou GTC	*Présent*	**Trappe Toit de Cabine**	*Non présent*
Précisions diverses manoeuvre :			
Position Groupe de Traction	*Sur chassis métallique*	**Puissance Moteur de Traction**	*5 kW*
Puissance Groupe Motopompe	-	**Nombre de vérin(s)**	-
Conformité Fermeture Gaine	-	**Ventilation de gaine**	*Non satisfaisant*
Présence Ouverture(s) en gaine	*Non*	**Présence Panneau(x) de service**	-
Présence Réseaux Ext. en gaine	*Non*		
Nombre de Niveaux desservis	*4*	**Présence Niveau(x) Privatif(s)**	*Non*
Présence Entre-niveaux > 11m	*Non*	**Présence Entre-niveaux courts**	*Non*
Interphonie Cabine/Machinerie	-	**Habillage spécifique Palier(s)**	*Non*
Hauteur Commandes Paliers	*1327 mm*	**Palier équipé Appel Pompiers**	-
Présence Indicateur(s) Palier(s)	*Non présent*	**Présence Contrôle Accès Palier(s)**	*Sans contrôle d'accès*
Quantité Indicateur(s) Position ET de Direction	-	**Quantité Indicateur(s) de Direction uniquement**	-
Face 1 – Passage Libre	*800 mm*	**Face 1 – Hauteur Libre**	*2000 mm*
Face 2 – Passage Libre	*800 mm*	**Face 2 – Hauteur Libre**	*2000 mm*

© ACCEO 2025-2030 – Tous droits réservés - Reproduction même partielle strictement interdite

Course de l'appareil	*15 m*	**Nbr. de Face(s) de Service**	*2 faces d'équerre*
Désignation des niveaux	*RC/1/2/3*		
Hauteur sous dalle	*3720 mm*	**Type de Gaine**	*Pylône tolé*
Intégrité du plafond de Gaine	*Non*	**Réhausse plafond gaine possible**	*-*
Profondeur cuvette	*832 mm*	**Massif(s) en cuvette**	*Non*
Passage sous cuvette	*Non*	**Cuvelage / Etanchéité à refaire**	*Non*
Largeur Gaine Haut	*1225 mm*	**Profondeur Gaine Haut**	*2400 mm*
Largeur Gaine Milieu	*2400 mm*	**Profondeur Gaine Milieu**	*1226 mm*
Largeur Gaine Bas	*1211 mm*	**Profondeur Gaine Bas**	*2350 mm*
FACE PRINCIPALE			
Face 1 – Nbr. Portes Palières	*2*	**Face 1 – Désignation des Niv.**	*0/3*
Largeur Baie Brute Haute	*1228 mm*	**Hauteur Baie Brute Haute**	*2110 mm*
Retour Maçonné Gauche Haut	*50 mm*	**Retour Maçonné Droit Haut**	*175 mm*
Epaisseur Porte Existante	*70 mm*	**Vide de Gaine Porte Existante**	*70 mm*
Largeur Baie Brute Milieu	*2400 mm*	**Hauteur Baie Brute Milieu**	*2110 mm*
Retour Maçonné Gauche Milieu	*560 mm*	**Retour Maçonné Droit Milieu**	*630 mm*
Largeur Baie Brute Basse	*1211 mm*	**Hauteur Baie Brute Basse**	*2110 mm*
Retour Maçonné Gauche Bas	*70 mm*	**Retour Maçonné Droit Bas**	*255 mm*
FACE N°2			
Face 2 – Nbr. Porte(s) Palière(s)	*2*	**Face 2 – Désignation des Niv.**	*1/2*
Largeur Baie Brute	*2400 mm*	**Hauteur Baie Brute**	*2110 mm*
Retour Maçonné Gauche	*560 mm*	**Retour Maçonné Droit**	*630 mm*
Epaisseur Porte Existante	*70 mm*	**Vide de Gaine Porte Existante**	*70 mm*
FACE N°3			
Face 3 – Nbr. Porte(s) Palière(s)	*-*	**Face 3 – Désignation des Niv.**	*-*
Largeur Baie Brute Haute	*-*	**Hauteur Baie Brute Haute**	*-*
Retour Maçonné Gauche Haut	*-*	**Retour Maçonné Droit Haut**	*-*
Epaisseur Porte Existante	*-*	**Vide de Gaine Porte Existante**	*-*

© ACCEO 2025-2030 – Tous droits réservés - Reproduction même partielle strictement interdite

Préfecture du Loiret

Appareil : 1200795 – Bat E

Type de bâtiment	*Bureau*	**ERT ?**	*Oui*
ERP ?	*Non*	**Catégorie de l'ERP**	-
Type(s) ERP	-		
Immeuble IGH	*Non*	**Bâtiment 4ème famille**	-
Marque d'origine	*Assemblage divers*	**Date d'Installation**	*1990*
Equipement rénové ?	*Non*	**Année de rénovation**	-
Position de la Machinerie	*Haute à l'aplomb*	**Local Poulie(s)**	-
Charge Nominale	*525 Kg*	**Vitesse Nominale**	*0.63 m/s*
Mode d'entrainement	*Electrique*	**Type de Manoeuvre**	*Collective descente*
Type Groupe de traction	*Réduction*	**Type de traction hydraulique**	-
Si Batterie : Nbr Appareils	*1*	**Si Batterie : Nbr Colonnes**	-
Gaine Commune	*Non*	**Type Séparation de Gaine**	-
Largeur Cabine	*1015 mm*	**Profondeur Cabine**	*1415 mm*
Hauteur intérieure Cabine	*2080 mm*	**Type Habillage Cabine**	*Alu*
Nbre Boites à boutons en cabine	*1*	**Contrôle d'accès en cabine**	*Sans contrôle d'accès*
Tension Réseau	*Triphasée 400V*	**Présence Terre**	*Oui*
Raccordement Groupe ?	*Non*	**Alim 230V séparée du 380V ?**	*Oui*
Présence Non-Stop Incendie	*Non présent*	**Nécessité Non-Stop Incendie**	-
Présence Courant de Secours	*Non présent*	**Présence Manœuvre Pompiers**	*Non présent*
Présence GTB ou GTC	*Présent*	**Trappe Toit de Cabine**	*Non présent*
Précisions diverses manoeuvre :			
Position Groupe de Traction	*Sur plots bétons*	**Puissance Moteur de Traction**	*5 kW*
Puissance Groupe Motopompe	-	**Nombre de vérin(s)**	-
Conformité Fermeture Gaine	-	**Ventilation de gaine**	*Satisfaisant*
Présence Ouverture(s) en gaine	*Non*	**Présence Panneau(x) de service**	-
Présence Réseaux Ext. en gaine	*Non*		
Nombre de Niveaux desservis	*4*	**Présence Niveau(x) Privatif(s)**	*Non*
Présence Entre-niveaux > 11m	*Non*	**Présence Entre-niveaux courts**	*Non*
Interphonie Cabine/Machinerie	-	**Habillage spécifique Palier(s)**	*Non*
Hauteur Commandes Paliers	*1300 mm*	**Palier équipé Appel Pompiers**	-
Présence Indicateur(s) Palier(s)	*Non présent*	**Présence Contrôle Accès Palier(s)**	*Sans contrôle d'accès*
Quantité Indicateur(s) Position ET de Direction	-	**Quantité Indicateur(s) de Direction uniquement**	-
Face 1 – Passage Libre	*700 mm*	**Face 1 – Hauteur Libre**	*2000 mm*

© ACCEO 2025-2030 – Tous droits réservés - Reproduction même partielle strictement interdite

Course de l'appareil	*12 m*	**Nbr. de Face(s) de Service**	*1 face*
Désignation des niveaux	*0/1/2/3*		
Hauteur sous dalle	*3175 mm*	**Type de Gaine**	*Maçonnée*
Intégrité du plafond de Gaine	*Oui*	**Réhausse plafond gaine possible**	-
Profondeur cuvette	*863 mm*	**Massif(s) en cuvette**	*Non*
Passage sous cuvette	*Non*	**Cuvelage / Etanchéité à refaire**	-
Largeur Gaine Haut	*2120 mm*	**Profondeur Gaine Haut**	*1700 mm*
Largeur Gaine Milieu	*2136 mm*	**Profondeur Gaine Milieu**	*1690 mm*
Largeur Gaine Bas	*2122 mm*	**Profondeur Gaine Bas**	*1686 mm*
FACE PRINCIPALE			
Face 1 – Nbr. Portes Palières	*2*	**Face 1 – Désignation des Niv.**	*0/1/2/3*
Largeur Baie Brute Haute	*700 mm*	**Hauteur Baie Brute Haute**	*2005 mm*
Retour Maçonné Gauche Haut	*944 mm*	**Retour Maçonné Droit Haut**	*440 mm*
Epaisseur Porte Existante	*70 mm*	**Vide de Gaine Porte Existante**	*105 mm*
Largeur Baie Brute Milieu	*704 mm*	**Hauteur Baie Brute Milieu**	*2000 mm*
Retour Maçonné Gauche Milieu	*944 mm*	**Retour Maçonné Droit Milieu**	*440 mm*
Largeur Baie Brute Basse	*700 mm*	**Hauteur Baie Brute Basse**	*2000 mm*
Retour Maçonné Gauche Bas	*960 mm*	**Retour Maçonné Droit Bas**	*460 mm*
FACE N°2			
Face 2 – Nbr. Porte(s) Palière(s)	-	**Face 2 – Désignation des Niv.**	-
Largeur Baie Brute	-	**Hauteur Baie Brute**	-
Retour Maçonné Gauche	-	**Retour Maçonné Droit**	-
Epaisseur Porte Existante	-	**Vide de Gaine Porte Existante**	-
FACE N°3			
Face 3 – Nbr. Porte(s) Palière(s)	-	**Face 3 – Désignation des Niv.**	-
Largeur Baie Brute Haute	-	**Hauteur Baie Brute Haute**	-
Retour Maçonné Gauche Haut	-	**Retour Maçonné Droit Haut**	-
Epaisseur Porte Existante	-	**Vide de Gaine Porte Existante**	-

© ACCEO 2025-2030 – Tous droits réservés - Reproduction même partielle strictement interdite