

Bâtiment 78

Phase 2

ZAC LA JANAIS

3 rue Pierre et Marie Curie Bâtiment 78, 35131 Chartres-de-Bretagne

Système de sécurité

29/05/2026

Interlocuteurs

Cocybeo

Z.A. Bellevue – 12 rue Louis Blériot
35235 THORIGNE-FOUILLARD
Tél. : *02 99 37 67 34*
sav@cocybeo.fr

cocybeo
votre sécurité maîtrisée

Synoptique général
29/05/2026

VDI1

Alim 230V 3G 1.5

Cat6a RJ45

UTL 1
Centrale Verso 4+
IP : ……..

Dongle 40



Alim 230V 3G 1.5

Chg 1 24V



SYT 3p 9/10
BUS/Distance: 120m

SYT 3p 9/10
SYT 3p 9/10

LB8 2p 9/10
DM8



SYT 3p 9/10
SYT 3p 9/10

LB9 2p 9/10
DM9



SYT 3p 9/10
SYT 3p 9/10

LB10 2p 9/10
DM10



SYT 3p 9/10
SYT 3p 9/10

LB11 2p 9/10
DM11



Alim 230V 3G 1.5

EXT 1
Sn n°: ……..



Alim 230V 3G 1.5

Chg 2 24V



SYT 3p 9/10
SYT 3p 9/10

LB12 2p 9/10
DM12



SYT 3p 9/10
SYT 3p 9/10

LB13 2p 9/10
DM13



SYT 3p 9/10
SYT 3p 9/10

LB14 2p 9/10
DM14



Prévoir Ass Incendie



Relai incendie
4RT
Hors fourniture

SYT 3p 9/10
BUS

VDI4

Alim 230V 3G 1.5

EXT 2
Sn n°: ……..



Alim 230V 3G 1.5

Chg 3 24V



SYT 3p 9/10
SYT 3p 9/10

LB5 2p 9/10
DM5



SYT 3p 9/10
SYT 3p 9/10

LB6 2p 9/10
DM6



SYT 3p 9/10
SYT 3p 9/10

LB7 2p 9/10
DM7



Prévoir Ass Incendie



Relai incendie
4RT
Hors fourniture

VDI3

Alim 230V 3G 1.5

EXT 2
Sn n°: ……..



Alim 230V 3G 1.5

Chg 4 24V



Prévoir Ass Incendie



Relai incendie
4RT
Hors fourniture

Cat6a RJ45



Interphone

SYT 3p 9/10
SYT 3p 9/10

LB1 2p 9/10
DM1



2p 9/10

SYT 3p 9/10
SYT 3p 9/10

LB2 2p 9/10
DM2



SYT 3p 9/10
SYT 3p 9/10

LB3 2p 9/10
DM3



SYT 3p 9/10
SYT 3p 9/10

LB4 2p 9/10
DM4



cocybeo
votre sécurité maîtrisée


Synoptique général
29/05/2026

VDI2

Alim 230V 3G 1.5
Cat6a RJ45
UTL 2
Centrale Verso 4+
IP : ……..



Alim 230V 3G 1.5
Chg 4 24V



SYT 3p 9/10
BUS/Distance: 120m

LB15 2p 9/10
DM15
LB16 2p 9/10
DM16
LB17 2p 9/10
DM17



Alim 230V 3G 1.5
EXT 3
Sn n°: ……..



Alim 230V 3G 1.5
Chg 5 24V

SYT 3p 9/10
BUS

LB18 2p 9/10
DM18
LB19 2p 9/10
DM19
LB20 2p 9/10
DM20
LB21 2p 9/10
DM21



Alim 230V 3G 1.5
EXT 4
Sn n°: ……..



Alim 230V 3G 1.5
Chg 6 24V

Prévoir Ass Incendie



Relai incendie
4RT
Hors fourniture

SYT 3p 9/10
BUS

LB22 2p 9/10
DM22
LB23 2p 9/10
DM23
LB24 2p 9/10
DM24
LB25 2p 9/10
DM25



Alim 230V 3G 1.5
EXT 5
Sn n°: ……..



Alim 230V 3G 1.5
Chg 7 24V

Prévoir Ass Incendie



Relai incendie
4RT
Hors fourniture

LB26 2p 9/10
DM26
LB27 2p 9/10
DM27



TGBT

Interphonie PL

Interphonie VL

LB1

LB2

Portail

EXT1-portail

cocybeo
votre sécurité maîtrisée

29.05.2025

RDC

BAIE2

UTL1-Portail

BAIE1

BAIE3

LB4
DM4

VDI3
Ch4
EXT3

DM2
DM1
LB2
LB3
DM3
Interphonie
LB1

LB13
DM13

VDI4
Ch3
EXT2

DM5
LB5

VDI1
UTL1
EXT1
LB9
DM9
LB8
DM8

LB12
DM12
LB11
DM11
LB10
DM10

Ch1
Ch2

LB5
DM5
DM6
LB6

DM14
LB14

LB7
DM7

LB26
DM26

DM23
LB23

DM19
LB19

Ch4
Ch5
Ch6

DM15
LB15
Interphonie

LB25
DM25
LB24
DM24
LB22
DM22
LB21
DM21
LB20
DM20
LB18
DM18
DM17
LB17

UTL2
EXT3 EXT4
VDI2

DM16
LB16

Ch7
EXT5

Légende contrôle d'accès

- UTL - Module Déporté 4 portes
- LB - Lecteur Badges
- DM - Déclencheur Manuel Vert
- AL24 – Chargeur 24V
- Int – Platine rue Interphonie
- Poste – Poste réception Interphonie

cocybeo
votre sécurité maîtrisée

29.05.2025



Légende détection intrusion

- CI - Centrale Intrusion
- ATS1201 - Module Intrusion 8E
- R - Radar Volumétrique
- Sirène
- Co - Contact d'ouverture
- Clav - Clavier Intrusion

Synoptique général Intrusion Phase 2
29/05/2026

LOCAL
BAIE 2

Cat6a RJ45

Centrale
ATS4500A
(existante)




Alim 230V 3G 1.5

SYT 3p 9/10
BUS

LOCAL
VDI 1

ATS1201-3
DGP 3



Alim 230V 3G 1.5

3p 6/10
3p 6/10
3p 6/10
3p 6/10
3p 6/10
3p 6/10
3p 6/10


R81


R82


R83


R84


R85


R86


R87

3p 6/10
3p 6/10
3p 6/10
3p 6/10

Bj 
C88

Bj 
C89

Bj 
C90

Bj 
C91

SYT 3p 9/10
BUS

3p 9/10
3p 9/10

Ras 4


Term


Sir1


Sir2

Synoptique Interphone Phase 2
29/05/2026

Câble RJ45
F/UTP CAT6



Platine de
rue Vidéo
A défilement

SYT 2p 9/10 BBG

DM1



Câble RJ45
F/UTP CAT6



Platine de
rue Vidéo
A défilement

SYT 2p 9/10 BBG

DM15



Synoptique Interphone Portail
08/09/2026

Platine PL

Platine VL

LB1 entrée VL

LB2 sortie
Vélo / piéton

Portail

SYT 3p 9/10 LB2

SYT 3p 9/10
Cde moteur

SYT 3p 9/10
LB2

SYT 3p 9/10 cde portail

SYT 3p 9/10 LB1

SYT 3p 9/10 cde portail

SYT 3p 9/10 cde portail

Cat6a RJ45 PL

Cat6a RJ45 VL

VEXT4

Convertisseur IP

Convertisseur IP

Coffret Extérieur
600x400
Pour intégration des
équipements

Alim 230V 3G 1.5

Alim 230V 3G 1.5

SYT 3p 9/10
Bus Accès

SYT 2p 9/10
Interphonie PL

SYT 2p 9/10
Interphonie VL

UTL
VERSO+

Cat6a RJ45

Convertisseur IP

Convertisseur IP

Cat6a RJ45

Cat6a RJ45

Alim 230V 3G 1.5

Alim 230V 3G 1.5

BAIE n°2 a côté TGBT