

Légende PRO-SSI

1 : 100

Alarme incendie	
SSI	Centrale alarme incendie
TAO	Terminal d'Exploitation Déporté SSI
	Déclencheur manuel d'alarme incendie (H=1.20m)
	Diffuseur lumineux alarme incendie (H= sous faux-plafond)
	Diffuseur sonore alarme incendie (H=sous faux-plafond)
	Diffuseur sonore et lumineux alarme incendie (H=sous FP)
	Indicateur d'action incendie (H=sous faux-plafond)
DAO	Détecteur autonome déclencheur
DCM	Dispositif de commande manuelle
	Détecteur de fumée optique (H=plafond)

LEXIQUE SSI

1 : 100

LEXIQUE SSI	
ZA: ZC: ZF:	Zone d'alarme Zone de compartimentage Zone de désenfumage
	SYT 1pâ/10
	CR1 2x1.5
	CR1 SYT 1pâ/10
	R2V 2x1.5mmF
	CR1 1pâ/10 + 2 cables CR1 2x2.5²
	CR1 2x2.5²
Distance minimum réglementaire entre détecteur - luminaire = 50cm	
Distance minimum réglementaire entre détecteur - diffuseur = 50cm	

1 Plan SSI - Niveau R+7-SDI

1 : 100

Ind	Date	